


**แบบตรวจสอบสิ่งดับเพลิง Check list of fire extinguisher ท่าเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 1/2567 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2567)**

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	บัน	หมายเลข No.	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รหัสถัง	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin tie	สายฉีด Hose reel	สกรู Bucket			
1	ADM Building	In front of CNC room	1	A008	Dry chem	20	A2-001	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
2	ADM Building	Electric room(Behind lift)	1	A009	Clean.Ag	10	A2-002	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
3	ADM Building	Exit door	2	A010	CO2	15	A2-003	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
4	ADM Building	In front of unithal room	2	A011	Clean.Ag	10	A2-004	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
5	ADM Building	Pantry room	3	A013	Clean.Ag	10	A2-005	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
6	ADM Building	Exit door(Finance room)	3	A012	CO2	15	A2-006	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
7	ADM Building	Purchasing section	4	A017	Clean.Ag	10	A2-007	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
8	ADM Building	IT room	4	A014	CO2	10	A2-008	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
9	ADM Building	IT room (Control room)	4	A015	FM 200		A2-009	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
10	ADM Building	infront of IT room	4	A016	Clean.Ag	10	A2-010	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
11	ADM Building	Control lift room	5	A018	Clean.Ag	10	A2-011	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
12	CFS A2	Export Area	1	A027	CO2	15	A3-114	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
13	CFS A2	Export Area	1	A028	CO2	15	A3-115	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
14	CFS A2	Import Area	1	A029	CO2	15	C0-044	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
15	CFS A2	Import Area	1	A030	CO2	15	A3-116	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
16	CFS A2	Import Area	1	A031	Dry chem	20	A2-016	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
17	CFS A2	Import Area	1	A032	Dry chem	20	A2-017	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
18	CFS A2	In front of office room	2	A025	CO2	15	A3-112	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
19	ENG A2	RTG Area 1	1	A033	Dry chem	50	A2-021	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
20	ENG A2	RTG Area 2	1	A020	Foam	2.2 gal.	A2-022	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
21	ENG A2	RTG Area 3	1	A035	Foam	2.2 gal.	A2-023	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
22	ENG A2	RTG Area 4	1		Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
23	ENG A2	RTG Area 5	1		Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
24	ENG A2	Welding Area 1	1	A036	Dry chem	20	A2-024	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
25	ENG A2	Welding Area 2	1	A037	Foam	2.2 gal.	A2-025	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
26	ENG A2	Welding Area 3	1	A038	Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
27	ENG A2	Welding Area 4	1	A039	Foam	2.2 gal.		/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
28	ENG A2	TH & RS (Drinking cabinet)	1	A025	Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
29	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1	A041	Dry chem	15	A2-029	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
30	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1		Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
31	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1	A042	Dry chem	20	A2-030	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
32	ENG A2	Material Store	1	A043	Dry chem	20	A2-031	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
33	ENG A2	Material Store	1	A044	Dry chem	20	A2-032	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
34	ENG A2	Gas Area	1		Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
35	Gate A2	Gate Booth 1	1	A019	Dry chem	20	A2-038	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
36	Gate A2	Gate Booth 2	1	A020	Dry chem	20	A2-039	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
37	Gate A2	Gate Booth 3	1	A021	Dry chem	10	A2-040	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
38	Gate A2	Gate Booth 4	1	A022	Dry chem	10	A2-041	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
39	Gate A2	Gate Booth 6	1	A023	Dry chem	15	A2-042	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
40	Gate A2	Gate Booth 8	1	A024	Dry chem	20	A2-043	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
41	HR Center	FH.Canteen	1	A001	Dry chem	10	A2-044	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
42	HR Center	FH.Floor 2	2	A002	Clean.Ag	10	A2-045	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
43	QC04	Sea Side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
44	QC04	Land Side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
45	QC04	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
46	QC04	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
47	QC04	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
48	QC04	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
49	QC04	Cabin Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
50	QC05	Seaside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
51	QC05	Landside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
52	QC05	Roller สายไฟ			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
53	QC05	Cabin Room			CO2	6.6 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
54	QC05	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
55	QC05	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
56	QC06	Seaside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
57	QC06	Cabin Room			Dry chem	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
58	QC06	หน้าทางเข้า Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
59	QC06	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
60	QC06	Machine Room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
61	QC06	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร/เศรษฐพงศ์	10 ก.พ. 67
62	RS 1	Inside cabin		RS01	Dry chem	10	A2-081	/	/	/	/	/	-	นิษฐกานต์/เขาวรรณ	9 ก.พ. 67
63	RS 2	Inside cabin		RS02	Dry chem	15	0012	/	/	/	/	/	-	นิษฐกานต์/เขาวรรณ	9 ก.พ. 67
64	RTGC 10	Cabin room 2 (Out side)		RG10-2	Dry chem	15	A2-114	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	11 ก.พ. 67
65	RTGC 10	Land side (Electric panel)		RG10-3	Dry chem	15	A2-115	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	11 ก.พ. 67
66	RTGC 10	Sea side Fuel tank)		RG10-4	Dry chem	15	A2-116	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	11 ก.พ. 67
67	RTGC 11	Cabin room		RG11-1	Dry chem	10	A2-118	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	11 ก.พ. 67
68	RTGC 11	Elect. In room I/S		RG11-3	Dry chem	10	A2-120	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	11 ก.พ. 67
69	RTGC 11	Mechanic room S/S		RG11-4	Dry chem	10	A2-121	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	11 ก.พ. 67
70	RTGC 41	Cabin room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	10 ก.พ. 67
71	RTGC 41	Elect. room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	10 ก.พ. 67
72	RTGC 41	Mechanic room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	10 ก.พ. 67
73	RTGC 42	Cabin room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	11 ก.พ. 67
74	RTGC 42	Elect. room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	11 ก.พ. 67
75	RTGC 42	Mechanic room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	11 ก.พ. 67
76	Substation	Inside (front side)	1	A005	CO2	15	A2-122	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
77	Substation	Inside (front side)	1	A006	CO2	15	A2-123	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
78	Substation	Inside (Back side)	1	A007	CO2	15	A2-124	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ท่าเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 1/2567 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2567)

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	หมายเลข No.	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รหัสถัง	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด สลัก Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ถังถัง Bucket			
79	Substation A2	Outside	1	A003	Dry chem	15	A2-125	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
80	Substation A2	Outside	1	A004	Dry chem	15	A2-126	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67
81	TH 01	inside cabin	1	TH01	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
82	TH 02	inside cabin	1	TH02	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
83	TH 03	inside cabin	1	TH03	Dry chem	15	C1-199	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
84	TH 04	inside cabin	1	TH04	Dry chem	15	C1-185	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
85	TH 05	inside cabin	1	TH05	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
86	TH 06	inside cabin	1	TH06	Dry chem	15	A2-132	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
87	TH 07	inside cabin	1	TH07	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
88	TH 08	inside cabin	1	TH08	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
89	TH 09	inside cabin	1	TH09	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
90	TH 10	inside cabin	1	TH10	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
91	TH 11	inside cabin	1	TH11	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
92	TH 12	inside cabin	1	TH12	Dry chem	15	A2-075	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
93	TH 13	inside cabin	1	TH13	Dry chem	15	C1-182	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
94	TH 14	inside cabin	1	TH14	Dry chem	15	C1-208	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
95	TH 15	inside cabin	1	TH15	Dry chem	15	004	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
96	TH 16	inside cabin	1	TH16	Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
97	TH 17	inside cabin	1	TH17	Dry chem	15	C1-184	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
98	TH 18	inside cabin	1	TH18	Dry chem	15	C1-200	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
99	TH 19	inside cabin	1	TH19	Dry chem	15	C1-193	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
100	TH 20	inside cabin	1	TH20	Dry chem	15	C1-203	/	/	/	/	/	-	TH Team	9 ก.พ. 67
101	Wharf Office A2	Wharf Floor 2	2	A045	Dry chem	20	A2-147	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 ก.พ. 67

หมายเหตุ : / = ปกติ X = ผิดปกติ




(นายปฏิภาณ ทองอยู่)

Safety Officer

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 2/4/67



(นายพิสิษฐ์ แต่งเนตร)

Safety & Technical Training Supervisor

ผู้ทบทวน

วันที่ 2/4/67



(นางสุภาภรณ์ เพ็ญริสาร)

Safety and Environmental Specialist

ผู้อนุมัติ

วันที่ 3/4/67


**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ท่าเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 2/2567 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567)**

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	หมายเลข No.	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รหัสถัง	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ถังถัง Bucket			
1	ADM Building	In front of CNC room	1	A008	Dry chem	20	A2-001	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
2	ADM Building	Electric room(Behind lift)	1	A009	Clean.Ag	10	A2-002	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
3	ADM Building	Exit door	2	A010	CO2	15	A2-003	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
4	ADM Building	In front of unithal room	2	A011	Clean.Ag	10	A2-004	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
5	ADM Building	Pantry room	3	A013	Clean.Ag	10	A2-005	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
6	ADM Building	Exit door(Finance room)	3	A012	CO2	15	A2-006	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
7	ADM Building	Purchasing section	4	A017	Clean.Ag	10	A2-007	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
8	ADM Building	IT room	4	A014	CO2	10	A2-008	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
9	ADM Building	IT room (Control room)	4	A015	FM 200		A2-009	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
10	ADM Building	Infront of IT room	4	A016	Clean.Ag	10	A2-010	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
11	ADM Building	Control lift room	5	A018	Clean.Ag	10	A2-011	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
12	CFS A2	Export Area	1	A027	CO2	15	A3-114	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
13	CFS A2	Export Area	1	A028	CO2	15	A3-115	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
14	CFS A2	Import Area	1	A029	CO2	15	CO-044	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
15	CFS A2	Import Area	1	A030	CO2	15	A3-116	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
16	CFS A2	Import Area	1	A031	Dry chem	20	A2-016	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
17	CFS A2	Import Area	1	A032	Dry chem	20	A2-017	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
18	CFS A2	In front of office room	2	A025	CO2	15	A3-112	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
19	ENG A2	RTG Area 1	1	A033	Dry chem	50	A2-021	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
20	ENG A2	RTG Area 2	1	A020	Foam	2.2 gal.	A2-022	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
21	ENG A2	RTG Area 3	1	A035	Foam	2.2 gal.	A2-023	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
22	ENG A2	RTG Area 4	1		Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
23	ENG A2	RTG Area 5	1		Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
24	ENG A2	Welding Area 1	1	A036	Dry chem	20	A2-024	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
25	ENG A2	Welding Area 2	1	A037	Foam	2.2 gal.	A2-025	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
26	ENG A2	Welding Area 3	1	A038	Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
27	ENG A2	Welding Area 4	1	A039	Foam	2.2 gal.		/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
28	ENG A2	TH & RS (Drinking cabinet)	1	A025	Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
29	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1	A041	Dry chem	15	A2-029	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
30	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1		Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
31	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1	A042	Dry chem	20	A2-030	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
32	ENG A2	Material Store	1	A043	Dry chem	20	A2-031	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
33	ENG A2	Material Store	1	A044	Dry chem	20	A2-032	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
34	ENG A2	Gas Area	1		Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
35	Gate A2	Gate Booth 1	1	A019	Dry chem	20	A2-038	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
36	Gate A2	Gate Booth 2	1	A020	Dry chem	20	A2-039	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
37	Gate A2	Gate Booth 3	1	A021	Dry chem	10	A2-040	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
38	Gate A2	Gate Booth 4	1	A022	Dry chem	10	A2-041	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
39	Gate A2	Gate Booth 6	1	A023	Dry chem	15	A2-042	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
40	Gate A2	Gate Booth 8	1	A024	Dry chem	20	A2-043	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
41	HR Center	FH.Canteen	1	A001	Dry chem	10	A2-044	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
42	HR Center	FH.Floor 2	2	A002	Clean.Ag	10	A2-045	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
43	QC04	Sea Side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
44	QC04	Land Side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
45	QC04	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
46	QC04	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
47	QC04	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
48	QC04	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
49	QC04	Cabin Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
50	QC05	Seaside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
51	QC05	Landside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
52	QC05	Roller สายไฟ			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
53	QC05	Cabin Room			CO2	6.6 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
54	QC05	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
55	QC05	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
56	QC06	Seaside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
57	QC06	Cabin Room			Dry chem	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
58	QC06	หน้าทางเข้า Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
59	QC06	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
60	QC06	Machine Room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
61	QC06	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
62	RS 1	Inside cabin		RS01	Dry chem	10	A2-081	/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
63	RS 2	Inside cabin		RS02	Dry chem	15	D012	/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 พ.ค. 67
64	RTGC 10	Cabin room 2 (Out side)		RG10-2	Dry chem	15	A2-114	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 พ.ค. 67
65	RTGC 10	Land side (Electric panel)		RG10-3	Dry chem	15	A2-115	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 พ.ค. 67
66	RTGC 10	Sea side (Fuel tank)		RG10-4	Dry chem	15	A2-116	/	/	/	/	/	-	ธนพร	5 พ.ค. 67
67	RTGC 11	Cabin room		RG11-1	Dry chem	10	A2-118	/	/	/	/	/	-	ธนพร	9 พ.ค. 67
68	RTGC 11	Elect. In Room L/S		RG11-3	Dry chem	10	A2-120	/	/	/	/	/	-	ธนพร	9 พ.ค. 67
69	RTGC 11	Mechanic room S/S		RG11-4	Dry chem	10	A2-121	/	/	/	/	/	-	ธนพร	9 พ.ค. 67
70	RTGC 41	Cabin room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	9 พ.ค. 67
71	RTGC 41	Elect. room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	9 พ.ค. 67
72	RTGC 41	Mechanic room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	9 พ.ค. 67
73	RTGC 42	Cabin room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	9 พ.ค. 67
74	RTGC 42	Elect. room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	9 พ.ค. 67
75	RTGC 42	Mechanic room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	9 พ.ค. 67
76	Substation	Inside (front side)	1	A005	CO2	15	A2-122	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
77	Substation	Inside (front side)	1	A006	CO2	15	A2-123	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
78	Substation	Inside (Back side)	1	A007	CO2	15	A2-124	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67

**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ท่าเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 2/2567 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567)**

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	หมายเลข No.	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รหัสถัง	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด สลัก Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ถังถัง Bucket			
79	Substation A2	Outside	1	A003	Dry chem	15	A2-125	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
80	Substation A2	Outside	1	A004	Dry chem	15	A2-126	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67
81	TH 01	Inside cabin	1	TH01	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
82	TH 02	Inside cabin	1	TH02	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
83	TH 03	Inside cabin	1	TH03	Dry chem	15	C1-199	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
84	TH 04	Inside cabin	1	TH04	Dry chem	15	C1-185	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
85	TH 05	Inside cabin	1	TH05	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
86	TH 06	Inside cabin	1	TH06	Dry chem	15	A2-132	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
87	TH 07	Inside cabin	1	TH07	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
88	TH 08	Inside cabin	1	TH08	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
89	TH 09	Inside cabin	1	TH09	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
90	TH 10	Inside cabin	1	TH10	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
91	TH 11	Inside cabin	1	TH11	Dry chem			/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
92	TH 12	Inside cabin	1	TH12	Dry chem	15	A2-075	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
93	TH 13	Inside cabin	1	TH13	Dry chem	15	C1-182	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
94	TH 14	Inside cabin	1	TH14	Dry chem	15	C1-208	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
95	TH 15	Inside cabin	1	TH15	Dry chem	15	004	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
96	TH 16	Inside cabin	1	TH16	Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
97	TH 17	Inside cabin	1	TH17	Dry chem	15	C1-184	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
98	TH 18	Inside cabin	1	TH18	Dry chem	15	C1-200	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
99	TH 19	Inside cabin	1	TH19	Dry chem	15	C1-193	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
100	TH 20	Inside cabin	1	TH20	Dry chem	15	C1-203	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 พ.ค. 67
101	Wharf Office A2	Wharf Floor 2	2	A045	Dry chem	20	A2-147	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ค. 67

หมายเหตุ : / = ปกติ X = ผิดปกติ



(นายปฏิภาณ ทองอยู่)

Safety Officer

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 2/7/24



(นายพิสิษฐ์ แต่งเนตร)

Safety & Technical Training Supervisor

ผู้ทบทวน

วันที่ 2/7/24



(นางสุภาภรณ์ เพ็ญธิสาร)

Safety and Environmental Specialist

ผู้อนุมัติ

วันที่ 3/7/24