

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน	
	น้ำมันดีเซล	ก๊าซธรรมชาติ	น้ำมันดีเซล	ก๊าซธรรมชาติ	น้ำมันดีเซล	ก๊าซธรรมชาติ	น้ำมันดีเซล	ก๊าซธรรมชาติ	น้ำมันดีเซล	ก๊าซธรรมชาติ	น้ำมันดีเซล	ก๊าซธรรมชาติ
พลังความร้อนรวม ชุดที่ 3	-	1,034.097	-	1,989.617	-	3,630.710	-	2,484.391	-	1,035.150	-	1,111.363
พลังความร้อนรวม ชุดที่ 4	-	6,299.960	-	5,734.580	-	3,843.570	-	4,040.830	-	5,916.770	-	5,764.726

หมายเหตุ : ไม่มีการเดินเครื่องโดยใช้น้ำมัน

รวม น้ำมันเตา - ล้านลิตร
 น้ำมันดีเซล 0 ลิตร
 ก๊าซธรรมชาติ 42,885.764 ล้านลูกบาศก์ฟุต

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

โรงไฟฟ้า	พลังงานไฟฟ้า (ล้าน-กิโลวัตต์-ชั่วโมง)					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
พลังความร้อนรวม ชุดที่ 3	131.68	249.09	457.20	318.30	129.04	137.69
พลังความร้อนรวม ชุดที่ 4	851.24	776.28	523.85	550.98	800.16	776.16
รวม	982.92	1,025.37	981.06	869.28	929.19	913.85

ที่มา : โรงไฟฟ้าพระนครใต้ กรกฎาคม 2567



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงาน	
เลขที่ 362	11 (อ.ก.)
วันที่ 18 มี.ค. 2554	059
11/45	วันที่ 20 มี.ค. 54

ที่ กฟผ. ๓๑๑๐๐/๐๑๖

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
๑๑๒ หมู่ ๑ ต.บางไผ่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๑๑ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
อ้างถึง หนังสือที่ กฟผ. ๙๕๕๖๐๐/๔๗๕๐๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓
เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทะเบียนโรงงานปี ๓-๘๘-๑/๔๐ สป.
๒. สำเนาหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๕๕๖๐๐/๔๗๕๐๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่ กฟผ. ๙๕๕๖๐๐/๔๗๕๐๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เรียนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้ปลดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้หน่วยที่ ๑-๓ ขนาดกำลังการผลิต ๒x๒๐๐ MW และ ๑x๓๑๐ MW รวม ๗๑๐ MW ออกจากระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP ๒๐๐๗ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต และกำลังเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงใบประกอบกิจการโรงงานดังนี้

๑. กำลังการผลิตเปลี่ยนแปลงจาก ๓,๐๕๕.๖๐ MW เป็น ๒,๘๕๗.๐๐ MW
๒. กำลังเครื่องจักรเปลี่ยนแปลงจาก ๑๗,๓๒๗,๗๓๘.๐๕ แรงม้า เป็น ๑๐,๖๐๖,๙๓๖.๗๔ แรงม้า


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(โรงไฟฟ้าพระนครใต้) ได้ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตและกำลังเครื่องจักรตามที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘-๑/๔๐ สป.ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ไทยรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย





ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๖๖๑

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าพระนครใต้ สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ยื่นเรื่องขอยกเลิกเครื่องจักรและลดขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ ๐๑-๑(๓)/๕๒-๐๐๘ โดยปลดออกจากระบบตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (PDP ๒๐๑๘) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นั้น

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖๔๘) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการยกเลิกเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ ๑ และลดขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง จากเดิม ๓,๕๒๕,๗๐๙.๓๙ กิโลวัตต์แอมแปร์ (kVA) (๒,๙๙๖.๘๕๓ เมกะวัตต์ (MW)) ลดลง ๓๙๘,๑๒๙.๔๐ kVA (๓๓๘.๔๑๐ MW) คงเหลือขนาดกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น ๓,๑๒๗,๕๗๙.๙๙ kVA (๒,๖๕๘.๔๔๓ MW) อายุใบอนุญาตตามสิทธิ์เดิม โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัลย์ แสงเรือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน ปฏิบัติการแทน
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๗๘๐

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖