

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) จำกัด
ครั้งที่ 3/2561

วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ควบคุมและระบบไฟฟ้า (CCR) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) จำกัด

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนภาคประชาชนหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุพัตรา จูรี | ผู้แทนหมู่ที่ 1 ชุมชนห้วยเหียน |
| 2. นางสาวอารยา เจียหลิม | ผู้แทนหมู่ที่ 2 ชุมชนยางเอน-ชนาเจ็ด |
| 3. นายอัคเดช ทิพย์สุข | ผู้แทนหมู่ที่ 3 ชุมชนปากกร่วม |
| 4. นายเข้ม ท้วมรอด | ผู้แทนหมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมบ่อวิน |
| 5. นางสุภาพร บุญมา | ผู้แทนหมู่ที่ 8 ชุมชนมาบเสมอ |
| 6. นายสิน มีศิริ | ผู้แทนหมู่ที่ 2 ชุมชนศรีอนุสรณ์ |
| 7. นายณัฐวุฒิ จันทราภาส | ผู้แทนหมู่ที่ 10 ชุมชนพื้นที่สงัดนอก |
| 8. นายบัญชา ผลานิสงค์ | ผู้แทนหมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ |
| 9. นายชาติชาย สะและวงษ์ | ผู้แทนหมู่ที่ 4 บ้านพื้นที่สงัดใน |
| 10. นายชูชาติ กุฑทอง | ผู้แทนหมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน |
| 11. นายอุดร จันทปากดี | ผู้แทนหมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา |
| 12. นางสุมาลี รัตนพันธ์ | ผู้แทนหมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา |

ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐหรือท้องถิ่น

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสิริมา จิรจิรนา | แทนนายนิติ วิวัฒน์วานิช
นายอำเภอศรีราชา |
| 2. นายจอมเจตน์ ตัวงสุข | แทน นายสัญญา ช.เจริญยิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี |
| 3. นายสมเกียรติ ม่วงเอี่ยม | แทน นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน |

- | | |
|----------------------------|---|
| 4. นายคณิต เจียหลิม | กำนันตำบลบ่อวิน |
| 5. นางสาวปิยะนันท์ มณีเลิศ | แทน นางสาวเดือนใจ สิทธิเวช
ผู้แทนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ |
| 6. นายธงไชย สว่างอารมณ์ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง |
| 7. นายนิพนธ์ ปินตัน | แทน นายชำนาญ นาคทั้ง
กำนันตำบลเขาคันทรง |

ตัวแทนโครงการโรงไฟฟ้า

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวบงกช สาริมา | ผู้แทนโรงไฟฟ้า บจ. บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 |
| 2. นางสาวลลิตา กิตติภาวะ | ผู้แทนโรงไฟฟ้า บจ. บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 |
| 3. นายณรงฤทธิ์ จันทะไทย | ผู้แทนโรงไฟฟ้า บจ. บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 |
| 4. นางสาวหวานฤทัย ช้างกลาง | ผู้แทนโรงไฟฟ้า บจ. บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 |

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

นางสิริมา จิรจิรนา ปลัดอำเภอศรีราชากล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี 2561

นางสิริมา จิรจิรนา ปลัดอำเภอศรีราชาให้ข้อมูลกิจกรรมของอำเภอศรีราชา ได้แก่ งานวิ่งควายประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแห่ขบวนเกวียนกัณฑ์ 13, การแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆ การประกวดตกแต่งควาย การประกวดสุขภาพควาย การประกวดสาวน้อยบ้านนาควาย โดยทุกอำเภอจะจัดกิจกรรมร่วมกัน

วาระที่ 2.2

เรื่อง ทำบุญอำเภอศรีราชา

นางสิริมา จิรจิรนา ปลัดอำเภอศรีราชาแจ้งว่าจะมีการทำบุญที่อำเภอศรีราชาในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เนื่องจากเคยเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าบริเวณยอดดัดหล่อพระภายในอำเภอศรีราชา ทางอำเภอจึงได้ทำการซ่อมแซมและติดตั้งสายล่อฟ้า ติดไฟเพิ่มแสงสว่างบริเวณอำเภอศรีราชา และถือโอกาสทำบุญครบ 125 ปีอำเภอศรีราชา

โดยกิจกรรมที่วางแผนไว้คือ นิมนต์พระสงฆ์ 125 รูป และทำโรงทาน โดยจะประชุม คณะกรรมการ การจัดงานอีกครั้ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

นางสาวบงกช สาริมาณ ผู้จัดการแผนกบริหาร และบุคคล โรงไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด ได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานประชุมโดยไม่มีแก้ไข

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

วาระที่ 3.1

เรื่อง สืบเนื่อง

เรื่อง มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

นายบรรณวัฒน์ ศรีตุลาพันธ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด รายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างปี 2560 - 2561 ให้คณะกรรมการฯ รับทราบ ซึ่งโรงไฟฟ้าฯ มีระบบการจัดการ มาตรฐาน ได้แก่ ISO 14001:2015 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 45001:2018 การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และ ISO 22301:2012 การบริหารจัดการความต่อเนื่อง โดยการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment :EIA) ครบถ้วน ดังนี้

1.การควบคุมการระบายมลพิษทางปล่อยระบายอากาศ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม และเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ประเภทโรงไฟฟ้าใหม่ทุก ขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยมีค่าควบคุม ดังนี้

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx as NO2)	< 60 ppm
ฝุ่นละออง (TSP)	< 6.85 mg/m3
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)	< 3.5 ppm

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดที่ปล่อยปล่องเครื่อง กำเนิดไอน้ำ (HRSG) ทั้ง 2 เครื่อง ระยะเวลาการตรวจวัด คือ ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยผลการตรวจวัดที่ผ่านมาเมื่อเดือน มีนาคม 2560 กันยายน 2560 มีนาคม 2561 และวัดครั้งสุดท้ายเมื่อ สิงหาคม 2561 มีค่าต่ำกว่าค่าควบคุม

2. การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริษัทฯจัดให้มีตำแหน่งสถานี ตรวจวัด 1 สถานี จากเดิมบริเวณโรงเรียนบ้านเขาหิน เปลี่ยนมาเป็นบริเวณชุมชนนิคม บ่อวิน ซึ่งใกล้กับโรงไฟฟ้าเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนมากขึ้น ตามค่ามาตรฐาน ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการตรวจวัด คือ ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยทำการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่องตามพารามิเตอร์ ตรวจวัด ดังนี้

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx)	ค่าควบคุม 0.17 ppm	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน	ค่าควบคุม 0.12 mg/m3	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)	ค่าควบคุม 0.12 mg/m3	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

โดยผลการตรวจวัดที่ผ่านมาเดือน มีนาคม 2560 กันยายน 2560 มีนาคม 2561 และวัดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2561 มีค่าต่ำกว่าค่าควบคุม

3. การควบคุมมลพิษทางเสียง บริษัทฯจัดให้มีตำแหน่งสถานีตรวจวัด 2 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้วโรงไฟฟ้าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และจากเดิมบริเวณโรงเรียนบ้าน เขาหิน เปลี่ยนมาเป็น บริเวณชุมชนนิคมบ่อวิน เช่นเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัดระดับเสียงชุมชนทั่วไปในบรรยากาศปีละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน ครอบคลุม ทั้งวันทำการ และวันหยุดโดยมีค่าควบคุมอยู่ที่ 70dB(A) สำหรับผลการ ตรวจวัดที่ผ่านมาเมื่อเดือน มีนาคม 2560 กันยายน 2560 มีนาคม 2561 และวัดครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2561 มีค่าต่ำกว่าค่าควบคุม

4. การควบคุมการระบายน้ำทิ้ง บริษัทฯใช้น้ำดิบในกระบวนการผลิตเฉลี่ย 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำทิ้งเฉลี่ย 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีการระบาย น้ำทิ้งต่อ 1 วัน ควบคุมไม่เกิน 25% ของปริมาณน้ำที่ได้รับจากการนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดเก็บตัวอย่างบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง มีค่าควบคุม ได้แก่ ความเป็น กรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) น้ำมัน และไขมัน (Oil & Grease) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ทั้งนี้ ผลการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในการนำเสนอในที่ ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3

เรื่อง กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ไตรมาสที่ 3

นางสาวบงกช สาริมาณ ผู้จัดการแผนกบริหาร และบุคคล โรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ (ฉบับลิวเอชเอ) 1 จำกัด ให้ข้อมูลกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ไตรมาสที่ 3 ให้คณะกรรมการรับทราบ อันประกอบไปด้วย

1. ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพสร้างฉาปนสถานไร้มลพิษ
2. ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง กิจกรรมวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง)
3. โครงการ "ศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า บี.กริม"
4. สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2561 แก่โรงเรียนบ้านหุบบอน
5. ร่วมถวายพานพุ่มงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
6. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2561
7. กิจกรรมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
8. กิจกรรม Healthy Community Project "Public Exercise Areas Renovation"
9. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ฉบับลิวเอชเอ) 1 จำกัด ครั้งที่ 2/2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่อง เพื่อพิจารณา

เรื่อง การปรับวาระการประชุมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ฉบับลิวเอชเอ) 1 จำกัด จากทุก 3 เดือนเป็นทุก 6 เดือน

นางสาวบงกช สาริมาณ แจ้งขอการปรับวาระการประชุมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ฉบับลิวเอชเอ) 1 จำกัด จากเดิมจะจัดประชุม ทุก 3 เดือนเป็นทุก 6 เดือนแทน เพื่อให้ตรงกับการตรวจวัดค่ามลพิษ 6 เดือนครั้งของ โรงไฟฟ้าฯ ซึ่งหากมีวาระพิเศษ เช่น ข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่กรรมการฯต้องการให้ทาง โรงไฟฟ้าฯ ซึ่งแจ้งเป็นต้น สามารถนัดประชุมได้ตามวาระ โดยทางโรงไฟฟ้าฯจะเป็นผู้ออก หนังสือเชิญ นายคณิต เจียหลิม กำนันตำบลบ่อวิน ได้ขอเสนอเป็น ทุก 4 เดือน

มติที่ประชุม

มติในที่ประชุมลงความเห็นให้ปรับวาระการประชุมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ฉบับลิวเอชเอ) 1 จำกัด จากทุก 3 เดือน เป็นทุก 4 เดือนครั้ง โดยจะเริ่มปรับวาระการประชุมในปี 2562

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 4.1

เรื่อง อื่น ๆ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

นางสาวบงกช สาริมาณ สอบถามเรื่องกิจกรรมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะ ได้วางแผนในการสนับสนุนแต่ละชุมชนให้เหมาะสมและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวสุพัตรา จูรี ผู้แทนหมู่ที่ 1 ชุมชนห้วยเหียน
 - การออกกำลังกายเดินแอโรบิก
 - กลุ่มแม่บ้านทำขนมไทย ทำกล้วยเคี้ยว
2. นายคณิต เจียหลิม ผู้แทนหมู่ที่ 2 ชุมชนยางเอน-ขนาเจ็ด
 - กิจกรรมการออกกำลังกายฟิตเนสสาธารณะ
 - กลุ่มแม่บ้านทำเครื่องจักรสาน
3. นายอัครเดช ทิพย์สุข ผู้แทนหมู่ที่ 3 ชุมชนปากร่วม
 - การออกกำลังกายฟุตบอล ตะกร้อในชุมชน
 - กลุ่มแม่บ้านทำอาหาร
4. นางสาวพร บุญมา ผู้แทนหมู่ที่ 8 ชุมชนมาบเสมอ
 - กลุ่มแม่บ้านทำอาหาร ขนมหวาน และผ้าวน
5. นายถิรวุฒิ จันทราภาส ผู้แทนหมู่ที่ 10 ชุมชนพันเสด็จนอก
 - วงดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว
6. นายบัญชา ผลานิสงศ์ ผู้แทนหมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ
 - โรงเรียนในชุมชน
 - การออกกำลังกาย สนามกีฬาในชุมชน
 - โรงเพาะเห็ด เพาะน้ำเชื้อเห็ด
 - กลุ่มแม่บ้านทำอาหาร
7. นายชาติชาย สะแสงวงษ์ ผู้แทนหมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน
 - ชุมชนอิสลาม มัสยิดนูรุล พันเสด็จใน ทำกุนเชียงไก่ เนื้อ
 - ชมรมจักรยาน กลุ่มหมีน้อย
 - กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
8. นายชูชาติ ภูทอง ผู้แทนหมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน
 - การออกกำลังกาย ลานกีฬาในชุมชน
 - โรงเพาะเห็ด ชุมชนนิคมบ่อวิน
 - กลุ่มแม่บ้าน ทำอาหาร น้ำพริก แคปหมู และผ้าวน

9. นายอุดร จันทปากดี ผู้แทนหมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา

- การออกกำลังกาย ลานกีฬาในชุมชน

- กลุ่มนวดคลายเส้น

- กลุ่มทำเหรียญโปรยทาน

- กลุ่มแม่บ้านทำผลิตภัณฑ์จากหมูแปรรูป

10. นางสาวลิลา รัตนพันธ์ ผู้แทนหมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา

- ศูนย์สุขภาพชุมชน

- โรงเรียนในชุมชน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.2

เรื่อง สถานะกองทุนโรงไฟฟ้า

นางสาวบงกช สาริมาณ แจ้งสถานะกองทุนโรงไฟฟ้า อยู่ระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าจะสามารถใช้งบกองทุนฯ ได้หลังเดือน มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปอ้างอิงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดพื้นที่ประกาศประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ และจำนวนคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.2

เรื่อง การศึกษาดูงานของคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) จำกัด

นายธงไชย สว่างอารมณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง สอบถามเรื่อง การพาคณะกรรมการฯ ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือนอกพื้นที่ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้นำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่

ทั้งนี้ นางสาวบงกช สาริมาณ รายละเอียด นำเรื่องหารือ บี.กริม สำนักงานกรุงเทพฯ ในรายละเอียด รวมถึงหลักการ และนโยบายในการทำงาน โดยจะทำการแจ้งกลับในที่ประชุมอีกครั้งในการประชุมวาระถัดไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



นางสาวลลิตา กิตติภาวะ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม