

ภาคผนวก ค-2
ใบรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



Analysis Report (TSP&PM10)

Job No. : QT.A0018/2024

Issued Date : 9 July 2024

REPORT No. AP041/2024
CUSTOMER NAME บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด
CONTACT NAME คุณรัชฎาพร ชารเอี่ยม (085-835-2648)
SAMPLE DESIGNATED AS Ambient Air Quality
SAMPLING LOCATION วัดบยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
(พิกัดจุดตรวจวัด 13° 55' 16.082'' N, 101° 35' 23.218'' E)
SAMPLING DATE 5 - 12 June 2024
ANALYSIS DATE 13 June 2024
ANALYTICAL METHOD Gravimetric Method

Sampling Date	Result
	TSP(mg/m ³)
5 - 6 June 2024	0.066
6 - 7 June 2024	0.098
7 - 8 June 2024	0.112
8 - 9 June 2024	0.099
9 - 10 June 2024	0.062
10 - 11 June 2024	0.070
11 - 12 June 2024	0.069
Standard ^{1/}	0.33

Remarks : Concentration of each gas in ambient is based on 1 atm and 25°C

Reference : ^{1/} Notification of the National Environment Board, No.10, B.E. 2004

Tested by _____

Environmental Scientist

Approved by _____

Laboratory Manager

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

ภาคผนวก ค-3

ใบรายงานผลการวิเคราะห์
ระดับเสี่ยงในบรรยากาศโดยทั่วไป



Analysis Report (Leq 24 hr.)

Job No. : QT. A018/2024
Issued Date : 25 June 2024

REPORT No. ASL008/2024
CUSTOMER NAME บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด
CONTACT NAME คุณรัชฎาพร ธารเอี่ยม (085-835-2648)
MEASURED PARAMETER Leq 24 & L90
MEASURED DATE 5 - 10 June 2024
MEASURED TIME 9.30 am - 9.30 am
MEASURED INSTRUMENT Sound Level Meter Model Delta Ohm No.7 Serial No.11040842480

Period	Station										Standard*
	วัดบุนยายไบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี										
	(Coordinates 13° 55' 15.090''N, 101° 35' 23.740''E)										
	Sound Level [dB(A)]										
	5 - 6 Jun 24		6 - 7 Jun 24		7 - 8 Jun 24		8 - 9 Jun 24		9 - 10 Jun 24		
Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90		
09.30 - 10.30	58.7	56.4	56.9	54.2	55.9	53.2	57.5	55.0	59.0	55.8	-
10.30 - 11.30	57.8	55.0	57.4	54.4	56.9	53.1	57.3	54.5	57.7	55.4	-
11.30 - 12.30	58.9	54.8	57.0	54.2	56.2	52.5	56.9	53.9	58.8	56.0	-
12.30 - 13.30	55.9	54.0	57.3	55.1	55.4	52.6	57.1	53.8	58.4	56.1	-
13.30 - 14.30	56.9	53.9	57.4	55.1	55.8	53.5	57.8	54.2	59.7	55.2	-
14.30 - 15.30	56.5	53.7	56.9	54.5	56.3	53.7	56.4	53.6	58.4	55.2	-
15.30 - 16.30	57.4	54.3	57.2	55.1	56.6	54.1	57.0	54.7	56.9	55.1	-
16.30 - 17.30	58.8	54.5	57.9	55.1	58.6	55.1	58.5	55.0	57.4	55.2	-
17.30 - 18.30	57.4	54.1	58.6	54.5	57.3	53.7	58.8	55.1	58.1	56.0	-
18.30 - 19.30	55.7	54.7	57.3	55.3	55.2	53.7	57.6	54.7	59.0	55.8	-
19.30 - 20.30	56.1	55.1	54.9	53.7	56.1	55.1	57.5	55.7	57.1	55.5	-
20.30 - 21.30	57.0	55.4	56.3	54.6	59.2	55.8	57.6	56.0	62.5	55.2	-
21.30 - 22.30	57.5	55.3	56.5	54.4	58.3	55.6	58.9	55.4	60.1	55.2	-
22.30 - 23.30	61.3	55.6	58.0	53.9	57.6	56.1	61.9	58.1	60.1	55.0	-
23.30 - 00.30	57.7	56.0	56.5	54.8	64.5	55.6	62.8	58.4	57.3	55.8	-
00.30 - 01.30	65.2	56.0	56.7	55.1	55.8	54.0	57.7	56.6	62.2	55.8	-
01.30 - 02.30	57.4	56.1	59.3	56.0	56.4	54.9	58.2	57.5	55.6	54.7	-
02.30 - 03.30	59.2	56.6	64.5	56.3	55.8	54.9	58.8	58.2	56.3	55.1	-
03.30 - 04.30	58.7	57.7	57.2	56.0	56.7	55.2	59.4	58.6	57.7	55.7	-
04.30 - 05.30	59.5	58.6	67.0	56.6	56.9	55.5	67.9	57.6	57.7	55.6	-
05.30 - 06.30	59.8	57.7	59.8	57.5	59.5	56.1	64.5	58.0	58.2	55.6	-
06.30 - 07.30	59.6	57.0	58.4	55.7	61.5	55.1	63.0	57.3	58.0	56.1	-
07.30 - 08.30	58.8	56.4	58.5	55.1	58.1	55.4	59.3	56.5	58.8	56.0	-
08.30 - 09.30	58.3	55.6	58.2	55.1	57.4	54.5	59.2	56.0	59.2	54.5	-
Leq 24 hrs [dB(A)]	58.9	-	59.3	-	58.1	-	60.4	-	58.8	-	70
Lmax [dB(A)]	91.2	-	95.2	-	92.1	-	95.3	-	94.5	-	115
Ldn [dB(A)]	66.6	-	67.4	-	65.5	-	68.8	-	65.0	-	-

Reference : * Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

* Notification of the Ministry of Industry, subject Standard of Noise Level from Factory Operation B.E. 2548 (2005).

Tested by _____
Environmental Scientist

Approved by _____
Ms _____
Laboratory Manager

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

• REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

Page 1 of 5

122 Moo. 2 Thatoom, Srimahaphote, Prachinburi, 25140 .TEL: 037-208-800 Ext.3838 FAX: 02-659-1430

FR-Q-IRC-AB-008_00

Effective date: 20 Oct 2023

1(5)



Analysis Report (Leq 24 hr.)

Job No. : QT. A018/2024
Issued Date : 25 June 2024

REPORT No. ASL008/2024
CUSTOMER NAME บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด
CONTACT NAME คุณรัชฎาพร ชารเยี่ยม (085-835-2648)
MEASURED PARAMETER Leq 24 & L90
MEASURED DATE 5 - 10 June 2024
MEASURED TIME 10.00 am - 10.00 am
MEASURED INSTRUMENT Sound Level Meter Model Aco Type 6236 No.15 Serial No.212015

Period	Station										Standard*
	วัดโป่งไผ่ (บ้านโคกสัมพุง) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี										
	(Coordinates 13° 54' 46.299'' N, 101° 33' 12.947'' E)										
	Sound Level [dB(A)]										
	5 - 6 Jun 24		6 - 7 Jun 24		7 - 8 Jun 24		8 - 9 Jun 24		9 - 10 Jun 24		
Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90		
10.00 - 11.00	62.5	52.2	59.5	52.7	59.8	52.0	60.6	53.8	60.2	53.4	-
11.00 - 12.00	62.7	51.9	58.5	52.8	57.2	51.6	61.5	52.4	64.2	52.7	-
12.00 - 13.00	59.2	52.5	58.8	52.5	57.7	52.1	57.8	52.3	63.8	53.3	-
13.00 - 14.00	59.5	51.3	59.8	53.0	57.8	51.8	60.1	53.3	61.5	52.5	-
14.00 - 15.00	60.7	51.8	58.3	51.8	58.0	52.7	58.7	51.7	71.5	52.7	-
15.00 - 16.00	59.6	52.8	58.5	52.3	59.7	53.4	63.5	52.0	60.4	52.7	-
16.00 - 17.00	60.1	52.5	59.5	52.7	60.9	53.3	61.4	54.2	62.4	53.2	-
17.00 - 18.00	63.5	54.2	60.9	54.4	64.7	55.0	64.2	54.9	61.0	54.5	-
18.00 - 19.00	60.3	54.2	61.6	53.9	60.9	54.1	62.0	54.3	59.3	53.7	-
19.00 - 20.00	60.4	54.9	62.3	54.8	60.2	54.6	61.6	55.1	60.1	54.1	-
20.00 - 21.00	61.0	53.7	62.1	53.6	64.3	54.2	59.5	54.5	63.2	53.4	-
21.00 - 22.00	64.5	50.9	59.5	51.8	60.1	52.8	58.3	52.3	59.3	51.6	-
22.00 - 23.00	58.9	49.1	55.4	50.1	60.0	51.1	57.4	50.9	65.4	51.0	-
23.00 - 24.00	64.6	48.4	61.5	49.6	55.1	49.9	68.6	53.7	55.0	50.2	-
24.00 - 01.00	53.4	47.9	56.7	49.5	55.7	49.4	55.1	50.4	54.1	50.1	-
01.00 - 02.00	52.6	47.2	52.7	49.1	54.5	49.0	53.1	49.6	58.7	50.0	-
02.00 - 03.00	51.2	47.4	53.2	48.9	55.3	49.0	52.8	49.5	56.2	49.8	-
03.00 - 04.00	53.7	47.6	52.0	48.5	55.2	48.8	53.5	49.0	52.2	49.7	-
04.00 - 05.00	60.2	47.9	57.7	49.2	58.3	49.1	55.7	49.2	55.5	49.1	-
05.00 - 06.00	62.7	49.5	62.8	51.0	63.3	50.6	60.7	50.0	60.9	49.8	-
06.00 - 07.00	65.1	52.7	62.4	53.6	62.8	52.7	62.0	52.0	62.5	52.7	-
07.00 - 08.00	70.5	56.6	62.7	56.9	62.6	55.3	61.9	54.2	62.4	56.6	-
08.00 - 09.00	63.0	54.2	61.3	54.0	62.1	54.4	61.6	54.7	61.6	54.6	-
09.00 - 10.00	59.3	51.9	58.8	51.1	59.5	51.8	58.4	50.7	58.7	52.3	-
Leq 24 hrs [dB(A)]	62.4	-	65.6	-	60.4	-	61.2	-	62.6	-	70
Lmax [dB(A)]	100.3	-	88.6	-	100.0	-	97.4	-	104.2	-	115
Ldn [dB(A)]	67.6	-	60.7	-	65.9	-	67.6	-	67.1	-	-

Reference : * Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

* Notification of the Ministry of Industry, subject Standard of Noise Level from Factory Operation B.E. 2548 (2005).

Tested by _____
Environmental Scientist

Approved by _____
Laboratory Manager

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

Page 2 of 5

122 Moo. 2 Thatoom, Srimahaphote, Prachinburi, 25140 .TEL: 037-208-800 Ext.3838 FAX: 02-659-1430



Analysis Report (Leq 24 hr.)

Job No. : QT. A018/2024
Issued Date : 25 June 2024

REPORT No. ASL008/2024
CUSTOMER NAME บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด
CONTACT NAME คุณรัชฎาพร ชารเยี่ยม (085-835-2648)
MEASURED PARAMETER Leq 24 & L90
MEASURED DATE 5 - 10 June 2024
MEASURED TIME 10.30 am - 10.30 am
MEASURED INSTRUMENT Sound Level Meter Model Aco Type 6236 No. 11 Serial No.192014

Period	Station										Standard*
	พื้นที่โครงการฯ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี										
	(Coordinates 13° 55' 57.298" N, 101° 34' 9.737" E)										
	Sound Level [dB(A)]										
	5 - 6 Jun 24		6 - 7 Jun 24		7 - 8 Jun 24		8 - 9 Jun 24		9 - 10 Jun 24		
Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90		
10.30 - 11.30	56.9	55.6	55.5	54.6	55.7	54.7	66.0	54.9	56.0	54.7	-
11.30 - 12.30	56.5	55.4	55.6	54.6	56.0	54.7	57.8	55.1	58.4	56.9	-
12.30 - 13.30	56.3	55.1	58.8	54.3	55.8	54.3	58.2	56.7	58.0	57.1	-
13.30 - 14.30	56.0	55.1	59.4	54.3	56.0	54.6	57.2	56.2	57.9	57.1	-
14.30 - 15.30	56.2	55.0	58.9	54.7	59.6	55.2	57.7	56.4	60.4	56.8	-
15.30 - 16.30	57.3	55.7	56.0	54.8	57.1	55.9	57.0	55.5	57.7	56.5	-
16.30 - 17.30	58.2	56.9	57.9	55.2	58.2	55.9	56.6	54.9	55.8	54.9	-
17.30 - 18.30	58.0	57.0	56.8	55.5	57.3	55.6	57.2	56.3	56.3	55.2	-
18.30 - 19.30	58.9	57.5	57.9	56.9	58.4	57.4	57.9	56.4	56.4	55.2	-
19.30 - 20.30	59.1	58.1	58.7	57.9	57.7	56.4	57.9	56.9	56.3	55.2	-
20.30 - 21.30	58.6	57.9	58.8	58.1	58.9	57.6	58.3	57.6	57.0	55.8	-
21.30 - 22.30	58.6	57.8	58.6	57.9	58.6	57.3	58.5	57.8	57.8	56.8	-
22.30 - 23.30	59.2	58.0	58.4	57.4	58.6	57.8	58.1	57.1	57.4	56.5	-
23.30 - 00.30	59.0	57.6	58.4	57.6	58.8	58.0	57.0	55.8	57.2	56.4	-
00.30 - 01.30	59.0	57.8	57.7	56.8	58.4	57.8	55.9	55.0	58.2	57.0	-
01.30 - 02.30	59.2	56.8	57.9	56.1	57.5	56.5	55.5	54.6	58.1	57.5	-
02.30 - 03.30	58.5	57.4	58.2	55.9	58.0	56.9	55.7	54.7	57.8	57.1	-
03.30 - 04.30	58.9	57.3	61.7	58.2	58.1	57.1	56.0	54.8	58.7	57.2	-
04.30 - 05.30	59.4	57.7	61.9	58.0	58.5	57.7	57.6	56.5	63.4	58.0	-
05.30 - 06.30	60.0	58.5	58.6	57.6	59.0	57.9	56.9	56.0	60.7	59.3	-
06.30 - 07.30	58.7	57.8	57.3	55.6	58.3	57.3	57.2	56.1	61.0	57.5	-
07.30 - 08.30	59.0	57.6	57.1	55.5	57.8	56.1	56.5	55.3	58.0	57.0	-
08.30 - 09.30	57.8	56.7	56.2	54.9	56.5	55.2	56.0	54.7	57.9	56.9	-
09.30 - 08.30	55.9	54.8	55.9	54.9	55.8	54.8	58.4	56.9	57.8	56.9	-
Leq 24 hrs [dB(A)]	58.3	-	58.3	-	57.8	-	58.3	-	58.5	-	70
Lmax [dB(A)]	78.7	-	89.7	-	84.8	-	93.7	-	56.8	-	115
Ldn [dB(A)]	65.4	-	65.4	-	64.7	-	63.6	-	65.8	-	-

Reference : * Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

* Notification of the Ministry of Industry, subject Standard of Noise Level from Factory Operation B.E. 2548 (2005).

Tested by



Environmental Scientist

Approved by



Laboratory Manager

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

• REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

Page 3 of 5

122 Moo. 2 Thatoom, Srimahaphote, Prachinburi, 25140 .TEL: 037-208-800 Ext.3838 FAX: 02-659-1430



Analysis Report (Leq 24 hr.)

Job No. : QT. A018/2024
Issued Date : 25 June 2024

REPORT No. ASL008/2024
CUSTOMER NAME บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด
CONTACT NAME คุณรัชฎาพร ชารเยี่ยม (085-835-2648)
MEASURED PARAMETER Leq 24 & L90
MEASURED DATE 5 - 10 June 2024
MEASURED TIME 9.00 am - 9.00 am
MEASURED INSTRUMENT Sound Level Meter Model Delta Ohm No.6 Serial No.11040842479

Period	Station										Standard*
	สำนักงานสวนอุตสาหกรรม 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี										
	(Coordinates 13° 54' 55.720" N, 101° 34' 19.250" E)										
	Sound Level [dB(A)]										
	5 - 6 Jun 24		6 - 7 Jun 24		7 - 8 Jun 24		8 - 9 Jun 24		9 - 10 Jun 24		
Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90		
09.00 - 10.00	53.9	50.6	57.3	54.5	55.8	53.1	53.4	50.5	55.1	50.6	-
10.00 - 11.00	54.0	51.2	56.1	53.2	56.4	53.6	53.1	50.7	58.6	52.6	-
11.00 - 12.00	54.1	51.2	53.6	52.2	54.5	52.6	51.4	50.1	55.0	51.3	-
12.00 - 13.00	53.2	51.0	53.5	52.3	54.6	52.0	50.9	50.1	57.8	53.4	-
13.00 - 14.00	53.7	51.5	53.7	52.2	53.9	52.1	52.1	50.3	56.4	52.8	-
14.00 - 15.00	53.1	51.2	53.3	52.1	54.1	52.1	53.6	51.1	56.7	53.1	-
15.00 - 16.00	54.1	51.7	52.9	52.0	54.4	52.6	55.9	51.5	55.4	51.9	-
16.00 - 17.00	56.4	52.3	52.9	51.8	54.9	52.9	58.5	54.6	52.4	49.6	-
17.00 - 18.00	55.1	53.0	54.5	51.8	56.5	54.0	57.6	53.3	51.5	49.5	-
18.00 - 19.00	56.6	53.5	52.8	51.8	56.0	53.9	54.1	50.5	50.8	48.8	-
19.00 - 20.00	56.2	52.7	54.1	52.3	56.7	54.3	53.2	50.2	50.7	48.3	-
20.00 - 21.00	53.7	50.9	56.8	54.0	55.9	53.7	53.8	50.4	49.0	47.7	-
21.00 - 22.00	52.5	51.0	57.8	55.3	54.4	53.3	54.7	51.3	48.9	47.6	-
22.00 - 23.00	52.7	51.0	56.6	53.9	54.3	53.1	65.1	51.7	54.2	51.5	-
23.00 - 24.00	52.2	50.5	55.7	53.3	53.7	52.7	69.6	55.8	53.1	52.4	-
24.00 - 01.00	51.5	50.0	54.8	53.0	53.8	52.4	58.1	55.5	53.6	53.0	-
01.00 - 02.00	50.5	49.4	54.5	52.5	59.9	51.7	58.7	55.6	53.2	52.7	-
02.00 - 03.00	50.3	49.0	54.4	52.1	53.7	51.7	56.6	53.3	52.6	52.0	-
03.00 - 04.00	50.6	49.0	57.9	53.7	53.1	52.1	55.1	51.5	50.8	48.5	-
04.00 - 05.00	50.9	49.2	52.8	51.8	53.4	52.3	53.2	51.1	50.7	48.6	-
05.00 - 06.00	53.9	50.7	57.4	55.1	54.6	53.0	53.4	51.1	49.8	48.6	-
06.00 - 07.00	57.2	53.0	55.9	54.2	57.1	54.4	53.0	50.6	50.3	48.5	-
07.00 - 08.00	56.5	53.3	56.5	54.6	58.2	55.9	51.9	50.4	51.6	48.6	-
08.00 - 09.00	53.6	51.2	57.2	54.7	57.0	54.2	55.5	51.8	50.8	47.9	-
Leq 24 hrs [dB(A)]	54.1	-	55.5	-	55.6	-	59.1	-	53.8	-	70
Lmax [dB(A)]	79.0	-	79.8	-	92.0	-	82.9	-	56.8	-	115
Ldn [dB(A)]	69.5	-	62.1	-	61.9	-	68.1	-	59.1	-	-

Reference : * Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

* Notification of the Ministry of Industry, subject Standard of Noise Level from Factory Operation B.E. 2548 (2005).

Tested by

[Redacted Signature]
Environmental Scientist

Approved by

[Redacted Signature]
Laboratory Manager

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

• REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

Page 4 of 5

122 Moo. 2 Thatoom, Srimahaphote, Prachinburi, 25140 .TEL: 037-208-800 Ext.3838 FAX: 02-659-1430



Analysis Report (Leq 24 hr.)

Job No. : QT. A018/2024

Issued Date : 25 June 2024

REPORT No. ASL008/2024
CUSTOMER NAME บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด
CONTACT NAME คุณรัชฎาพร ธารเอี่ยม (085-835-2648)
MEASURED PARAMETER Leq 24 & L90
MEASURED DATE 5 - 10 June 2024
MEASURED TIME 9.00 am - 9.00 am
MEASURED INSTRUMENT Sound Level Meter Model Rion NL-42 No.8 Serial No. 00433730

Period	Station										Standard*
	หมู่บ้านเอื้อทรีพีย ด.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี										
	(Coordinates 13°55'19.80"N, 101°34'40.46"E)										
	Sound Level [dB(A)]										
	5 - 6 Jun 24		6 - 7 Jun 24		7 - 8 Jun 24		8 - 9 Jun 24		9 - 10 Jun 24		
Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90	Leq	L90		
09.00 - 10.00	60.1	51.1	59.7	50.9	59.0	50.0	59.4	49.6	59.0	49.6	-
10.00 - 11.00	60.7	51.0	59.4	51.9	59.9	50.7	60.4	51.4	57.9	47.9	-
11.00 - 12.00	59.5	50.6	61.4	51.1	60.1	51.8	59.7	51.3	57.5	47.4	-
12.00 - 13.00	58.3	50.1	58.7	49.3	58.3	49.7	56.6	49.1	56.7	47.7	-
13.00 - 14.00	58.0	49.6	58.1	50.9	58.5	51.7	59.0	49.5	54.0	47.4	-
14.00 - 15.00	59.1	51.3	59.7	51.7	58.9	51.8	58.1	51.2	56.1	48.3	-
15.00 - 16.00	59.4	52.5	60.1	52.1	58.6	51.5	58.7	52.0	59.0	48.7	-
16.00 - 17.00	61.6	55.0	59.1	49.8	61.4	50.6	58.0	50.7	53.0	47.4	-
17.00 - 18.00	60.6	55.6	61.4	50.7	60.6	51.1	60.1	52.1	55.0	47.8	-
18.00 - 19.00	59.6	55.4	58.1	50.5	58.1	50.1	56.6	51.0	54.7	48.8	-
19.00 - 20.00	60.0	55.3	59.2	51.1	59.1	51.2	56.9	51.5	56.1	48.9	-
20.00 - 21.00	59.6	54.9	62.0	50.7	59.3	51.3	57.8	52.0	59.4	50.3	-
21.00 - 22.00	59.0	54.4	57.4	50.1	57.6	51.8	56.4	51.7	57.3	49.9	-
22.00 - 23.00	59.6	54.3	58.0	50.1	60.8	51.5	59.4	50.6	56.9	50.0	-
23.00 - 24.00	60.7	53.6	57.0	49.5	64.0	51.9	60.5	51.8	59.4	50.4	-
24.00 - 01.00	56.3	53.4	55.4	48.1	53.4	49.6	54.5	50.6	65.4	49.7	-
01.00 - 02.00	56.1	53.6	53.0	47.4	52.1	48.2	60.7	49.6	53.6	49.7	-
02.00 - 03.00	61.3	55.0	59.4	48.3	51.7	48.5	55.1	49.8	56.2	49.5	-
03.00 - 04.00	56.4	53.6	53.8	48.9	53.1	47.8	51.6	50.0	52.9	49.2	-
04.00 - 05.00	57.0	54.2	53.6	51.1	52.6	47.9	54.1	49.3	55.0	49.0	-
05.00 - 06.00	57.6	53.8	55.5	51.6	53.0	49.6	54.0	48.4	57.0	48.8	-
06.00 - 07.00	57.7	55.3	55.7	50.9	53.5	51.0	62.2	49.2	56.9	50.5	-
07.00 - 08.00	57.1	55.2	57.7	51.7	53.7	51.5	56.8	50.5	56.7	50.9	-
08.00 - 09.00	56.6	55.0	56.3	51.5	53.7	51.3	56.7	50.4	57.6	50.2	-
Leq 24 hrs [dB(A)]	59.1	-	58.5	-	58.4	-	58.3	-	57.8	-	70
Lmax [dB(A)]	94.2	-	95.4	-	92.7	-	93.8	-	103.2	-	115
Ldn [dB(A)]	65.2	-	63.4	-	64.3	-	64.0	-	65.1	-	-

Reference : * Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

* Notification of the Ministry of Industry, subject Standard of Noise Level from Factory Operation B.E. 2548 (2005).

Tested by



Environmental Scientist

Approved by



Laboratory Manager

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

• REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

Page 5 of 5

122 Moo. 2 Thatoom, Srimahaphote, Prachinburi, 25140 .TEL: 037-208-800 Ext.3838 FAX: 02-659-1430