เอกสารแนบ 6

เอกสารการตรวจเช็คระบบอัคคีภัยภายในโครงการ

เอกสารตรวจเช็คป้ายทางออกฉุกเฉิน

(Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลีนิคโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเป็น	9. ตรวจขันน็อตสล็อตขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟป้ายหน้าไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟป้ายหน้าไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลีนิคโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเป็น	9. ตรวจขันน็อตสล็อตขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check up ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC11ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟป้ายหน้าไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟป้ายหน้าไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟป้ายหน้าไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

น.6/2

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกย้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลีนิคทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	14	VCHC14ESL18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง Cool down room CSSD	15	VCHC15ESL01-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15ESL01-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	15	VCHC15ESL01-6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกย้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องพักฟื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	17	VCHC17ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เพดานหน้าทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เพดานหน้าทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
NURSE STATION ห้องคลอด CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เพดานหน้าทางเดินและหน้าบันได WESTชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง ICU 1630 CENTER	16	VCHC16ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินหน้าห้อง Ampimed ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เพดานหน้าทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง ICU 1626 CENTER	16	VCHC16ESL15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
สวนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
สวนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องนอนแพทย์ ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟป้ายหน้าไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ทางเดินด้านเหนือ ward 19. CENTER	ป้ายไฟ Emergency เสื่อมสภาพ	ขอทำการเปลี่ยนใหม่
ทางเดินด้านทิศใต้ ward 19 CENTER	ไฟไม่ติด (เสื่อมสภาพ)	ขอดำเนินการเปลี่ยนใหม่

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ไฟป้ายหน้าไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBESL01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBESL02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเวชภัณฑ์	13	VCHC13ESL17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL05	/	/	/	/							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL08	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL10	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL11	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL03	/	/	/	/							
โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL08	/	/	/	/							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL09	/	/	/	/							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL10	/	/	/	/							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL13	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL14	/	/	/	/							
คลินิกโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL15	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL04	/	/	/	/							
หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL01	/	/	/	/							
ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL02	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL06	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL10	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL13	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL15	/	/	/	/							
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL16	/	/	/	/							
คลินิกโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL17	/	/	/	/							
คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL18	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/							
คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL06	/	/	/	/							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL07	/	/	/	/							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL09	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL11	/	/	/	/							
ร้านอาหารเช้า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL13	/	/	/	/							
ร้านอาหารเช้า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL15	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL16	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL01	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL02	/	/	/	/							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL03	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL04	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL05	/	/	/	/							
ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL06	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL07	/	/	/	/							
ห้องพักฟื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL10	/	/	/	/							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL11	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL12	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL13	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL14	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลินิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL16	/	/	/	/							
คลินิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL17	/	/	/	/							
Check up ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL18	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC11ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL02	/	/	/	/							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL03	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL07	/	/	/	/							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL08	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL09	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL10	/	/	/	/							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL11	/	/	/	/							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL13	/	/	/	/							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL14	/	/	/	/							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL15	/	/	/	/							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL16	/	/	/	/							
คลินิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL17	/	/	/	/							
คลินิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL18	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL01	/	/	/	/							
ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL02	/	/	/	/							
ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL03	/	/	/	/							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL04	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตข้อต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL16	/	/	/	/							
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL17	/	/	/	/							
ห้อง ICU 1630 CENTER	16	VCHC16ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Amplified ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL03	/	/	/	/							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL04	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL05	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL07	/	/	/	/							
ไฟป้ายหน้าไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL09	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL11	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL13	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL14	/	/	/	/							
ห้อง ICU 1626 CENTER	16	VCHC16ESL15	/	/	/	/							
ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL16	/	/	/	/							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL17	/	/	/	/							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL18	/	/	/	/							
ห้องนอนหญิง ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL19	/	/	/	/							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL20	/	/	/	/							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL21	/	/	/	/							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL22	/	/	/	/							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL23	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL24	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตข้อต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL15	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL16	/	/	/	/							
ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL17	/	/	/	/							
คลีนิคทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	14	VCHC14ESL18	/	/	/	/							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL19	/	/	/	/							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL20	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-1	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-2	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-3	/	/	/	/							
ห้อง Cool down room CSSD	15	VCHC15ESL01-4	/	/	/	/							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15ESL01-5	/	/	/	/							
ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	15	VCHC15ESL01-6	/	/	/	/							
Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL05	/	/	/	/							
ไฟป้ายหน้าไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL06	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL07	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL09	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL10	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL11	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL13	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL14	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL15	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL07	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL02	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL04	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL06	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL10	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL03	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL04	/	/	/	/							
เพิ่มป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL05	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL08	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL03	/	/	/	/							
ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL05	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL06	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน.................................... พ.ศ. ....

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	17	VCHC17ESL01	/	/	/	/							
โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL04	/	/	/	/							
เพิ่มป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL05	/	/	/	/							
เพิ่มป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL06	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL07	/	/	/	/							
ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL08	/	/	/	/							
โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL09	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL13	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL15	/	/	/	/							
NURSE STATION ห้องคลอด CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL16	/	/	/	/							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL17	/	/	/	/							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL18	/	/	/	/							
โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL19	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL20	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL03	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL04	/	/	/	/							
เพิ่มป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18ESL06	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปล	15	VCHC15ESL18	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปล	15	VCHC15ESL19	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปล	15	VCHC15ESL20	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปล	15	VCHC15ESL21	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปล	15	VCHC15ESL22	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปล	15	VCHC15ESL23	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปล	15	VCHC15ESL24	/	/	/	/							
ห้องเวรภัณฑ์	13	VCHC13ESL17	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL07	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL10	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL03	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL05	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL07	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL10	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL12	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL01	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL04	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL05	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBESL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC01ESL01	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC01ESL02	1	ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC01ESL03	1	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC01ESL04	1	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC02ESL02	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC02ESL03	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC02ESL04	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC02ESL05	2	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC03ESL01	3	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC03ESL02	3	ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC03ESL03	3	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC03ESL04	3	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC04ESL01	4	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC04ESL02	4	ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC04ESL03	4	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC04ESL04	4	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC05ESL01	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC05ESL02	5	ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC05ESL03	5	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC05ESL04	5	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC06ESL01	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน.................................... พ.ศ. ....

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.
(..)	(..)	(..)
วันที่ :	วันที่ :	วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL11	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL12	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL13	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL14	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL15	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL16	9	คลินิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL17	9	คลีนิคโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL18	9	คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL19	9	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL19	9	คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL01	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL02	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL03	10	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL04	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL05	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL06	10	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันไดWESTชั้น 10 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL07	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL08	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL09	10	ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL10	10	ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL11	10	โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC06ESL02	6	ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC06ESL03	6	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC06ESL04	6	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC07ESL01	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC07ESL02	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC07ESL03	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC07ESL04	7	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC08ESL01	8	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC08ESL02	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC08ESL03	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC08ESL04	8	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL01	9	หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL02	9	ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL03	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL04	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL05	9	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL06	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL07	9	โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL08	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL09	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC09ESL10	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No 1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No 1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC12ESL03	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL04	12	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL05	12	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL06	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL07	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL08	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL09	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL10	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL11	12	โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL12	12	โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL13	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL14	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL15	12	เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL16	12	เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL17	12	คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL18	12	คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL01	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL02	13	ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL03	13	ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL04	13	โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL05	13	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No 1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No 1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No 1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC10ESL12	10	ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL02	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL03	11	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL04	11	โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL05	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL06	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL07	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL08	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL09	11	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL10	11	โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL11	11	โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL12	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL13	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL14	11	ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL15	11	คลีนิคโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL16	11	คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL17	11	คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL18	11	Check up ชั้น 11 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC11ESL01	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL01	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC12ESL02	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL11	14	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL12	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL13	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL14	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL15	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL16	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL17	14	ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL18	14	คลีนิคทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL19	14	คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL20	14	คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL01-1	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL01-2	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL01-3	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL01-4	15	ห้อง Cool down room CSSD	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL01-5	15	ห้อง Steril room CSSD	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL01-6	15	ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL02	15	Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL03	15	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL04	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL05	15	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC15ESL06	15	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 15 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL06	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL07	13	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 13 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL08	13	โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL09	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL10	13	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL11	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL12	13	ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL13	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL14	13	ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL15	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC13ESL16	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL01	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL02	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL03	14	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL04	14	ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL05	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL06	14	ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL07	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL08	14	ห้องพักพื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL09	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC14ESL10	14	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL11	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL12	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL13	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL14	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL15	16	ห้อง ICU 1626 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL16	16	ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL17	16	ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL18	16	ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL19	16	ห้องนอนหญิง ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL20	16	ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL21	16	ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL22	16	ไตเทียม CENTER LEVEL16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL23	16	ไตเทียม CENTER LEVEL16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL24	16	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC17ESL01	17	Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC17ESL02	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC17ESL03	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC17ESL04	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC17ESL05	17	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC17ESL06	17	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC17ESL07	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL07	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC15ESL08	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC15ESL09	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC15ESL10	15	โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC15ESL11	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC15ESL12	15	โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC15ESL13	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC15ESL14	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC15ESL15	15	ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC15ESL16	15	คลังยา CENTER LEVEL15	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC15ESL17	15	คลังยา CENTER LEVEL15	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL01	16	ห้อง ICU 1630 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL02	16	ทางเดินหน้าห้อง Amplified ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL03	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL04	16	Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL05	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL06	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL07	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL08	16	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 16 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL09	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	-	/	/	/					
VCHC16ESL10	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	-	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19ESL02	19	ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC19ESL03	19	ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC19ESL04	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC19ESL05	19	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC19ESL06	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC19ESL07	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC19ESL08	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC19ESL09	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC19ESL10	19	ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC20ESL01	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC20ESL02	20	ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC20ESL03	20	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC20ESL04	20	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC20ESL05	20	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 20 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC20ESL06	20	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC20ESL07	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC20ESL08	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC20ESL09	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC21ESL01	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC21ESL02	21	ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC21ESL03	21	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL08	17	ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL09	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL10	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL11	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL12	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL13	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL14	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL15	17	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL16	17	NURSE STATION หอคลอด CENTER LEVEL 17	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL17	17	โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL18	17	โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL19	17	โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL20	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC18ESL01	18	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC18ESL02	18	ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC18ESL03	18	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC18ESL04	18	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC18ESL05	18	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WESTชั้น 18 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC18ESL06	18	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC18ESL07	18	ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC19ESL01	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL03	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC23ESL04	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC23ESL05	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC23ESL06	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	–	/	/	/					
VCHCBESL01	B	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHCBESL02	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHCTESL01	T	ทางลงบันไดหนีไฟ ป้ายเรืองแสง	/	/	/	–	/	/	/					
VCHCTESL02	T	ทางลงบันไดหนีไฟ ป้ายเรืองแสง	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL13	10	ทางเข้า X-ray	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC10ESL14	10	ทางเดินหน้าห้องน้ำ X-ray	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL21	17	ทางเข้า IVF	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL22	17	ทางเดิน IVF	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL23	17	ห้อง Locker ห้องคลอด	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC17ESL24	17	หน้า ห้องคลอด 2	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21ESL04	21	ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC21ESL05	21	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC21ESL06	21	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC21ESL07	21	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 21 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC21ESL08	21	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC21ESL09	21	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC21ESL10	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL01	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL02	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL03	22	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL04	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL05	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL06	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL07	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL08	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL09	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL10	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL11	22	โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC22ESL12	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC23ESL01	23	ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	–	/	/	/					
VCHC23ESL02	23	ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	–	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC06ESL02	6	ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL03	6	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL04	6	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL01	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL02	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL03	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL04	7	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL01	8	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL02	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL03	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL04	8	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL01	9	หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL02	9	ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL03	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL04	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL05	9	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL06	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL07	9	โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL08	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL09	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL10	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC01ESL01	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC01ESL02	1	ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC01ESL03	1	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC01ESL04	1	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC02ESL02	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC02ESL03	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC02ESL04	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC02ESL05	2	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC03ESL01	3	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	✓	✓	✓	✓								
VCHC03ESL02	3	ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC03ESL03	3	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC03ESL04	3	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC04ESL01	4	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC04ESL02	4	ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC04ESL03	4	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC04ESL04	4	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL01	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL02	5	ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL03	5	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL04	5	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL01	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL12	10	ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL02	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL03	11	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL04	11	โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL05	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL06	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL07	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL08	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL09	11	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL10	11	โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL11	11	โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL12	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL13	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL14	11	ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL15	11	คลีนิคโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL16	11	คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL17	11	คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL18	11	Check up ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL01	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL01	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL02	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL11	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL12	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL13	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL14	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL15	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL16	9	คลีนิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL17	9	คลีนิคโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL18	9	คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL19	9	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL19	9	คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL01	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL02	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL03	10	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL04	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL05	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL06	10	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันไดWESTชั้น 10 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL07	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL08	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL09	10	ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL10	10	ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL11	10	โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL06	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL07	13	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL08	13	โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL09	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL10	13	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL11	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL12	13	ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL13	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL14	13	ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL15	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL16	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL01	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL02	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL03	14	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL04	14	ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL05	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL06	14	ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL07	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL08	14	ห้องพักพื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL09	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL10	14	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL03	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL04	12	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL05	12	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL06	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL07	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL08	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL09	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL10	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL11	12	โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL12	12	โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL13	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL14	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL15	12	เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL16	12	เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL17	12	คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL18	12	คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL01	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL02	13	ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL03	13	ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL04	13	โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL05	13	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL07	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	คลังยา CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	คลังยา CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	ห้อง ICU 1630 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	ทางเดินหน้าห้อง Amplified ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL11	14	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	คลีนิคทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-1	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-2	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-3	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-4	15	ห้อง Cool down room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-5	15	ห้อง Steril room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-6	15	ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No 1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC17ESL08	17	ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	NURSE STATION หอคลอด CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL18	17	โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WESTชั้น 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No 1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC16ESL11	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL12	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	ห้อง ICU 1626 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	ห้องนอนหญิง ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	ไตเทียม CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ไตเทียม CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8 ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำเป็น	9 ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21ESL04	21	ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL05	21	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL06	21	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL07	21	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL08	21	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL09	21	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL10	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL01	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL02	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL03	22	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL04	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL05	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL06	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL07	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL08	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL09	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL10	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL11	22	โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL12	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23ESL01	23	ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHC23ESL02	23	ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8 ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำเป็น	9 ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19ESL02	19	ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL08	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL09	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL01	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL02	21	ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL03	21	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC01ESL01	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC01ESL02	1	ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC01ESL03	1	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC01ESL04	1	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC02ESL02	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC02ESL03	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC02ESL04	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC02ESL05	2	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC03ESL01	3	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	✓	✓	✓	✓								
VCHC03ESL02	3	ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC03ESL03	3	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC03ESL04	3	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC04ESL01	4	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC04ESL02	4	ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC04ESL03	4	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC04ESL04	4	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL01	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL02	5	ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL03	5	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL04	5	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL01	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL03	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23ESL04	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23ESL05	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHC23ESL06	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHCBESL01	B	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	/	/	/	/								
VCHCBESL02	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	/	/	/	/								
VCHCTESL01	T	ทางลงบันไดหนีไฟ	/	/	/	/								
VCHCTESL02	T	ทางลงบันไดหนีไฟ	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	ทางเข้า X-ray	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	ทางเดินหน้าห้องน้ำ X-ray	/	/	/	/								
VCHC17ESL21	17	ทางเข้า IVF	/	/	/	/								
VCHC17ESL22	17	ทางเดิน IVF	/	/	/	/								
VCHC17ESL23	17	ห้อง Locker หอคลอด	/	/	/	/								
VCHC17ESL24	17	หน้า ห้องคลอด 2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC06ESL02	6	ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL03	6	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL04	6	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL01	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL02	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL03	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL04	7	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL01	8	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL02	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL03	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL04	8	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL01	9	หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL02	9	ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL03	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL04	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL05	9	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL06	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL07	9	โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL08	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL09	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL10	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL11	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL12	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL13	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL14	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL15	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL16	9	คลีนิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL17	9	คลีนิคโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL18	9	คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL19	9	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL19	9	คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL01	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL02	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL03	10	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL04	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL05	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL06	10	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันไดWESTชั้น 10 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL07	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL08	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL09	10	ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL10	10	ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL11	10	โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL03	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL04	12	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL05	12	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL06	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL07	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL08	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL09	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL10	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL11	12	โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL12	12	โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL13	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL14	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL15	12	เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL16	12	เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL17	12	คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL18	12	คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL01	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL02	13	ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL03	13	ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL04	13	โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL05	13	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL12	10	ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL02	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL03	11	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL04	11	โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL05	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL06	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL07	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL08	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL09	11	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL10	11	โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL11	11	โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL12	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL13	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL14	11	ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL15	11	คลีนิคโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL16	11	คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL17	11	คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL18	11	Check up ชั้น 11 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL01	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL01	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL02	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL11	14	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL12	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL13	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL14	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL15	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL16	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL17	14	ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL18	14	คลีนิคทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL19	14	คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL20	14	คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL01-1	15	ห้อง Packing room CSSD	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL01-2	15	ห้อง Packing room CSSD	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL01-3	15	ห้อง Packing room CSSD	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL01-4	15	ห้อง Cool down room CSSD	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL01-5	15	ห้อง Steril room CSSD	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL01-6	15	ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL02	15	Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL03	15	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL04	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL05	15	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL06	15	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 15 CENTER	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL06	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL07	13	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL08	13	โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL09	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL10	13	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL11	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL12	13	ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL13	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL14	13	ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL15	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL16	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL01	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL02	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL03	14	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL04	14	ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL05	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL06	14	ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL07	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL08	14	ห้องพักฟื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL09	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL10	14	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL07	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL08	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL09	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL10	15	โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL11	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL12	15	โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL13	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL14	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL15	15	ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL16	15	คลังยา CENTER LEVEL15	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL17	15	คลังยา CENTER LEVEL15	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL01	16	ห้อง ICU 1630 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL02	16	ทางเดินหน้าห้อง Amplified ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL03	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL04	16	Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL05	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL06	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL07	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL08	16	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 16 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL09	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL10	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL11	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL12	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL13	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL14	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL15	16	ห้อง ICU 1626 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL16	16	ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL17	16	ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL18	16	ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL19	16	ห้องนอนหญิง ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL20	16	ICU CENTER LEVEL16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL21	16	ICU CENTER LEVEL16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL22	16	ไตเทียม CENTER LEVEL16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL23	16	ไตเทียม CENTER LEVEL16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL24	16	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL01	17	Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL02	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL03	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL04	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL05	17	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL06	17	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL07	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19ESL02	19	ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC19ESL03	19	ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC19ESL04	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC19ESL05	19	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC19ESL06	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC19ESL07	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC19ESL08	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC19ESL09	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC19ESL10	19	ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL01	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL02	20	ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL03	20	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL04	20	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL05	20	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 20 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL06	20	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL07	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL08	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL09	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL01	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL02	21	ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL03	21	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL08	17	ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL09	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL10	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL11	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL12	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL13	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL14	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL15	17	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL16	17	NURSE STATION หอคลอด CENTER LEVEL 17	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL17	17	โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL18	17	โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL19	17	โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL20	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	✓	✓	✓	✓								
VCHC18ESL01	18	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC18ESL02	18	ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC18ESL03	18	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC18ESL04	18	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC18ESL05	18	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WESTชั้น 18 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC18ESL06	18	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	✓	✓	✓	✓								
VCHC18ESL07	18	ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC19ESL01	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21ESL04	21	ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL05	21	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL06	21	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL07	21	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 21 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL08	21	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL09	21	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL10	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL01	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL02	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL03	22	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL04	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL05	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL06	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL07	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL08	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL09	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL10	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL11	22	โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL12	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL01	23	ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL02	23	ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL03	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL04	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL05	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL06	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	✓	✓	✓	✓								
VCHCBESL01	B	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHCBESL02	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	✓	✓	✓	✓								
VCHCTESL01	T	ทางลงบันไดหนีไฟ	✓	✓	✓	✓								
VCHCTESL02	T	ทางลงบันไดหนีไฟ	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL13	10	ทางเข้า X-ray	✓	✓	✓	✓								
VCHC10ESL14	10	ทางเดินหน้าห้องน้ำ X-ray	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL21	17	ทางเข้า IVF	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL22	17	ทางเดิน IVF	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL23	17	ห้อง Locker ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL24	17	หน้า ห้องคลอด 2	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC01ESL01	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02ESL04	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	/								
VCHC05ESL04	5	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06ESL01	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1 11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC06ESL02	6	ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06ESL03	6	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06ESL04	6	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07ESL01	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07ESL02	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07ESL03	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07ESL04	7	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08ESL01	8	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08ESL04	8	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL02	9	ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL03	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL04	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	9	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	9	โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL08	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL09	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL10	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL12	10	ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL06	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	คลีนิคโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL16	11	คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL17	11	คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	Check up ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	/	/	/	/								
VCHC12ESL01	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL02	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL11	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL12	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL13	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL14	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL15	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL16	9	คลีนิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL17	9	คลีนิคโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL18	9	คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL03	10	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันไดWESTชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10ESL11	10	โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL06	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL07	13	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13ESL08	13	โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL09	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL10	13	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13ESL11	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13ESL12	13	ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	/	/	/	/								
VCHC13ESL13	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL14	13	ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	/	/	/	/								
VCHC13ESL15	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL16	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL01	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL02	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL03	14	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL04	14	ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL05	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL06	14	ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL07	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL08	14	ห้องพักพื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	/	/	/	/								
VCHC14ESL09	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL10	14	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL03	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL04	12	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL05	12	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL06	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL07	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL08	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL09	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	/	/	/	/								
VCHC12ESL10	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	/	/	/	/								
VCHC12ESL11	12	โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	/	/	/	/								
VCHC12ESL12	12	โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	/	/	/	/								
VCHC12ESL13	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL14	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL15	12	เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL16	12	เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL17	12	คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL18	12	คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13ESL01	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13ESL02	13	ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL03	13	ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	/	/	/	/								
VCHC13ESL04	13	โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL05	13	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL07	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	คลังยา CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	คลังยา CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	ห้อง ICU 1630 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	ทางเดินหน้าห้อง Amplified ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC14ESL11	14	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	คลีนิคทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-1	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-2	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-3	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-4	15	ห้อง Cool down room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-5	15	ห้อง Steril room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-6	15	ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8 ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9 ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL08	17	ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	NURSE STATION หอคลอด CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL18	17	โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WESTชั้น 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No 1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-7			YEARLY MAINTENANCE No 1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8 ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9 ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL11	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL12	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	ห้อง ICU 1626 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	ห้องนอนหญิง ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	ไตเทียม CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ไตเทียม CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19ESL02	19	ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL08	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL09	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL01	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL02	21	ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL03	21	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21ESL04	21	ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL05	21	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL06	21	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL07	21	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL08	21	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL09	21	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL10	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL01	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL02	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL03	22	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL04	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL05	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL06	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL07	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL08	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL09	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL10	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL11	22	โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL12	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23ESL01	23	ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHC23ESL02	23	ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL03	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23ESL04	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23ESL05	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHC23ESL06	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHCBESL01	B	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	/	/	/	/								
VCHCBESL02	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	/	/	/	/								
VCHCTESL01	T	ทางลงบันไดหนีไฟ	/	/	/	/								
VCHCTESL02	T	ทางลงบันไดหนีไฟ	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	ทางเข้า X-ray	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	ทางเดินหน้าห้องน้ำ X-ray	/	/	/	/								
VCHC17ESL21	17	ทางเข้า IVF	/	/	/	/								
VCHC17ESL22	17	ทางเดิน IVF	/	/	/	/								
VCHC17ESL23	17	ห้อง Locker ห้องคลอด	/	/	/	/								
VCHC17ESL24	17	หน้า ห้องคลอด 2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เอกสารตรวจเช็คตู้ดับเพลิงรายเดือน

(fire hose cabinet)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEV	1	VCHC01FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	1	VCHC01FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	1	VCHC01FHR05	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 1	10	VCHC10FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 1	11	VCHC11FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11FHR05	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL1	15	VCHC15FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL	16	VCHC16FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL	17	VCHC17FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 C	22	VCHC22FHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23FHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23FHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBFHR01	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBFHR02	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR03	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR04	HoseReel	2.5	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEV	1	VCHC01FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	1	VCHC01FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	1	VCHC01FHR05	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05FHR03	HRS0 61	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR04	HRS0 61	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	D	VCHCDFHR01	HoseReel	2.5	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	D	VCHCDFHR02	HoseReel	2.5	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	D	VCHCDFHR03	HoseReel	2.5	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL1	15	VCHC15FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL	16	VCHC16FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL	17	VCHC17FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 1	10	VCHC10FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 1	11	VCHC11FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR04	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11FHR05	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	D	VCHCDFHR01	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	D	VCHCDFHR02	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	D	VCHCDFHR03	HRS061	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR03	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR04	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR01	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19FHR02	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR03	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR04	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR01	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR02	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR03	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR04	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR01	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR02	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR03	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR04	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR01	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR02	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CE	22	VCHC22FHR03	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR04	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23FHR01	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23FHR02	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBFHR01	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBFHR02	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR03	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR04	HRS061	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC06FHR01	6	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC06FHR02	6	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC06FHR03	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC06FHR04	6	ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR01	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR02	7	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR03	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR04	7	ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR01	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR02	8	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR03	8	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR04	8	ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR01	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR02	9	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR03	9	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR04	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR01	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR02	10	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR03	10	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR04	10	ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR01	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC01FHR01	1	ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEVEL 1	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR02	1	Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR03	1	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR04	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR05	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR01	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR02	2	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR03	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR04	2	ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR01	3	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR02	3	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR03	3	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR04	3	ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR01	4	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR02	4	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR03	4	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR04	4	ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR01	5	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR02	5	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR03	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR04	5	ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC16FHR02	16	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR03	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR04	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR01	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR02	17	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR03	17	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR04	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR01	18	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR02	18	ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR03	18	ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR04	18	ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR01	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR02	19	ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR03	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR04	19	ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR01	20	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR02	20	ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR03	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR04	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR01	21	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR02	21	ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC11FHR02	11	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR03	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR04	11	ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR05	11	Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR01	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR02	12	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR03	12	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR04	12	ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR01	13	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	Hose Reel	1 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR02	13	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR03	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR04	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR01	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR02	15	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR03	15	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR04	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR01	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC01FHR01	1	ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEVEL 1	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC01FHR02	1	Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC01FHR03	1	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC01FHR04	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC01FHR05	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC02FHR01	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC02FHR02	2	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC02FHR03	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	Hose Rack	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC02FHR04	2	ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC03FHR01	3	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC03FHR02	3	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC03FHR03	3	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	Hose Rack	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC03FHR04	3	ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC04FHR01	4	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC04FHR02	4	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC04FHR03	4	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	Hose Rack	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC04FHR04	4	ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC05FHR01	5	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC05FHR02	5	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC05FHR03	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	Hose Rack	2 1/2	✓	✓	✓	✓		
VCHC05FHR04	5	ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC21FHR03	21	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FHR04	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR01	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR02	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR03	22	โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR04	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FHR01	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FHR02	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR01	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR02	B	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR03	B	หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR04	B	คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR01	D	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR02	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR03	D	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR04	D	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC06FHR01	6	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06FHR02	6	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06FHR03	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	Hose Rack	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06FHR04	6	ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FHR01	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FHR02	7	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FHR03	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	Hose Rack	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FHR04	7	ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FHR01	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FHR02	8	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FHR03	8	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	Hose Rack	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FHR04	8	ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FHR01	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FHR02	9	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FHR03	9	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FHR04	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FHR01	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FHR02	10	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FHR03	10	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FHR04	10	ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FHR01	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC11FHR02	11	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FHR03	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FHR04	11	ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FHR05	11	Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FHR01	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FHR02	12	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FHR03	12	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FHR04	12	ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FHR01	13	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FHR02	13	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FHR03	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FHR04	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FHR01	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FHR02	15	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FHR03	15	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FHR04	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FHR01	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC16FHR02	16	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FHR03	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FHR04	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FHR01	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FHR02	17	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FHR03	17	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FHR04	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FHR01	18	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FHR02	18	ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FHR03	18	ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FHR04	18	ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FHR01	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FHR02	19	ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FHR03	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FHR04	19	ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FHR01	20	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FHR02	20	ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FHR03	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FHR04	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FHR01	21	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FHR02	21	ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC21FHR03	21	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FHR04	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR01	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR02	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR03	22	โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR04	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FHR01	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FHR02	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR01	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR02	B	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR03	B	หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	Hose Rack	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR04	B	คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR01	D	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR02	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR03	D	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR04	D	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	Hose Reel	2 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC01FHR01	1	ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEVEL 1	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR02	1	Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR03	1	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR04	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR05	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR01	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR02	2	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR03	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR04	2	ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR01	3	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR02	3	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR03	3	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR04	3	ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR01	4	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR02	4	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR03	4	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR04	4	ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR01	5	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR02	5	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR03	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR04	5	ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC06FHR01	6	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC06FHR02	6	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC06FHR03	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC06FHR04	6	ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR01	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR02	7	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR03	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR04	7	ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR01	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR02	8	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR03	8	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR04	8	ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR01	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR02	9	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR03	9	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR04	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR01	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR02	10	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR03	10	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR04	10	ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR01	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC16FHR02	16	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR03	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR04	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR01	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR02	17	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR03	17	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR04	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR01	18	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR02	18	ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR03	18	ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR04	18	ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR01	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR02	19	ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR03	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR04	19	ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR01	20	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR02	20	ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR03	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR04	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR01	21	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR02	21	ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC11FHR02	11	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR03	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR04	11	ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR05	11	Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR01	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR02	12	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR03	12	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR04	12	ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR01	13	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR02	13	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR03	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR04	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR01	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR02	15	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR03	15	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR04	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR01	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC01FHR01	1	ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEVEL 1	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC01FHR02	1	Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC01FHR03	1	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC01FHR04	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC01FHR05	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack		/	/	/	/	/	
VCHC02FHR01	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC02FHR02	2	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC02FHR03	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	Hose Rack		/	/	/	/	/	
VCHC02FHR04	2	ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC03FHR01	3	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC03FHR02	3	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC03FHR03	3	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	Hose Rack		/	/	/	/	/	
VCHC03FHR04	3	ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC04FHR01	4	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC04FHR02	4	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC04FHR03	4	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	Hose Rack		/	/	/	/	/	
VCHC04FHR04	4	ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC05FHR01	5	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC05FHR02	5	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	
VCHC05FHR03	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	Hose Rack		/	/	/	/	/	
VCHC05FHR04	5	ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	Hose Reel		/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC21FHR03	21	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR04	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR01	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR02	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR03	22	โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR04	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHC23FHR01	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHC23FHR02	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR01	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR02	B	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR03	B	หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	Hose Rack	2½	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR04	B	คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHCDFHR01	D	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHCDFHR02	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHCDFHR03	D	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	
VCHCDFHR04	D	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	Hose Reel	2½	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC11FHR02	11	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FHR03	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FHR04	11	ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FHR05	11	Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FHR01	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FHR02	12	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FHR03	12	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FHR04	12	ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FHR01	13	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FHR02	13	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FHR03	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FHR04	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FHR01	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FHR02	15	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FHR03	15	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FHR04	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FHR01	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC06FHR01	6	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06FHR02	6	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06FHR03	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	Hose Rack		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06FHR04	6	ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FHR01	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FHR02	7	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FHR03	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	Hose Rack		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FHR04	7	ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FHR01	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FHR02	8	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FHR03	8	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	Hose Rack		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FHR04	8	ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FHR01	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FHR02	9	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FHR03	9	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FHR04	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FHR01	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FHR02	10	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FHR03	10	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FHR04	10	ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FHR01	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC16FHR02	16	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FHR03	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FHR04	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FHR01	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FHR02	17	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FHR03	17	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FHR04	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FHR01	18	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FHR02	18	ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FHR03	18	ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FHR04	18	ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FHR01	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FHR02	19	ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FHR03	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FHR04	19	ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FHR01	20	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FHR02	20	ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FHR03	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FHR04	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FHR01	21	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FHR02	21	ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

....

(...............

วันที่ : ....

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC21FHR03	21	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FHR04	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR01	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR02	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR03	22	โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FHR04	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FHR01	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FHR02	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR01	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR02	B	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR03	B	หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	Hose Rack		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFHR04	B	คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR01	D	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR02	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR03	D	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFHR04	D	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	Hose Reel		✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

...

(...

ว

[redacted]