



ตารางลงข้อมูล ผลค่าสรวายน้ำ Atrium ประจำเดือน..... 2/5/25..... 2567

วันที่	ช่วงเวลา 06:00-07:00 น.				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีนอิสระ (CL)	ค่าความขุ่นความใส	อุณหภูมิภายในสรวายน้ำ		
1						
2	7.24	0.73	0.46	28.7	90m	
3	7.06	0.48	0.46	31.3	90m	
4	7.14	0.63	0.26	31.4	90m	
5	7.16	0.62	0.23	30.9	90m	
6	7.08	0.61	0.22	30.8	90m	
7	7.20	0.62	0.24	31.5	90m	ตรวจวัด เวลา 9:00 น.
8	7.11	0.63	0.40	30.2	90m	
9	7.18	0.62	0.32	30.6	90m	
10	7.19	0.61	0.41	31.0	90m	
11	7.17	0.61	0.24	31.0	90m	
12	7.12	0.61	0.34	30.2	90m	
13	7.16	0.61	0.28	31.8	90m	ตรวจวัด เวลา 9:00 น.
14	7.23	0.61	0.43	30.7	90m	
15	7.13	0.63	0.18	30.2	90m	
16	7.47	0.38	0.21	30.2	90m	ได้ข้อมูล CL error
17	7.35	0.00	0.18	30.3	90m	ได้ข้อมูล CL error
18	7.42	0.25	0.21	30.3	90m	ได้ข้อมูล CL error
19	7.41	0.27	0.22	30.3	90m	ได้ข้อมูล CL error
20	7.23	0.27	0.18	31.5	90m	"
21	7.28	0.26	0.25	30.9	90m	
22	7.20	0.28	0.29	30.5	90m	ได้ข้อมูล CL error
23	7.24	0.70	0.34	30.8	90m	"
24	7.14	0.62	0.31	31.0	90m	"
25	7.13	0.65	0.28	30.0	90m	"
26	7.10	0.64	0.28	29.8	90m	"
27						
28	7.12	0.63	0.47	30.9	90m	ตรวจวัด เวลา 09:00 น.
29	7.10	0.64	0.47	30.2	90m	
30	7.11	0.64	0.26	30.8	90m	
31	7.12	0.63	0.34	30.7	90m	

(.....)

Fitness Manager

ผู้ทวนสอบ

(.....)

Engineering Manager

ผู้ทวนสอบ



ตารางการตรวจเช็ควัดค่าน้ำของ ATRIUM เดือน.....พฤษภาคม 2567.....

เวลาค่าน้ำ									
วันที่	07.00 - 07.30 น.				15.30 16.00 น.				*หมายเหตุ*
	PH	CL	ความใส	อุณหภูมิ	PH	CL	ความใส	อุณหภูมิ	
1	7.01	0.62	0.28	30.1					ปกติ
2	7.03	0.47	0.31	30.8					ปกติ
3	7.07	0.47	0.25	30.7					ปกติ
4	7.03	0.62	0.23	30.0					ปกติ
5	7.04	0.62	0.27	30.5					ปกติ
6	7.02	0.48	0.28	30.0					ปกติ
7	7.04	0.65	0.22	30.1					ปกติ
8	7.04	0.64	0.28	30.0					ปกติ
9	7.02	0.62	0.25	30.0					ปกติ
10	7.05	0.63	0.27	30.2					ปกติ
11	7.03	0.65	0.24	30.0					ปกติ
12	7.02	0.64	0.20	30.2					ปกติ
13	6.95	0.58	0.31	30.3					ปกติ
14	7.02	0.64	0.20	30.2					ปกติ
15	7.03	0.64	0.24	30.1					ปกติ
16	7.04	0.63	0.26	30.6					ปกติ
17	7.05	0.60	0.36	30.0					ปกติ
18	7.02	0.59	0.37	29.8					ปกติ
19	7.05	0.63	0.31	30.0					ปกติ
20	7.04	0.62	0.37	29.9					ปกติ
21	7.05	0.64	0.31	29.0					ปกติ
22	7.04	0.64	0.35	29.8					ปกติ
23	7.05	0.62	0.29	30.9					ปกติ
24	7.06	0.69	0.39	30.8					ปกติ
25	7.05	0.62	0.21	30.6					ปกติ
26	7.06	0.63	0.32	30.9					ปกติ
27	7.06	0.63	0.26	30.8					ปกติ
28	7.06	0.63	0.24	30.9					ปกติ
29	7.06	0.63	0.27	30.9					ปกติ
30	7.11	0.62	0.63	31.4					ปกติ
31	7.04	0.62	0.29	31.6					ปกติ



ตารางการตรวจเช็ควัดค่าน้ำของ ATRIUM เดือน.....พฤษภาคม 2564.....

เวลาค่าน้ำ									
วันที่	07.00 - 07.30 น.				15.30 16.00 น.				*หมายเหตุ*
	PH	CL	ความใส	อุณหภูมิ	PH	CL	ความใส	อุณหภูมิ	
1	7.08	0.68	0.27	30.7					เปลี่ยน
2	7.07	0.63	0.29	30.9					เปลี่ยน
3	7.09	0.66	0.21	30.9					เปลี่ยน
4	7.06	0.64	0.23	30.8					เปลี่ยน
5	7.06	0.63	0.23	30.1					เปลี่ยน
6	7.07	0.65	0.21	29.5					สกปรก
7	7.04	0.62	0.46	30.4					สกปรก
8	7.09	0.62	0.44	30.3					สกปรก
9	7.01	0.59	0.20	30.1					สกปรก
10	7.06	0.62	0.35	30.7					สกปรก
11	7.06	0.63	0.30	30.4					สกปรก
12	7.06	0.63	0.27	30.6					สกปรก
13	7.04	0.61	0.26	30.5					สกปรก
14	7.04	0.62	0.39	30.6					สกปรก
15	7.07	0.64	0.68	30.8					สกปรก
16	7.04	0.59	0.44	30.8					สกปรก
17	7.01	0.57	0.37	30.1					สกปรก
18	7.05	0.63	0.27	30.0					สกปรก
19	7.04	0.63	0.25	30.7					สกปรก
20	7.04	0.62	0.39	30.6					สกปรก
21	7.03	0.61	0.39	30.5					สกปรก
22	7.04	0.62	0.21	30.4					เปลี่ยน
23	7.04	0.63	0.20	30.3					เปลี่ยน
24	7.04	0.62	0.24	30.3					เปลี่ยน
25	7.05	0.62	0.20	30.4					เปลี่ยน
26	7.04	0.62	0.22	30.1					เปลี่ยน
27									
28									
29	7.20	0.66	0.24	30.3					เปลี่ยน
30	7.24	0.61	0.23	30.3					เปลี่ยน
31									

7.104
0.680
NTU
30.1



ตารางการตรวจเช็ควัดค่าน้ำของ ATRIUM เดือน..... พฤษภาคม 2562.....

เวลาค่าน้ำ									
วันที่	07.00 - 07.30 น.				15.30 16.00 น.				*หมายเหตุ*
	PH	CL	ความใส	อุณหภูมิ	PH	CL	ความใส	อุณหภูมิ	
ม. 1	7.24	0.63	0.34	31.1					สูง 10.30 น.
2	7.24	0.61	0.22	30.3					ปกติ
3	7.24	0.61	0.21	30.3					ปกติ
4									
5									
6									
7	7.20	0.55	0.29	30.1					ปกติ
8	7.24	0.63	0.21	30.3					ปกติ
9	7.25	0.62	0.29	30.0					ปกติ
10	7.24	0.63	0.26	30.0					ปกติ
11	7.25	0.61	0.41	30.1					ปกติ
12	7.24	0.62	0.46	30.6					ปกติ
13	7.25	0.64	0.34	30.1					ปกติ
14	7.24	0.64	0.41	30.4					ปกติ
15	7.24	0.61	0.73	30.5					ปกติ
16	7.24	0.63	0.43	30.6					ปกติ
17	7.25	0.63	0.40	30.8					ปกติ
18	7.25	0.61	0.77	30.9					ปกติ
19	7.25	0.61	0.25	30.8					ปกติ
20	7.22	0.59	0.30	30.4					ปกติ
21	7.25	0.63	0.24	30.2					ปกติ
22	7								
23	7.24	0.63	0.22	30					ปกติ
24	7.24	0.63	0.19	29.8					ปกติ
25									
26									
27	7.25	0.63	0.21	30.0					ปกติ
28	7.25	0.63	0.28	30.3					ปกติ
29	7.24	0.54	0.20	30.7					ปกติ
30	7.25	0.38	0.22	30.5					ปกติ
31	7.25	0.62	0.21	30.4					ปกติ



ตารางการตรวจเช็ควัดค่าน้ำของ ATRIUM เดือน..... 21/10/08.....

วันที่	07.00 - 07.30 น.				15.30 16.00 น.				หมายเหตุ*
	PH	CL	ความใส	อุณหภูมิ	PH	CL	ความใส	อุณหภูมิ	
ส. 1									วัดค่า
ด. 2									วัดค่า
พ. 3	7.25	0.60	0.21	30.6					วัดค่า
4	7.23	0.62	0.34	30.0					วัดค่า
5	7.25	0.61	0.24	30.1					วัดค่า
6	7.25	0.62	0.34	30.7					วัดค่า
7	7.24	0.39	0.29	30.7					วัดค่า
ส. 8									
ด. 9	7.25	0.56	0.32	30.6					วัดค่า
10	7.23	0.50	0.46	30.2					วัดค่า
11	7.25	0.64	0.38	30.9					วัดค่า
12	7.21	0.60	0.29	30.2					วัดค่า
13	7.24	0.62	0.34	30.6					วัดค่า
14	7.25	0.62	0.41	30.6					วัดค่า
ส. 15	7.25	0.59	0.44	30.8					วัดค่า
ด. 16	7.24	0.59	0.26	30.7					วัดค่า
17	7.25	0.63	0.21	30.7					วัดค่า
18	7.24	0.63	0.18	30.7					วัดค่า
19	7.24	0.62	0.26	30.3					วัดค่า
20	7.24	0.63	0.18	30.7					วัดค่า
21	7.25	0.63	0.26	30.5					วัดค่า
ส. 22	7.24	0.62	0.21	31.0					วัดค่า
ด. 23	7.24	0.61	0.26	31.0					วัดค่า
24	7.24	0.63	0.26	30.5					วัดค่า
25	7.24	0.63	0.28	30.5					วัดค่า
26	7.24	0.63	0.28	30.8					วัดค่า
27	7.24	0.64	0.27	30					วัดค่า
28	7.24	0.64	0.31	30.4					วัดค่า
ส. 29	7.25	0.63	0.51	30.5					วัดค่า
ด. 30									
31									

วัดค่า CL ให้
0.10/0.20