นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรนดี้

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR ประจำสัปดาห์

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน			วันที่ 7-11-66
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-5		1. วิชชุพงศ์		2. ศิริชัย.	
รหัสอุปกรณ์.....		3.....		4.....	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง					
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 125 ลิตร	✓			
5	ตรวจเช็คนาฬิกาสั่งติดเครื่อง	✓			
6	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	✓			
7	ตรวจเช็คแบตชาร์จเจอร์ทำงาน	✓			
8	แรงดันใน BATTERY 24 V	✓			
9	กระแสใน BATTERY 200 A	✓			
10	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและ GENERATOR	✓			
ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง					
1	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำ 100 C	✓			
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 101°F	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน - PSI.	✓			
4	ตรวจเช็คความเร็วรอบ 1500 RPM.	✓			
5	ตรวจเช็คความถี่ 50 Hz	✓			
6	แรงดันไฟฟ้า R-S 400 S-T 400 R-T 401 VOLT.	✓			
7	ควันไอเสียสะอาด	✓			
8	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจเช็คชั่วโมงการทำงาน 157 ชม.				
ลงชื่อ ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรนดี้

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR ประจำสัปดาห์

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน			วันที่ 5-12-66
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-5		1. ชัยะ		2. มานัส	
รหัสอุปกรณ์.....		3.....		4.....	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง					
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 125 ลิตร	✓			
5	ตรวจเช็คนาฬิกาสั่งติดเครื่อง	✓			
6	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	✓			
7	ตรวจเช็คแบตชาร์จเจอร์ทำงาน	✓			
8	แรงดันใน BATTERY 24 V	✓			
9	กระแสใน BATTERY 200 A	✓			
10	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและ GENERATOR	✓			
ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง					
1	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำ 100 C	✓			
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 101°F	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน - PSI.	✓			
4	ตรวจเช็คความเร็วรอบ 1500 RPM.	✓			
5	ตรวจเช็คความถี่ 50 Hz	✓			
6	แรงดันไฟฟ้า R-S 400 S-T 400 R-T 401 VOLT.	✓			
7	ควันไอเสียสะอาด	✓			
8	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจเช็คชั่วโมงการทำงาน 157 ชม.	✓			
ลงชื่อ มานัส หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก ค-7

ตัวอย่าง Check Sheet ดูแลและรักษาระบบแจ้งเตือน ป้องกันและระงับอัคคีภัย

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (.....ก.ค.....) / Year (ปี .....66.....) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7																		
ชั้น	ST 3-4	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		ซีลยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M7-G-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-G-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1A	FHC-M7-1A-03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-1A-04	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	FHC-M7-2-05	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-06	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-07	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2A	FHC-M7-2A-08	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3A	FHC-M7-3A-11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	FHC-M7-4-14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	FHC-M7-5-17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	FHC-M7-6-20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	FHC-M7-7-23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	FHC-M7-8-26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-27	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	FHC-M7-9-29	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-31	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	FHC-M7-10-32	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-33	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-34	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	FHC-M7-11-35	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-36	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-37	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	FHC-M7-12-38	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-39	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-40	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	FHC-M7-13-41	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-42	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-43	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	FHC-M7-14-44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-45	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-46	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	FHC-M7-15-47	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-48	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-49	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	FHC-M7-16-50	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-51	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-52	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	FHC-M7-17-53	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-54	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-55	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
รวม M7																		

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(**Tech.**/ช่าง) .....
Date/วันที่ 25-7-66
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(**Tech.Sup**/หัวหน้าช่าง) .....
Date/วันที่ 26-7-66
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(**BM**/ผู้จัดการอาคาร) .....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (ก.ค.) / Year (ปี 66)

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7

ชั้น	ST 3-4	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		ซีลยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M7-G-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-G-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1A	FHC-M7-1A-03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-1A-04	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	FHC-M7-2-05	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-06	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-07	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2A	FHC-M7-2A-08	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3A	FHC-M7-3A-11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	FHC-M7-4-14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	FHC-M7-5-17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	FHC-M7-6-20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	FHC-M7-7-23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	FHC-M7-8-26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-27	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	FHC-M7-9-29	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-31	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	FHC-M7-10-32	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-33	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-34	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	FHC-M7-11-35	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-36	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-37	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	FHC-M7-12-38	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-39	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-40	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	FHC-M7-13-41	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-42	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-43	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	FHC-M7-14-44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-45	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-46	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	FHC-M7-15-47	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-48	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-49	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	FHC-M7-16-50	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-51	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-52	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	FHC-M7-17-53	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-54	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-55	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
รวม M7																		

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Date/วันที่ 29-8-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 30-8-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

M7

Month (..ก.ย.....) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7																		
ชั้น	ST 3-4	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		ซีลยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M7-G-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-G-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1A	FHC-M7-1A-03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-1A-04	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	FHC-M7-2-05	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-06	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-07	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2A	FHC-M7-2A-08	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3A	FHC-M7-3A-11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	FHC-M7-4-14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	FHC-M7-5-17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	FHC-M7-6-20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	FHC-M7-7-23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	FHC-M7-8-26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-27	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	FHC-M7-9-29	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-31	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	FHC-M7-10-32	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-33	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-34	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	FHC-M7-11-35	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-36	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-37	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	FHC-M7-12-38	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-39	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-40	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	FHC-M7-13-41	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-42	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-43	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	FHC-M7-14-44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-45	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-46	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	FHC-M7-15-47	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-48	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-49	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	FHC-M7-16-50	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-51	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-52	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	FHC-M7-17-53	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-54	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-55	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
รวม M7																		

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
Date/วันที่ 26-9-66
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่ 27-9-66
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (ต.ค.) / Year (ปี 2566)

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7

ชั้น	ST 3-4	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		ซีลยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M7-G-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-G-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1A	FHC-M7-1A-03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-1A-04	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	FHC-M7-2-05	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-06	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-07	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2A	FHC-M7-2A-08	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3A	FHC-M7-3A-11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	FHC-M7-4-14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	FHC-M7-5-17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	FHC-M7-6-20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	FHC-M7-7-23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	FHC-M7-8-26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-27	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	FHC-M7-9-29	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-31	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	FHC-M7-10-32	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-33	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-34	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	FHC-M7-11-35	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-36	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-37	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	FHC-M7-12-38	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-39	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-40	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	FHC-M7-13-41	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-42	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-43	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	FHC-M7-14-44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-45	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-46	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	FHC-M7-15-47	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-48	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-49	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	FHC-M7-16-50	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-51	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-52	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	FHC-M7-17-53	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-54	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-55	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
รวม M7																		

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ธนกม
Date/วันที่ 24-10-66
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup/หัวหน้าช่าง) สิริพงษ์
Date/วันที่ 25-10-66
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (พ.ย.) / Year (ปี 2566)

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7																		
ชั้น	ST 3-4	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		ซีลยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M7-G-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-G-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1A	FHC-M7-1A-03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-1A-04	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	FHC-M7-2-05	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-06	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-07	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2A	FHC-M7-2A-08	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3A	FHC-M7-3A-11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	FHC-M7-4-14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	FHC-M7-5-17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	FHC-M7-6-20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	FHC-M7-7-23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	FHC-M7-8-26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-27	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	FHC-M7-9-29	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-31	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	FHC-M7-10-32	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-33	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-34	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	FHC-M7-11-35	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-36	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-37	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	FHC-M7-12-38	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-39	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-40	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	FHC-M7-13-41	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-42	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-43	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	FHC-M7-14-44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-45	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-46	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	FHC-M7-15-47	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-48	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-49	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	FHC-M7-16-50	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-51	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-52	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	FHC-M7-17-53	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-54	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-55	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
รวม M7																		

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 28-11-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup/หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 29-11-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (ธ.ค.) / Year (ปี 2566)

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7																		
ชั้น	ST 3-4	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		ซีลยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M7-G-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-G-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1A	FHC-M7-1A-03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-1A-04	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	FHC-M7-2-05	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-06	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2-07	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2A	FHC-M7-2A-08	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-2A-10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3A	FHC-M7-3A-11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-3A-13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	FHC-M7-4-14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-4-16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	FHC-M7-5-17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-5-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	FHC-M7-6-20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-6-22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	FHC-M7-7-23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-7-25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	FHC-M7-8-26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-27	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-8-28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	FHC-M7-9-29	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-9-31	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	FHC-M7-10-32	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-33	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-10-34	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	FHC-M7-11-35	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-36	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-11-37	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	FHC-M7-12-38	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-39	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-12-40	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	FHC-M7-13-41	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-42	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-13-43	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	FHC-M7-14-44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-45	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-14-46	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	FHC-M7-15-47	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-48	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-15-49	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	FHC-M7-16-50	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-51	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-16-52	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	FHC-M7-17-53	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-54	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FHC-M7-17-55	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
รวม M7																		

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
Date/วันที่ 26-12-66
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่ 27-12-66
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (เดือน ก.ค.) /Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิศพลาซ่า M8

ชั้น	ST 1-2	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		ยึดยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M8-G-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-03	/		/		/		/		/		/		/		/		
1A	FHC-M8-1A-04	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-05	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-06	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	FHC-M8-2-07	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-2-08	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	FHC-M8-3-09	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-3-10	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	FHC-M8-4-11	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-4-12	/		/		/		/		/		/		/		/		
5	FHC-M8-5-13	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-5-14	/		/		/		/		/		/		/		/		
6	FHC-M8-6-15	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-6-16	/		/		/		/		/		/		/		/		
7	FHC-M8-7-17	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-7-18	/		/		/		/		/		/		/		/		
8	FHC-M8-8-19	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-8-20	/		/		/		/		/		/		/		/		
9	FHC-M8-9-21	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-9-22	/		/		/		/		/		/		/		/		
10	FHC-M8-10-23	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-10-24	/		/		/		/		/		/		/		/		
11	FHC-M8-11-25	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11-26	/		/		/		/		/		/		/		/		
11A	FHC-M8-11A-27	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11A-28	/		/		/		/		/		/		/		/		
12	FHC-M8-12-29	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-12-30	/		/		/		/		/		/		/		/		
13	FHC-M8-13-31	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-13-32	/		/		/		/		/		/		/		/		
14	FHC-M8-14-33	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-14-34	/		/		/		/		/		/		/		/		
15	FHC-M8-15-35	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-15-36	/		/		/		/		/		/		/		/		
16	FHC-M8-16-37	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-16-38	/		/		/		/		/		/		/		/		
17	FHC-M8-17-39	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-17-40	/		/		/		/		/		/		/		/		
18	FHC-M8-18-41	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-18-42	/		/		/		/		/		/		/		/		
19	FHC-M8-19-43	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-19-44	/		/		/		/		/		/		/		/		
20	FHC-M8-20-45	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20-46	/		/		/		/		/		/		/		/		
20A	FHC-M8-20A-47	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20A-48	/		/		/		/		/		/		/		/		
21	FHC-M8-21-49	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-21-50	/		/		/		/		/		/		/		/		
22	FHC-M8-22-51	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-22-52	/		/		/		/		/		/		/		/		
23	FHC-M8-23-53	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-23-54	/		/		/		/		/		/		/		/		
24	FHC-M8-24-55	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-24-56	/		/		/		/		/		/		/		/		
25	FHC-M8-25-57	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-25-58	/		/		/		/		/		/		/		/		
26	FHC-M8-26-59	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-26-60	/		/		/		/		/		/		/		/		
27	FHC-M8-27-61	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-27-62	/		/		/		/		/		/		/		/		
28	FHC-M8-28-63	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-28-64	/		/		/		/		/		/		/		/		
29	FHC-M8-29-65	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-29-66	/		/		/		/		/		/		/		/		
ดาดฟ้า	FHC-M8-ROOF-67	/		/		/		/		/		/		/		/		
	หัวรับน้ำไม่มีฝา																	
รวม M8																		

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
Date/วันที่ 25-7-66
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่ 26-7-66
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่ 27/7/66
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ , X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (เดือน ส.ค.) / Year (ปี 2566)

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิตพลาซ่า M8

ชั้น	ST 1-2	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		จีลยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M8-G-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-03	/		/		/		/		/		/		/		/		
1A	FHC-M8-1A-04	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-05	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-06	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	FHC-M8-2-07	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-2-08	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	FHC-M8-3-09	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-3-10	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	FHC-M8-4-11	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-4-12	/		/		/		/		/		/		/		/		
5	FHC-M8-5-13	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-5-14	/		/		/		/		/		/		/		/		
6	FHC-M8-6-15	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-6-16	/		/		/		/		/		/		/		/		
7	FHC-M8-7-17	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-7-18	/		/		/		/		/		/		/		/		
8	FHC-M8-8-19	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-8-20	/		/		/		/		/		/		/		/		
9	FHC-M8-9-21	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-9-22	/		/		/		/		/		/		/		/		
10	FHC-M8-10-23	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-10-24	/		/		/		/		/		/		/		/		
11	FHC-M8-11-25	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11-26	/		/		/		/		/		/		/		/		
11A	FHC-M8-11A-27	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11A-28	/		/		/		/		/		/		/		/		
12	FHC-M8-12-29	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-12-30	/		/		/		/		/		/		/		/		
13	FHC-M8-13-31	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-13-32	/		/		/		/		/		/		/		/		
14	FHC-M8-14-33	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-14-34	/		/		/		/		/		/		/		/		
15	FHC-M8-15-35	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-15-36	/		/		/		/		/		/		/		/		
16	FHC-M8-16-37	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-16-38	/		/		/		/		/		/		/		/		
17	FHC-M8-17-39	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-17-40	/		/		/		/		/		/		/		/		
18	FHC-M8-18-41	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-18-42	/		/		/		/		/		/		/		/		
19	FHC-M8-19-43	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-19-44	/		/		/		/		/		/		/		/		
20	FHC-M8-20-45	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20-46	/		/		/		/		/		/		/		/		
20A	FHC-M8-20A-47	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20A-48	/		/		/		/		/		/		/		/		
21	FHC-M8-21-49	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-21-50	/		/		/		/		/		/		/		/		
22	FHC-M8-22-51	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-22-52	/		/		/		/		/		/		/		/		
23	FHC-M8-23-53	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-23-54	/		/		/		/		/		/		/		/		
24	FHC-M8-24-55	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-24-56	/		/		/		/		/		/		/		/		
25	FHC-M8-25-57	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-25-58	/		/		/		/		/		/		/		/		
26	FHC-M8-26-59	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-26-60	/		/		/		/		/		/		/		/		
27	FHC-M8-27-61	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-27-62	/		/		/		/		/		/		/		/		
28	FHC-M8-28-63	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-28-64	/		/		/		/		/		/		/		/		
29	FHC-M8-29-65	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-29-66	/		/		/		/		/		/		/		/		
ดาดฟ้า	FHC-M8-ROOF-67	/		/		/		/		/		/		/		/		
	หัวรับน้ำไม่มีฝา																	
รวม M8																		

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.ช่าง)

Date/วันที่ 29-8-66

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup/หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 30-8-66

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีรายการ

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ บ่งบอกว่ามี ✗ บ่งบอกว่าไม่มี

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดรายการ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (เดือน ก.ย.) / Year (ปี 2566)

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิศพลาซ่า M8																		
ชั้น	ST 1-2	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		ซีลยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M8-G-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-03	/		/		/		/		/		/		/		/		
1A	FHC-M8-1A-04	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-05	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-06	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	FHC-M8-2-07	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-2-08	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	FHC-M8-3-09	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-3-10	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	FHC-M8-4-11	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-4-12	/		/		/		/		/		/		/		/		
5	FHC-M8-5-13	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-5-14	/		/		/		/		/		/		/		/		
6	FHC-M8-6-15	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-6-16	/		/		/		/		/		/		/		/		
7	FHC-M8-7-17	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-7-18	/		/		/		/		/		/		/		/		
8	FHC-M8-8-19	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-8-20	/		/		/		/		/		/		/		/		
9	FHC-M8-9-21	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-9-22	/		/		/		/		/		/		/		/		
10	FHC-M8-10-23	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-10-24	/		/		/		/		/		/		/		/		
11	FHC-M8-11-25	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11-26	/		/		/		/		/		/		/		/		
11A	FHC-M8-11A-27	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11A-28	/		/		/		/		/		/		/		/		
12	FHC-M8-12-29	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-12-30	/		/		/		/		/		/		/		/		
13	FHC-M8-13-31	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-13-32	/		/		/		/		/		/		/		/		
14	FHC-M8-14-33	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-14-34	/		/		/		/		/		/		/		/		
15	FHC-M8-15-35	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-15-36	/		/		/		/		/		/		/		/		
16	FHC-M8-16-37	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-16-38	/		/		/		/		/		/		/		/		
17	FHC-M8-17-39	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-17-40	/		/		/		/		/		/		/		/		
18	FHC-M8-18-41	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-18-42	/		/		/		/		/		/		/		/		
19	FHC-M8-19-43	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-19-44	/		/		/		/		/		/		/		/		
20	FHC-M8-20-45	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20-46	/		/		/		/		/		/		/		/		
20A	FHC-M8-20A-47	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20A-48	/		/		/		/		/		/		/		/		
21	FHC-M8-21-49	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-21-50	/		/		/		/		/		/		/		/		
22	FHC-M8-22-51	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-22-52	/		/		/		/		/		/		/		/		
23	FHC-M8-23-53	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-23-54	/		/		/		/		/		/		/		/		
24	FHC-M8-24-55	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-24-56	/		/		/		/		/		/		/		/		
25	FHC-M8-25-57	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-25-58	/		/		/		/		/		/		/		/		
26	FHC-M8-26-59	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-26-60	/		/		/		/		/		/		/		/		
27	FHC-M8-27-61	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-27-62	/		/		/		/		/		/		/		/		
28	FHC-M8-28-63	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-28-64	/		/		/		/		/		/		/		/		
29	FHC-M8-29-65	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-29-66	/		/		/		/		/		/		/		/		
ดาดฟ้า	FHC-M8-ROOF-67	/		/		/		/		/		/		/		/		
	หัวรับน้ำไม่มีฝา																	
รวม M8																		

Recorded by / ลงบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
Date/วันที่ 26-9-66
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่ 27-9-66
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีรายการ

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , × ชำรุด , ไม่มี

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (เดือน ตุลาคม) / Year (ปี 2566)

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิศพลาซ่า M8																		
ชั้น	ST 1-2	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		ซีลยางยอมกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M8-G-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-03	/		/		/		/		/		/		/		/		
1A	FHC-M8-1A-04	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-05	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-06	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	FHC-M8-2-07	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-2-08	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	FHC-M8-3-09	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-3-10	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	FHC-M8-4-11	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-4-12	/		/		/		/		/		/		/		/		
5	FHC-M8-5-13	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-5-14	/		/		/		/		/		/		/		/		
6	FHC-M8-6-15	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-6-16	/		/		/		/		/		/		/		/		
7	FHC-M8-7-17	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-7-18	/		/		/		/		/		/		/		/		
8	FHC-M8-8-19	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-8-20	/		/		/		/		/		/		/		/		
9	FHC-M8-9-21	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-9-22	/		/		/		/		/		/		/		/		
10	FHC-M8-10-23	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-10-24	/		/		/		/		/		/		/		/		
11	FHC-M8-11-25	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11-26	/		/		/		/		/		/		/		/		
11A	FHC-M8-11A-27	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11A-28	/		/		/		/		/		/		/		/		
12	FHC-M8-12-29	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-12-30	/		/		/		/		/		/		/		/		
13	FHC-M8-13-31	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-13-32	/		/		/		/		/		/		/		/		
14	FHC-M8-14-33	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-14-34	/		/		/		/		/		/		/		/		
15	FHC-M8-15-35	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-15-36	/		/		/		/		/		/		/		/		
16	FHC-M8-16-37	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-16-38	/		/		/		/		/		/		/		/		
17	FHC-M8-17-39	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-17-40	/		/		/		/		/		/		/		/		
18	FHC-M8-18-41	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-18-42	/		/		/		/		/		/		/		/		
19	FHC-M8-19-43	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-19-44	/		/		/		/		/		/		/		/		
20	FHC-M8-20-45	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20-46	/		/		/		/		/		/		/		/		
20A	FHC-M8-20A-47	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20A-48	/		/		/		/		/		/		/		/		
21	FHC-M8-21-49	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-21-50	/		/		/		/		/		/		/		/		
22	FHC-M8-22-51	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-22-52	/		/		/		/		/		/		/		/		
23	FHC-M8-23-53	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-23-54	/		/		/		/		/		/		/		/		
24	FHC-M8-24-55	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-24-56	/		/		/		/		/		/		/		/		
25	FHC-M8-25-57	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-25-58	/		/		/		/		/		/		/		/		
26	FHC-M8-26-59	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-26-60	/		/		/		/		/		/		/		/		
27	FHC-M8-27-61	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-27-62	/		/		/		/		/		/		/		/		
28	FHC-M8-28-63	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-28-64	/		/		/		/		/		/		/		/		
29	FHC-M8-29-65	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-29-66	/		/		/		/		/		/		/		/		
ดาดฟ้า	FHC-M8-ROOF-67	/		/		/		/		/		/		/		/		
	หัวรับน้ำไม่มีฝา																	
รวม M8																		

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.ช่าง) .....

Date/วันที่ 24-10-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup/หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 25-10-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM.ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หมายถึง มี ✗ หมายถึง ไม่มี

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (เดือน ไม.ย.) / Year (ปี 2566)

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิศพลาซ่า M8																		
ชั้น	ST 1-2	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		ซีลยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M8-G-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-03	/		/		/		/		/		/		/		/		
1A	FHC-M8-1A-04	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-05	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-06	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	FHC-M8-2-07	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-2-08	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	FHC-M8-3-09	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-3-10	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	FHC-M8-4-11	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-4-12	/		/		/		/		/		/		/		/		
5	FHC-M8-5-13	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-5-14	/		/		/		/		/		/		/		/		
6	FHC-M8-6-15	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-6-16	/		/		/		/		/		/		/		/		
7	FHC-M8-7-17	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-7-18	/		/		/		/		/		/		/		/		
8	FHC-M8-8-19	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-8-20	/		/		/		/		/		/		/		/		
9	FHC-M8-9-21	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-9-22	/		/		/		/		/		/		/		/		
10	FHC-M8-10-23	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-10-24	/		/		/		/		/		/		/		/		
11	FHC-M8-11-25	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11-26	/		/		/		/		/		/		/		/		
11A	FHC-M8-11A-27	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11A-28	/		/		/		/		/		/		/		/		
12	FHC-M8-12-29	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-12-30	/		/		/		/		/		/		/		/		
13	FHC-M8-13-31	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-13-32	/		/		/		/		/		/		/		/		
14	FHC-M8-14-33	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-14-34	/		/		/		/		/		/		/		/		
15	FHC-M8-15-35	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-15-36	/		/		/		/		/		/		/		/		
16	FHC-M8-16-37	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-16-38	/		/		/		/		/		/		/		/		
17	FHC-M8-17-39	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-17-40	/		/		/		/		/		/		/		/		
18	FHC-M8-18-41	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-18-42	/		/		/		/		/		/		/		/		
19	FHC-M8-19-43	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-19-44	/		/		/		/		/		/		/		/		
20	FHC-M8-20-45	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20-46	/		/		/		/		/		/		/		/		
20A	FHC-M8-20A-47	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20A-48	/		/		/		/		/		/		/		/		
21	FHC-M8-21-49	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-21-50	/		/		/		/		/		/		/		/		
22	FHC-M8-22-51	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-22-52	/		/		/		/		/		/		/		/		
23	FHC-M8-23-53	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-23-54	/		/		/		/		/		/		/		/		
24	FHC-M8-24-55	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-24-56	/		/		/		/		/		/		/		/		
25	FHC-M8-25-57	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-25-58	/		/		/		/		/		/		/		/		
26	FHC-M8-26-59	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-26-60	/		/		/		/		/		/		/		/		
27	FHC-M8-27-61	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-27-62	/		/		/		/		/		/		/		/		
28	FHC-M8-28-63	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-28-64	/		/		/		/		/		/		/		/		
29	FHC-M8-29-65	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-29-66	/		/		/		/		/		/		/		/		
ดาดฟ้า	FHC-M8-ROOF-67	/		/		/		/		/		/		/		/		
	หัวรับน้ำไม่มีฝา																	
รวม M8																		

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 25-11-66

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 25-11-66

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(B.M./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีรายการ

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ×Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดรายการ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (เดือน ก.ค.) / Year (ปี 2566)

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิศพลาซ่า M8

ชั้น	ST 1-2	หัวฉีด 1.5		หัวฉีด 2.5		สายฉีด 1.5		สายฉีด 2.5		ฝาทองเหลือง		ถังดับเพลิง		ขวาน		จีลยางขอบกระจก		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
G	FHC-M8-G-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-G-03	/		/		/		/		/		/		/		/		
1A	FHC-M8-1A-04	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-05	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-1A-06	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	FHC-M8-2-07	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-2-08	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	FHC-M8-3-09	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-3-10	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	FHC-M8-4-11	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-4-12	/		/		/		/		/		/		/		/		
5	FHC-M8-5-13	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-5-14	/		/		/		/		/		/		/		/		
6	FHC-M8-6-15	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-6-16	/		/		/		/		/		/		/		/		
7	FHC-M8-7-17	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-7-18	/		/		/		/		/		/		/		/		
8	FHC-M8-8-19	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-8-20	/		/		/		/		/		/		/		/		
9	FHC-M8-9-21	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-9-22	/		/		/		/		/		/		/		/		
10	FHC-M8-10-23	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-10-24	/		/		/		/		/		/		/		/		
11	FHC-M8-11-25	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11-26	/		/		/		/		/		/		/		/		
11A	FHC-M8-11A-27	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-11A-28	/		/		/		/		/		/		/		/		
12	FHC-M8-12-29	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-12-30	/		/		/		/		/		/		/		/		
13	FHC-M8-13-31	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-13-32	/		/		/		/		/		/		/		/		
14	FHC-M8-14-33	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-14-34	/		/		/		/		/		/		/		/		
15	FHC-M8-15-35	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-15-36	/		/		/		/		/		/		/		/		
16	FHC-M8-16-37	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-16-38	/		/		/		/		/		/		/		/		
17	FHC-M8-17-39	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-17-40	/		/		/		/		/		/		/		/		
18	FHC-M8-18-41	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-18-42	/		/		/		/		/		/		/		/		
19	FHC-M8-19-43	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-19-44	/		/		/		/		/		/		/		/		
20	FHC-M8-20-45	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20-46	/		/		/		/		/		/		/		/		
20A	FHC-M8-20A-47	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-20A-48	/		/		/		/		/		/		/		/		
21	FHC-M8-21-49	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-21-50	/		/		/		/		/		/		/		/		
22	FHC-M8-22-51	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-22-52	/		/		/		/		/		/		/		/		
23	FHC-M8-23-53	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-23-54	/		/		/		/		/		/		/		/		
24	FHC-M8-24-55	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-24-56	/		/		/		/		/		/		/		/		
25	FHC-M8-25-57	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-25-58	/		/		/		/		/		/		/		/		
26	FHC-M8-26-59	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-26-60	/		/		/		/		/		/		/		/		
27	FHC-M8-27-61	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-27-62	/		/		/		/		/		/		/		/		
28	FHC-M8-28-63	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-28-64	/		/		/		/		/		/		/		/		
29	FHC-M8-29-65	/		/		/		/		/		/		/		/		
	FHC-M8-29-66	/		/		/		/		/		/		/		/		
ดาดฟ้า	FHC-M8-ROOF-67	/		/		/		/		/		/		/		/		
	หัวรับน้ำไม่มีฝา																	
รวม M8																		

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.ช่าง)

Date/วันที่ 26-12-66

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup/หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27-12-66

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(B/M, ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal/ปกติ ×Abnormal/ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดรายข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน.....๐๑.....) / Year (ปี.....2566.....) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M7-G-1	หน้าประตูข้างLobby	✓		
	EXIT-M7-G-2	หน้าลิฟท์EL13	✓		
	EXIT-M7-G-3	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M7-5-1	หน้าลิฟท์EL.1-6	✓		
6	EXIT-M7-6-1	หน้า ST.3	✓		
	EXIT-M7-6-2	หน้า ST.4	✓		
	EXIT-M7-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M7-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-5	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M7-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-5	ทางเดิน	✓		
9	EXIT-M7-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-5	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M7-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-5	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M7-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-5	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M7-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-5	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M7-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-4	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M7-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-5	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M7-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-5	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M7(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน.....ก.ค..... **) / Year (** ปี.....2566..... **)** **Building** เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
16	EXIT-M7-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-5	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M7-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-5	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-6	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-7	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-8	ทางเดิน	✓		
รวมM7					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(**Tech.**/ช่าง)

..... มาศิม .....

Date/วันที่ 18-7-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(**Tech.Sup.**/หัวหน้าช่าง)

..... ศุภชัย .....

Date/วันที่ 19-7-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(**BM.**/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน ก.ค.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M7-G-1	หน้าประตูข้างLobby	✓		
	EXIT-M7-G-2	หน้าลิฟท์EL13	✓		
	EXIT-M7-G-3	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M7-5-1	หน้าลิฟท์EL.1-6	✓		
6	EXIT-M7-6-1	หน้า ST.3	✓		
	EXIT-M7-6-2	หน้า ST.4	✓		
	EXIT-M7-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M7-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-5	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M7-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-5	ทางเดิน	✓		
9	EXIT-M7-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-5	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M7-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-5	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M7-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-5	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M7-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-5	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M7-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-4	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M7-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-5	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M7-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-5	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M7(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน....ส.ค.....) / Year (ปี.....2566.....) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
16	EXIT-M7-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-5	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M7-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-5	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-6	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-7	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-8	ทางเดิน	✓		
รวมM7					

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 22-8-66
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ 23-8-66
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ×Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน..... ต.ค. .....) / Year (ปี..... 2566 .....) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M7-G-1	หน้าประตูข้างLobby	✓		
	EXIT-M7-G-2	หน้าลิฟท์EL13	✓		
	EXIT-M7-G-3	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M7-5-1	หน้าลิฟท์EL.1-6	✓		
6	EXIT-M7-6-1	หน้า ST.3	✓		
	EXIT-M7-6-2	หน้า ST.4	✓		
	EXIT-M7-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M7-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-5	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M7-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-5	ทางเดิน	✓		
9	EXIT-M7-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-5	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M7-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-5	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M7-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-5	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M7-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-5	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M7-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-4	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M7-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-5	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M7-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-5	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M7(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน..... ก.ย. .....) / Year (ปี..... 2566 .....) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
16	EXIT-M7-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-5	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M7-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-5	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-6	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-7	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-8	ทางเดิน	✓		
รวมM7					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....มาฮิม.....

Date/วันที่ 19-9-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....ศันิษฟ.....

Date/วันที่ 20-9-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....ว/58/.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ×Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน ๓.๑) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M7-G-1	หน้าประตูข้างLobby	✓		
	EXIT-M7-G-2	หน้าลิฟท์EL13	✓		
	EXIT-M7-G-3	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M7-5-1	หน้าลิฟท์EL.1-6	✓		
6	EXIT-M7-6-1	หน้า ST.3	✓		
	EXIT-M7-6-2	หน้า ST.4	✓		
	EXIT-M7-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M7-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-5	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M7-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-5	ทางเดิน	✓		
9	EXIT-M7-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-5	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M7-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-5	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M7-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-5	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M7-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-5	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M7-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-4	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M7-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-5	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M7-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-5	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M7(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน ต.ค.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
16	EXIT-M7-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-5	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M7-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-5	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-6	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-7	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-8	ทางเดิน	✓		
รวมM7					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 17-10-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 18-10-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน พ.ย.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M7-G-1	หน้าประตูข้างLobby	✓		
	EXIT-M7-G-2	หน้าลิฟท์EL13	✓		
	EXIT-M7-G-3	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M7-5-1	หน้าลิฟท์EL.1-6	✓		
6	EXIT-M7-6-1	หน้า ST.3	✓		
	EXIT-M7-6-2	หน้า ST.4	✓		
	EXIT-M7-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M7-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-7-5	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M7-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-8-5	ทางเดิน	✓		
9	EXIT-M7-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-9-5	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M7-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-10-5	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M7-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-11-5	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M7-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-12-5	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M7-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-13-4	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M7-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-14-5	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M7-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-15-5	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M7(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน พ.ย.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
16	EXIT-M7-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-16-5	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M7-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-5	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-6	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-7	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M7-17-8	ทางเดิน	✓		
รวมM7					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21-11-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 22-11-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน.....ก.ค..... **) / Year (** ปี2566... **Building** เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M8-G-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-3	ทางเดิน	✓		
1A	EXIT-M8-1A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-5	ทางเดิน	✓		
2	EXIT-M8-2-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-5	ทางเดิน	✓		
3	EXIT-M8-3-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-5	ทางเดิน	✓		
4	EXIT-M8-4-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-5	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M8-5-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-5	ทางเดิน	✓		
6	EXIT-M8-6-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M8-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-3	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M8-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-3	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน..... ก.ย. ..... **) / Year (** ปี 2566 **) Building** เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
9	EXIT-M8-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-3	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M8-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-3	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M8-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11-2	ทางเดิน	✓		
11A	EXIT-M8-11A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11A-2	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M8-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-12-2	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M8-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-13-2	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M8-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-14-2	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M8-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-15-2	ทางเดิน	✓		
16	EXIT-M8-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-16-2	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M8-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-17-2	ทางเดิน	✓		
18	EXIT-M8-18-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-18-2	ทางเดิน	✓		
19	EXIT-M8-19-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-19-2	ทางเดิน	✓		
20	EXIT-M8-20-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20-2	ทางเดิน	✓		
20A	EXIT-M8-20A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20A-2	ทางเดิน	✓		
21	EXIT-M8-21-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-21-2	ทางเดิน	✓		
22	EXIT-M8-22-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-22-2	ทางเดิน	✓		
23	EXIT-M8-23-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-23-2	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน ก.ค. **) / Year (** ปี 2566 **) Building** เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
24	EXIT-M8-24-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-24-2	ทางเดิน	✓		
25	EXIT-M8-25-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-25-2	ทางเดิน	✓		
26	EXIT-M8-26-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-26-2	ทางเดิน	✓		
27	EXIT-M8-27-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-27-2	ทางเดิน	✓		
28	EXIT-M8-28-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-28-2	ทางเดิน	✓		
29	EXIT-M8-29-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-4	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ ลายเซ็น(**Tech.**/ช่าง)

... สันธิย ...

Date/ วันที่ 18-7-66

Time/ เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ ลายเซ็น(**Tech.Sup.**/หัวหน้าช่

...

Date/ วันที่ 19-7-66

Time/ เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ ลายเซ็น(**BM.**/ผู้จัดการอาคาร)

...

Date/ วันที่ .....

Time/ เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน.....ส.ค.....) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M8-G-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-3	ทางเดิน	✓		
1A	EXIT-M8-1A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-5	ทางเดิน	✓		
2	EXIT-M8-2-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-5	ทางเดิน	✓		
3	EXIT-M8-3-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-5	ทางเดิน	✓		
4	EXIT-M8-4-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-5	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M8-5-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-5	ทางเดิน	✓		
6	EXIT-M8-6-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M8-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-3	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M8-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-3	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน.....ม.ค.....) / Year (ปี 256.. Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
9	EXIT-M8-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-3	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M8-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-3	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M8-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11-2	ทางเดิน	✓		
11A	EXIT-M8-11A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11A-2	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M8-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-12-2	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M8-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-13-2	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M8-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-14-2	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M8-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-15-2	ทางเดิน	✓		
16	EXIT-M8-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-16-2	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M8-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-17-2	ทางเดิน	✓		
18	EXIT-M8-18-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-18-2	ทางเดิน	✓		
19	EXIT-M8-19-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-19-2	ทางเดิน	✓		
20	EXIT-M8-20-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20-2	ทางเดิน	✓		
20A	EXIT-M8-20A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20A-2	ทางเดิน	✓		
21	EXIT-M8-21-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-21-2	ทางเดิน	✓		
22	EXIT-M8-22-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-22-2	ทางเดิน	✓		
23	EXIT-M8-23-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-23-2	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน ก.ย.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
24	EXIT-M8-24-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-24-2	ทางเดิน	✓		
25	EXIT-M8-25-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-25-2	ทางเดิน	✓		
26	EXIT-M8-26-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-26-2	ทางเดิน	✓		
27	EXIT-M8-27-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-27-2	ทางเดิน	✓		
28	EXIT-M8-28-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-28-2	ทางเดิน	✓		
29	EXIT-M8-29-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-4	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....สมชัย.....

Date/วันที่ .....22-9-66.....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....กิตติพล.....

Date/วันที่ .....23-9-66.....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....วิรัช.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน.....ต.ค.....) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M8-G-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-3	ทางเดิน	✓		
1A	EXIT-M8-1A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-5	ทางเดิน	✓		
2	EXIT-M8-2-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-5	ทางเดิน	✓		
3	EXIT-M8-3-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-5	ทางเดิน	✓		
4	EXIT-M8-4-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-5	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M8-5-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-5	ทางเดิน	✓		
6	EXIT-M8-6-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M8-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-3	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M8-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-3	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน.....ก.ย.....) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
9	EXIT-M8-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-3	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M8-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-3	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M8-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11-2	ทางเดิน	✓		
11A	EXIT-M8-11A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11A-2	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M8-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-12-2	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M8-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-13-2	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M8-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-14-2	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M8-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-15-2	ทางเดิน	✓		
16	EXIT-M8-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-16-2	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M8-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-17-2	ทางเดิน	✓		
18	EXIT-M8-18-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-18-2	ทางเดิน	✓		
19	EXIT-M8-19-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-19-2	ทางเดิน	✓		
20	EXIT-M8-20-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20-2	ทางเดิน	✓		
20A	EXIT-M8-20A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20A-2	ทางเดิน	✓		
21	EXIT-M8-21-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-21-2	ทางเดิน	✓		
22	EXIT-M8-22-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-22-2	ทางเดิน	✓		
23	EXIT-M8-23-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-23-2	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

THE TRENDY Condominium

Month (เดือน.....ก.ย.....) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
24	EXIT-M8-24-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-24-2	ทางเดิน	✓		
25	EXIT-M8-25-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-25-2	ทางเดิน	✓		
26	EXIT-M8-26-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-26-2	ทางเดิน	✓		
27	EXIT-M8-27-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-27-2	ทางเดิน	✓		
28	EXIT-M8-28-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-28-2	ทางเดิน	✓		
29	EXIT-M8-29-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-4	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....สิทธิ์ยา.....

Date/วันที่ 19-9-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....สิทธิ์.....

Date/วันที่ 20-9-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน..... ๓ ๑.....) / Year (ปี.....๒๕๖๖..... Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M8-G-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-3	ทางเดิน	✓		
1A	EXIT-M8-1A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-5	ทางเดิน	✓		
2	EXIT-M8-2-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-5	ทางเดิน	✓		
3	EXIT-M8-3-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-5	ทางเดิน	✓		
4	EXIT-M8-4-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-5	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M8-5-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-5	ทางเดิน	✓		
6	EXIT-M8-6-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M8-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-3	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M8-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-3	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน..... ก.ค. .....) / Year (ปี..... 2566 .....) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
9	EXIT-M8-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-3	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M8-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-3	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M8-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11-2	ทางเดิน	✓		
11A	EXIT-M8-11A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11A-2	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M8-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-12-2	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M8-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-13-2	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M8-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-14-2	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M8-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-15-2	ทางเดิน	✓		
16	EXIT-M8-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-16-2	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M8-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-17-2	ทางเดิน	✓		
18	EXIT-M8-18-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-18-2	ทางเดิน	✓		
19	EXIT-M8-19-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-19-2	ทางเดิน	✓		
20	EXIT-M8-20-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20-2	ทางเดิน	✓		
20A	EXIT-M8-20A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20A-2	ทางเดิน	✓		
21	EXIT-M8-21-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-21-2	ทางเดิน	✓		
22	EXIT-M8-22-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-22-2	ทางเดิน	✓		
23	EXIT-M8-23-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-23-2	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน..... ต.ค. .....) / Year (ปี.2566 Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
24	EXIT-M8-24-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-24-2	ทางเดิน	✓		
25	EXIT-M8-25-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-25-2	ทางเดิน	✓		
26	EXIT-M8-26-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-26-2	ทางเดิน	✓		
27	EXIT-M8-27-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-27-2	ทางเดิน	✓		
28	EXIT-M8-28-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-28-2	ทางเดิน	✓		
29	EXIT-M8-29-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-4	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....สิทธิชัย.....

Date/วันที่ .....17-10-66.....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....ภัทรพล.....

Date/วันที่ .....18-10-66.....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....2/5s.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน พ.ย.) / **Year (ปี** 2566 **Building เดอะเทรนดี้**

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M8-G-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-3	ทางเดิน	✓		
1A	EXIT-M8-1A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-5	ทางเดิน	✓		
2	EXIT-M8-2-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-5	ทางเดิน	✓		
3	EXIT-M8-3-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-5	ทางเดิน	✓		
4	EXIT-M8-4-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-5	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M8-5-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-5	ทางเดิน	✓		
6	EXIT-M8-6-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M8-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-3	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M8-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-3	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน..... พ.ย. .....) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
9	EXIT-M8-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-3	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M8-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-3	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M8-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11-2	ทางเดิน	✓		
11A	EXIT-M8-11A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11A-2	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M8-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-12-2	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M8-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-13-2	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M8-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-14-2	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M8-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-15-2	ทางเดิน	✓		
16	EXIT-M8-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-16-2	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M8-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-17-2	ทางเดิน	✓		
18	EXIT-M8-18-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-18-2	ทางเดิน	✓		
19	EXIT-M8-19-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-19-2	ทางเดิน	✓		
20	EXIT-M8-20-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20-2	ทางเดิน	✓		
20A	EXIT-M8-20A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20A-2	ทางเดิน	✓		
21	EXIT-M8-21-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-21-2	ทางเดิน	✓		
22	EXIT-M8-22-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-22-2	ทางเดิน	✓		
23	EXIT-M8-23-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-23-2	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน พ.ย.) / **Year (ปี** 2566 **Building เดอะเทรนดี้**

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
24	EXIT-M8-24-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-24-2	ทางเดิน	✓		
25	EXIT-M8-25-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-25-2	ทางเดิน	✓		
26	EXIT-M8-26-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-26-2	ทางเดิน	✓		
27	EXIT-M8-27-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-27-2	ทางเดิน	✓		
28	EXIT-M8-28-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-28-2	ทางเดิน	✓		
29	EXIT-M8-29-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-4	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Date/วันที่ 21-11-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้า .....

Date/วันที่ 22-11-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการฉาดาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน.....มี.ค.....) / Year (ปี.....2566 Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EXIT-M8-G-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-G-3	ทางเดิน	✓		
1A	EXIT-M8-1A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-1A-5	ทางเดิน	✓		
2	EXIT-M8-2-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-2-5	ทางเดิน	✓		
3	EXIT-M8-3-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-3-5	ทางเดิน	✓		
4	EXIT-M8-4-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-4-5	ทางเดิน	✓		
5	EXIT-M8-5-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-4	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-5-5	ทางเดิน	✓		
6	EXIT-M8-6-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-6-3	ทางเดิน	✓		
7	EXIT-M8-7-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-7-3	ทางเดิน	✓		
8	EXIT-M8-8-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-8-3	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน ธ.ค.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
9	EXIT-M8-9-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-9-3	ทางเดิน	✓		
10	EXIT-M8-10-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-10-3	ทางเดิน	✓		
11	EXIT-M8-11-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11-2	ทางเดิน	✓		
11A	EXIT-M8-11A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-11A-2	ทางเดิน	✓		
12	EXIT-M8-12-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-12-2	ทางเดิน	✓		
13	EXIT-M8-13-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-13-2	ทางเดิน	✓		
14	EXIT-M8-14-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-14-2	ทางเดิน	✓		
15	EXIT-M8-15-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-15-2	ทางเดิน	✓		
16	EXIT-M8-16-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-16-2	ทางเดิน	✓		
17	EXIT-M8-17-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-17-2	ทางเดิน	✓		
18	EXIT-M8-18-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-18-2	ทางเดิน	✓		
19	EXIT-M8-19-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-19-2	ทางเดิน	✓		
20	EXIT-M8-20-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20-2	ทางเดิน	✓		
20A	EXIT-M8-20A-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-20A-2	ทางเดิน	✓		
21	EXIT-M8-21-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-21-2	ทางเดิน	✓		
22	EXIT-M8-22-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-22-2	ทางเดิน	✓		
23	EXIT-M8-23-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-23-2	ทางเดิน	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน..... ธ.ค. .....) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
24	EXIT-M8-24-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-24-2	ทางเดิน	✓		
25	EXIT-M8-25-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-25-2	ทางเดิน	✓		
26	EXIT-M8-26-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-26-2	ทางเดิน	✓		
27	EXIT-M8-27-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-27-2	ทางเดิน	✓		
28	EXIT-M8-28-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-28-2	ทางเดิน	✓		
29	EXIT-M8-29-1	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-2	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-3	ทางเดิน	✓		
	EXIT-M8-29-4	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 19-12-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 20-12-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน.....ก.ค..... **) / Year (** ปี.....2566..... **)** **Building** เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6	EMER-M7-C-6-01	ทางเดิน	✓		
7	EMER-M7-C-7-02	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-03	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-04	ทางเดิน	✓		
8	EMER-M7-C-8-05	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-06	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-07	ทางเดิน	✓		
9	EMER-M7-C-9-08	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-09	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-10	ทางเดิน	✓		
10	EMER-M7-C-10-11	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-12	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-13	ทางเดิน	✓		
11	EMER-M7-C-11-14	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-15	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-16	ทางเดิน	✓		
12	EMER-M7-C-12-17	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-18	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-19	ทางเดิน	✓		
13	EMER-M7-C-13-20	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-21	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-22	ทางเดิน	✓		
14	EMER-M7-C-14-23	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-24	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-25	ทางเดิน	✓		
15	EMER-M7-C-15-26	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-27	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-28	ทางเดิน	✓		
16	EMER-M7-C-16-29	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-30	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-31	ทางเดิน	✓		
17	EMER-M7-C-17-32	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-33	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-34	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....ศิกฤ.....
Date/วันที่ ...27-7-66.....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....ศิกฤ พง.....
Date/วันที่ ...28-7-66.....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน ก.ค.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6	EMER-M7-C-6-01	ทางเดิน	✓		
7	EMER-M7-C-7-02	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-03	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-04	ทางเดิน	✓		
8	EMER-M7-C-8-05	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-06	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-07	ทางเดิน	✓		
9	EMER-M7-C-9-08	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-09	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-10	ทางเดิน	✓		
10	EMER-M7-C-10-11	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-12	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-13	ทางเดิน	✓		
11	EMER-M7-C-11-14	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-15	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-16	ทางเดิน	✓		
12	EMER-M7-C-12-17	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-18	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-19	ทางเดิน	✓		
13	EMER-M7-C-13-20	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-21	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-22	ทางเดิน	✓		
14	EMER-M7-C-14-23	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-24	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-25	ทางเดิน	✓		
15	EMER-M7-C-15-26	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-27	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-28	ทางเดิน	✓		
16	EMER-M7-C-16-29	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-30	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-31	ทางเดิน	✓		
17	EMER-M7-C-17-32	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-33	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-34	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 24-8-66

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ 25-8-66

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน....ก.ย.....) / Year (ปี.....2566.....) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6	EMER-M7-C-6-01	ทางเดิน	✓		
7	EMER-M7-C-7-02	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-03	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-04	ทางเดิน	✓		
8	EMER-M7-C-8-05	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-06	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-07	ทางเดิน	✓		
9	EMER-M7-C-9-08	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-09	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-10	ทางเดิน	✓		
10	EMER-M7-C-10-11	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-12	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-13	ทางเดิน	✓		
11	EMER-M7-C-11-14	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-15	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-16	ทางเดิน	✓		
12	EMER-M7-C-12-17	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-18	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-19	ทางเดิน	✓		
13	EMER-M7-C-13-20	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-21	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-22	ทางเดิน	✓		
14	EMER-M7-C-14-23	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-24	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-25	ทางเดิน	✓		
15	EMER-M7-C-15-26	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-27	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-28	ทางเดิน	✓		
16	EMER-M7-C-16-29	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-30	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-31	ทางเดิน	✓		
17	EMER-M7-C-17-32	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-33	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-34	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....29-9-66.....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....29-9-66.....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน มี.ค. **) / Year (** ปี 2566 **)** **Building** เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6	EMER-M7-C-6-01	ทางเดิน	✓		
7	EMER-M7-C-7-02	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-03	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-04	ทางเดิน	✓		
8	EMER-M7-C-8-05	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-06	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-07	ทางเดิน	✓		
9	EMER-M7-C-9-08	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-09	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-10	ทางเดิน	✓		
10	EMER-M7-C-10-11	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-12	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-13	ทางเดิน	✓		
11	EMER-M7-C-11-14	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-15	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-16	ทางเดิน	✓		
12	EMER-M7-C-12-17	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-18	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-19	ทางเดิน	✓		
13	EMER-M7-C-13-20	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-21	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-22	ทางเดิน	✓		
14	EMER-M7-C-14-23	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-24	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-25	ทางเดิน	✓		
15	EMER-M7-C-15-26	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-27	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-28	ทางเดิน	✓		
16	EMER-M7-C-16-29	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-30	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-31	ทางเดิน	✓		
17	EMER-M7-C-17-32	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-33	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-34	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 26-10-66

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ 27-10-66

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน พ.ย. **) / Year (** ปี 2566 **)** **Building** เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6	EMER-M7-C-6-01	ทางเดิน	✓		
7	EMER-M7-C-7-02	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-03	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-04	ทางเดิน	✓		
8	EMER-M7-C-8-05	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-06	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-07	ทางเดิน	✓		
9	EMER-M7-C-9-08	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-09	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-10	ทางเดิน	✓		
10	EMER-M7-C-10-11	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-12	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-13	ทางเดิน	✓		
11	EMER-M7-C-11-14	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-15	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-16	ทางเดิน	✓		
12	EMER-M7-C-12-17	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-18	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-19	ทางเดิน	✓		
13	EMER-M7-C-13-20	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-21	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-22	ทางเดิน	✓		
14	EMER-M7-C-14-23	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-24	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-25	ทางเดิน	✓		
15	EMER-M7-C-15-26	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-27	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-28	ทางเดิน	✓		
16	EMER-M7-C-16-29	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-30	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-31	ทางเดิน	✓		
17	EMER-M7-C-17-32	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-33	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-34	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 23-11-2566

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ 24-11-66

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist M7

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน ธ.ค.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6	EMER-M7-C-6-01	ทางเดิน	✓		
7	EMER-M7-C-7-02	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-03	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-7-04	ทางเดิน	✓		
8	EMER-M7-C-8-05	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-06	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-8-07	ทางเดิน	✓		
9	EMER-M7-C-9-08	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-09	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-9-10	ทางเดิน	✓		
10	EMER-M7-C-10-11	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-12	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-10-13	ทางเดิน	✓		
11	EMER-M7-C-11-14	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-15	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-11-16	ทางเดิน	✓		
12	EMER-M7-C-12-17	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-18	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-12-19	ทางเดิน	✓		
13	EMER-M7-C-13-20	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-21	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-13-22	ทางเดิน	✓		
14	EMER-M7-C-14-23	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-24	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-14-25	ทางเดิน	✓		
15	EMER-M7-C-15-26	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-27	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-15-28	ทางเดิน	✓		
16	EMER-M7-C-16-29	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-30	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-16-31	ทางเดิน	✓		
17	EMER-M7-C-17-32	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-33	ทางเดิน	✓		
	EMER-M7-C-17-34	ทางเดิน	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 28-12-66

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ 29-12-66

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน ก.ค.) **/ Year (ปี** 2566) **Building เดอะเทรนดี้**

ergency Lighting โซนคอนโด M8

ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EMER-M8-G-01	ST.1	✓		
	EMER-M8-G-02	ST.1	✓		
	EMER-M8-G-01	ST.2	✓		
1A	EMER-M8-1A-03	ST.1	✓		
	EMER-M8-1A-02	ST.2	✓		
2	EMER-M8-2-04	ST.1	✓		
	EMER-M8-2-03	ST.2	✓		
3	EMER-M8-3-05	ST.1	✓		
	EMER-M8-3-04	ST.2	✓		
4	EMER-M8-4-06	ST.1	✓		
	EMER-M8-4-05	ST.2	✓		
5	EMER-M8-5-07	ST.1	✓		
	EMER-M8-5-06	ST.2	✓		
6	EMER-M8-6-08	ST.1	✓		
	EMER-M8-6-07	ST.2	✓		
7	EMER-M8-7-09	ST.1	✓		
	EMER-M8-7-08	ST.2	✓		
8	EMER-M8-8-10	ST.1	✓		
	EMER-M8-8-09	ST.2	✓		
9	EMER-M8-9-11	ST.1	✓		
	EMER-M8-9-10	ST.2	✓		
10	EMER-M8-10-12	ST.1	✓		
	EMER-M8-10-11	ST.2	✓		
11	EMER-M8-11-13	ST.1	✓		
	EMER-M8-11-12	ST.2	✓		
11A	EMER-M8-11A-14	ST.1	✓		
	EMER-M8-11A-13	ST.2	✓		
12	EMER-M8-12-15	ST.1	✓		
	EMER-M8-12-14	ST.2	✓		
13	EMER-M8-13-16	ST.1	✓		
	EMER-M8-13-15	ST.2	✓		
14	EMER-M8-14-17	ST.1	✓		
	EMER-M8-14-16	ST.2	✓		
15	EMER-M8-15-18	ST.1	✓		
	EMER-M8-15-17	ST.2	✓		
16	EMER-M8-16-19	ST.1	✓		
	EMER-M8-16-18	ST.2	✓		
17	EMER-M8-17-20	ST.1	✓		
	EMER-M8-17-19	ST.2	✓		
18	EMER-M8-18-21	ST.1	✓		
	EMER-M8-18-20	ST.2	✓		
19	EMER-M8-19-22	ST.1	✓		
	EMER-M8-19-21	ST.2	✓		
20	EMER-M8-20-23	ST.1	✓		
	EMER-M8-20-22	ST.2	✓		
20A	EMER-M8-20A-24	ST.1	✓		
	EMER-M8-20A-23	ST.2	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน ก.ค.) / **Year (ปี** 2566) **Building เดอะเทรนดี้**

ergency Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
21	EMER-M8-21-25	ST.1	✓		
	EMER-M8-21-24	ST.2	✓		
22	EMER-M8-22-26	ST.1	✓		
	EMER-M8-22-25	ST.2	✓		
23	EMER-M8-23-27	ST.1	✓		
	EMER-M8-23-26	ST.2	✓		
24	EMER-M8-24-28	ST.1	✓		
	EMER-M8-24-27	ST.2	✓		
25	EMER-M8-25-29	ST.1	✓		
	EMER-M8-25-28	ST.2	✓		
26	EMER-M8-26-30	ST.1	✓		
	EMER-M8-26-29	ST.2	✓		
27	EMER-M8-27-31	ST.1	✓		
	EMER-M8-27-30	ST.2	✓		
28	EMER-M8-28-32	ST.1	✓		
	EMER-M8-28-31	ST.2	✓		
29	EMER-M8-29-33	ST.1	✓		
	EMER-M8-29-34	ST.1	✓		
	EMER-M8-29-32	ST.2	✓		
รวมM8					

Recorded by /จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(**Tech.**/ช่าง)

Date/วันที่ 27-7-66

Time/เวลา .....

Checked by /ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(**Tech.Sup.**/หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 28-7-66

Time/เวลา .....

Verified by /ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(**BM.**/ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน ก.ย.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

ergency Lighting โซนคอนโด M8

ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EMER-M8-G-01	ST.1	✓		
	EMER-M8-G-02	ST.1	✓		
	EMER-M8-G-01	ST.2	✓		
1A	EMER-M8-1A-03	ST.1	✓		
	EMER-M8-1A-02	ST.2	✓		
2	EMER-M8-2-04	ST.1	✓		
	EMER-M8-2-03	ST.2	✓		
3	EMER-M8-3-05	ST.1	✓		
	EMER-M8-3-04	ST.2	✓		
4	EMER-M8-4-06	ST.1	✓		
	EMER-M8-4-05	ST.2	✓		
5	EMER-M8-5-07	ST.1	✓		
	EMER-M8-5-06	ST.2	✓		
6	EMER-M8-6-08	ST.1	✓		
	EMER-M8-6-07	ST.2	✓		
7	EMER-M8-7-09	ST.1	✓		
	EMER-M8-7-08	ST.2	✓		
8	EMER-M8-8-10	ST.1	✓		
	EMER-M8-8-09	ST.2	✓		
9	EMER-M8-9-11	ST.1	✓		
	EMER-M8-9-10	ST.2	✓		
10	EMER-M8-10-12	ST.1	✓		
	EMER-M8-10-11	ST.2	✓		
11	EMER-M8-11-13	ST.1	✓		
	EMER-M8-11-12	ST.2	✓		
11A	EMER-M8-11A-14	ST.1	✓		
	EMER-M8-11A-13	ST.2	✓		
12	EMER-M8-12-15	ST.1	✓		
	EMER-M8-12-14	ST.2	✓		
13	EMER-M8-13-16	ST.1	✓		
	EMER-M8-13-15	ST.2	✓		
14	EMER-M8-14-17	ST.1	✓		
	EMER-M8-14-16	ST.2	✓		
15	EMER-M8-15-18	ST.1	✓		
	EMER-M8-15-17	ST.2	✓		
16	EMER-M8-16-19	ST.1	✓		
	EMER-M8-16-18	ST.2	✓		
17	EMER-M8-17-20	ST.1	✓		
	EMER-M8-17-19	ST.2	✓		
18	EMER-M8-18-21	ST.1	✓		
	EMER-M8-18-20	ST.2	✓		
19	EMER-M8-19-22	ST.1	✓		
	EMER-M8-19-21	ST.2	✓		
20	EMER-M8-20-23	ST.1	✓		
	EMER-M8-20-22	ST.2	✓		
20A	EMER-M8-20A-24	ST.1	✓		
	EMER-M8-20A-23	ST.2	✓		

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน ก.ค.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนดี้

ergency Lighting โซนคอนโด M8					
ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
21	EMER-M8-21-25	ST.1	✓		
	EMER-M8-21-24	ST.2	✓		
22	EMER-M8-22-26	ST.1	✓		
	EMER-M8-22-25	ST.2	✓		
23	EMER-M8-23-27	ST.1	✓		
	EMER-M8-23-26	ST.2	✓		
24	EMER-M8-24-28	ST.1	✓		
	EMER-M8-24-27	ST.2	✓		
25	EMER-M8-25-29	ST.1	✓		
	EMER-M8-25-28	ST.2	✓		
26	EMER-M8-26-30	ST.1	✓		
	EMER-M8-26-29	ST.2	✓		
27	EMER-M8-27-31	ST.1	✓		
	EMER-M8-27-30	ST.2	✓		
28	EMER-M8-28-32	ST.1	✓		
	EMER-M8-28-31	ST.2	✓		
29	EMER-M8-29-33	ST.1	✓		
	EMER-M8-29-34	ST.1	✓		
	EMER-M8-29-32	ST.2	✓		
รวมM8					

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 24-8-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 25-8-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

Emergency Lighting Checklist M8

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน..... ก.ย. .....) / Year (ปี..... 2566 .....) Building เดอะเทรนดี้

ergency Lighting โซนคอนโด M8

ชั้น	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่ตั้ง	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
G	EMER-M8-G-01	ST.1	✓		
	EMER-M8-G-02	ST.1	✓		
	EMER-M8-G-01	ST.2	✓		
1A	EMER-M8-1A-03	ST.1	✓		
	EMER-M8-1A-02	ST.2	✓		
2	EMER-M8-2-04	ST.1	✓		
	EMER-M8-2-03	ST.2	✓		
3	EMER-M8-3-05	ST.1	✓		
	EMER-M8-3-04	ST.2	✓		
4	EMER-M8-4-06	ST.1	✓		
	EMER-M8-4-05	ST.2	✓		
5	EMER-M8-5-07	ST.1	✓		
	EMER-M8-5-06	ST.2	✓		
6	EMER-M8-6-08	ST.1	✓		
	EMER-M8-6-07	ST.2	✓		
7	EMER-M8-7-09	ST.1	✓		
	EMER-M8-7-08	ST.2	✓		
8	EMER-M8-8-10	ST.1	✓		
	EMER-M8-8-09	ST.2	✓		
9	EMER-M8-9-11	ST.1	✓		
	EMER-M8-9-10	ST.2	✓		
10	EMER-M8-10-12	ST.1	✓		
	EMER-M8-10-11	ST.2	✓		
11	EMER-M8-11-13	ST.1	✓		
	EMER-M8-11-12	ST.2	✓		
11A	EMER-M8-11A-14	ST.1	✓		
	EMER-M8-11A-13	ST.2	✓		
12	EMER-M8-12-15	ST.1	✓		
	EMER-M8-12-14	ST.2	✓		
13	EMER-M8-13-16	ST.1	✓		
	EMER-M8-13-15	ST.2	✓		
14	EMER-M8-14-17	ST.1	✓		
	EMER-M8-14-16	ST.2	✓		
15	EMER-M8-15-18	ST.1	✓		
	EMER-M8-15-17	ST.2	✓		
16	EMER-M8-16-19	ST.1	✓		
	EMER-M8-16-18	ST.2	✓		
17	EMER-M8-17-20	ST.1	✓		
	EMER-M8-17-19	ST.2	✓		
18	EMER-M8-18-21	ST.1	✓		
	EMER-M8-18-20	ST.2	✓		
19	EMER-M8-19-22	ST.1	✓		
	EMER-M8-19-21	ST.2	✓		
20	EMER-M8-20-23	ST.1	✓		
	EMER-M8-20-22	ST.2	✓		
20A	EMER-M8-20A-24	ST.1	✓		
	EMER-M8-20A-23	ST.2	✓		