



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ไทยไบโอ อีออกซิน จำกัด

Page 1 of 1

 Address : 56/15 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ
 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Report No: 240118003

Fax: 0-2976-5067

#Sampling Source : โรงพยาบาลศิริรินทร์
 : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

#Sampling Date : 17-Jan-24 #Sampling Method : Garb

Received Date : 18-Jan-24 #Sampling By : Customer

Testing Date : Jan 18-24,2024 Approved Date : 29-Jan-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำออกอาคาร 3	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			240118003	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	6.6	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	<5.0	≤30
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤5,000**
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	≤1,000**

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 2) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ไทยไบโอ อ็อกซีน จำกัด

Page 1 of 1

Address : 56/15 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ

Report No: 240214067

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Fax: 0-2976-5067

#Sampling Source : โรงพยาบาลศิริรินทร์

: 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

#Sampling Date : 14-Feb-24

#Sampling Method : Garb

Received Date : 14-Feb-24

#Sampling By : Customer

Testing Date : Feb 14-21,2024

Approved Date : 23-Feb-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำออกอาคาร 3	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			240214067	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.9	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	9.6	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	7.8	≤30
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤5,000***
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	≤1,000***

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 2) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ไทยไบโอ อีโคโนมิกส์ จำกัด

Page 1 of 2

Address : 56/15 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Report No: 240313061

Fax: 0-2976-5067

#Sampling Source : โรงพยาบาลศิริรินทร์
: 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
#Sampling Date : 13-Mar-24 #Sampling Method : Garb
Received Date : 13-Mar-24 #Sampling By : Customer
Testing Date : Mar 13-20,2024 Approved Date : 22-Mar-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำออกอาคาร 3	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			240313061	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	5.2	≤20
COD	mg/L	APHA:5220 C	65	≤120**
TSS	mg/L	APHA:2540 D	<5.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	89	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.6	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	10	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤5,000***
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	≤1,000***

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ไทยไบโอ อีออกซิน จำกัด

Page 2 of 2

Address : 56/15 หมู่ 5 อ.แจ้งวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Report No: 240313061

Fax: 0-2976-5067

#Sampling Source : โรงพยาบาลศิริรินทร์
: 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

#Sampling Date : 13-Mar-24 #Sampling Method : Garb

Received Date : 13-Mar-24 #Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 13-20,2024 Approved Date : 22-Mar-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำออกอาคาร 3
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			240313061
#Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear yellow sediment

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

** ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

*** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 2) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ไทยไบโอ อ็อกซิน จำกัด

Page 1 of 1

Address : 56/15 หมู่ 5 ต.แจ้งวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Report No: 240418003

Fax: 0-2976-5067

#Sampling Source : โรงพยาบาลศิริรินทร์
: 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
#Sampling Date : 17-Apr-24 #Sampling Method : Garb
Received Date : 18-Apr-24 #Sampling By : Customer
Testing Date : Apr 18-24,2024 Approved Date : 29-Apr-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำออกอาคาร 3
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			240418003
#Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	8.0
TSS	mg/L	APHA:2540 D	9.4
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 2) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ไทยไบโอ อีโคโนมิกส์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 56/15 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Report No: 240516009

Fax: 0-2976-5067

#Sampling Source : โรงพยาบาลศิริรินทร์
: 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
#Sampling Date : 16-May-24 #Sampling Method : Grab
Received Date : 16-May-24 #Sampling By : Customer
Testing Date : May 16-23,2024 Approved Date : 29-May-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำออกอาคาร 3 <u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			240516009
#Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6 5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	2.8 ≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	<5.0 ≤30
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤5,000**
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ≤1,000**

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 2) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ไทยไบโอ อีออกซิน จำกัด

Page 1 of 2

Address : 56/15 หมู่ 5 อ.แจ้งวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Report No: 240612083

Fax: 0-2976-5067

#Sampling Source : โรงพยาบาลศิริรินทร์
: 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
#Sampling Date : 12-Jun-24 #Sampling Method : Grab
Received Date : 12-Jun-24 #Sampling By : Customer
Testing Date : Jun 12-19,2024 Approved Date : 24-Jun-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำออกอาคาร 3	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			240612083	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.7	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16	≤20
COD	mg/L	APHA:5220 C	76	≤120**
TSS	mg/L	APHA:2540 D	19	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	87	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.0	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	9.2	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.3	≤0.5
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤5,000***
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	≤1,000***

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ไทยไบโอ อีออกซิน จำกัด
Address : 56/15 หมู่ 5 อ.แจ้งวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Page 2 of 2

Report No: 240612083

Fax: 0-2976-5067

#Sampling Source : โรงพยาบาลศิริรินทร์
: 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
#Sampling Date : 12-Jun-24 #Sampling Method : Grab
Received Date : 12-Jun-24 #Sampling By : Customer
Testing Date : Jun 12-19,2024 Approved Date : 24-Jun-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำออกอาคาร 3 <u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			240612083
#Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

** ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

*** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 2) ดิพิมพินราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6701044

รหัสตัวอย่าง : W113/01/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 1 CT-1 อาคาร 3

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 151036 N

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 31 มกราคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 31 มกราคม – 09 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 กุมภาพันธ์ 2567

เลขทะเบียน : -

เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.10 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6701044

รหัสตัวอย่าง : W114/01/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 2 CT-2 อาคาร 3 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510025 N วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 31 มกราคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 31 มกราคม - 09 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 กุมภาพันธ์ 2567

เลขทะเบียน : - เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.20 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd Washington, DC : APHA, 2017²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสลิโคโนเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6701044

รหัสตัวอย่าง : W115/01/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 3 CT-3 อาคาร 3 วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510016 N วันที่รับตัวอย่างทดสอบ : 31 มกราคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันที่ทำการทดสอบ : 31 มกราคม – 09 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่รายงานผล : 09 กุมภาพันธ์ 2567

เลขทะเบียน : - เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.30 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017

²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสลิโมเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO.,LTD. เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6702089

รหัสตัวอย่าง : W093/02/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 1 CT-1 อาคาร 3

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 151036 N

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 28 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 28 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันเดือนปีที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

เลขทะเบียน : -

เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.30 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสิจิโอนัลลาในหอผ้งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6702089

รหัสตัวอย่าง : W094/02/67



ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย
ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
สถานีตรวจวัด : จุดที่ 2 CT-2 อาคาร 3
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510025 N
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 28 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2567
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567
เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.45 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2)/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีสซีสในอาหารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก :  ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6702089

รหัสตัวอย่าง : W095/02/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 3 CT-3 อาคาร 3

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510016 N

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 28 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 28 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันเดือนปีที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

เลขทะเบียน : -

เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.00 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2)/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผ้งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : _____

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

: TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์

: บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6703138

รหัสตัวอย่าง : W081/03/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 1 CT-1 อาคาร 3 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15 มีนาคม 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 151036 N วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 15 มีนาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 15-25 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันเดือนปีที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2567

เลขทะเบียน : - เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.10 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2)/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24thed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO.,LTD. เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6703138

รหัสตัวอย่าง : W082/03/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 2CT-2 อาคาร 3 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15 มีนาคม 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510025 N วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 15 มีนาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 15-25 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันเดือนปีที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2567

เลขทะเบียน : - เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.20 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24thed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีสทีโอเนลลาในหอยผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6703138

รหัสตัวอย่าง : W083/03/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 3 CT-3 อาคาร 3

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15 มีนาคม 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510016 N

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 15 มีนาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 15-25 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันเดือนปีที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2567

เลขทะเบียน : -

เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.30 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filter Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24thed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีสอีโคเนลลาในหอยมุ้งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6704200

รหัสตัวอย่าง : W009/04/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 1 CT-1 อาคาร 3

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 เมษายน 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 151036 N

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 04 เมษายน 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 04-22 เมษายน 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันเดือนปีที่รายงานผล : 22 เมษายน 2567

เลขทะเบียน : -

เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.10 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24thed Washington, DC : APHA, 2023²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6704200

รหัสตัวอย่าง : W010/04/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 2 CT-2 อาคาร 3

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 เมษายน 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510025 N

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 04 เมษายน 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 04-22 เมษายน 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันเดือนปีที่รายงานผล : 22 เมษายน 2567

เลขทะเบียน : -

เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.15 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2)/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24thed Washington, DC : APHA, 2023²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6704200

รหัสตัวอย่าง : W011/04/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 3 CT-3 อาคาร 3 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 เมษายน 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510016 N วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 04 เมษายน 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 04-22 เมษายน 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันเดือนปีที่รายงานผล : 22 เมษายน 2567

เลขทะเบียน : - เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.20 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24thed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลี้จิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : XXXXXXXXXX ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : XXXXXXXXXX

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



บริษัท ทีโอพี-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 159-0121 Fax: (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6705268

รหัสตัวอย่าง : W054/05/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 1 CT-1 อาคาร 3

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07 พฤษภาคม 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 151036 N

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 07 พฤษภาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 07-21 พฤษภาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันเดือนปีที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

เลขทะเบียน : -

เวลาเก็บตัวอย่าง : 13.30 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24thed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลี้จิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก

:

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

:

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

: TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์

: 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์

: บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์

: -



Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565



บริษัท ทีโอพี-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 159-0121 Fax: (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6705268

รหัสตัวอย่าง : W055/05/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย
ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
สถานีตรวจวัด : จุดที่ 2 CT-2 อาคาร 3
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510025 N
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07 พฤษภาคม 2567
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 07 พฤษภาคม 2567
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 07-21 พฤษภาคม 2567
วันเดือนปีที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567
เวลาเก็บตัวอย่าง : 13.40 น.


รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2)/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24thed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสิจิโอนัลลาในหอผ้งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6705268

รหัสตัวอย่าง : W056/05/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 3 CT-3 อาคาร 3

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07 พฤษภาคม 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510016 N

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 07 พฤษภาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 07-21 พฤษภาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันเดือนปีที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

เลขทะเบียน : -

เวลาเก็บตัวอย่าง : 13.50 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24thed Washington, DC : APHA, 2023²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสปีชีส์โอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



บริษัท ทีโอพี-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6706400

รหัสตัวอย่าง : W085/06/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 1 CT-1 อาคาร 3

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 14 มิถุนายน 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510036 N

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 14 มิถุนายน 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 17-25 มิถุนายน 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันเดือนปีที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2567

เลขทะเบียน : -

เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.20 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2)/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก

████████████████████

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

████████████████████

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.

เบอร์โทรศัพท์


02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์

-



Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6706400

รหัสตัวอย่าง : W086/06/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 2 CT-2 อาคาร 3 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 14 มิถุนายน 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510025 N วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 14 มิถุนายน 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 17-25 มิถุนายน 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันเดือนปีที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2567

เลขทะเบียน : - เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.30 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6706400

รหัสตัวอย่าง : W087/06/67

ประเภทตัวอย่าง : -

ชื่อโครงการ : โครงการศิริรินทร์ส่วนขยาย

ที่ตั้งโครงการ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อลูกค้า : บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 3 CT-3 อาคาร 3 วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 มิถุนายน 2567

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0678076 E, 1510016 N วันที่รับตัวอย่างทดสอบ : 14 มิถุนายน 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันที่ทำการทดสอบ : 17-25 มิถุนายน 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่ออกรายงานผล : 25 มิถุนายน 2567

เลขทะเบียน : - เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.40 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. เชื้อก่อโรค (<i>Legionella</i> spp.) ^{2/3)}	CFU/1,000 mL	Membrane Filler Technique (9260 J.)	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : ¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


²⁾ วิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

³⁾ อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลี้จิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO.,LTD. เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -



Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565