



บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาสุมย (ส่วนขาย) ของบริษัท อันทรา สอติเคย์ พาร์ค จำกัด ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 พบว่า ได้ดำเนินงานตามข้อปฏิบัติของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของ โครงการที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (น้ำผ่านระบบบำบัด) ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาสุมย (ส่วนขาย) ของบริษัท อันทรา สอติเคย์ พาร์ค จำกัด ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 พบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ดังนี้

1. จุดห้องช่างมีค่าปริมาณค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD₅) ,ปริมาณค่าสารแขวนลอย (TSS) ใน เดือนมกราคม – เมษายน 2567 และ ปริมาณค่าตะกอนหนัก ในเดือนมกราคม 2567 และเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2567 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ

2. จุดบิซมีค่าปริมาณค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD₅) และค่าปริมาณตะกอนหนัก ในเดือน มีนาคม – เมษายน 2567 ,ปริมาณค่าสารแขวนลอย (TSS) ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2567 และ ปริมาณค่า ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ

4.2 คุณภาพสระว่ายน้ำ

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาสุมย (ส่วนขาย) ของบริษัท อันทรา สอติเคย์ พาร์ค จำกัด ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 พบว่า

- สระว่ายน้ำ A มีคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำมีค่าเป็นไปตามคำแนะนำคณะกรรมการ สาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ ยกเว้นค่า Free Chlorine ในเดือน มิถุนายน 2567 ค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน





- สระว่ายน้ำ B มีคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำมีค่าเป็นไปตามคำแนะนำคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

4.3 คุณภาพน้ำใช้

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะ สมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท
อันทรา ฮอติเคิล พาร์ค จำกัด ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ พ.ศ. 2563

4.4 อื่นๆ

● น้ำใช้

โครงการมีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ ตรวจสอบการใช้งานของระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด และมีการตรวจสอบการระบายน้ำของโครงการ

● การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบจำนวนและขนาดความจุของถังรองรับมูลฝอย ที่พักมูลฝอยรวม
ความสามารถในการรองรับมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอยของแม่บ้าน การคัดแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล
การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะเสร็จแล้ว

● ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การจัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระยะเวลาดำเนินการ
ตรวจสอบการติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล

● การคมนาคมขนส่ง

โครงการมีการตรวจสอบสิ่งกีดขวางการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเสมอ และมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา และมีการตรวจสอบ ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆในการจราจร
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

