

ภาคผนวกที่ 2-5

เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำ

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Booster pump		Duration :		Location : FL.9	
P.M. Code :		Done By :		Time Taken	
Assigned By :		Date :		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ข้อต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัพเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจวัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 1 R..... S..... T.....	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 2 R..... S..... T.....	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 3 R..... S..... T.....	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ..... PSI / OUT ..... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ..... PSI / OUT ..... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ..... PSI / OUT ..... PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทำสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (Tech./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

.....

.....

.....

H = Half yearly

Date/วันที่ .....

Date/วันที่ 17/1/67

Date/วันที่ .....

Y = Yearly

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

(\*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Transfer pump		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date :		Date :	
Date : 17/1/67		Date :		Time Taken	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจวัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R 5.8A S 3.8A T 3.8A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 24 PSI / OUT 45 PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่ 17/1/67

Date/วันที่

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(\* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Transfer pump		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By :		Time Taken	
Assigned By :		Date :		Date : 16/2/24	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจสอบเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจวัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R... S... T...	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ... PSI / OUT ... PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาด (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลลาปั๊ม							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ



## แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 16/2/24	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ			

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Transfer pump		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By :		Time Taken	
Assigned By :		Date :		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				/		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				/		
หลอดสัญญาณไฟ	*				/		
หัวต่อสายไฟต่างๆ	*				/		
ซีลเพลลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				/		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				/		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				/		
เกจวัดความดัน	*				/		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์ R... 2.8 A S... 2.8 A T... 2.8 A	*				/		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				/		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ... 2.5 ... PSI / OUT ... 4.5 ... PSI	*				/		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				/		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				/		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				/		
ไส้กรองหยาด (STRAINER)	*				/		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลลาปั๊ม							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( Tech/Sup./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( B.M./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

.....

.....

.....

H = Half yearly

Date/วันที่ .....

Date/วันที่ 11/3/67

Date/วันที่ .....

Y = Yearly

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ





# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : <b>Booster pump</b>		Duration :		Location : <b>FL.9</b>	
P.M. Code :		Done By : 		Done By : 	
Assigned By :		Date : <b>11/7/67</b>		Date :	
Date :		Date :		Time Taken	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
เนื้อยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจวัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 1 R... <b>1.6 A</b> S... <b>1.6 AT</b> ... <b>1.6 A</b>	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 2 R... <b>1.6 A</b> S... <b>1.6 AT</b> ... <b>1.6 A</b>	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 3 R... <b>N/A</b> S... <b>N/A</b> T... <b>N/A</b>	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN <b>15</b> ..... PSI / OUT <b>2.2</b> ..... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN <b>15</b> ..... PSI / OUT <b>2.4</b> ..... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN <b>N/A</b> ..... PSI / OUT <b>N/A</b> ..... PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนเทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

.....

.....

.....

H = Half yearly

Date/วันที่ .....

Date/วันที่ **11/3/67**

Date/วันที่ .....

Y = Yearly

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Booster pump		Duration :		Location : FL.9			
P.M. Code :		Done By :		Done By :			
Assigned By :		Date :		Date :			
Date :		Date : 20/4/67		Date :			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจวัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 1 R...1.8 A S...1.8 A T...1.8 A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 2 R...1.8 A S...1.8 A T...1.8 A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 3 R...N/A S...N/A T...N/A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 15 PSI / OUT 24 PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 15 PSI / OUT 24 PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN N/A PSI / OUT N/A PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองทราย (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลลาปั๊ม							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น (Tech./Sup./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 20/4/67	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building 

BEVERLY33

Equipment : Transfer pump		Duration : <div></div>		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : <div></div>		Done By : Time Taken	
Assigned By :		Date : 20/4/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				/		
เสียงลูกปืนปั้ม	*				/		
หลอดสัญญาณไฟ	*				/		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				/		
ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				/		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	*				/		
สกรูยึดคัพลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	*				/		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				/		
เกจวัดความดัน	*				/		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	*				/		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	*				/		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์ R:3.8A S:3.8A T:3.8A	*				/		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				/		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั้ม IN 2.5 PSI / OUT 4.5 PSI	*				/		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั้ม ท่อน้ำ	*				/		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	*				/		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				/		
หน้าคอนเทคของตัว STARTER	*				/		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				/		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาปั้ม							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั้ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น( RM/ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 20/4/67	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : <b>Booster pump</b>	Duration :	Location : <b>FL.9</b>
P.M. Code :	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date : <b>20/5/67</b>	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				/		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				/		
หลอดสัญญาณไฟ	*				/		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				/		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				/		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				/		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				/		
เกจวัดความดัน	*				/		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์ 1 R... <b>1.6A</b> S... <b>1.6A</b> T... <b>1.6A</b>	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์ 2 R... <b>1.6A</b> S... <b>1.6A</b> T... <b>1.6A</b>	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์ 3 R... <b>N/A</b> S... <b>N/A</b> T... <b>N/A</b>	*				/		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				/		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN <b>15</b> PSI / OUT <b>24</b> PSI	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN <b>19</b> PSI / OUT <b>24</b> PSI	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN <b>N/A</b> PSI / OUT <b>N/A</b> PSI	*				/		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*						
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*						
คู่มือควบคุมมอเตอร์	*						
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*						
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*						
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ <b>20/5/67</b>	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Transfer pump		Duration :		Location : FL.G			
P.M. Code :		Done By :		Time Taken			
Assigned By :		Date :		Date :			
Date : 20/5/67		Date :					
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจวัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R... 3.8A S... 3.8A T... 3.8A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 25 PSI / OUT 45 PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาปั๊ม							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Super/ช่างนำช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( PM/ผู้จัดการ )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Date/วันที่ 20/5/67

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Booster pump		Duration :		Location : FL.9	
P.M. Code :		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date :		Date :	
Date : 17/6/67		Date :		Time Taken	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ข้อต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจวัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 1 R...1.6 A S...1.6 A T...1.6 A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 2 R...1.6 A S...1.6 A T...1.6 A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ 3 R...N/A S...N/A T...N/A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 15 PSI / OUT 24 PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 15 PSI / OUT 24 PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN N/A PSI / OUT N/A PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาปั๊ม							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( BM/ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

.....

.....

.....

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่ 17/6/67

Date/วันที่

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Transfer pump		Duration :		Location : FL.G			
P.M. Code :		Done By :		Time Taken			
Assigned By :		Date :		Date :			
Date :		18/6/67		Date :			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				/		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				/		
หลอดสัญญาณไฟ	*				/		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				/		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				/		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				/		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				/		
เกจวัดความดัน	*				/		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์ R...3.8A S...3.1A T...3.4A	*				/		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				/		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...25... PSI / OUT ...45... PSI	*				/		
ทำความสะอาด					/		
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				/		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				/		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				/		
ไส้กรองหยาด (STRAINER)	*				/		
เปลี่ยน							
หาเสื่อมมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนของน้ำมัน							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							
.....							
.....							
.....							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( BM /ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ



ภาคผนวกที่ 2-6  
ใบเสร็จเก็บขนมูลฝอย

276676/000

เล่มที่.....

เลขที่.....

เลขที่.....

วันที่日期 13/67  
DATE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAXPAPERS I.D.

ผู้รับเงิน 收銀人  
COLLECTOR.

ขอขอบคุณท่านที่อุดหนุน

সীমা লঙ্ঘন



BILL NO. \_\_\_\_\_

**SALE**

บิลเงินสด

現兌單

NAME

วันที่ 日期

Date \_\_\_\_\_

ที่อยู่ 住址

ทะเบียนการค้า 商標編號

ADDRESS

## Commercial License

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 金額
	คอกะปิ 67		
บาท BAHT 録		รวม TOT 共	

ผู้รับเงิน 收銀  
COLLECTOR ....

07/06/2022

เล่มที่  
BOOK NO. ....  
เลขที่  
BILL NO. ....

CASH SALE      บิลเงินสด      現 兌 單

นาม 寶號      วันที่ 日期 2/5/67  
NAME      Date .....  
ที่อยู่ 住址      ทะเบียนการค้า 商標編號  
ADDRESS      Commercial License .....

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
	ปลา 120 67		
บาท BAHT 録		รวมเงิน TOTAL 共銀	

ผู้รับเงิน 收銀  
COLLECTOR .....

เล่มที่  
BOOK NO. \_\_\_\_\_  
เลขที่  
BILL NO. \_\_\_\_\_

CASH SALE

เงินสด

現 兌 單

นาม 寶號  
NAME \_\_\_\_\_

วันที่ 日期 4/6/67  
Date \_\_\_\_\_

ที่อยู่ 住址  
ADDRESS \_\_\_\_\_

ทะเบียนการค้า 商標編號  
Commercial License \_\_\_\_\_

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
	ค. 855 ๒๙ ๖7		
บาท BAHT 銖		รวมเงิน TOTAL 共銀	

ผู้รับเงิน 收銀  
COLLECTOR \_\_\_\_\_

เล่มที่  
BOOK NO. ....  
เลขที่  
BILL NO. ....

CASH SALE

เงินสด

現 兌 單

นาม 貨號  
NAME .....

วันที่ 日期 2/7/67  
Date .....

ที่อยู่ 住址  
ADDRESS .....

ทะเบียนการค้า 商標編號  
Commercial License .....

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 金額
	คัสเกต ๕๑๖ ๕.๖.๖๗		
บาท BAHT 銖		รวมเงิน TOTAL 共銀	

ผู้รับเงิน 收銀人  
COLLECTOR .....

ภาคผนวกที่ 2-7  
เอกสารตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ



ตารางเครื่องปรับอากาศ รอบที่... ประจำปี... ๒๕๖๗

ตั้งแต่วันที่... ๒๕๖๗

R. 201 11/5/67 [REDACTED]		R.204 ๐.1๘.	R.206 14/1/67 [REDACTED] V/C	R.207 V/C	R.208 V/C	R.209 24/2/67 [REDACTED] ๐/พท.	R.210 ๐/พท
R.211 ๗๖๖๗ *1๑๖๖๗ 12/26	R.304 V/C	R.305 ๗๖๖๗ ๐/พท	R.308 ๗๖๖๗ ๗. ๐/พท	R.309 ๗๖๖๗ ๗/๗	R.311 2/4/67 [REDACTED] ๐/พท	R.312 27/2/67 [REDACTED] V/C	R.313 ๗๖๖๗ ๐/พท
R.314 ๗๖๖๗ ๐/พท	R.315 V/C	R.401 ๗๖๖๗ ๐/พท	R. 403 ๐/พท	R.404 V/C		R.406 30/3/67 [REDACTED] ๐/๗	R.408 ๐/พท
R.409 ๐/๗.	R.410 V/C	R.411 V/C	R.412 20/5/67 [REDACTED] ๐/พท	R.413 11/5/67 [REDACTED] V/C	R.414 5/2/67 [REDACTED] ๐/๗.	R.501 V/C	R.502 13/4/67 [REDACTED] ๗๗/๗
R.506 ๐/พท		R.510 V/C	R.511 V/C	R.512 ๐๐๗/6/67 2๗๖/๑๐๗ น	R.513	R.514 30/5/67 [REDACTED] V/C	

ตารางล้างเครื่องปรับอากาศ รอบที่... ประจำปี... ๒๕๖๗

ตั้งแต่วันที่...-...-๒๕๖๗

R.601 ห้องประชุม 01/01/67	R.602 15/4/67 [REDACTED] 01/01/67		R.606 01/1/67 [REDACTED] 01/01/67	R.607 ห้องประชุม 01/01/67		R.611 10/1/67 [REDACTED] 01/01/67	R.612 V/C
R.613 ห้องประชุม 01/01/67	R.614 V/C	R.615 10/1/67	R.701 ห้องประชุม 01/01/67	R.702 V/C	R.703 13/5/67 [REDACTED] 01/01/67	R.706 17/2/67 [REDACTED] 01/01/67	R.708 30/5/67 [REDACTED] V/C
R.709 30/5/67 [REDACTED] V/C	R.710 13/1/67 [REDACTED] V/C	R.711 V/C	R.712 01/01/67	R.713 10/2/67 [REDACTED] 01/01/67	R.714 24/4/67 [REDACTED] 01/01/67	R.715 13/2/67	
R.801 4/7/67 [REDACTED]	R.808 22/1/67 [REDACTED] 01/01/67	R.809 1/2/67 [REDACTED] 01/01/67	R.810 12/2/67 [REDACTED] 01/01/67	R.811 25/1/67 [REDACTED] V/C	R.812 25/4/67 [REDACTED] 12/2/67	R.813 V/C	
OFFICE 25/7/67 [REDACTED]	LOBBY1	LOBBY2	LOUNGE1 27/7/67 [REDACTED]	LOUNGE2 27/7/67 [REDACTED]	FITNESS 27/7/67 [REDACTED]		


ภาคผนวกที่ 2-8

แผนการแจ้งทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building **BEVERLY33**

Equipment : Air condition		Duration :		Location : <b>R.606</b>	
P.M. Code :		Done By : 		Time Taken	
Assigned By :		Date : <b>9/1/67</b>		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
<b>การทำความสะอาด</b>							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
<b>การตรวจเช็ค</b>							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม..... <b>70</b> .....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
<b>การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง</b>							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

<b>REMARK</b>	<b>Done By / ดำเนินการโดย</b>	<b>Checked by / ตรวจสอบโดย</b>	<b>Verified by / ทวนสอบโดย</b>
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น (PM/ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ <b>9/1/67</b>	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : R. 611			
P.M. Code :		Done By : [Redacted]		Done By : [Redacted] Time Taken			
Assigned By :		Date : 10/1/67		Date :			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่ 10/1/67

Date/วันที่

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : R.710			
P.M. Code :		Done By :		Done By : Time Taken			
Assigned By :		Date :		Date : 13/1/67			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( PM/ผู้ดูแลอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )	Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 14/11/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดปกติ , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ			



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building **BEVERLY33**

Equipment : Air condition		Duration :		Location : <b>R.808</b>	
P.M. Code :		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date :		Date :	
Date : <b>22/1/67</b>		Date :		Time Taken	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
<u>การทำความสะอาด</u>							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
<u>การตรวจเช็ค</u>							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
ชุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
<u>การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง</u>							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น (Tech Sup/หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ <b>22/1/67</b>	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....

(\*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : R. 811			
P.M. Code :		Done By : [Redacted]		Done By : [Redacted] Time Taken			
Assigned By :		Date : 25/11/67		Date :			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยด์รอน			*		✓		
2.คอยด์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยาเดิม..... PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยาหลังเติม..... PSI			*		✓		
กระแสไฟคอมเพรสเซอร์..... A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยด์เย็น			*		✓		
เสียงคอยด์รอน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							
.....							
.....							
.....							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น (PM/ผู้ตรวจสอบ) ( )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Date/วันที่ 29/11/67

Time/เวลา .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( BM/ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 1/2/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดปกติ , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ			



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : R. 014				
P.M. Code :		Done By :		Done By :				
Assigned By :		Date : 5/2/67		Date :				
DESCRIPTION		M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด								
1.คอยล์ร้อน				*		✓		
2.คอยล์เย็น				*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์				*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง				*		✓		
การตรวจเช็ค								
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....PSI				*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI				*		✓		
กระแสไฟคอมเพรสเซอร์.....A				*		✓		
จุดต่อสายไฟ				*		✓		
รอมรั่วซึม				*		✓		
เสียงคอยล์เย็น				*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน				*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์				*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech Sup./หัวหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น (หน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น( RM/ผู้ดูแลอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 10/2/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ			

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition	Duration :	Location : 12.810
P.M. Code :	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date : 12/2/67	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....7.0.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : P.706			
P.M. Code :		Done By :		Time Taken			
Assigned By :		Date : 17/12/67		Date :			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยาเดิม.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยาหลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟคอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (Tech Sup./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition	Duration :	Location : R. 9.01
P.M. Code :	Done By :	Done By : Time Taken
Assigned By :	Date : 4/3/67	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยาเกอเดิม.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยาหลังเดิม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟคอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา



Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building **BEVERLY33**

Equipment : Air condition		Duration : 		Location : <b>office</b>	
P.M. Code :		Done By : 		Time Taken	
Assigned By :		Date : <b>25/3/67</b>		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม..... <b>80</b> .....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							
.....							
.....							
.....							

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น ( Tech Supervisor/ช่างหัวหน้า )	Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....		
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ <b>25/3/67</b>	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....

(\*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( BM/ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 27/3/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดปกติ , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ			



แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Auditor/ผู้ตรวจสอบ )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition	Duration :	Location : Lounge 2
P.M. Code :	Done By :	Done By : Time Taken
Assigned By :	Date : 27/7/67	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่

Date/วันที่ 27/7/67

Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition	Duration :	Location : R. 406
P.M. Code :	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date : 30/3/67	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟคอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sun/หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

.....

.....

.....

H = Half yearly

Date/วันที่ .....

Date/วันที่ 30/3/67

Date/วันที่ .....

Y = Yearly

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

(\*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : R.311			
P.M. Code :		Done By :		Done By :			
Assigned By :		Date :		Date :			
Date : 2/4/67		Date :		Time Taken			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....6.9.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							
.....							
.....							
.....							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

.....

.....

.....

H = Half yearly

Date/วันที่ .....

Date/วันที่ 2/4/67

Date/วันที่ .....

Y = Yearly

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดปกติ, ✓ ปกติ, × ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : 2.502				
P.M. Code :		Done By :		Done By :				
Assigned By :		Date : 13/4/67		Date :				
DESCRIPTION		M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด								
1.คอยล์ร้อน				*		✓		
2.คอยล์เย็น				*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์				*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง				*		✓		
การตรวจเช็ค								
แรงดันน้ำยาแก๊สเดิม.....5.....PSI				*		✓		
แรงดันน้ำยาหลังเติม.....PSI				*		✓		
กระแสไฟคอมเพรสเซอร์.....A				*		✓		
จุดต่อสายไฟ				*		✓		
รอยรั่วซึม				*		✓		
เสียงคอยล์เย็น				*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน				*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์				*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 13/4/67	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ



แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 15/4/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้หมวด , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ			

## แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Auditor/ผู้ตรวจสอบ )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 20/4/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดปกติ , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ			

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : 2.714			
P.M. Code :		Done By :		Time Taken			
Assigned By :		Date : 24/4/67		Date :			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....70 PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม..... PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : R.312			
P.M. Code :		Done By :		Time Taken			
Assigned By :		Date : 25/4/67		Date :			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....70.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 27/4/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ			

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : D. 413			
P.M. Code :		Done By :		Time Taken			
Assigned By :		Date : 11/5/67		Date :			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยด์ร้อน			*		✓		
2.คอยด์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม.....PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยด์เย็น			*		✓		
เสียงคอยด์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							
.....							
.....							
.....							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (PM/ผู้ตรวจสอบอาคาร)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, × ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( BM/ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ			



## แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น( B.M./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 13/5/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้เกณฑ์ , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ			



แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 20/5/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ			

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

BEVERLY33

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ .....	Date/วันที่ 30/5/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....	Time/เวลา .....
( * ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ			

# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : P.708			
P.M. Code :		Done By :		Time Taken			
Assigned By :		Date : 30/5/67		Date :			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม.....70 PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม..... PSI			*		✓		
กระแสไฟคอมเพรสเซอร์.....A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							
.....							
.....							
.....							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่ .....

Date/วันที่ 30/5/67

Date/วันที่ .....

Y = Yearly

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

Time/เวลา .....

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ



# Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

BEVERLY33

Equipment : Air condition		Duration :		Location : R701			
P.M. Code :		Done By :		Time Taken			
Assigned By :		Date : 30/5/67		Date :			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
การทำความสะอาด							
1.คอยล์ร้อน			*		✓		
2.คอยล์เย็น			*		✓		
3.แผ่นฟิลเตอร์			*		✓		
4.ท่อน้ำทิ้ง			*		✓		
การตรวจเช็ค							
แรงดันน้ำยา ก่อนเติม ..... PSI			*		✓		
แรงดันน้ำยา หลังเติม ..... PSI			*		✓		
กระแสไฟ คอมเพรสเซอร์ ..... A			*		✓		
จุดต่อสายไฟ			*		✓		
รอยรั่วซึม			*		✓		
เสียงคอยล์เย็น			*		✓		
เสียงคอยล์ร้อน			*		✓		
เสียงคอมเพรสเซอร์			*		✓		
การเปลี่ยนอะไหล่/การซ่อมบำรุง							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่

Date/วันที่ 30/5/67

Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ