

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถึงดับเพลิง) ประจำปี 2567							
ชนิดสารเคมี/วัสดุดับเพลิง	จำนวนถึงดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ชำรุด (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ	
ถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง	102	93			4		
ถังดับเพลิง น้ำยาเหลวระเหย	16	15			1		
ก๊าซคาร์บอน 4 CO2	57	57			1		
FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	6	6			1		
ถังดับเพลิง	1	1			1		
รวม	182	177			5		

.....

EN Supervisor

วันที่ 25/10/2567

.....

Chief Engineer

วันที่ 29-1-24

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

DATE.....

FOR THE MONTH..... (วันที่)

DATE.....	LOCATION	ชนิดถัง	จำนวน (ถัง)	ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง (PSI)				สภาพถังดับเพลิง		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/				/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/				/		
	FLOOR 2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/				/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/				/		
*** A2 ***	FLOOR 3	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/				/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/				/		
	FLOOR 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/				/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/				/		
*** A3 ***	FLOOR 2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/				/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/				/		
	FLOOR 3	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/				/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/				/		
*** C1 ***	FLOOR 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/				/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/				/		
	FLOOR 2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/				/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/				/		
*** C2 ***	FLOOR 3	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/				/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/				/		
	FLOOR 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/				/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/				/		

Engineer Check By.....
Date..... 25/11/24

EN Supervisor Check By.....
Date..... 25/11/24

Chief Engineer.....
Date..... 27-1-24

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

DATE:..... (วันที่

FOR THE MONTH..... (วันที่

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลการตรวจสอบแรงดัน (PSI)		ผลการตรวจสอบสภาพภายนอก		ผลการตรวจสอบไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOOR 2	หน้าห้อง GM	1	/		/		/		
	หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		
	3223	1	/		/		/		
	หน้าห้อง GM	1	/		/		/		
FLOOR 3	3328	1	/		/		/		
	3323	1	/		/		/		
	ทางขึ้นอาคาร	1	/		/		/		
	ข้าง Diving	1	/		/		/		
FLOOR 1	ข้าง Diving	1	/		/		/		
	หน้าห้องประชุม	1	/		/		/		
	หน้าห้องประชุม	1	/		/		/		
	5225	1	/		/		/		
FLOOR 3	5325	1	/		/		/		
	5115	1	/		/		/		
	5122	1	/		/		/		
	5215	1	/		/		/		
FLOOR 2	5222	1	/		/		/		
	5315	1	/		/		/		
	5322	1	/		/		/		
	หน้าห้องไฟฟ้า	1	/		/		/		
FLOOR 1	Pantry	1	/		/		/		
	Pantry	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5114	1	/		/		/		
	6105	1	/		/		/		
FLOOR 2	6205	1	/		/		/		
	6305	1	/		/		/		
	6114	1	/		/		/		
	6214	1	/		/		/		
FLOOR 3	6314	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่

LOCATION	ชนิดถัง	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบและบันทึก (PSI)				ตรวจสอบสภาพตัวถังในถัง				สภาพถัง/อุปกรณ์ไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	✓		✓		✓		✓		✓		
	FLOOR 2	6219	✓		✓		✓		✓		✓		
	FLOOR 3	6319	✓		✓		✓		✓		✓		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร	ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		✓		✓		✓		
		FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		✓		✓		✓		
*** F Building ***	หน้าห้องลิฟท์	ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Generator	ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ชนิดน้ำยาโฟม	✓		✓		✓		✓		✓		
	ในห้อง Generator	ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
	ห้องอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
	หน้าห้อง MDB	ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		✓		✓		✓		
*** TALAY ***	อพยพหนีไฟ FB	ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
	บันไดทางขึ้นลิฟท์ ชั้น 1	ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		✓		✓		✓		
	หน้าห้องบันได	ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
	ทางเชื่อมระหว่างห้อง Wedding	ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
	ประตูห้องครัวด้านนอก	ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		
*** TALAY ***	บันได	FIRE BLANKET	✓		✓		✓		✓		✓		
		ถังสีเหลือง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....

EN Supervisor Check By.....

Chief Engineer.....

Date.....

Date.....

Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

DATE..... (วันที่

FOR THE MONTH..... (แผนที่

LOCATION	รายการ	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบสภาพเครื่อง (PSI)		ตรวจสอบสภาพเครื่องในถัง		สภาพถัง/อุปกรณ์		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** FLOATING ***	Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์ (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์ (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์ (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์ (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์ (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
*** FITNESS ***	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	1	/		/		/		
	FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	1	/		/		/		
	FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์ (ถังที่ 1)	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์ (ถังที่ 2)	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์ (ถังที่ 3)	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
*** LOBBY ***	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
*** COCONUT BAR ***	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
*** SALA SPA ***	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		
	ถังสีเหลือง มงครีเม้นท์	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

DATE..... (วันที่)

FOR THE MONTH..... (เดือน)

LOCATION	ชนิดเครื่อง	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพการเติมเต็มถัง		สภาพถังใช้แล้ว		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** Heat Pump ***	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
*** ห้องนั่งเล่น ***	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
*** ห้องประชุม ***	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
Aqua wing stick A	FLOOR 1	5159	/	/	/	/	/	/	
		5164	/	/	/	/	/	/	
		5170	/	/	/	/	/	/	
		5160	/	/	/	/	/	/	
		5170	/	/	/	/	/	/	
		5259	/	/	/	/	/	/	
		5264	/	/	/	/	/	/	
		5270	/	/	/	/	/	/	
		5280	/	/	/	/	/	/	
		5270	/	/	/	/	/	/	
		5359	/	/	/	/	/	/	
		5364	/	/	/	/	/	/	
FLOOR 3	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
FLOOR 1	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	
	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	/	/	/	/	/	/	

Engineer Check By.....
Date..... 25/1/24

EN Supervisor Check By.....
Date..... 25/1/24

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

DATE.....(วันที่)

FOR THE MONTH.....(เดือนที่)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบสภาพถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถังวัดอุณหภูมิ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing ตึก B	5158	1	✓	✓	✓		✓		
	หน้าห้องเครื่อง 5152	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้องเครื่อง 5151	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้องเครื่อง 5151	1	✓		✓		✓		
	HEAT PUMP	1	✓		✓		✓		
	5244	1	✓		✓		✓		
	5251	1	✓		✓		✓		
	5258	1	✓		✓		✓		
	PABX	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง 5251	1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก C	หน้าห้องเครื่อง 5351	1	✓		✓		✓		
	5344	1	✓		✓		✓		
	5351	1	✓		✓		✓		
	5358	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้องเครื่อง 5351	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้องเครื่อง 5351	1	✓		✓		✓		
	5130	1	✓		✓		✓		
	5137	1	✓		✓		✓		
	5143	1	✓		✓		✓		
	ห้องไฟฟ้า	1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก D	หน้าห้องเครื่อง 5230	1	✓		✓		✓		
	5237	1	✓		✓		✓		
	5243	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้องเครื่อง 5243	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

DATE..... (.....) FOR THE MONTH..... (.....) (.....)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลการทดสอบแรงดัน (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOOR 3	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	5330	1	/		/		/		
	5337	1	/		/		/		
	5343	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
WATER PARK	สระ Aqua wing	1	/		/		/		
	สระ POOL A	1	/		/		/		
	สระ POOL B	1	/		/		/		
	สระ POOL C	1	/		/		/		
	สระไลเดอร์	1	/		/		/		
Manta ray	สระบ่อตอร์ปิโด	1	/		/		/		
	ทางเชื่อมครัวโชว์	1	/		/		/		
	อิมพีคิ์ FB	1	/		/		/		
	บ้านถ้ำงูเห่า	1	/		/		/		
	บ้านถ้ำงูเห่า	1	/		/		/		
Manta ray	ครัวโชว์หน้าคาเฟ่	1	/		/		/		
	Jelly Fish Bar	1	/		/		/		
	ประตูทางเข้า	1	/		/		/		
	ลิฟท์	1	/		/		/		
	ลิฟท์	1	/		/		/		
Kid's club	ลิฟท์	1	/		/		/		
	ลิฟท์	1	/		/		/		
	ลิฟท์	1	/		/		/		
	ลิฟท์	1	/		/		/		
	ลิฟท์	1	/		/		/		
HK OFFICE	ลิฟท์	1	/		/		/		
	ลิฟท์	1	/		/		/		
	ลิฟท์	1	/		/		/		
	ลิฟท์	1	/		/		/		
	ลิฟท์	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....
EN Supervisor Check By.....
Date.....
Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถึงคับเพลิง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567							
ชนิดสารเคมี / ศักลุมไฟ	จำนวนถึงคับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม (Repaired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ	
ถังดีเคง ผงเคมีแห้ง	102	100			2		
ถังลิ้ซีว น้ยาหลวระเหย	16	16					
ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	57	57					
FIRE BLANKET/ศักลุมไฟ	6	6					
ถังสเดนเลส	1	1					
รวม	182	180			2		

.....

EN Supervisor

วันที่ 24/2/64

.....

Chief Engineer

วันที่ 26-2-24

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดคลุมไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	1109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		1104	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
	FLOOR 2	1209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		1204	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
	FLOOR 3	1309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
	1304	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/		
*** A2 ***	FLOOR 1	1114	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
	FLOOR 2	1214	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
	FLOOR 3	1314	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
	FLOOR 1	หลัง Kid's club	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		หลังฟิตเนส	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
*** A3 ***	FLOOR 2	2201	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		2205	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
	FLOOR 3	2301	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		2305	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
		3109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
*** C1 ***	FLOOR 1	หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
		3209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
	FLOOR 2	หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
*** C2 ***	FLOOR 3	3309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/	
		3128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
	FLOOR 1	หน้าห้อง IT	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
	3123	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/		
	หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/	/	/	/		
	3228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/		

Engineer Check By.....

Date.....

EN Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่.....)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ภาคคุณไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOOR 2	หน้าห้อง GM	1	/		/		/		
	หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		
	3223	1	/		/		/		
	หน้าห้อง GM	1	/		/		/		
FLOOR 3	3328	1	/		/		/		
	3323	1	/		/		/		
	ทางขึ้นอาคาร	1	/		/		/		
	ข้าง Diving	1	/		/		/		
FLOOR 1	ข้าง Diving	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย BF 2000	1	/		/		/		
*** C3 ***	หน้าห้องประชุม	1	/		/		/		
	หน้าห้องประชุม	1	/		/		/		
	5225	1	/		/		/		
	5325	1	/		/		/		
FLOOR 1	5115	1	/		/		/		
	5122	1	/		/		/		
	5215	1	/		/		/		
	5222	1	/		/		/		
*** C4 ***	5315	1	/		/		/		
	5322	1	/		/		/		
	หน้าห้องไฟฟ้า	1	/		/		/		
	Pantry	1	/		/		/		
*** C5 ***	Pantry	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5114	1	/		/		/		
	6105	1	/		/		/		
	6205	1	/		/		/		
*** B1 ***	6305	1	/		/		/		
	6114	1	/		/		/		
	6214	1	/		/		/		
	6314	1	/		/		/		
*** B2 ***									

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่.....)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันเต็ม (PSI)		ตรวจสอบสภาพสภาพเดิมในถัง		สภาพถัง/ผัดคลุมไฟ	หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
*** B3 ***	FLOOR 1 6119	ก๊าซคาร์บอน 1 CO ₂	1	/	/	/	/	
	FLOOR 2 6219	ก๊าซคาร์บอน 1 CO ₂	1	/	/	/	/	
	FLOOR 3 6319	ก๊าซคาร์บอน 1 CO ₂	1	/	/	/	/	
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
		FIRE BLANKET/ผัดคลุมไฟ	1	/	/	/	/	
*** F Building ***	ภายนอก (บริเวณถังแก๊ส)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
	หน้าห้องปั๊มน้ำ	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
	หน้าห้อง Generator	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
	ในห้อง Generator	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
	ห้องอะไหล่เครื่องมือ	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
*** F Building ***	หน้าห้อง MDB	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
	ในห้อง MDB	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
	ออฟฟิศ FB	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
	บันไดทางขึ้นบันชี ชั้น 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
	หน้าห้องบัญชี	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
		ถังสีเขียว น้ยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	
*** TALAY ***	ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
	ป้อมยามด้านหลัง	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
	ทางเข้าด้านข้างห้อง Wedding	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
*** TALAY ***	ทางเข้าครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
	ประตูหลังครัวด้านนอก	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	
	ในครัว	FIRE BLANKET	1	/	/	/	/	
*** TALAY ***	ข้างเครื่องน้ำ RO	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	

Engineer Check By.....
 Date.....

EN Supervisor Check By.....
 Date.....

Chief Engineer.....
 Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดคลุมไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOATING	Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		
	ห้องเบเกอรี่	1	/		/		/		
	ห้องส้วม	1	/		/		/		
	ห้องส้วม	1	/		/		/		
	หน้าห้องบาร์	1	/		/		/		
	ห้องส้วม	1	/		/		/		
	ประตูทางออกครัวเย็น	1	/		/		/		
	ห้องครัว (ข้างตู้ไฟ)	1	/		/		/		
	ครัวไทย	1	/		/		/		
	ครัวร้อน	1	/		/		/		
*** FITNESS	พนักงานด้านหลัง Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
*** LOBBY ***	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
*** COCONUT BAR ***	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
*** PINE APPLE BAR ***	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
*** NALINYA SPA ***	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
*** SALA SPA ***	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
*** Heat Pump ***	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		
	พนักงานด้านหน้า Counter Reception	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ภาชนะไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** Heat Pump ***	C1	1	/		/		/		
	C5	1	/		/		/		
	S1	1	/		/		/		
	S2	1	/		/		/		
	C1	1	/		/		/		
*** ห้องปั๊มน้ำ ***	C2	1	/		/		/		
	C4	1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
Aqua wing ตึก A	FLOOR 1	1	/		/		/		
	5159	1	/		/		/		
	5164	1	/		/		/		
	5170	1	/		/		/		
	5160	1	/		/		/		
	5170	1	/		/		/		
	5259	1	/		/		/		
	5264	1	/		/		/		
	5270	1	/		/		/		
	5260	1	/		/		/		
	5270	1	/		/		/		
	5359	1	/		/		/		
	5364	1	/		/		/		
	5370	1	/		/		/		
	5360	1	/		/		/		
	5370	1	/		/		/		
	FLOOR 1	1	/		/		/		
	5144	1	/		/		/		
	5151	1	/		/		/		
	5158	1	/		/		/		
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	/		/		/		
	หน้าแผนดินแม่บ้าน	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5151	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date...15/12/24

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE..... FOR THE MONTH..... (แผนที่.....)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
Aqua wing ตึก B	HEAT PUMP	1	/		/		/		
	FLOOR 2	1	/		/		/		
	5244	1	/		/		/		
	5251	1	/		/		/		
	5258	1	/		/		/		
	PABX	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5251	1	/		/		/		
	หน้าแผนดินชั้นบ้าน	1	/		/		/		
	5344	1	/		/		/		
	5351	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก C	5358	1	/		/		/		
	บันไดทางขึ้นตาดฟ้า	1	/		/		/		
	หน้าแผนดินชั้นบ้าน	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5351	1	/		/		/		
	5130	1	/		/		/		
	5137	1	/		/		/		
	5143	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	5230	1	/		/		/		
	5237	1	/		/		/		
WATER PARK	5243	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	5330	1	/		/		/		
	5337	1	/		/		/		
	5343	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	สระ Aqua wing	1	/		/		/		
	สระ POOL A	1	/		/		/		
	สระ POOL B	1	/		/		/		
	สระ POOL C	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date..... 25/9/29

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH.....(แผนที่

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันเต็ม (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ฝาคลุมไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
Manta ray	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	FIRE BLANKET / ฝาคลุมไฟ	1	/		/		/		
Kid's club	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
HK OFFICE	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำปี 2567								
ชนิดสารเคมี / วัสดุดับไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ถังบรรจุ (Refill)	ถังซ่อม (Repaired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ		
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	102	100	-	-	2			
ถังสีเขียว น้ำเหลวระเหย	16	10	-	-	-			
ถังสีน้ำเงิน คาร์บอน ๓ CO2	57	57	-	-	-			
FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	6	6	-	-	-			
ถังสเปรตเลส	1	1	-	-	-			
รวม	182	180	-	-	2			

.....

EN Supervisor

วันที่ 25/3/2567

.....

Chief Engineer

วันที่ 27-3-24

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่ 1...)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพหัวฉีดในถัง		สภาพถัง/ภาชนะไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	1109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		
		1104	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
	FLOOR 2	1209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		
		1204	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
	FLOOR 3	1309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		
*** A2 ***		1304	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
	FLOOR 1	1114	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
	FLOOR 2	1214	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
	FLOOR 3	1314	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
	FLOOR 1	หลัง Kids club	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		
*** A3 ***		หลัง Fitness	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
	FLOOR 2	2201	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		
		2205	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
	FLOOR 3	2301	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		
		2305	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
*** C1 ***	FLOOR 1	3109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
	FLOOR 2	3209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
*** C2 ***	FLOOR 3	3309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
	FLOOR 1	3128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		
		หน้าห้อง IT	ถังสีเขียว นํ้ายาสูบเฉพาะ (NON CFGBF 2000)	1	/		/		
		3123	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
		หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		
		3228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (วันที่ 5)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดัน (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถังวัดอุณหภูมิ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOOR 2	หน้าห้อง GM	1	/		/		/		
	หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		
	3223	1	/		/		/		
	หน้าห้อง GM	1	/		/		/		
FLOOR 3	3328	1	/		/		/		
	3323	1	/		/		/		
	ทางขึ้นอาคาร	1	/		/		/		
	ข้าง Diving	1	/		/		/		
FLOOR 1	ข้าง Diving	1	/		/		/		
	หน้าห้องประชุม	1	/		/		/		
	หน้าห้องประชุม	1	/		/		/		
	5225	1	/		/		/		
FLOOR 3	5325	1	/		/		/		
	5115	1	/		/		/		
	5122	1	/		/		/		
	5215	1	/		/		/		
FLOOR 2	5222	1	/		/		/		
	5315	1	/		/		/		
	5322	1	/		/		/		
	หน้าห้องไฟฟ้า	1	/		/		/		
FLOOR 1	Pantry	1	/		/		/		
	Pantry	1	/		/		/		
	Pantry	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5114	1	/		/		/		
FLOOR 1	6105	1	/		/		/		
	6205	1	/		/		/		
	6305	1	/		/		/		
	6114	1	/		/		/		
FLOOR 1	6214	1	/		/		/		
	6314	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH.....(แผนที่ ...)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดัน (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพตัวถังอุปกรณ์		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	6219	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	6319	✓		✓		✓		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร		✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงดัน (NON CF/CF 2000)	✓		✓		✓		
		FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	✓		✓		✓		
	ภายนอก (บริเวณถังแก๊ส)		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงดัน (NON CF/CF 2000)	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง บัณฑิต		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Generator		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
*** F Building ***	ในห้อง Generator		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ห้องเครื่องแม่เหล็ก		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง MDB		✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงดัน (NON CF/CF 2000)	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงดัน (NON CF/CF 2000)	✓		✓		✓		
	ในห้อง FB		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
*** TALAY ***	บันไดทางขึ้นชั้น 1		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงดัน (NON CF/CF 2000)	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง บัณฑิต		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงดัน (NON CF/CF 2000)	✓		✓		✓		
	ทางเข้าด้านหลัง		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงดัน (NON CF/CF 2000)	✓		✓		✓		
	ทางเข้าด้านหน้า Wedding		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงดัน (NON CF/CF 2000)	✓		✓		✓		
*** TALAY ***	ประตูฉุกเฉินด้านนอก		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงดัน (NON CF/CF 2000)	✓		✓		✓		
	ในครัว		✓		✓		✓		
		FIRE BLANKET	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ห้องเครื่อง RO		✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงดัน (NON CF/CF 2000)	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date 84/07/62

EN Supervisor Check By.....
Date 25/7/62

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่ 44.)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง (PS)		ตรวจสอบสภาพภายนอกมีน้ำแข็ง		สภาพถัง/น้ำหนักถังไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOATING	Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (หน้าประตู)								
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ห้องเบเกอรี่								
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	หน้าห้องครัว								
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
***FITNESS	ประตูทางออกครัวเย็น								
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
LOBBY	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
COCONUT BAR	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
SALA SPA CLUB HOUSE	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
Heat Pump	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date 94/07/62

EN Supervisor Check By.....
Date 94/07/94

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่.....)

LOCATION	ชนิดถัง	จำนวน (ถัง)	ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง (PSI)		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน		สภาพถังดับเพลิง		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** Heat Pump ***	C1	1	/		/		/		
	C5	1	/		/		/		
	S1	1	/		/		/		
	S2	1	/		/		/		
*** ห้องปั๊มระบบน้ำ ***	C1	1	/		/		/		
	C2	1	/		/		/		
	C4	1	/		/		/		
		1	/		/		/		
*** ห้องวาง ***		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
Aqua wing ตึก A	FLOOR 1	1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
FLOOR 2		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
FLOOR 3		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
FLOOR 1		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่ ๒..)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	แรงดันของเกจวัดแรงดัน (PSI)		ตรวจสอบสภาพหัวฉีดในถัง		สภาพถังถังดับเพลิง		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
Aqua wing ตึก B	5158	1	/		/		/		
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	/		/		/		
	หน้าอพยพตึกแม่บ้าน	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5151	1	/		/		/		
	HEAT PUMP	1	/		/		/		
	5244	1	/		/		/		
	5251	1	/		/		/		
	5258	1	/		/		/		
	PABX	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5251	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก C	หน้าอพยพตึกแม่บ้าน	1	/		/		/		
	5344	1	/		/		/		
	5351	1	/		/		/		
	5358	1	/		/		/		
	บันไดทางขึ้นจากฟ้า	1	/		/		/		
	หน้าอพยพตึกแม่บ้าน	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5351	1	/		/		/		
	5130	1	/		/		/		
	5137	1	/		/		/		
	5143	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก D	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	5230	1	/		/		/		
	5237	1	/		/		/		
	5243	1	/		/		/		
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	/		/		/		
	หน้าอพยพตึกแม่บ้าน	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5151	1	/		/		/		
	HEAT PUMP	1	/		/		/		
	5244	1	/		/		/		
	5251	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date..... 14/09/67

EN Supervisor Check By.....
Date..... 25/03/24

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

FOR THE MONTH.....(วันที่ ๒๕)

DATE.....

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ตัว)	ตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถังตัวถัง		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOOR 3	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	5330	1	/		/		/		
	5337	1	/		/		/		
	5343	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
WATER PARK	สระ Aqua wing	1	/		/		/		
	สระ POOL A	1	/		/		/		
	สระ POOL B	1	/		/		/		
	สระ POOL C	1	/		/		/		
	สระสไลเดอร์	1	/		/		/		
Mania ray	สระวนเดอร์พิทช์	1	/		/		/		
	ข้างตู้คอมพิวเตอร์	1	/		/		/		
	จอพีดี FB	1	/		/		/		
	ข้างถังแก๊ส	1	/		/		/		
	ข้างถังแก๊ส	1	/		/		/		
Mania ray	ครัวครัวหน้าเตา	1	/		/		/		
	Jelly Fish Bar	1	/		/		/		
	ประตูทางเข้า	1	/		/		/		
Kid's club	ถังสียาว น้ํายางสะพาน (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสียาว น้ํายางสะพาน (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
HK OFFICE	Linin -หน้าทางเข้า	1	/		/		/		
	หน้าห้องคุณแม่	1	/		/		/		

FM EN 13


REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 14/07/67

EN Supervisor Check By.....
Date 13/1/67

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน เมษายน 2567							
ชนิดสารเคมี / ศักยภาพ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	สมบูรณ์ (Refill)	ถังซ่อม (Repaired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ	
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	102	98			4		
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	16	16					
ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	57	57					
FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	6	6					
ถังดับแบบดส	1	1					
รวม	182	178			4		



EN Supervisor

วันที่ 25/4/24.



Chief Engineer

วันที่ 28/4/67.

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE..... (ส่วนที่)

LOCATION	ชนิดสาร	จำนวน (ถัง)	ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
*** A1 ***	FLOOR 1	1109	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
		1104	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
	FLOOR 2	1209	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
		1204	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
	FLOOR 3	1309	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
		1304	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
*** A2 ***	FLOOR 1	1114	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
	FLOOR 2	1214	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
	FLOOR 3	1314	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
	FLOOR 1	หลัง Kid's club	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
		หลังกีฬาเบต	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
	FLOOR 2	2201	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
*** A3 ***		2205	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
	FLOOR 3	2301	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
		2305	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
	FLOOR 1	3109	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
*** C1 ***	FLOOR 2	3209	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
	FLOOR 3	3309	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
*** C2 ***	FLOOR 1	3128	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
		หน้าห้อง IT	ถังสีเขียว หน้าบานกระจก (NON CFC/BF 2000)	1	✓	✓	
		3123	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
		หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓	✓	
		3228	ถังสีแดง มงกุฎแดง	1	✓	✓	
				1	✓	✓	

Engineer Check By
Date.....

EN Supervisor Check By
Date.....

Chief Engineer
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE..... (วันที่

FOR THE MONTH..... (สำหรับ

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลการตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน		สภาพถังชำรุดไหม		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOOR 2	หน้าห้อง GM	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง PABX	1	✓		✓		✓		
	3223	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง GM	1	✓		✓		✓		
	3328	1	✓		✓		✓		
FLOOR 3	3323	1	✓		✓		✓		
	ทางขึ้นลาดฟ้า	1	✓		✓		✓		
	ข้าง Diving	1	✓		✓		✓		
	ข้าง Diving	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้องประชุม	1	✓		✓		✓		
FLOOR 1	หน้าห้องประชุม	1	✓		✓		✓		
	5225	1	✓		✓		✓		
	5325	1	✓		✓		✓		
	5115	1	✓		✓		✓		
	5122	1	✓		✓		✓		
FLOOR 2	5215	1	✓		✓		✓		
	5222	1	✓		✓		✓		
	5315	1	✓		✓		✓		
	5322	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้องไฟฟ้า	1	✓		✓		✓		
FLOOR 1	Pantry	1	✓		✓		✓		
	Pantry	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง 5114	1	✓		✓		✓		
	6105	1	✓		✓		✓		
	6205	1	✓		✓		✓		
FLOOR 2	6305	1	✓		✓		✓		
	6114	1	✓		✓		✓		
	6214	1	✓		✓		✓		
	6314	1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE..... (วันที่

FOR THE MONTH..... (สำหรับ

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง (PSI)		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน		สภาพถังดับเพลิงไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	6219	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	6319	✓		✓		✓		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร	ถังสี่เหลี่ยม น้ำยาผงระเหย (NON CF/CFE 2000)	✓		✓		✓		
		FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสี่เหลี่ยม น้ำยาผงระเหย (NON CF/CFE 2000)	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
*** F Buiding ***	หน้าห้องมีน้ำดื่ม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Generator	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ในห้อง Generator	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ห้องจะโหล่ใต้เครื่องมือ	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง MDB	ถังสี่เหลี่ยม น้ำยาผงระเหย (NON CF/CFE 2000)	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
*** TALAY ***	บันไดทางขึ้นชั้นที่ 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	หน้าห้องบัญชี	ถังสี่เหลี่ยม น้ำยาผงระเหย (NON CF/CFE 2000)	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ลานจอดรถแยกอาคาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ห้องประชุมด้านหน้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ทางเข้าด้านข้างห้อง Wedding	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
*** TALAY ***	ทางเข้าครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ประตูหลังครัวด้านนอก	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ในครัว	FIRE BLANKET	✓		✓		✓		
*** TALAY ***	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE..... (วันที่)

FOR THE MONTH..... (เดือนที่)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดัน (PSI)		ตรวจสอบสภาพตัวเครื่อง		สภาพถัง/ตัวอุปกรณ์		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOATING	Receiving (จุดรับของ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (หน้าประตู)	✓		✓		✓		
	ห้องเบเกอรี่	ถังสีเขียว น้ำยาหนืดระเหย (NON CFGBF 2000)	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาหนืดระเหย (NON CFGBF 2000)	✓		✓		✓		
	หน้าห้องบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
FITNESS	ประตูทางออกจากรั้วเย็น	ถังสีเขียว น้ำยาหนืดระเหย (NON CFGBF 2000)	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาหนืดระเหย (NON CFGBF 2000)	✓		✓		✓		
	ข้างครัว/ครัว (ข้างตู้ไฟ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาหนืดระเหย (NON CFGBF 2000)	✓		✓		✓		
LOBBY	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	✓		✓		✓		
		FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	✓		✓		✓		
		FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	✓		✓		✓		
	ฝั่งด้านหลัง Counter Reception	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 1)	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 2)	✓		✓		✓		
COCONUT BAR	ห้องน้ำ Fitness	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 3)	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	Front Office (ข้างตู้ไฟฟ้า)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
FINE APPLE BAR	โรงแรมคลับบาร์	ถังสีเขียว น้ำยาหนืดระเหย (NON CFGBF 2000)	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ร้านขนม/ร้านเครื่องดื่ม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
MALINYA SPA	พลาซ่า/พลาซ่า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	ร้านเครื่องดื่ม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
Heat Pump	A2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
	B2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....(วันที่

FOR THE MONTH.....(เดือนที่

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (กิโลกรัม)	เลขตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถังขาดสภาพ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** Heat Pump ***	C1	1	✓		✓		✓		
	C5	1	✓		✓		✓		
	S1	1	✓		✓		✓		
	S2	1	✓		✓		✓		
*** ห้องปั๊มน้ำ ***	C1	1	✓		✓		✓		
	C2	1	✓		✓		✓		
	C4	1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
*** ห้องเครื่อง ***		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก A	FLOOR 1	1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		
		1	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่

LOCATION	ชนิดถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง (PSI)	ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน		จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน		สภาพถังดับเพลิง		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
Aqua wing ตึก B	5158	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		1	✓		✓		✓		
	หน้าชั้นใต้ดิน 2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		1	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง 5151	ก๊าซคาร์บอน 1 CO2	✓		1	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง 5151	ก๊าซคาร์บอน 1 CO2	✓		1	✓		✓		✓		
	HEAT PUMP	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5244	✓		1	✓		✓		✓		
		5251	✓		1	✓		✓		✓		
		5258	✓		1	✓		✓		✓		
		PABX	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5251	✓		1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก C	FLOOR 3	หน้าห้อง 5351	✓		1	✓		✓		✓		
		5344	✓		1	✓		✓		✓		
		5351	✓		1	✓		✓		✓		
		5358	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5351	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5351	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5351	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5351	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5351	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5351	✓		1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก D	FLOOR 1	5130	✓		1	✓		✓		✓		
		5137	✓		1	✓		✓		✓		
		5143	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	✓		1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	✓		1	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
 Date.....
 EN Supervisor Check By.....
 Date.....
 Chief Engineer.....
 Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่.....)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดัน (PSI)		ตรวจสอบสภาพตัวถังมีไม่		สภาพถังว่าติดรูปไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOOR 3	ห้องไฟ	1	✓		✓		✓		
	5330	1	✓		✓		✓		
	5337	1	✓		✓		✓		
	5343	1	✓		✓		✓		
	ห้องไฟ	1	✓		✓		✓		
WATER PARK	สระ Aqua wing	1	✓		✓		✓		
	สระ POOL A	1	✓		✓		✓		
	สระ POOL B	1	✓		✓		✓		
	สระ POOL C	1	✓		✓		✓		
	สระสไลเดอร์	1	✓		✓		✓		
	สระอาบแดด	1	✓		✓		✓		
	สระอาบแดด	1	✓		✓		✓		
Manta ray	ข้างอุโมงค์ดำน้ำ	1	✓		✓		✓		
	ออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		
	ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		
	ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		
	ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		
Manta ray	ครัวโซนน้ำเตา	1	✓		✓		✓		
	Jelly Fish Bar	1	✓		✓		✓		
	ประตูทางเข้า	1	✓		✓		✓		
Kid's club	Limit - หน้าทางเข้า	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้องคุณแม่	1	✓		✓		✓		
HK OFFICE	หน้าห้องคุณแม่	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้องคุณแม่	1	✓		✓		✓		

FM EN 13

REV. 13.4.18

Enginer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถึงดับเพลิง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗							
ชนิดสารเคมี / หัวดับไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ถังบรรจุ (Refill)	ถังซ่อม (Repaired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ	
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	102	102					
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	16	16					
ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	57	57					
FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	6	6					
ถังสแตนเลส	1	1					
รวม	182	182					

.....

EN Supervisor

วันที่ ๒๕/๕/๖๗

.....

Chief Engineer

วันที่ ๒๖/๖/๖๗

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (วันที่)

LOCATION	ชนิดเครื่อง	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ		สภาพถังควบคุมไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	1109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	
		1104	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
	FLOOR 2	1209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	
		1204	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
	FLOOR 3	1309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	
		1304	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
*** A2 ***	FLOOR 1	1114	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
	FLOOR 2	1214	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
	FLOOR 3	1314	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
	FLOOR 1	หลัง Kid's club	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	
		หลัง Fitness	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
	FLOOR 2	2201	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	
*** A3 ***		2205	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
	FLOOR 3	2301	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	
		2305	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
	FLOOR 1	3109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
*** C1 ***	FLOOR 2	3209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
	FLOOR 3	3309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
*** C2 ***	FLOOR 1	3128	ถังสีเขียว น้ยาแรงดันสูง (NON CFGBF 2000)	/	/	/	/	/	
		หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
		3123	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
		หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/	/	/	/	/	
		3228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date..... 26.15.129

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH.....(แผนที่

LOCATION	ชนิดเครื่อง	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบสภาพเครื่องในถัง		สภาพถัง/อุปกรณ์ไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOOR 2	หน้าห้องGM	1	/		/		
	หน้าห้อง PABX	1	/		/		
	3223	1	/		/		
	หน้าห้องGM	1	/		/		
FLOOR 3	3328	1	/		/		
	3323	1	/		/		
	ทางขึ้นอาคารพัก	1	/		/		
	ข้าง Dining	1	/		/		
FLOOR 1	ข้าง Dining	1	/		/		
	หน้าห้องประชุม	1	/		/		
	หน้าห้องประชุม	1	/		/		
	5225	1	/		/		
FLOOR 3	5325	1	/		/		
	5115	1	/		/		
	5122	1	/		/		
	5215	1	/		/		
FLOOR 2	5222	1	/		/		
	5315	1	/		/		
	5322	1	/		/		
	หน้าห้องไฟฟ้า	1	/		/		
FLOOR 1	Pantry	1	/		/		
	Pantry	1	/		/		
	หน้าห้อง 5114	1	/		/		
	6105	1	/		/		
FLOOR 2	6205	1	/		/		
	6305	1	/		/		
	6114	1	/		/		
	6214	1	/		/		
FLOOR 3	6314	1	/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (วันที่)

LOCATION	ชนิดเครื่อง	จำนวน (ตัว)	ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน		สภาพถังกักดันไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	✓		✓		
	FLOOR 2	6219	✓		✓		
	FLOOR 3	6319	✓		✓		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		
		FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		
*** F Building ***	ภายในห้องเครื่อง	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีเขียว ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
	หน้าห้อง Generator	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
	ในห้อง Generator	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
	ในห้อง MDB	ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		
	ห้องพัก FB	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
*** TALAY ***	บันไดทางขึ้นบันได ชั้น 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		
	หน้าห้องบัญชี	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีเขียว น้ำยาแรงระเบิด (NON CFC/BF 2000)	✓		✓		
	ทางเข้าด้านหลัง	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีเขียว ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
	ทางเข้าด้านหน้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีเขียว ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
	ประตูฉุกเฉินด้านหน้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
		ถังสีเขียว ผงเคมีแห้ง	✓		✓		
*** TALAY ***	ในครัว	FIRE BLANKET	✓		✓		
	ข้างเครื่อง RO	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date...26/5/24

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่

LOCATION	ชนิดถัง	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพภายนอกถัง		สภาพถัง/อุปกรณ์		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOATING	Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ห้องเบเกอรี่	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	หน้าห้องบาร์	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ประตูทางออกครัวชั้น	1	/		/		/		
FITNESS	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ครัวไทย	1	/		/		/		
	FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	1	/		/		/		
	ครัวไทย	1	/		/		/		
	FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	1	/		/		/		
LOBBY	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
COCONUT BAR	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
SALA SPA	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ถังสีเขียว น้ำยาผง (NON CFGBF 2000)	1	/		/		/		
	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผ่นที่

*** Heat Pump ***	LOCATION	ชนิดถัง	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพตัวถังในถัง		สภาพถัง/ตัวถังไฟ		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** ห้องปั๊มระบบน้ำ ***	C1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C5	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	S1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	S2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C4	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** ห้องระบบ ***		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	FLOOR 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
Aqua Wing สัก A	FLOOR 2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	FLOOR 3	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	FLOOR 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date 26/5/2564

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE..... (วันที่

FOR THE MONTH..... (วันที่

LOCATION	ชนิดเครื่อง	จำนวน (ถัง)	ผลการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง (PSI)		ตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่อง		ผลการส่ง/หักบัญชี		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing ตึก B	5158	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5152	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5151	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5151	1	/		/		/		
	HEAT PUMP	1	/		/		/		
	5244	1	/		/		/		
	5251	1	/		/		/		
	5258	1	/		/		/		
	PABX	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5251	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก C	หน้าห้อง 5351	1	/		/		/		
	5344	1	/		/		/		
	5351	1	/		/		/		
	5358	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5351	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5351	1	/		/		/		
	5130	1	/		/		/		
	5137	1	/		/		/		
	5143	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5351	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก D	หน้าห้อง 5351	1	/		/		/		
	5130	1	/		/		/		
	5137	1	/		/		/		
	5143	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5351	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่

LOCATION	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบถังดับเพลิง (PSI)		ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง		สภาพถังดับเพลิง		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOOR 3	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	5330	1	/		/		/		
	5337	1	/		/		/		
	5343	1	/		/		/		
WATER PARK	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	สระ Aqua wing	1	/		/		/		
	สระ POOL A	1	/		/		/		
	สระ POOL B	1	/		/		/		
	สระ POOL C	1	/		/		/		
	สระสไลเดอร์	1	/		/		/		
	สระวอเตอร์ไฟลีย์	1	/		/		/		
	ร้านตุ๋นหมูสามชั้น	1	/		/		/		
Manta ray	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
Manta ray	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
Kid's club	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
HK OFFICE	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	ห้องไฟ	1	/		/		/		

FM EN 13


REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถึงดับเพลิง) ประจำเดือน มิถุนายน 2567							
ชนิดสารเคมี / ฝักฉลุไฟ	จำนวนถึงดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ถึงซ่อม (Repaired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ	
ถังสีแดง ฝักดับเพลิง	102	102					
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	16	16					
ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	57	57					
FIRE BLANKET/ฝักคลุมไฟ	6	6					
ถังสแตนเลส	1	1					
รวม	182	182					



EN Supervisor

วันที่ 29/6/2567



Chief Engineer

วันที่ 29-6-2567

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH..... (แผนที่.....)

LOCATION	ชนิดเครื่อง	จำนวน (ถัง)	ผลการตรวจพบ (PSI)		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน		สภาพถังเก็บ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/		/		/		
	FLOOR 2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/		/		/		
*** A2 ***	FLOOR 3	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/		/		/		
	FLOOR 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/		/		/		
*** A3 ***	FLOOR 2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/		/		/		
	FLOOR 3	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/		/		/		
*** C1 ***	FLOOR 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/		/		/		
	FLOOR 2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/		/		/		
*** C2 ***	FLOOR 3	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/		/		/		
	FLOOR 1	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
		ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	/		/		/		

Engineer Check By.....

Date..... 24/6/24

EN Supervisor Check By.....

Date..... 24/6/24

Chief Engineer.....

Date..... 24/6/24

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....(วันที่)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดัน (PSI)		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน		สภาพถังภายนอก		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOOR 2	หน้าห้อง GM	1	/		/		/		
	หน้าห้อง PAEX	1	/		/		/		
	3223	1	/		/		/		
	หน้าห้อง GM	1	/		/		/		
FLOOR 3	3328	1	/		/		/		
	3323	1	/		/		/		
	ทางขึ้นอาคาร	1	/		/		/		
	ข้าง Dining	1	/		/		/		
FLOOR 1	ข้าง Dining	1	/		/		/		
	หน้าห้องประชุม	1	/		/		/		
FLOOR 2	หน้าห้องประชุม	1	/		/		/		
	5225	1	/		/		/		
FLOOR 3	5325	1	/		/		/		
	5115	1	/		/		/		
FLOOR 1	5122	1	/		/		/		
	5215	1	/		/		/		
FLOOR 2	5222	1	/		/		/		
	5315	1	/		/		/		
FLOOR 3	5322	1	/		/		/		
	หน้าห้องไฟฟ้า	1	/		/		/		
FLOOR 1	Parity	1	/		/		/		
	Parity	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5114	1	/		/		/		
FLOOR 1	6105	1	/		/		/		
	6205	1	/		/		/		
	6305	1	/		/		/		
FLOOR 1	6114	1	/		/		/		
	6214	1	/		/		/		
FLOOR 3	6314	1	/		/		/		
		1	/		/		/		

นางสาว กุณยพร

Engineer Check By.....
Date..... 24/6/24

EN Supervisor Check By.....
Date..... 29/6/24

Chief Engineer.....
Date..... 29/6/24

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE..... (วันที่

FOR THE MONTH..... (วันที่

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบสภาพถังเคมีในถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสายเคมีในถัง		สภาพถังรับน้ำหนักไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	/		/		/		
	FLOOR 2	6219	/		/		/		
	FLOOR 3	6319	/		/		/		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร		/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
*** F Building ***	ภายนอก (บริเวณถังน้ำดี)		/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
	ภายในห้อง Generator		/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
*** TALAY ***	ทางเข้าห้อง Wedding		/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
	ทางเข้าครัว		/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		
			/		/		/		

Chief Engineer.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Engineer Check By.....
Date.....

FOR THE MONTH.....(แผนท์.....)

LOCATION	ชนิดวัสดุ	จำนวน (ถัง)	ทดสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพส่วนอื่นในถัง		สภาพถังภาคต่อไฟ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOATING	Receiving (จุหน้บวบ)	ถังสีแวง ผงคมีแ่ง (ทว้บว)	/		/		/		
	ห้องบวบ	ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
	พว้บอบว	ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
	บวบทวบอวทวบ	ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
*** FITNESS	บวบวบวบวบ (บวบวบ)	ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง (ถังที่ 1)	/		/		/		
	บวบวบ	ถังสีแวง ผงคมีแ่ง (ถังที่ 2)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง (ถังที่ 3)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
	บวบวบ	ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
	*** LOBBY ***	บวบวบ	ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/	
ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)			/		/		/		
ถังสีแวง ผงคมีแ่ง			/		/		/		
บวบวบ		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
บวบวบ		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
*** SALA SPA (บวบวบ) ***		บวบวบ	ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/	
	ถังสีแวง ผงคมีแ่ง		/		/		/		
	ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)		/		/		/		
	บวบวบ	ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
	บวบวบ	ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		
		ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/		
	*** Heat Pump ***	A2	ถังสีซียอ น้บยทอวบ (NON CFQ/BF 2000)	/		/		/	
B2		ถังสีแวง ผงคมีแ่ง	/		/		/		

Engineer Check By 221205
Date 25/6/24

EN Supervisor Check By.....*ad/roas*
Date.....*29/6/24*

Chief Engineer.....*19w*
Date.....*27/6/24*

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE..... (วันที่.....)

LOCATION	ชนิดถัง	จำนวน (ถัง)	ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสายพานในถัง		ผลการถังน้ำหนักสุทธิ		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** Heat Pump ***	C1	1	/		/		/		
	C5	1	/		/		/		
	S1	1	/		/		/		
	S2	1	/		/		/		
*** ห้องปั๊มระบบน้ำ ***	C1	1	/		/		/		
	C2	1	/		/		/		
	C4	1	/		/		/		
		1	/		/		/		
*** ห้องระบบ ***		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
Aqua wing สึก A	FLOOR 1	1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
	FLOOR 2	1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
	FLOOR 3	1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		
		1	/		/		/		

Chief Engineer.....
Date..... 29/6/29

EN Supervisor Check By.....
Date..... 29/6/29

Engineer Check By.....
Date..... 29/6/29

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

LOCATION	ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบตามเกณฑ์ (PS)		ตรวจสอบสภาพสมบูรณ์ในถัง		สภาพถังน้ำหนักอยู่ใน		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing ตึก B	5158	1	/		/		/		
	หน้าลิฟท์ทางขึ้นชั้น 2	1	/		/		/		
	หน้าลิฟท์ขึ้นบ้าน	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5151	1	/		/		/		
	HEAT PUMP	1	/		/		/		
	5244	1	/		/		/		
	5251	1	/		/		/		
	5258	1	/		/		/		
	PABX	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5251	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก C	หน้าลิฟท์ขึ้นบ้าน	1	/		/		/		
	5344	1	/		/		/		
	5351	1	/		/		/		
	5358	1	/		/		/		
	บันไดทางขึ้นอาคาร	1	/		/		/		
	หน้าลิฟท์ขึ้นบ้าน	1	/		/		/		
	หน้าห้อง 5351	1	/		/		/		
	5130	1	/		/		/		
	5137	1	/		/		/		
	5143	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก D	ห้องไฟ	1	/		/		/		
	5230	1	/		/		/		
	5237	1	/		/		/		
	5243	1	/		/		/		
		1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date...27/6/29

EN Supervisor Check By.....
Date...27/6/29

Chief Engineer.....
Date...27/6/29

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

DATE.....(วันที่.....)

LOCATION	ชนิดสารเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบตามเกณฑ์ (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถังน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ผิดปกติ	
FLOOR 3	ห้องไฟ	1	/				/		
	5330	1	/				/		
	5337	1	/				/		
	5343	1	/				/		
WATER PARK	ห้องไฟ	1	/				/		
	สระ Aqua wing	1	/				/		
	สระ POOL A	1	/				/		
	สระ POOL B	1	/				/		
	สระ POOL C	1	/				/		
	สระสไลเดอร์	1	/				/		
	สระวอดเดอร์	1	/				/		
	สระน้ำเด็ก	1	/				/		
	สระว่ายน้ำ	1	/				/		
	สระว่ายน้ำ	1	/				/		
Manta ray	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
Manta ray	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
Kid's club	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
HK OFFICE	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		
	ห้องไฟ	1	/				/		

REV. 13.4.18

Chief Engineer.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Engineer Check By.....
Date.....