

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE 25-1-67

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM									หมายเหตุ
	1. ติดพ่น SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR									
	2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น									
3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง										
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
	สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1 ชั้น1	ห้อง.....			1101	/		1101	/		
1100 - 1109	ห้อง.....	/		1109	/		1109	/		
A1 ชั้น2	ห้อง.....			1201	/		1201	/		
1200-1209				1209	/		1209	/		
A1 ชั้น3	ห้อง.....			1301	/		1301	/		
1300-1309	ห้อง.....	/		1307	/		1307	/		
A2 ชั้น1	ห้อง.....			1110	/		1110	/		
1110-1119				1118	/		1118	/		
A2 ชั้น2	ห้อง.....	/		1210	/		1210	/		
1210-1219				1218	/		1218	/		
A2 ชั้น3	ห้อง.....			1310	/		1310	/		
1310-1319				1318	/		1318	/		
A3 ชั้น2	ห้อง.....			2201	/		2201	/		
2201-2210	ห้อง.....	/		2209	/		2209	/		
A3 ชั้น3	ห้อง.....			2301	/		2301	/		
2301-2310	ห้อง.....	/		2309	/		2309	/		
C1 ชั้น1	ห้อง.....			3102	/		3102	/		
3101-3116				3109	/		3109	/		
				3116	/		3116	/		
C1 ชั้น2	ห้อง.....			3202	/		3202	/		
3201-3216				3209	/		3209	/		
				3216	/		3216	/		
C1 ชั้น3	ห้อง.....			3302	/		3302	/		
3301-3316				3309	/		3309	/		
				3316	/		3316	/		
C2 ชั้น 1	ห้อง.....			3117	/		3117	/		
3117-3133	ห้อง.....	/		3123	/		3123	/		
				3128	/		3128	/		
				3129	/		3129	/		
				3133	/		3133	/		
C2 ชั้น 2	ห้อง.....			3217	/		3217	/		
3217-3233	ห้อง.....	/		3223	/		3223	/		
				3228	/		3228	/		
				3229	/		3229	/		
				3233	/		3233	/		

Engineer Check By.....

Date.....25/1/67

EN-Supervisor Check By.....

Date.....25-1-67

Chief Engineer.....

Date.....25/1/67

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE 26-7-67

FOR THE MONTH

(แบบที่

อาคาร	1. ติดฟอน SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
	ห้อง.....									
C2 ชั้น 3 3317-3333	ห้อง.....			3317	/	6321/2511/25	3317	/		
				3323	/		3323	/		
				3328	/		3328	/		
				3329	/		3329	/		
				3333	/		3333	/		
C3 ชั้น 2 5225-5228	ห้อง.....			5225	/		5225	/		
C3 ชั้น 3 5325-5328	ห้อง.....			5325	/		5325	/		
C4 ชั้น 1 5115-5124	ห้อง..... /Koot	/		5115	/		5115	/		
				5119	/		5119	/		
				5124	/		5124	/		
C4 ชั้น 2 5215-5224	ห้อง..... /Koot	/		5215	/		5215	/		
				5219	/		5219	/		
				5224	/		5224	/		
C4 ชั้น 3 5315-5324	ห้อง.....			5315	/		5315	/		
				5319	/		5319	/		
				5324	/		5324	/		
C5 ชั้น 1 5107-5114	ห้อง.....			5108	/		5108	/		
				5114	/		5114	/		
C5 ชั้น 2 5201-5214	ห้อง.....			5202	/		5202	/		
				5208	/		5208	/		
				5214	/		5214	/		
C5 ชั้น 3 5301-5314	ห้อง..... /Koot	/		5302	/		5302	/		
				5308	/		5308	/		
				5314	/		5314	/		
B1 ชั้น1 6101-6110	ห้อง.....			6102	/		6102	/		
				6110	/		6110	/		
B1 ชั้น2 6201-6210.	ห้อง.....			6202	/		6202	/		
				6210	/		6210	/		
B1 ชั้น3 6301-6310	ห้อง..... /Koot	/		6302	/		6302	/		
				6310	/		6310	/		
B2 ชั้น1 6111-6116	ห้อง..... /Koot	/		6116	/		6116	/		
B2 ชั้น2	ห้อง.....			6216	/		6216	/		

 Engineer Check By.....
 Date..... 26-7-67

 EN-Supervisor Check By.....
 Date..... 26-7-67

 Chief Engineer.....
 Date..... 26-7-67

CHECK LIST SMOKE DETECTOR

DATE 25-1-67

FOR THE MONTH

(แบบที่)

อาคาร	1. ติดพ่น SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
6211-6216					/					
B2 ชั้น3	ห้อง.....			6311	/		6311	/		
6311-6316	ห้อง.....	✓		6316	/		6316	/		
B3 ชั้น1	ห้อง.....									
6117-6121				6118	/		6118	/		
B3 ชั้น2	ห้อง.....									
6217-6221	ห้อง.....	✓		6218	/		6218	/		
				6221	/		6221	/		
B3 ชั้น3	ห้อง.....									
6317-6321	ห้อง.....	✓		6318	/		6318	/		
				6321	/		6321	/		
Floating			1	/		1	/		
N1 - N6.				2	/		2	/		
Nalina Spa			1 ตัว	/		1 ตัว	/		
Fitness			หน้าทางเข้า	/		หน้าทางเข้า	/		
Kid's club			หน้าทีวี	/		หน้าทีวี	/		
อาคาร F			หน้าห้อง Gen	/		หน้าห้อง Gen	/		
			หน้า Canteen	/		หน้า Canteen	/		
ห้องอาหารทะเล			ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/		ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/		
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง.....			โต๊ะแคชเชียร์	/		โต๊ะแคชเชียร์	/		
				5169	/		5169	/		
				5158	/		5158	/		
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....			5269	/		5269	/		
				5258	/		5258	/		
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....			5369	/		5369	/		
	ห้อง.....	✓		5358	/		5358	/		
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....			5151	/		5151	/		
				5158	/		5158	/		
				บันไดขึ้นชั้น 2	/		บันไดขึ้นชั้น 2	/		
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....			5251	/		5251	/		
	ห้อง.....	✓		5258	/		5258	/		
				บันไดขึ้นชั้น 3	/		บันไดขึ้นชั้น 3	/		
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....			5351	/		5351	/		
				5358	/		5358	/		
				บันไดขึ้นดาดฟ้า	/		บันไดขึ้นดาดฟ้า	/		

 Engineer Check By.....
 Date..... 25-1-67

 EN-Supervisor Check By.....
 Date.....

 Chief Engineer.....
 Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE

25-7-67

FOR THE MONTH

(แผ่นที่)

อาคาร	1. ถัดพบ SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (คุม)			MANAUL			BELL			
	ห้อง.....									
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....			5130	/		5130	/		
	11/10/67	/		5137	/		5137	/		
				5143	/		5143	/		
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....			5230	/		5230	/		
	11/10/67	/		5237	/		5237	/		
				5243	/		5243	/		
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....			5330	/		5330	/		
	11/10/67	/		5337	/		5337	/		
				5343	/		5343	/		
Manta ray		/		หน้าอพยต FB	/		หน้าอพยต FB	/		
				Kid'club	/		Kid'club	/		
Office HK				กลางห้อง		/	กลางห้อง	/	/	25/7/67

FM EN 18

REV. 13.4.

 Engineer Check By.....
 Date.....25-7-67

 EN-Supervisor Check By.....
 Date.....25-7-67

 Chief Engineer.....
 Date.....25-7-67

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE 25-2-24

FOR THE MONTH 2/24 (แผ่นที่

อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM									หมายเหตุ
	1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR									
	2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น									
3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง										
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
	สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1 ชั้น1	ห้อง.....			1101	✓		1101	✓		
1100 - 1109				1109			1109			
A1 ชั้น2	ห้อง.....1201..	✓		1201			1201			
1200-1209				1209	✓		1209	✓		
A1 ชั้น3	ห้อง.....			1301			1301			
1300-1309				1307			1307			
A2 ชั้น1	ห้อง.....1116..	✓		1110	✓		1110	✓		
1110-1119				1118			1118			
A2 ชั้น2	ห้อง.....			1210			1210			
1210-1219				1218			1218			
A2 ชั้น3	ห้อง.....			1310			1310			
1310-1319				1318	✓		1318	✓		
A3 ชั้น2	ห้อง.....			2201			2201			
2201-2210				2209			2209			
A3 ชั้น3	ห้อง.....2309..	✓		2301	✓		2301	✓		
2301-2310				2309	✓		2309	✓		
C1 ชั้น1	ห้อง.....			3102			3102			
3101-3116				3109	✓		3109	✓		
				3116	✓		3116	✓		
C1 ชั้น2	ห้อง.....			3202			3202			
3201-3216				3209			3209			
				3216	✓		3216	✓		
C1 ชั้น3	ห้อง.....			3302			3302			
3301-3316				3309	✓		3309	✓		
				3316			3316			
C2 ชั้น 1	ห้อง.....3117..	✓		3117	✓		3117	✓		
3117-3133				3123			3123			
				3128			3128			
				3129			3129			
				3133			3133			
C2 ชั้น 2	ห้อง.....			3217			3217			
3217-3233				3223	✓		3223	✓		
				3228			3228			
				3229			3229			
				3233			3233			
C2 ชั้น 3	ห้อง.....			3317			3317			
3317-3333				3323	✓		3323	✓		
				3328			3328			
				3329			3329			

 Engineer Check By.....
 Date 25/2/24

 EN-Supervisor Check By.....
 Date 25/2/24

 Chief Engineer.....
 Date 25-2-24

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE..... FOR THE MONTH..... (แผนที่.....)

อาคาร	1. ถัดพบ SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง								หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (คุม)	MANAUL			BELL				
			3333	✓		3333	✓		
C3 ชั้น 2 5225-5228	ห้อง.....		5225			5225			
C3 ชั้น 3 5325-5328	ห้อง.....		5325	✓		5325	✓		
C4 ชั้น 1 5115-5124	ห้อง.....		5115 5119 5124			5115 5119 5124			
C4 ชั้น 2 5215-5224	ห้อง.....		5215 5219 5224	✓	AAW	5215 5219 5224	✓		
C4 ชั้น 3 5315-5324	ห้อง.....		5315 5319 5324	✓		5315 5319 5324	✓		
C5 ชั้น 1 5107-5114	ห้อง.....		5108 5114			5108 5114			
C5 ชั้น 2 5201-5214	ห้อง.....		5202 5208 5214			5202 5208 5214			
C5 ชั้น 3 5301-5314	ห้อง.....		5302 5308 5314	✓		5302 5308 5314	✓		
B1 ชั้น1 6101-6110	ห้อง.....		6102 6110			6102 6110			
B1 ชั้น2 6201-6210.	ห้อง.....		6202 6210	✓		6202 6210	✓		
B1 ชั้น3 6301-6310	ห้อง.....		6302 6310			6302 6310			
B2 ชั้น1 6111-6116	ห้อง.....		6116	✓		6116	✓		
B2 ชั้น2 6211-6216	ห้อง.....		6216			6216			
B2 ชั้น3 6311-6316	ห้อง.....		6311 6316	✓		6311 6316	✓		
B3 ชั้น1 6117-6121	ห้อง.....		6118	✓		6118	✓		
B3 ชั้น2 6217-6221	ห้อง.....		6218 6221	✓		6218 6221	✓		

Engineer Check By.....
Date..... 25/12/24EN-Supervisor Check By.....
Date..... 25/12/24Chief Engineer.....
Date..... 25/12/24

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE FOR THE MONTH..... (แผนที่.....)

อาคาร	1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
B3 ชั้น3	ห้อง.....									
6317-6321				6318	✓		6318	✓		
				6321			6321			
Floating			1			1			
N1 - N6.				2			2			
Nalinya Spa			1 ตัว			1 ตัว			
Fitness			หน้าทางเข้า			หน้าทางเข้า			
Kid's club			หน้าทีวี			หน้าทีวี			
อาคาร F			หน้าห้อง Gen	✓		หน้าห้อง Gen	✓		
				หน้า Canteen			หน้า Canteen			
ห้องอาหารทะเล			ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี			ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี			
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง.....			โต๊ะแคชเชียร์			โต๊ะแคชเชียร์			
				5169			5169			
				5158	✓		5158	✓		
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....			5269			5269			
				5258			5258			
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....			5369			5369			
				5358			5358			
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....			5151	✓		5151	✓		
				5158			5158			
				บันไดขึ้นชั้น 2			บันไดขึ้นชั้น 2			
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....			5251			5251			
				5258			5258			
				บันไดขึ้นชั้น 3			บันไดขึ้นชั้น 3			
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....			5351			5351			
				5358	✓		5358	✓		
				บันไดขึ้นดาดฟ้า			บันไดขึ้นดาดฟ้า			
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....			5130			5130			
				5137			5137			
				5143			5143			
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....			5230			5230			
				5237			5237			
				5243	✓		5243	✓		
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....			5330			5330			
				5337	✓		5337	✓		
				5343			5343			
Manta ray				หน้าออฟิศ FB			หน้าออฟิศ FB			
				Kid'club			Kid'club			
Office HK				กลางห้อง			กลางห้อง			

FM EN 18

REV. 13.4.18

 Engineer Check By.....
 Date..... 25/12/24

 EN-Supervisor Check By.....
 Date..... 25/12/24

 Chief Engineer.....
 Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

FOR THE MONTH

(ฉบับที่)

อาคาร	1. ผิดพบ SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (คุม)			MANAUL			BELL			
	ห้อง.....									
wing C ชั้น1	ห้อง.....			5130	/		5130	/		
wing C ชั้น2	ห้อง.....			5137	/		5137	/		
				5143	/		5143	/		
wing C ชั้น2	ห้อง.....			5230	/		5230	/		
				5237	/		5237	/		
				5243	/		5243	/		
wing C ชั้น3	ห้อง.....			5330	/		5330	/		
anta ray	ห้อง.....			5337	/		5337	/		
				5343	/		5343	/		
anta ray				หน้าออฟิศ FB	/		หน้าออฟิศ FB	/		
				Kid'club	/		Kid'club	/		
ffice HK				กลางห้อง	/		กลางห้อง	/		

M EN 18

REV. 13.4.18

Check By.....

10/2/26

EN-Supervisor Check By.....

Date..... 25/2/26

Chief Engineer..... 25-2-26

Date..... 10/5/26

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE 26/3/24

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM									หมายเหตุ
	1. ถัดฟน SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR									
	2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น									
3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง										
	ห้อง SMOKE (สุข)			MANAUL			BELL			
	สุขห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1 ชั้น1	ห้อง.....			1101	/		1101	/		
1100 - 1109	1100-1109	/		1109	/		1109	/		
A1 ชั้น2	ห้อง.....			1201	/		1201	/		
1200-1209				1209	/		1209	/		
A1 ชั้น3	ห้อง.....			1301	/		1301	/		
1300-1309	1300-1309	/		1307	/		1307	/		
A2 ชั้น1	ห้อง.....			1110	/		1110	/		
1110-1119	1110-1119	/		1118	/		1118	/		
A2 ชั้น2	ห้อง.....			1210	/		1210			
1210-1219				1218			1218			
A2 ชั้น3	ห้อง.....			1310	/		1310	/		
1310-1319				1318	/		1318	/		
A3 ชั้น2	ห้อง.....			2201	/		2201	/		
2201-2210	2201-2210	/		2209	/		2209	/		
A3 ชั้น3	ห้อง.....			2301	/		2301	/		
2301-2310				2309	/		2309	/		
C1 ชั้น1	ห้อง.....			3102	/		3102	/		
3101-3116				3109			3109	/		
				3116	/		3116	/		
C1 ชั้น2	ห้อง.....			3202	/		3202	/		
3201-3216				3209			3209	/		
	3202	/		3216	/		3216	/		
C1 ชั้น3	ห้อง.....			3302	/		3302	/		
3301-3316				3309			3309	/		
				3316	/		3316	/		
C2 ชั้น 1	ห้อง.....			3117	/		3117	/		
3117-3133				3123			3123	/		
	3123	/		3128	/		3128	/		
				3129			3129	/		
				3133	/		3133	/		
C2 ชั้น 2	ห้อง.....			3217	/		3217	/		
3217-3233				3223			3223	/		
				3228	/		3228	/		
				3229			3229	/		
				3233	/		3233	/		

Engineer Check By 26/3/24

EN-Supervisor Check By 26/3/24

Chief Engineer 26/3/24

Date 26/3/24

Date 26/3/24

Date 26/3/24

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE

FOR THE MONTH

(ฉบับที่

หมายเหตุ

1. ติดพัน SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR

2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น

3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง

อาคาร

ห้อง SMOKE (สุม)

MANAUL

BELL

C2 ชั้น 3

ห้อง.....

3317

/

3317

/

3317-3333

3323

/

3323

/

3333

/

3328

/

3328

/

3329

/

3329

/

3333

/

3333

/

C3 ชั้น 2

ห้อง.....

5225

/

5225

/

5225-5228

C3 ชั้น 3

ห้อง.....

5325

/

5325

/

5325-5328

C4 ชั้น 1

ห้อง.....

5115

/

5115

/

5115-5124

ห้อง.....

5119

/

5119

/

5124

/

5124

/

C4 ชั้น 2

ห้อง.....

5215

/

5215

/

5215-5224

ห้อง.....

5219

/

5219

/

5224

/

5224

/

C4 ชั้น 3

ห้อง.....

5315

/

5315

/

5315-5324

5319

/

5319

/

5324

/

5324

/

C5 ชั้น 1

ห้อง.....

5108

/

5108

/

5107-5114

ห้อง.....

5114

/

5114

/

C5 ชั้น 2

ห้อง.....

5202

/

5202

/

5201-5214

5208

/

5208

/

5214

/

5214

/

C5 ชั้น 3

ห้อง.....

5302

/

5302

/

5301-5314

5308

/

5308

/

5314

/

5314

/

B1 ชั้น1

ห้อง.....

6102

/

6102

/

6101-6110

ห้อง.....

6110

/

6110

/

B1 ชั้น2

ห้อง.....

6202

/

6202

/

6201-6210

ห้อง.....

6210

/

6210

/

B1 ชั้น3

ห้อง.....

6302

/

6302

/

6301-6310

ห้อง.....

6310

/

6310

/

B2 ชั้น1

ห้อง.....

6116

/

6116

/

6111-6116

ห้อง.....

6216

/

6216

/

B2 ชั้น2

ห้อง.....

6216

/

6216

/

Engineer Check By.....
Date.....EN-Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE	FOR THE MONTH										(ฉบับที่)
อาคาร	1. ติดพ่น SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									หมายเหตุ	
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL				
6211-6216											
B2 ชั้น3	ห้อง.....			6311	/		6311	/			
6311-6316				6316	/		6316	/			
B3 ชั้น1	ห้อง.....										
6117-6121				6118	/		6118	/			
B3 ชั้น2	ห้อง.....										
6217-6221				6218	/		6218	/			
				6221	/		6221	/			
B3 ชั้น3	ห้อง.....										
6317-6321	6317	✓		6318	/		6318	/			
				6321	/		6321	/			
Floating			1	/		1	/			
N1 - N6.				2	/		2	/			
Nalinya Spa	หน้า 175	✓		1 ตัว	/		1 ตัว	/			
Fitness			หน้าทางเข้า	/		หน้าทางเข้า	/			
Kid's club			หน้าทีวี	/		หน้าทีวี	/			
อาคาร F	หน้า 60N	✓		หน้าห้อง Gen	/		หน้าห้อง Gen	/			
				หน้า Canteen	/		หน้า Canteen	/			
				ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/		ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/			
ห้องอาหารทะเล			โต๊ะแคชเชียร์	/		โต๊ะแคชเชียร์	/			
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง.....			5169	/		5169	/			
	หน้า 116	✓		5158	/		5158	/			
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....			5269	/		5269	/			
		✓		5258	/		5258	/			
หน้า 116											
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....			5369	/		5369	/			
	หน้า 117	✓		5358	/		5358	/			
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....			5151	/		5151	/			
				5158	/		5158	/			
	หน้า 118	✓		บันไดขึ้นชั้น 2	/		บันไดขึ้นชั้น 2	/			
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....			5251	/		5251	/			
				5258	/		5258	/			
	หน้า 119	✓		บันไดขึ้นชั้น 3	/		บันไดขึ้นชั้น 3	/			
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....			5351	/		5351	/			
				5358	/		5358	/			
				บันไดขึ้นดาดฟ้า	/		บันไดขึ้นดาดฟ้า	/			

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE

FOR THE MONTH

(แผ่นที่)

อาคาร	FOR THE MONTH									หมายเหตุ
	1. ถัดพ้น SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....			5130	/		5130	/		
				5137	/		5137	/		
				5143	/		5143	/		
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....			5230	/		5230	/		
				5237	/		5237	/		
				5243	/		5243	/		
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....			5330	/		5330	/		
	not in	✓		5337	/		5337	/		
				5343	/		5343	/		
Manta ray				หน้าออฟิศ FB	/		หน้าออฟิศ FB	/		
				Kid'club	/		Kid'club	/		
Office HK				กลางห้อง	/		กลางห้อง	/		

FM EN 18

REV. 13.4.18

Engineer Check By..... ๐๘๖๒๕
 Date..... 25/3/24

EN-Supervisor Check By..... ๐๘๖๒๕
 Date..... 25/3/24

Chief Engineer.....
 Date..... 26/3/24

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE 20/21/67

FOR THE MONTH.....(แผ่นที่

อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM									หมายเหตุ
	1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTER									
	2. SMOKE DETECTER จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น									
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
	สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1 ชั้น1	ห้อง.....			1101	/		1101	/		
1100 - 1109				1109	/		1109	/		
A1 ชั้น2	ห้อง.....			1201	/		1201	/		
1200-1209				1209	/		1209	/		
A1 ชั้น3	ห้อง.....			1301	/		1301	/		
1300-1309				1307	/		1307	/		
A2 ชั้น1	ห้อง 1116	/		1110	/		1110	/		
1110-1119				1118	/		1118	/		
A2 ชั้น2	ห้อง.....			1210	/		1210	/		
1210-1219				1218	/		1218	/		
A2 ชั้น3	ห้อง.....			1310	/		1310	/		
1310-1319				1318	/		1318	/		
A3 ชั้น2	ห้อง.....			2201	/		2201	/		
2201-2210				2209	/		2209	/		
A3 ชั้น3	ห้อง.....			2301	/		2301	/		
2301-2310				2309	/		2309	/		
C1 ชั้น1	ห้อง.....			3102	/		3102	/		
3101-3116				3109	/		3109	/		
				3116	/		3116	/		
C1 ชั้น2	ห้อง.....			3202	/		3202	/		
3201-3216				3209	/		3209	/		
				3216	/		3216	/		
C1 ชั้น3	ห้อง.....			3302	/		3302	/		
3301-3316				3309	/		3309	/		
				3316	/		3316	/		
C2 ชั้น 1	ห้อง.....			3117	/		3117	/		
3117-3133				3123	/		3123	/		
				3128	/		3128	/		
				3129	/		3129	/		
				3133	/		3133	/		
C2 ชั้น 2	ห้อง 3227	/		3217	/		3217	/		
3217-3233				3223	/		3223	/		
	3227	/		3228	/		3228	/		
				3229	/		3229	/		
				3233	/		3233	/		

Engineer Check By.....

Date.....

EN-Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE

FOR THE MONTH

(แก้ไขที่)

อาคาร	1. ติดพ่น SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (คุม)			MANAUL			BELL			
C2 ชั้น 3	ห้อง.....			3317	/		3317	/		
3317-3333				3323	/		3323	/		
				3328	/		3328	/		
				3329	/		3329	/		
				3333	/		3333	/		
C3 ชั้น 2	ห้อง.....			5225	/		5225	/		
5225-5228										
C3 ชั้น 3	ห้อง.....			5325	/		5325	/		
5325-5328										
C4 ชั้น 1	ห้อง.....	/		5115	/		5115	/		
5115-5124				5119	/		5119	/		
				5124	/		5124	/		
C4 ชั้น 2	ห้อง.....			5215	/		5215	/		
5215-5224				5219	/		5219	/		
				5224	/		5224	/		
C4 ชั้น 3	ห้อง.....			5315	/		5315	/		
5315-5324				5319	/		5319	/		
				5324	/		5324	/		
C5 ชั้น 1	ห้อง.....			5108	/		5108	/		
5107-5114				5114	/		5114	/		
C5 ชั้น 2	ห้อง.....	/		5202	/		5202	/		
5201-5214				5208	/		5208	/		
				5214	/		5214	/		
C5 ชั้น 3	ห้อง.....			5302	/		5302	/		
5301-5314				5308	/		5308	/		
				5314	/		5314	/		
B1 ชั้น1	ห้อง.....			6102	/		6102	/		
6101-6110				6110	/		6110	/		
B1 ชั้น2	ห้อง.....			6202	/		6202	/		
6201-6210.				6210	/		6210	/		
B1 ชั้น3	ห้อง.....			6302	/		6302	/		
6301-6310				6310	/		6310	/		
B2 ชั้น1	ห้อง.....			6116	/		6116	/		
6111-6116										
B2 ชั้น2	ห้อง.....			6216	/		6216	/		

 Engineer Check By.....
 Date.....

 EN-Supervisor Check By.....
 Date.....

 Chief Engineer.....
 Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE

FOR THE MONTH

(แบบที่)

อาคาร	1. ถัดพบ SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง								หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANUAL			BELL		
6211-6216									
B2 ชั้น3	ห้อง.....			6311	/		6311	/	
6311-6316				6316	/		6316	/	
B3 ชั้น1	ห้อง.....								
6117-6121				6118	/		6118	/	
B3 ชั้น2	ห้อง.....								
6217-6221				6218	/		6218	/	
				6221	/		6221	/	
B3 ชั้น3	ห้อง.....								
6317-6321				6318	/		6318	/	
	หอพัก	/		6321	/		6321	/	
Floating				1	/		1	/	
N1 - N6.	หอพัก	/		2	/		2	/	
Nalinya Spa				1 ตัว	/		1 ตัว	/	
Fitness				หน้าทางเข้า	/		หน้าทางเข้า	/	
Kid's club				หน้าทีวี	/		หน้าทีวี	/	
อาคาร F				หน้าห้อง Gen	/		หน้าห้อง Gen	/	
				หน้า Canteen	/		หน้า Canteen	/	
ห้องอาหารทะเล				ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/		ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/	
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง.....			โต๊ะแคชเชียร์	/		โต๊ะแคชเชียร์	/	
				5169	/		5169	/	
				5158	/		5158	/	
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....			5269	/		5269	/	
	หอพัก	/		5258	/		5258	/	
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....			5369	/		5369	/	
				5358	/		5358	/	
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....			5151	/		5151	/	
				5158	/		5158	/	
				บันไดขึ้นชั้น 2	/		บันไดขึ้นชั้น 2	/	
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....			5251	/		5251	/	
				5258	/		5258	/	
				บันไดขึ้นชั้น 3	/		บันไดขึ้นชั้น 3	/	
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....			5351	/		5351	/	
	หอพัก B.	/		5358	/		5358	/	
	F7			บันไดขึ้นดาดฟ้า	/		บันไดขึ้นดาดฟ้า	/	

 Engineer Check By.....
 Date.....

 EN-Supervisor Check By.....
 Date.....

 Chief Engineer.....
 Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE

FOR THE MONTH

(แบบที่)

อาคาร	1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุขุม)			MANAUL			BELL			
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....			5130	/		5130	/		
				5137	/		5137	/		
				5143	/		5143	/		
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....	/		5230	/		5230	/		
	หน้าไฟ C			5237	/		5237	/		
	F2			5243	/		5243	/		
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....			5330	/		5330	/		
				5337	/		5337	/		
				5343	/		5343	/		
Manta ray	หน้าไฟ	/		หน้าออฟิศ FB	/		หน้าออฟิศ FB	/		
				Kid'club	/		Kid'club	/		
Office HK				กลางห้อง	/		กลางห้อง	/		

M EN 18

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE 20/10/24

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM									หมายเหตุ
	1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR									
	2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น									
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
	สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1 ชั้น1	ห้อง.....			1101			1101			ปกติ
1100 - 1109	1100-1109	✓		1109	✓	✓	1109	✓		
A1 ชั้น2	ห้อง.....			1201			1201			
1200-1209	1200-1209	✓		1209	✓		1209	✓		
A1 ชั้น3	ห้อง.....			1301			1301			
1300-1309	1300-1309	✓		1307	✓		1307	✓		
A2 ชั้น1	ห้อง.....			1110			1110			
1110-1119	1110-1119	✓		1118	✓		1118	✓		
A2 ชั้น2	ห้อง.....			1210			1210			
1210-1219	1210-1219	✓		1218	✓		1218	✓		
A2 ชั้น3	ห้อง.....			1310			1310			
1310-1319				1318	✓		1318	✓		
A3 ชั้น2	ห้อง.....			2201			2201			
2201-2210	2201-2210	✓		2209	✓		2209	✓		
A3 ชั้น3	ห้อง.....			2301			2301			
2301-2310	2301-2310	✓		2309	✓		2309	✓		
C1 ชั้น1	ห้อง.....			3102			3102			
3101-3116	3101-3116	✓		3109	✓		3109	✓		
				3116	✓		3116	✓		
C1 ชั้น2	ห้อง.....			3202			3202			
3201-3216	3201-3216	✓		3209	✓		3209	✓		
				3216	✓		3216	✓		
C1 ชั้น3	ห้อง.....			3302			3302			ปกติ
3301-3316				3309	✓		3309	✓		
				3316	✓		3316	✓		
C2 ชั้น 1	ห้อง.....			3117			3117			ปกติ
3117-3133	3117-3133	✓		3123	✓		3123	✓		
				3128	✓		3128	✓		
				3129	✓		3129	✓		
				3133	✓		3133	✓		
C2 ชั้น 2	ห้อง.....			3217			3217			
3217-3233				3223	✓		3223	✓		
				3228	✓		3228	✓		
				3229			3229	✓		
				3233	✓		3233	✓		

Engineer Check By.....

Date.....20/10/24

EN-Supervisor Check By.....

Date.....20/10/24

Chief Engineer.....

Date.....20/10/24

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE

FOR THE MONTH

(แบบที่

หมายเหตุ

1. ถัดพบ SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR
 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น
 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง

อาคาร

ห้อง SMOKE (สุม)

MANAUL

BELL

C2 ชั้น 3

ห้อง.....

3317

/

3317

3317-3333

3323

/

3323

//พอสต์

/

3328

/

3328

//พอสต์

/

3329

/

3329

3333

/

3333

C3 ชั้น 2

ห้อง.....

5225

/

5225

5225-5228

C3 ชั้น 3

ห้อง.....

5325

/

5325

5325-5328

C4 ชั้น 1

ห้อง.....

5115

/

5115

5115-5124

//พอสต์

/

5119

/

5119

5124

/

5124

C4 ชั้น 2

ห้อง.....

5215

/

5215

5215-5224

//พอสต์

/

5219

/

5219

5224

/

5224

C4 ชั้น 3

ห้อง.....

5315

/

5315

5315-5324

5319

/

5319

5324

/

5324

C5 ชั้น 1

ห้อง.....

5108

/

5108

5107-5114

5114

/

5114

C5 ชั้น 2

ห้อง.....

5202

/

5202

5201-5214

//พอสต์

/

5208

/

5208

5214

/

5214

C5 ชั้น 3

ห้อง.....

5302

/

5302

5301-5314

5308

/

5308

5314

/

5314

B1 ชั้น1

ห้อง.....

6102

/

6102

6101-6110

//พอสต์

/

6110

/

6110

//พอสต์

/

B1 ชั้น2

ห้อง.....

6202

/

6202

6201-6210

6210

/

6210

B1 ชั้น3

ห้อง.....

6302

/

6302

6301-6310

//พอสต์

/

6310

/

6310

//พอสต์

/

B2 ชั้น1

ห้อง.....

6116

/

6116

6111-6116

B2 ชั้น2

ห้อง.....

6216

/

6216

Engineer Check By.....

EN-Supervisor Check By.....

Chief Engineer.....

Date.....25/5/24

Date.....25/5/24

Date.....25/5/24

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

FOR THE MONTH

(ฉบับที่)

หมายเหตุ

อาคาร	FOR THE MONTH									หมายเหตุ
	1. ถัดพ้น SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
6211-6216										
B2 ชั้น3	ห้อง.....			6311	/		6311			
6311-6316				6316			6316			
B3 ชั้น1	ห้อง.....									
6117-6121				6118	/		6118			
B3 ชั้น2	ห้อง.....									
6217-6221				6218			6218			
				6221	/		6221			
B3 ชั้น3	ห้อง.....									
6317-6321	ห้อง..... 6317.	/		6318	/		6318			
				6321			6321			
Floating			1	/		1			
N1 - N6.				2	/		2			
Nalina Spa			1 ตัว			1 ตัว			
Fitness			หน้าทางเข้า	/		หน้าทางเข้า			
Kid's club			หน้าทีวี	/		หน้าทีวี			
อาคาร F			หน้าห้อง Gen			หน้าห้อง Gen			
				หน้า Canteen			หน้า Canteen			
ห้องอาหารทะเล			ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี			ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี			
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง.....			โต๊ะแคชเชียร์			โต๊ะแคชเชียร์			
				5169	/		5169			
				5158	/		5158			
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....			5269			5269			
				5258	/		5258			
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....			5369			5369			
				5358	/		5358			
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....			5151			5151			
				5158	/		5158			
				บันไดขึ้นชั้น 2			บันไดขึ้นชั้น 2			
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....			5251			5251			
				5258	/		5258			
				บันไดขึ้นชั้น 3			บันไดขึ้นชั้น 3			
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....			5351			5351			
				5358	/		5358			
				บันไดขึ้นดาดฟ้า			บันไดขึ้นดาดฟ้า			

 Engineer Check By.....
 Date.....25/5/24

 EN-Supervisor Check By.....
 Date.....25/5/24

 Chief Engineer.....
 Date.....26/5/24

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE

FOR THE MONTH

(ฉบับที่)

อาคาร	FOR THE MONTH									หมายเหตุ
	1. ฉีดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....			5130	/		5130	/		
				5137			5137	/		
				5143			5143	/		
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....			5230	/		5230	/		
	net ✓	✓		5237			5237	/		
				5243	/		5243	/		
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....			5330	/		5330	/		
	net ✓	/		5337			5337	/		
				5343	/		5343	/		
Manta ray				หน้าออฟิศ FB	/		หน้าออฟิศ FB	/		
ออฟิศ PD		/		Kid'club	/		Kid'club	/		
Office HK				กลางห้อง			กลางห้อง	/		

FM EN 18

REV. 13.4.18

Engineer Check By..... ๐๕๕๖๖
 Date..... ๒๐/๕/๒๕๕๙

EN-Supervisor Check By..... ๒๕๕๖๖
 Date..... ๒๕/๕/๒๕๕๙

Chief Engineer..... ๒๕๕๖๖
 Date..... ๒๕/๕/๒๕๕๙

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE 25/6/20

FOR THE MONTH 6. (แผนที่

อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM									หมายเหตุ
	1. ติดตั้ง SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR									
	2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงไว้ขึ้น									
3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง										
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
	สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1 ชั้น1 1100 - 1109	ห้อง.....			1101			1101			เมฆาณกร นท
				1109			1109			
A1 ชั้น2 1200-1209	ห้อง.....			1201			1201			
				1209			1209			
A1 ชั้น3 1300-1309	ห้อง.....			1301			1301			
				1307			1307			
A2 ชั้น1 1110-1119	ห้อง 1103			1110			1110			
				1118			1118			
A2 ชั้น2 1210-1219	ห้อง.....			1210			1210			
				1218			1218			
A2 ชั้น3 1310-1319	ห้อง 1310			1310			1310			
				1318			1318			
A3 ชั้น2 2201-2210	ห้อง.....			2201			2201			
				2209			2209			
A3 ชั้น3 2301-2310	ห้อง 2301			2301			2301			
				2309			2309			
C1 ชั้น1 3101-3116	ห้อง.....			3102			3102			
				3109			3109			
				3116			3116			
C1 ชั้น2 3201-3216	ห้อง.....			3202			3202			นท/นท
				3209			3209			
				3216			3216			
C1 ชั้น3 3301-3316	ห้อง.....			3302			3302			
				3309			3309			
				3316			3316			
C2 ชั้น 1 3117-3133	ห้อง.....			3117			3117			นท/นท นท
	นท/นท			3123			3123			
				3128			3128			
				3129			3129			
				3133			3133			
C2 ชั้น 2 3217-3233	ห้อง.....			3217			3217			
				3223			3223			
				3228			3228			
				3229			3229			
				3233			3233			

Engineer Check By.....

Date 25/6/20

EN-Supervisor Check By.....

Date 25/6/20

Chief Engineer.....

Date 25/6/20

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

FOR THE MONTH

(ฉบับที่)

DATE

อาคาร	1. ถัดพ้น SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
C2 ชั้น 3 3317-3333	ห้อง.....			3317	/		3317	/		ไม่ส่งเสียงดัง
				3323	/		3323	/		
				3328	/		3328	/		
				3329	/	/	3329	/	/	
				3333	/		3333	/		
C3 ชั้น 2 5225-5228	ห้อง.....			5225	/		5225	/		
	ห้อง.....	/								
C3 ชั้น 3 5325-5328	ห้อง.....			5325	/		5325	/		
C4 ชั้น 1 5115-5124	ห้อง.....			5115	/		5115	/		
				5119	/		5119	/		
				5124	/		5124	/		
C4 ชั้น 2 5215-5224	ห้อง.....			5215	/		5215	/		
				5219	/		5219	/		
				5224	/		5224	/		
C4 ชั้น 3 5315-5324	ห้อง.....			5315	/		5315	/		
				5319	/		5319	/		
				5324	/		5324	/		
C5 ชั้น 1 5107-5114	ห้อง.....			5108	/		5108	/		
				5114	/		5114	/		
C5 ชั้น 2 5201-5214	ห้อง.....			5202	/		5202	/		
				5208	/		5208	/		
				5214	/		5214	/		
C5 ชั้น 3 5301-5314	ห้อง.....			5302	/		5302			
				5308	/		5308			
				5314	/		5314			
B1 ชั้น1 6101-6110	ห้อง.....			6102	/		6102	/		
				6110	/		6110	/		
B1 ชั้น2 6201-6210.	ห้อง.....			6202	/		6202	/		
				6210	/		6210	/		
B1 ชั้น3 6301-6310	ห้อง.....			6302	/		6302	/		
				6310	/		6310	/		
B2 ชั้น1 6111-6116	ห้อง.....			6116	/		6116		/	ไม่ส่งเสียงดัง
B2 ชั้น2	ห้อง.....			6216	/		6216		/	ไม่ส่งเสียงดัง

Engineer Check By.....

Date..25/6/24

EN-Supervisor Check By.....

Date.....26/6/24

Chief Engineer.....

Date..27/6/24

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE

FOR THE MONTH

(ฉบับที่)

อาคาร	FOR THE MONTH									หมายเหตุ
	1. ถัดพบ SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง									
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL			
6211-6216										
B2 ชั้น3	ห้อง.....			6311	/		6311	/		
6311-6316				6316	/		6316	/		
B3 ชั้น1	ห้อง.....									
6117-6121	ห้อง..... หน้าไฟ F-1	/		6118	/		6118	/		
B3 ชั้น2	ห้อง.....									
6217-6221				6218	/		6218	/		
				6221	/		6221	/		
B3 ชั้น3	ห้อง.....									
6317-6321				6318	/		6318	/		
				6321	/		6321	/		
Floating			1	/		1	/		
N1 - N6.				2	/		2	/		
Nalina Spa			1 ตัว	/		1 ตัว	/		
Fitness			หน้าทางเข้า	/		หน้าทางเข้า	/		
Kid's club			หน้าทีวี	/		หน้าทีวี	/		
อาคาร F			หน้าห้อง Gen	/		หน้าห้อง Gen	/		
				หน้า Canteen	/		หน้า Canteen	/		
ห้องอาหารทะเล			ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/		ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/		
				โต๊ะแคชเชียร์			โต๊ะแคชเชียร์			
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง.....			5169	/		5169	/		
				5158	/		5158	/		
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....			5269	/		5269	/		
				5258	/		5258	/		
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....			5369	/		5369	/		
	หน้าไฟ F-1	/		5358	/		5358	/		
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....			5151	/		5151	/		
				5158	/		5158	/		
				บันไดขึ้นชั้น 2	/		บันไดขึ้นชั้น 2	/		
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....			5251	/		5251	/		
				5258	/		5258	/		
	หน้าไฟ F-1	/		บันไดขึ้นชั้น 3	/		บันไดขึ้นชั้น 3	/		
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....			5351	/		5351	/		
				5358	/		5358	/		
				บันไดขึ้นดาดฟ้า	/		บันไดขึ้นดาดฟ้า	/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE		FOR THE MONTH								(แบบที่)	
อาคาร	1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง										หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL				
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....			5130	/		5130	/			
				5137	/		5137	/			
				5143	/		5143	/			
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....			5230	/		5230	/			
				5237	/		5237	/			
				5243	/		5243	/			
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....			5330	/		5330	/			
				5337	/		5337	/			
				5343	/		5343	/			
Manta ray		/		หน้าออฟิศ FB	/		หน้าออฟิศ FB	/			
				Kid'club	/		Kid'club	/			
Office HK			/	กลางห้อง	/		กลางห้อง	/			

FM EN 14

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....25/6/24

EN-Supervisor Check By.....
Date.....25/6/24

Chief Engineer.....
Date.....25/6/24