
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Check Sheet ระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์ T - PAU - R1-04 (ดัดฟ้า)		1.		2.	
วันที่ปฏิบัติงาน 15/9/67		3.		4.	
ชื่ออาคาร CMC		ชื่อผู้ควบคุมงาน		ชื่อผู้ตรวจสอบงาน	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข		
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวฟیلเตอร์	/			
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	/			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และใบพัด	/			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์	/			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	/			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	/			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	/			
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
5	วัดค่าแรงดัน R-S. 46.5 S.T. 41.6 R-T. 40.7 VOLT	/			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET	/			
7	วัดค่ากระแส R. 9.9 S. 9.5 T. 6.1 AMP	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์ T - PAU - R1-04 (ดัดฟ้า)		1.		2.	
วันที่ปฏิบัติงาน 15/9/67		3.		4.	
ชื่ออาคาร CMC		ชื่อผู้ควบคุมงาน		ชื่อผู้ตรวจสอบงาน	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข		
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวฟیلเตอร์	/			
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	/			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และใบพัด	/			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์	/			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	/			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	/			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	/			
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
5	วัดค่าแรงดัน R-S. 46.5 S.T. 41.6 R-T. 40.7 VOLT	/			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET	/			
7	วัดค่ากระแส R. 9.9 S. 9.5 T. 6.1 AMP	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		2.	
รหัสอุปกรณ์ T - PAU - R1-02 (ภาคฟ้า)		1.		3.	
วันที่ปฏิบัติงาน 15/3/67		5.		6.	
ชื่ออาคาร CHU		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	ไม่	อากาศเสีย	
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวพัดใบพัด	/			
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	/			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และใบพัด	/			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์	/			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	/			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	/			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	/			
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
5	วัดค่าแรงดัน R-S 1.7 S-T 1.8 R-T 1.6 VOLT	/			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET AMP	-			
7	วัดค่ากระแส R 1.9 S 1.4 T 1.6 AMP	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ส จักก

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		2.	
รหัสอุปกรณ์ T - PAU - R1-01 (ภาคฟ้า)		1.		3.	
วันที่ปฏิบัติงาน 15/3/67		5.		6.	
ชื่ออาคาร CHU		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	ไม่	อากาศเสีย	
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวพัดใบพัด	/			
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	/			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และใบพัด	/			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์	/			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	/			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	/			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	/			
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
5	วัดค่าแรงดัน R-S 1.7 S-T 1.8 R-T 1.6 VOLT	/			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET AMP	-			
7	วัดค่ากระแส R 1.9 S 1.4 T 1.6 AMP	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ส จักก

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		2.	
รหัสอุปกรณ์ T-FCU-2810 (ห้าง Print Copy)		1.		3.	
วันที่ปฏิบัติงาน 15/11/17		4.		5.	
ชื่ออาคาร ๓๓		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
เครื่องส่งลมเย็น		ดี	ปกติ		
1	ทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์	/			
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	/			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และใบพัด	/			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์รีดลมในและมอเตอร์	/			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	/			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	/			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	/			
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
5	วัดค่าแรงดัน R-S.....S-T.....R-T.....VOLT	/			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	/			
7	วัดค่ากระแส R.....S.....T.....AMP	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่จะต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พัส พรีฟเพอร์ตี จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		2.	
รหัสอุปกรณ์ T-FCU-2810 (ห้าง Print Copy)		1.		3.	
วันที่ปฏิบัติงาน 15/11/17		4.		5.	
ชื่ออาคาร ๓๓		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
เครื่องส่งลมเย็น		ดี	ปกติ		
1	ทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์	/			
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	/			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และใบพัด	/			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์รีดลมในและมอเตอร์	/			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	/			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	/			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	/			
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	/			
5	วัดค่าแรงดัน R-S.....S-T.....R-T.....VOLT	/			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	/			
7	วัดค่ากระแส R.....S.....T.....AMP	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่จะต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พัส พรีฟเพอร์ตี จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T - FCU -2401 (ห้องประชุม)		1. 2.			
วันที่ปฏิบัติงาน 15 มี.ค. 64		3. 4.			
ชื่ออาคาร ๔๐๔		ชื่อผู้ตรวจสอบ			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			
		ดี	แก้ไข	หมายเหตุ	
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวฟیلเตอร์	✓			
2	ทำความสะอาดด้านเครื่องส่งลมเย็น	✓			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	✓			
5	ตรวจการทำงานมอเตอร์และเบิ้ลเวอร์	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและเบิ้ลเวอร์	✓			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	✓			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	✓			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบและความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
5	วัดค่าแรงดัน R-S-T.....S-T.....R-T.....VOLT	✓			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	✓			
7	วัดค่ากระแส R.....S.....T.....AMP	✓			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลิส หรือเพอร์รี่ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T - FCU -2401 (ห้องประชุม)		1. 2.			
วันที่ปฏิบัติงาน 15 มี.ค. 64		3. 4.			
ชื่ออาคาร ๔๐๔		ชื่อผู้ตรวจสอบ			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			
		ดี	แก้ไข	หมายเหตุ	
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวฟیلเตอร์	✓			
2	ทำความสะอาดด้านเครื่องส่งลมเย็น	✓			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	✓			
5	ตรวจการทำงานมอเตอร์และเบิ้ลเวอร์	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและเบิ้ลเวอร์	✓			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	✓			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	✓			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบและความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
5	วัดค่าแรงดัน R-S-T.....S-T.....R-T.....VOLT	✓			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	✓			
7	วัดค่ากระแส R.....S.....T.....AMP	✓			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลิส หรือเพอร์รี่ จำกัด

Page 1

ตารางตรวจเช็ค Air Handling Unit

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์ T-FCU-2301 (ห้องประชุม)		1. [REDACTED] 2. [REDACTED]	
วันที่ปฏิบัติงาน 15 ธ.ค. 64		3. [REDACTED] 4. [REDACTED]	
ชื่ออาคาร CMC		ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	ไม่
เครื่องส่งลมเย็น			
1	ทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์	✓	
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	✓	
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	✓	
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	✓	
5	ตรวจการทำงานของมอเตอร์และใบเฟือง	✓	
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมและมอเตอร์	✓	
7	ควบคุมวาล์ว 2 พง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	✓	
ชุดควบคุม			
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	✓	
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	✓	
3	ตรวจสอบและความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓	
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓	
5	วัดค่าแรงดัน R-S-T.....VOLT	✓	
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....1.6.....AMP	✓	
7	วัดค่ากระแส R.....S.....T.....AMP	✓	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ส จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Air Handling Unit

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์ T-FCU-2302 (ห้องประชุม)		1. [REDACTED] 2. [REDACTED]	
วันที่ปฏิบัติงาน 16 ธ.ค. 64		3. [REDACTED] 4. [REDACTED]	
ชื่ออาคาร CMC		ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	ไม่
เครื่องส่งลมเย็น			
1	ทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์	✓	
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	✓	
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	✓	
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	✓	
5	ตรวจการทำงานของมอเตอร์และใบเฟือง	✓	
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมและมอเตอร์	✓	
7	ควบคุมวาล์ว 2 พง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	✓	
ชุดควบคุม			
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	✓	
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	✓	
3	ตรวจสอบและความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓	
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓	
5	วัดค่าแรงดัน R-S-T.....VOLT	✓	
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....1.6.....AMP	✓	
7	วัดค่ากระแส R.....S.....T.....AMP	✓	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ส จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์ T - FCU -288 (ห้องน้ำท่าปะฮาน)		1.		2.	
วันที่ปฏิบัติงาน 15/9/19		3.		4.	
ชื่ออาคาร CMC		5.		6.	
ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	ดี	แก้ไข	หมายเหตุ
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์		/		
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น		/		
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น		-		
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน		-		
5	ตรวจการทำงานของมอเตอร์และใบพัด		/		
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์		/		
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทิศ (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)		/		
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER		-		
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR		-		
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม		/		
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม		/		
5	วัดค่าแรงดัน R-S...S-T...R-T...VOLT		/		
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP		/		
7	วัดค่ากระแส R...S...T.....AMP		/		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์ T - FCU -287 (ห้องพระ)		1.		2.	
วันที่ปฏิบัติงาน 15/9/19		3.		4.	
ชื่ออาคาร CMC		5.		6.	
ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	ดี	แก้ไข	หมายเหตุ
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์		/		
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น		/		
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น		-		
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน		-		
5	ตรวจการทำงานของมอเตอร์และใบพัด		/		
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์		/		
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทิศ (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)		/		
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER		-		
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR		-		
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม		/		
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม		/		
5	วัดค่าแรงดัน R-S...S-T...R-T...VOLT		/		
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP		/		
7	วัดค่ากระแส R...S...T.....AMP		/		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		รายชื่อผู้ตรวจสอบ		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T-FCU-286 (ห้องประชุม 2801ฝั่งรีด)		1.		2.			
วันที่ปฏิบัติงาน 15/7/67		3.		4.			
ชื่ออาคาร ๗๖		5.		6.			
ชื่ออุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์		ผลการตรวจเช็ค		รายการ		หมายเหตุ	
ลำดับ		สั ต		แก้ไข		รายการ	
เครื่องส่งลมเย็น							
1 ทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์		/					
2 ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น		/					
3 ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น		-					
4 ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน		-					
5 ตรวจการทำงานของมอเตอร์และใบพัด		/					
6 ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์		/					
7 ตรวจเช็ค 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)		/					
ชุดควบคุม							
1 ตรวจไปแสดงการทำงานของ LINE POWER		-					
2 ตรวจไปแสดงการทำงานของ MOTOR		-					
3 ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม		/					
4 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม		/					
5 วัดค่าแรงดัน R-S, S-T, T-R, VOLT		/					
6 ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET		/					
7 วัดค่ากระแส R, S, T, AMP		/					
หมายเหตุ							

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		รายชื่อผู้ตรวจสอบ		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T-FCU-285 (ห้องจัดการฝั่ง AIA)		1.		2.			
วันที่ปฏิบัติงาน 15/7/67		3.		4.			
ชื่ออาคาร ๗๖		5.		6.			
ชื่ออุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์		ผลการตรวจเช็ค		รายการ		หมายเหตุ	
ลำดับ		สั ต		แก้ไข		รายการ	
เครื่องส่งลมเย็น							
1 ทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์		/					
2 ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น		/					
3 ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น		-					
4 ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน		-					
5 ตรวจการทำงานของมอเตอร์และใบพัด		/					
6 ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์		/					
7 ตรวจเช็ค 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)		/					
ชุดควบคุม							
1 ตรวจไปแสดงการทำงานของ LINE POWER		-					
2 ตรวจไปแสดงการทำงานของ MOTOR		-					
3 ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม		/					
4 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม		/					
5 วัดค่าแรงดัน R-S, S-T, T-R, VOLT		/					
6 ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET		/					
7 วัดค่ากระแส R, S, T, AMP		/					
หมายเหตุ							

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์ T-FCU-266 (สำนักงาน ฝั่ง หนุ่บ้าน)		1.		2.	
วันที่ปฏิบัติงาน 16 มี.ค. 64		3.		4.	
ชื่ออาคาร ๐๓๐		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	ไม่	รายการเสีย	
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์	✓			
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	✓			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	✓			
5	ตรวจการทำงานรอมอเตอร์และใบพัด	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์	✓			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	✓			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	✓			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบและความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
5	วัดค่าแรงดัน R-S, S-T, T-R-T.....VOLT	✓			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	✓			
7	วัดค่ากระแส R.....A, S.....A, T.....AMP	✓			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์ T-FCU-265 (ทางเดินส่วนกลางโถงลิฟต์)		1.		2.	
วันที่ปฏิบัติงาน 16 มี.ค. 64		3.		4.	
ชื่ออาคาร ๐๓๐		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	ไม่	รายการเสีย	
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์	✓			
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	✓			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	✓			
5	ตรวจการทำงานรอมอเตอร์และใบพัด	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์	✓			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	✓			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	✓			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบและความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
5	วัดค่าแรงดัน R-S, S-T, T-R-T.....VOLT	✓			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	✓			
7	วัดค่ากระแส R.....A, S.....A, T.....AMP	✓			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T - FCU -262 (ทางเดินส่วนล่าง ห้อง 101)		1.		2.	
วันที่ปฏิบัติงาน 15 มี.ค. 65		3.		4.	
ชื่ออาคาร 101		ชื่อผู้ควบคุมงาน		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	ดี	ไม่	หมายเหตุ
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวพัดลม		✓		
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น		✓		
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น		✓		
4	ตรวจสอบสภาพสายพานและความตึงของสายพาน		✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และใบพัด		✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์		✓		
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)		✓		
ชุดควบคุม					
1	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER		✓		
2	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงานของ MOTOR		✓		
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม		✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม		✓		
5	วัดค่าแรงดัน R-S-T.....VOLT		✓		
6	ตรวจสอบ OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP		✓		
7	วัดค่ากระแส R-S-T.....AMP		✓		
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T - FCU -262 (ห้องรับรอง ห้อง AIA)		1.		2.	
วันที่ปฏิบัติงาน 16 มี.ค. 65		3.		4.	
ชื่ออาคาร 101		ชื่อผู้ควบคุมงาน		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	ดี	ไม่	หมายเหตุ
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวพัดลม		✓		
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น		✓		
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น		✓		
4	ตรวจสอบสภาพสายพานและความตึงของสายพาน		✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และใบพัด		✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์		✓		
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)		✓		
ชุดควบคุม					
1	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER		✓		
2	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงานของ MOTOR		✓		
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม		✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม		✓		
5	วัดค่าแรงดัน R-S-T.....VOLT		✓		
6	ตรวจสอบ OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP		✓		
7	วัดค่ากระแส R-S-T.....AMP		✓		
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T-FCU-261/2 (ห้องประชุม Board 43 ที่นี้)		1. 2.		3. 4.	
วันที่ปฏิบัติงาน 16.01.64		5. 6.		7. 8.	
ชื่ออาคาร ๑๓๑		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข		
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวฟیلเตอร์	✓			
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	✓			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	✓			
5	ตรวจการทำงานมอเตอร์และใบเฟลเวอร์	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์	✓			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	✓			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	✓			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
5	วัดค่าแรงดัน R-S... 19.5 VOLT	✓			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET... 2.5 AMP	✓			
7	วัดค่ากระแส R... 1.7 A	✓			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่จะต้องแก้ไข (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน AHU/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T-AHU-261/1 (ห้องประชุม Board 43 ที่นี้)		1. 2.		3. 4.	
วันที่ปฏิบัติงาน 16.01.64		5. 6.		7. 8.	
ชื่ออาคาร ๑๓๑		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข		
เครื่องส่งลมเย็น					
1	ทำความสะอาดตัวฟیلเตอร์	✓			
2	ทำความสะอาดตัวเครื่องส่งลมเย็น	✓			
3	ทำความสะอาดห้องเครื่องส่งลมเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพานและความตึงของสายพาน	✓			
5	ตรวจการทำงานมอเตอร์และใบเฟลเวอร์	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและมอเตอร์	✓			
7	ควบคุมวาล์ว 2 ทาง (MOTORIZE TWO-WAY VALVE)	✓			
ชุดควบคุม					
1	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ LINE POWER	✓			
2	ตรวจไฟแสดงการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบและทำความสะอาดของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
4	ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม	✓			
5	วัดค่าแรงดัน R-S... 19.5 VOLT	✓			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET... 2.5 AMP	✓			
7	วัดค่ากระแส R... 1.7 A	✓			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่จะต้องแก้ไข (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระบบแจ้งเตือน ป้องกันและระงับอัคคีภัย

รหัสงาน FPP/W.1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์	2/9/64	1. [Redacted]	2. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน	2/9/64	3. [Redacted]	4. [Redacted]
ชื่ออาคาร	CHC	5. [Redacted]	ชื่อผู้ตรวจ
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ส	น
ตรวจเช็คเครื่องชนิด			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 15.0 ลิตร	/	
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันสตาร์ท	/	
3	ตรวจเช็คระดับน้ำสตาร์ท	/	
4	ตรวจเช็คสายพาน	/	
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/	
6	ตรวจเช็คค่าความต่างแรงดันของ BATTERY	/	
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องชนิด	/	
8	ตรวจเช็คท่ออากาศได	/	
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/	
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	/	
11	ตรวจเช็คระดับความดันน้ำมัน	/	
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องชนิดและ PUMP			
1	เปิด START 15.12 น. STOP 15.18 น.	/	10 นาที
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START ชุดที่ 1	/	
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START ชุดที่ 2	/	
4	อุณหภูมิน้ำมันสตาร์ท.....F	/	
5	อุณหภูมิน้ำมันสตาร์ท.....F	/	
6	ความเร็วรอบ.....RPM	/	
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	/	
8	แรงดันน้ำมันสตาร์ท.....PSI	/	
9	แรงดันน้ำเข้า.....PSI	/	
10	แรงดันน้ำออก.....PSI	/	
11	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	/	
12	แรงดันน้ำในระบบ / IN LINE.....PSI	/	
13	แรงดันน้ำในระบบจ่ายจุด.....PSI	/	
14	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR	/	
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง STOP.....ลิตร	/	
CONTROL			
1	แรงดัน BATTERY ชุดที่ 1 13.5...2.14.0VDC	/	
2	ไฟชาร์จ BATTERY ชุดที่ 1 0.2...20.5 AMP	/	
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START ชุดที่ 1	/	
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START ชุดที่ 2	/	
5	ตรวจเช็คตัวเรือน	/	
หมายเหตุ (Batt 9.8A)			

- ท่อตรวจต้น , สีตัวตรวจจากท่อได้เสียเล็กน้อย

บันทึก / หมายเหตุ

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ที่ จำกัด

จุดที่	BATTERY # 1		จุดที่	BATTERY # 2	
	ค่าแรงดันเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)			ค่าแรงดันเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)	
1			1		
2			2		
3	1.24		3		
4			4		
5			5		
6			6		
BATTERY # 1 13.5...VDC BATTERY # 2 14.0...VDC BATTERY # 1+2 13.5...VDC					

จุดที่	BATTERY # 1		จุดที่	BATTERY # 2	
	ค่าแรงดันเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)			ค่าแรงดันเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)	
1			1		
2			2		
3			3		
4	1.25		4		
5			5		
6			6		
BATTERY # 1 14.0...VDC BATTERY # 2 14.0...VDC BATTERY # 1+2 14.0...VDC					

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ที่ จำกัด

รหัสโรงงาน FPP/W.1		รหัสชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์ DEP / น.		1. [redacted]	4. [redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 16/03/67		3. [redacted]	
ชื่ออาคาร CMC		5. [redacted]	ชื่อผู้ตรวจ [redacted]
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	ปกติ
ตรวจเช็คเครื่องยนต์			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ... 70 ลิตร	/	
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/	
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/	
4	ตรวจเช็คสภาวะพาน	/	
5	ตรวจเช็คสภาวะ BATTERY	/	
6	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายของ BATTERY	/	
7	ตรวจเช็คสภาวะเครื่องยนต์	/	
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	/	
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/	
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	/	
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/	
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องดับเพลิงและ PUMP			
1	เวลา START 15.14.15. STOP 15.16.15. น	/	15 นาที
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 1	/	
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 2	/	
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น ... F	/	
5	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 90°C	/	
6	ความเร็วรอบ 2,000 RPM	/	
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ... PSI	/	
8	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 52 ... PSI	/	
9	แรงดันน้ำเข้า 0 ... PSI	/	
10	แรงดันน้ำออก 3.00 ... PSI	/	
11	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/	
12	แรงดันน้ำในระบบ / IN LINE 25.5 ... PSI	/	
13	แรงดันน้ำในระบบจุดสูงสุด 300 ... PSI	/	
14	ชั่วโมงการทำงาน START 39.0. STOP 39.1. HOUR	/	
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง STOP 920 ... ลิตร	/	
CONTROL			
1	แรงดัน BATTERY จุดที่ 1 13.1.2 13.1.6 VDC	/	
2	ไฟชาร์จ BATTERY จุดที่ 1 0.4 ... 2.0 AMP	/	
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 1	/	
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 2	/	
5	ตรวจเช็คตัวถังถังดับเพลิง	/	

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งผิดปกติ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์มิตี จำกัด

จุดที่	BATTERY # 1	จุดที่	BATTERY # 2
	ค่าแรงจูงเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)		ค่าแรงจูงเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)
1	1.25	1	
2			
3			
4			
5			
6		6	
BATTERY # 1 ... VDC BATTERY # 2 ... VDC BATTERY # 1 + 2 ... VDC			

จุดที่	BATTERY # 1	จุดที่	BATTERY # 2
	ค่าแรงจูงเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)		ค่าแรงจูงเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)
1	1.25	1	
2			
3			
4			
5			
6		6	
BATTERY # 1 ... VDC BATTERY # 2 ... VDC BATTERY # 1 + 2 ... VDC			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งผิดปกติ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์มิตี จำกัด

ตารางการตรวจเช็ค Jockey Pump (สปีดนำ)

รหัสงาน JPP / W	รหัสอุปกรณ์	วันที่ปฏิบัติ	ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
	JP-1/1	9/9/64			1. 2. 3. 4. 5. 6.
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	สัปดาห์	รายการ	หมายเหตุ
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คกำลังระบายอากาศ MOTOR	/			
2	ตรวจเช็คสภาพหัวเรือน MOTOR	/			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวเรือน PUMP	/			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 12.....AMP	/			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S-T 402.....VOLT	/			
8	ตรวจเช็คกระแส R.....S.....T.....AMP	/			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Electric Fire Pump

รหัสงาน FPP/1	รหัสอุปกรณ์	วันที่ปฏิบัติ	ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
FFP-1/1		9/9/64			1. 2. 3. 4. 5. 6.
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	สัปดาห์	รายการ	หมายเหตุ
MOTOR & PUMP					
1	การติดต่อกับโมเตอร์ PUMP	/			
2	ตรวจเช็คสายลวดต่อมอเตอร์	/			
3	ตรวจเช็คตัวเรือน MOTOR	/			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	/			
5	ตรวจเช็คหัวหลัก MOTOR	/			
6	ตรวจเช็คตำแหน่งเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	/			
10	แรงดันน้ำเริ่มทำงาน / START 2.32.....PSI	/			
11	แรงดันน้ำในระบบ / IN LINE 1.88.....PSI	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	/			
7	ตรวจเช็คสภาพ FUSE	/			
8	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET 60.4.....AMP	/			
9	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
10	แรงดัน R-S-T 390.....VOLT	/			
11	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
12	กระแส R.....S.....T.....AMP	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ CONTROL	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียดการตรวจเช็ค Jockey Pump (สับคัท)

รหัสงาน JPP / W.....	รหัสอุปกรณ์.....	วันที่ปฏิบัติงาน.....	ชื่อผู้ควบคุม.....	ชื่อผู้ตรวจสอบ.....
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
ชื่ออาคาร.....	ชื่อผู้ควบคุม.....	ชื่อผู้ตรวจสอบ.....		
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
		ดี	อากาศเสีย	
MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คกำลังระบบจ่ายน้ำ MOTOR	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓		
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....V	✓		
8	ตรวจเช็คกระแส R-S.....A	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ

บริการงานโดย บริษัท ฟลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

รายละเอียดการตรวจเช็ค Generator

รหัสงาน GENW. 1.....	รหัสอุปกรณ์.....	วันที่ปฏิบัติงาน.....	ชื่อผู้ควบคุม.....	ชื่อผู้ตรวจสอบ.....
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
ชื่ออาคาร.....	ชื่อผู้ควบคุม.....	ชื่อผู้ตรวจสอบ.....		
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
		ดี	อากาศเสีย	
ตรวจเช็คเครื่องยัด				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง START.....ลิตร / STOP.....ลิตร	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
4	ตรวจเช็คสภาวะ BATTERY	✓		
5	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓		
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
7	ตรวจเช็คสภาวะเครื่องยัด	✓		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
11	ตรวจเช็คอุปกรณ์แก๊สเครื่อง	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓		
14	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของ ATS	✓		
15	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัด	✓		
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัด				
1	เวลา START.....STOP.....น.	✓	10 นาที	
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....°F	✓		
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....°C	✓		
4	ความเร็วรอบ.....RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓		
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI	✓		
7	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR	✓		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง STOP.....ลิตร	✓		
ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	วัดแรงดัน R-S.....V	✓		
2	ความถี่.....HZ	✓		
3	วัดกระแส R.....A	✓		
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓		
5	ไฟชาร์จ BATTERY.....AMP	✓		
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR	✓		
หมายเหตุ				

Test run. No load.

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ

บริการงานโดย บริษัท ฟลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

ชุดที่	BATTERY # 1	BATTERY # 2
	ค่าดังจำเพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)	ค่าดังจำเพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)
1	1.25	1.25
2		
3		
4		
5		
6		

BATTERY # 1: 1.4...1 VDC BATTERY # 2: 14.2...VDC BATTERY # 1 + 2: 28.5...VDC

ชุดที่	BATTERY # 1	BATTERY # 2
	ค่าดังจำเพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)	ค่าดังจำเพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

BATTERY # 1:VDC BATTERY # 2:VDC BATTERY # 1 + 2:VDC

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน GENW. 1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์	Gen-1/W	1.	2.
วันที่ปฏิบัติงาน	11/3/64	3.	4.
ชื่ออาคาร	DMC	5.	6.
ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	ปกติ
ตรวจเช็คเครื่องยนต์			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 86% ลิตร	/	
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/	
3	ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น	/	
4	ตรวจเช็คสายพาน	/	
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/	
6	ตรวจเช็คค่าความถี่แรงดันของ BATTERY	/	
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/	
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/	
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/	
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/	
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/	
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	/	
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	/	
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	/	
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	/	
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์			
1	เวลา START 16.38 น. STOP 16.53 น.	/	15 นาที
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น F	/	
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 16.5°C	/	
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/	
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	/	
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 692 PSI KPA	/	
7	ชั่วโมงการทำงาน START 16.53 STOP 17.08 HOUR	/	
ตรวจเช็คตู้ GPC			
1	วัดแรงดัน R-S-A 100 S-T 100 T-R 100 VOLT	/	
2	ความถี่ 50 HZ	/	
3	วัดกระแส R-S-A 1 A S-T 1 A T-R 1 A AMP	/	
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	/	
5	ไฟชาร์จ BATTERY 9.6 AMP	/	
6	ชั่วโมงการทำงาน START 17.08 STOP 17.18 HOUR	/	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน GENW. 1 GEN-9/ท.
 รหัสอุปกรณ์ 9/3/๒๙
 วันที่ปฏิบัติงาน ๐๓๐
 ชื่ออาคาร
 ชื่อผู้ควบคุมงาน
 ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำไข	จากเงย	
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง START <u>๒400</u> ลิตร / STOP <u>2690</u> ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความดันแรงดันของ BATTERY	/			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์เบรคเครื่อง	/			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ตัวเครื่อง	/			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	/			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	/			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัด					
1	เวลา START <u>1๗:30</u> STOP <u>1๗:40</u> น.	/			10 นาที
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น <u>-</u> °C	/			
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น <u>54</u> °C	/			
4	ความเร็วรอบ <u>1501</u> RPM	/			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง <u>-</u> PSI	/			
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น <u>7.22</u> MPa	/			
7	ชั่วโมงการทำงาน START <u>1๗:30</u> STOP <u>1๗:50</u> HOUR	/			
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง STOP <u>2490</u> ลิตร	/			
ตรวจเช็คตู้ GPC					
1	วัดแรงดัน R-S <u>400</u> S-T <u>400</u> T-R <u>400</u> VOLT	/			
2	ความถี่ <u>50</u> HZ	/			
3	วัดกระแส R <u>0</u> S <u>0</u> T <u>0</u> AMP	/			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	/			
5	ไฟชาร์จ BATTERY <u>0.3</u> AMP	/			
6	ชั่วโมงการทำงาน START <u>1๗:30</u> STOP <u>1๗:50</u> HOUR	/			

หมายเหตุ Test run No Load.

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งสิ่งที่เกี่ยวข้อง

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ตี จำกัด

ตรวจเช็ค Generator

BATTERY # 1		BATTERY # 2	
จุดที่	ค่าแรงดันเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)	จุดที่	ค่าแรงดันเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)
1	<u>1.26</u>	1	<u>1.26</u>
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6	<u>1.26</u>	6	<u>1.26</u>

BATTERY # 1		BATTERY # 2	
จุดที่	ค่าแรงดันเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)	จุดที่	ค่าแรงดันเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)
1	<u>1.26</u>	1	<u>1.26</u>
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6	<u>1.26</u>	6	<u>1.26</u>

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งสิ่งที่เกี่ยวข้อง (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ตี จำกัด

รหัสงาน GEN/W, 1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์	GEN-9 / 1	1. [Redacted]	2. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน	9/3/14	3. [Redacted]	4. [Redacted]
ชื่ออาคาร	0006	5. [Redacted]	6. [Redacted]
ชื่อผู้ควบคุม	[Redacted]	ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	อากาศเสีย
ตรวจเช็คเครื่องยัด			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง START 2500 ลิตร / STOP 2600 ลิตร	/	
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/	
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/	
4	ตรวจเช็คสายพาน	/	
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/	
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	/	
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/	
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยัด	/	
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/	
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/	
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/	
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อนเครื่อง	/	
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	/	
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ AIS	/	
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด AIS	/	
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัด			
1	เวลา START 14:30 STOP 14:40 น.	/	10 นาที
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น ... F	/	
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 54 °C	/	
4	ความเร็วรอบ 1501 RPM	/	
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ... PSI	/	
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 7.20 bar	/	
7	ชั่วโมงการทำงาน START 14:30 STOP 14:50 .HOUR	/	
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง STOP 14:40 ลิตร	/	
ตรวจเช็คตู้ GPC			
1	วัดแรงดัน R-S-T 400 VOLT	/	
2	ความถี่ 50 HZ	/	
3	วัดกระแส R-S-T 0 AMP	/	
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	/	
5	ไฟชาร์จ BATTERY 0.3 AMP	/	
6	ชั่วโมงการทำงาน START 14:30 STOP 14:50 .HOUR	/	

หมายเหตุ
Test run No Load.

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชุดที่	BATTERY # 1	ชุดที่	BATTERY # 2
	ค่าตัวถังเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)		ค่าตัวถังเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)
1		1	
2		2	
3	1.95	3	1.95
4		4	
5		5	
6		6	
BATTERY # 1 14.9 VDCBATTERY # 2 14.9 VDCBATTERY # 1+2 28.4 VDC			

ชุดที่	BATTERY # 1	ชุดที่	BATTERY # 2
	ค่าตัวถังเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)		ค่าตัวถังเฉพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)
1		1	
2		2	
3	-	3	-
4		4	
5		5	
6		6	
BATTERY # 1 14.9 VDCBATTERY # 2 14.9 VDCBATTERY # 1+2 28.4 VDC			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Generator

รหัสงาน GENW. 1		รหัสอุปกรณ์ GEN-2/ท.		วันที่ปฏิบัติงาน 9/3/67		ชื่ออาคาร ชนค		ชื่อผู้ควบคุม ชนค		สถานที่ตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ	ดี	ปกติ	อากาศเสีย									
ตรวจเช็คเครื่องยัด													
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 26.9 ลิตร	/	/	/									
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/	/	/									
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/									
4	ตรวจเช็คสายพาน	/	/	/									
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/	/	/									
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	/	/	/									
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/	/	/									
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/	/	/									
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/	/	/									
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/	/	/									
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/	/	/									
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	/	/	/									
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	/	/	/									
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ ATS	/	/	/									
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	/	/	/									
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัด													
1	เวลา START 12.21 น. STOP 13.46 น.	/	/	/	15 นาที								
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง.....F	/	/	/									
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 43.40	/	/	/									
4	ความเร็วรอบ 1801 RPM	/	/	/									
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	/	/	/									
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 21.9 PSI KPA	/	/	/									
7	ชั่วโมงการทำงาน START 12.15 STOP 12.16 HOUR	/	/	/									
ตรวจเช็คตู้ GPC													
1	วัดแรงดัน R-S 410.5 VOLT	/	/	/									
2	ความถี่ 60 HZ	/	/	/									
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	/	/	/									
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	/	/	/									
5	ไฟชาร์จ BATTERY ON AMP	/	/	/									
6	ชั่วโมงการทำงาน START 12.15 STOP 12.16 HOUR	/	/	/									

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือพลังงานที่ จำกัด

ตรวจเช็ค Generator

จุดที่	BATTERY # 1 ค่าแรงจำเพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)	จุดที่	BATTERY # 2 ค่าแรงจำเพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)
1	1.25	1	1.25
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

BATTERY # 1 1.25 VDC BATTERY # 2 1.25 VDC BATTERY # 1+2 2.5 VDC

จุดที่	BATTERY # 1 ค่าแรงจำเพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)	จุดที่	BATTERY # 2 ค่าแรงจำเพาะ (ไม่ต่ำกว่า 1.20)
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

BATTERY # 1 VDC BATTERY # 2 VDC BATTERY # 1+2 VDC

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือพลังงานที่ จำกัด

แบบฟอร์มตรวจรับ

วันที่ 27 / ก.พ. / 2566

ชื่องาน : งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator) อาคาร CMC ปี 2567-69 ครั้งที่ 1

เลขที่ PR PR2307319

เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO No.) PO24000086

เลขที่สัญญา 31 ธันวาคม 2569

มูลค่างาน : บาท (ก่อน VAT) วันที่ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา 31 ธันวาคม 2569

เงื่อนไขการชำระเงิน : มีทั้งหมด 12 งวดงาน / ครั้งนี้จ่ายงวดที่ 1 จำนวนเงิน 63,000.00 บาท (ก่อน VAT)

☐ ส่งมอบตามกำหนด (วันที่ส่งมอบ) / / / (วันที่ส่งมอบ) / / / ☐ ส่งมอบไม่ทันตามกำหนด (วันที่ส่งมอบ) / / / ☐ ไม่มี

บันทึกขอขยายระยะเวลา ☐ มี (ตามแนบ) ☐ ไม่มี

☐ Performance Bond ☐ ไม่มี ☐ มี (ถ้ามี) ☐ ส่งมอบแล้ว ☐ ยังไม่ส่งมอบ

☐ Maintenance Bond ☐ ไม่มี ☐ มี (ถ้ามี) ☐ ส่งมอบแล้ว ☐ ยังไม่ส่งมอบ

☐ ตามสัญญา ☐ Retention %

ความเห็นฝ่ายงาน

1. เกี่ยวกับงานที่ส่งมอบ
 1. สินค้า / บริการ มีจำนวนครบถ้วนถูกต้อง
 2. มี Specification ตามที่กำหนด
 3. สามารถใช้งานได้ตาม Function งานที่ต้องการ
 4. ตรวจสอบ Serial No. ของอุปกรณ์แล้ว
 5. ได้ทำการติดตั้งและพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 24.2.67

(สถานที่ติดตั้ง) ... 42. อาคาร A ... 20.2.67

2. เกี่ยวกับการชำระเงิน

- ☒ เห็นควรจ่าย
☐ เห็นควรจ่าย โดยมีเงื่อนไข
☐ ไม่เห็นควรจ่าย เนื่องจาก.....

3. ความเห็นอื่นๆ

ลงนาม ผู้รับ / ผู้ตรวจสอบสินค้าหรือบริการ
 (.....) กรุณาลงลายมือชื่อด้วยจริง

วันที่ ผู้มีอำนาจอนุมัติการรับสินค้าหรือบริการ
 (.....) กรุณาลงลายมือชื่อด้วยจริง

ลงนาม
 (.....) กรุณาลงลายมือชื่อด้วยจริง

วันที่
 (.....) กรุณาลงลายมือชื่อด้วยจริง

หมายเหตุ : อำนาจอนุมัติของการรับสินค้าหรือบริการ

1. กรณีสินค้าเป็นชิ้นงานสามารถตรวจรับได้ (งานเสร็จสิ้นแล้ว)
 เช่น โทรศัพท์มือถือสำนักงาน, Notebook, IPAD เป็นต้น
 (SR ขึ้นไป ไม่เกิน 5 แสนบาท / M1 ขึ้นไป ไม่เกิน 1 ลบ. / M4 ขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ลบ. ขึ้นไป)
2. กรณีสินค้าไม่สามารถตรวจรับได้ หรือการตรวจรับเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง
 เช่น ค่าจ้าง Outsourcing, ค่าเช่าอุปกรณ์, งานจ้างโยธา, ค่าที่พัก, ค่าตัวเครื่องบิน เป็นต้น
 (SR ขึ้นไป ไม่เกิน 5 แสนบาท / M1 ขึ้นไป ไม่เกิน 1 ลบ. / M4 ขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ลบ. ขึ้นไป)

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจรับ

ความเห็นส่วนหน้าและงานตรวจรับ

1. ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญา

- ☐ ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญา / PO / มติและจัดหา / E-mail หรือบันทึกที่ได้อำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
☐ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญา เนื่องจาก

2. สร้างรหัสทรัพย์สิน

3. ความเห็นจ่ายเงิน (เงินคงเหลือตาม PO)

☐ เห็นควรจ่าย (ตามความเห็นของฝ่ายงาน)

☐ เห็นควรจ่าย โดยมีเงื่อนไข

☐ ไม่เห็นควรจ่าย เนื่องจาก.....

หมายเหตุ : อำนาจอนุมัติของการรับสินค้าหรือบริการ

1. กรณีสินค้าเป็นชิ้นงานสามารถตรวจรับได้ (งานเสร็จสิ้นแล้ว)
 เช่น โทรศัพท์มือถือสำนักงาน, Notebook, IPAD เป็นต้น
 (SR ขึ้นไป ไม่เกิน 5 แสนบาท / M1 ขึ้นไป ไม่เกิน 1 ลบ. / M4 ขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ลบ. ขึ้นไป)
2. กรณีสินค้าไม่สามารถตรวจรับได้ หรือการตรวจรับเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง
 เช่น ค่าจ้าง Outsourcing, ค่าเช่าอุปกรณ์, งานจ้างโยธา, ค่าที่พัก, ค่าตัวเครื่องบิน เป็นต้น
 (SR ขึ้นไป ไม่เกิน 5 แสนบาท / M1 ขึ้นไป ไม่เกิน 1 ลบ. / M4 ขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ลบ. ขึ้นไป)

ลงนาม เจ้าหน้าที่ตรวจรับ

(.....) กรุณาลงลายมือชื่อด้วยจริง

วันที่

ลงนาม ผู้มีอำนาจอนุมัติ / ผู้รับมอบหมาย

(.....) กรุณาลงลายมือชื่อด้วยจริง

วันที่

ความเห็นของส่วนหน้าและงานตรวจรับ เรื่อง ค่าปรับ (ถ้ามี)

*กรณีส่งมอบไม่ทันตามกำหนด ☐ ไม่มีค่าปรับ ☐ มีค่าปรับ จำนวนเงิน

เนื่องจาก ☐ ตามบันทึกแนบของฝ่ายงาน ☐ อื่นๆ

ลงนาม ส่วนพัสดุและงานตรวจรับ

(.....) กรุณาลงลายมือชื่อด้วยจริง

วันที่

☐ อนุมัติรับตามที่เสนอ ☐ อื่นๆ

ลงนาม ผู้มีอำนาจอนุมัติค่าปรับตามสัญญา

(.....) กรุณาลงลายมือชื่อด้วยจริง

วันที่

เลขที่ 93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02 009-9992 โทรสาร : 02 009-9992
93, 17th Floor, Ratthadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel : 02 009-9900 Fax : 02 009-9992

เลขประจำตัวเสียภาษี : 0994000182341
Tax Registered No.
สำนักงานใหญ่ (00000)

**ใบสั่งซื้อ
(Purchase Order)**

<p>ชื่อผู้ขาย (Vendor): บริษัท อภินิกร จำกัด</p> <p>ที่อยู่: 33 น.โพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240</p> <p>ผู้ประสานงาน: บริษัท อภินิกร จำกัด</p> <p>โทรศัพท์: 025195488</p> <p>โทรสาร: 0239467299</p> <p>รหัสผู้ขาย: 0000000389</p>	<p>วันที่: 11 January 2024</p> <p>ใบสั่งซื้อเลขที่: PO24000086</p> <p>ผู้ประสานงานสั่งซื้อ: คุณอติชาต ภาวดีคุณ</p> <p>โทรศัพท์: 02-009-9663</p> <p>โทรสาร: NATYANEE@set.or.th</p> <p>อีเมล: 661114 Rev.1</p>
<p>กำหนดวันที่ส่งมอบ (Delivery Date): 31 December 2026</p> <p>สถานที่ส่งมอบของ: ตลาดน้ำโพธิ์แก้วประเทศไท</p> <p>เลขที่ 93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400</p>	<p>โทรศัพท์: 02-009-9651</p> <p>โทรศัพท์: 02-009-9659</p> <p>โทรศัพท์: 02-009-9697</p>

สํานัก (Item)	รายการ (Description)	จำนวน (Unit)	จำนวน (QTY)	ราคาต่อหน่วย (Unit Price)	รวม (Total)
1	งานบริการก่อสร้างอาคารที่พักผ่อนสาธารณะ CMC II 2567 (REF:PR23017319)	EA	1.00	120,000.00	120,000.00
2	งานบริการก่อสร้างอาคารที่พักผ่อนสาธารณะ CMC II 2568 (REF:PR23017319)	EA	1.00	84,000.00	84,000.00
3	งานบริการก่อสร้างอาคารที่พักผ่อนสาธารณะ CMC II 2569 (REF:PR23017319)	EA	1.00	144,000.00	144,000.00
4	งานบริการก่อสร้างอาคารที่พักผ่อนสาธารณะ NP1, NP2 II 2567 (REF:PR23017319)	EA	1.00	153,000.00	153,000.00
5	งานบริการก่อสร้างอาคารที่พักผ่อนสาธารณะ NP1, NP2 II 2568 (REF:PR23017319)	EA	1.00	82,000.00	82,000.00
6	งานบริการก่อสร้างอาคารที่พักผ่อนสาธารณะ NP1, NP2 II 2569 (REF:PR23017319)	EA	1.00	174,000.00	174,000.00

ภาคผนวก ค 1-22

เลขที่ 93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02 009-9992 โทรสาร : 02 009-9992

เลขประจำตัวเสียภาษี : 0994000182341
Tax Registered No.
สำนักงานใหญ่ (00000)

**ใบสั่งซื้อ
(Purchase Order)**

ชื่อผู้ขาย (Vendor) :	บริษัท กรีนิก จำกัด	วันที่ :	11 January 2024
ที่อยู่ :	33 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	ใบเสร็จใบเลขที่ :	PQ24000086
ผู้ประสานงาน :	บริษัท กรีนิก จำกัด	ผู้ประสานงานสั่งซื้อ :	คุณณัฏฐา ใจนิจกุล
โทรศัพท์ :	025195488	โทรศัพท์ :	02-009-9653
โทรสาร :	029467299	โทรสาร :	
รหัสผู้ขาย :	0000000389	อีเมล :	NATYANEEB@set.or.th
กำหนดวันที่ส่งมอบ (Delivery Date) :	31 December 2026	อ้างอิงแบบราคาที่	66119 Rev.2 และ 66114 Rev.1
สถานที่ส่งมอบของ :	สถานที่กรีนิกแห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400		
ผู้ประสานงาน :	รายละเอียดงานเพิ่มเติม : คุณมาลีมา ทอละนาราม	โทรศัพท์ :	02-009-9651
	วางสีโลโก้แจ้งเสร็จ : คุณกฤษณา ทอละนาราม	โทรศัพท์ :	02-009-9659
งานภายใต้บัญชี :	คุณพรพรรณ พญา	โทรศัพท์ :	02-009-9697

--(แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)--

[illegible]

สถานที่รับเชื้อ : สามารถรับเชื้อได้ทั้ง Paylink Station Vorawat

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนรอบข้าง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และบริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) อย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) อย่างโปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณะ

<p>ผู้ตรวจสอบการเข้าถึง (Checked by)</p> <p>วันที่: 11 January 2024</p>	<p>ผู้ดำเนินการเข้าถึง (Authorized By)</p> <p>วันที่: 11 January 2024</p>	<p>สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการเข้าถึงข้อมูล</p>
<p>ผู้ตรวจสอบการเข้าถึง (Checked by)</p> <p>วันที่: 11 January 2024</p>	<p>ผู้ดำเนินการเข้าถึง (Authorized By)</p> <p>วันที่: 11 January 2024</p>	<p>สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการเข้าถึงข้อมูล</p>

ใบวางบิล

เรียน		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		เลขที่ 5856	
				วันที่ 24/02/67	
บริษัทฯ ขอส่งสำเนาใบส่งสินค้าตามรายการต่อไปนี้รวม 1 ฉบับ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 67,410.00 บาทเพื่อโปรดตรวจสอบ และกำหนดวันชำระเงิน					
ลำดับที่	ใบส่งสินค้า			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เล่มที่	เลขที่	ลงวันที่		
1	095	8092	24/02/67		
			รวมเงิน		
ผู้รับใบวางบิล				ขอแสดงความนับถือ	
วันนัดชำระเงิน					



บริษัท ธาริกัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
THARIKAN CO., LTD.

เลขที่ 33 ซ.โพธิ์แก้ว 3 หมู่ 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
No. 33 Soi Phokaew 3 Yak 19, Klongjan, Bangkok 10240
Phone: (662) 5195488 (5 Lines) Fax : (662) 5193820, (662) 9467299
www.thairkan.com e-mail : atutrk@yahoo.com

ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
TAX INVOICE/ DELIVERY ORDER
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536058389

เลขที่ NO.	วันที่ DATE
8092	24/02/67
เงื่อนไขการชำระเงิน TERMS OF PAYMENT	
30 วัน	กำหนดชำระ DUE DATE
ใบสั่งซื้อเลขที่ ORDER NO.	พนักงานขาย SALESMAN
PC2400086	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

93 หน้า 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000182341

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	รวมเงิน TOTAL AMOUNT (BAHT)
1	<p>งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)</p> <p>ยี่ห้อ KOHLER รุ่น 1000RBOZM อักษร CMC</p> <p>ปีที่ 1 (ปี 2567) เข้าบริการ 4 ครั้งต่อปี</p> <p>(งวดที่ 1/4)</p> <p>ต้นฉบับ</p>	1 EA		
<p>จำนวนเงินบาท (ตัวอักษร)</p>				<p>รวมราคาทั้งสิ้น TOTAL AMOUNT</p> <p>จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT</p> <p>จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น TOTAL AMOUNT & VAT</p> <p>7%</p>

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5% และค่าใช้จ่าย 3% ต่อเดือนเมื่อชำระเงินล่าช้า
INTEREST AT 5% PER MONTH AND ALL EXPENSE 3% PER MONTH WILL BE CHARGED ON AMOUNT OVERDUE

เอกสารนี้ถือเป็นใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ไปรษณีย์
THIS SET OF DOCUMENT IS TAX INVOICE/DELIVERY ORDER AND INVOICE PLEASE ASK FOR RECEIPT WHEN PAID

ในนาม บริษัท ธาริกัน จำกัด
THARIKAN CO., LTD.

TRK

บริษัท ธาริกัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

THARIKAN CO., LTD.

ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
TAX INVOICE/ DELIVERY ORDER

เลขที่ 33 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
No. 33 Soi Phokaeav 3 Yak 19, Klongjain, Bangkapi, Bangkok 10240
Phone : (662) 5195488 (5 Lines) Fax : (662) 5193820, (662) 9467299
www.tharikan.com e-mail : aturk@yahoo.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536056389

เลขที่ NO.	วันที่ DATE
8092	24/02/67
เงื่อนไขการชำระเงิน TERMS OF PAYMENT	
30 วัน	
กำหนดชำระ DUE DATE	
25/03/67	
ใบสั่งซื้อเลขที่ ORDER NO.	พนักงานขาย SALESMAN
PO24000086	

ขายให้ SOLD TO

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000182341

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน(บาท) AMOUNT (BAHT)
1	งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ชื่อ KOHLER รุ่น 1000REOZM อัตร CMC ปีที่ 1 ปี 2567 เข้าบริการ 4 ครั้งต่อปี (งวดที่ 1/4) ค่าเบนา	1 EA		
จำนวนเงินบาท (ตัวอักษร)		รวมราคาส่ง TOTAL AMOUNT	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น TOTAL AMOUNT & VAT
			7%	

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5% และค่าใช้จ่าย 3% หักเดือนเมื่อแยกกำหนดชำระเงิน
INTEREST AT 5% PER MONTH AND ALL EXPENSE 3% PER MONTH WILL BE CHARGED ON AMOUNT OVERDUE

เอกสารชุดนี้ถือเป็นใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้มีใช้ไปชำระรับเงิน
ใบแจ้งหนี้มีใช้ไปชำระรับเงินเมื่อมีการชำระเงิน

ใบหมาย บริษัท ธาริกัน จำกัด
THARIKAN CO., LTD.

TRK

บริษัท ธาริกัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

THARIKAN CO., LTD.

ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า
INVOICE/ DELIVERY ORDER

เลขที่ 33 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
No. 33 Soi Phokaeav 3 Yak 19, Klongjain, Bangkapi, Bangkok 10240
Phone : (662) 5195488 (5 Lines) Fax : (662) 5193820, (662) 9467299
www.tharikan.com e-mail : aturk@yahoo.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536056389

เลขที่ NO.	วันที่ DATE
8092	24/02/67
เงื่อนไขการชำระเงิน TERMS OF PAYMENT	
30 วัน	
กำหนดชำระ DUE DATE	
25/03/67	
ใบสั่งซื้อเลขที่ ORDER NO.	พนักงานขาย SALESMAN
PO24000086	

ขายให้ SOLD TO

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000182341

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน(บาท) AMOUNT (BAHT)
1	งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ชื่อ KOHLER รุ่น 1000REOZM อัตร CMC ปีที่ 1 ปี 2567 เข้าบริการ 4 ครั้งต่อปี (งวดที่ 1/4) ต้นฉบับ	1 EA		
จำนวนเงินบาท (ตัวอักษร)		รวมราคาส่ง TOTAL AMOUNT	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น TOTAL AMOUNT & VAT
			7%	

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5% และค่าใช้จ่าย 3% หักเดือนเมื่อแยกกำหนดชำระเงิน
INTEREST AT 5% PER MONTH AND ALL EXPENSE 3% PER MONTH WILL BE CHARGED ON AMOUNT OVERDUE

เอกสารชุดนี้ถือเป็นใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้มีใช้ไปชำระรับเงิน
ใบแจ้งหนี้มีใช้ไปชำระรับเงินเมื่อมีการชำระเงิน

ใบหมาย บริษัท ธาริกัน จำกัด
THARIKAN CO., LTD.

ใบส่งสินค้า

33 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

DELIVERY SLIP

โทร : (02) 519-5488 (5 คู่สาย) แฟกซ์ : (02) 519-3820 946-7299

นามและที่อยู่ของผู้ซื้อ CUSTOMER	
เลขที่ No.	D67023
วันส่งของ Delivery Date	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ส่ง Place	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CMC)
โครงการ Project	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CMC)

ที่ Item	จำนวน Qty.	รายการ Description
1.	400 ลิตร	น้ำมันหล่อลื่น
		หมายเหตุ : สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

สินค้าที่ส่งแล้วไม่รับคืน เว้นแต่ชำรุด แต่ต้องแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับสินค้านั้น

Goods cannot be returned after delivery, unless defective. Claims for Defect, if any, must be made within 3 days after receipt of goods.

สงวนลิขสิทธิ์
Customer Signature

วันที่ ๑๔-๐๒-๖๙.

Date



TAK Tharikan Co., Ltd.

333 Solphokaeuw 3 Yak 19, Klongjan Bangkok 10240 THAILAND
Tel: (02) 946-7295 519-5488 Fax: (062) 946-7298 619-3820

13 Soi Phokaew 3 Yak 19, Klongan, Bangkok, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: (02) 946-7295, 519-5488 Fax: (062) 946-7299, 519-3820

วันที่ 22 / 2 / 67.

บริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

การรวม : มาจากทั้ง ๒ ๑๒ และ ๑๓ ใน ๑๒ และ ๑๓ ใน ๑๒

ကိုယ်

เริ่มงานตั้งแต่วเวลา : 9.00

อยู่ใกล้ท่อ

Generator Set: Kohler. Model: 1000. REGZM. S/N: 965 3000E1

Engine : Mitsubishi
Model : S12H1-PTA-A
S/N : 33399

Literature : Marathon
 Model : 57512SL400A
 SN : 87000964-02-11

Controller : Kohler Model: D.F.C. 550 SN: NA110 Run Hour : 21600953-0378

ระบบที่ได้รับการตรวจเช็ค

2730. ติดต่อ
1. **ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง**
- ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
 - ท่ออ่อนและข้อต่อต่างๆ
 - พ้อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง

- กองเชื้อเพลิง P/๐๕๕๖๖. จำนวน ๓ ลูก

- ทดสอบการดูดน้ำมัน ☐ Pump No.1 ☐ Pump No.2
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

2. ระบบน้ำหล่อเย็น
- ระดับน้ำขึ้นหล่อเย็น
 - สภาพน้ำมันหล่อเย็น
 - แรงดันน้ำมันหล่อเย็น Run at no load 15 min

- | การดำเนินงาน | จำนวน | ลูก |
|--------------|-------|-----|
| การดำเนินงาน | จำนวน | ลูก |

- ระบบไฟฟ้าท้องถิ่น
- ระดับน้ำที่ลอยในน้ำขึ้นน้ำ
- สภาพของน้ำในเขื่อนน้ำ
- สภาพทางทัศนียภาพ
- ระยะวิ่งของน้ำที่ลอยเป็นตามเขื่อน
- อุณหภูมิของน้ำที่ลอยใน Run at no load 15 min

- ระบบระบายอากาศ
- รอยรั่วของกรงอากาศที่ห่อต่าง ๆ
- อุปกรณ์วัดกรงอากาศ (ถ้ามี)

- กองอากาศ P.52872 จำนวน 2 ชุด
 หอไอเสย

- สภาพแวดล้อมต่างๆ
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสีย
- ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยี

☐ Test No Load : Voltage 230/400 Vac. 60
Oil Pressure 799 kPa — Bar/H

Test With Load : Voltage

TEST UNIT LOAD : VOLTAGE	Bar/F
Oil Pressure	

การตรวจเช็ค : - ปกติ.พร้อมใช้งาน.

:- Widespread in the region

ผู้บริการ

Handwritten: 1250.

1. 20 2/17

59-60-48

รวม

SET PM 67

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตาดอหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	DISCONNECTING OF MEA (SS 416 – 11H)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	37.6 °C	Emissivity	0.95
Sp2 Value	38.3 °C	Distance	9.0 m
Sp3 Value	39.2 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	-	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	0.7 °C	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	1.6 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :			
แนวทางการแก้ไข :			
ผู้ตรวจสอบ :			

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตาดอหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	CABLE CRIMP SLEEVE OF PEA (SS 416)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	40.7 °C	Emissivity	0.95
Sp2 Value	42.2 °C	Distance	9.0 m
Sp3 Value	44.1 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	-	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	1.5 °C	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	3.4 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :			
แนวทางการแก้ไข :			
ผู้ตรวจสอบ :			

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	DISCONNECTING OF MEA (SS 416 – 12H)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	38.3 °C	Emissivity	0.95
Sp2 Value	38.9 °C	Distance	10.0 m
Sp3 Value	38.5 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	-	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	0.6 °C	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	0.2 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :			
แนวทางการแก้ไข :			
ผู้ตรวจสอบ :			

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	CABLE CRIMP SLEEVE OF PEA (HK 432)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	36.5 °C	Emissivity	0.95
Sp2 Value	36.8 °C	Distance	9.0 m
Sp3 Value	36.6 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	-	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	0.2 °C	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	0.1 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :			
แนวทางการแก้ไข :			
ผู้ตรวจสอบ :			

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	DISCONNECTING OF MEA (HK 432 – 31H)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	36.1 °C	Emissivity	0.95
Sp2 Value	36.6 °C	Distance	12.1 m
Sp3 Value	36.3 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	-	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	0.5 °C	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	0.2 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :			
แนวทางการแก้ไข :			
ผู้ตรวจสอบ :			

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	DISCONNECTING OF MEA (HK 432 – 32H)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	36.2 °C	Emissivity	0.95
Sp2 Value	36.3 °C	Distance	10.8 m
Sp3 Value	36.4 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	-	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	0.1 °C	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	0.3 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :			
แนวทางการแก้ไข :			
ผู้ตรวจสอบ :			

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	METERING TR3, TR4
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	23.9 °C	Emissivity	0.95
Sp2 Value	24.1 °C	Distance	1.6 m
Sp3 Value	24.1 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	-	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	0.2 °C	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	0.2 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :			
แนวทางการแก้ไข :			
ผู้ตรวจสอบ :			

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	METERING TR1, TR2
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	24.5 °C	Emissivity	0.95
Sp2 Value	24.6 °C	Distance	2.1 m
Sp3 Value	25.7 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	-	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	0.1 °C	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	1.2 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :			
แนวทางการแก้ไข :			
ผู้ตรวจสอบ :			

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / TRI 2000KVA (High Volt)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	26.2 °C	Emissivity	0.95
Sp2 Value	28.2 °C	Distance	2.1 m
Sp3 Value	27.3 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	-	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	2.0 °C	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	1.1 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / TRI 2000KVA (Low Volt)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	36.6 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	34.7 °C	Distance	2.3 m
Bx1 Maximum	39.1 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	29.3 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	33.7 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	36.7 °C		
Bx2 Minimum	26.7 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	2.5 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.1 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / TR2 2000KVA (High Volt)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	24.5 °C	Emissivity	0.95
Sp2 Value	25.6 °C	Distance	2.2 m
Sp3 Value	25.1 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	-	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	1.1 °C	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	0.6 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / TR2 2000KVA (Low Volt)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	29.4 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	29.9 °C	Distance	1.6 m
Bx1 Maximum	33.1 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	26.6 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	29.7 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	32.4 °C		
Bx2 Minimum	23.1 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	3.7 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	3.0 °C		
-	-		


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / TR3 2000KVA (High Volt)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements	24.0 °C	0.95
Sp1 Value	24.0 °C	0.95
Sp2 Value	24.4 °C	2.1 m
Sp3 Value	24.4 °C	30.0 °C
Areas	-	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	0.3 °C	
Dt2 (Sp3 - Sp1)	0.4 °C	
-	-	

Parameters

Emissivity	0.95
Distance	2.1 m
Atmospheric temperature	30.0 °C
Relative humidity	50 %

Fault Rating
Normal


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / TR3 2000KVA (Low Volt)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements	41.3 °C	0.95
Sp1 Value	41.3 °C	0.95
Bx1 Average	28.4 °C	2.2 m
Bx1 Maximum	43.6 °C	30.0 °C
Bx1 Minimum	26.1 °C	50 %
Bx2 Average	28.3 °C	
Bx2 Maximum	42.2 °C	
Bx2 Minimum	25.5 °C	
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	2.4 °C	
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.9 °C	
-	-	

Parameters

Emissivity	0.95
Distance	2.2 m
Atmospheric temperature	30.0 °C
Relative humidity	50 %

Fault Rating
Normal

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

PEAK
ENGINEERING
PEAK ENGINEERING CO., LTD.

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / TR4 2000KVA (High Volt)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements	Parameters	
Sp1 Value	Emissivity	0.95
Sp2 Value	Distance	2.2 m
Sp3 Value	Atmospheric temperature	30.0 °C
Areas	Relative humidity	50 %
Dt1 (Sp2 - Sp1)	Fault Rating Normal	
Dt2 (Sp3 - Sp1)		
-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C
-	-	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / TR4 2000KVA (Low Volt)
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements	Parameters	
Sp1 Value	Emissivity	0.95
Bx1 Average	Distance	2.3 m
Bx1 Maximum	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum		
Bx2 Minimum		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)		1.8 °C
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)		2.8 °C
-		-


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C
-	-	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel Main MDB-OF1
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements	Parameters
Sp1 Value	30.9 °C
Bx1 Average	31.8 °C
Bx1 Maximum	34.4 °C
Bx1 Minimum	24.1 °C
Bx2 Average	31.3 °C
Bx2 Maximum	33.5 °C
Bx2 Minimum	26.5 °C
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	3.6 °C
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	2.6 °C
-	-

Parameters

Emissivity 0.95

Distance 1.4 m

Atmospheric temperature 30.0 °C

Relative humidity 50 %

Fault Rating
Normal


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel MAIN CAP-1
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements	Parameters
Sp1 Value	26.9 °C
Bx1 Average	26.9 °C
Bx1 Maximum	27.8 °C
Bx1 Minimum	24.8 °C
Bx2 Average	26.9 °C
Bx2 Maximum	29.5 °C
Bx2 Minimum	23.9 °C
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.9 °C
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	2.6 °C
-	-

Parameters

Emissivity 0.95

Distance 1.0 m

Atmospheric temperature 30.0 °C

Relative humidity 50 %

Fault Rating
Normal

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน





ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel BUSDUCT T2
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel CH-01
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	27.4 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	27.9 °C	Distance	1.7 m
Bx1 Maximum	30.5 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	25.6 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	27.7 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	28.5 °C		
Bx2 Minimum	25.1 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	3.1 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.1 °C		
-	-		

Measurements		Parameters	
Sp1 Value	36.9 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	36.3 °C	Distance	1.6 m
Bx1 Maximum	41.4 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	28.7 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	35.0 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	38.0 °C		
Bx2 Minimum	27.4 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	4.5 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.1 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C


ปัญหาที่พบ :	
แนวทางการแก้ไข :	
ผู้ตรวจสอบ :	

ปัญหาที่พบ :	
แนวทางการแก้ไข :	
ผู้ตรวจสอบ :	

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel SURGE
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	24.5 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	24.4 °C	Distance	2.1 m
Bx1 Maximum	25.1 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	23.7 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	24.2 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	24.9 °C		
Bx2 Minimum	23.7 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.6 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.4 °C		
-	-		


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel T-IDBI, AMCC-1
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	29.3 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	28.8 °C	Distance	1.4 m
Bx1 Maximum	30.0 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	24.8 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	29.0 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	30.3 °C		
Bx2 Minimum	24.4 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.8 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.0 °C		
-	-		


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OFI Panel T-BDBI
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	23.3 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	23.5 °C	Distance	1.4 m
Bx1 Maximum	23.7 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	23.1 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	23.3 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	23.5 °C		
Bx2 Minimum	23.0 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.4 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.2 °C		
-	-		


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-I Panel HRC Fuse & Magnetic Step 1 – 3
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	43.8 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	41.0 °C	Distance	1.5 m
Bx1 Maximum	47.6 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	28.5 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	37.1 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	44.3 °C		
Bx2 Minimum	25.0 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	3.8 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.5 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-1 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 4 – 6
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements	Parameters
Sp1 Value	27.7 °C
Bx1 Average	24.3 °C
Bx1 Maximum	28.3 °C
Bx1 Minimum	21.1 °C
Bx2 Average	24.1 °C
Bx2 Maximum	28.4 °C
Bx2 Minimum	21.4 °C
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.6 °C
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.7 °C
-	-


Fault Rating
Normal

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	
แนวทางการแก้ไข :	
ผู้ตรวจสอบ :	

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-1 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 7 – 9
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements	Parameters
Sp1 Value	29.2 °C
Bx1 Average	25.7 °C
Bx1 Maximum	31.1 °C
Bx1 Minimum	23.0 °C
Bx2 Average	25.6 °C
Bx2 Maximum	31.8 °C
Bx2 Minimum	23.0 °C
Dt1 (Bx1.Max - Ref.temp)	31.1 °C
Dt2 (Bx1.Max - Sp1)	1.9 °C
Dt3 (Bx2.Max - Sp1)	2.5 °C
-	-

Fault Rating
Normal


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	
แนวทางการแก้ไข :	
ผู้ตรวจสอบ :	

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel Main MDB-OF2
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	25.7 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	27.0 °C	Distance	1.4 m
Bx1 Maximum	31.5 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	23.1 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	25.1 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	27.0 °C		
Bx2 Minimum	23.3 °C		
D11 (Bx1.Max - Sp1)	5.7 °C		
D12 (Bx2.Max - Sp1)	1.2 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :	-	-	-
แนวทางการแก้ไข :	-	-	-
ผู้ตรวจสอบ :	-	-	-

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-1 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 10 – 12
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	25.6 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	22.8 °C	Distance	1.5 m
Bx1 Maximum	26.7 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	20.3 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	22.7 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	26.8 °C		
Bx2 Minimum	20.2 °C		
D11 (Bx1.Max - Sp1)	1.1 °C		
D12 (Bx2.Max - Sp1)	1.2 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :	-	-	-
แนวทางการแก้ไข :	-	-	-
ผู้ตรวจสอบ :	-	-	-

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน


รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน



ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel MAIN CAP-2
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	24.5 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	24.9 °C	Distance	1.5 m
Bx1 Maximum	30.3 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	23.2 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	24.5 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	26.9 °C		
Bx2 Minimum	22.9 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	5.8 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	2.4 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	



ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel CH-02
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	24.3 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	24.5 °C	Distance	1.5 m
Bx1 Maximum	25.7 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	23.3 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	24.3 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	24.7 °C		
Bx2 Minimum	23.2 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	1.3 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.4 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	


รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel EMDB-1
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	26.9 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	27.7 °C	Distance	0.9 m
Bx1 Maximum	30.0 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	23.7 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	26.9 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	28.3 °C		
Bx2 Minimum	24.0 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	3.0 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.4 °C		
-	-		


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel SURGE
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	23.6 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	23.2 °C	Distance	2.1 m
Bx1 Maximum	24.1 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	22.7 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	23.3 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	23.9 °C		
Bx2 Minimum	22.7 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.5 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.3 °C		
-	-		


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel AMCC-2
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	25.1 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	25.1 °C	Distance	1.2 m
Bx1 Maximum	25.3 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	24.7 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	25.1 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	26.0 °C		
Bx2 Minimum	24.7 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.2 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.9 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :		
แนวทางการแก้ไข :		
ผู้ตรวจสอบ :		

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel BUSDUCT CI
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	25.4 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	25.2 °C	Distance	1.7 m
Bx1 Maximum	25.9 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	24.0 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	25.0 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	25.7 °C		
Bx2 Minimum	23.9 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.4 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.2 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :		
แนวทางการแก้ไข :		
ผู้ตรวจสอบ :		

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-2 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 1 - 3
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements	Parameters	
Sp1 Value	Emissivity	0.95
Bx1 Average	Distance	1.4 m
Bx1 Maximum	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	Relative humidity	50 %
Bx2 Average		
Bx2 Maximum		
Bx2 Minimum		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)		
-		


Fault Rating
Normal

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	
แนวทางการแก้ไข :	
ผู้ตรวจสอบ :	

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-2 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 4 - 6
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements	Parameters	
Sp1 Value	Emissivity	0.95
Bx1 Average	Distance	1.5 m
Bx1 Maximum	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	Relative humidity	50 %
Bx2 Average		
Bx2 Maximum		
Bx2 Minimum		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)		
-		

Fault Rating
Normal


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	
แนวทางการแก้ไข :	
ผู้ตรวจสอบ :	

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-2 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 7 - 9
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	27.1 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	24.2 °C	Distance	1.5 m
Bx1 Maximum	29.0 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	21.4 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	24.1 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	28.6 °C		
Bx2 Minimum	21.5 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	1.8 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.5 °C		
-	-		


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-2 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 10 - 12
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	24.7 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	22.0 °C	Distance	1.6 m
Bx1 Maximum	26.2 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	19.5 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	22.0 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	26.3 °C		
Bx2 Minimum	19.5 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	1.5 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.6 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel MAIN MDB-OF3
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters
Sp1 Value	24.8 °C	Emissivity
Bx1 Average	24.5 °C	Distance
Bx1 Maximum	26.1 °C	Atmospheric temperature
Bx1 Minimum	24.0 °C	Relative humidity
Bx2 Average	24.9 °C	
Bx2 Maximum	26.4 °C	
Bx2 Minimum	24.5 °C	
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	1.3 °C	
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.5 °C	
-	-	


Fault Rating
Normal

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel MAIN CAP-3
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters
Sp1 Value	25.8 °C	Emissivity
Bx1 Average	26.3 °C	Distance
Bx1 Maximum	29.3 °C	Atmospheric temperature
Bx1 Minimum	25.1 °C	Relative humidity
Bx2 Average	26.2 °C	
Bx2 Maximum	28.0 °C	
Bx2 Minimum	25.1 °C	
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	3.5 °C	
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	2.2 °C	
-	-	

Fault Rating
Normal


Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel SURGE
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters
Sp1 Value	23.8 °C	Emissivity
Bx1 Average	23.9 °C	Distance
Bx1 Maximum	24.5 °C	Atmospheric temperature
Bx1 Minimum	23.4 °C	Relative humidity
Bx2 Average	23.7 °C	
Bx2 Maximum	24.1 °C	
Bx2 Minimum	23.4 °C	
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.7 °C	
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.3 °C	
-	-	


Fault Rating
Normal

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :		
แนวทางการแก้ไข :		
ผู้ตรวจสอบ :		

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel BUSDUCT TI
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters
Sp1 Value	26.2 °C	Emissivity
Bx1 Average	26.9 °C	Distance
Bx1 Maximum	27.5 °C	Atmospheric temperature
Bx1 Minimum	26.0 °C	Relative humidity
Bx2 Average	26.7 °C	
Bx2 Maximum	28.1 °C	
Bx2 Minimum	25.7 °C	
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	1.4 °C	
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.9 °C	
-	-	

Fault Rating
Normal

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :		
แนวทางการแก้ไข :		
ผู้ตรวจสอบ :		

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel PBDB1
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	25.4 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	25.5 °C	Distance	1.3 m
Bx1 Maximum	25.9 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	25.1 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	25.5 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	25.9 °C		
Bx2 Minimum	24.8 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.5 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.5 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :		
แนวทางการแก้ไข :		
ผู้ตรวจสอบ :		

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel CH-03
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	25.2 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	26.0 °C	Distance	1.9 m
Bx1 Maximum	28.9 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	24.4 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	25.7 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	27.1 °C		
Bx2 Minimum	24.5 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	3.7 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.9 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :		
แนวทางการแก้ไข :		
ผู้ตรวจสอบ :		

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-3 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 4 – 6
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	28.4 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	24.4 °C	Distance	1.7 m
Bx1 Maximum	29.3 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	21.2 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	24.7 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	29.9 °C		
Bx2 Minimum	21.6 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.9 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.5 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C ➤ 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :		
แนวทางการแก้ไข :		
ผู้ตรวจสอบ :		

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-3 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 1 – 3
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	29.3 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	24.9 °C	Distance	1.7 m
Bx1 Maximum	29.7 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	21.6 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	26.0 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	30.9 °C		
Bx2 Minimum	22.5 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.4 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.5 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)		
Normal	Repair Schedule	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0°C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C ➤ 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :		
แนวทางการแก้ไข :		
ผู้ตรวจสอบ :		

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-3 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 10 – 12
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	26.6 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	24.0 °C	Distance	1.8 m
Bx1 Maximum	27.5 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	21.6 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	24.3 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	27.8 °C		
Bx2 Minimum	22.1 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	0.9 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.2 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :			
แนวทางการแก้ไข :			
ผู้ตรวจสอบ :			

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / CAP-3 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 7 – 9
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	28.5 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	26.1 °C	Distance	1.7 m
Bx1 Maximum	30.0 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	23.8 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	25.2 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	29.2 °C		
Bx2 Minimum	23.3 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	1.5 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	0.6 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C
ปัญหาที่พบ :			
แนวทางการแก้ไข :			
ผู้ตรวจสอบ :			

PEAK
ENGINEERING
PEAK ENGINEERING CO., LTD.

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน


PEAK
ENGINEERING
PEAK ENGINEERING CO., LTD.

รายงานการตรวจสอบสภาพความร้อน

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ก่อนการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ : 01/04/2024

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF4 Panel MAIN MDB-OF4
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ




Measurements		Parameters	
Sp1 Value	27.6 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	27.8 °C	Distance	1.9 m
Bx1 Maximum	32.4 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	25.4 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	27.3 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	29.8 °C		
Bx2 Minimum	25.7 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	4.8 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	2.2 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

ชื่อลูกค้า :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	MDB ROOM / MDB-OF4 Panel MAIN CAP-4
สถานะ / อุปกรณ์ :	ปกติ



Measurements		Parameters	
Sp1 Value	26.1 °C	Emissivity	0.95
Bx1 Average	26.6 °C	Distance	1.7 m
Bx1 Maximum	28.9 °C	Atmospheric temperature	30.0 °C
Bx1 Minimum	25.6 °C	Relative humidity	50 %
Bx2 Average	26.4 °C	Fault Rating Normal	
Bx2 Maximum	27.7 °C		
Bx2 Minimum	25.4 °C		
Dt1 (Bx1.Max - Sp1)	2.7 °C		
Dt2 (Bx2.Max - Sp1)	1.5 °C		
-	-		

Severity Criteria (based on temperature rise) (NETA Standard)			
Normal	Repair Schedule	Repair Next Outage	Repair Immediately
< 1.0 to 10.0 °C	10.0 to 20.0 °C	20.0 to 40.0 °C	> 40.0 °C

ปัญหาที่พบ :	-
แนวทางการแก้ไข :	-
ผู้ตรวจสอบ :	-

บทสรุปรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด

รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ 9 เมษายน 2567 มีดังต่อไปนี้ :

Report Page	สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	สถานะอุปกรณ์ :	แนวทางการแก้ไข :
01	METERING TR1, TR2	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
02	METERING TR3, TR4	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
03	MDB ROOM / TR1 2000KVA (High Volt)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
04	MDB ROOM / TR1 2000KVA (Low Volt)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
05	MDB ROOM / TR2 2000KVA (High Volt)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
06	MDB ROOM / TR2 2000KVA (Low Volt)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
07	MDB ROOM / TR3 2000KVA (High Volt)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
08	MDB ROOM / TR3 2000KVA (Low Volt)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
09	MDB ROOM / TR4 2000KVA (High Volt)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
10	MDB ROOM / TR4 2000KVA (Low Volt)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
11	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel Main MDB-OF1	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
12	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel MAIN CAP-1	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
13	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel BUSDUCT T2	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
14	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel CH-01	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
15	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel SURGE	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
16	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel T-IDB1, AMCC-1	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
17	MDB ROOM / MDB-OF1 Panel T-BDB1	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
18	MDB ROOM / CAP-1 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 1 – 3	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
19	MDB ROOM / CAP-1 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 4 – 6	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
20	MDB ROOM / CAP-1 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 7 – 9	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
21	MDB ROOM / CAP-1 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 10 – 12	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
22	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel Main MDB-OF2	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
23	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel MAIN CAP-2	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
24	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel CH-02	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
25	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel EMDB-1	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข

บทสรุปรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด

รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ 9 เมษายน 2567 มีดังต่อไปนี้ :

Report Page	สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	สถานะอุปกรณ์ :	แนวทางการแก้ไข :
26	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel SURGE	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
27	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel BUSDUCT C1	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
28	MDB ROOM / MDB-OF2 Panel AMCC-2	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
29	MDB ROOM / CAP-2 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 1 – 3	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
30	MDB ROOM / CAP-2 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 4 – 6	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
31	MDB ROOM / CAP-2 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 7 – 9	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
32	MDB ROOM / CAP-2 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 10 – 12	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
33	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel MAIN MDB-OF3	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
34	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel MAIN CAP-3	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
35	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel BUSDUCT T1	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
36	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel SURGE	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
37	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel CH-03	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
38	MDB ROOM / MDB-OF3 Panel PBDB1	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
39	MDB ROOM / CAP-3 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 1 – 3	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
40	MDB ROOM / CAP-3 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 4 – 6	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
41	MDB ROOM / CAP-3 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 7 – 9	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
42	MDB ROOM / CAP-3 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 10 – 12	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
43	MDB ROOM / MDB-OF4 Panel MAIN MDB-OF4	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
44	MDB ROOM / MDB-OF4 Panel MAIN CAP-4	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
45	MDB ROOM / MDB-OF4 Panel BUSDUCT P1	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
46	MDB ROOM / MDB-OF4 Panel EMDB-OF2 (ATS-NORMAL)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
47	MDB ROOM / MDB-OF4 Panel SURGE	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
48	MDB ROOM / MDB-OF4 Panel AMCC-5	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
49	MDB ROOM / MDB-OF4 Panel P-IDB1, T-2DB1	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
50	MDB ROOM / MDB-OF4 Panel C-BDB-MU, AMCC-3	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข

บทสรุปรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด

รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ 9 เมษายน 2567 มีดังต่อไปนี้ :

Report Page	สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	สถานะอุปกรณ์ :	แนวทางการแก้ไข :
51	MDB ROOM / CAP-4 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 1 – 3	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
52	MDB ROOM / CAP-4 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 4 – 6	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
53	MDB ROOM / CAP-4 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 7 – 9	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
54	MDB ROOM / CAP-4 Panel HRC Fuse & Magnetic Step 10 – 12	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
55	MDB ROOM / ATS-1 Panel ATS NORMAL	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
56	MDB ROOM / ATS-1 Panel SURGE	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
57	MDB ROOM / ATS-1 Panel CH-04, T-2EDBI	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
58	MDB ROOM / ATS-1 Panel T-5EDBI, T-11EDBI	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
59	MDB ROOM / ATS-1 Panel T-17EDBI, T-23EDBI, T-29EDBI	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
60	MDB ROOM / ATS-1 Panel B-EFB-01, CPL1	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
61	MDB ROOM / ATS-1 Panel T-PL1, T-PL2	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
62	MDB ROOM / ATS-1 Panel T-PL3, EAMCC4, T-EDB-PAF-021	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
63	MDB ROOM / ATS-1 Panel T-EDB-PAF-022, T-EDB-PAF-023	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
64	MDB ROOM / ATS-1 Panel T-EDB-PAF-R1, T-EDB-PAF-R2	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
65	MDB ROOM / ATS-1 Panel, T-EDB-PAF-R3, G-EPB-RCF-01	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
66	MDB ROOM / ATS-1 Panel UPS SOURCE1	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
67	MDB ROOM / ATS-2 Panel ATS NORMAL	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
68	MDB ROOM / ATS-2 Panel TO MTS (EMER)	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
69	MDB ROOM / ATS-2 Panel SURGE	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
70	MDB ROOM / ATS-2 Panel P-IEDBI, P-BEDBI	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
71	MDB ROOM / ATS-2 Panel T-BEDBI, T-1EDBI	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
72	MDB ROOM / ATS-2 Panel T-8EDBI, T-14EDBI, T-20EDBI	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
73	MDB ROOM / ATS-2 Panel C-BEDBI, T-26EDBI	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
74	MDB ROOM / ATS-2 Panel T-PL4, P-PL1	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
75	MDB ROOM / ATS-2 Panel P-FL1, T-FL1, EDB-PAF-091	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข

บทสรุปรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด

รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ 9 เมษายน 2567 มีดังต่อไปนี้ :

Report Page	สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	สถานะอุปกรณ์ :	แนวทางการแก้ไข :
76	MDB ROOM / ATS-2 Panel EDB-P-PAF-092, EDB-P-PAF-093	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
77	MDB ROOM / ATS-2 Panel G-EPB-02, G-EPB-03, EAMCC6	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
78	MDB ROOM / MTS Panel EMERGENCY	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
79	MDB ROOM / T-2UDBI Panel MAIN CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
80	MDB ROOM / OUT PUT CABINET Panel ALL CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
81	CHILLER ROOM B FL. / CH-02 Panel Main ACB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
82	CHILLER ROOM B FL. / ECH-04 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
83	CHILLER ROOM B FL. / EAMCC03 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
84	CHILLER ROOM B FL. / AMCC02 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
85	CHILLER ROOM B FL. / AMCC01 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
86	CHILLER ROOM B FL. / EAMCC-04Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
87	CHILLER ROOM B FL. / B-EPB-01B Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
88	CHILLER ROOM B FL. / T-BDBI Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
89	CHILLER ROOM B FL. / T-BEDB-SN Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
90	CHILLER ROOM B FL. / T-BEDBI Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
91	TOWER A E/E ROOM 28 FL. / Plug-In ด้วยม (ปิดไม่ได้)	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
92	TOWER A E/E ROOM 28 FL. / Plug-In ด้วยม (ปิดไม่ได้)	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
93	TOWER A E/E ROOM 28 FL. / T-28DBI Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
94	TOWER A E/E ROOM 28 FL. / T-29EDBI Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
95	TOWER A E/E ROOM 25 FL. / Plug-In (ปิดไม่ได้)	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
96	TOWER A E/E ROOM 25 FL. / T-25DBI Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
97	TOWER A E/E ROOM 25 FL. / T-25EDBI Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
98	TOWER A E/E ROOM 20 FL. / Plug-In (ปิดไม่ได้)	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
99	TOWER A E/E ROOM 20 FL. / T-20DBI Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข
100	TOWER A E/E ROOM 15 FL. / Plug-In (ปิดไม่ได้)	ปกติ	ไม่ต้องการแก้ไข

บทสรุปรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด

รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังการแก้ไข วันที่ตรวจสอบ 9 เมษายน 2567 มีดังต่อไปนี้ :

Report Page	สถานที่ตั้ง / ตำแหน่งของอุปกรณ์ :	สถานะอุปกรณ์ :	แนวทางการแก้ไข :
101	TOWER A E/E ROOM 15 FL. / T-1SDB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
102	TOWER A E/E ROOM 10 FL. / Plug-In (ปิดไม่ได้)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
103	TOWER A E/E ROOM 10 FL. / T-10DB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
104	TOWER A E/E ROOM 5 FL. / Plug-In (ปิดไม่ได้)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
105	TOWER A E/E ROOM 5 FL. / T-5DB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
106	TOWER A E/E ROOM 5 FL. / T-5EDB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
107	TOWER A COMMAND ROOM 1 FL. / P-1EDB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
108	TOWER A COMMAND ROOM 1 FL. / P-1UDB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
109	TOWER A COMMAND ROOM 1 FL. / P-1DB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
110	TOWER B E/E ROOM 7 FL. / Plug-In (ปิดไม่ได้)	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
111	TOWER B E/E ROOM 7 FL. / P-7DB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
112	TOWER B E/E ROOM 7 FL. / P-7EDB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
113	TOWER B E/E ROOM B FL. / P-BDB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
114	TOWER B E/E ROOM B FL. / P-BEDB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
115	TOWER C AMCC Building 11 FL. / AMCC-5 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
116	TOWER C AMCC Building 11 FL. / EAMCC-06 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
117	TOWER C CAR PARK E/E ROOM 1 FL. / C-1DB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
118	TOWER C CAR PARK E/E ROOM 1 FL. / C-1EDB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
119	TOWER C E/E ROOM B FL. / C-BEDB1 Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
120	TOWER C E/E ROOM B FL. / C-BDB-MU Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข
121	TOWER C E/E ROOM B FL. / C-EBDB-MU Panel Main CB	ปกติ	ไม่ต้องทำการแก้ไข

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางตรวจเช็ค Submersible Pump

รหัส SP/1		รหัสอุปกรณ์ T-SAP-101 (ห้อง CCTV)		รหัสอุปกรณ์ T-WFS1-01 (ตู้ผู้ส่งสัญญาณชุด)	
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67		วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67		วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67	
ชื่ออาคาร CMC		ชื่อผู้ควบคุมงาน		ชื่อผู้ควบคุมงาน	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	แก้ไข		
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ความปลอดภัย BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ความปลอดภัย MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ความปลอดภัย RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ความปลอดภัย TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ความปลอดภัย FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 6 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S-T 380V	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R 4.6 S 4.7 T 4.7 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ความปลอดภัย CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหล หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Water Fall Pump

รหัสงาน FTS/1		รหัสอุปกรณ์ T-WFS1-01 (ตู้ผู้ส่งสัญญาณชุด)		รหัสอุปกรณ์ T-WFS1-01 (ตู้ผู้ส่งสัญญาณชุด)	
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67		วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67		วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67	
ชื่ออาคาร CMC		ชื่อผู้ควบคุมงาน		ชื่อผู้ควบคุมงาน	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	แก้ไข		
MOTOR & PUMP					
1	การติดตั้งภายในในตู้ PUMP	/			
2	ตรวจเช็คชุดความปลอดภัยตู้มอเตอร์	/			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	/			
4	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	/			
5	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ในตู้	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า PSI	/			
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก PSI	/			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ความปลอดภัย BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ความปลอดภัย MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ความปลอดภัย RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ความปลอดภัย FUSE CONTROL	/			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET 4 A	/			
7	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
8	แรงดัน R-S-T 440 VOLT	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
10	กระแส R-S-T 4.5 AMP	/			
11	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย CONTROL	/			
12	หลอดไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง PSI	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหล หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Sewage Pump

รหัสSPP/1	รหัสพนักงานปฏิบัติงาน		
รหัสอุปกรณ์ T-SWP-1-07 (ตู้ยูนิต P5 ห้อง EE หน้าลิฟต์ L12)	1	2	3
วันที่ปฏิบัติ 4/3/67	4	5	6
ชื่ออาคาร CMC ชื่อผู้ควบคุม	7	8	9
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	บกพร่อง
CONTROL			
1	ตรวจเช็คชุดคั่นภายในตู้ CONTROL	✓	
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	✓	
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	✓	
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	✓	
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	✓	
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓	
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 5 AMP	✓	
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓	
9	แรงดัน R-S... S-T... T-R... VOLT	✓	
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓	
11	กระแส R... S... T... AMP	✓	
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓	
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหลฯ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Sewage Pump

รหัสSPP/1	รหัสพนักงานปฏิบัติงาน		
รหัสอุปกรณ์ C-SWP-1-06 (ใต้เหมือง)	1	2	3
วันที่ปฏิบัติ 4/3/67	4	5	6
ชื่ออาคาร CMC ชื่อผู้ควบคุม	7	8	9
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	บกพร่อง
CONTROL			
1	ตรวจเช็คชุดคั่นภายในตู้ CONTROL	✓	
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	✓	
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	✓	
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	✓	
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	✓	
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓	
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 16 AMP	✓	
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓	
9	แรงดัน R-S... S-T... T-R... VOLT	✓	
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓	
11	กระแส R... S... T... AMP	✓	
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓	
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหลฯ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Sewage Pump

รหัสSPP/1	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน			หมายเหตุ
รหัสอุปกรณ์ C-SWP-1-03 (ใต้เคมี)	1.....	2.....	3.....	4.....
วันที่ปฏิบัติ 4/3/67	5.....	6.....	7.....	8.....
ชื่ออาคาร CMC ชื่อผู้ควบคุม	ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓		
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	✓		
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	✓		
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	✓		
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	✓		
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓		
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 16 AMP	✓		
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓		
9	แรงดัน R-S 278 S-T 295 T-R 391 VOLT	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
11	กระแส R 9.9 S 10.6 T 10.9 AMP	✓		
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓		
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือฟลอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Sewage Pump

รหัสSPP/1	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน			หมายเหตุ
รหัสอุปกรณ์ P-SWP-B-02 (ห้องน้ำชาย)	1.....	2.....	3.....	4.....
วันที่ปฏิบัติ 4/3/66	5.....	6.....	7.....	8.....
ชื่ออาคาร CMC ชื่อผู้ควบคุม	ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓		
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	✓		
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	✓		
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	✓		
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	✓		
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓		
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 10 AMP	✓		
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓		
9	แรงดัน R-S 278 S-T 295 T-R 391 VOLT	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
11	กระแส R 6.6 S 6.5 T 7.1 AMP	✓		
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓		
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือฟลอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Sewage Pump

รหัส SP/1	รหัสชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
รหัสอุปกรณ์ P-SWP-B-01 (ห้องน้ำชาย)	1.	4.
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67	3.	6.
ชื่ออาคาร CMC	ชื่อผู้ควบคุม	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค
		ดี
		แก้ไข
		อาการเสีย
		หมายเหตุ
CONTROL		
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ CONTROL	✓
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	✓
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	✓
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	✓
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	✓
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 10 AMP	✓
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓
9	แรงดัน R-S... 59.4... T-R... 29.1... VOLT	✓
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓
11	กระแส R... 5.3... S... 5.3... T... 5.5... AMP	✓
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓
หมายเหตุ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหลี หรือเพอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Reused Water Pump

รหัสงาน CWP/1	รหัสชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
รหัสอุปกรณ์ T-RWP-B-03 (PUMP ROOM)	1.	4.
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67	3.	6.
ชื่ออาคาร CM	ชื่อผู้ควบคุม	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค
		ดี
		แก้ไข
		อาการเสีย
		หมายเหตุ
MOTOR & PUMP		
1	การติดตั้งภายในตู้ PUMP	✓
2	ตรวจเช็คสายลวดต่อมอเตอร์	✓
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์	✓
4	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓
5	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ MOTOR	✓
6	ตรวจเช็คแผ่นเครื่อง และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	✓
7	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า PSI	✓
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก PSI	✓
10	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓
CONTROL		
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ CONTROL	✓
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	✓
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	✓
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	✓
5	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 12 AMP	✓
7	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓
8	แรงดัน R-S... 59.4... S... 59.4... T-R... 29.1... VOLT	✓
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓
10	กระแส R... 5.3... S... 5.3... T... 5.5... AMP	✓
11	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓
หมายเหตุ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหลี หรือเพอร์ดี จำกัด

รวมเดือนปีงบประมาณที่ปฏิบัติงาน					
 2 2 4 8 9
3.....					
5.....					
ชื่อผู้ตรวจ.....		ชื่อผู้ตรวจ.....		ชื่อผู้ตรวจ.....	
ชื่ออาคาร.....		ชื่ออาคาร.....		ชื่ออาคาร.....	
รายนาม		ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ	ผิด	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	การติดตั้งสายไฟไม่ถูกต้อง	/			
2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์	/			
3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์	/			
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์	/			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์	/			
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และปั๊ม	/			
8	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า PSI	/			
9	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก PSI	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว CHECK VALVE	/			
CONTROL					
1	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย BREAKER	/			
3	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย MAGNETIC	/			
4	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย RELAY	/			
5	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย FUSE CONTROL	/			
6	ตรวจสอบสวิตช์ OVER LOAD ค่าที่ตั้งค่า AMP	/			
7	ตรวจสอบสวิตช์ไฟ SHOW	/			
8	แรงดัน R-S-T-U-V-W-X-Y-Z VOLT	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง CONTROL	/			
10	กระแส R-S-T-U-V-W-X-Y-Z AMP	/			
11	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย CONTROL	/			

หมายเหต	
---------	--

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก(CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		รายชื่อผู้ตรวจ		ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
1	2	3	4	5	6	
1	การติดตั้งปั๊ม	✓	✓	✓	✓	
2	การติดตั้งสาย	✓	✓	✓	✓	
3	การติดตั้งท่อ	✓	✓	✓	✓	
4	การติดตั้งถัง	✓	✓	✓	✓	
5	การติดตั้งปั๊ม	✓	✓	✓	✓	
6	การติดตั้งถัง	✓	✓	✓	✓	
7	การติดตั้งท่อ	✓	✓	✓	✓	
8	การติดตั้งถัง	✓	✓	✓	✓	
9	การติดตั้งปั๊ม	✓	✓	✓	✓	
10	การติดตั้งถัง	✓	✓	✓	✓	
CONTROL						
1	การติดตั้งปั๊ม	✓	✓	✓	✓	
2	การติดตั้งท่อ	✓	✓	✓	✓	
3	การติดตั้งถัง	✓	✓	✓	✓	
4	การติดตั้งปั๊ม	✓	✓	✓	✓	
5	การติดตั้งถัง	✓	✓	✓	✓	
6	การติดตั้งท่อ	✓	✓	✓	✓	
7	การติดตั้งถัง	✓	✓	✓	✓	
8	การติดตั้งปั๊ม	✓	✓	✓	✓	
9	การติดตั้งถัง	✓	✓	✓	✓	
10	การติดตั้งท่อ	✓	✓	✓	✓	
11	การติดตั้งถัง	✓	✓	✓	✓	

๒) ทราบผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก(CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Slude Pump

รหัส SLP/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		2. ()	
รหัสอุปกรณ์ T - SRP - 1-04 (ห้อง CCTV)		3. ()		4. ()	
วันที่ปฏิบัติงาน A-3-69		5. ()		6. ()	
ชื่ออาคาร L.W.		ชื่อผู้ตรวจสอบ		()	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 6 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R.S. 394 S.T. 394 T.R. 394 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R.A. 3.6 S.A. 6 T.A. 7 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Slude Pump

รหัส SLP/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		2. ()	
รหัสอุปกรณ์ T - SRP - 1-03 (ห้อง CCTV)		3. ()		4. ()	
วันที่ปฏิบัติงาน A-3-69		5. ()		6. ()	
ชื่ออาคาร L.W.		ชื่อผู้ตรวจสอบ		()	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 6 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R.S. 394 S.T. 394 T.R. 394 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R.A. 3.6 S.A. 6 T.A. 7 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Slude Pump

รหัสงานSLP/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		1. 2.	
รหัสอุปกรณ์ T - SRP - 1 - 02 (ห้อง CCTV)		3. 4.		5. 6.	
วันที่ปฏิบัติงาน A-3-61		ชื่อผู้ตรวจ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ชื่ออาคาร CM		รายการ		ผลการตรวจเช็ค	
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 6.5 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S...T...T-R...VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R...S...T...A...A...T...A...AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก(CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหลฯ หรือเพอร์ส จักัด

ตารางตรวจเช็ค Slude Pump

รหัสงานSLP/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		1. 2.	
รหัสอุปกรณ์ T - SRP - 1 - 01 (ห้อง CCTV)		3. 4.		5. 6.	
วันที่ปฏิบัติงาน A-3-61		ชื่อผู้ตรวจ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ชื่ออาคาร CM		รายการ		ผลการตรวจเช็ค	
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 6.5 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S...T...T-R...VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R...S...T...A...A...T...A...AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก(CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหลฯ หรือเพอร์ส จักัด

ตารางตรวจเช็ค Sump Pump

รหัส RCP/1	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T-RCP-1-02 (ผู้ปฏิบัติงานชุด)	1. [redacted]	2. [redacted]	3. [redacted]	4. [redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/62	3. [redacted]	4. [redacted]	5. [redacted]	6. [redacted]
ชื่ออาคาร cmc ชื่อควบคุม [redacted]	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ	สั ต	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/		
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/		
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/		
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/		
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/		
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 16 AMP	/		
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/		
9	แรงดัน R-S 396 S-T 396 T-R 396 VOLT	/		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
11	กระแส R 11.1 S 12.2 T 12.4 AMP	/		
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/		
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Sump Pump

รหัส RCP/1	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T-RCP-1-01 (ผู้ปฏิบัติงานชุด)	1. [redacted]	2. [redacted]	3. [redacted]	4. [redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/62	3. [redacted]	4. [redacted]	5. [redacted]	6. [redacted]
ชื่ออาคาร cmc ชื่อควบคุม [redacted]	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ	สั ต	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/		
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/		
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/		
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/		
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/		
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 16 AMP	/		
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/		
9	แรงดัน R-S 396 S-T 396 T-R 396 VOLT	/		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
11	กระแส R 10.8 S 9.2 T 13.0 AMP	/		
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/		
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Reused Booster Pump

รหัสงาน BPP/1		รหัสผู้ปฏิบัติงาน		รหัสผู้ตรวจสอบ	
รหัสอุปกรณ์ T - RBP - B - 02 (PUMP ROOM)		ชื่อผู้ตรวจ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-14		ชื่อผู้ตรวจ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ชื่ออาคาร WU		ชื่อผู้ตรวจ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	ไม่	อากาศเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม PUMP	/			
2	ตรวจเช็คดูภายนอกเครื่องดูดน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คตัวโรตารี่มอเตอร์	/			
4	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	/			
5	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์	/			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
7	ตรวจเช็คถังเก็บน้ำ	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
9	ตรวจเช็คแรงดัน STARTPSI	/			
10	ตรวจเช็คแรงดัน STOPPSI	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คดูภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S S-T T-R VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R S T AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	/			

หมายเหตุ

ปัทมรัตน์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Reused Booster Pump

รหัสงาน BPP/1		รหัสผู้ปฏิบัติงาน		รหัสผู้ตรวจสอบ	
รหัสอุปกรณ์ T - RBP - B - 01 (PUMP ROOM)		ชื่อผู้ตรวจ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-14		ชื่อผู้ตรวจ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ชื่ออาคาร WU		ชื่อผู้ตรวจ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	ไม่	อากาศเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม PUMP	/			
2	ตรวจเช็คดูภายนอกเครื่องดูดน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คตัวโรตารี่มอเตอร์	/			
4	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	/			
5	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์	/			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
7	ตรวจเช็คถังเก็บน้ำ	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
9	ตรวจเช็คแรงดัน STARTPSI	/			
10	ตรวจเช็คแรงดัน STOPPSI	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คดูภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S S-T T-R VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R S T AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	/			

หมายเหตุ

ปัทมรัตน์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Irrigation Pump

รหัสงาน WFS/1	รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน	1. [Redacted]	2. [Redacted]
รหัสอุปกรณ์ T - IRS - B - 02 (PUMP ROOM)	3. [Redacted]	4. [Redacted]	5. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน A-3-64	5. [Redacted]	6. [Redacted]	
ชื่ออาคาร CM	ชื่อผู้ควบคุมงาน	[Redacted]	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	เสีย
MOTOR & PUMP			
1	การติดตั้งภายในไม่ปกติ PUMP	/	
2	ตรวจเช็คดูอย่างลัดวงจรต่อหลอด	/	
3	ตรวจเช็คตัวโรตอร์ MOTOR	/	
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	/	
5	ตรวจเช็คตัวหลัก MOTOR	/	
6	ตรวจเช็คแผ่นแผ่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/	
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI	-	
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI	-	
10	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/	
CONTROL			
1	ตรวจเช็คดูคัตออฟภายในตู้ CONTROL	/	
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/	
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/	
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/	
5	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/	
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	/	
7	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/	
8	แรงดัน R-S.....S.T.....I.F.....VOLT	/	
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/	
10	กระแส R.....S.....I.....AMP	/	
11	ตรวจสอบสวิตช์ CONTROL	/	
12	หลอดไฟแสงสว่าง	/	
13	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง.....PSI	/	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Irrigation Pump

รหัสงาน WFS/1	รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน	1. [Redacted]	2. [Redacted]
รหัสอุปกรณ์ T - IRS - B - 01 (PUMP ROOM)	3. [Redacted]	4. [Redacted]	5. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน A-3-64	5. [Redacted]	6. [Redacted]	
ชื่ออาคาร CM	ชื่อผู้ควบคุมงาน	[Redacted]	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	เสีย
MOTOR & PUMP			
1	การติดตั้งภายในไม่ปกติ PUMP	/	
2	ตรวจเช็คดูอย่างลัดวงจรต่อหลอด	/	
3	ตรวจเช็คตัวโรตอร์ MOTOR	/	
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	/	
5	ตรวจเช็คตัวหลัก MOTOR	/	
6	ตรวจเช็คแผ่นแผ่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/	
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI	-	
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI	-	
10	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/	
CONTROL			
1	ตรวจเช็คดูคัตออฟภายในตู้ CONTROL	/	
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/	
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/	
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/	
5	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/	
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	/	
7	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/	
8	แรงดัน R-S.....S.T.....I.F.....VOLT	/	
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/	
10	กระแส R.....S.....I.....AMP	/	
11	ตรวจสอบสวิตช์ CONTROL	/	
12	หลอดไฟแสงสว่าง	/	
13	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง.....PSI	/	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Effluent Pump

รหัส SP/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		1.		2.	
รหัสอุปกรณ์ T - EFP - 1 - 03 (ห้อง CCTV)		3.		4.		5.	
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67		6.		7.		8.	
ชื่ออาคาร CM		ชื่อผู้ควบคุม		9.		10.	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		ดี		แก้ไข	
CONTROL							
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL						
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER						
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC						
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY						
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER						
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL						
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 10 AMP						
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW						
9	แรงดัน R-S-T ST-T-R 399.314 VOLT						
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL						
11	กระแส R-S-T 10.8 T 1.8 AMP						
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL						
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH						
หมายเหตุ							

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fountain Pump

รหัสงาน FTS/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		1.		2.	
รหัสอุปกรณ์ P - FTS - B - 04 (ห้อง PUMP น้ำ)		3.		4.		5.	
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67		6.		7.		8.	
ชื่ออาคาร CM		ชื่อผู้ควบคุม		9.		10.	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		ดี		แก้ไข	
MOTOR & PUMP							
1	การติดตั้งภายในตู้ PUMP						
2	ตรวจเช็คสายสัญญาณตู้ PUMP						
3	ตรวจเช็คตู้มอเตอร์ MOTOR						
4	ตรวจเช็คตู้มอเตอร์ MOTOR						
5	ตรวจเช็คตู้มอเตอร์ MOTOR						
6	ตรวจเช็คตู้มอเตอร์ MOTOR และ PUMP						
7	ตรวจเช็คตู้มอเตอร์ MOTOR และ PUMP						
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า PSI						
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก PSI						
10	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE						
CONTROL							
1	ตรวจเช็คจุดภายในตู้ CONTROL						
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER						
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC						
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY						
5	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL						
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET 6.5 A						
7	ตรวจเช็คไฟ SHOW						
8	แรงดัน R-S-T 1.8 VOLT						
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL						
10	กระแส R-S-T 1.8 AMP						
11	ตรวจสอบสวิตช์ CONTROL						
12	หลอดไฟแสงสว่าง						
13	ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง 1.8 PSI						
หมายเหตุ							

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Effluent Pump

รหัสSPP/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T - EFP - 1 - 02 (ห้อง CCTV)		3.....		4.....	
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67		5.....		6.....	
ชื่ออาคาร CM		ชื่อผู้ควบคุมงาน			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 12 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R.S. 240 V.T. 240 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R.S. 10.1 T 10.3 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Effluent Pump

รหัสSPP/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ T - EFP - 1 - 01 (ห้อง CCTV)		3.....		4.....	
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67		5.....		6.....	
ชื่ออาคาร CM		ชื่อผู้ควบคุมงาน			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 12 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R.S. 240 V.T. 240 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R.S. 9.7 T 9.9 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัส DPP/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		นาย [redacted]	
รหัสอุปกรณ์ T-DP-1-15 (ตู้ผู้ส่งสัญญาณ)		วันที่ปฏิบัติงาน		1. [redacted]	
วันที่ปฏิบัติงาน		4/3/67		3.	
ชื่ออาคาร		cnc		5.	
ชื่อผู้ควบคุม		[redacted]		6.	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 16 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S-T.....S-T.....T-R.....VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R.....S.....T.....Amps	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ตู้ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ส จักัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัส DPP/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		นาย [redacted]	
รหัสอุปกรณ์ T-DP-1-14 (ตู้ผู้ส่งสัญญาณ)		วันที่ปฏิบัติงาน		1. [redacted]	
วันที่ปฏิบัติงาน		4/3/67		3.	
ชื่ออาคาร		cnc		5.	
ชื่อผู้ควบคุม		[redacted]		6.	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 16 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S-T.....S-T.....T-R.....VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R.....S.....T.....Amps	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ตู้ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ส จักัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัสDPP/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเลข	
รหัสอุปกรณ์ T-DP-1-13 (ตู้ตั้งสถานีสูบน้ำ)		3.....		4.....	
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67		5.....		6.....	
ชื่ออาคาร amc ชื่อควบคุม		ตรวจสอบ			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 16 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S 398 S-T 395 T-R 395 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R 11.8 S 13.4 T 13 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ส จักก

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัสDPP/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเลข	
รหัสอุปกรณ์ C-DP-B/12 (ตู้มีการเรียนรู้)		3.....		4.....	
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67		5.....		6.....	
ชื่ออาคาร amc ชื่อควบคุม		ตรวจสอบ			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 9 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 399 T-R 395 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R 6.2 S 6.4 T 6.1 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ส จักก

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัส DPP/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ C-DP-B-11 (ศูนย์การเขียน)		1. [REDACTED]		4. [REDACTED]	
วันที่ปฏิบัติงาน 4/9/67		3. [REDACTED]		6. [REDACTED]	
ชื่ออาคาร CMC ชื่อควบคุม [REDACTED]		5. [REDACTED]		[REDACTED]	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
ดี	แก้ไข	อาการเสีย			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 5 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 397 T-R 399 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R 6.3 S 6.3 T 6.0 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วส่งพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พัส พรีฟเพอร์ติ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัส DPP/1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ C-DP-B-10 (ห้อง PUMP DATA)		1. [REDACTED]		4. [REDACTED]	
วันที่ปฏิบัติงาน 4/9/67		3. [REDACTED]		6. [REDACTED]	
ชื่ออาคาร CMC ชื่อควบคุม [REDACTED]		5. [REDACTED]		[REDACTED]	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
ดี	แก้ไข	อาการเสีย			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 5 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S 398 S-T 395 T-R 399 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R 5.5 S 6.0 T 5.9 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วส่งพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พัส พรีฟเพอร์ติ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัสDPPI		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ C-DP-B-09 (ห้อง PUMP DATA)		1. [REDACTED]		4. [REDACTED]	
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67		3. [REDACTED]		6. [REDACTED]	
ชื่ออาคาร CMC ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]		5. [REDACTED]		[REDACTED]	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดตายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 9 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S...S-T...T-R 59.5 T-R 59.1 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R...S...T 6.1 T 5.9 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วส่งพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือฟเวอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัสDPPI		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
รหัสอุปกรณ์ P-DP-B-08 (ห้อง PUMP น้ำ)		1. [REDACTED]		4. [REDACTED]	
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67		3. [REDACTED]		6. [REDACTED]	
ชื่ออาคาร CMC ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]		5. [REDACTED]		[REDACTED]	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดตายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 14 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S...S-T...T-R 59.5 T-R 59.1 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R...S...T 6.1 T 6.0 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วส่งพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือฟเวอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัสDPPH1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเลข	
รหัสอุปกรณ์ P-DP-B-07 (ห้อง PUMP น้ำพ)		3.....		4.....	
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67		5.....		6.....	
ชื่ออาคาร CMC		ชื่อผู้ควบคุมงาน		ชื่อช่าง	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 4 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R.S. 376 S.T. 378 T.R. 374 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R. 6.0 S. 6.3 T. 6.1 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัสDPPH1		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน		หมายเลข	
รหัสอุปกรณ์ T-DP-B-06 (หน้าห้อง AHU)		3.....		4.....	
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67		5.....		6.....	
ชื่ออาคาร CMC		ชื่อผู้ควบคุมงาน		ชื่อช่าง	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 8 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R.S. 375 S.T. 376 T.R. 374 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R. 6.0 S. 6.3 T. 6.3 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัสDPP/1		รหัสอุปกรณ์ T-DP-B-05 (หน้าห้อง AHU)		วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67	
ชื่ออาคาร cmc		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 5 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S 395 S-T 396 T-R 394 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R 5.9 S 5.9 T 5.8 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ส จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัสDPP/1		รหัสอุปกรณ์ T-DP-B-04 (หน้าบัส ST.2)		วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67	
ชื่ออาคาร cmc		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 8 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R-S 395 S-T 396 T-R 394 VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
11	กระแส R 6.9 S 9.1 T 6.8 AMP	/			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ส จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัสDPP/H	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน			หมายเหตุ
รหัสอุปกรณ์ T-DP-B-03 (หน้าบัสได ST.2)	1	2	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67	5	6	7	8
ชื่ออาคาร CMC	ชื่อผู้ควบคุมงาน			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/		
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	/		
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/		
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่าAMP	/		
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/		
9	แรงดัน R-S.....T-R.....VOLT	/		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
11	กระแส R.....S.....T.....AMP	/		
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	/		
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัสDPP/H	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน			หมายเหตุ
รหัสอุปกรณ์ T-DP-B-02 (หลัง PUMP น้ำดี)	1	2	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67	5	6	7	8
ชื่ออาคาร CMC	ชื่อผู้ควบคุมงาน			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/		
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	/		
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/		
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่าAMP	/		
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/		
9	แรงดัน R-S.....T-R.....VOLT	/		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
11	กระแส R.....S.....T.....AMP	/		
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	/		
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Drain Pump

รหัส DP/H	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน			
รหัสอุปกรณ์ T-DP-B-01 (ห้อง PUMP นี้ดี)	1. [redacted]	2. [redacted]	3. [redacted]	4. [redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 4/3/67	5. [redacted]	6. [redacted]	7. [redacted]	8. [redacted]
ชื่ออาคาร CMK	ชื่อผู้ควบคุม [redacted]			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
		ดี	ไม่ใช้	
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/		
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	/		
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/		
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 8 AMP	/		
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/		
9	แรงดัน R-S 395 S-T 396 T-R 395 VOLT	/		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
11	กระแส R 6.1 S 6.0 T 6.9 AMP	/		
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	/		
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Cold Water Pump

รหัสงาน CWP/H	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน			
รหัสอุปกรณ์ T-CWP-B-03 (PUMP ROOM)	1. [redacted]	2. [redacted]	3. [redacted]	4. [redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67	5. [redacted]	6. [redacted]	7. [redacted]	8. [redacted]
ชื่ออาคาร CM	ชื่อผู้ควบคุม [redacted]			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
		ดี	ไม่ใช้	
MOTOR & PUMP				
1	การติดตั้งภายในตู้ PUMP	/		
2	ตรวจเช็คจุดต่อสายลวดต่อเฟลา	/		
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์	/		
4	ตรวจเช็คตัวเบรค PUMP	/		
5	ตรวจเช็คตัวหลัก MOTOR	/		
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์ที่สะท้อน	/		
7	ตรวจเช็คการทำงาน MOTOR และ PUMP	/		
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 0 PSI	/		
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 160 PSI	/		
10	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/		
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/		
5	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/		
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 45 AMP	/		
7	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/		
8	แรงดัน R-S 401 S-T 403 T-R 408 VOLT	/		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
10	กระแส R 39.1 S 40.1 T 39.9 AMP	/		
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	/		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Pm1

ตารางตรวจเช็ค Cold Water Pump

รหัสงาน CWP/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		นายเขต	
รหัสอุปกรณ์ T-CWP-B-01 (PUMP ROOM)		3.....		2.....	
วันที่ปฏิบัติงาน 1-3-64		4.....		5.....	
ชื่ออาคาร.....		ชื่อผู้ตรวจ.....		
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
MOTOR & PUMP					
1	การติดตั้งปั๊มไม่พบ	✓			
2	ตรวจเช็คดูยางลัดวงจรต่อเวลา	✓			
3	ตรวจเช็คตัวเครื่อง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คตัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่สะท้อน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้าPSI	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คดูคัตวอยล์ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ทำ 48...AMP	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
8	แรงดัน R-S-A01...S.T. 400...I-R-400...VOLT	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
10	กระแส R-S-A01...S.T. 33.2...I...33.2...AMP	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พัส หรือเพอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Cold Water Pump

รหัสงาน CWP/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		นายเขต	
รหัสอุปกรณ์ T-CWP-B-02 (PUMP ROOM)		3.....		2.....	
วันที่ปฏิบัติงาน 1-3-64		4.....		5.....	
ชื่ออาคาร.....		ชื่อผู้ตรวจ.....		
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
MOTOR & PUMP					
1	การติดตั้งปั๊มไม่พบ	✓			
2	ตรวจเช็คดูยางลัดวงจรต่อเวลา	✓			
3	ตรวจเช็คตัวเครื่อง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คตัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่สะท้อน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้าPSI	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คดูคัตวอยล์ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ทำ 48...AMP	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
8	แรงดัน R-S-A01...S.T. 400...I-R-400...VOLT	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
10	กระแส R-S-A01...S.T. 33.2...I...33.2...AMP	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓			
หมายเหตุ					

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พัส หรือเพอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Booster Pump

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		ชื่อผู้ตรวจ		ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
สัปดาห์	รายกาย	ดี	แก้ไข	รายการเสีย		
MOTOR & PUMP						
1	ตรวจเช็คการติดตั้งสายไม่ขาด PUMP	/				
2	ตรวจเช็คดูยางล้อคลุดต่อเหลา	/				
3	ตรวจเช็คตัวกรองมอเตอร์	/				
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	/				
5	ตรวจเช็คตัวเรือน MOTOR	/				
6	ตรวจเช็คแฉกหัวหลัก MOTOR	/				
7	ตรวจเช็คแม่เหล็กและอุปกรณ์ใกล้เคียง	/				
8	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/				
9	ตรวจเช็คแรงดัน STARTPSI	/				
10	ตรวจเช็คแรงดัน STOPPSI	/				
11	ตรวจเช็คการทำงาน CHECK VALVE	/				
CONTROL						
1	ตรวจเช็คดูคีย์ภายในตู้ CONTROL	/				
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/				
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/				
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/				
5	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	/				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/				
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า AMP	/				
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/				
9	แรงดัน R-S-T VOLT	/				
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/				
11	กระแส R-A-S-T AMP	/				
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/				
13	ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ PUMP	/				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก(CM)

รหัสSP/1
รหัสอุปกรณ์ T - SAP - 1 - 06 (ห้อง CCTV)
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67
ชื่ออาคาร CM ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
CONTROL				
1	ตรวจสอบเครื่องควบคุมในตู้ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BREAKER	✓		
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ MAGNETIC	✓		
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ RELAY	✓		
5	ตรวจสอบเบรกเกอร์ TRANSFORMER	✓		
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ FUSE CONTROL	✓		
7	ตรวจสอบ OVER LOAD ค่าที่ SET ค่าAMP	✓		
8	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓		
9	แรงดัน R-S-T-VOLTS T-R-VOLTS	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
11	กระแส R-A-S-A-T-A-S-AMP	✓		
12	ตรวจสอบเบรกเกอร์ CONTROL	✓		
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหลฯ หรือเพอร์รี่ จำกัด

รหัสSP/1
รหัสอุปกรณ์ T - SAP - 1 - 05 (ห้อง CCTV)
วันที่ปฏิบัติงาน 4-3-67
ชื่ออาคาร CM ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
CONTROL				
1	ตรวจสอบเครื่องควบคุมในตู้ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BREAKER	✓		
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ MAGNETIC	✓		
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ RELAY	✓		
5	ตรวจสอบเบรกเกอร์ TRANSFORMER	✓		
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ FUSE CONTROL	✓		
7	ตรวจสอบ OVER LOAD ค่าที่ SET ค่าAMP	✓		
8	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓		
9	แรงดัน R-S-T-VOLTS T-R-VOLTS	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
11	กระแส R-A-S-A-T-A-S-AMP	✓		
12	ตรวจสอบเบรกเกอร์ CONTROL	✓		
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหลฯ หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Sumersible Pump

รหัสSPP/1	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน			หมายเหตุ
รหัสอุปกรณ์ T - SAP - 1 - 04 (ห้อง CCTV)	1. [REDACTED]	2. [REDACTED]	3. [REDACTED]	
วันที่ปฏิบัติงาน A-3-67	4. [REDACTED]	5. [REDACTED]	6. [REDACTED]	
ชื่ออาคาร CM	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
		ดี	อาการเสีย	
CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ CONTROL	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	✓		
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓		
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 6 AMP	✓		
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓		
9	แรงดัน R.S. 220V S.T. 220V T.R. 220V VOLT	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
11	กระแส R. 0.5 S. 0.5 T. 0.5 AMP	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓		
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ(CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหล หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Sumersible Pump

รหัสSPP/1	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน			หมายเหตุ
รหัสอุปกรณ์ T - SAP - 1 - 03 (ห้อง CCTV)	1. [REDACTED]	2. [REDACTED]	3. [REDACTED]	
วันที่ปฏิบัติงาน A-3-67	4. [REDACTED]	5. [REDACTED]	6. [REDACTED]	
ชื่ออาคาร CM	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
		ดี	อาการเสีย	
CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ CONTROL	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	✓		
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓		
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 8 AMP	✓		
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓		
9	แรงดัน R.S. 220V S.T. 220V T.R. 220V VOLT	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
11	กระแส R. 0.5 S. 0.5 T. 0.5 AMP	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓		
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
หมายเหตุ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ(CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหล หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Sumersible Pump

รหัส SP/1		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		4.	
รหัสอุปกรณ์ T-SAP-1-02 (ห้อง CCTV)		3.		5.	
วันที่ปฏิบัติงาน 13-57		5.		6.	
ชื่ออาคาร LW		ชื่อผู้ควบคุมงาน		7.	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
		ดี	แก้ไข		
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	/			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	/			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 0 AMP	/			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
9	แรงดัน R.S. T.R. VOLT	/			
10	ตรวจสอบการทำงานเครื่อง CONTROL	/			
11	กระแส R. S. AMP	-			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	/			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	/			

หมายเหตุ

- พบความผิดปกติ (อุปกรณ์ควบคุม)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว


☒ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พหล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

เลขที่ ๓๔๔๔/ ๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


อาคาร...ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...โดย...ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...ตั้งอยู่เลขที่...๙๙...ตรอก/ซอย...ถนน...รัชดาภิเษก...หมู่ที่...ตำบล/แขวง...ดินแดง...อำเภอ/เขต...ดินแดง...จังหวัด...กรุงเทพมหานคร...ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ...บริษัท...เอ็น.เอส.เพลส...เอ็น.เจ.เนียริง จำกัด...เลขทะเบียน...น.๐๑๕๙/๒๕๕๑...ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕...แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่...เดือน...ปี...๒๕๖๖...พ.ศ.
ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...เดือน...ปี...๒๕๖๗...พ.ศ.

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นใบรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
 ๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี ระยะเวลาครบ ๑ ปี
- BID 99742E150092



(...)
ผู้อำนวยการสำนักงานการโยธา
ตำแหน่ง...ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เอกสารการรณรงค์แยกขยะและประหยัดพลังงาน

คำสั่งผู้จัดการที่ บกท. 0001/2560

**เรื่อง แจ้งจัดคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาคารสถาบันวิทยการจัดการตลาดทุน**

เพื่อให้การดำเนินงานด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม (“คณะทำงาน”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 2. ให้ยกเลิกคำสั่งผู้จัดการ ว่าด้วยเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาคารสถาบันวิทยการจัดการตลาดทุน ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 3. ให้คณะทำงานฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการกลาง	เป็น	ประธานคณะทำงาน
(2) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการกลาง	เป็น	รองประธานคณะทำงาน
(3) ผู้แทนฝ่ายจัดซื้อ	เป็น	คณะทำงาน
(4) ผู้แทนฝ่ายสนับสนุนการตลาด	เป็น	คณะทำงาน
(5) ผู้แทนฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน	เป็น	คณะทำงาน
(6) ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	เป็น	คณะทำงาน
(7) ผู้แทนฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็น	คณะทำงาน
(8) ผู้แทนฝ่ายสื่อสารองค์กร	เป็น	คณะทำงาน
(9) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ	เป็น	คณะทำงาน และเลขานุการ
(10) ผู้แทนฝ่ายบริการกลาง	เป็น	คณะทำงาน และเลขานุการ
(11) ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคาร	เป็น	ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ 4. ให้คณะทำงานฯ มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และนโยบาย
- (2) ดำเนินการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
- (3) จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนุรักษ์พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน พร้อมควบคุมดูแลกิจกรรมหรือการฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
- (4) ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- (5) ทบทวนนโยบายและการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการดำเนินงาน และรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารอาคารทราบ
- (6) รายงานผลการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานในองค์กรทราบแต่ละหน่วยงาน เจ้าของอาคารรับทราบ

สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560



กรรมการและผู้จัดการ



ประกาศคณะกรรมการพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาคารสถาบันวิทยการตลาดทุน

เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งมีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
3. ส่งเสริมความรู้ ความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานภายในองค์กรทุกระดับ เพื่อสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
4. ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. วางแผนควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ลดปริมาณการเกิดของเสีย รวมถึงการจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. ทบทวนนโยบายการจัดการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ประธานคณะกรรมการพลังงาน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และอาคารสถาบันวิทยการตลาดทุน

โครงสร้างคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน



โครงสร้างคณะตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน



ใบรับรองมาตรฐาน LEED

1000016299, Dindaeng, Krung Thep

The Stock Exchange of Thailand Office

LEED BD+C: New Construction (v2009)

GOLD, AWARDED MAR 2016

SUSTAINABLE SITES		AWARDED: 23 / 26	MATERIAL & RESOURCES		CONTINUED
SSp1	Construction activity pollution prevention	REQUIRED	MRC5	Regional materials	2 / 2
SSc1	Site selection	1 / 1	MRC6	Rapidly renewable materials	0 / 1
SSc2	Development density and community connectivity	5 / 5	MRC7	Certified wood	0 / 1
SSc3	Brownfield redevelopment	0 / 1			
SSc4.1	Alternative transportation - public transportation access	6 / 6	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY		AWARDED: 10 / 23
SSc4.2	Alternative transportation - bicycle storage and changing rooms	1 / 1	EQp1	Minimum IAQ performance	REQUIRED
SSc4.3	Alternative transportation - low-emitting and fuel-efficient vehicles	3 / 3	EQp2	Environmental Tobacco Smoke (ETS) control	REQUIRED
SSc4.4	Alternative transportation - parking capacity	2 / 2	EQc1	Outdoor air delivery monitoring	1 / 1
SSc5.1	Site development - protect or restore habitat	0 / 1	EQc2	Increased ventilation	1 / 1
SSc5.2	Site development - maximize open space	1 / 1	EQc3.1	Construction IAQ Mgmt plan - during construction	1 / 1
SSc6.1	Stormwater design - quantity control	1 / 1	EQc3.2	Construction IAQ Mgmt plan - before occupancy	1 / 1
SSc6.2	Stormwater design - quality control	0 / 1	EQc4.1	Low-emitting materials - adhesives and sealants	1 / 1
SSc7.1	Heat island effect - nonroof	1 / 1	EQc4.2	Low-emitting materials - paints and coatings	1 / 1
SSc7.2	Heat island effect - roof	1 / 1	EQc4.3	Low-emitting materials - flooring systems	0 / 1
SSc8	Light pollution reduction	1 / 1	EQc4.4	Low-emitting materials - composite wood and agrifiber products	0 / 1
			EQc5	Indoor chemical and pollutant source control	1 / 1
WATER EFFICIENCY		AWARDED: 10 / 10	EQc6.1	Controllability of systems - lighting	0 / 1
WEp1	Water use reduction	REQUIRED	EQc6.2	Controllability of systems - thermal comfort	0 / 1
WEc1	Water efficient landscaping	4 / 4	EQc7.1	Thermal comfort - design	1 / 1
WEc2	Innovative wastewater technologies	2 / 2	EQc7.2	Thermal comfort - verification	1 / 1
WEc3	Water use reduction	4 / 4	EQc8.1	Daylight and views - daylight	0 / 1
			EQc8.2	Daylight and views - views	1 / 1
ENERGY & ATMOSPHERE		AWARDED: 7 / 35	EQp123	Designing with Nature, Biophilic Design for the Indoor Environment	REQUIRED
EAp1	Fundamental commissioning of building energy systems	REQUIRED	EQp124	Performance-based IAQ design and assessment	REQUIRED
EAp2	Minimum energy performance	REQUIRED			
EAp3	Fundamental refrigerant Mgmt	REQUIRED	INNOVATION		AWARDED: 5 / 6
EAc1	Optimize energy performance	4 / 19	IDc1	Innovation in design	4 / 5
EAc2	On-site renewable energy	0 / 7	IDc2	LEED Accredited Professional	1 / 1
EAc3	Enhanced commissioning	0 / 2			
EAc4	Enhanced refrigerant Mgmt	2 / 2	REGIONAL PRIORITY		AWARDED: 4 / 4
EAc5	Measurement and verification	1 / 3	EAc1	Optimize energy performance	1 / 1
EAc6	Green power	0 / 2	EAc5	Measurement and verification	0 / 1
			WEc1	Water efficient landscaping	1 / 1
MATERIAL & RESOURCES		AWARDED: 6 / 14	WEc2	Innovative wastewater technologies	1 / 1
MRp1	Storage and collection of recyclables	REQUIRED	WEc3	Water use reduction	1 / 1
MRC1.1	Building reuse - maintain existing walls, floors and roof	0 / 3			
MRC1.2	Building reuse - maintain interior nonstructural elements	0 / 1	TOTAL		65 / 110
MRC2	Construction waste Mgmt	2 / 2			
MRC3	Materials reuse	0 / 2			
MRC4	Recycled content	2 / 2			

40-49 Points
CERTIFIED

50-59 Points
SILVER

60-79 Points
GOLD

80+ Points
PLATINUM

แผนผังที่มปฏิบัติการฉุกเฉิน

2024

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



อาคารตลาดหลักทรัพย์
Updated: 01/01/2567

ขั้นตอนการบริหารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ขอบเขต

เอกสารนี้จะอธิบายถึงแผนป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับพื้นที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CMC) ซึ่งรวมถึงพื้นที่อาคารวิทยุการตลาดทุน (NP) โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินตามกฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้มีความปลอดภัย และมีแผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอนในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือลดความรุนแรง ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด พร้อมทั้งปกป้องชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กร
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในการเตรียมการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย
3. เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรม และฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญ ตามหน้าที่รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้สามารถประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

1. ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร
3. ช่างประจำอาคาร
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5. เจ้าหน้าที่ Fireman
6. พนักงานทำความสะอาด
7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
8. เจ้าหน้าที่ธุรการ

คำนำ

อดีตถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของอาคารสูง ซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้นหากจะต้องการระบบป้องกัน และระบับดับภัยที่ดีแล้ว ยังต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วย มิเช่นนั้นจะเกิดความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง และทรัพย์สินในวงกว้าง

อาคารตลาดหลักทรัพย์ เป็นอาคารสูง 30 ชั้น มีพนักงาน และผู้ใช้บริการต่อวันเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ จะสร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้บริการ และทำให้ความคุมสถานการณ์ได้ยาก ทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตของพนักงาน และผู้ใช้บริการ จึงมีนโยบายให้จัดทำแผนฉุกเฉินอัคคีภัยขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานทุกท่านในอาคารตลาดหลักทรัพย์ในการรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีสติ และมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการของอาคารตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ว่า “พัฒนาอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานสากล ดำเนินถึงความปลอดภัย และความสะอาดสบายของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ”

คำจำกัดความ

1. สุริยะ หมายถึง เกิดเหตุไฟไหม้
2. สุริยะเหลือ หมายถึง ไฟไหม้เล็กน้อย เจ้าของพื้นที่ หรือทีมดับเพลิงภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ สามารถชี้แจงได้
3. สุริยะส้ม หมายถึง ไฟไหม้ขนาดกลาง ทีมดับเพลิงภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ ไม่สามารถดับเพลิงชี้แจงได้ ด้วยถังดับเพลิง จะต้องใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงเข้าดับเพลิง
4. สุริยะแดง หมายถึง ไฟไหม้ขนาดใหญ่ ทีมดับเพลิงในอาคารภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ ไม่สามารถระงับเหตุได้ จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และต้องมีการอพยพคนทั้งหมดออกจากอาคารตลาดหลักทรัพย์
5. คุณสบายใจ หมายถึง ทีมดับเพลิงภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
6. ผู้บริหารอาคาร บุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์มอบหมายให้ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้อาคารตลาดหลักทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย รวมถึงควบคุม ช่อมแซม และบำรุงรักษางานวิศวกรรมระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร กำกับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย/คนสวน พนักงานจัดเลี้ยง และห้องประชุม และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามวิปฏิบัติ
7. พนักงาน หมายถึง ผู้จัดการ พนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และพนักงานชั่วคราวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย

8. พนักงานรักษาความปลอดภัย หมายถึง บุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตคน และทรัพย์สิน รวมถึงการดูแลอาคารในสถานที่ทำการ
9. บุคลากรนอก หมายถึง บุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมาย หรือจ้างปฏิบัติงานให้ตลาดหลักทรัพย์หรือผู้บริหาร ได้แก่ ผู้รับเหมา ช่อม บำรุงรักษา ปรับปรุง ติดตั้งใหม่ ผู้รับจ้างจัดงาน (Organizer) ผู้รับจ้างจัดเลี้ยง (Catering) ผู้จัดงานประชุม สัมมนา (Event & Seminar) และบุคคลที่เข้ามาใช้บริการธุรกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์
10. ทีมดับเพลิงอาคาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ

11. ทีมฉุกเฉิน หมายถึง ทีมตรวจสอบพนักงาน และระบบเหตุเบื้องต้น
12. จุดเกิดเหตุ หมายถึง พื้นที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุไฟไหม้
13. จุดรวมพล หมายถึง พื้นที่ปลอดภัยซึ่งหน่วยงานของอาคารตลาดหลักทรัพย์ หน้าที่กำหนดให้เป็นตัวกันในการประกาศแผนอพยพหนีไฟ
14. ศูนย์บัญชาการ หมายถึง สถานที่ปลอดภัยสำหรับผู้บัญชาการดับเพลิง และทีมงานใช้ในการบัญชาการตามแผนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
15. จุดปฐมพยาบาล หมายถึง สถานที่ปลอดภัยสำหรับการปฐมพยาบาล และพยาบาลผู้บาดเจ็บเกิดเหตุเพลิงไหม้ และส่งต่อผู้ป่วย
16. จุดส่งต่อผู้ป่วย หมายถึง สถานที่ปลอดภัยที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ
17. แนวผนังกันควัน (Smoke Compartments) หมายถึง บริเวณที่ถูกควบคุมไม่ให้ควันไฟแพร่กระจายออกหรือเข้าพื้นที่ด้วยพื้น และผนังทนไฟ โดยพื้นที่ที่สามารถทนไฟได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยง ความรุนแรง และความสูญเสียจากเหตุไฟไหม้
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุไฟไหม้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรม และฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน
4. เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน และผู้ใช้บริการของ อาคารตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารอาคารบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบุคลากรทุกคนในอาคารตลาดหลักทรัพย์

มาตรการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

การกำหนดมาตรการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

- 1) จัดให้มีแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ทั้งในด้านการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิบัติรูปพื้นที่เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว
- 2) จัดให้มีทางออกทุกส่วนงาน อย่างน้อย 2 ทางที่สามารถอพยพพนักงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงาน โดยให้ไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยภายใน 5 นาที และออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกิน 20 นาที อย่างปลอดภัย
- 3) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ และระบบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- 4) จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง
- 5) ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงเข้าอาคาร และภายในอาคารเป็นแบบเดียวกัน หรือขนาดเท่ากันทั้งที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการ
- 6) มีการตรวจตราให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนดตามชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
- 7) จัดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
- 8) ไม่มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด
- 9) จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ
- 10) จัดให้พนักงานที่ทำหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงาน
- 11) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ เป็นต้น ไว้เพื่อให้พนักงานใช้งานการดับเพลิง
- 12) ควรมีคู่มือให้เกิดการรู้ไหล หรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด ที่จะเกิดเหตุให้เกิดการติดไฟ
- 13) จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดปลั่งเสียง ให้พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึง
- 14) มีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

- 15) จัดให้มีกลุ่มพนักงาน เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย และมีผู้อำนวยการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานทั้งระบบประจำอยู่ตลอดเวลา
- 16) จัดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
- 17) จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
- 18) จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ได้กำหนดให้นายจ้างจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

- 1) การอบรม
- 2) การณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
- 3) การตรวจตรา
- 4) การดับเพลิง
- 5) การอพยพหนีไฟ
- 6) การบรรเทาทุกข์
- 7) การปฏิบัติรูปพื้นที่

องค์ประกอบของแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย

องค์ประกอบของแผนดังกล่าวจะดำเนินการในภาวะต่างกัน รายละเอียดแยกได้ดังนี้

- 1) ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ 3 แผน คือ
 - (1) แผนการอบรม
 - (2) แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
 - (3) แผนการตรวจตรา
- 2) ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับการการดับเพลิง และลดความสูญเสียโดยประกอบด้วยแผนต่าง ๆ 3 แผน คือ
 - (1) แผนการดับเพลิง
 - (2) แผนการอพยพหนีไฟ

- 3) หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว จะประกอบด้วยแผนที่จะดำเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว 2 แผน คือ
- (1) แผนการบรรเทาทุกข์ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้
 - (2) แผนปฏิรูปพื้นที่

ส่วนที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ

การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนตรวจตราเป็นแผนการสำรวจความเสี่ยง และตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ แผนอบรม เป็นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งในเชิงป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ และแผนบรรณคดีป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันกาเกิดอัคคีภัยด้วยการสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงาน

แผนการอบรม

แผนการอบรม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้กับพนักงานในเชิงป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิดอัคคีภัย ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียต่อองค์กรทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย ธุรกิจ การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงขั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน โดยกำหนดให้มีการอบรม เรื่องของการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพไฟ ซึ่งมีหลักการจัดทำแผนการอบรม ดังนี้

- 1) จัดให้ลูกจ้างร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน ผ่านการอบรมหลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น"
- 2) จัดให้มีการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Pre Fire Plan) สำหรับสมาชิกทีมดับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง
- 3) จัดให้มีการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน และฝึกซ้อมตามแผนอพยพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาติดต่อ ผู้รับเหมากายในบริษัทหรือรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 5) การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น

แผนการบรรณคดีป้องกันอัคคีภัย

แผนการบรรณคดีป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันกาเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ และเป็นการสร้าง ความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับในสถานประกอบการ

- 1) แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ในอาคารตลาดหลักทรัพย์
- 2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย
- 3) กิจกรรม 5 ส.

แผนการตรวจตรา

แผนการตรวจตรา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ให้อุปกรณ์ หรือระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ ผู้ที่รับผิดชอบ ในการตรวจตรา ดังนี้

ฝ่ายบริหารอาคาร ทำการตรวจสอบดังนี้

แผนการตรวจตรา

รายการการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ระบบแจ้งเหตุ 1. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ 2. อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบอัตโนมัติ (Smoke และ Heat Detector) 3. อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว Gas Alarm Detector	-ตรวจสอบเดือนละครั้ง -ตรวจสอบปีละครั้ง (โดยทยอยตรวจแต่ละเดือนจนครบ) -ตรวจสอบทุกวัน	-ฝ่ายบริหารอาคาร ทีม Fireman/ Safety -ฝ่ายบริหารอาคาร(วิศวกรรม)/ทีม Fireman/ Safety -ทีม Fireman/ Safety
ระบบดับเพลิง 1. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 2. Fire Pump 3. Jockey Pump 4. หัวฉีดน้ำดับเพลิง 5. ถังน้ำสำรอง 6. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 7. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) 8. ระบบดับเพลิงพิเศษ	-ตรวจสอบสัปดาห์ละครั้ง -รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 6 เดือน -รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 6 เดือน -ตรวจสอบทุกวัน -ตรวจสอบระดับน้ำเต็มและคลัง -ตรวจสอบเดือนละครั้ง -ตรวจสอบเดือนละครั้ง -ตรวจสอบ 3 เดือนครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคาร (วิศวกรรม) -ฝ่ายบริหารอาคาร(วิศวกรรม)/ทีม Fireman -ทีมวิศวกรรม ทีม Fireman -ฝ่ายบริหารอาคารทีม Fireman -ฝ่ายบริหารอาคาร(ทีมวิศวกรรม)/ทีม Fireman -ทีม Fireman/ Safety -ฝ่ายบริหารอาคาร(ทีมวิศวกรรม)/ทีม Fireman/Safety -ฝ่ายบริหารอาคาร(ทีมวิศวกรรม)/ทีม

9. ภัยพิบัติ	-ตรวจสอบเตือนและควัก	Fireman/Safety -ทีม Fireman/Safety
ระบบอื่นๆ		
1. ระบบไฟฉุกเฉิน	-ตรวจสอบเตือนและควัก	-ฝ่ายบริหารอาคารทีม Fireman/ Safety
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-ตรวจสอบดับได้และควัก	-ฝ่ายบริหารอาคารทีม Fireman/ Safety
3. ตรวจสอบระบบ Access Control	-ปิด 1 ครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคาร/ Safety
4. ตรวจสอบสัญญาณเสียงในอาคาร	-ปิด 1 ครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคาร/ Safety
5. ตรวจสอบระบบกันไฟฟ้า	-เตือนและ 1 ครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคาร/ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
6. Central Battery System	-เตือนและ 1 ครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคาร
7. Low Voltage System	-เตือนและ 1 ครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคาร
8. MATV System	-เตือนและ 1 ครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคาร
9. Emergency Central Battery	-เตือนและ 1 ครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคารทีม Fireman/ Safety
10. Emergency Light	-เตือนและ 1 ครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคารทีม Fireman/ Safety
11. ป้ายทางหนีไฟ	-เตือนและ 1 ครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคารทีม Fireman/ Safety
12. Exit Sign	-เตือนและ 1 ครั้ง	-ฝ่ายบริหารอาคารทีม Fireman/ Safety
การตรวจตราพื้นที่		
1. การตรวจตราพื้นที่ และจัดการให้มีสิ่งของวางกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประตูช่องทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ	-ตรวจสอบทุกวัน	-ฝ่ายบริหารอาคารทีม Fireman
2. การตรวจสอบความปลอดภัย	-เตือนและควัก	-คณะกรรมการความปลอดภัย -ทีม Fireman
3. การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	-ตรวจสอบทุกวัน	

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง เป็นขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแผนอพยพหนีไฟ เป็นแผนที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินภายในอาคารตลาคหลักทรัพย์

ในกรณีสัญญาณผิดพลาด

- 1) ทีมฉุกเฉิน (ช่างอาคาร / ทีมรปภ.) เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับสัญญาณ แจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ห้อง Control (9666)

- 2) ทีมช่างเทคนิคตรวจสอบอุปกรณ์ และทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายให้พร้อมใช้งาน และ Reset ระบบให้ทำงานปกติ แจ้งผู้จัดการอาคาร และจัดทำรายงานเหตุการณ์ (Incident Report)

- 3) ฝ่ายบริหารอาคารติดต่อผู้รับเหมาเพื่อเข้ามาทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ (ในกรณีที่จำเป็น) ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

- 1) ทีมฉุกเฉิน (ช่างอาคาร / ทีมรปภ.) เข้าตรวจสอบพื้นที่ แจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ห้อง Control (9666) จากการตรวจสอบพบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง และเข้าระงับเหตุเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิง)

- 2) อพยพพนักงานในพื้นที่ซึ่งที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัย
- 3) พนักงานทุกคนที่อยู่ในแผนฉุกเฉินเข้าประจำพื้นที่

- (1) ผู้อำนวยการดับเพลิงเข้าประจำห้อง Command
- (2) รองผู้อำนวยการ

- (3) จป.วิชาชีพติดตามผู้อำนวยการดับเพลิง และติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ สถานีตำรวจหน่วยข่าว สถานีดับเพลิงหน่วยข่าว โรงพยาบาลที่ Contract ไว้

- (4) หัวหน้าทีมควบคุมงานระบบสั่งการให้ทีมช่างประจำห้องระบบต่างๆ

- (5) ทีมจราจร / ควบคุมพื้นที่ ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อาคาร

- (6) หัวหน้าทีมกองอำนวยความสะดวกกองอำนาจการที่จตุรพล รัชดาชอย 3 แยก 4-2 ตรวจสอบจำนวนผู้อพยพที่อพยพไปจากอาคารตลาคหลักทรัพย์ ตรวจสอบผู้สูญหาย

- (7) ทีม FIREMAN พร้อมรถขึ้นอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าประจำที่เตรียมเข้าระงับเหตุ

- (8) ทีมช่วยเหลือเข้าประจำที่ตามแผน

- 4) กรณีดับเพลิงได้ ทีมฉุกเฉินสามารถดับเพลิงได้ แจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ห้อง Control (9666) ว่าสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้ว

- 5) เจ้าหน้าที่ห้อง Control (9666) แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงว่าสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้ว

- 6) ผู้อำนวยการดับเพลิงส่งบัตรพื้นที่เพื่อเข้าสำรวจความเสียหาย

- 7) ทีมบริหารอาคาร / เข้าตรวจสอบความเสียหาย / จัดทำรายงาน / แจ้งประกัน

- 8) ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารรายงานผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ (ผู้มีอำนาจสั่งการ)
- 9) กรณีนี้ไม่สามารถดับเพลิงได้ ทีมฉุกเฉิน เข้าดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงแต่ไม่สามารถดับเพลิงได้จึงมาที่ ห้อง **Control (9666)** เพื่อขอกำลังสนับสนุน (ทีมดับเพลิงอาคาร) และขอตัดระบบไฟฟ้าในชั้นเกิดเหตุ เพื่อใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมกับรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เรื่อย ๆ
- 10) ห้อง **Control (9666)** แจ้งมาที่ทีมดับเพลิงสนับสนุน และแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงว่าขอใช้สายฉีดน้ำเข้าดับเพลิง
- 11) ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งทีมวิศวกรมสั่งปิดระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศในพื้นที่ที่เกิดเหตุ และระงับวุ่นวาย
- 12) ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งจราจรสั่งให้ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ รวมทั้งห้ามรถเข้ารถออกโดยเด็ดขาด
- 13) ทีมดับเพลิงอาคาร (**Fireman / Firewatchman**) สนับสนุนเข้าพื้นที่เกิดเหตุ ดำเนินการแต่ชุดดับเพลิง (ในพื้นที่ปลอดภัย) แต่งชุดเสร็จเข้าพื้นที่เกิดเหตุด้วยบันไดหนีไฟ แล้วต่อสายดับเพลิงเข้ากับวาล์วจ่ายน้ำที่ตู้ดับเพลิง ต่อหัวฉีดน้ำดับเพลิง และลากสายดับเพลิงไปยังจุดเกิดเพลิงไหม้
- 14) ทีมฉุกเฉิน (ช่างอาคาร / ทีมรปภ.) ออกจากจุดเกิดเหตุ และตรวจสอบผู้ตกค้างในพื้นที่ชั้นบนเกิดเหตุ ชั้นล่างเกิดเหตุ และไปประจำที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- 15) หัวหน้าทีมดับเพลิงอาคาร ประกาศตัวเป็น **Leader** คอยสั่งการ และประสานงานบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ และแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเป็นระยะ
- 16) **Leader** รายงานมาที่ผู้อำนวยการดับเพลิงว่าสามารถดับเพลิงได้แล้วผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ
- 17) ทีมดับเพลิงอาคาร ไม่สามารถดับเพลิงด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงได้ แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง ว่าไม่สามารถดับเพลิงได้จำเป็นต้องร้องขอทีมดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก และแจ้งให้ใช้แผนอพยพคนออกจากอาคารตลาดหลักทรัพย์
- 18) ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารรายงานผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ (ผู้มีอำนาจสั่งการ)
- 19) ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งให้ทีมสื่อสารประสานกับหน่วยงานภายนอก และประกาศแผนอพยพหนี

- 20) พนักงานทุกคนทำท่ายู่ในอาคารตลาดหลักทรัพย์ให้ทำการอพยพตามผู้ช่วยเหลือ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำชั้น)ตามเส้นทางทางหนีไฟของพื้นที่ตนเองเพื่อไปรวมกันที่จุดรวมพล รัชดาซอย 3 แยก 4-2
- 21) ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งทีมวิศวกรมตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมดในอาคารที่เกิดเหตุ
- 22) ทีมจราจรดำเนินการปิดกั้นถนนฝั่งขวาเข้าก่อนถึงทางเข้าตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 50 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้าอาคารตลาดหลักทรัพย์
- 23) รปภ. พาทีมดับเพลิงภายนอกไปรายงานตัวกับผู้อำนวยการดับเพลิงที่ห้อง Command
- 24) รปภ. พาทีมดับเพลิงภายนอก (ทีมปฏิบัติการ) เข้าไปใกล้พื้นที่เกิดเหตุ / ทีมดับเพลิงอาคารออกมาไว้ทีมดับเพลิงภายนอกเข้าพื้นที่
- 25) ทีมบริหารอาคารอำนวยความสะดวก และประสานงาน จนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภายนอกจะควบคุมเพลิงได้
- 26) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงภายนอกสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแจ้งมาที่ผู้อำนวยการดับเพลิง
- 27) ทีมบริหารอาคารประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ให้พนักงาน และผู้ใช้อาคารทราบถึงสภาวะปกติ
- 28) ทีมสนับสนุนช่วยเหลือกองอำนาจการ / จัดเตรียมน้ำดื่ม / เตรียมอาหารในกรณีที่ยังระยะเวลาที่ยืนอยู่ / และคอยสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอจากทีมอื่นๆ / เตรียมสถานที่เพื่อแถลงข่าว
- 29) ทีมกองอำนาจการดำเนินการจัดตั้งกองอำนาจการรวมพล รัชดาซอย 3 แยก 4-2/ตรวจสอบจำนวนผู้ที่อพยพมา
- 30) ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารรายงานผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ (ผู้มีอำนาจสั่งการ)ว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว
- 31) ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ รับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อ

ในกรณีที่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้

ผู้บริหารอาคาร / ทีมวิศวกรรม และช่างประจำอาคาร

- 1) จัดการตั้งค่าให้ทุกระบบในอาคารกลับคืนสู่สภาพปกติ
- 2) หลังจากตั้งค่าให้ทุกระบบกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว ให้ช่างของอาคารทำการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่างๆ ในอาคารนั้นสามารถกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์เหมือนเดิม
- 3) เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ทำการบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อใช้อ้างอิงในการทำเอกสารรายงานเหตุการณ์
- 4) เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในเอกสารรายงานเหตุการณ์ และส่งเอกสารให้แก่ผู้จัดการทรัพย์สิน และเจ้าของอาคาร เพื่อรับทราบภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับจากเหตุการณ์เกิดขึ้น

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

ผู้แจ้งเหตุการณ์

บุคคลผู้พบเพลิงไหม้ด้วย

- 1) กดสวิตช์สัญญาณเตือนภัยที่ใกล้ที่สุด
- 2) ดำเนินการดับเพลิงเบื้องต้นด้วยการใช้ถังดับเพลิง หรือสายดับเพลิง (Hose reel) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยผู้ดับเพลิง และผู้อื่นเป็นอันดับแรก

พนักงานทุกคน

- 1) เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น พนักงานทุกคนควรดำเนินการล็อกดูเอกสารสำคัญ พร้อมทั้งปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกตัว และทำตามคำแนะนำของผู้นำทางของแต่ละชั้นในการทำการอพยพออกจากอาคารโดยใช้ทางออกที่ใกล้ที่สุด เพื่อเดินทางไปรวมตัวกัน ณ จุดนัดรวมพล
- 2) ในระหว่างการอพยพ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ควรนำทางอพยพให้กับลูกค้าหรือแขกที่มาเยี่ยมอาคารให้ออกจากอาคารโดยเร็วที่สุด
- 3) ในระหว่างการอพยพ ให้ดำเนินการอย่างเป็นระเบียบอย่างมีสติ และเดินทางให้ออกจากอาคารโดยเร็วโดยทางออกที่ใกล้ที่สุดเพื่อไปรวมตัวกัน ณ จุดนัดรวมพล และไม่ใช้ลิฟต์โดยสาร

- 4) พนักงานทุกคน / ผู้มาเยี่ยม / ลูกค้า / แขก ห้ามไม่ให้เข้าไปในอาคารอีกครั้งหลังจากการอพยพออกมาแล้ว นอกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่
- 5) ไม่ควรใช้ลิฟต์ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากระบบได้ตั้งให้ลิฟต์ทุกตัวลงไปที่ศูนย์อยู่ที่ชั้นนั้น

แนวทางสำหรับพนักงานที่ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. พนักงานทุกคนควรทราบในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 1) บันไดหนีไฟ
 - 2) ที่ตั้งของสัญญาณเตือนภัย
 - 3) ที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง และทางหนีไฟ
 - (1) ถังดับเพลิง
 - (2) ตู้ดับเพลิง
 - (3) ประตูหนีไฟ
 - 4) ดึงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ห้อง Control (9666) โดยระบุพื้นที่ที่เกิดเหตุให้ชัดเจน

2. ดับเพลิงขั้นต้นด้วยถังดับเพลิง

3. ในกรณีมีควันไฟ หมอบคลานลงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และปิดมูกด้วยผ้าเปียก และบิดให้หมดมาด ๆ

4. และประตูทุกครั้งก่อนเปิดเพื่อทดสอบความร้อน (ถ้าประตูร้อนมาก อาจเป็นไปได้อีกว่ากำลังมีไฟไหม้หลังประตูนั้น)


5. ปิดประตูทางหนีไฟเสมอเนื่องจากอาจทำให้ควันเข้ามาในทางหนีไฟได้

6. เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ควรรายงานตัวที่จุดรวมพลเพื่อให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


7. ผู้ที่จะทำการดับเพลิงด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง (Advance Fire Fighting Training Course) มาแล้วเท่านั้น

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ระยะห่าง (ก.ม.)
1. สถานีดับเพลิง		
- สถานีดับเพลิงห้วยยาง	โทร. 02-2756044, 089-1088594 (สายประไฟ กะพันธ์)	1.9
- สถานีดับเพลิงสุทธิดาร	โทร. 02-2773688 089-2194262 (สายภาณุ ภาณุศักดิ์)	4.2
- สถานีดับเพลิงสามเสน	โทร. 02-2412391-4 (สายสมเจน ชูทอง)	8.7
- สถานีดับเพลิงหัวหมาก	โทร. 02-3140071 (สายสังพร บุ้งเนา)	9.2
- สถานีดับเพลิงพลโยธิ์	โทร. 02-2792192 (สายภาณุพันธ์ กิ่งสกุล)	6.9
- สถานีดับเพลิงบางกะปิ	โทร. 02-3181360 (สายไพจิตร คำคม)	5.9
2. สถานีตำรวจ		
- สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง	โทร. 081-555-9919 (พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ)	1.9
3. โรงพยาบาล		
- โรงพยาบาลพระรามเก้า	โทร. 02-202 9999	2.3
- โรงพยาบาลลาดพร้าว	02-5302556	10.8
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	02-6671000	3.6
- ศูนย์นครินทร์	1669	4.9
- ศูนย์เอราวัณ กทม.	1646	11.8
- หมออาสา จส. 100	02-7494636	5.8
- หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.	1555	4.9
- หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล	1554	8.6


Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้



Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้(ต่อ)
















Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้(ต่อ)











รายชื่อผู้รับผิดชอบตามผังทีมงานแผนฉุกเฉินอัคคีภัย

ตำแหน่ง	เวลาทำการ (08.00 – 17.00 น.)	นอกเวลาทำการ (17.00-08.00 น.) และวันหยุด ราชการ (หัวหน้าช่างเวร) แจ้ง และ ประสานดูแลแจ้งกร อุบัติเหตุอัคคีภัย
ผู้อำนวยการดับเพลิง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร [REDACTED]	ช่างอาคาร (หัวหน้าช่างเวร) แจ้ง และ ประสานดูแลแจ้งกร อุบัติเหตุอัคคีภัย
รองผู้อำนวยการดับเพลิง / หัวหน้าทีม กองอำนาจการ	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร [REDACTED]	
หัวหน้าทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน	เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมความปลอดภัยระดับวิชาชีพ [REDACTED]	หัวหน้างานทีม Fireman แลคกอลงคืน
หัวหน้าทีมฉุกเฉินเพลิง	ทีม Fireman 1. F1 (หัวหน้าทีมกลางวัน) 2. F2 ทีม Firewatchman 4 คน ตามแผนงานของ ทีมรักษาความปลอดภัย (มีการสลับการเข้า งานในแต่ละเดือน)	ทีม Fireman 1. F3 (หัวหน้าทีมกลางคืน) 2. F4 ทีม Firewatchman 4 คน ตามแผนงานของ ทีมรักษาความปลอดภัย (มีการสลับการเข้า สลับการเข้างานในแต่ละเดือน)
หัวหน้าทีมสนับสนุน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝ่ายบริหารอาคาร [REDACTED]	หัวหน้างานทีมรักษาความปลอดภัย (P1)
หัวหน้าทีมควบคุมงบประมาณ	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝ่ายวิศวกรรม [REDACTED]	หัวหน้าช่างอาคาร (ช่างเวร)
ทีมจัดการกองอำนาจการ / ประสานงาน กองอำนาจการ	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย (แม่บ้าน) [REDACTED]	ในเวลาเอกเวลาทำการไม่มีผู้ ปฏิบัติงาน จึงไม่จำเป็นต้องจัดตั้งกอง อำนาจการ
หัวหน้าทีมจราจร / ควบคุมพื้นที่	ผู้จัดการรักษาความปลอดภัย(PCS) [REDACTED]	หัวหน้ารักษาความปลอดภัย (P1)

การกำหนดบุคคลของฝ่ายปฏิบัติการ

กำหนดบุคคลของฝ่ายปฏิบัติ		หน้าที่รับผิดชอบ
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง (1) คุณนักร จุฑกิตติพงษ์ 086-399-6384		(1) รับฟังงานต่าง ๆ เพื่อสั่งการไปตามสถานการณ์ (2) ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) รายงานผลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป
2. ผู้ดูแลควบคุมงานระบบภายในอาคาร (1)  (2)  (3)  (4)  (5)		(1) เมื่อเกิดเหตุให้รีบระงับที่ห้องไฟฟ้า เพื่อรับคำสั่งตัดไฟจากผู้ควบคุมการดับเพลิง (2) เมื่อเกิดเหตุให้แบ่งทีมเพื่อควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ
3. ผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก / ผู้จัดการด้านการจราจร / ผู้ตรวจสอบสำรวจความเสียหาย (1)  (2)  (3) 		(1) ช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง (2) บริหารจัดการด้านการจราจรโดยรอบอาคารตลาดหลักทรัพย์ (3) จัดทีมผู้ตรวจสอบสำรวจความเสียหาย (4) รับคำสั่งจากผู้ควบคุมการดับเพลิง (5) ส่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ถ้าได้รับมอบหมาย
4. จัดตั้งกองอำนาจการ / ผู้ตรวจสอบจำนวนพนักงาน / บริหารจัดการหน่วยงานภายนอก (1)  (2) 		(1) จัดเตรียมอุปกรณ์ และพื้นที่ในการจัดตั้งกองอำนาจการตรวจสอบจำนวนพนักงานว่าครบ หรือไม่ หากไม่ครบให้ประสานงานไปยังผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อประสานงานตรวจสอบค้นหาต่อไป (2) จัดเตรียมพื้นที่ และช่องทางการสื่อสารให้กับหน่วยงานภายนอก
5. ผู้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการแถลงข่าว (1)  (2) 		(1) จัดเตรียมพื้นที่ และประสานงานผ่านสื่อสาธารณะ เพื่อทำการแถลงข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (2) รับคำสั่งจากผู้ควบคุมการดับเพลิง
6. ผู้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น (1)  (2) 		(1) ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บ (2) ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ (3) ทำการตรวจสอบผู้บาดเจ็บ ประเมินความรุนแรง หากต้องการส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง

กำหนดบุคคลของฝ่ายปฏิบัติ	หน้าที่รับผิดชอบ
7. ทีมดับเพลิงอาคาร ทีม Fireman (1) F1 (หัวหน้าทีมกลางวัน) (2) F2 (3) F3 (หัวหน้าทีมกลางคืน) (4) F4 ทีม รมภ. (ทีม Firewatchman) (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12) 	(1) ทำการดับเพลิงเบื้องต้น (2) ควบคุมเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ (3) ประสานงานผู้อำนวยการดับเพลิงเป็นระยะ (4) รายงานผู้อำนวยการดับเพลิงเป็นระยะ (5) ประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงในการขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินของพนักงาน และของอาคารตลลดหลักทรัพย์ ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นควรกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน โดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ หรือผู้อำนวยการดับเพลิง และในแผนดังกล่าวควรกำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้

1. ผู้อำนวยการดับเพลิง คือ คุณนิกร จรุงกิตติพงศ์
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง คือ คุณวรวิทย์ มุณีวรรณ
3. ผู้นำอพยพหนีไฟ มีหน้าที่นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้ ไปยัง จุดรวมพล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย พนักงานสามารถที่จะมารายงานตัว และทำการตรวจสอบนับจำนวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพไฟหนีออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง หมายถึงมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย คือ เจ้าหน้าที่ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจักษ์
4. ผู้ตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคน หรือไม่ คุณสุสสิพร ทรัพย์มรรค
5. หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ จะเข้าค้นหา และทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคาร หรือในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยงานพาหนะให้ในกรณีที่ยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล คือ คุณวรวิทย์ มุณีวรรณ

ความรับผิดชอบของผู้นำอพยพหนีไฟ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำชั้น)

1. เตรียมรายชื่อพนักงานในหน่วยงาน เพื่อให้รู้ว่ามีจำนวนเท่าไร ชื่ออะไร เพราะเมื่อได้รับสัญญาณให้มีการอพยพ จะได้ควบคุมจำนวนอพยพได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เมื่อได้ยินประกาศ หรือสัญญาณให้อพยพ ผู้นำอพยพหนีไฟจะต้องสั่งการให้พนักงานทุกคนในพื้นที่ตนเองรับผิดชอบ รีบอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไว้ เพื่อไปยังจุดรวมพล
3. เมื่อไปถึงจุดรวมพลให้ทำการตรวจสอบจำนวนคนตามรายชื่อให้ครบอีกครั้ง ให้ผู้ประสานงานที่จุดรวมพล และให้รายงานอีกครั้งหลังจากที่มีการเช็ครายชื่อครบทุกหน่วยงานพร้อมสรุปด้วยว่ามีผู้สูญหายบ้างหรือไม่ และให้ทุกคนฟังคำสั่งผู้ช่วยการดับเพลิงอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3 การดำเนินการหลังเกิดเหตุ

การดำเนินการหลังเกิดเหตุ เป็นแนวทางการจัดการหลังเพลิงสงบ ตรวจสอบผลถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสำรวจความเสียหาย และการฟื้นฟูให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการต่อไปได้ ประกอบด้วยแผนบรรเทาทุกข์ และแผนการปฏิรูปฟื้นฟู

แผนบรรเทาทุกข์

หลังจากผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงสั่งการให้ประกาศ เพลิงสงบสามารถควบคุมเพลิงได้ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1. ประชุมร่วมกันทีมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รายงานผลการสำรวจความเสียหาย และประเมินความเสียหาย เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งหมดทุกฝ่ายในเหตุการณ์ฉุกเฉินในครั้ง และข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานในครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาตัวหรือเสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สินและเกิดเหตุทางอาคารตลาดหลักทรัพย์จะร่วมกันพิจารณาให้การรักษาช่วยเหลือตามเหมาะสม
3. การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด โดยไม่หยุดชะงักหรือกระทบกระเทือนน้อยที่สุด

แผนบรรเทาทุกข์จะต้องมีการกำหนดทีม และพนักงานร่วมทีม ซึ่งประกอบด้วย

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
2. การสำรวจความเสียหาย
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรอรับคำสั่ง
4. การช่วยเหลือ และค้นหาผู้เสียชีวิต
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้

7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

แผนปฏิรูป

แผนปฏิรูป "ได้แก่ การนำรายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะแผนการป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนบรรเทาทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ) รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตัวบุคลากรต่าง ๆ ที่บกพร่อง นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อร่วมรับแผนปฏิรูป ได้แก่

1. โครงการประชาสัมพันธ์ สาเหตุการเกิดอัคคีภัย และแนวทางป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ
2. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และสรรหาสิ่งที่สูงเสียให้กลับคืนสภาพปกติ

ภาคผนวก



ใบรับรองการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ที่ บทอ.019-2567

6 มิถุนายน 2567


เรื่อง นำส่งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567
เรียน ผู้อำนวยการ
สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย และรายงาน ข้อที่ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ นำส่งรายงานผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 ไว้เพื่อทราบ ณ โอกาสนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร

ผู้ประสานงาน: นางสาวสาริตา บัญจะบุตร

E-Mail: Sarisap@set.or.th โทร.0 2009 9000 ต่อ 9634



แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาขา - ประเภทกิจการ ตลาดหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ " ซอย " ถนน รัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๙-๙๐๐๐ ต่อ ๓๔๒๒

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๑,๔๖๖ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

☒ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☒ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน
☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๘๗๔ คน

๒.๔ ผลการดำเนินการงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามหนังสือ รายงานการฝึกซ้อม เลขที่ ๑๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว
☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ ส่วนนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขที่ใบอนุญาต ดพต.๒๐๒ และ ดพฝ.-ร ๒๐๒ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ [ลายเซ็น] นายจ้าง

วันที่ 6/6/67

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง.....
วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕๑
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร๒๐๒.....วันอนุญาต ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....วันหมดอายุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔
E-mail : fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว
ชื่อสถานประกอบกิจการ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทกิจการ ตลาดหลักทรัพย์
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่.....- ตรอก/ซอย.....- ถนน รัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๙-๙๐๐๐ (ต่อ ๓๔๒๒) โทรสาร.....
ลูกจ้างทั้งหมดจำนวน ๑,๔๖๖ คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๘๗๔ คน
☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....
ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน
๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบอนุญาต

รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ที่ กท ๑๘๐๔/๖๕๖๔



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว หนังสือขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ. - ร ๒๐๒ และ ดพต. - ๒๐๒) ได้จัดวิทยากรพร้อมอุปกรณ์ ไปดำเนินการฝึกซ้อมตามที่ขอรับการสนับสนุนแล้วโดยทำการฝึกซ้อม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้รับรายงานจากนายวิระพันธ์ วาพันธ์ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ หัวหน้าคณะวิทยากร ว่ามีเจ้าหน้าที่และบุคลากร อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน ๘๗๔ คน ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑

โทร. / โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๑




ที่ กท ๑๘๐๗/๑๙๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๘๗๔ คน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉบับนี้) และได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยดำเนินการฝึกซ้อม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ผลการดำเนินการ ดี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗



รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โฆษการการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๘๗๔ คน

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พค. ๒๕๖๗



รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพ. - ร ๒๐๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๔๗๖ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
สถานดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



แผนการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

อาคาร CMC และ NP

การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567



- ✓ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดว่า นายจ้างต้องจัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ✓ เพื่อให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร มีความรู้ ความเข้าใจ จดจำวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้และการอพยพหนีไฟ
- ✓ เพื่อเตรียมความพร้อมที่รองรับเหตุฉุกเฉิน ในการตอบสนองสถานการณ์ การปฏิบัติตามแผนระบับเหตุที่กำหนด และทดสอบการทำงานของระบบด้าน Safety ของอาคาร



ทุกคน
กด Acknowledge
ทั้งการซ้อมที่อาคาร
CMC และ NP

CMC
อังคารที่ 7 พ.ค. 67

จันทร์ที่ 29 เม.ย. 67

9:00-12:00 น. อบรมจป.ประจำชั้น (ผู้นำอพยพ) ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
อังคารที่ 7 พ.ค. 67

15:00-16:00 น. ซ้อมอพยพหนีไฟ

NP
จันทร์ที่ 20 พ.ค. 67

9:00-12:00 น. อบรมจป.ประจำชั้น (ผู้นำอพยพ) ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
14:00-15:00 น. ซ้อมอพยพหนีไฟ

กรณีเข้าสำนักงาน CMC วันที่ 7 พ.ค. 67	กรณีเข้าสำนักงาน NP วันที่ 20 พ.ค. 67	กรณีไม่ได้เข้าสำนักงาน CMC หรือ NP ในวันซ้อม	Employee/Outsource
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ Fire Alarm / SMS ประกาศอพยพ / Notification SET DNA		เมื่อได้ SMS ประกาศอพยพ / Notification SET DNA	ชื่อพนักงาน
1. ไปบันไดหนีไฟ ภายใน 5 นาที *	1. ไปบันไดหนีไฟ และออกจากอาคาร ภายใน 5 นาที *	กด Acknowledge ภายใน 30 นาที	รูปพนักงาน
2. ออกจากอาคาร ภายใน 20 นาที	2. ถึงจุดรวมพล กด Acknowledge ภายใน 30 นาที		<input type="radio"/> ออกจากตึกได้อย่างปลอดภัย
3. ถึงจุดรวมพล กด Acknowledge ภายใน 30 นาที			<input type="radio"/> อยู่ภายใต้กระบวนการเกิดเหตุ
เลือกสถานะ : ■ ออกจากตึกได้อย่างปลอดภัย หรือ ■ ติดอยู่ในตึก (เฉพาะผู้บาดเจ็บในช่วงเกิดเหตุ)		เลือกสถานะ : ○อยู่นอกตึกขณะเกิดเหตุ	<input type="radio"/> ติดอยู่ในตึก
			Acknowledge

* กฎหมายกำหนด



ทุกคน กด Acknowledge ทั้งการซ้อมที่อาคาร CMC และ NP

การกด Acknowledge กรณี ซ้อมอพยพหนีไฟที่อาคาร CMC

Employee/Outsource	
ชื่อ	กรอกชื่อตนเอง (ภาษาอังกฤษ)
<input type="radio"/> ออกจากตึกได้อย่างปลอดภัย	กรณี ปฏิบัติงาน CMC และอพยพไปถึงจุดรวมพล
<input type="radio"/> อยู่นอกตึกขณะเกิดเหตุ	กรณี <u>ปฏิบัติงาน NP / WFH / ลา</u>
<input type="radio"/> ติดอยู่ในตึก	กรณี ปฏิบัติงาน CMC
Acknowledge	กดยืนยัน

การกด Acknowledge กรณี ซ้อมอพยพหนีไฟที่อาคาร NP

Employee/Outsource	
ชื่อ	กรอกชื่อตนเอง (ภาษาอังกฤษ)
<input type="radio"/> ออกจากตึกได้อย่างปลอดภัย	กรณี ปฏิบัติงาน NP และอพยพไปถึงจุดรวมพล
<input type="radio"/> อยู่นอกตึกขณะเกิดเหตุ	กรณี <u>ปฏิบัติงาน CMC / WFH / ลา</u>
<input type="radio"/> ติดอยู่ในตึก	กรณี ปฏิบัติงาน NP
Acknowledge	กดยืนยัน

3

แผนประชาสัมพันธ์ (E-mail / SET DNA / Website)

6

22 เม.ย. 67

- กำหนดการซ้อมอพยพ
- รูปแบบการซ้อมอพยพหนีไฟ
- กำหนดการอบรมผู้นำอพยพ (จบ. ประจำชั้น / ตัวแทน)

7

29 เม.ย. 67

- กำหนดการซ้อมอพยพ
- ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้
- รูปแบบการซ้อมอพยพหนีไฟ

8

13 พ.ค. 67

- Remind การซ้อมอพยพหนีไฟอาคาร NP
- รูปแบบการซ้อมอพยพหนีไฟ NP

4

ขอบเขตการซ้อม อาคาร CMC

อังคารที่ 7 พ.ค. 67 เวลา 15:00-16:00 น.

1. ซ้อมการปฏิบัติงานของทีมดับเพลิง

- ทีมตรวจสอบการเกิดเหตุ
- ทีมดับเพลิงอาคาร
- ทีมดับเพลิงสทพ. ห้วยขวาง
- การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของทีมผู้บริหารอาคาร

2. ทดสอบการทำงานของระบบงานด้าน Safety

- ระบบ Fire Alarm แจ้งเหตุตามกำหนด
- การปลดล็อก Access Control, ประตู Mantrap
- เปิดระบบอัดอากาศ
- ลิฟต์ไต่ลงชั้น 1 และหยุดการทำงาน
- ระบบปรับอากาศหยุดทำงาน และทำงานเฉพาะชั้นบน-ล่างของชั้นเกิดเหตุ

3. การอพยพหนีไฟ และกด Acknowledge ยืนยันตัวตน

- จัดตั้งกองอำนวยความสะดวก
- อพยพพนักงานและผู้ใช้อาคารทั้งหมด
- การยืนยันความปลอดภัยของพนักงานทุกคนผ่าน SET DNA

การประเมินผลการซ้อมอพยพ และการปฏิบัติงานของทีมดับเพลิง

Working Group

1. [Redacted]
2. [Redacted]
3. [Redacted]
4. [Redacted]
5. [Redacted]
6. [Redacted]
7. [Redacted]
8. [Redacted]
9. [Redacted]

Damage Assessment Team (DAT) สังเกตการณ์และให้คำแนะนำ Working Group ในการซ้อม

1. คุณ [Redacted]
2. คุณ [Redacted]
3. คุณ [Redacted]
4. คุณ [Redacted]
5. คุณ [Redacted]
6. คุณ [Redacted]

สถานที่ประกอบการซ้อม

- Command room
- MS TEAM – LIVE การจัดการเหตุ

ประตูฉุกเฉิน




5

การจำลองสถานการณ์ อาคาร CMC

สถานที่	สาเหตุ	ความรุนแรง
1. Solar Roof ชั้นดาดฟ้า อาคาร C	ไฟฟ้าลัดวงจร	<ul style="list-style-type: none"> ■ คิวไฟเกิดขึ้นเล็กน้อย เพลิงไหม้รัศมีไม่เกิน 2 เมตร ■ ดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงอาคาร
2. โถงลิฟต์ ชั้น 9 อาคาร A (เครื่องปล่อยลิฟต์)	ไฟฟ้าลัดวงจร	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพลิงไหม้รัศมีมากกว่า 2 เมตร ■ ขอความช่วยเหลือการดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก ■ พบความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และโครงสร้างอาคารอาจเสียหาย

แผนผังจุดเกิดเหตุตามสถานการณ์จำลอง




1. อพยพเข้าไปยังบันไดหนีไฟ ภายใน 5 นาที หลังสัญญาณ Alarm

2. อพยพออกจากอาคาร ภายใน 20 นาที หลังสัญญาณ Alarm
3. ถึงจุดรวมพลแล้ว กด Acknowledge ภายใน 30 นาที หลังสัญญาณ Alarm

6

ขั้นตอนการซ้อมอพยพหนีไฟ และการระงับเหตุ อาคาร CMC



ขอบเขตการซ้อม อาคาร NP

จันทร์ที่ 20 พ.ค. 67 เวลา 14:00-15:00 น.

1. ซ้อมการปฏิบัติงานของทีมดับเพลิง

- ทีมตรวจสอบการเกิดเหตุ
- ทีมดับเพลิงอาคาร
- ทีมดับเพลิงสตพ.ลาดยาว
- การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของทีมผู้บริหารอาคาร

2. ทดสอบการทำงานของระบบงานด้าน Safety

- ระบบ Fire Alarm แจ้งเหตุตามกำหนด
- การปลดล็อก Access Control
- ลิฟต์ไโรยตัวลงชั้น 1 และหยุดทำงาน
- ระบบปรับอากาศหยุดทำงาน

3. การอพยพหนีไฟ และกด Acknowledge ยืนยันตัวตน

- จัดตั้งกองอำนาจการ
- อพยพพนักงานและผู้ใช้อาคารทั้งหมด
- การยืนยันความปลอดภัยของพนักงานทุกคนผ่าน SET DNA

การประเมินผลการซ้อมอพยพ และการปฏิบัติงานของทีมดับเพลิง

Working Group

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Damage Assessment Team (DAT) สังเกตการณ์และให้คำแนะนำ Working Group ในการซ้อม

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

สถานที่ประเมินการซ้อม


- ห้องประชุม อาคาร NP1 ชั้น 1
- MS TEAM – LIVE การจัดการเหตุ

การจำลองสถานการณ์ อาคาร NP



สถานที่	สาเหตุ	ความรุนแรง
1. ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร NP1	ตู้ MDB ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดไฟลุกไหม้เล็กน้อย	<ul style="list-style-type: none"> เพลิงไหม้รัศมีไม่เกิน 2 เมตร ดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงอาคาร
2. ห้อง Auditorium ชั้น 4 อาคาร NP2	ไฟฟ้าลัดวงจร	<ul style="list-style-type: none"> เพลิงไหม้รัศมีมากกว่า 2 เมตร ขอความช่วยเหลือการดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก พบความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และโครงสร้างอาคารอาจเสียหาย

แผนผังจุดเกิดเหตุตามสถานการณ์จำลอง



1. อพยพเข้าไปยังบันไดหนีไฟ และออกจากอาคาร
ภายใน 5 นาที หลังสัญญาณ Alarm


2. ถึงจุดรวมพลแล้ว กด Acknowledge ภายใน 30 นาที หลังสัญญาณ Alarm

9

ขั้นตอนการซ้อมอพยพหนีไฟ และการระงับเหตุ อาคาร NP




การอพยพ



การระงับเหตุ

ตำแหน่งและหน้าที่ฝ่าย PFM (ข้อมูลพยพ CMC)



ตำแหน่งและหน้าที่ฝ่าย PFM (ข้อมูลพยพ NP)

ชื่อ	ตำแหน่ง	หน้าที่
1. [REDACTED] 2. [REDACTED] 3. [REDACTED] 4. [REDACTED] 5. [REDACTED] 6. [REDACTED] 7. [REDACTED] 8. [REDACTED] 9. [REDACTED]	ห้องประชุม อาคาร NP1 ชั้น 1	ประเมินผล <ul style="list-style-type: none"> การซ้อมพยพ การปฏิบัติงานของทีมดับเพลิง การทำงานของระบบดับเพลิง
1. [REDACTED]	CCTV อาคาร NP1 ชั้น 1	ประเมินผลการทำงานของระบบดับเพลิง
1. [REDACTED] 2. [REDACTED] 3. [REDACTED] 4. [REDACTED] 5. [REDACTED] 6. [REDACTED] 7. [REDACTED] 8. [REDACTED] 9. [REDACTED]	ทำงานตามปกติ	รอกด Acknowledge หลังได้รับ SMS / Notification SET DNA (คุณณัฐจิตร และคุณเฉลิมศักดิ์ติดตามการกด Acknowledge)

ผลการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อาคาร CMC ประจำปี 2566



- ผลการซ้อมหนีไฟ ผ่าน ตามกฎหมาย 100%
- Recommended Time by PFM ไม่ผ่าน 1 ข้อ (การ Acknowledge)

หัวข้อ	กฎหมาย	SLA	PFM	ข้อกำหนด	ผลการซ้อม
การเข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ	•			<ul style="list-style-type: none"> พนักงานที่เข้าสำนักงานเข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ 100% 	<u>ผ่าน</u> <ul style="list-style-type: none"> จป.ประจำชั้นตรวจเช็คเพื่อนร่วมชั้น รปภ.เดินตรวจสอบผู้ตกค้างทุกชั้น
อพยพไปยังจุดปลอดภัย	•			<ul style="list-style-type: none"> เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ Fire Alarm / SMS ประกาศอพยพ / Notification SET DNA ทุกคนไปยังบันไดหนีไฟ ภายใน 5 นาที 	<u>ผ่าน</u> - คนสุดท้ายเข้าบันไดหนีไฟใน 4 นาที
อพยพออกจากอาคารครบทั้งหมด			•	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ Fire Alarm / SMS ประกาศอพยพ / Notification SET DNA ทุกคนออกจากอาคาร ภายใน 20 นาที 	<u>ผ่าน</u> - คนสุดท้ายออกจากอาคารใน 18 นาที
ทุกคน Acknowledge			•	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ Fire Alarm / SMS ประกาศอพยพ / Notification SET DNA กรณีเข้าสำนักงาน : ถึงจุดรวมพล ทุกคนกด Acknowledge ภายใน 30 นาที กรณีไม่เข้าสำนักงาน : ทุกคนกด Acknowledge ภายใน 30 นาที 	<u>ไม่ผ่าน</u> พนักงาน 841 คน ไม่กด 2 คน Outsource 590 คน ไม่กด 24 คน
จัดตั้งกองอำนาจการ		•		<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งกองอำนาจการ ภายใน 10 นาที หลังจากยืนยันการเกิดเหตุ 	<u>ผ่าน</u> - จัดตั้งกองอำนาจการใน 6 นาที
ระบบอาคาร		•		<ul style="list-style-type: none"> Floor Alarm ใน 3 นาที Sandwich Alarm ใน 6 นาที (ชั้นบน-ล่างของชั้นเกิดเหตุ) General Alarm ใน 10 นาที 	<u>ผ่าน</u> <ul style="list-style-type: none"> 3 นาที 6 นาที 10 นาที
การระงับเหตุ		•		<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันการเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจาก Alarm) ทีมดับเพลิงอาคาร ถึงชั้นเกิดเหตุภายใน 6 นาที (หลังจาก Alarm) ทีมดับเพลิงห้วยขวางถึง SET ภายใน 10 นาที (หลังจากดับเพลิงได้รับแจ้ง) 	<u>ผ่าน</u> <ul style="list-style-type: none"> 2 นาที 5 นาที 9 นาที

ปัญหา และข้อเสนอแนะจากการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคาร CMC




ลำดับ	ปัญหา	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	พนักงาน และ Outsource ไม่กด Acknowledge	ส่งข้อมูลให้ HR และ HR ประสานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	HR
2	ฝ่ายงานไม่ได้ลบรายชื่อ Outsource ที่ลาออกจากระบบ	Team Enterprise ปรับแก้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	ฝ่ายงาน
3	ผลสถานะ Acknowledge ของพนักงานบางฝ่าย ไม่ตรงกับผลรวม	Team Enterprise อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ และข้อมูล	IT
4	ผู้บริหารระดับ Group Head ไม่เห็นผล Acknowledge ของคนใน Group	Team Enterprise อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ และข้อมูล	IT

15

ปัญหา และข้อเสนอแนะจากการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคาร CMC



ลำดับ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ตรวจพื้นที่ความพร้อมใช้งาน (อากาศ ระบบประกอบอาคาร) ก่อนยืนยันการกลับเข้าอาคาร	เตรียมเครื่องมือและเพิ่มขั้นตอนในการซ้อมปิดไฟ	PFM
2	การประชาสัมพันธ์การซ้อมหนีไฟเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้อาคาร	รปภ.แจ้งผู้ใช้อาคารทุกคนก่อนเข้าตึกในวันซ้อมจริง	PFM
3	ซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีพบผู้ป่วย Heat stroke จากการอพยพ 	จัดอบรมการปฐมพยาบาล (Heat stroke) ให้กับทีมช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น พนักงาน Inventory ห้องสมุดมารวย รปภ. เป็นต้น • จัดอบรมรปภ. เสรีจิต 29 ก.ค. 66 • จัดอบรมตัวแทนพนักงาน (ผู้นำอพยพ / จป.ประจำชั้น) 29 เม.ย. 67	PFM / HR
4	Guideline สถานการณ์สำหรับการ Call EMT	Guideline สถานการณ์สำหรับประเมินความเสี่ยงสำหรับการ Call EMT คือ เกิดเหตุในพื้นที่สำคัญที่กระทบกับการใช้อาคาร หรือความรุนแรงถึงระดับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ เช่น Data Center ห้องเครื่อง เป็นต้น	PFM
5	ตรวจสอบสถานะการเข้าอาคารของผู้ที่ไม่ได้กด Acknowledge	อยู่ระหว่างพิจารณาปรับกระบวนการหรือจัดหาระบบเพื่อตรวจสอบสถานะผู้เข้าอาคาร ทั้งนี้ ปัจจุบันนับจำนวนผู้เข้าอาคารจาก Access Control	PFM / IT
6	เพิ่มสถานการณ์ กรณีต้องย้าย Command Room	กำหนดมาตรการย้าย Command Room โดยเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ลุกลามถึงพื้นที่โดยรอบ Command room (ชั้น B ถึงชั้น 2 อาคาร A)	PFM
7	งดการเผยแพร่ข้อมูลการซ้อมผ่าน Social Media	เน้นย้ำพนักงาน และทีม Outsource ห้ามเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Social Media ทางประชาสัมพันธ์ ก่อนการซ้อมอพยพหนีไฟ	PFM / HR / ฝ่ายงาน
8	ปรับปรุงการสื่อสารการอนุญาตให้พนักงานกลับเข้าอาคาร	เพิ่มการสื่อสารของทีมอำนวยความสะดวกดับเพลิง โดยคุณภิญโญแจ้งอนุญาตกลับเข้าอาคารให้กับผอ.ดับเพลิง (คุณนิกร) ทราบ	PFM

16

ผลการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อาคาร NP ประจำปี 2566



- ผลการซ้อมหนีไฟ ผ่าน ตามกฎหมาย 100%
- Recommended Time by PFM ไม่ผ่าน 1 ข้อ (การ Acknowledge)

หัวข้อ	กฎหมาย	SLA	PFM	ข้อกำหนด	ผลการซ้อม
การเข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ	•			▪ พนักงานที่เข้าสำนักงานเข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ 100%	<u>ผ่าน</u> ▪ จป.ประจำชั้นตรวจเช็คเพื่อนร่วมชั้น ▪ รปภ.เดินตรวจสอบผู้ตกค้างทุกชั้น
พนักงานอพยพออกจากอาคารครบทั้งหมด	•			▪ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ Fire Alarm / SMS ประกาศอพยพ / Notification SET DNA ทุกคนไปยังบันไดหนีไฟและออกจากอาคาร ภายใน 5 นาที	<u>ผ่าน</u> - คนสุดท้ายออกจากอาคารใน 4 นาที
ทุกคน Acknowledge			•	▪ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ Fire Alarm / SMS ประกาศอพยพ / Notification SET DNA กรณีเข้าสำนักงาน : ถึงจุดรวมพล ทุกคน Acknowledge ภายใน 30 นาที กรณีไม่เข้าสำนักงาน : ทุกคน Acknowledge ภายใน 30 นาที	<u>ไม่ผ่าน</u> พนักงาน 841 คน ไม่กด 6 คน Outsource 601 คน ไม่กด 40 คน
จัดตั้งกองอำนาจการ		•		▪ จัดตั้งกองอำนาจการ ภายใน 10 นาที หลังจากยืนยันการเกิดเหตุ	<u>ผ่าน</u> - จัดตั้งกองอำนาจการใน 2 นาที
ระบบอาคาร		•		▪ Floor Alarm ใน 3 นาที ▪ General Alarm ใน 6 นาที	<u>ผ่าน</u> ▪ 3 นาที ▪ 6 นาที
การระงับเหตุ		•		▪ ยืนยันการเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจาก Alarm) ▪ ทิมดับเพลิงอาคาร ถึงชั้นเกิดเหตุภายใน 6 นาที (หลังจาก Alarm) ▪ ทิมดับเพลิงลาดยาวถึง SET ภายใน 13 นาที (หลังจากดับเพลิงได้รับแจ้ง)	<u>ผ่าน</u> ▪ 1 นาที ▪ 5 นาที ▪ 10 นาที

17

ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคาร NP



ลำดับ	ปัญหา	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	พนักงาน และ Outsource ไม่กด Acknowledge	ส่งข้อมูลให้ HR และ HR ประสานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรีบร้อย	HR
2	Access Control ห้อง MDF NP1 ชั้น 1 (DATA Center) ไม่ปลดล็อก	ดำเนินการเชื่อมต่อระบบรีบร้อย	DATA Center
3	ฝ่ายงานไม่ได้ลบรายชื่อ Outsource ที่ลาออกจากระบบ	Team Enterprise ปรับแก้ข้อมูลรีบร้อย	ฝ่ายงาน
4	ผลสถานะ Acknowledge ของพนักงานบางฝ่าย ไม่ตรงกับผลรวม	Team Enterprise อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ และข้อมูล	IT
5	Application SET DNA ค้างตอนกด Acknowledge	Team Enterprise อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ และข้อมูล	IT
6	ผู้บริหารระดับ Group Head ไม่เห็นผล Acknowledge ของคนใน Group	Team Enterprise อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ และข้อมูล	IT

ลำดับ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ทิมดับเพลิงอาคารทำหัวต่อสายดับเพลิงหลุดมือขณะซ้อม	ฝึกฝนทิมดับเพลิงอาคารให้คุ้นกับอุปกรณ์ประจำทุกเดือน	สาริตา
2	Smoke Detector ใช้เวลาในการตรวจจับควันเทียมช้า	ทดสอบการทำงานของ Smoke Detector สามารถใช้งานได้ปกติ	ยศยา
3	นำ Layout ของ Data Center มาเก็บที่ Command room	ประสานขอข้อมูล Data Center และจัดเก็บภายในห้อง Command NP	PFM / DC

18



ผลการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

อาคาร CMC (7 พฤษภาคม 2567)



ผลการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อาคาร CMC ประจำปี 2567



- ผลการซ้อมหนีไฟ ผ่าน ตามกฎหมาย 100%
- Recommended Time by PFM ไม่ผ่าน 1 ข้อ (การ Acknowledge), SLA การระงับเหตุ ไม่ผ่าน 1 ข้อ (เวลาการเข้าพื้นที่ที่มีดับเพลิงห้วยขวาง)

หัวข้อ	กฎหมาย	SLA	PFM	ข้อกำหนด	ผลการซ้อม
การเข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ	•			▪ พนักงานที่เข้าสำนักงานเข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ 100%	<u>ผ่าน</u> ▪ จป.ประจำชั้นตรวจเช็คเพื่อนร่วมชั้น ▪ รปภ.เดินตรวจสอบผู้ตกค้างทุกชั้น
อพยพไปยังจุดปลอดภัย	•			▪ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ Fire Alarm / SMS ประกาศอพยพ / Notification SET DNA ทุกคนไปยังบันไดหนีไฟ ภายใน 5 นาที	<u>ผ่าน</u> - คนสุดท้ายเข้าบันไดหนีไฟใน 3 นาที
อพยพออกจากอาคารครบทั้งหมด			•	▪ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ Fire Alarm / SMS ประกาศอพยพ / Notification SET DNA ทุกคนออกจากอาคาร ภายใน 20 นาที	<u>ผ่าน</u> - คนสุดท้ายออกจากอาคารใน 10 นาที
ทุกคน Acknowledge			•	▪ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ Fire Alarm / SMS ประกาศอพยพ / Notification SET DNA กรณีเข้าสำนักงาน : ถึงจุดรวมพล ทุกคนกด Acknowledge ภายใน 30 นาที กรณีไม่เข้าสำนักงาน : ทุกคนกด Acknowledge ภายใน 30 นาที	<u>ไม่ผ่าน</u> พนักงาน 870 คน (ไม่สามารถกดได้ 8 คน) Outsource 587 คน (ไม่สามารถกดได้ 1 คน)
จัดตั้งกองอำนาจการ		•		▪ จัดตั้งกองอำนาจการ ภายใน 10 นาที หลังจากยืนยันการเกิดเหตุ	<u>ผ่าน</u> - จัดตั้งกองอำนาจการใน 5 นาที
ระบบอาคาร		•		▪ Floor Alarm ใน 3 นาที ▪ Sandwich Alarm ใน 6 นาที (ชั้นบน-ล่างของชั้นเกิดเหตุ) ▪ General Alarm ใน 10 นาที	<u>ผ่าน</u> ▪ 3 นาที ▪ 6 นาที ▪ 10 นาที
การระงับเหตุ		•		▪ ยืนยันการเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจาก Alarm) ▪ ทีมดับเพลิงอาคาร ถึงชั้นเกิดเหตุภายใน 6 นาที (หลังจาก Alarm) ▪ ทีมดับเพลิงห้วยขวางถึง SET ภายใน 10 นาที (หลังจากดับเพลิงได้รับแจ้ง)	<u>ไม่ผ่าน</u> ▪ 2 นาที ▪ 5 นาที ▪ 13 นาที (ฝนตกและไม่เปิดเสียงไซเรน)

ปัญหา และข้อเสนอแนะจากการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคาร CMC




ลำดับ	ปัญหา	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	พนักงาน และ Outsource ไม่สามารถกด Acknowledge ได้	ส่งข้อมูลให้ IT ตรวจสอบ และปรับแก้เหตุขัดข้อง	IT
2	เวลาการเข้าพื้นที่มีดับเพลิงห้วยขวาง ไม่เป็นไปตาม SLA	ทีมดับเพลิงห้วยขวางชี้แจง กรณีเกิดเหตุจริงจะเปิดเสียงไซเรน	ดับเพลิงห้วยขวาง

ลำดับ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	พิจารณาจัดทำกุญแจ Master Key ให้ทีมรักษาความปลอดภัยใช้เปิดห้องระบบ กรณีเกิดเหตุ	ขออนุมัติจัดทำกุญแจ Master Key ให้ทีมรักษาความปลอดภัย	PFM
2	พิจารณาเพิ่มการซ้อมดับเพลิงในช่วงกลางวัน	จัดทำแผนเสนอขออนุมัติการซ้อมดับเพลิงในช่วงกลางวัน	PFM





ภาพการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี 2567





รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																					
1	<div><p>Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems(Infraspection Institute)</p></div> <p>รูปภาพประกอบ</p>	<table><tr><td colspan="2">สถานที่</td></tr><tr><td>อาคาร : ภายนอกอาคาร</td><td></td></tr><tr><td>บริเวณ : เสาไฟฟ้าแรงสูง</td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="3">ทำการตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟ ของอุปกรณ์ที่เสาไฟฟ้าแรงสูง ด้วยเครื่องวัดความร้อน แบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ ดุลหม้ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</td></tr></table>	สถานที่		อาคาร : ภายนอกอาคาร		บริเวณ : เสาไฟฟ้าแรงสูง		หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	✓			ความเห็นของผู้ตรวจสอบ			ทำการตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟ ของอุปกรณ์ที่เสาไฟฟ้าแรงสูง ด้วยเครื่องวัดความร้อน แบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ ดุลหม้ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		
สถานที่																							
อาคาร : ภายนอกอาคาร																							
บริเวณ : เสาไฟฟ้าแรงสูง																							
หัวข้อการตรวจสอบ																							
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																					
✓																							
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																							
ทำการตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟ ของอุปกรณ์ที่เสาไฟฟ้าแรงสูง ด้วยเครื่องวัดความร้อน แบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ ดุลหม้ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน																							



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ								
2	<div><div><p>6.4.3 การป้องกันกระแสเกิน</p><p>หม้อแปลงต้องมีการป้องกันกระแสเกินตามข้อ 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินและเครื่องปลดวงจรต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3.3 และ 3.5 สำหรับข้อที่นำมาใช้ได้และถ้าเครื่องปลดวงจรไม่ใช่ประเภทสวิตซ์สำหรับตัดโหลดติดตั้งอยู่ด้านไฟฟ้าของหม้อแปลง ต้องมีป้ายเตือนให้ปลดสวิตซ์แรงต่ำก่อนและป้ายนี้ต้องติดไว้ในบริเวณที่เห็นได้ง่าย</p></div><div><p>มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556</p><div></div></div></div> <div>รูปภาพประกอบ</div>	<div><div><div>สถานที่</div><div>อาคาร : ภายนอกอาคาร</div><div>บริเวณ : เสาไฟฟ้าแรงสูง</div></div><div><div>หัวข้อการตรวจสอบ</div><table><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td><td>Installation</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table></div><div><div>ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</div><div>มีการติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกิน(Disconnecting switch) และติดตั้งกับดักล่อฟ้า(Lightning arrester) ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน วสท</div></div></div>	Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	Installation				✓
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	Installation							
			✓							



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ		รูปภาพประกอบ		ผลการตรวจสอบ		
3	 	 	สถานที่			
			อาคาร : A			
			บริเวณ : RMU Room, HV Room			
			หัวข้อการตรวจสอบ			
			Thermo - Scan	Ground	Installation	
				✓		
			ความเห็นของผู้ตรวจสอบ			
			ตรวจสอบ Ring Main Unit อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน			
รูปภาพประกอบ						



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																											
4	<div><div><p>4.27 ความต้านทานการต่อลงดิน (Resistance to Ground)</p><p>ค่าความต้านทานต่อลงดินต้องไม่เกิน 5 โอห์ม</p><p>ยกเว้น พื้นที่ภายในการปฏิบัติงานและการไฟฟ้าเห็นชอบ ขอมให้ค่าความต้านทานของหลักดินกับดินต้องไม่เกิน 25 โอห์ม หากทำการวัดแล้วยังมีค่าเกิน ให้ปักหลักดินเพิ่มอีก 1 แท่ง</p></div><div><p>มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556</p></div></div> <div></div> <p>รูปภาพประกอบ</p>	<table><tr><td colspan="3">สถานที่</td></tr><tr><td colspan="3">อาคาร : A</td></tr><tr><td colspan="3">บริเวณ : RMU Room</td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="3">ทำการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจวัดค่าความต้านทานสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า วัดค่าได้ 1.49 โอห์ม</td></tr><tr><td colspan="3">ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ วสท.</td></tr></table>	สถานที่			อาคาร : A			บริเวณ : RMU Room			หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground			✓	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ			ทำการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจวัดค่าความต้านทานสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า วัดค่าได้ 1.49 โอห์ม			ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ วสท.		
สถานที่																													
อาคาร : A																													
บริเวณ : RMU Room																													
หัวข้อการตรวจสอบ																													
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																											
		✓																											
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																													
ทำการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจวัดค่าความต้านทานสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า วัดค่าได้ 1.49 โอห์ม																													
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ วสท.																													









รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ		รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
5	<div>4.27 ความต้านทานการต่อลงดิน (Resistance to Ground) ค่าความต้านทานต่อลงดินต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ยกเว้น พื้นที่ภายในการปฏิบัติงานและการไฟฟ้าเห็นชอบ ขอมให้ค่าความต้านทานของหลัก ดินกับดินต้องไม่เกิน 25 โอห์ม หากทำการวัดแล้วยังมีค่าเกิน ให้ปักหลักดินเพิ่มอีก 1 แห่ง</div> <div>มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556</div>	<div></div> <div>รูปภาพประกอบ</div>	<div>สถานที่ อาคาร : A บริเวณ : HV Room</div> <div>หัวข้อการตรวจสอบ Thermo - Scan Ground Installation</div> <div>✓</div> <div>ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ทำการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจวัด ค่าความต้านทานสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า วัดค่าได้ 0.25 โอห์ม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ วสท.</div>



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																																	
6	<div><p>ข้อ 20 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า ที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม้ โดยให้สามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกชั้น ในการนี้ ให้แสดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแต่ละชั้นของอาคารไว้ด้วย</p></div> <div><p>กฎกระทรวงฉบับที่ 33</p><div></div><p>รูปภาพประกอบ</p></div>	<table><tr><td colspan="3">สถานที่</td></tr><tr><td>อาคาร : A</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>บริเวณ : HV Room และ RMU Room</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Installation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td colspan="3">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="3">การพิจารณาติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้ครอบคลุม ห้องไฟฟ้า HV Room และ RMU Room ให้เหมาะสม</td></tr><tr><td>Priority :</td><td>กฎหมาย</td><td>มาตรฐาน</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ข้อเสนอแนะ</td></tr></table>	สถานที่			อาคาร : A			บริเวณ : HV Room และ RMU Room			หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground			Installation			X	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ			การพิจารณาติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้ครอบคลุม ห้องไฟฟ้า HV Room และ RMU Room ให้เหมาะสม			Priority :	กฎหมาย	มาตรฐาน			ข้อเสนอแนะ
สถานที่																																			
อาคาร : A																																			
บริเวณ : HV Room และ RMU Room																																			
หัวข้อการตรวจสอบ																																			
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																																	
		Installation																																	
		X																																	
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																																			
การพิจารณาติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้ครอบคลุม ห้องไฟฟ้า HV Room และ RMU Room ให้เหมาะสม																																			
Priority :	กฎหมาย	มาตรฐาน																																	
		ข้อเสนอแนะ																																	



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ		รูปภาพประกอบ		ผลการตรวจสอบ	
7					สถานที่ อาคาร : A บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB หัวข้อการตรวจสอบ Thermo - Scan Ultrasound Ground Installation ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ทำการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าด้านออกของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบการใช้กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลง อยู่ในเกณฑ์ปกติ
					
					
					



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																																									
8	<table><tr><th>Priority</th><th>Delta T between similar components under similar load</th><th>Delta T over ambient air temperature</th><th>Recommended Action</th></tr><tr><td>4</td><td>1 to 3C°</td><td>1C° to 10C°</td><td>Possible deficiency; warrants investigation</td></tr><tr><td>3</td><td>4 to 15C°</td><td>11C° to 20C°</td><td>Indicates probable deficiency; repair as time permits</td></tr><tr><td>2</td><td>— — —</td><td>21C° to 40C°</td><td>Monitor until corrective measures can be accomplished</td></tr><tr><td>1</td><td>>15C°</td><td>>40C°</td><td>Major discrepancy; repair immediately</td></tr></table> <p>Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems(Infraspection Institute)</p> <div></div> <p>รูปภาพประกอบ</p>	Priority	Delta T between similar components under similar load	Delta T over ambient air temperature	Recommended Action	4	1 to 3C°	1C° to 10C°	Possible deficiency; warrants investigation	3	4 to 15C°	11C° to 20C°	Indicates probable deficiency; repair as time permits	2	— — —	21C° to 40C°	Monitor until corrective measures can be accomplished	1	>15C°	>40C°	Major discrepancy; repair immediately	<table><tr><td colspan="2">สถานที่</td></tr><tr><td>อาคาร : A</td><td></td></tr><tr><td>บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB / หม้อแปลงไฟฟ้า</td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="2">ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ หม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</td></tr><tr><td colspan="2">(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)</td></tr></table>	สถานที่		อาคาร : A		บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB / หม้อแปลงไฟฟ้า		หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	✓			ความเห็นของผู้ตรวจสอบ		ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ หม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)	
Priority	Delta T between similar components under similar load	Delta T over ambient air temperature	Recommended Action																																								
4	1 to 3C°	1C° to 10C°	Possible deficiency; warrants investigation																																								
3	4 to 15C°	11C° to 20C°	Indicates probable deficiency; repair as time permits																																								
2	— — —	21C° to 40C°	Monitor until corrective measures can be accomplished																																								
1	>15C°	>40C°	Major discrepancy; repair immediately																																								
สถานที่																																											
อาคาร : A																																											
บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB / หม้อแปลงไฟฟ้า																																											
หัวข้อการตรวจสอบ																																											
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																																									
✓																																											
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																																											
ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ หม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน																																											
(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)																																											



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																																							
9	<table><tr><th>Priority</th><th>Delta T between similar components under similar load</th><th>Delta T over ambient air temperature</th><th>Recommended Action</th></tr><tr><td>4</td><td>1 to 3C°</td><td>1C° to 10C°</td><td>Possible deficiency; warrants investigation</td></tr><tr><td>3</td><td>4 to 15C°</td><td>11C° to 20C°</td><td>Indicates probable deficiency; repair as time permits</td></tr><tr><td>2</td><td>-- --</td><td>21C° to 40C°</td><td>Monitor until corrective measures can be accomplished</td></tr><tr><td>1</td><td>>15C°</td><td>>40C°</td><td>Major discrepancy; repair immediately</td></tr></table> <p>Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems(Infraspection Institute)</p> <div></div>	Priority	Delta T between similar components under similar load	Delta T over ambient air temperature	Recommended Action	4	1 to 3C°	1C° to 10C°	Possible deficiency; warrants investigation	3	4 to 15C°	11C° to 20C°	Indicates probable deficiency; repair as time permits	2	-- --	21C° to 40C°	Monitor until corrective measures can be accomplished	1	>15C°	>40C°	Major discrepancy; repair immediately	<table><tr><td colspan="2">สถานที่</td></tr><tr><td>อาคาร : A</td><td></td></tr><tr><td>บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB</td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="2">ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ ตู้เมน ไฟฟ้า ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</td></tr></table> <p>(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)</p>	สถานที่		อาคาร : A		บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB		หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	✓			ความเห็นของผู้ตรวจสอบ		ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ ตู้เมน ไฟฟ้า ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	
Priority	Delta T between similar components under similar load	Delta T over ambient air temperature	Recommended Action																																						
4	1 to 3C°	1C° to 10C°	Possible deficiency; warrants investigation																																						
3	4 to 15C°	11C° to 20C°	Indicates probable deficiency; repair as time permits																																						
2	-- --	21C° to 40C°	Monitor until corrective measures can be accomplished																																						
1	>15C°	>40C°	Major discrepancy; repair immediately																																						
สถานที่																																									
อาคาร : A																																									
บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB																																									
หัวข้อการตรวจสอบ																																									
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																																							
✓																																									
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																																									
ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ ตู้เมน ไฟฟ้า ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน																																									

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รูปภาพประกอบ		ผลการตรวจสอบ																								
ลำดับ																										
12	<div>4.27 ความต้านทานการต่อลงดิน (Resistance to Ground) ค่าความต้านทานต่อลงดินต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ยกเว้น พื้นที่ภายในการปฏิบัติงานและการไฟฟ้าเห็นชอบ ขอมให้ค่าความต้านทานของหลัก ดินกับดินต้องไม่เกิน 25 โอห์ม หากทำการวัดแล้วยังมีค่าเกิน ให้ปักหลักดินเพิ่มอีก 1 แห่ง</div> <div>มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556</div> <div></div> <div>รูปภาพประกอบ</div>																									
		<table><tr><td colspan="3">สถานที่</td></tr><tr><td colspan="3">อาคาร : A</td></tr><tr><td colspan="3">บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB</td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="3">ทำการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจวัด ค่าความต้านทานสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า - To HV-OFF1 , HV-OFF2 วัดค่าได้ 1.03 โอห์ม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ วสท.</td></tr></table>	สถานที่			อาคาร : A			บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB			หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground			✓	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ			ทำการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจวัด ค่าความต้านทานสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า - To HV-OFF1 , HV-OFF2 วัดค่าได้ 1.03 โอห์ม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ วสท.		
สถานที่																										
อาคาร : A																										
บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB																										
หัวข้อการตรวจสอบ																										
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																								
		✓																								
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																										
ทำการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจวัด ค่าความต้านทานสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า - To HV-OFF1 , HV-OFF2 วัดค่าได้ 1.03 โอห์ม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ วสท.																										



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																											
13	<div></div>	<table><tr><td colspan="3">สถานที่</td></tr><tr><td>อาคาร : A / B / C</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Installation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td colspan="3">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="3">ภายในห้องไฟฟ้า มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอ มีการติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และ มีการปิดช่องเปิดระหว่างชั้น ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน</td></tr></table>	สถานที่			อาคาร : A / B / C			บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB			หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground			Installation			✓	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ			ภายในห้องไฟฟ้า มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอ มีการติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และ มีการปิดช่องเปิดระหว่างชั้น ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน		
สถานที่																													
อาคาร : A / B / C																													
บริเวณ : ห้องไฟฟ้า MDB																													
หัวข้อการตรวจสอบ																													
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																											
		Installation																											
		✓																											
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																													
ภายในห้องไฟฟ้า มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอ มีการติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และ มีการปิดช่องเปิดระหว่างชั้น ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน																													



รูปภาพประกอบ

ภาคผนวก ๑-7-13



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																															
14	<div><div><div>4.27 ความต้านทานการต่อลงดิน (Resistance to Ground)</div><div>ค่าความต้านทานต่อลงดินต้องไม่เกิน 5 โอห์ม</div><div>ยกเว้น พื้นที่ภายในการปฏิบัติงานและการไฟฟ้าเห็นชอบ ยอมให้ค่าความต้านทานของหลักดินกับดินต้องไม่เกิน 25 โอห์ม หากทำการวัดแล้วยังมีค่าเกิน ให้ปักหลักดินเพิ่มอีก 1 แท่ง</div></div><div><div>มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556</div><div></div></div></div> <div>รูปภาพประกอบ</div>	<table><tr><td colspan="2">สถานที่</td></tr><tr><td>อาคาร : A</td><td></td></tr><tr><td>บริเวณ : ห้อง Generator</td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td></td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td colspan="3">Installation</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="2">ทำการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจวัดค่าความต้านทานสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า</td></tr><tr><td>- Generator</td><td>วัดค่าได้ 1.09 โอห์ม</td></tr><tr><td>- ถังน้ำมัน</td><td>วัดค่าได้ 0.86 โอห์ม</td></tr><tr><td colspan="2">ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ วสท.</td></tr></table>	สถานที่		อาคาร : A		บริเวณ : ห้อง Generator		หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground			✓	Installation						ความเห็นของผู้ตรวจสอบ		ทำการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจวัดค่าความต้านทานสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า		- Generator	วัดค่าได้ 1.09 โอห์ม	- ถังน้ำมัน	วัดค่าได้ 0.86 โอห์ม	ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ วสท.	
สถานที่																																	
อาคาร : A																																	
บริเวณ : ห้อง Generator																																	
หัวข้อการตรวจสอบ																																	
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																															
		✓																															
Installation																																	
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																																	
ทำการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจวัดค่าความต้านทานสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า																																	
- Generator	วัดค่าได้ 1.09 โอห์ม																																
- ถังน้ำมัน	วัดค่าได้ 0.86 โอห์ม																																
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ วสท.																																	



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																																									
15	<table><tr><th>Priority</th><th>Delta T between similar components under similar load</th><th>Delta T over ambient air temperature</th><th>Recommended Action</th></tr><tr><td>4</td><td>1 to 3C°</td><td>1C° to 10C°</td><td>Possible deficiency; warrants investigation</td></tr><tr><td>3</td><td>4 to 15C°</td><td>11C° to 20C°</td><td>Indicates probable deficiency; repair as time permits</td></tr><tr><td>2</td><td>— — —</td><td>21C° to 40C°</td><td>Monitor until corrective measures can be accomplished</td></tr><tr><td>1</td><td>>15C°</td><td>>40C°</td><td>Major discrepancy; repair immediately</td></tr></table> <p>Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems(Infraspection Institute)</p> <div></div> <p>รูปภาพประกอบ</p>	Priority	Delta T between similar components under similar load	Delta T over ambient air temperature	Recommended Action	4	1 to 3C°	1C° to 10C°	Possible deficiency; warrants investigation	3	4 to 15C°	11C° to 20C°	Indicates probable deficiency; repair as time permits	2	— — —	21C° to 40C°	Monitor until corrective measures can be accomplished	1	>15C°	>40C°	Major discrepancy; repair immediately	<table><tr><td colspan="2">สถานที่</td></tr><tr><td>อาคาร : A</td><td></td></tr><tr><td>บริเวณ : ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย</td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="2">ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</td></tr><tr><td colspan="2">(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)</td></tr></table>	สถานที่		อาคาร : A		บริเวณ : ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย		หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	✓			ความเห็นของผู้ตรวจสอบ		ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)	
Priority	Delta T between similar components under similar load	Delta T over ambient air temperature	Recommended Action																																								
4	1 to 3C°	1C° to 10C°	Possible deficiency; warrants investigation																																								
3	4 to 15C°	11C° to 20C°	Indicates probable deficiency; repair as time permits																																								
2	— — —	21C° to 40C°	Monitor until corrective measures can be accomplished																																								
1	>15C°	>40C°	Major discrepancy; repair immediately																																								
สถานที่																																											
อาคาร : A																																											
บริเวณ : ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย																																											
หัวข้อการตรวจสอบ																																											
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																																									
✓																																											
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																																											
ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน																																											
(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)																																											


รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																																									
16	<table><tr><th>Priority</th><th>Delta T between similar components under similar load</th><th>Delta T over ambient air temperature</th><th>Recommended Action</th></tr><tr><td>4</td><td>1 to 3C°</td><td>1C° to 10C°</td><td>Possible deficiency; warrants investigation</td></tr><tr><td>3</td><td>4 to 15C°</td><td>11C° to 20C°</td><td>Indicates probable deficiency; repair as time permits</td></tr><tr><td>2</td><td>— — —</td><td>21C° to 40C°</td><td>Monitor until corrective measures can be accomplished</td></tr><tr><td>1</td><td>>15C°</td><td>>40C°</td><td>Major discrepancy; repair immediately</td></tr></table> <p>Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems(Infraspection Institute)</p> <div></div>	Priority	Delta T between similar components under similar load	Delta T over ambient air temperature	Recommended Action	4	1 to 3C°	1C° to 10C°	Possible deficiency; warrants investigation	3	4 to 15C°	11C° to 20C°	Indicates probable deficiency; repair as time permits	2	— — —	21C° to 40C°	Monitor until corrective measures can be accomplished	1	>15C°	>40C°	Major discrepancy; repair immediately	<table><tr><td colspan="2">สถานที่</td></tr><tr><td>อาคาร : B</td><td></td></tr><tr><td>บริเวณ : ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย</td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="2">ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</td></tr><tr><td colspan="2">(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)</td></tr></table>	สถานที่		อาคาร : B		บริเวณ : ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย		หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	✓			ความเห็นของผู้ตรวจสอบ		ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)	
Priority	Delta T between similar components under similar load	Delta T over ambient air temperature	Recommended Action																																								
4	1 to 3C°	1C° to 10C°	Possible deficiency; warrants investigation																																								
3	4 to 15C°	11C° to 20C°	Indicates probable deficiency; repair as time permits																																								
2	— — —	21C° to 40C°	Monitor until corrective measures can be accomplished																																								
1	>15C°	>40C°	Major discrepancy; repair immediately																																								
สถานที่																																											
อาคาร : B																																											
บริเวณ : ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย																																											
หัวข้อการตรวจสอบ																																											
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																																									
✓																																											
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																																											
ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน																																											
(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)																																											



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																												
17	<div><table><thead><tr><th>Priority</th><th>Delta T between similar components under similar load</th><th>Delta T over ambient air temperature</th><th>Recommended Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td>1 to 3C°</td><td>1C° to 10C°</td><td>Possible deficiency; warrants investigation</td></tr><tr><td>3</td><td>4 to 15C°</td><td>11C° to 20C°</td><td>Indicates probable deficiency; repair as time permits</td></tr><tr><td>2</td><td>---</td><td>21C° to 40C°</td><td>Monitor until corrective measures can be accomplished</td></tr><tr><td>1</td><td>>15C°</td><td>>40C°</td><td>Major discrepancy; repair immediately</td></tr></tbody></table><p>Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems(Infraspection Institute)</p><div></div></div> <div>รูปภาพประกอบ</div>	Priority	Delta T between similar components under similar load	Delta T over ambient air temperature	Recommended Action	4	1 to 3C°	1C° to 10C°	Possible deficiency; warrants investigation	3	4 to 15C°	11C° to 20C°	Indicates probable deficiency; repair as time permits	2	---	21C° to 40C°	Monitor until corrective measures can be accomplished	1	>15C°	>40C°	Major discrepancy; repair immediately	<div>สถานที่</div> <div>อาคาร : C</div> <div>บริเวณ : ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย</div> <div>หัวข้อการตรวจสอบ</div> <table><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td><td>Installation</td></tr><tr><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</div> <div>ทำการสุ่มตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อสายไฟของ ตู้ไฟฟ้าแผงย่อย ด้วยเครื่องวัดความร้อนแบบอินฟราเรด ผลการตรวจสอบ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</div> <div>(ดูรายละเอียดได้จาก Thermo-Scan Report)</div>	Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	Installation	✓			
Priority	Delta T between similar components under similar load	Delta T over ambient air temperature	Recommended Action																											
4	1 to 3C°	1C° to 10C°	Possible deficiency; warrants investigation																											
3	4 to 15C°	11C° to 20C°	Indicates probable deficiency; repair as time permits																											
2	---	21C° to 40C°	Monitor until corrective measures can be accomplished																											
1	>15C°	>40C°	Major discrepancy; repair immediately																											
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	Installation																											
✓																														


รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																												
19	<div><div><p>ข้อ ๑๓ ให้นำแจ้งจัดใหม่แผนภาพพร้อมคำบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทำงานที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่อง ดังต่อไปนี้</p><p>(๑) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า</p><p>(๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนำตัวหัวใจจากภายนอก</p></div><div><p>กฎกระทรวง</p><p>กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘</p></div><div></div></div>	<table><tr><td colspan="4">สถานที่</td></tr><tr><td colspan="4">อาคาร : A</td></tr><tr><td colspan="4">บริเวณ : ห้องไฟฟ้า RMU / HV / MDB</td></tr><tr><td colspan="4">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td><td>Installation</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="2">ตรวจสอบ ภายในห้องไฟฟ้า มีการติดตั้งแผนภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) สำหรับผู้ประสบเหตุด้านไฟฟ้า ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน</td></tr></table>	สถานที่				อาคาร : A				บริเวณ : ห้องไฟฟ้า RMU / HV / MDB				หัวข้อการตรวจสอบ				Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	Installation				✓	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ		ตรวจสอบ ภายในห้องไฟฟ้า มีการติดตั้งแผนภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) สำหรับผู้ประสบเหตุด้านไฟฟ้า ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน	
สถานที่																														
อาคาร : A																														
บริเวณ : ห้องไฟฟ้า RMU / HV / MDB																														
หัวข้อการตรวจสอบ																														
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	Installation																											
			✓																											
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																														
ตรวจสอบ ภายในห้องไฟฟ้า มีการติดตั้งแผนภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) สำหรับผู้ประสบเหตุด้านไฟฟ้า ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน																														



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																											
20	<div><p>หมวด ๔</p><p>อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า</p><p>ข้อ ๒๑ ให้นำป้ายแจ้งจุดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิดมีสันหรือรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น ให้ถูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น แผ่นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนหุ้มสาย ฉนวนครอบลู่ถ้วย กรงฟาราเดย์ (Faraday Cage) ชุดตัวนำไฟฟ้า (Conductive Suit)</p><p>กฎกระทรวง</p><p>กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘</p><div></div><p>รูปภาพประกอบ</p></div>	<table><tr><td colspan="3">สถานที่</td></tr><tr><td>อาคาร : A</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>บริเวณ : ห้องไฟฟ้า RMU / HV / MDB</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Installation</td><td>Ground</td></tr><tr><td></td><td></td><td>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</td></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td>ข้อแนะนำ</td><td>ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะงาน</td></tr><tr><td>Priority :</td><td>กฎหมาย มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ</td></tr></table>	สถานที่			อาคาร : A			บริเวณ : ห้องไฟฟ้า RMU / HV / MDB			หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Installation	Ground			กฎหมายที่เกี่ยวข้อง			X	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ		ข้อแนะนำ	ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะงาน	Priority :	กฎหมาย มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ
สถานที่																													
อาคาร : A																													
บริเวณ : ห้องไฟฟ้า RMU / HV / MDB																													
หัวข้อการตรวจสอบ																													
Thermo - Scan	Installation	Ground																											
		กฎหมายที่เกี่ยวข้อง																											
		X																											
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																													
ข้อแนะนำ	ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะงาน																												
Priority :	กฎหมาย มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ																												



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																														
21	<div><p>หมวด ๒</p><p>ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้</p><p>ข้อ ๔ อาคารโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุมทั่วทั้งอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจำและมีการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัสดุไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ</p><p>อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดที่ใช้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างและที่ใช้กับเครื่องจักร หรือมีระบบไฟสำรองที่จ่ายไฟสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง</p><p>ข้อ ๕ การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ</p></div> <p>ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <div></div> <p>รูปภาพประกอบ</p>	<table><tr><td colspan="4">สถานที่</td></tr><tr><td colspan="4">อาคาร : B</td></tr><tr><td colspan="4">บริเวณ : ห้องไฟฟ้า ชั้น 3</td></tr><tr><td colspan="4">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td><td>Installation</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>×</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="2">ทำการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของห้องไฟฟ้าย่อยพบว่าภายในห้องไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3 ไม่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</td></tr><tr><td>Priority :</td><td>กฎหมาย มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ</td></tr></table>	สถานที่				อาคาร : B				บริเวณ : ห้องไฟฟ้า ชั้น 3				หัวข้อการตรวจสอบ				Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	Installation				×	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ		ทำการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของห้องไฟฟ้าย่อยพบว่าภายในห้องไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3 ไม่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข		Priority :	กฎหมาย มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ
สถานที่																																
อาคาร : B																																
บริเวณ : ห้องไฟฟ้า ชั้น 3																																
หัวข้อการตรวจสอบ																																
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground	Installation																													
			×																													
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																																
ทำการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของห้องไฟฟ้าย่อยพบว่าภายในห้องไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3 ไม่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข																																
Priority :	กฎหมาย มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ																															

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																																	
22	<div><p>Submitter: Stephen Humeniuk, Warren Lightning Rod Company / Rep. ULPA Recommendation: Add new section 4.6.1.6* A fixed metal object that has moveable metal components shall be allowed to be used as a strike termination device under the following conditions. (1) The highest surface is greater than 4.8 mm (3/16 in.) thick in accordance with Section 4.6.1.4 (2) The fixed portion is attached to the lightning protection system in accordance with section 4.9 (3) The point of articulation between the fixed portion and the moveable portion is constructed entirely of metal. (4) All other portions of the device are electrically continuous. Substantiation: There are many metallic objects on structures that are subject to direct strike, but cannot be protected since they are designed to move. Bonding of the moveable portion would impede or eliminate the devices intended function (such as a jib crane or a wind sock). If the point of articulation is all metal, there is a reasonable possibility that the surface contact between the components may be sufficient to carry the charge. If it isn't, the probability is that arcing would take place at the joint and fusing of the component parts would be the extent of the damage. Similar exceptions are made for antennae.</p><p>Technical Committee on Standard for the Installation of Lightning Protection Systems (NFPA)</p><div></div><p>รูปภาพประกอบ</p></div>	<table><tr><td colspan="3">สถานที่</td></tr><tr><td>อาคาร : A</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>บริเวณ : ศาลาไฟฟ้าอาคาร</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Installation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td colspan="3">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="3">ควรพิจารณา ต่อฝาก (Bonding) ระหว่างเสากล้อง CCTV กับตัวนำลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่า ในกรณีที่เสาอากาศเป็นโลหะหนามากกว่า 4.8 มม. และติดตั้ง เสาต่อฟ้า(Air Terminal) ให้มีรัศมี ครอบคลุม ไฟสัญญาณ (Obstruction light)</td></tr><tr><td>Priority :</td><td>กฎหมาย</td><td>มาตรฐาน</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ข้อเสนอแนะ</td></tr></table>	สถานที่			อาคาร : A			บริเวณ : ศาลาไฟฟ้าอาคาร			หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground			Installation			X	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ			ควรพิจารณา ต่อฝาก (Bonding) ระหว่างเสากล้อง CCTV กับตัวนำลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่า ในกรณีที่เสาอากาศเป็นโลหะหนามากกว่า 4.8 มม. และติดตั้ง เสาต่อฟ้า(Air Terminal) ให้มีรัศมี ครอบคลุม ไฟสัญญาณ (Obstruction light)			Priority :	กฎหมาย	มาตรฐาน			ข้อเสนอแนะ
สถานที่																																			
อาคาร : A																																			
บริเวณ : ศาลาไฟฟ้าอาคาร																																			
หัวข้อการตรวจสอบ																																			
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground																																	
		Installation																																	
		X																																	
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																																			
ควรพิจารณา ต่อฝาก (Bonding) ระหว่างเสากล้อง CCTV กับตัวนำลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่า ในกรณีที่เสาอากาศเป็นโลหะหนามากกว่า 4.8 มม. และติดตั้ง เสาต่อฟ้า(Air Terminal) ให้มีรัศมี ครอบคลุม ไฟสัญญาณ (Obstruction light)																																			
Priority :	กฎหมาย	มาตรฐาน																																	
		ข้อเสนอแนะ																																	

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ																											
23	<div><p>รูปภาพประกอบ</p></div>	<table><tr><td colspan="3">สถานที่</td></tr><tr><td colspan="3">อาคาร : A</td></tr><tr><td colspan="3">บริเวณ : ศาลฟ้าอาคาร</td></tr><tr><td colspan="3">หัวข้อการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>Thermo - Scan</td><td>Ultrasound</td><td>Ground Installation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td colspan="3">ความเห็นของผู้ตรวจสอบ</td></tr><tr><td colspan="3">ตรวจสอบพบข้อขัดแย้งระหว่างตัวนำลงดินและสายตัวนำของเสาหล่อฟ้า เป็นสนิม ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</td></tr><tr><td>Priority :</td><td>กฎหมาย</td><td>มาตรฐานข้อเสนอแนะ</td></tr></table>	สถานที่			อาคาร : A			บริเวณ : ศาลฟ้าอาคาร			หัวข้อการตรวจสอบ			Thermo - Scan	Ultrasound	Ground Installation			X	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ			ตรวจสอบพบข้อขัดแย้งระหว่างตัวนำลงดินและสายตัวนำของเสาหล่อฟ้า เป็นสนิม ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข			Priority :	กฎหมาย	มาตรฐานข้อเสนอแนะ
สถานที่																													
อาคาร : A																													
บริเวณ : ศาลฟ้าอาคาร																													
หัวข้อการตรวจสอบ																													
Thermo - Scan	Ultrasound	Ground Installation																											
		X																											
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ																													
ตรวจสอบพบข้อขัดแย้งระหว่างตัวนำลงดินและสายตัวนำของเสาหล่อฟ้า เป็นสนิม ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข																													
Priority :	กฎหมาย	มาตรฐานข้อเสนอแนะ																											

คู่มือ Cooling Tower



LIANG CHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.

CROSS FLOW TYPE

COOLING TOWER U-LC

MAINTENANCE & OPERATING

MANUAL

36/172-172 Motorway Rd., Klong-song-ton-nun, Ladkrabang, Bangkok 10520

Tel.0-2171-7976-91 Fax : 0-2-171-7971 e-mail : cooling@liangchi.co.th



POWER LINE ENGINEERING.PCL
2 Soi Sukhumvit 81(Sripol)
Sukhumvit Rd., Banglak, Prakhlangong,
10260, Thailand. Tel. +66(0)2332-0345,
Fax. : +66(0) 2311-0851
www.ple.co.th

**คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ**

1.4.3 Cooling Tower

หลักการทำงานของ Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

ในการทำงานของเครื่องจักรต้นกำเนิดพลังหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในขบวนการผลิต ในขณะทำงานจะมีความร้อนส่วนหนึ่งที่จะต้องระบายทิ้ง เพื่อที่จะลดการสึกหรอของเครื่องจักร หรือรักษาอุณหภูมิให้คงที่ไม่ให้ร้อนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น ระบบหล่อเย็นในเครื่องจักรต่างๆ โดยการฉีดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงให้กระจายไปเป็นละอองเล็ก ๆ ตกผ่านแผงกระจายละอองน้ำ (Fill) และละอองน้ำเล็ก ๆ เหล่านี้จะสัมผัสกับอากาศที่ถูกดูดผ่านแผงกระจายละอองน้ำ และก่อให้เกิดกระบวนการถ่ายเทความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ระหว่างหยดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ ขณะเดียวกันนั้นน้ำบางส่วนก็จะระเหยตัวกลายเป็นไอ (Latent Heat) เข้าไปในอากาศที่ยังไม่อิ่มตัว ได้อีกซึ่งกระบวนการระเหยตัวกลายเป็นไอของน้ำนี้จำเป็นต้องใช้ความร้อน ดังนั้นน้ำส่วนที่ระเหยตัวจึงดึงความร้อนจากปริมาณน้ำที่เหลือ ซึ่งตามทฤษฎีสามารถคาดคะเนได้ว่าการระเหยตัวของน้ำปริมาณเพียง 1% สามารถช่วยลดอุณหภูมิของน้ำที่เหลืออีก 99% ได้ถึงประมาณ 10 °F ดังนั้น Cooling Tower จึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายเทความร้อนของน้ำออกสู่อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพียงปัจจัยเดียว หรือทั้งหมดที่จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของ Cooling Tower คือ

1. การแตกตัวเป็นฝอยของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นที่ผิวของหยดน้ำที่ถ่ายเทความร้อนมากขึ้น
2. การเพิ่มเนื้อที่การถ่ายเทความร้อน (Wetted Surface) เพื่อทำให้น้ำมีโอกาสสัมผัสกับอากาศ มากขึ้น
3. การเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการเพิ่มปริมาณอากาศ

ประเภทของ Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

การจำแนกประเภทของ Cooling Tower สามารถจำแนกได้หลายอย่าง แต่ในสำหรับเบื้องต้นเราสามารถจำแนก Cooling Tower ออกได้เป็น 2 ประเภท ตามวิธีการที่ทำให้อากาศเคลื่อนไหวย่นนั้นคือ Atmospheric หรือ Nature Draft หมายถึง Cooling Tower ที่ใช้การเคลื่อนไหวย่นของอากาศตามธรรมชาติ และอีกประเภทหนึ่ง คือ Mechanical Draft Tower หมายถึง Cooling Tower ที่อาศัยพัดลมช่วยในการทำให้อากาศเคลื่อนไหวย่น รายละเอียดคร่าวๆ ของ Cooling Tower มีดังต่อไปนี้

1. Cooling Tower ชนิดอากาศหมุนเวียนตามธรรมชาติ (Atmospheric Or Nature Draft)

Cooling Tower ประเภทนี้อาจจะพบเห็นกันได้ โดยจะมีลักษณะเป็น Cooling Tower อย่างง่าย ๆ ที่ใช้ในการสปร์น้ำลงมาจากข้างบน และตัว Cooling Tower จะมีลักษณะเหมือนเป็นแผงโปร่งที่ให้อากาศสามารถพัดผ่านได้ โดยอากาศจะพัดผ่านในแนวนอนผ่านแผงกระจายละอองน้ำจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง สำหรับด้านยาวของ Cooling Tower จะอยู่ในทิศทางที่ลมพัดผ่าน ส่วนด้านกว้างของ Cooling Tower ประเภทนี้จะไม่สามารถวางได้มากนัก เพื่อให้มีการเสียดทานต่อการเคลื่อนไหวย่นของอากาศน้อยที่สุด การใช้ Cooling Tower ประเภทนี้มีอยู่แต่เฉพาะในยุคต้นๆ ของ Cooling Tower แต่ในปัจจุบันการใช้ Cooling Tower นี้ได้ลดลง เนื่องจากสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการทำโครงสร้างและระบบปั๊ม นอกจากนี้ยังมีเรื่องของทิศทางและความเร็วของลมที่พัดผ่านซึ่งทำให้ยากแก่การควบคุมอุณหภูมิของน้ำ และยังต้องการสถานที่เปิดโล่ง ดังนั้น Cooling Tower ประเภทนี้ถ้าจะมีใช้ก็จะมีแต่เพียงสำหรับระบบปรับอากาศขนาดเล็กเท่านั้น (Figure 1, 2)

ประเภทของ Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.




Figure 1
Atmospheric Tower




Figure 2
Hyperbolic Tower

2. Cooling Tower ชนิดอากาศหมุนเวียนด้วยแรงกล (Mechanical Draft Tower)

Cooling Tower ประเภทนี้คือ Cooling Tower ที่ใช้พัดลมช่วยในการทำให้อากาศเคลื่อนไหวผ่านแผงกระจายน้ำ การที่สามารถทำให้อากาศเคลื่อนไหวได้ด้วยความเร็วสูง จึงทำให้เกิดขบวนการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าและสามารถควบคุมได้ง่ายกว่า ทำให้ลดขนาดของ Cooling Tower ลงได้และช่วยประหยัดค่าต้นทุนในการสร้าง Cooling Tower

Cooling Tower ชนิดนี้ มักจะมีพัดลมมากกว่าหนึ่งตัวเพื่อช่วยในการควบคุมความร้อนเนื่องจากอุณหภูมิกระเปาะเปียกที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงปีจะแตกต่างจากอุณหภูมิที่กำหนดไว้สำหรับการออกแบบ หรือมีฉะนั้นพัดลมก็อาจจะให้เป็นประเภทมีหลายความเร็ว หรือใช้ตัวควบคุมความเร็วรอบของพัดลมก็ได้ สำหรับ Cooling Tower แบบชนิดอากาศหมุนเวียนด้วยแรงกลนี้แบ่งได้เป็นหลายประเภทเช่นเดียวกัน แต่ถ้าจะแบ่งตามลักษณะของการนำอากาศเข้าสู่ตัวของ Cooling Tower เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ Cooling Tower ชนิดเป่าอากาศเข้าไปในตัว (Forced Draft) และ Cooling Tower ชนิดดูดอากาศออก (Induced Draft) แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Figure 3)

ประเภทของ Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.




Figure 3
Mechanical Draft Tower

2.1 Cooling Tower ชนิดเป่าอากาศเข้า (Forced Draft)

Cooling Tower ประเภทนี้ใช้พัดลมที่ติดอยู่บริเวณทางเข้า เป่าลมผ่านแผงกระจายละอองน้ำ และให้อากาศสัมผัสกับหยดน้ำผ่านแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) แล้วออกสู่อากาศ ส่วนใหญ่แล้วตัวพัดลมมักจะอยู่ในแกนนอนและเป่าอากาศในแกนนอนเข้าไป แล้วออกสู่ตรงส่วนบนของตัว Tower, Cooling Tower ชนิดเป่าอากาศเข้าจากข้างใต้ (Under Flow) อากาศจะถูกเป่าที่ส่วนกลางของ Cooling Tower จากใต้กัน อากาศจะผ่านไปโดยตรง

ประเภทของ Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

จากล่างไปด้านบน และจะช่วยในการลดเสียงของ Cooling Tower เนื่องจากอากาศผ่านบริเวณด้านล่างโดยตรงบริเวณโดยรอบของ Cooling Tower จึงไม่ต้องมีตัวกั้นลดช่องลม (Louver) อยู่จึงทำให้ Cooling Tower ประเภทนี้แลดูสวยงามและสามารถติดตั้งให้เข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารได้เป็นอย่างดี Cooling Tower ประเภทนี้จะมีการกระจายของอากาศที่ไม่ดีนัก เนื่องจากการเปลี่ยนทิศทางของอากาศและการเป่าอากาศเข้าไปจะทำให้อากาศเข้าสู่ตัว Tower เป็นเฉพาะจุดมากกว่า อากาศที่ออกจากตัว Tower จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ต่ำ ดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยที่จะทำให้อากาศที่ร้อนและชื้นหวนกลับเข้าสู่ Cooling Tower และลดประสิทธิภาพของ Cooling Tower ได้ แต่ Cooling Tower ประเภทนี้มีข้อดีตรงที่เสียงจะเงียบกว่าเนื่องจากเสียงจากต้นกำเนิดจะแพร่กระจายเข้าไปในตัว Cooling Tower และจะต้องผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน Cooling Tower กว่า จะ ออกมาสู่ภายนอกได้จึงทำให้เสียงถูกลดลงไปได้ (Figure 4)




Figure 4
Forced Draft Tower

ประเภทของ Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

2.2 Cooling Tower ชนิดดูดอากาศออก (Induced Draft)

Cooling Tower ประเภทนี้เป็น Cooling Tower ประเภทที่ดูดลมออกจากตัว Tower ปกติแล้วพัดลมที่ใช้ในการดูดอากาศติดอยู่บริเวณส่วนบนของตัว Tower อากาศจะถูกดูดผ่านเข้าทางด้านข้าง และผ่านตัวแผงกระจายละอองน้ำในขณะที่น้ำที่มีอุณหภูมิสูงตกลงจากเบื้องบน Cooling Tower ประเภทนี้จะมีข้อดีในลักษณะที่ว่า การกระจายของอากาศเป็นไปอย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ ด้าน ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำกับอากาศเป็นไปได้ดีกว่า อากาศที่ออกจาก Cooling Tower จะเคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาสน้อยที่อากาศที่ได้รับความร้อนและความชื้นแล้วจะหวนมาสู่ Cooling Tower ได้อีก แต่ข้อเสียของ Cooling Tower ประเภทนี้ก็คือเสียงที่เกิดขึ้นดังกว่า




Figure 5
Induced Draft


ประเภทของ Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

นอกเหนือจากการแบ่งประเภทของ Cooling Tower โดยอาศัยวิธีการนำอากาศเข้าสู่ Cooling Tower แล้ว เรายังแบ่ง Cooling Tower ออกโดยเปรียบเทียบทิศทาง ในการแลกเปลี่ยน ความร้อนของน้ำของอากาศได้เป็นสองประเภทคือ ทิศทางสวนกัน (Counter Flow) และตัดทาง (Cross Flow) ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Cooling Tower ชนิดอากาศและน้ำเคลื่อนที่ตัดกัน (Cross Flow)

Cooling Tower ประเภทนี้จะมีทิศทางของการเคลื่อนที่ของอากาศกับน้ำเป็นเส้นตัดกันกล่าวคือ น้ำจะถูกปล่อยให้ตกลงสู่แผงกระจายละอองน้ำด้วยแรงดึงดูดเป็นแนวตั้งและอากาศจะเคลื่อนที่ผ่านตัว Cooling Tower ในแนวนอน การที่น้ำไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านสวนกับอากาศโดยตรงจึงทำให้มีความต้านทานของการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวนอนน้อยกว่า จึงสามารถทำให้ตัว Cooling Tower ดูดหรือเป่าอากาศผ่านได้มากกว่าและให้แรงม้าของพัดลมน้อยกว่าตัว Cooling Tower แบบอากาศเคลื่อนที่สวนกับน้ำซึ่งการที่มีปริมาณของอากาศเคลื่อนที่ผ่าน Cooling Tower มากกว่านี้ จะช่วยลดประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนซึ่งมีน้อยกว่าแบบอากาศเคลื่อนที่สวนกับน้ำ นอกจากนี้ยังมีข้อดีในลักษณะของการที่น้ำตกลงมาใน Cooling Tower จึงทำให้ประหยัดพลังงานของปั๊มน้ำไปได้ แต่เนื่องจากประสิทธิภาพในการระบายความร้อนไม่สูงนัก Cooling Tower ประเภทนี้จึงมักใช้สำหรับการระบายความร้อนเป็นปริมาณไม่มากนัก จึงใช้ Cooling Tower ตัวเล็ก ๆ (Figure 6)



ประเภทของ Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.




Figure 6
Cross Flow

ประเภทของ Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.


2. Cooling Tower ชนิดอากาศเคลื่อนที่สวนกับน้ำ (Counter Flow)

Cooling Tower ประเภทนี้เป็น Cooling Tower ชนิดที่อากาศมีทิศทางการเคลื่อนที่สวนกับการเคลื่อนที่ของน้ำ กล่าวคืออากาศจะถูกดูดจากด้านล่างขึ้นไปสู่ด้านบน (สำหรับชนิดดูดอากาศออก) และอาจจะถูกเป่าจากด้านบนของ Cooling Tower ขึ้นไป (สำหรับชนิดเป่าอากาศเข้า) ในขณะที่น้ำมีอุณหภูมิสูงตกผ่านตัวแผงกระจายน้ำลงมา เนื่องจากน้ำและอากาศต้องเคลื่อนที่สวนกัน จึงก่อให้เกิดความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของอากาศมากกว่าชนิดที่อากาศและน้ำเคลื่อนที่ตัดกัน ดังนั้นจึงสามารถเป่าลมผ่าน Cooling Tower ได้เป็นปริมาณน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากทิศทางการเคลื่อนที่สวนกัน จึงทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของน้ำและอากาศเป็นไปได้ดีกว่า แต่ขณะเดียวกันเนื่องจากอากาศเคลื่อนที่สวนขึ้นข้างบน ดังนั้นการที่จะฉีดน้ำลงมาจึงจำเป็นต้องใช้หัวฉีด และต้องสิ้นเปลืองความดันที่หัวฉีด จะไม่สามารถปล่อยให้ น้ำไหลลงมาด้วยแรงดึงดูดได้ เพราะน้ำจะถูกลมหอบไปหมด ดังนั้นจึงเป็นการทำให้สิ้นเปลืองพลังงานของปั๊มซึ่งจะส่งน้ำมาที่ตัว Cooling Tower ซึ่ง Cooling Tower ประเภทนี้เป็นชนิดที่ใช้ระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่ และจะไม่มีการทิศทางของลมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเนื่องจากอากาศจะผ่านตัว Cooling Tower ทางด้านใดหรือทางด้านข้างเท่านั้นไม่เหมือนกับ Cooling Tower แบบที่อากาศและน้ำเคลื่อนที่ตัดกัน ซึ่งอากาศจะผ่านมาจากด้านใดด้านหนึ่ง (Figure 7)

Description

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.


- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Corner Column | 9. Side Plate Middle Beam (L) |
| 2. Middle Column | 10. Tie Rod |
| 3. Horizontal Beam | 11. Tie Rod |
| 4. Inlet Vertical Beam | 12. Tie Retainer (R, L) |
| 5. Hot Water Basin Vertical Beam | 13. Turn Buckle |
| 6. Fan Deck Gricler | 14. Tie Rod Retainer |



Description

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

H.D.G.S.	F.R.P.
1. Cold Water Basin Middle Wall	12. F.R.P. Water Basin Horizontal Beam (M)
2. Water Basin Lift Wall	13. F.R.P. Water Basin Vertical Axial Beam
3. Water Basin Right Wall	14. F.R.P. Water Basin Left Wall
4. Water Basin Side Wall	15. F.R.P. Water Basin Right Wall
5. Water Basin Support	16. F.R.P. Cold Water Basin Middle Wall
6. Water Basin Vertical Support	17. F.R.P. Water Basin Side Wall
7. Water Basin Up H. Beam (N)	18. Base Plate
8. Water Basin Up H. Beam (F)	19. L Steel
9. Water Basin Down Horizontal Beam	20. F.R.P.
10. Sump Hook	21. F.R.P.
11. Piping Support	22. Water Sump



Cross Flow Type Specification

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

1. ทั่วไป (General)

หอผึ่งน้ำเป็นแบบ Multi Cells, Cross Flow Low Noise, Vertical Discharge ติดตั้งภายนอกอาคาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและรับรองโดย C.T.I. (Cooling Tower Institute) และตัวอุปกรณ์สามารถนำชิ้นส่วนมาประกอบ ณ สถานที่ติดตั้งได้โดยสะดวก

2. ตัวถัง (Casing)

ทำด้วยวัสดุ Fiber Glass Reinforced Polyester (F.R.P.) สามารถทนต่อการกัดกร่อนและสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี

3. Filling

ทำด้วยวัสดุ PVC Sheet, Vertical Compacted Fill สามารถถอดเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายลักษณะของ Filling ได้รับการออกแบบเพื่อระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีและสามารถลดการสูญเสียของน้ำได้ 0.005% ของอัตราการไหลของน้ำ

4. ถาดรับน้ำ (Basin)

ทำด้วยวัสดุ Fiber Glass Reinforced Polyester (F.R.P.) ได้รับการออกแบบให้มีขนาดความจุมากพอที่จะกักน้ำให้อากาศถูกดูดตามออกไปทางท่อน้ำออกในขณะที่ใช้งาน

5. พัดลม (Fan)

เป็นชนิด Axial Flow ใบพัดแบบ Aero Foil ทำด้วยวัสดุ Aluminium Alloy มีตะแกรงอย่างหนา (Fan Guard) ทำด้วยเหล็ก Hot Dip Galvanize ปิดอยู่ที่ด้านบน พัดลมได้รับการตั้งศูนย์ทั้งแบบ Static และ Dynamic

Cross Flow Type Specification

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

6. มอเตอร์ (Motor)

มอเตอร์ที่ใช้ขับใบพัดลมติดตั้งภายนอก (Out Of Air Stream) เป็นแบบ Induction

Motor, 380V / 3 / 50Hz. ชนิด Weather Proof Totally Enclosed Fan Cooled (IP55) ฉนวนไฟฟ้าเป็น Class F, 1450 RPM. ชุดพัดรอบเป็นชนิดสายพาน

7. ระบบการกระจายน้ำ (Water Distribution System)

การกระจายน้ำผ่าน Filling เป็นแบบตกผ่าน Filling ด้วยแรงดึงดูดของโลก (Gravity) ถาดน้ำร้อน (Hot Water Basin) ทำด้วย Fiber Glass Reinforced Polyester (F.R.P.) ได้ถาดน้ำร้อนมี Diffusion Deck (P.V.C.) ทำหน้าที่กระจายน้ำให้ทั่ว Filling ส่วนขนาดของถาดน้ำร้อนมีขนาดใหญ่พอที่จะรับปริมาณน้ำได้ โดยที่น้ำร้อนไม่ล้นหรือกระเซ็นออกมาได้

8. แผงอากาศเข้า (Air Inlet Louver)

สำหรับให้อากาศที่ถูกพัดลมดูดเข้าเพื่อระบายความร้อนออกจากน้ำ ทำด้วยวัสดุ P.V.C. สามารถป้องกันน้ำไม่ให้กระเด็นออกจากตัวหอผึ่งน้ำได้

9. อุปกรณ์ประกอบอื่น (Accessories)


อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เช่น ทางน้ำออก, ทางน้ำเดิน, ทางระบายน้ำ, ทางเดินน้ำ, วาล์วลูกกลอย เป็นต้น ประกอบมาพร้อมครบถ้วนและทั้งหมดทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน



10. โครงสร้าง Bolts & Nuts (Structure Bolts & Nuts)

โครงสร้าง โครงขาตั้ง ทำด้วย Hot Dip Galvanized Steel ผ่านกรรมวิธี Hot Dip Galvanize ตามมาตรฐาน BS 729 (1971) And / Or ASTM A123 (1989) ส่วน Bolts & Nuts ที่ใช้เป็น SUS.304

Cross Flow Type Specification

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.





• Equipment for Cooling Tower

Cooling Tower Equipment

LIANG CHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.




โครงสร้าง ถูกล้างทาวเวอร์
รุ่น U - LC




Cooling Tower Equipment

LIANG CHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.



- Disbution Box & Hot Water Basin




- Hot Water Basin Cover (HDGS & FRP)



- Internal Pipe (PVC

Cooling Tower Equipment

LIANG CHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.



- Airfoil Section Blade Type




Belt Drive



Cooling Tower Equipment

LIANG CHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

• Fill TYPE CROSS




Cross Flow Type Specification

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

คำแนะนำในการบำรุงรักษา Speed Reducer แบบ Single Reduction

SPEED REDUCER IBA


1. ตรวจสอบและปรับตั้งสายพาน
 - 1.1 เมื่อเดินเครื่องไปแล้ว 100 ชั่วโมง ให้ทำการตรวจสอบสายพานเบื้องต้น 1 ครั้ง
 - 1.2 ตรวจสอบสายพานทุกๆ 3 เดือนหลังจากเดินเครื่องแล้ว
 - 1.3 เวลาตรวจสอบสายพานจะใช้เครื่องมือวัดความบิดเบี้ยวของสายพานชนิดยาว หรือแบบสปริง กดหรือดึงบริเวณกลางสายพานเพื่อวัดค่าโหลและการเคลื่อนที่ของสายพาน หากเป็นสายพานชนิดที่มีการขยายตัวสูง ค่าของการขยายตัวจะอยู่ที่ 1.25 kg/mm. หากเป็นสายพานทั่วไป ทุกกระยะ 100 mm. จากจุดศูนย์กลางจะมีการเคลื่อนที่ 1.6 mm. ซึ่งโหลด (น้ำหนัก) ที่เหมาะสมที่จะทำให้เคลื่อนที่ได้ควรจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 - 1.8 kg.
 - 1.4 หากตรวจสอบว่าสายพานเยื้อง หรือความตึงไม่ได้ตามมาตรฐาน ให้ปรับชุดมือสไลด์เบรค (ฐานกับเบรค และ Speed Reducer) กับฐานเบรค เพื่อเพิ่มระยะส่วนกลางของสายพานให้มากขึ้นจนความตึงของสายพานกลับสู่ความตึงมาตรฐาน
 - 1.5 ขณะที่สายพานวิ่งหรือเกิดเสียงดังผิดปกติ แสดงว่าความตึงของสายพานไม่เพียงพอ ต้องปรับเพิ่มความตึงของสายพานทันที
 - 1.6 วิธีการปรับความตึงของสายพาน (ตามภาพบรรยาย)
 - 1) คลายมือสไลด์ A
 - 2) คลายมือสไลด์ B แล้วเลื่อนเบรคในทิศทางตามลูกศร
 - 3) เมื่อทุกตัวจะตึงปรับเพิ่มความตึงของสายพานเข้าสู่สภาวะปกติ
 - 4) ชันมือสไลด์ A
2. การบำรุงรักษา
 - 2.1 ในส่วน Reducer นั้นมีสายพานขับเคลื่อนด้านรับสัทจาระบี ให้ฉีดจาระบีทุกๆ 3 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกปืนชำรุดเนื่องจากขาดน้ำมันหล่อลื่น
 - 2.2 บนสายพานหรือฟูลสายพานไม่ควรมีความน้ำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้สายพานลื่น หรือชำรุดโดยการเสียดสี



Cooling Tower Mantanace

LIANG CHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

รูปการ บำรุงรักษา สายพาน



การดูแลรักษา

การเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

1. ฐานต้องได้ระดับไมเอียง และตัว Cooling Tower จะต้องยึดอยู่กับฐานอย่างมั่นคง
2. สถานที่ติดตั้งไม่ให้อยู่ใกล้กับแหล่งความร้อน เช่น ปากปล่อง, Boiler
3. สถานที่ติดตั้ง Cooling Tower ควรอยู่เหนือระดับห้องเครื่องพอดิ จะทำให้ง่ายต่อการเดินระบบท่อ
4. สถานที่ติดตั้งจะต้องคำนึงถึงการฟุ้งกระจายของน้ำที่ออกจากปากปล่องของ Cooling Tower
5. สถานที่ติดตั้ง Cooling Tower จะต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่าง Cooling Tower (Inlet Louver) กับผนังอาคารซึ่งมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของ Cooling Tower

Model	LRC
80RT - 100RT	More Than 2.0 M.
125RT - 175RT	More Than 2.5 M.
200RT - 300RT	More Than 3.0 M.
400RT - 500RT	More Than 3.5 M.
600RT - 700RT	More Than 4.0 M.
800RT - 1125RT	More Than 5.0 M.

การเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

การเตรียมความพร้อมก่อนการเดิน Cooling Tower

ล้างและเก็บกวาดภายในให้สะอาด
เติมน้ำเข้าตัว Cooling Tower จนลูกลอยปิดที่ระดับที่ตั้งไว้
ตรวจสอบทิศทางลมของ Motor ระบบไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ปรับความตึงของสายพาน

การเดิน Cooling Tower

- 2.1 ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของตัว Cooling Tower
- 2.2 ปรับอัตราการไหล (Water Flow Rate) ของน้ำให้ตรงตามที่ได้
- 2.3 ตรวจสอบระดับน้ำใน Hot Water Basin ให้อยู่ระหว่าง 5 – 7 cm.
- 2.4 ตรวจสอบระดับน้ำใน Cold Water Basin ให้อยู่ในระดับปกติ
- 2.5 ตรวจสอบการทำงานของ Speed Reducer ว่าทำงานผิดปกติหรือไม่ เช่นมีเสียงดัง การสั่นสะเทือน
- 2.6 ตรวจสอบ Filling ว่า Filling เติมน้ำให้เต็มหรือไม่

หลังจากการเดิน Cooling Tower

หลังจากเดินเครื่อง Cooling Tower ได้ 1 สัปดาห์ให้ตรวจสอบสายพานใน Speed Reducer ว่าหย่อนหรือไม่ ถ้าหย่อนปรับให้ตึงและน็อตยึด Speed Reducer ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ (Water Flow Rate) ตรงตามที่ได้ทำการออกแบบไว้หรือไม่

Inspection Schedule

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

Cross Flow

INSPECTION ITEM	General Conditions	Bolt tightness	Cleaning	Recasting	Balance Adjustment	Water Level	Water Leak	Abnormal Vibrations	Grease Packer	Overheat
Fan	M	S	R		R			D		
Motor	M			R						M
Speed Reducer (V-Belt or Gear)					M				Q	
Motor Frame & Fan Guard	M	S		R						
Pulley	M									
V Belt	M									
Hot Water Basin	M		O			M	M			
Filling	M		S							
Cold water Basin	W		S			D	W			
Strainer	W		M							
Float Valve	W					D				
Casing	Y		R	R						
Inlet Louver	Y									
Structural Components	Y	S		R						

Note : D : Daily ประจำวัน S : Semi-yearly ครึ่งปี
W : Weekly อาทิตย์ Y : Yearly 1 ปี
M : Monthly เดือน R : As required ตามที่จำเป็น
Q : Quarterly 3 เดือน

รายการบำรุงรักษา Cooling Tower

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

1. การบำรุงรักษาต่อ 1 เดือน (12 ครั้ง / ปี)

- ♣ เช็ควาล์วปรับตั้งสายพาน (V-Belt)
- ♣ ตรวจสอบปั๊มสปริงคอมอเตอร์ (Speed Reducer Motor)
- ♣ ปรับตั้งระดับน้ำที่วาล์ว ลูกลอย (Floate Valve)
- ♣ ตรวจสอบสภาพ Filling ว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่ (Filling)
- ♣ ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์และเติมน้ำมันเกียร์ในกรณีที่ปั๊มสปริงคอมอเตอร์ (Speed Gear Reducer)
- ♣ ตรวจสอบสภาพและระดับของชุดสปริงเกอร์เฮด, สปริงเกอร์ไปท, เทนชันดีไวส์ (Sprikler Head, Sprinkler Pipe, Tension Dewire)
- ♣ ตรวจสอบความหนาแน่นของ Bolt & Nuts ที่ยึดอุปกรณ์สำคัญ
 - Fan Guard
 - Speed Reducer
 - Motor
 - Fan Blade
- ♣ ตรวจสอบการรั่วซึม ของ Basin และ Sump
- ♣ ตรวจสอบความเรียบร้อยของตะแกรงกันฝุ่นและกันน้ำกระเซ็น (Inlet Louver)
- ♣ ตรวจสอบการกินกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ (Motor)

2. การบำรุงรักษาต่อ 6 เดือน (2 ครั้ง / ปี)

- ♣ ใช้ High Pressure Pump ฉีดล้างทำความสะอาด Filling, Casing, Basin
- ♣ ตรวจสอบค่าประสิทธิภาพในการทำงานของ Cooling Tower โดยมีการตรวจดังนี้
 - วัดอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (db) °C
 - วัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก (wb) °C
 - วัดอุณหภูมิน้ำเข้า (HWT) °C
 - วัดอุณหภูมิน้ำออก (CWT) °C
 - วัดการไหลของลม (Volume Flow Rate) m/s



บริษัท เหลียงชี อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
LIANG CHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

ขั้นตอนการล้างทำความสะอาด Filling สำหรับ Cooling Tower Cross Flow
Cleaning Filling procedure for Cross flow type cooling tower:

- ก่อนทำการล้างทำความสะอาด Filling ควรหยุดการทำงานของ Cooling Tower อย่างน้อย 6 - 12 ชม. เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ตะกอนแห้ง
- Shut down cooling tower before start cleaning at least 6 - 12 hrs. to keep slag or any obstruction dry
- เมื่อตะกอนแห้งหั่นตะกอน Filling แห้งแล้วให้ใช้มือเขย่าแผ่น Filling เพื่อให้ตะกอนหลุดออกจาก Filling
- Shake filling block to make the slag off
- ถ้าตะกอนเกาะเป็นจำนวนมากให้มือเขย่าไม่หมดให้ใช้ท่อ PVC เคาะโดยการสอดท่อ PVC เข้าไปในแผ่น Filling จากด้านนอกให้ทะลุถึงด้านในแล้วเขย่าให้ตะกอนหลุด แต่ต้องระวังอย่าแรงเกินไป Filling แตก หรือ จิกขาด
- Add PVC pipe into the filling block (that avoid cracking or break) to help more shake and get the slag off
- หลังจากเขย่าตะกอนเสร็จแล้วให้ใช้น้ำแรงดันฉีดล้างทำความสะอาด Filling โดยเบื้องต้นให้ฉีดล้างด้านใน Cooling Tower แล้วค่อยมาฉีดล้างด้านนอก Cooling Tower โดยแรงดันที่ใช้ฉีดล้างไม่ควรเกิน 1 Bar.
- After shaking use high pressure water pump for cleaning again by cleaning inside cooling tower first and continue with outside cooling tower. Pressure should not over 1 Bar

ข้อควรระวัง

Caution

- ในการ เคาะ หรือ เขย่าตะกอนไม่ควรใช้เครื่องมือ หรือ ของแข็ง เช่น เหล็ก ไม้ ฯ
- During shake filling should not use any sharp equipment / steel or wood
- ในช่วงที่ทำการ เขย่า หรือ เคาะตะกอนต้องระวังมือไม่ให้ Filling จิกขาด
- Careful filling block while shaking
- แรงดันน้ำที่ใช้ฉีดล้างไม่ควรใช้แรงดันน้ำเกิน 1 Bar.
- Water pressure for cleaning must not over than 1 Bar



บริษัท เหลียงชี อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
LIANG CHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

Maintenance Liang Chi Cooling Tower

- หัวสปริงเกอร์ กระจายน้ำ (Nozzle) จะต้องล้างทำความสะอาดไม่ให้มีสิ่งอุดตัน
Clean nozzle to avoid any blockage at the nozzle's socket
- ถาดน้ำเป็น (Water Basin) ล้างทำความสะอาดภายในรวมทั้งข้อต่อและตะแกรง (Strainer)
Clean inside water basin including all connection and strainer
- เช็คปรับตั้งสายพาน
Check and adjust belt
- ชลประทานมีลูกปืน สปีดรีดิวเซอร์
Grease and check bearing of speed reducer
- ตรวจระดับน้ำมันเกียร์และเติมน้ำมันเกียร์ในกรณีที่ใช้สปีดเกียร์
Check oil level and fill-in for gear in case use Speed reducer and gear
- ตรวจความหนาแน่นของ Bolts & Nuts ที่ใช้ยึด Fan Guard Speed Reducer Motor Fan
Check and fasten bolts & nuts at Fan guard, Speed reducer and motor
- ตรวจค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์
Check ampere at motor
- ตรวจสอบสภาพฟิลลิ่ง ทำความสะอาดตะกอนไคลน์ ฟอสเฟต และสิ่งอุดตัน
Check filling and cleaning to get rid of algae or any obstruction

การปรับสภาพน้ำ

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

(ก) สิ่งสกปรกต่างๆ

สิ่งสกปรกต่าง ๆ อาจสะสมขึ้นในน้ำได้ เพราะฉะนั้นการตรวจดูและการบำรุงรักษา จึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากการเดิน Cooling Tower ซึ่งรวมถึงการปรับสภาพน้ำหมุนเวียน เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ เราจึงแนะนำให้ท่านปรึกษาบริษัทที่ชำนาญในเรื่องการปรับสภาพน้ำ

(ข) การควบคุมคุณภาพของน้ำ

มลพิษ สนิม และตะไคร่ ในน้ำหมุนเวียนอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของ Cooling Tower บริษัทฯ จึงแนะนำให้มีการตรวจสอบสภาพน้ำ และปล่อยน้ำเป็นระยะ ๆ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในระบบให้อยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

Permissible Value Of Water Analysis (JCI Code)

Parameter	Make-Up Water	Circulating Water
PH (25 °C)	6 - 8	6 - 8
Electric Conductivity (μ vicm)	200 Below	500 Below
Total Hardness (CaCO ₃) ppm	50 Below	200 Below
M alkalinity (CaCO ₃) ppm	50 Below	100 Below
Chlorine ion (Cl) ppm	50 Below	200 Below
Suphuric acid ion (SO ₄) ppm	50 Below	200 Below
Silicic acid (SiO ₂) ppm	30 Below	50 Below
Ferric (Fe) ppm	0.3 Below	1.0 Below



LIANG CHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.

MAKE-UP WATER CALCULATION FOR COOLING TOWER

CONDITION DESIGN :

COOLING TOWER MODEL :
 INLET TEMPERATURE : T1 °C
 OUTLET TEMPERATURE : T2 °C
 AMBIENT WETBULB TEMPERATURE : °C
 WATER FLOW RATE : LPM.

1. EVAPORATION LOSS

$$E = (T1-T2) / 600 \times \text{Water flow (LPM)}$$

= LPM.

2.DRIFT LOSS

$$D = 0.02\% \times \text{Water flow (LPM)}$$

= LPM.

3.BLOW DOWN

$$E = 0.3\% \times \text{Water flow (LPM)}$$

= LPM.

TOTAL MAKE-UP WATER = LPM/SET

Cooling Tower Inspection Checklist

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

COOLING TOWER INSPECTION CHECKLIST

วันที่ (Date)

ชื่อ โครงการ (Project Name)

สถานที่ติดตั้ง (Location)

รุ่นของ Cooling Tower (Model) C/T

ข้อมูลการออกแบบ (DESIGN CONDITION)

อัตราการไหลของน้ำ (Water Flow)LPM อุณหภูมิน้ำร้อน (Hot Water Temp)OC

อุณหภูมิน้ำเย็น (Cold Water Temp.)OC อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet bulb Temp.)OC

โครงสร้างของ COOLING TOWER (STRUCTURE)

โครงสร้างภายใน Cooling Tower	<input type="checkbox"/> มีการผุกร่อน	<input type="checkbox"/> เริ่มมีการผุกร่อน	<input type="checkbox"/> ปกติ
ทางเดินภายใน Cooling Tower	<input type="checkbox"/> มีการผุกร่อน	<input type="checkbox"/> เริ่มมีการผุกร่อน	<input type="checkbox"/> ปกติ
ความแข็งแรงของอุปกรณ์ยึด (Bolts & Nuts)	<input type="checkbox"/> ขาด	<input type="checkbox"/> เริ่มเป็นสนิมเหล็ก	<input type="checkbox"/> ปกติ
ตรวจสอบว่าลวกลอยและระดับน้ำ (Float Valve)	<input type="checkbox"/> ขาด	<input type="checkbox"/> ระดับน้ำมีปัญหา	<input type="checkbox"/> ปกติ
บันไดทางขึ้น Cooling Tower (Ladder)	<input type="checkbox"/> ขาด	<input type="checkbox"/> เริ่มมีการผุกร่อน	<input type="checkbox"/> ปกติ
พื้นด้านบน Cooling Tower (Fan Deck)	<input type="checkbox"/> ขาด	<input type="checkbox"/> เริ่มมีการผุกร่อน	<input type="checkbox"/> ปกติ
ท่อน้ำออก (Out Let Pipe)	<input type="checkbox"/> มีการอุดตัน	<input type="checkbox"/> เริ่มมีสิ่งอุดตัน	<input type="checkbox"/> ปกติ

Cooling Tower Inspection Checklist

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

ระบบจ่ายน้ำ (DISTRIBUTION SYSTEM)

อ่างน้ำร้อน (Hot Water Basin) ☐ มีการอุดตัน ☐ เริ่มมีการอุดตัน ☐ ปกติ
 หัว Nozzle (Nozzle) ☐ ชำรุด ☐ มีการอุดตัน ☐ ปกติ
 วาล์วปรับอัตราการไหล (Flow Control Valve) ☐ ชำรุด ☐ มีการอุดตัน ☐ ปกติ

ระบบถ่ายเทความร้อน (HEAT TRANSFER SYSTEM)

ฟิลลิ่ง (Filling) ☐ มีการอุดตันมาก ☐ เริ่มมีการอุดตัน ☐ ปกติ
 อินเลตโลเวอร์ (Inlet Louver) ☐ ชำรุด ☐ มีจำนวนไม่ครบ ☐ ปกติ

MECHANIC EQUIPMENT

ชนิดของ SPEED REDUCER ☐ ขับตรง (Direct) ☐ ชนิดสายพาน (Belt) ☐ ชนิดเกียร์ (Gear)

ชนิดของสายพาน (Belt Type)

รุ่น (Model) อัตราทด (Ratio)

การตรวจปรับสายพาน ☐ สายพานหย่อน ☐ ตีมากควรเปลี่ยน ☐ ปกติ
 พูลเลย์ (Pulley) ☐ Pulley เอียงศูนย์ ☐ มีจาระบีอยู่ในพูลเลย์ ☐ ปกติ
 การอัดจาระบี ☐ จาระบีเสื่อมคุณภาพ ☐ จาระบีน้อยไป ☐ อัดจาระบีเพิ่ม
 Speed มีเสียงดัง ☐ มี ☐ ไม่มี

Cooling Tower Inspection Checklist

Liang Chi Industry (Thailand) Co., Ltd.

ชนิดเกียร์ (Gear Type)

รุ่น (Model) อัตราทด (Ratio)

ระดับน้ำมันหล่อลื่น ☐ สูง ☐ ต่ำ ☐ ปกติ
 สภาพของน้ำมันหล่อลื่น ☐ มีน้ำผสม ☐ มีเศษโลหะผสม ☐ ปกติ
 Speed มีเสียงดัง ☐ มี ☐ ไม่มี

ใบพัด (Fan Blade)

รุ่น (Model) จำนวนใบ องศาใบพัด.....

U-BOLT ที่ยึดใบพัด ☐ ชำรุด ☐ เริ่มมีการชำรุด ☐ ปกติ
 ระดับการสั่นสะเทือน ☐ มาก ☐ สั่นบ้างเล็กน้อย ☐ ปกติ
 มีเสียงดัง ☐ มี ☐ ไม่มี

มอเตอร์ (Motor)

ระดับการสั่นสะเทือน ☐ มาก ☐ สั่นเล็กน้อย ☐ ปกติ
 ความร้อนของมอเตอร์ ☐ สูงผิดปกติ ☐ ปกติ
 มีเสียงดัง ☐ มี ☐ ไม่มี

CHECK BY
 SIGNATURE NAME DATE

แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินพบโรคระบาด

[illegible]

หลักฐานการส่งรายงานแบบบันทึกข้อมูล
การควบคุมเชื้อสปีชีโอเนลลา

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

เรื่อง นำส่งรายงานการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลีเจียนแนร์ของหอยฝึ้งเย็น ประจำปี 2567

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009/2022 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลีเจียนแนร์ของหอยฝึ้งเย็น จำนวน 1 ชุด


ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เจ้าของโครงการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ตามหัวข้อ 4.2 สุขอนามัยและการสาธารณสุข โดยโครงการต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลีเจียนแนร์ของหอยฝึ้งเย็นให้กรมอนามัย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลีเจียนแนร์ของหอยฝึ้งเย็น จำนวน 1 ชุด จึงขอส่งให้กรมอนามัยพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร

 13/6/67

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

เรื่อง นำส่งรายงานการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลีเจียนเนิร์สของหอฝิ่นเย็น ประจำปี 2567

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009/2022 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลีเจียนเนิร์สของหอฝิ่นเย็น จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เจ้าของโครงการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ตามหัวข้อ 4.2 सूขอนามัยและการสาธารณสุข โดยโครงการต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลีเจียนเนิร์สของหอฝิ่นเย็นให้สำนักงานโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลีเจียนเนิร์สของหอฝิ่นเย็น จำนวน 1 ชุด จึงขอส่งกรมควบคุมโรคพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร





Analysis Report

Customer Name : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Address : เลขที่ 93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 0-2596-9482

Page 1 of 1

Report No: 240426072

Fax: -

Sampling Source : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: เลขที่ 93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Sampling Date : 26-Apr-24 Sampling Method : Garb
Received Date : 26-Apr-24 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : May 7-13,2024 Approved Date : 13-May-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำหล่อเย็น
Sample Type			น้ำ
Analysis No.			240426072
Sampling Time			3:45 PM
Physical Appearance			Clear yellow sediment
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND
Legionella Spp.	/L	APHA 2017 : 9260 J	ND [Ⓢ]

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Ⓢ: Analytical by United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Address : เลขที่ 93 ชั้น 17 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 0-2596-9482

Page 1 of 1
Report No: 240426071

Fax: -

#Sampling Source : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: เลขที่ 93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
#Sampling Date : 26-Apr-24 #Sampling Method : Garb
Received Date : 26-Apr-24 #Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Apr 26 - May 2, 2024 Approved Date : 09-May-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำเย็น
Sample Type			น้ำ
Analysis No.			240426071
#Sampling Time			4:00 PM
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	10.7
Conductivity	micro S/cm	APHA:2510 B	2,510
TDS	mg/L	APHA:2540 C	1,520
Total Hardness	mg/L CaCO ₃	APHA:2340 C	<2
Calcium-H	mg/L CaCO ₃	APHA:3500-Ca(B)	<2
Alkalinity, Total	mg/L CaCO ₃	APHA:2320 B	162
Iron	mg/L Fe	APHA:3500-Fe(B)	3.8
Chloride	mg/L Cl	APHA:4500-Cl(B)	28
Total Phosphate	mg/L Phosphate	Digest. & Ascorbic	0.15
Nitrite	mg/L NO ₂	APHA:4500-NO ₂ (B)	505

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory

อัตราการไหลของน้ำเสีย (Flow rate)

ปริมาณน้ำที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม โครงการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 25667

วันที่	ปริมาณน้ำทิ้ง (ลูกบาศก์เมตร)					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	6.00	58.50	64.50	76.50		
2	46.50	49.50	33.00	106.50		
3	58.50	27.00	21.00	81.00		
4	54.00	40.50	58.50	72.00		
5	46.50	43.50	75.00	58.50		
6	21.00	73.50	60.00	28.50		
7	24.00	76.50	76.50	27.00		
8	51.00	61.50	61.50	7.50		
9	64.50	55.50	28.50	75.00		
10	67.50	27.00	21.00	73.50		
11	51.00	21.00	52.50	66.00		
12	55.50	64.50	90.00	24.00		
13	22.50	79.50	60.00	0.00		
14	25.50	78.00	91.50	6.00		
15	54.00	70.50	70.50	4.50		
16	75.00	63.00	33.00	22.50		
17	75.00	25.50	25.50	73.50		
18	66.00	25.50	61.50	82.50		
19	69.00	63.00	81.00	45.00		
20	22.50	64.50	72.00	48.00		
21	27.00	85.50	90.00	19.50		
22	52.50	69.00	57.00	66.00		
23	73.50	51.00	30.00	79.50		
24	72.00	40.50	28.50	93.00		
25	70.50	24.00	61.50	73.50		
26	67.50	15.00	88.50	60.00		
27	30.00	69.00	78.00	31.50		
28	39.00	70.50	67.50	28.50		
29	61.50	69.00	69.00	72.00		
30	78.00		45.00	76.50		
31	82.50		45.00			
รวมทั้งหมด	1,609.50	1,561.50	1,797.00	1,578.00	0.00	0.00
ปริมาณ (ลบ.ม. /วัน)	51.92	53.84	57.97	52.60	0.00	0.00
ปริมาณ (ลบ.ม. /ชั่วโมง)	2.16	2.24	2.42	2.19	0.00	0.00

ภาคผนวก ค-12

รายงาน ทส.1 และ ทส.2

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆในแต่ละวัน
- ๒.ในการพิจารณาแบบบ้านตัวอย่างที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1	211.97	112	6.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
20	183.18	85	22.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
21	183.13	179	27.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
22	190.87	170	52.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
23	211.11	174	73.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
24	184.00	149	72.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
25	175.59	137	70.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
26	254.55	185	67.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
27	242.95	174	30.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
28	158.40	78	39.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
29	198.40	181	61.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
30	188.41	250	78.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
31	180.89	188	82.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ซอย
ถนน รัชดาภิเษก แขวงตำบล ดินแดง เขตอำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัทพ์ ๐๒-๐๙๙๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๙๙๙๕๑
มี ตลุดหลักฐานทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท..... องค์การไม่แสวงหาผลกำไร ใน อนุ ฎ ๓ ๓ เลข ที่
(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดใน มาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ต่อเนื่อง
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๓๐๐.....ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพงอื่น ๆ (ระบุ).....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ที่รองรับน้ำเสีย-กรุงเทพมหานคร
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... จัดจ้างผู้รับเหมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๖,๔๐๓.๙๐.....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๔,๕๑๖
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๖๐๙.๕๐
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร) ๙๑๑
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
(๗) ปริมาณตะกอนสวณเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข หาแนวทาง พัฒนาในด้านการอนุรักษ์พลังงาน

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจากระบบ บำบัด น้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1	303.12	193	58.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
2	215.34	186	49.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
3	281.30	136	27.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
4	305.74	127	40.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
5	295.14	240	43.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
6	285.07	256	73.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
7	220.99	271	76.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
8	219.67	195	61.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
9	221.93	132	55.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
10	189.15	118	27.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
11	221.05	132	21.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
12	226.60	172	64.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
13	245.59	206	79.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
14	258.21	152	78.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
15	214.54	163	70.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
16	280.06	174	63.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
17	180.40	139	25.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
18	206.24	173	25.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
19	231.38	277	63.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๙๐๓ ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๙๙๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๐๙๙๙๙๑ มี ตลกดัดหลังหักเป็นประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ออกรีดเหล็กในแสงอาทิตย์ ไปอนุญาต เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ ซึ่ง มี แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจากระบบ บำบัด น้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1	303.12	193	58.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
20	225.25	224	64.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
21	188.43	146	85.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
22	251.10	186	69.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
23	255.10	131	51.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
24	278.00	121	40.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
25	273.63	181	24.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
26	234.08	127	15.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
27	256.29	129	69.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
28	176.00	182	70.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
29	223.10	123	69.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ซอย
ถนน รัชดาภิเษก แขวงตำบล ดินแดง เขตอำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัทพ์ ๐๒-๐๙๙๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๙๙๙๕๑
มี ตลุดหลักฐานทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท..... องค์การไม่แสวงหาผลกำไร ใน อนุ ฎ ๓ ๓ เลข ที่
(ถ้ามี) ออกให้โดย หมอดอายุ.....
ในการให้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดใน มาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอายุ.....
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอายุ.....
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ต่อเนื่อง
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๓๐๐.....ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วไม่ถาวร
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพงอื่น ๆ (ระบุ).....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับน้ำเสีย-กรุงเทพมหานคร
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จัดจ้างผู้รับเหมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๖,๙๖๒.๕๐
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๔,๙๘๒
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๕๖๑.๕๐
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร) ๒.๕
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
(๗) ปริมาณตะกอนสวณเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข หาแนวทาง พัฒนาในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	160.00	122.00	64.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
2	131.00	134.00	33.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
3	145.00	71.00	21.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
4	121.00	121.00	58.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
5	62.00	153.00	75.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
6	112.00	162.00	60.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
7	200.00	152.00	76.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
8	146.00	170.00	61.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
9	165.00	133.00	28.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
10	130.00	81.00	21.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
11	180.00	98.00	52.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
12	101.00	193.00	90.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
13	212.86	147.00	60.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
14	287.64	155.00	91.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
15	217.70	164.00	70.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
16	250.43	168.00	33.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
17	234.97	77.00	25.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
18	243.40	114.00	61.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ซอย
ถนน รัชดาภิเษก แขวงตำบล ดินแดง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๒-๐๐๔๔๕๕๑
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๔๔๕๕๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๐๔๔๕๕๑๑
มี ตกลงผลิตภัณฑ์เป็นประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท องค์การไม่แสวงหาผลกำไร ไปอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุอายุ ซึ่ง มี
แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบับปัดฟ้าเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพฟ้าทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล การตรวจวัดคุณภาพฟ้าทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

19	264.90	153.00	81.00	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
20	212.00	160.00	72.00	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
21	225.30	131.00	90.00	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
22	235.47	145.00	57.00	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
23	176.53	121.00	30.00	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
24	199.36	62.00	28.50	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
25	205.74	112.00	61.50	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
26	228.80	200.00	88.50	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
27	212.47	146.00	78.00	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
28	228.23	165.00	67.50	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
29	262.50	130.00	69.00	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
30	219.60	180.00	45.00	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
31	160.90	101.00	45.00	ระบายน	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ซอย
ถนน รัชดาภิเษก แขวงตำบล ดินแดง เขตอำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท ๐๒-๐๙๙๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๙๙๙๕๑
มี ตลุดหลักฐานทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท องค์การไม่แสวงหาผลกำไร ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ออกให้โดย หมอดอย
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ต่กอแรง
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับน้ำเสีย-กรุงเทพมหานคร
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด, จัดจำผู้รับเหมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๕,๙๓๑.๘๐
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๔,๒๒๑
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๙๙๗.๐๐
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร) ๓.๑
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนสวณเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข หาแนวทาง พัฒนาในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	214.10	123.00	76.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
2	177.45	131.00	106.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
3	183.05	226.00	81.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
4	236.72	93.00	72.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
5	189.04	237.00	58.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
6	150.65	137.00	28.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
7	186.74	90.00	27.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
8	164.65	54.00	7.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
9	217.31	129.00	75.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
10	278.29	161.00	73.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
11	241.47	153.00	66.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
12	194.63	149.00	24.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
13	169.94	84.00	0.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
14	205.45	15.00	6.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
15	175.21	47.00	4.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
16	268.60	37.00	22.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
17	215.50	164.00	73.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ซอย
ถนน รัชดาภิเษก แขวงตำบล ดินแดง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๒๐๐๔๔๕๕
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๔๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๐๔๔๕๕๑
มี ตกลงผลิตภัณฑ์เป็นประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท องค์การไม่แสวงหาผลกำไร ไปอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุอายุ ซึ่ง มี
แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ผู้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แบบผล การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดยุ
ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดยุ
ออกให้โดย.....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	214.10	123.00	76.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
18	224.10	131.00	82.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
19	235.00	245.00	45.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
20	231.92	130.00	48.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
21	216.48	109.00	19.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
22	241.60	110.00	66.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
23	220.40	145.00	79.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
24	199.51	177.00	93.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
25	282.34	166.00	73.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
26	213.35	254.00	60.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
27	238.17	115.00	31.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
28	215.83	83.00	28.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
29	238.67	97.00	72.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
30	224.83	200.00	76.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ๒๕๐๙๙๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๙๙๙๙๐๐๐ มี ตลุดหลักฐานที่ประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ออกรับน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย ใน อ. น. ๒๕๐๙๙๐๐๐ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมออายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดใน มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ (.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (.....) หมออายุ (.....) หมออายุ (.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....) หมออายุ (.....) หมออายุ (.....) ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ตระกูลแรง

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ๒๔ ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ ☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบลำโพง (ระบุ) ๑ (ระบุ) ๑

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑ (ระบุ) ๑

(๕) วิธีการที่จะก่อให้เกิดเจตจำนงจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด, จัดจำแนกผู้รับเหมารับ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๖.๕๕๑.๐๐
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๓.๕๕๒.๐๐
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑.๕๕๗.๐๐
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร) ๓๐.๐๐
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนสวณเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข หน่วยงาน พัฒนาในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1	192.10	158	28.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
2	248.74	116	57.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
3	222.89	124	73.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
4	213.76	183	22.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
5	265.31	93	21.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
6	220.09	46	25.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
7	209.41	96	79.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
8	191.01	134	91.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
9	217.79	191	81.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
10	198.30	161	67.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
11	219.60	157	54.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
12	201.10	121	27.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
13	243.45	70	76.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
14	224.65	161	79.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
15	256.02	132	81.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
16	279.48	132	72.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
17	193.45	155	66.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
18	228.35	163	30.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
19	225.60	94	34.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
20	251.78	60	72.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๓๐๓ ตำบล หนองทราย อำเภอ หนองทราย จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๖-๐๐๙๙๐๐๐ โทรสาร ๐๖-๐๐๙๙๙๙๙๙
มี ตกลงผลิตภัณฑ์เป็นประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท ออกรีดเหล็กในแนวหน้าด้าน
เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หนองทราย
แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของบริษัทหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	192.10	158	28.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
21	234.61	177	88.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
22	201.37	128	25.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
23	254.45	76	73.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
24	211.44	142	79.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
25	217.85	116	31.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
26	228.20	91	25.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
27	197.50	107	72.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
28	241.67	192	82.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
29	241.62	182	81.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
30	245.10	121	79.50	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
31	220.09	134	60.00	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ซอย
ถนน รัชดาภิเษก แขวงตำบล ดินแดง เขตอำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัทพ์ ๐๒-๐๙๙๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๙๙๙๕๑
มี ตลุดหลักฐานทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท องค์การไม่แสวงหาผลกำไร ใบอนุญาต เลขที่
(ถ้ามี) ออกให้โดย หมอดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอายุ

ออกให้โดย หมอดอายุ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ตะกอนแรง
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพงอื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับน้ำเสีย-กรุงเทพมหานคร
(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด, จัดจำผู้รับเหมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๖,๙๙๖.๙๕
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๔,๐๑๓
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๙๓๙.๐๐
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๓๑
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนสวณเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข หาแนวทาง พัฒนาในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	30.00	130	154.32	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
2	39.00	91	194.09	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
3	10.50	116	217.81	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
4	85.50	64	293.59	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
5	91.50	137	257.62	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
6	82.50	201	247.91	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
7	75.00	178	213.58	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
8	45.00	123	269.60	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
9	27.00	96	306.80	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
10	69.00	111	260.90	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
11	87.00	129	225.37	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
12	87.00	191	229.82	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
13	85.50	124	254.33	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
14	70.50	137	241.98	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
15	31.50	181	228.14	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
16	49.50	73	266.77	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
17	78.00	125	237.37	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
18	93.00	136	237.79	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
19	85.50	190	238.83	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๙๐๓ ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๕๕๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๐๕๕๕๕๑
มี ตกลงผลิตภัณฑ์เป็นประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท ออกรีดเหล็กในแสงอาทิตย์ ไปอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆในแต่ละวัน
- ๒.ในการพิจารณาแบบน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	30.00	130	154.32	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
20	85.50	275	250.30	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
21	82.50	175	185.60	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
22	30.00	125	224.83	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
23	43.50	94	224.80	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
24	69.00	136	255.13	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
25	93.00	107	219.44	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
26	94.50	189	214.12	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
27	91.50	88	239.72	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
28	76.50	164	220.76	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
29	61.50	137	202.79	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		
30	30.00	125	257.81	ระบาย	คลอรีน/1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ซอย
ถนน รัชดาภิเษก แขวงตำบล ดินแดง เขตอำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัทพ์ ๐๒-๐๙๙๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๙๙๙๕๑
มี ตลุดหลักฐานทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท..... องค์การไม่แสวงหาผลกำไร ใน อนุ ฎ ๓ ๓ เลข ที่
(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดใน มาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ตะกอนแรง
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วคราว
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับน้ำเสีย-กรุงเทพมหานคร
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... จัดจ้างผู้รับเหมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๙,๐๙๑.๕๒
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๔,๑๔๙
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๙๙๐.๐๐
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๓๐.
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
(๗) ปริมาณตะกอนสวณเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข หาแนวทาง พัฒนาในด้านการอนุรักษ์พลังงาน

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 93
ถนน : รัชดาภิเษก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เลขที่ : 020099000

มี : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 64545.20 ตารางเมตร

สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :
ออกโดย :
ขนาดอายุ : วว/ด๑/ปปป

ในการนี้ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ ขนาดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ ขนาดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอกซิไดส์แอคทีฟ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบลูบกลอน [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 6,403.700 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 4,516,000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,609,500 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
| | [] ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดที่สภาพที่ใช่

1. คลอรีน ปริมาณ หน่วย 31,000 ลิตร

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลูบกลอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนล้นเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดการเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 93

ถนน : รัชดาภิเษก

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 64545.20 ตารางเมตร

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกโดย :

ขนาดอายุ : วว/ด๑/ปปปป

ในการนี้ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตามที่ได้นำจดหมายเหตุ 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

ภาพของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

ขนาดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

ขนาดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอกซิไดส์สัติจ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรับน้ำเสีย-กรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

6,962.500 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

4,992,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,561,500 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดที่สภาพที่ใช่

1. คลอรีน

ปริมาณ

29,000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบละกอน

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนล้นเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 93
ถนน : รัชดาภิเษก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
หมู่ที่ : _____
เลข/ตำบล : ดินแดง
โทรศัพท์ : 020099000
โทรสาร : _____

มี : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 64545.20 ตารางเมตร

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : _____ ออกโดย : _____ หนดยุ : วว/ด๑/ปปป

ในการนี้ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้นำทบทวนมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] เครื่องสูบลำเลียง

[X] เครื่องสูบลำเลียง

[X] เครื่องสูบลำเลียง

[X] อื่นๆ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลำเลียง

[X] เครื่องสูบลำเลียง

[X] อื่นๆ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลำเลียง

[X] เครื่องสูบลำเลียง

[X] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรับน้ำเสีย-กรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(3) ปริมาณน้ำเสียที่ชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายบึง (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดที่สภาพที่ใช่

1. คลอรีน

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลำเลียง

(7) ปริมาณตะกอนล้นเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 93

เลขที่ : หนุที่ : เลข/ตำบล : เขตดินแดง

ถนน : รัชดาภิเษก

โทรศัพท์ : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020099000

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ตาราง : 64505.20 ตารางเมตร

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หนุอายุ : วว/ดจ/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [Redacted Signature] ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนุอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนุอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
- การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบละกอน

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 93
ถนน : รัชดาภิเษก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เลขที่ : 020099000

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบายจำนวน ตาราง : 64545.20 ตารางเมตร

สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :
ออกให้โดย : หนดยอ : วว/ด๑/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____
ตำแหน่งหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยอ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยอ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[X] เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบลูบถอน [] อื่นๆ
[] อื่นๆ
[] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรับน้ำเสีย-กรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,996.780 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,013,000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่ชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,839,000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
- [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดที่สภาพที่ใช่

1. คลอรีน ปริมาณ หน่วย

31,000 ลิตร

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลูบถอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนล้นเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดการเก็บสลิด ซ่อมุด หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเลขบัญชี : 93
 หมู่ที่ :
 แผลงกำเนินลพพิช ดงยูละพี : 93
 ถนน : รัชดาภิเษก
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 020909000
 แขวง/ตำบล : ดินแดง
 เขต/ตำบล : เขตดินแดง
 ชื่อ :
 โทรสาร :

ประกอบกิจการประเภท : อาคารทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทพยาย : ประเภ ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 64545.20 ตารางเมตร

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี):
ออกให้โดย :
หมวดอายุ : วว/ดด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

สิ่งขอ
ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบ้านไม้เสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้ด้วย _____

2. ขอมลเกวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรอนำทาง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

<input type="checkbox"/> เครื่องสูบน้ำ	<input type="checkbox"/> ระบบเติมอากาศ
<input type="checkbox"/> เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	<input type="checkbox"/> เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
<input type="checkbox"/> เครื่องสูบลูตะกอน	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ

๑. เจาขอรอฟผลตอบตรองแลงก้าในตมลัพผ ความครมระบบบนำดนำขย หรือผพจาง

ให้บริการบำบัดนำเสียได้ไม่จำกัดเก็บสถิติ ขอมูลทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่ทักหรือรายงาน
โดยแสดงความกังวลเป็นเหตุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗