เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม /สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009.5/ 15232

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

20 ธันวาคม 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด และโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11254 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556
2. หนังสือบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด และโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา ของบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 66/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด และโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา ของบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยนาจอมเทียน 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีขนาดพื้นที่โครงการส่วนของอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) 5-3-49 ไร่ (9,384 ตารางเมตร) ประกอบด้วย อาคาร A ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคาร C ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 149 ห้อง และมีพื้นที่โครงการส่วนของอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 3-1-81 ไร่ (5,524 ตารางเมตร) ประกอบด้วย อาคาร D ขนาดความสูง 32 ชั้น และอาคาร E ขนาดความสูง 2 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 365 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

[redacted]

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนภาร พิจารณาและในการประชุมครั้งที่ 86/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา ของบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด โดยให้บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 2 แผ่น และจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 8 แผ่น และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

เจ้าหน้าที่งานธุรการอาคุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแว[redacted]
โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6
โทรสาร 0 2265 6616

[redacted]

veranda
beach pattaya co.,ltd.

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร และอาคาร C ขนาดความสูง ๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร และอาคารสระว่ายน้ำ ๒ อาคาร โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และต่อมา บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณาและในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการอาคารชุดและโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา ของบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด โดยให้บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรีได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรี ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการ ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดชลบุรี พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๒ ต่อ ๖๘๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

น.1/3

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๒๔๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการอาคารชุดและโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา ของบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๘๔๕๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ MET 163/VRH/60 ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดและโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา ของบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการอาคารชุดและโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา ของบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยนาจอมเทียน ๔ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๓๖๕ ห้อง และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีจำนวนห้องพัก ๑๔๙ ห้อง โดยเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร และรายละเอียดเฉพาะส่วนอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เป็น โรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๔๕ ห้อง และมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่เฉพาะส่วนอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เป็น ๕๓-๕๐ ไร่ (เดิม ๕๓-๔๙ ไร่) ประกอบด้วยอาคารโรงแรม อาคาร A ขนาดความสูง ๔ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร อาคาร B ขนาดความสูง ๗ ชั้น

และชั้นใต้ดิน...

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โครงการอาคารชุดและโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา
ของบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการอาคารชุดและโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา ของบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยนาจอมเทียน 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 365 ห้อง และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีจำนวนห้องพัก 149 ห้อง โดยเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร และรายละเอียดเฉพาะส่วนอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) จากอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เป็นโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 145 ห้อง และมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่โครงการเป็น 5-3-50 ไร่ (เดิม 5-3-49 ไร่) เนื่องจากปรับรวมพื้นที่โฉนดใหม่ ประกอบด้วย อาคาร A ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคาร C ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารสระว่ายน้ำ 2 อาคาร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการอาคารชุดและโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา ของบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

veranda
beach pattaya co.,ltd.

MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

[redacted] หน้า 1/100

กันยา[redacted] กันยายน 2560 ล[redacted]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

น.1/4

MITR
ENVIRONMENT THAI

สำนักงานนโยบายและแผน
รับที่ 15725 8 สค 2560
เวลา 10 ง [redacted]

ที่ MET 163/VRH/60

8 สิงหาคม 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ขอส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โครงการอาคารชุดและโครงการอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา ของ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดและโครงการอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา จำนวน 15 ชุด

บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการ "โครงการ อาคารชุดและโครงการอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา" ตั้งอยู่ที่ซอยนาจอมเทียน 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา แบ่งเป็นเนื้อที่ดินส่วนที่ 1 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื้อที่ดิน 5 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ประกอบด้วย อาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคาร A สูง 4 ชั้น อาคาร B สูง 7 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และอาคาร C สูง 7 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีจำนวนห้องพักรวม 149 ห้อง โดยจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการใช้ประโยชน์อาคารเป็นโรงแรม ประกอบด้วย อาคาร A อาคาร B และอาคาร C มีจำนวนห้องพักรวม 145 ห้อง และที่จอดรถจำนวน 109 คัน โดยได้มอบหมายให้ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงานข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขอนำส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของโครงการดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ต่อไป

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1646 วันที่ 8 สค 2560
เวลา 14.22 ผู้รับ [redacted]

ขอแสดงความนับถือ

MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

[redacted]

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
เลขที่ 1982 วันที่ 9 สค 60
เวลา 10.10 ผู้รับ [redacted]

[redacted]

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 57/1 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 02 551 4169-70 โทรสาร 02 551 4171 , 02 068 5558 E-mail : mitr@mitrenvironment.com เว็บไซต์ : www.mitrenvironment.com

เอกสารแนบ 2

สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1)



ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ

เลขที่ 1 / 2557

วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ได้รับแจ้งจาก บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 178/7 หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง จันทรเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างอาคาร ที่

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง นาจอมเทียน อำเภอ/เขต สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓/ส.ค.๑ เลขที่ 1421, 65374, 65375

เป็นที่ดินของ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 2 เป็นอาคาร

2.1 ชนิด ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัยรวม(ให้เช่า)

พื้นที่ 3,937 ม² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ม² (ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

2.2 ชนิด ค.ส.ล. 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัยรวม(ให้เช่า)

พื้นที่ 9,676 ม² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ม² (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)

2.3 ชนิด ค.ส.ล. 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถยนต์,อเนกประสงค์

พื้นที่ 6,964 ม² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน 107 คัน

พื้นที่ 4,499 ม² (ถังเก็บน้ำใต้ดิน)

2.4 ชนิด ค.ส.ล. 33 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัยรวม

พื้นที่ 29,802 ม² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน 124 คัน

พื้นที่ 4,619 ม²

2.5 ชนิด ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัยรวม

พื้นที่ 1,106 ม² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ม²

(ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)

2.6 ชนิด สระว่ายน้ำ ก.ส.ล. จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ ห้องเครื่องปั๊ม
พื้นที่ 1,870 ม^2 ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ห้องเก็บของ คัน
พื้นที่ - ม^2

2.7 ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม^2 ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม^2

2.8 ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม^2 ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม^2

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ 3 โดยมี

(1) นายสมิตร โอบายะวาทย์ วสก.506 เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
(2) นางวาลวกาศโทอดิศร บุญชาย ส.สถ.2069 เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
(3) นายณัฐสม สงวนวงษ์ วย.1423 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
(4) นายสุวิทย์ เจริญศิลป์ สย.4619 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
(5) นายไพศาล อัคนิวรรณ วก.624 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(6) นายไพศาล อัคนิวรรณ วก.624 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(7) นางศิริพร อัคนิวรรณ วส.86 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
(8) นางศิริพร อัคนิวรรณ วส.86 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
(9) นายวัฒนพงศ์ วิศวชัยวัฒน์ วฟก.413 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
(10) นายไพศาล อัคนิวรรณ วก.624 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
(11) - เป็นวิศวกรผู้ออกงานระบบไฟฟ้า
(12) - เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จงาน 730 วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ 4 มีนาคม 2557 และจะแล้วเสร็จเมื่อ 4 มีนาคม 2559

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ 205,940 บาท
ค่าธรรมเนียมท่อระบายน้ำ รั้ว เขื่อน กำแพงหรืออื่นๆ 1,191 บาท

ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร 1,789 บาท

ค่าธรรมเนียมป้าย - บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 20 บาท

รวมทั้งสิ้น 208,940 บาท

ข้อ 6 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (1) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

6.2 จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กั้นตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

ข้อ 7 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 8 ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

8.1 การกระทำดังกล่าวเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ

8.2 การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

8.3 การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9 ผู้แจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ 10 ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

- ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องสำรวจรายละเอียด ตำแหน่งความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ท่อ ประปา สายเคเบิล เป็นต้น และวางมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อป้องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

- เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนนหรือกำแพงนั้น ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีค้ำยัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยและต้องตรวจสอบแก้ไขค้ำยัน เข็มพืด และฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ

- ผู้ได้รับอนุญาตฯ ให้แจ้งผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาสถาปนิก พ.ศ.2543 ต้องแสดงรายงานการควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมควบคุมเป็นเอกสารรายงานการควบคุมงานที่ลงลายมือชื่อกำกับแล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตฯ ส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ออกให้ ณ วันที่ 4 มี.ค. 2557 เดือน..... พ.ศ. .....

(ลายมือชื่อ)[redacted].....

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ ตามแบบ เลขรับที่ 034/2557

ลงวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ราย บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด

คำเตือน

1. ถ้าผู้แจ้งฯ จะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

2. ผู้แจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้า ออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ ชลบุรี ทราบ การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น

3. เมื่อผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

เอกสารแนบ 3

สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)

35-30-06

แบบ อ. ๖

คำเตือน ผู้จะได้รับใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารนี้แล้ว
เจ้าของอาคารยังคงต้องมีหน้าที่
ของอนุญาตในส่วนของกฎหมายอื่น
อาคารนี้เกี่ยวข้องต่อไป

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 3 / 2559

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 178/7 ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่ - ตำบล/แขวง จันทรเกษม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร (มาตรา 39 ทวิ) อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต เลขที่ 1 / 2557 ลงวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ก.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัยรวม(ให้เช่า) โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๒) ชนิด ก.ส.ล. 7 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัยรวม(ให้เช่า) โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด ก.ส.ล. 7 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถยนต์,อเนกประสงค์ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 107 คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง นาจอมเทียน อำเภอ/เขต สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี โดย บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส.๓/๓๗๑ เลขที่ ส.ค.๑/๑๔๗๑ เลขที่ 1471,65375 เป็นที่ดินของ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

ออกให้ ณ วันที่ (เดี 18 กรกฎาคม 2559

(ลายมือชื่อ) [redacted]

(นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

โรงพิมพ์อาคารรักษาศักดิ์แดง กรมการปกครอง

35-30-06

แบบ อ. ๖

ข้อความ แม้จะได้รับใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารนี้แล้ว
เจ้าของอาคารยังคงต้องมีหน้าที่
ของผู้ถือใบอนุญาตในส่วนของกฎหมายเฉพาะ
การนี้เกี่ยวข้องต่อไป

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 3 / 2559

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 178/7 ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่ - ตำบล/แขวง จันทรเกษม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร (มาตรา 39 ทวิ) อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต เลขที่ 1 / 2557 ลงวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๔) ชนิด สระว่ายน้ำ ก.ส.ล. (มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ,ห้องเครื่องสูบ,ห้องเก็บของ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๕) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๖) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง นาจอมเทียน อำเภอ/เขต สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี โดย บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท วีรันดา บีช จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน ~~เลขที่/น.ส./ ก/ เลขที่/ส.ค./ ข/~~ เลขที่ 1471, 65375 เป็นที่ดินของ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

ออกให้ ณ วันที่ 16 เดือน [redacted] พ.ศ. .....

(ลายมือชื่อ) .....

(นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน)

ตำแหน่ง .....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

โรงพิมพ์องค์การรักษาพันแผน กรมการปกครอง

เอกสารแนบ 4
สำเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.5)

35 – 30 – 05

แบบ ๑. ๕

(แผ่นที่ 1)

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

เลขที่ 3 / 2560

อนุญาตให้ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 178/7 ตรอก/ซอย – ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่ –
ตำบล/แขวง จันทรเกษม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่ – ตรอก/ซอย –
ถนน – หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง นาจอมเทียน อำเภอ/เขต สัตหีบ
จังหวัด ชลบุรี โดย บ. วีรันดา บีช พัทยา จก เป็นเจ้าของอาคารหรือ บ. วีรันดา บีช พัทยา จก.
เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน ~~เขตที่/น.ส./ส./เขตที่/ส.ค./ส.ป.ก.~~ เลขที่ 65375, 1471
เป็นที่ดินของ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม
เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ดังนี้

(๑) ชนิด ก.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง (36 ห้อง) เพื่อใช้เป็น โรงแรม
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน – คัน

(๒) ชนิด ก.ส.ล. 7 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง (109 ห้อง) เพื่อใช้เป็น โรงแรม
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน – คัน

(๓) ชนิด ก.ส.ล. 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถยนต์
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 109 คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

ออกให้ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2560 เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) [redacted]

( )

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กรมการปกครอง

35-30-05

แบบ อ. ๕

(แผ่นที่ 2)

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

เลขที่ 3 / 2560

อนุญาตให้ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 178/7 ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง จันทรเกษม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย -
ถนน - หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง นาจอมเทียน อำเภอ/เขต สัตหีบ
จังหวัด ชลบุรี โดย บ.วีรันดา บีช พัทยา จก เป็นเจ้าของอาคารหรือ บ.วีรันดา บีช พัทยา จก.
เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส./ส/เลขที่/ล/ด/ เลขที่ 65375, 1471
เป็นที่ดินของ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม
เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ดังนี้

(4) ชนิด สระว่ายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ,ห้องเครื่องปั๊ม,
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน ห้องเก็บของ

(5) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(6) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2560

(ลายมือชื่อ) [redacted]

(.....)
นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

โรงพิมพ์อาคารรักษาที่แทน กรมการปกครอง

เอกสารแนบ 5
สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2)

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๓๘๖

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ อาคารรสาทาวเวอร์ ยูนิต ๒๗๐๑-๒๗๐๔ ชั้นที่ ๒๗ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า วีรันดา รีสอร์ท พัทยา

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) VERANDA RESORT PATTAYA

โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๑๔๕ ห้อง

สถานที่ตั้ง ๒๑๑,๒๑๑/๑-๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๗๐

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕

[redacted]

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายทะเบียน

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

เอกสารแนบ 6

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

ที่ 10031220004269

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105549089601
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. [redacted]
   3.
   5.
   7.
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ [redacted]

และประทับตราสำคัญของบริษัท/

4. ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท / สามร้อยล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ ยูนิต 2701-2704 ชั้นที่ 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 211,211/1,211/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 36 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ที่ 10031220004269

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

[redacted]

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10031220004269

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท แอ็คฟิน คอนซัลแท็นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้
พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 36 ข้อ ดังนี้ [redacted]

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยการหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนสะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 36 ข้อ ดังนี้

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย [redacted]

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(20) ประกอบกิจการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(22) ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์

(23) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(24) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(25) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(26) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(27) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์

(28) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษโรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 36 ข้อ ดังนี้ [redacted]

(29) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(30) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

(31) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา

(32) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

(33) ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ อาคารและควบคุมการก่อสร้าง

(34) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(35) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(36) ประกอบกิจการให้บริการให้เช่าที่พักผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 10031230003303 วันที่ออกเอกสาร : 26 มกราคม 2566 เวลา 13:23 น.
ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบ บอจ.5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น [redacted]

ชื่อบริษัทจำกัด	วีรันดา บีช พัทยา จำกัด	ทะเบียนเลขที่ 0105549089601

(นางสุจิตรา ธีรบุญญา
นายทะเบียน ... ประจำส่วนบริหาร ... กรุงเทพมหานคร

[X] ณ วันประชุม [ ] จัดตั้งบริษัท [X] สามัญผู้ถือหุ้น [ ] วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28/04/2565

[ ] คัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่

ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ผู้ถือหุ้น ไทย 3 คน จำนวน 30,000,000 หุ้น อื่นๆ 0 จำนวน 0 หุ้น

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น / เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล / บัตรอื่นๆ (ระบุ) ..... เลขที่ / สัญชาติ (3) / อาชีพ / ที่อยู่	จำนวนหุ้นที่ถือ	เงินที่ชำระแล้ว (1) / ถือว่าชำระแล้ว (2)	เลขหมายใบหุ้น: เลขหมายของหุ้น	เลขหมายใบหุ้น: ลงวันที่	วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น: เป็น	วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น: ขาด
1	บริษัทวีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 0107561000382 ไทย / ธุรกิจ 555 อาคารสาทาวเวอร์ ชั้น 27 หมู่ ซอย ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	29,999,998	หุ้นละ 10.00	00000001-16500008 16500011-30000000	29/06/2559 29/06/2559	29/06/2559 29/06/2559	
2	[redacted] 3100700695366 ไทย / นักธุรกิจ 26/77 หมู่ - ซอย ท่านผู้หญิงพหลฯ ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1	หุ้นละ 10.00	16500009	29/06/2559	29/06/2559	
3	[redacted] 3100700695358 ไทย / นักธุรกิจ 424/50 หมู่ - ซอย งามวงศ์วาน 47 แยก 39 ถนน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1	หุ้นละ 10.00	16500010	29/06/2559	29/06/2559	
			หุ้นละ				

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารนี้ได้พิมพ์จากข้อมูลที่นิติบุคคลนำส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10/05/2565

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ช่อง เงินที่ชำระแล้ว (1) ให้ระบุจำนวนเงินสำหรับหุ้นที่ชำระแล้วเฉพาะหุ้นซึ่งต้องชำระเป็นเงิน
ช่อง ถือว่าชำระแล้ว (2) ให้ระบุสำหรับหุ้นที่ถือว่าชำระแล้วเฉพาะหุ้นซึ่งต้องชำระด้วยทรัพย์สิน หรือ แรงงาน
ช่อง สัญชาติ (3) หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

เอกสารแนบ 7
ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบเครื่องปั่นไฟสำรอง

veranda resort Pattaya	WEEKLY CHECK LIST	DEPARTMENT:	ENGINEERING	SVBP-CODE
	GENERATOR ENGINE	MONTH :	Feb 2024	W-GEN-VBP-01

No	DESCRIPTIONS		Unit	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Remark
				Date 1	Date 4	Date 18	Date 25	Date 29	
1	Fuel Oil Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		Liter	623	623	623	623	623	25/2/67
2	Lubricate Oil Level / ระดับน้ำมันเครื่อง		H-M-L	H	H	H	H	H	ขาดไป 1ลิตร
3	Battery Gravity #1		H-M-L	H	H	H	H	H	
4	Battery Gravity #2		H-M-L	H	H	H	H	H	
5	Water Radiator / ระดับน้ำในหม้อน้ำ		H-M-L	M	M	M	M	M	
6	Radiator Leakage / การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง		Y/N	N	N	N	N	N	
7	Belt / สายพานเครื่องยนต์		Ok/Not	ON	ON	ON	ON	ON	
8	Voltage / แรงดันไฟฟ้า	L1	V	-	395	-	-	-	
9		L2	V	-	395	-	-	-	
10		L3	V	-	395	-	-	-	
11	Cycle / ความถี่		Hz	-	50.0	-	-	-	
12	RPM / ความเร็วรอบต่อนาที		RPM	-	1500	-	-	-	
13	Ampere / กระแสไฟฟ้า	L1	A	-	-	-	-	-	
14		L2	A	-	-	-	-	-	
15		L3	A	-	-	-	-	-	
13	Oil Pressure / แรงดันน้ำมันเครื่อง		Psi	108	96	96	-	96	
15	Water Temperature / อุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำ		C°	-	55 c	-	-	-	
16	Engine Hour / ชั่วโมงการทำงาน		H	625h16m	625h26m	625h26m	625h26	625h26m	
Supervisor Verification				Record By:	Record By:	Record By:	Record By:	Record By:	Note:

Supervisor By : _____ Date: _____

Head of Department Acknowledge

HOD Signature: [redacted] Date: 29/2/67

[redacted]

veranda resort Pattaya	WEEKLY CHECK LIST	DEPARTMENT:	ENGINEERING	SVBP-CODE
	GENERATOR ENGINE	MONTH :	Jan 2024	W-GEN-VBP-01

No	DESCRIPTIONS		Unit	Week 1 Date 7	Week 2 Date 10	Week 3 Date 19	Week 4 Date 27	Week 5 Date 31	Remark
1	Fuel Oil Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		Liter	630	630	630	625	625	
2	Lubricate Oil Level / ระดับน้ำมันเครื่อง		H-M-L	H	H	H	H	H	
3	Battery Gravity #1		H-M-L	H	H	H	H	H	
4	Battery Gravity #2		H-M-L	H	H	H	H	H	
5	Water Radiator / ระดับน้ำในหม้อน้ำ		H-M-L	M	M	M	M	M	
6	Radiator Leakage / การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง		Y/N	N	N	N	N	N	
7	Belt / สายพานเครื่องยนต์		Ok/Not	ON	ON	ON	ON	ON	
8	Voltage / แรงดันไฟฟ้า	L1	V	-	-	-	395	-	
9		L2	V	-	-	-	395	-	
10		L3	V	-	-	-	395	-	
11	Cycle / ความถี่		Hz	-	-	-	50.0	-	
12	RPM / ความเร็วรอบต่อนาที		RPM	-	-	-	1500	-	
13	Ampere / กระแสไฟฟ้า	L1	A	-	-	-	-	-	
14		L2	A	-	-	-	-	-	
15		L3	A	-	-	-	-	-	
13	Oil Pressure / แรงดันน้ำมันเครื่อง		Psi	108	108	108	108	108	
15	Water Temperature / อุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำ		C°	-	-	-	57	-	
16	Engine Hour / ชั่วโมงการทำงาน		H	625h/6m	625h/6m	625h/6m	625h/6m	625h/6m	
Supervisor Verification				Record By:	Record By:	Record By:	Record By:	Record By:	Note:
Supervisor By : _____ Date: _____				[redacted]					
Head of Department Acknowledge									
HOD Signature: [redacted] Date: 31/1/67									

น.7/2

veranda resort pattaya	WEEKLY CHECK LIST	DEPARTMENT:	ENGINEERING	SVBP-CODE
	GENERATOR ENGINE	MONTH :	March 2024	W-GEN-VBP-01

No	DESCRIPTIONS		Unit	Week 1 Date 3	Week 2 Date 10	Week 3 Date 18	Week 4 Date 24	Week 5 Date 31	Remark
1	Fuel Oil Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		Liter	623	623	623	623	628	
2	Lubricate Oil Level / ระดับน้ำมันเครื่อง		H-M-L	H	H	H	H	H	
3	Battery Gravity #1		H-M-L	H	H	H	H	H	
4	Battery Gravity #2		H-M-L	H	H	H	H	H	
5	Water Radiator / ระดับน้ำในหม้อน้ำ		H-M-L	M	M	M	M	M	
6	Radiator Leakage / การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง		Y/N	N	N	N	N	N	
7	Belt / สายพานเครื่องยนต์		Ok/Not	ON	ON	ON	ON	ON	
8	Voltage / แรงดันไฟฟ้า	L1	V	-	-	-	-	-	
9		L2	V	-	-	-	-	-	
10		L3	V	-	-	-	-	-	
11	Cycle / ความถี่		Hz	-	-	-	-	-	
12	RPM / ความเร็วรอบต่อนาที		RPM	-	-	-	-	-	
13	Ampere / กระแสไฟฟ้า	L1	A	-	-	-	-	-	
14		L2	A	-	-	-	-	-	
15		L3	A	-	-	-	-	-	
13	Oil Pressure / แรงดันน้ำมันเครื่อง		Psi	-	-	-	-	-	
15	Water Temperature / อุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำ		C°	-	-	-	-	-	
16	Engine Hour / ชั่วโมงการทำงาน		H	625h26m	625h26m	625h26	625h26	625h28m	
Supervisor Verification				Record By:	Record By:	Record By:	Record By:	Record By:	Note:
Supervisor By : _____ Date: _____				[redacted]					
Head of Department Acknowledge									
HOD Signature: [redacted] Date: 3/03/67									

veranda resort pattaya	WEEKLY CHECK LIST	DEPARTMENT:	ENGINEERING	SVBP-CODE
	GENERATOR ENGINE OF OCEAN TOWER	MONTH :	APRIL 2024	W-GEN-VBP-01

No	DESCRIPTIONS		Unit	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Remark
				Date 7	Date 9	Date 10	Date 20	Date 27	
1	Fuel Oil Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		Liter	623	618	600	660	595	9/4/67 เหลือ [illegible] ล.
2	Lubricate Oil Level / ระดับน้ำมันเครื่อง		H-M-L	H	H	H	H	H	10/4/67 เหลือ 15:57
3	Battery Gravity #1		H-M-L	H	H	H	H	H	
4	Battery Gravity #1		H-M-L	H	H	H	H	H	
5	Water Radiator / ระดับน้ำในหม้อน้ำ		H-M-L	M	M	M	M	M	
6	Radiator Leakage / การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง		Y/N	N	N	N	N	N	
7	Belt / สายพานเครื่องยนต์		Ok/Not	on	on	on	on	on	
8	Voltage / แรงดันไฟฟ้า	L1	V	395	395	395	395	395	
9		L2	V	395	395	395	395	395	
10		L3	V	395	395	395	395	395	
11	Cycle / ความถี่		Hz	50.0	50	50	50	50	
12	RPM / ความเร็วรอบต่อนาที		RPM	1500	1500	1500	1500	1500	
13	Ampere / กระแสไฟฟ้า	L1	A	-	23 KVA	24 KVA	23 KVA	23 KVA	
14		L2	A	-	25 KVA	26 KVA	26 KVA	25 KVA	
15		L3	A	-	26 KVA	25 KVA	26 KVA	26 KVA	
13	Oil Pressure / แรงดันน้ำมันเครื่อง		Psi	-	97	92	91	94	
14			C°	96	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	Water Temperature / อุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำ		C°	57C°	68C	69	55	57	
16	Engine Hour / ชั่วโมงการทำงาน		H	625h26m	625h42	626h52	626h57	626h60m	

Supervisor Verification	Record By	Record By:	Record By:	Record By:	Record By:	Note:
Supervisor By : _____ Date: _____	[redacted]					
Head of Department Acknowledge						
HOD Signature: [redacted] Date: 30/4/67						

u.7/4

veranda resort Pattaya	WEEKLY CHECK LIST	DEPARTMENT:	ENGINEERING	SVBP-CODE
	GENERATOR ENGINE	MONTH :	May 2024	W-GEN-VBP-01

No	DESCRIPTIONS		Unit	Week 1 Date 2	Week 2 Date 9	Week 3 Date 16	Week 4 Date 23	Week 5 Date 30	Remark
1	Fuel Oil Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		Liter	595	592	590	540	570	23/5/67 โดนดับ
2	Lubricate Oil Level / ระดับน้ำมันเครื่อง		H-M-L	M	M	M	H	H	30/5/67 เพิ่มน้ำมัน
3	Battery Gravity #1		H-M-L	H	H	H	H	H	
4	Battery Gravity #2		H-M-L	H	H	H	H	H	
5	Water Radiator / ระดับน้ำในหม้อน้ำ		H-M-L	M	M	M	M	M	
6	Radiator Leakage / การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง		Y/N	N	N	N	N	N	
7	Belt / สายพานเครื่องยนต์		Ok/Not	ON	ON	ON	ON	ON	
8	Voltage / แรงดันไฟฟ้า	L1	V	395	395	395	395	395	
9		L2	V	395	395	395	395	395	
10		L3	V	395	395	395	395	395	
11	Cycle / ความถี่		Hz	50	50	50	50	50	
12	RPM / ความเร็วรอบต่อนาที		RPM	1500	1500	1500	1500	1500	
13	Ampere / กระแสไฟฟ้า	L1	A	23 kw	22 kw	24 kw	22 kw	31 kw	
14		L2	A	25 kw	28 kw	28 kw	27 kw	25 kw	
15		L3	A	26 kw	25 kw	26 kw	24 kw	30 kw	
13	Oil Pressure / แรงดันน้ำมันเครื่อง		Psi	91	92	91	94	14	
15	Water Temperature / อุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำ		C°	55c	68c	69c	N/1	N/A	
16	Engine Hour / ชั่วโมงการทำงาน		H	627h00m	627h00m	627h [illegible]m	627h 9m	628h 13m	
Supervisor Verification				Record By:	Record By:	Record By:	Record By:	Record By:	Note:
Supervisor [redacted] Date: 31/5/67				[redacted]					
Head of De[redacted]									
HOD Signa[redacted] Date:									

เอกสารแนบ 8
ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ

veranda	DAILY LOG SHEET	DEPARTMENT:		ENGINEERING	VBP-CODE
	LPG STATION / WATER SUPPLY / SUBMERSIBLE	DATE: 01-06-2567			W-EN-01

No	DESCRIPTION	STATUS	Moring Shift Time: 9.00		Evening Shift Time: 15.30		Night Shift Time: 23.00		Remarks
1	LPG Station								
	Power Supply Vaporizer	Ok/Off	OK		OK		ok		
	In-put Pressure Gauge (90 Psi)	Psi	80		80		80		
	Out-put Pressure Gauge (30-40 Psi)	Psi	32		32		32		
	LPG Switching to operate line 1 or 2	Line	1		1		1		
2	Hot Water Supply System		1	2	1	2	1	2	
	Power Supply (On / Off)	Ok/Off	OK	OK	OK	OK	ok	ok	
	Circulate pump temperature	C°	53	53	52.5	51.4	52	53	
	Pressure tank working pressure (Max 10 bar)	Bar	5.2	5.3	5	5	5.2	5	
3	Hot Water Retune Pump								
	Power Supply (On / Off)	Ok/Off	OK		OK		ok		
	Circulate pump temperature set up (42-44 C°)	C°	42		41		42		
4	Cool Water Supply Pump System		1	2	1	2	1	2	
	Power control (On / Off)	Ok/Off	OK	OK	ok	OK	ok	ok	
	Pressure operate cut off (5.5 bar)	Bar	5.5	5.5	5	5	5	5	
5	Submersible Pump (SWP-C-01&02) Building C								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		AUTO		Auto		
6	Submersible Pump (SWP-C-03&04) Building C								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		AUTO		Auto		
7	Submersible Pump (SWP-B-01&02)								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		AUTO		Auto		
8	Submersible Pump (SWP-B-05&06)								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		AUTO		Auto		
9	Submersible Pump (DP-B-01&02) Pump Room								
	Power control	Ok/Not	OK		OK		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		AUTO		Auto		
10	Submersible Pump (SWP-B-03&04) Can teen								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		AUTO		Auto		
11	Submersible Pump (DP-B-03&04)								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		AUTO		Auto		
12	Submersible Pump (SWP-A-01&02) Gas Station								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		AUTO		Auto		
13	Submersible Pump (DP-A-04&05) Building A								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		AUTO		Auto		
14	Submersible Pump (SWP-01&02) Kids Club								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		AUTO		Auto		
15	PABX & SOUND								
	PABX System Work	Ok/Not	OK		OK		ok		
	Sound & Annaucement Systems Work	Ok/Not	OK		OK		Auto		
Supervisor Verification			Record By:		Record By:		Record By:		

[redacted]

veranda	DAILY LOG SHEET	DEPARTMENT:		ENGINEERING	VBP-CODE
	LPG STATION / WATER SUPPLY / SUBMERSIBLE	DATE: 06/06/67			W-EN-01

No	DESCRIPTION	STATUS	Moring Shift Time: 9.00		Evening Shift Time: 15.00		Night Shift Time: 21.00		Remarks
1	LPG Station								
	Power Supply Vaporizer	Ok/Off	ok		ON		On		
	In-put Pressure Gauge (90 Psi)	Psi	80		90		80		
	Out-put Pressure Gauge (30-40 Psi)	Psi	32		32		32		
	LPG Switching to operate line 1 or 2	Line	2		2		2		
2	Hot Water Supply System		1	2	1	2	1	2	
	Power Supply (On / Off)	Ok/Off	ok	ok	on	on	on	on	
	Circulate pump temperature	C°	52.5	53	52.5	55.1	52	52	
	Pressure tank working pressure (Max 10 bar)	Bar	5	5	5	5	5.6	5.6	
3	Hot Water Retune Pump								
	Power Supply (On / Off)	Ok/Off	ok		On		On		
	Circulate pump temperature set up (42-44 C°)	C°	40		41		40		
4	Cool Water Supply Pump System		1	2	1	2	1	2	
	Power control (On / Off)	Ok/Off	ok	ok	on	on	on	on	
	Pressure operate cut off (5.5 bar)	Bar	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	
5	Submersible Pump (SWP-C-01&02) Building C								
	Power control	Ok/Off	ok		On		On		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	Auto		Auto		Auto		
6	Submersible Pump (SWP-C-03&04) Building C								
	Power control	Ok/Off	ok		on		on		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	Auto		Auto		Auto		
7	Submersible Pump (SWP-B-01&02)								
	Power control	Ok/Off	ok		On		on		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	Auto		Auto		Auto		
8	Submersible Pump (SWP-B-05&06)								
	Power control	Ok/Off	ok		On		on		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	Auto		Auto		Auto		
9	Submersible Pump (DP-B-01&02) Pump Room								
	Power control	Ok/Not	ok		On		on		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	Auto		Auto		Auto		
10	Submersible Pump (SWP-B-03&04) Can teen								
	Power control	Ok/Off	ok		On		on		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	Auto		Auto		Auto		
11	Submersible Pump (DP-B-03&04)								
	Power control	Ok/Off	ok		On		on		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	Auto		Auto		Auto		
12	Submersible Pump (SWP-A-01&02) Gas Station								
	Power control	Ok/Off	ok		On		on		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	Auto		Auto		Auto		
13	Submersible Pump (DP-A-04&05) Building A								
	Power control	Ok/Off	ok		On		on		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	Auto		Auto		Auto		
14	Submersible Pump (SWP-01&02) Kids Club								
	Power control	Ok/Off	ok		On		on		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	Auto		Auto		Auto		
15	PABX & SOUND								
	PABX System Work	Ok/Not	ok		On		on		
	Sound & Annaucement Systems Work	Ok/Not	Auto		On		on		
Supervisor Verification			Record By:		Record By:		Record By:		

[redacted]

veranda	DAILY LOG SHEET	DEPARTMENT:		ENGINEERING	VBP-CODE
	LPG STATION / WATER SUPPLY / SUBMERSIBLE	DATE: 8/06/67			W-EN-01

No	DESCRIPTION	STATUS	Moring Shift Time: 9.00		Evening Shift Time: 15.30		Night Shift Time: 21.00		Remarks
1	LPG Station								
	Power Supply Vaporizer	Ok/Off	OK		ok		ok		แก้ไขแล้ว 10 มิ.ย.(2)
	In-put Pressure Gauge (90 Psi)	Psi	80		80		80		
	Out-put Pressure Gauge (30-40 Psi)	Psi	32		32		32		
	LPG Switching to operate line 1 or 2	Line	1		1		1		
2	Hot Water Supply System		1	2	1	2	1	2	
	Power Supply (On / Off)	Ok/Off	OK	OK	ok	ok	ok	ok	
	Circulate pump temperature	C°	53	53	51	53	52	52	
	Pressure tank working pressure (Max 10 bar)	Bar	5.9	5.9	5.6	5.9	6.2	6.2	
3	Hot Water Retune Pump								
	Power Supply (On / Off)	Ok/Off	OK		ok		ok		
	Circulate pump temperature set up (42-44 C°)	C°	42		42		40		
4	Cool Water Supply Pump System		1	2	1	2	1	2	
	Power control (On / Off)	Ok/Off	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
	Pressure operate cut off (5.5 bar)	Bar	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
5	Submersible Pump (SWP-C-01&02) Building C								
	Power control	Ok/Off	OK		ok		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		Auto		Auto		
6	Submersible Pump (SWP-C-03&04) Building C								
	Power control	Ok/Off	OK		ok		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		Auto		Auto		
7	Submersible Pump (SWP-B-01&02)								
	Power control	Ok/Off	Ok		ok		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		Auto		Auto		off-SWP-B-0
8	Submersible Pump (SWP-B-05&06)								
	Power control	Ok/Off	OK		ok		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		Auto		Auto		off-SWP-B-06
9	Submersible Pump (DP-B-01&02) Pump Room								
	Power control	Ok/Not	OK		ok		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		Auto		Auto		
10	Submersible Pump (SWP-B-03&04) Can teen								
	Power control	Ok/Off	OK		ok		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		Auto		Auto		
11	Submersible Pump (DP-B-03&04)								
	Power control	Ok/Off	OK		ok		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		Auto		Auto		
12	Submersible Pump (SWP-A-01&02) Gas Station								
	Power control	Ok/Off	OK		ok		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		Auto		Auto		off-SWP-A-02
13	Submersible Pump (DP-A-04&05) Building A								
	Power control	Ok/Off	OK		ok		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		Auto		Auto		
14	Submersible Pump (SWP-01&02) Kids Club								
	Power control	Ok/Off	OK		ok		ok		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	AUTO		Auto		Auto		
15	PABX & SOUND								
	PABX System Work	Ok/Not	OK		ok		ok		
	Sound & Annaucement Systems Work	Ok/Not	OK		Auto		ok		
Supervisor Verification			Record By:		Record By:		Record By:		

[redacted]

veranda	DAILY LOG SHEET	DEPARTMENT:		ENGINEERING	VBP-CODE
	LPG STATION / WATER SUPPLY / SUBMERSIBLE	DATE: 12-06-2567			W-EN-01

No	DESCRIPTION	STATUS	Moring Shift Time: 08.00		Evening Shift Time: 15.30		Night Shift Time: 24.00		Remarks
1	LPG Station								
	Power Supply Vaporizer	Ok/Off	OK		OK		OK		
	In-put Pressure Gauge (90 Psi)	Psi	80		80		80		
	Out-put Pressure Gauge (30-40 Psi)	Psi	32		32		32		
	LPG Switching to operate line 1 or 2	Line	1		1		1		
2	Hot Water Supply System		1	2	1	2	1	2	
	Power Supply (On / Off)	Ok/Off	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	Circulate pump temperature	C°	52.3	53.3	53.2	52.1	53.5	52.3	
	Pressure tank working pressure (Max 10 bar)	Bar	5.9	5.9	5.2	5.1	5.6	5.8	
3	Hot Water Retune Pump								
	Power Supply (On / Off)	Ok/Off	OK		OK		OK		
	Circulate pump temperature set up (42-44 C°)	C°	45		41		41		
4	Cool Water Supply Pump System		1	2	1	2	1	2	
	Power control (On / Off)	Ok/Off	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	Pressure operate cut off (5.5 bar)	Bar	5.5	5.5	5	5	5.5	5.5	
5	Submersible Pump (SWP-C-01&02) Building C								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		OK		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	A		AUTO		AUTO		
6	Submersible Pump (SWP-C-03&04) Building C								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		OK		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	A		AUTO		AUTO		
7	Submersible Pump (SWP-B-01&02)								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		OK		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	A		AUTO		AUTO		
8	Submersible Pump (SWP-B-05&06)								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		OK		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	A		AUTO		AUTO		
9	Submersible Pump (DP-B-01&02) Pump Room								
	Power control	Ok/Not	OK		OK		OK		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	A		AUTO		AUTO		
10	Submersible Pump (SWP-B-03&04) Can teen								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		OK		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	A		AUTO		AUTO		
11	Submersible Pump (DP-B-03&04)								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		OK		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	A		AUTO		AUTO		
12	Submersible Pump (SWP-A-01&02) Gas Station								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		OK		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	A		AUTO		AUTO		
13	Submersible Pump (DP-A-04&05) Building A								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		OK		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	A		AUTO		AUTO		
14	Submersible Pump (SWP-01&02) Kids Club								
	Power control	Ok/Off	OK		OK		OK		
	Operate Pump (Auto / Off / Manual)	Ok/Not	A		AUTO		AUTO		
15	PABX & SOUND								
	PABX System Work	Ok/Not	OK		OK		OK		
	Sound & Annaucement Systems Work	Ok/Not	OK		OK		OK		
Supervisor Verification			Record By:		Record By:		Record By:		

[redacted]

เอกสารแนบ 9
ตัวอย่างบันทึกการทำความสะอาด

ACCOR HOTELS
Feel Welcome

Record: 17 Cleaning Schedule Record

บันทึก 17 – ตารางการทำความสะอาด

AREA พื้นที่ The Deck WEEK COMMENCING สัปดาห์เริ่มที่ 1-7/01/67

Item requiring cleaning อุปกรณ์ที่ต้องการทำความสะอาด	Frequency ความถี่			Whom Responsible ผู้รับผิดชอบ	Signature Check ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ						
	After Use หลังใช้งาน	Daily รายวัน	Weekly รายสัปดาห์		MON จันทร์ 1	TUE อังคาร 2	WED พุธ 3	THU พฤหัส 4	FRI ศุกร์ 5	SAT เสาร์ 6	SUN อาทิตย์ 7
1. ทำความสะอาดพื้นและถูพื้น		✓		[redacted]							
2. ล้างท่อเดรน		✓									
3.ทำความสะอาดเครื่องล้างจาน		✓									
4. ล้างตัวดูดและฟินเตอร์			✓								
5. ทำความสะอาดเตาทอดไข่		✓									
6. ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ที่ทอดไข่			✓								
7. ล้างถังดักไขมัน		✓									
8. ทำความสะอาดจุดเคลียจานสจ๊วต		✓									
9. ทำความสะอาดล้างครัวเมน			✓								
10. ทำความสะอาดสโตร์เก็บของสจ๊วต		✓									
11. ล้างฮอสดิส			✓								

ACCOR HOTELS
Feel Welcome

Record: 17 Cleaning Schedule Record

บันทึก 17 – ตารางการทำความสะอาด

AREA พื้นที่ The Deck WEEK COMMENCING สัปดาห์เริ่มที่ 5-11/02/67

Item requiring cleaning อุปกรณ์ที่ต้องการทำความสะอาด	Frequency ความถี่			Whom Responsible ผู้รับผิดชอบ	Signature Check ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ						
	After Use หลังใช้งาน	Daily รายวัน	Weekly รายสัปดาห์		MON จันทร์ 5	TUE อังคาร 6	WED พุธ 7	THU พฤหัส 8	FRI ศุกร์ 9	SAT เสาร์ 10	SUN อาทิตย์ 11
1. ทำความสะอาดพื้นและถูพื้น		✓		[redacted]							
2. ล้างท่อเดรน		✓									
3.ทำความสะอาดเครื่องล้างจาน		✓									
4. ล้างตัวดูดและฟินเตอร์			✓								
5. ทำความสะอาดเตาทอดไข่		✓									
6. ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ที่ทอดไข่			✓								
7. ล้างถังดักไขมัน		✓									
8. ทำความสะอาดจุดเคลียจานสจ๊วต		✓									
9. ทำความสะอาดล้างครัวเมน			✓								
10. ทำความสะอาดสโตร์เก็บของสจ๊วต		✓									
11. ล้างฮอสดิส			✓								

ACCOR HOTELS
Feel Welcome

Record: 17 Cleaning Schedule Record

บันทึก 17 – ตารางการทำความสะอาด

AREA The Deck WEEK COMMENCING 4-10/03/2567
พื้นที่ สัปดาห์เริ่มที่

Item requiring cleaning อุปกรณ์ที่ต้องการทำความสะอาด	Frequency ความถี่			Whom Responsible ผู้รับผิดชอบ	Signature Check ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ						
	After Use หลังใช้งาน	Daily รายวัน	Weekly รายสัปดาห์		MON จันทร์ 4	TUE อังคาร 5	WED พุธ 6	THU พฤหัส 7	FRI ศุกร์ 8	SAT เสาร์ 9	SUN อาทิตย์ 10
1. ทำความสะอาดพื้นและถูพื้น		✓		[redacted]							
2. ล้างท่อเดรน		✓									
3.ทำความสะอาดเครื่องล้างจาน		✓									
4. ล้างตัวดูดและฟินเตอร์			✓								
5. ทำความสะอาดเตาทอดไข่		✓									
6. ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ที่ทอดไข่			✓								
7. ล้างถังดักไขมัน		✓									
8. ทำความสะอาดจุดเคลียจานสจ๊วต		✓									
9. ทำความสะอาดล้างครัวเมน			✓								
10. ทำความสะอาดสโตร์เก็บของสจ๊วต		✓									
11. ล้างฮอสดิส			✓								
12.เครื่องทำน้ำแข็ง											

ACCOR HOTELS
Feel Welcome

Record: 17 Cleaning Schedule Record

บันทึก 17 – ตารางการทำความสะอาด

AREA The Deck **WEEK COMMENCING** 1-7/04/2567
พื้นที่ **สัปดาห์เริ่มที่**

Item requiring cleaning อุปกรณ์ที่ต้องการทำความสะอาด	Frequency ความถี่			Whom Responsible ผู้รับผิดชอบ	Signature Check ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ						
	After Use หลังใช้งาน	Daily รายวัน	Weekly รายสัปดาห์		MON จันทร์ 1	TUE อังคาร 2	WED พุธ 3	THU พฤหัส 4	FRI ศุกร์ 5	SAT เสาร์ 6	SUN อาทิตย์ 7
1. ทำความสะอาดพื้นและถูพื้น		✓		[redacted]							
2. ล้างท่อเดรน		✓									
3.ทำความสะอาดเครื่องล้างจาน		✓									
4. ล้างตัวดูดและฟินเตอร์			✓								
5. ทำความสะอาดเตาทอดไข่		✓									
6. ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ที่ทอดไข่			✓								
7. ล้างถังดักไขมัน		✓									
8. ทำความสะอาดจุดเคลียจานสจ๊วต		✓									
9. ทำความสะอาดล้างครัวเมน			✓								
10. ทำความสะอาดสโตร์เก็บของสจ๊วต		✓									
11. ล้างฮอสดิส			✓								

ACCOR HOTELS
Feel Welcome

Record: 17 Cleaning Schedule Record

บันทึก 17 – ตารางการทำความสะอาด

AREA The Deck WEEK COMMENCING 6-12/05/67
พื้นที่ สัปดาห์เริ่มที่

Item requiring cleaning อุปกรณ์ที่ต้องการทำความสะอาด	Frequency ความถี่			Whom Responsible ผู้รับผิดชอบ	Signature Check ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ						
	After Use หลังใช้งาน	Daily รายวัน	Weekly รายสัปดาห์		MON จันทร์ 6	TUE อังคาร 7	WED พุธ 8	THU พฤหัส 9	FRI ศุกร์ 10	SAT เสาร์ 11	SUN อาทิตย์ 12
1. ทำความสะอาดพื้นและถูพื้น		✓		[redacted]							
2. ล้างท่อเดรน		✓									
3.ทำความสะอาดเครื่องล้างจาน		✓									
4. ล้างตัวดูดและฟินเตอร์			✓								
5. ทำความสะอาดเตาทอดไข่		✓									
6. ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ที่ทอดไข่			✓								
7. ล้างถังดักไขมัน		✓									
8. ทำความสะอาดจุดเคลียจานสจ๊วต		✓									
9. ทำความสะอาดล้างครัวเมน			✓								
10. ทำความสะอาดสโตร์เก็บของสจ๊วต		✓									
11. ล้างฮอสดิส			✓								

เอกสารแนบ 10

ตัวอย่างสำเนาเอกสารการสูบตะกอนและสิ่งปฏิกูล

นายบุญส่ง เพิ่มนิตย์

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 1 3103 00091 18 0
161/17 หมู่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 085-2825442, 089-2106858

บิลเงินสด

เล่มที่ 001 เลขที่ 0031

นาม.....

ที่อยู่..... วันที่ 24/1/67

จำนวน	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน
2 เที่ยว	ดูดสิ่งปฏิกูล, น้ำเสีย	3,500	7,000
	[redacted]		
		รวมเงิน	7,000

ผู้รับเงิน. [redacted]

น.10/1

7,000 x
3 %
210.00 +

6,790.00 =

หัก ณ ที่จ่าย 3 %
0.00 =

นายบุญส่ง เพิ่มนิตย์

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 1 3103 00091 18 0
161/17 หมู่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 085-2825442, 089-2106858

เล่มที่ 007

บิลเงินสด

เลขที่ 0334

นาม บริษัท วีซันตา ฟีช ฟาร์มยา จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549049401

ที่อยู่ 211/1 211, 211/2 หมู่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 วันที่ 18/03/67

จำนวน	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน
2 เที่ยว	ดูดสิ่งปฏิกูล, น้ำเสีย	3500	7000
		=210	
		รวมเงิน	6790

ผู้รับเงิน [redacted]

น.10/2

นายบุญส่ง เพิ่มนิตย์

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 1310300091180

48/10 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร.089-2106858,085,2825442

ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อลูกค้า.....

ที่อยู่.....

เลขที่ No.

วันที่ Date 17/05/67

ห้อง Room

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน/หน่วย QTY	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ตะไคร้ต้น สีทองคำ	2 ต้น	3500	7,000
	หกพันบาทถ้วน		จำนวนเงิน	7,000

ผู้รับเงิน.[redacted] ผู้ตรวจงาน..... วันที่ 17 / 05 / 67

น.10/3

เอกสารแนบ 11

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังระบบบำบัดน้ำเสีย

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

ตารางการตรวจสอบดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ ผนังระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มกราคม 67

ประเภทบ่อ	ระบบปั๊มทำงาน		ฝาบ่อ+ข้อต่อ		สภาพผัง & ความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
บ่อ Aerator 1	✓		✓		✓		
บ่อ Aerator 2	✓		✓		✓		
บ่อ Aerator 3	✓		✓		✓		
บ่อ Sludge 1	✓		✓		✓		
บ่อ Sludge 2	✓		✓		✓		
บ่อ Eqlization 1	✓		✓		✓		
บ่อ Eqlization 2	✓		✓		✓		
บ่อดักไขมัน	✓		✓		✓		

งานที่ดำเนินการแก้ไข

Duty / S[redacted]

( )

CE. / DOE. 30/01/67

( )

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

ตารางการตรวจสอบดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ ผนังระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 67

ประเภทบ่อ	ระบบปั๊มทำงาน		ฝาบ่อ+ข้อต่อ		สภาพผัง & ความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
บ่อ Aerator 1	✓		✓		✓		
บ่อ Aerator 2	✓		✓		✓		
บ่อ Aerator 3		✓	✓		✓		ชำรุด 1
บ่อ Sludge 1	✓		✓		✓		
บ่อ Sludge 2	✓		✓		✓		
บ่อ Eqlization 1	✓		✓		✓		
บ่อ Eqlization 2	✓		✓		✓		
บ่อดักไขมัน							

งานที่ดำเนินการแก้ไข

Duty / Sup [redacted]

(_____)

CE. / DOE. _____ 28/2/67

(_____)

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

ตารางการตรวจสอบดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ ผนังระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มีนาคม 67

ประเภทบ่อ	ระบบปั๊มทำงาน		ฝาบ่อ+ข้อต่อ		สภาพผนัง & ความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
บ่อ Aerator 1	✓		✓		✓		
บ่อ Aerator 2	✓		✓		✓		
บ่อ Aerator 3	✓		✓		✓		
บ่อ Sludge 1	✓		✓		✓		
บ่อ Sludge 2	✓		✓		✓		
บ่อ Eqlization 1	✓		✓		✓		
บ่อ Eqlization 2	✓		✓		✓		
บ่อดักไขมัน	✓		✓		✓		

งานที่ดำเนินการแก้ไข

Duty / Su[redacted]

( )

CE. / DOE. 1/M. 30/3/67

( )

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

ตารางการตรวจสอบดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ ผนังระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน เมษายน 67

ประเภทบ่อ	ระบบปั๊มทำงาน		ฝาบ่อ+ข้อต่อ		สภาพผัง & ความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
บ่อ Aerator 1	✓		✓		✓		
บ่อ Aerator 2	✓		✓		✓		
บ่อ Aerator 3		✓	✓		✓		
บ่อ Sludge 1	✓		✓		✓		
บ่อ Sludge 2		✓	✓		✓		ปั๊มขัดข้อง(แก้ไขแล้ว)
บ่อ Eqlization 1	✓		✓		✓		
บ่อ Eqlization 2		✓	✓		✓		สายน้ำรั่ว(แก้ไขแล้ว)
บ่อดักไขมัน							

งานที่ดำเนินการแก้ไข

Duty / Su[redacted]

( )

CE. / DOE. 30/4/67

( )

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

ตารางการตรวจสอบดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ ผนังระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 67

ประเภทบ่อ	ระบบปั๊มทำงาน		ฝาบ่อ+ข้อต่อ		สภาพผัง & ความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
บ่อ Aerator 1	✓		✓		✓		
บ่อ Aerator 2	✓		✓		✓		
บ่อ Aerator 3		✓	✓		✓		
บ่อ Sludge 1	✓		✓		✓		
บ่อ Sludge 2	✓		✓		✓		
บ่อ Eqlization 1		✓	✓		✓		ปั๊มขาด (แก้ไข Done)
บ่อ Eqlization 2		✓	✓		✓		ปั๊มขาด (แก้ไข Done)
บ่อดักไขมัน			✓		✓		

งานที่ดำเนินการแก้ไข

Duty / S[redacted]

( )

CE. / DOE. 30/11/67

( )

เอกสารแนบ 12

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

veranda resort pattaya

Wastewater treat system/ตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจเช็คประจำเดือน เม.ย-มิ.ย 67

Pumps	การทำงานของปั๊ม		สภาพโซ่		สภาพไกด์เรียว		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EQ1	✓		✓		✓		ปั๊มไม่ทำงาน สถานะหลัก Done
EQ2	✓		✓		✓		ปั๊มไม่ทำงาน สถานะหลัก Done
SP1	✓		✓		✓		
SP2	✓		✓		✓		
SLP1	✓		✓		✓		
SLP2	✓		✓		✓		
AT1	✓		✓		✓		
AT2	✓		✓		✓		
AT3		✓	✓		✓		ขาใส

หมายเหตุ :

[redacted]

น.12/1

veranda resort pattaya

Wastewater treat system/ตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจเช็คประจำเดือน ม.ค-มี.ค 67

Pumps	การทำงานของปั๊ม		สภาพโซ่		สภาพไกด์เรียว		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EQ1	✓		✓		✓		
EQ2	✓		✓		✓		
SP1	✓		✓		✓		มีน้ำรั่วทำการซ่อม done
SP2	✓		✓		✓		
SLP1	✓		✓		✓		
SLP2	✓		✓		✓		
AT1	✓		✓		✓		เติมเชื้อจุรินทรีย์ 09/01/67 , 21/02/67
AT2	✓		✓		✓		
AT3		✓	✓		✓		ยกเลิก

หมายเหตุ :

[redacted]

น.12/2

เอกสารแนบ 13
ตารางการดูแลรักษาระบบปั๊มสูบน้ำ และปั๊มบ่อบำบัด

Grease & Septic tanks/ตรวจเช็คบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ

ตรวจเช็คประจำรอบ มกราคม - มีนาคม 67

บ่อ	สภาพโดยรวมของบ่อ		ปริมาณของเสียในบ่อ		การไหล/ระบายของน้ำในบ่อ		หมายเหตุ	
	ปกติ	ไม่ปกติ	น้อย	มาก/ควรสูบออก	ปกติ	ไม่ปกติ		
บ่อเกรอะ หลัก	✓			✓	✓		สูบวันที่	25/1/67
บ่อเกรอะ MM	✓			✓	✓		สูบวันที่	18/3/67
บ่อ Skoop	✓			✓	✓		สูบวันที่	18/3/67
บ่อดักไขมัน	✓			✓	✓		สูบวันที่	25/1/67

Superviser HOD

ตรวจเช็คประจำรอบ เมษายน - มิถุนายน 67

บ่อ	สภาพโดยรวมของบ่อ		ปริมาณของเสียในบ่อ		การไหล/ระบายของน้ำในบ่อ		หมายเหตุ	
	ปกติ	ไม่ปกติ	น้อย	มาก/ควรสูบออก	ปกติ	ไม่ปกติ		
บ่อเกรอะ หลัก	✓			✓	✓		สูบวันที่	17/5/67
บ่อเกรอะ MM	✓		✓		✓		สูบวันที่	
บ่อ Skoop	✓		✓		✓		สูบวันที่	
บ่อดักไขมัน	✓			✓	✓		สูบวันที่	17/5/67

Superviser HOD

ตรวจเช็คประจำรอบ กรกฎาคม - กันยายน 67

บ่อ	สภาพโดยรวมของบ่อ		ปริมาณของเสียในบ่อ		การไหล/ระบายของน้ำในบ่อ		หมายเหตุ	
	ปกติ	ไม่ปกติ	น้อย	มาก/ควรสูบออก	ปกติ	ไม่ปกติ		
บ่อเกรอะ หลัก							สูบวันที่	
บ่อเกรอะ MM							สูบวันที่	
บ่อ Skoop							สูบวันที่	
บ่อดักไขมัน							สูบวันที่	

Superviser HOD

ตรวจเช็คประจำรอบ ตุลาคม - ธันวาคม 67

บ่อ	สภาพโดยรวมของบ่อ		ปริมาณของเสียในบ่อ		การไหล/ระบายของน้ำในบ่อ		หมายเหตุ	
	ปกติ	ไม่ปกติ	น้อย	มาก/ควรสูบออก	ปกติ	ไม่ปกติ		
บ่อเกรอะ หลัก							สูบวันที่	
บ่อเกรอะ MM							สูบวันที่	
บ่อ Skoop							สูบวันที่	
บ่อดักไขมันหลัก							สูบวันที่	

[redacted] HOD

เอกสารแนบ 14

เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด สาขา 00001	**Sampling Date**[5]	26 กุมภาพันธ์ 2024
Customer Address	211,211/1,211/2 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250	**Receiving Date**	26 กุมภาพันธ์ 2024
Sampling Source[5]	ระบบบำบัดน้ำเสีย-บ่อพักรวม	**Analyzed Date**	29 กุมภาพันธ์ 2024
Sampling Method[5]	แบบจ้วง	**Report Date**	11 มีนาคม 2024
Sampling By[5]	[redacted]	**Report No.**	PKT6702133

Sampling Name[5]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time[5]	10.10 น.
Analysis No.	25670788

Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result	Standard[2]
1. pH at 25.4oC	-	SM: 4500-H B	7.2	5.0-9.0
2.Residual Chlorine	mg/L	SM: 4500-Cl G	-	> 0.2
3.Settleable Solids	mg/L	SM: 2540 F	ตรวจไม่พบ	< 0.5
4.Total Dissolved Solids	mg/L	SM: 2540 C	368	≤ 500
5. Biochemical Oxygen Demand[4]	mg/L	SM: 5210 B	9.0	≤ 30
6. Total Suspended Solids	mg/L	SM: 2540 D	43.0	≤ 40
7. Total Kjeldahl Nitrogen[4]	mg/L	SM: 4500 N_{org} B	25.5	≤ 35
8. Oil & Grease[4]	mg/L	SM: 5520 B	8.9	≤ 20
9. Sulfide[3][4]	mg/L	SM: 4500-S^{2-} F	3.3	≤ 1.0

Physical Appearance: Sample 25670788: ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 500 mL ,G 250 mL ,G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

[3]: นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน [redacted]
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29/02/67
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ผู้อนุมัติ [redacted]
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29/02/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

เอกสารแนบ 15

ตัวอย่างบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

วัน เดือน ปี ม.ค 67	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำมใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปรกติ/ผิดปรกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปรกติ/ผิดปรกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปรกติ/ผิดปรกติ)		
1	34.9	110	77	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
2	31.3	98	69	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
3	34.4	108	76	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
4	39.2	123	86	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
5	37.2	117	82	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
6	23.2	73	51	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
7	26.2	82	58	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
8	36.1	114	80	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
9	33.9	106	74	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
10	47.3	149	104	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
11	28.0	88	62	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
12	28.3	89	62	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
13	33.1	104	73	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
14	30.0	94	66	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
15	30.5	96	67	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
16	35.4	111	78	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
17	34.4	108	76	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
18	39.5	124	87	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
19	36.4	114	80	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
20	30.8	97	68	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
21	40.7	128	90	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
22	29.5	93	65	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
23	30.3	95	67	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
24	23.9	75	53	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
25	41.7	131	92	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
26	37.9	119	83	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
27	45.6	143	100	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
28	35.4	111	78	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
29	37.2	117	82	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
30	31.6	99	69	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			
31	31.6	99	69	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ			

วัน เดือน ปี ก.พ 67	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมื ชื่อผู บันที
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำมใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปรกติ/ผิดปรกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปรกติ/ผิดปรกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปรกติ/ผิดปรกติ)			
1	42.5	134	94	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
2	40.2	126	88	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
3	40.0	126	88	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
4	35.4	111	78	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
5	29.5	93	65	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
6	32.8	103	72	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
7	35.4	111	78	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
8	42.3	133	93	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
9	35.6	112	78	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
10	37.7	118	83	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
11	39.7	125	87	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
12	25.2	79	55	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
13	49.1	154	108	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
14	38.2	120	84	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
15	40.0	126	88	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
16	39.5	124	87	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
17	37.7	118	83	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
18	44.3	139	97	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
19	27.5	86	60	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
20	31.3	98	69	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
21	30.3	95	67	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
22	38.9	122	86	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
23	33.9	106	74	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
24	44.0	138	97	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
25	33.6	106	74	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
26	30.3	95	67	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
27	34.4	108	76	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
28	32.8	103	72	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
29	37.2	117	82	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
30				ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
31				ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				

วัน เดือน ปี มี.ค 67	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำมาใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	25.2	79	55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
2	31.1	98	68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
3	33.1	104	73	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
4	30.3	95	67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
5	32.8	103	72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
6	27.7	87	61	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
7	30.5	96	67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
8	42.0	132	92	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
9	42.8	134	94	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
10	36.7	115	81	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
11	36.9	116	81	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
12	37.1	107	75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
13	52.7	166	116	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
14	40.2	126	88	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
15	48.1	151	106	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
16	31.3	98	69	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
17	43.5	137	96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
18	36.7	115	81	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
19	313.0	98	69	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
20	26.0	82	57	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
21	35.9	113	79	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
22	34.9	110	77	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
23	38.2	120	84	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
24	44.3	139	97	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
25	49.9	157	110	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
26	33.3	105	73	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
27	26.5	83	58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
28	38.7	122	85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
29	33.9	106	74	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
30	44.0	138	97	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
31	41.7	131	92	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				

วัน เดือน ปี พ.ค 67	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมื ชื่อผู้ บันที
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำมใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปรกติ/ผิดปรกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปรกติ/ผิดปรกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปรกติ/ผิดปรกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปรกติ/ผิดปรกติ)		
1	41.7	131	92	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
2	40.7	128	90	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
3	42.3	133	93	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
4	38.2	120	84	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
5	42.8	134	94	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
6	35.9	113	79	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
7	26.7	84	59	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
8	35.6	112	78	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
9	29.5	93	65	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
10	30.8	97	68	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
11	28.0	88	62	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
12	40.2	126	88	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
13	32.8	103	72	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
14	36.9	116	81	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
15	36.1	114	80	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
16	28.8	90	63	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
17	33.9	106	74	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
18	41.0	129	90	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
19	41.5	130	91	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
20	34.4	108	76	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
21	33.9	106	74	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
22	23.2	73	51	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
23	21.4	67	47	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
24	20.4	64	45	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
25	27.2	86	60	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
26	30.3	95	67	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
27	33.1	104	73	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
28	32.3	102	71	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
29	28.0	88	62	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
30	30.5	96	67	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				
31	36.4	114	80	ระบาย		ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ	ปรกติ		ปรกติ				

เอกสารแนบ 16

ตัวอย่างรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ส่วนที่ 1 (สำหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

เลขที่ 27/2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

ได้รับรายงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

จาก (นาย/นาง/นางสาว) โรงแรมวีรันดาพัทยา

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการประเภท 2. (2.2) ประเภท ข. (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 60 - 199 ห้อง

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับรายงาน

([redacted])

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ส่วนที่ 1 (สำหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

เลขที่ 32/2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

ได้รับรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

จาก (นาย/นาง/นางสาว) โรงแรมวีรันดาพัทยา

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการประเภท 2. (2.2) ประเภท ข. (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 60 - 199 ห้อง

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับรายงาน

( )

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ส่วนที่ 1 (สำหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

เลขที่ 53/2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

ได้รับรายงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

จาก (นาย/นาง/นางสาว) โรงแรมวีรันดาพัทยา

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการประเภท 2.(2.2) ประเภท ข. (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 60 - 199 ห้อง

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับรายงาน

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ส่วนที่ 1 (สำหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

เลขที่ 64/2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

ได้รับรายงานประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

จาก (นาย/นาง/นางสาว) โรงแรมวีรันดาพัทยา

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการประเภท 2.(2.2) ประเภท ข. (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 60 - 199 ห้อง

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับรายงาน

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

เอกสารแนบ 17
ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบการรั่วซึมและการแตกร้าวของสระว่ายน้ำ

veranda

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

การตรวจสอบการรั่วซึมและการแตกร้าวของสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน

DATE	รางกัตเตอร์ระบายน้ำ		ข้อต่อระบบท่อน้ำ		สภาพผนังสระน้ำ		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1/01/67	✓		✓		✓		สว่ายน้ำ P2, P3 ซ่อมปรับเสร็จ

งานที่ดำเนินการแก้ไข _____

_____

Duty / Sup._____

(_____)

CE. / DOE._____ 28/01/67

(_____)

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

veranda

ตารางการตรวจการรั่วซึมและแตกร้าวของสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน

DATE	รางกัดเตอร์ระบบน้ำ		ข้อต่อระบบท่อน้ำ		สภาพผังสระว่ายน้ำ		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
12/02/67	✓		✓		✓		

งานที่ดำเนินการแก้ไข 1 ช่อง ปรับ ปรุง

P1 รั่ว

2 ช่อง ปรับ ปรุง

P2

Duty / Sup. [redacted]

( )

CE. / DOE. 28/2/67

( )

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

veranda

ตารางการตรวจการรั่วซึมและแตกร้าวของสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน

DATE	รางกัดเตอร์ระบบน้ำ		ข้อต่อระบบท่อน้ำ		สภาพผังสระว่ายน้ำ		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
26/03/67	✓		✓		✓		

งานที่ดำเนินการแก้ไข

ปั๊มหอยโข่ง P1

- เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่
- เปลี่ยนลูกปืน
- เปลี่ยนซองลูกปืนเพลา

Duty / Sup. [redacted]

([redacted])

CE. / DOE. 26/03/67

( )

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

veranda

ตารางการตรวจการรั่วซึมและแตกร้าวของสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน

DATE	รางกัดเตอร์ระบบน้ำ		ข้อต่อระบบท่อน้ำ		สภาพผังสระว่ายน้ำ		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
27/04/67	✓		✓		✓		

งานที่ดำเนินการแก้ไข

- ติดวงบ่อเดนชิ
เซ็ทเทอร์

Duty / Sup [redacted]

(_____)

CE. / DOE. 30/04/67

(_____)

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

veranda

ตารางการตรวจการรั่วซึมและแตกร้าวของสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน

DATE	รางกัดเตอร์ระบบน้ำ		ข้อต่อระบบท่อน้ำ		สภาพผังสระว่ายน้ำ		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
9/05/67	✓		✓		✓		
							มีม Jagussi
							บางยอยแกน
							เพลาราด

งานที่ดำเนินการแก้ไข

Duty / S[redacted]

( )

CE. / DOE. 30/5/67

( )

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

veranda

ตารางการตรวจการรั่วซึมและแตกร้าวของสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน

DATE	รางกัดเตอร์ระบบน้ำ		ข้อต่อระบบท่อน้ำ		สภาพผังสระว่ายน้ำ		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
7/06/67	✓		✓		✓		ปั๊มสระ p2
							สูงมาก
							ปรับปั๊มสระ p2
							แกนเพลาหลุด

งานที่ดำเนินการแก้ไข

Duty / Sup[redacted]

([redacted])

CE. / DOE. 14/06/67,

(_____)

เอกสารแนบ 18
ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

เลขที่ 48/2566

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด)

อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง, ค.ส.ล. 7 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง,ค.ส.ล. 7 ชั้น(มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จำนวน 1 หลัง

ตั้งอยู่เลขที่ 211,211/1,211/2 **ตรอก/ซอย** นาจอมเทียน 4 **ถนน** สุขุมวิท **หมู่ที่** 1

ตำบล/แขวง นาจอมเทียน **อำเภอ/เขต** สัตหีบ **จังหวัด** ชลบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

น.0081/2550

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด **แล้ว**

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

(ตรวจราย 5 ปี)(ครั้งที่ 2)
(ตรวจรายปี)(ครั้งที่ 1)

ออกให้ ณ วันที่ 25 **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** 2566

([redacted])

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

น.18/1

เอกสารแนบ 19

เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	**บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด สาขา 00001 V-024**	**Sampling Date**	10 พฤษภาคม 2024
Customer Address	211,211/1,211/2. ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250	**Receiving Date**	10 พฤษภาคม 2024
Sampling Source	สระว่ายน้ำ	**Analyzed Date**	11 พฤษภาคม 2024
Sampling Method	แบบจ้วง	**Report Date**	16 พฤษภาคม 2024
Sampling By	[redacted]	**Report No.**	PTY67/05/026

Sampling Name	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time	09.00 น.
Analysis No.	PTY67/05/026- 1

Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result	Standard[2]
1. Turbidity	NTU	SM : 2130 B	0.63	-
2. pH at 27.0°C	-	SM : 4500-H+ B	7.8	7.2 - 8.4
3. Residual Chlorine	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.5	0.6 - 1.0
4. Calcium Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM : 2340 C	76	250 - 600
5. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	2103	-
6. Conductivity	µmhos/cm	SM : 2510	4290	-
7.Alkalinity	mg/L	SM : 2320 B	48	80 - 100
8. Chloride	mg/L	SM : 4500- Cl- B	515.90	≤ 600
9. Iron	mg/L	SM : 3500-Fe B	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ผู้ออกรายงาน : .....[redacted].....

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10/05/67

ผู้อนุมัติ : [redacted]

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/05/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.00
วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

น.19/1

Get the Experience of Experts

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

OPINIONS AND INTERPRETATIONS

Customer/Code	บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด สาขา 00001 V-024	**Sampling Date**	10 พฤษภาคม 2024
Customer Address	211,211/1,211/2. ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250	**Receiving Date**	10 พฤษภาคม 2024
Sampling Source	สระว่ายน้ำ	**Analyzed Date**	11 พฤษภาคม 2024
Sampling Method	แบบจ้วง	**Report Date**	16 พฤษภาคม 2024
Sampling By	[redacted]	**Report No.**	PTY67/05/026

Item No.	Analysis No.	Sampling Name	Opinions And Interpretations
1	PTY67/05/026- 1	สระว่ายน้ำ	: จากการตรวจวิเคราะห์ พบว่าคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และค่า Total Dissolved Solids , Conductivity , สูง ควรทำการดึงน้ำในสระมาทำการ Back Wash ล้างกรองแล้วเดรนน้ำทิ้งแล้วเติมน้ำใหม่เข้าทดแทนเพื่อระบายความเข้นข้นของน้ำลง หมายเหตุ ค่าสูงจะทำให้มีแนวโน้มน้ำ ขุ่น เขียว ได้จึงควร แก้ไข โดยการละบายความเข้มข้นของน้ำ โดยการล้างกรองเดินระบบปั๊มให้เพียงพอและตรวจสอบสารกรองว่ามีประสิทธิ์ภาพในการกรอง หรือ ไม่

[redacted]
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

[redacted]
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ผู้อนุมัติ

Get the Experience of Experts

เอกสารแนบ 20

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบเส้นท่อน้ำประปา

TAP WATER GUALILY DAILY CHECK LIST

ชนิดของคลอรีนที่ใช้ ☑ คลอรีนน้ำ ☐ คลอรีน 90% ☑ ประจำวันที่ 1 - 15 ☐ ประจำวันที่ 16 - 31

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

Date ☑	Date ☐	ผลการวัดค่า 07.00 CL	07.00 PH	14.00 CL	14.00 PH	21.00 CL	21.00 PH	ตรวจเช็คโดย ช่างรอบดึก เวลา 06.00 - 07.00 น. เช็คสภาพน้ำ ใส	ขุ่น	เขียว	มีตะไคร่	มีตะกอน	บันทึกปริมาณเคมีที่เติม คลอรีนน้ำ	Balance M	อื่น ๆ	จุดรั่วซึมของน้ำ พบจุดรั่วซึม	ไม่พบจุดรั่วซึม	เช็คถังกรอง แรงดัน (PSI.)	BACKWASH	ช่างรอบดึก ที่ดำเนินการ	Supervisor ตรวจสอบ
1	16					0.3	7.2	✓					✓				✓			[redacted]	
2	17					0.3	7.2	✓					✓				✓				
3	18					0.3	7.2	✓					✓				✓				
4	19					0.3	7.2	✓					✓				✓				
5	20					0.3	7.2	✓					✓				✓		✓		
6	21					0.3	7.2	✓					✓				✓				
7	22					0.3	7.2	✓					✓				✓				
8	23					0.3	7.2	✓					✓				✓				
9	24					0.3	7.2	✓					✓				✓				
10	25					0.3	7.2	✓					✓				✓				
11	26					0.3	7.2	✓					✓				✓				
12	27					0.3	7.2	✓					✓				✓				
13	28					0.3	7.2	✓					✓				✓				
14	29					0.3	7.2	✓					✓				✓				
15	30					0.3	7.2	✓					✓				✓				
	31																				

Water Pump ตวจเช็คประจำเดือน ตามใบตรวจเช็ค

Circulate Pump ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop _____

Air Blower ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☐ No.3 ☐ No.4 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop _____

หมายเหตุ : _____

Sup. Engineer [redacted]

น.20/1

TAP WATER GUALILY DAILY CHECK LIST

ชนิดของคลอรีนที่ใช้ ☑ คลอรีนน้ำ ☐ คลอรีน 90%

☐ ประจำวันที่ 1 - 15 ☑ ประจำวันที่ 16 - 31

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

veranda

Date	Date	ผลการวัดค่า						ตรวจเช็คโดย ช่างรอบดึก เวลา 06.00 - 07.00 น.												ช่างรอบดึก ที่ดำเนินการ	Supervisor ตรวจสอบ
		07.00		14.00		21.00		เช็คสภาพน้ำ					บันทึกปริมาณเคมีที่เติม			จุดรั่วซึมของน้ำ		เช็คถังกรอง			
☑	☑	CL	PH	CL	PH	CL	PH	ใส	ขุ่น	เขียว	มีตะไคร่	มีตะกอน	คลอรีนน้ำ	Balance M	อื่น ๆ	พบจุดรั่วซึม	ไม่พบจุดรั่วซึม	แรงดัน (PSI.)	BACKWASH		
1	16					0.3	7.2	✓					✓				✓			[redacted]	
2	17					0.3	7.2	✓					✓				✓				
3	18					0.3	7.2	✓					✓				✓				
4	19					0.3	7.2	✓					✓				✓				
5	20					0.3	7.2	✓					✓				✓				
6	21					0.3	7.2	/					/				/				
7	22					0.3	7.2	✓					✓				✓				
8	23					0.4	7.2	/					/				/				
9	24					0.4	7.2	/					/				/				
10	25					0.5	7.2	/					/				/		✓		
11	26					0.5	7.2						✓				/				
12	27					0.5	7.2	/					/				/		/		
13	28					0.5	7.2	/					/				/		/		
14	29					0.6	7.2	/					/				/		/		
15	30					0.6	7.2	/					/				/				
	31																				

Water Pump ตรวจเช็คประจำเดือน ตามใบตรวจเช็ค

Circulate Pump ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop _____

Air Blower ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☐ No.3 ☐ No.4 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop _____

หมายเหตุ : _____

Sup. Engineer [redacted]

น.20/2

TAP WATER GUALILY DAILY CHECK LIST

ชนิดของคลอรีนที่ใช้ ☑ คลอรีนน้ำ ☐ คลอรีน 90% ☑ ประจำวันที่ 1 - 15 ☐ ประจำวันที่ 16 - 31

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Date ☑	Date ☐	ผลการวัดค่า 07.00 CL	07.00 PH	14.00 CL	14.00 PH	21.00 CL	21.00 PH	ตรวจเช็คโดย ช่างรอบดึก เวลา 06.00 - 07.00 น. เช็คสภาพน้ำ ใส	ขุ่น	เขียว	มีตะไคร่	มีตะกอน	บันทึกปริมาณเคมีที่เติม คลอรีนน้ำ	Balance M	อื่น ๆ	จุดรั่วซึมของน้ำ พบจุดรั่วซึม	ไม่พบจุดรั่วซึม	เช็คถังกรอง แรงดัน (PSI.)	BACKWASH	ช่างรอบดึก ที่ดำเนินการ	Supervisor ตรวจสอบ
1	16					0.4	7.2	✓					✓				✓				
2	17					0.4	7.2	✓					✓				✓				
3	18					0.4	7.2	✓					✓				✓				
4	19					0.5	7.2	✓					✓				✓				
5	20					0.3	7.2	✓					✓				✓				
6	21					0.3	7.2	✓					✓				✓				
7	22					0.3	7.2	✓					✓				✓				
8	23					0.3	7.2	✓					✓				✓				
9	24					0.3	7.2	✓					✓				✓				
10	25					0.3	7.2	✓					✓				✓				
11	26					0.3	7.2	✓					✓				✓				
12	27					0.3	7.2	✓					✓				✓				
13	28					0.3	7.2	✓					✓				✓				
14	29					0.3	7.2	✓					✓				✓				
15	30					0.3	7.2	✓					✓				✓				
	31					0															

Water Pump **ตรวจเช็คประจำเดือน ตามใบตรวจเช็ค**

Circulate Pump ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop _____

Air Blower ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☐ No.3 ☐ No.4 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop _____

หมายเหตุ :

Sup. Engineer [redacted]

น.20/3

TAP WATER GUALILY DAILY CHECK LIST

ชนิดของคลอรีนที่ใช้ ☑ คลอรีนน้ำ ☐ คลอรีน 90% ☐ ประจำวันที่ 1 - 15 ☑ ประจำวันที่ 16 - 31

เดือน ~~มกราคม~~ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

veranda

Date	Date	ผลการวัดค่า						ตรวจเช็คโดย ช่างรอบดึก เวลา 06.00 - 07.00 น.												ช่างรอบดึก ที่ดำเนินการ	Supervisor ตรวจสอบ
		07.00		14.00		21.00		เช็คสภาพน้ำ					บันทึกปริมาณเคมีที่เติม			จุดรั่วซึมของน้ำ		เช็คถังกรอง			
☐	☑	CL	PH	CL	PH	CL	PH	ใส	ขุ่น	เขียว	มีตะไคร่	มีตะกอน	คลอรีนน้ำ	Balance M	อื่น ๆ	พบจุดรั่วซึม	ไม่พบจุดรั่วซึม	แรงดัน (PSI.)	BACKWASH		
1	16					0.3	7.2	✓					✓				✓				
2	17					0.3	7.2	✓					✓				✓				
3	18					0.3	7.2	✓					✓				✓				
4	19					0.3	7.2	/					/				/				
5	20					0.3	7.2	/					/				/				
6	21					0.3	7.2	✓					✓				✓				
7	22					0.3	7.2	✓					✓				✓				
8	23					0.3	7.2	✓					✓				✓				
9	24					0.3	7.2	/					/				/				
10	25					0.3	7.2	/					/				/				
11	26					0.3	7.2	/					/				/				
12	27					0.4	7.2	/					✓				✓				
13	28					0.4	7.2	/					/				/				
14	29					0.4	7.2	/					/				/				
15	30					0.4	7.2	/					/				/				
	31																				

Water Pump ตวจเช็คประจำเดือน ตามใบตรวจเช็ค

Circulate Pump ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop _____

Air Blower ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☐ No.3 ☐ No.4 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop _____

หมายเหตุ : _____

Sup. Enginee [redacted]

น.20/4

TAP WATER GUALILY DAILY CHECK LIST

ชนิดของคลอรีนที่ใช้ ☑ คลอรีนน้ำ ☐ คลอรีน 90% ☑ ประจำวันที่ 1 - 15 ☐ ประจำวันที่ 16 - 31

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

Date ☑	Date ☐	ผลการวัดค่า 07.00 CL	07.00 PH	14.00 CL	14.00 PH	21.00 CL	21.00 PH	ตรวจเช็คโดย ช่างรอบดึก เวลา 06.00 - 07.00 น. เช็คสภาพน้ำ ใส	ขุ่น	เขียว	มีตะไคร่	มีตะกอน	บันทึกปริมาณเคมีที่เติม คลอรีนน้ำ	Balance M	อื่น ๆ	จุดรั่วซึมของน้ำ พบจุดรั่วซึม	ไม่พบจุดรั่วซึม	เช็คถังกรอง แรงดัน (PSI.)	BACKWASH	ช่างรอบดึก ที่ดำเนินการ	Supervisor ตรวจสอบ
1	16					0.3	7.1	✓					✓							[redacted]	
2	17					0.3	7.2	✓					✓								
3	18					0.3	7.2	✓					✓								
4	19					0.3	7.2	✓					✓								
5	20					0.3	7.2	✓					✓						✓		
6	21					0.3	7.2	✓					✓								
7	22					0.3	7.2	✓					✓								
8	23					0.3	7.2	✓					✓								
9	24					0.3	7.2	✓					✓								
10	25					0.3	7.2	✓					✓								
11	26																				
12	27																				
13	28					0.3	7.2	✓					✓								
14	29					0.3	7.2	✓					✓								
15	30					0.3	7.2	✓					✓								
	31					0.3	7.2	✓					✓								

Water Pump ตรวจเช็คประจำเดือน ตามใบตรวจเช็ค

Circulate Pump ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop _____

Air Blower ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☐ No.3 ☐ No.4 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop _____

หมายเหตุ : _____

Sup. Engineer [redacted] CE [redacted]

น.20/5

TAP WATER GUALILY DAILY CHECK LIST

ชนิดของคลอรีนที่ใช้ ☑ คลอรีนน้ำ ☐ คลอรีน 90% ☐ ประจำวันที่ 1 - 15 ☑ ประจำวันที่ 16 - 31

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

Date	Date	ผลการวัดค่า						ตรวจเช็คโดย ช่างรอบดึก เวลา 06.00 - 07.00 น.												ช่างรอบดึก ที่ดำเนินการ	Supervisor ตรวจสอบ
		07.00		14.00		21.00		เช็คสภาพน้ำ					บันทึกปริมาณเคมีที่เติม			จุดรั่วซึมของน้ำ		เช็คถังกรอง			
		CL	PH	CL	PH	CL	PH	ใส	ฝุ่น	เขียว	มีตะไคร่	มีตะกอน	คลอรีนน้ำ	Balance M	อื่น ๆ	พบจุดรั่วซึม	ไม่พบจุดรั่วซึม	แรงดัน (PSI.)	BACKWASH		
1	16					0.6	7.2	✓					✓				✓			[redacted]	
2	17					0.5	7.2	✓					✓				✓				
3	18					0.6	7.2	✓					✓				✓				
4	19					0.5	7.2	✓					✓				✓				
5	20					0.6	7.2	✓					✓				✓				
6	21					0.6	7.2	✓					✓				✓				
7	22					0.6	7.2	✓					✓				✓				
8	23					0.6	7.2	✓					✓				✓				
9	24					0.6	7.2	✓					✓				✓				
10	25					0.5	7.2	✓					✓				✓				
11	26					0.5	7.2	✓					✓				✓		✓		
12	27					0.3	7.2	✓					✓				✓				
13	28					0.3	7.2	✓					✓				✓				
14	29					0.6	7.2	✓					✓				✓				
15	30					0.6	7.2	✓					✓				✓				
	31					0.5	7.2	✓					✓				✓				

Water Pump ตวจเช็คประจำเดือน ตามใบตรวจเช็ค

Circulate Pump ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop_____

Air Blower ที่ทำงาน ☐ No.1 ☐ No.2 ☐ No.3 ☐ No.4 ☑ Auto Run ☐ Manual Run Time Start / Stop_____

หมายเหตุ :

Sup. Engine[redacted] CE [redacted]

น.20/6

เอกสารแนบ 21

เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	**บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด สาขา 00001 V-024**	**SAMPLING DATE**	26 กุมภาพันธ์ 2024
CUSTOMER ADDRESS	211,211/1,211/2. ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250	**RECEIVING DATE**	26 กุมภาพันธ์ 2024
SAMPLING SOURCE	บ่อพักน้ำ	**ANALYZED DATE**	27 กุมภาพันธ์ 2024
SAMPLING METHOD	แบบจ้วง	**REPORT DATE**	29 กุมภาพันธ์ 2024
SAMPLING BY	[redacted]	**REPORT NO.**	PTY67/02/001

SAMPLING NAME	บ่อพักน้ำ
SAMPING TIME	10.05 น.
ANALYSIS NO.	PTY67/02/001 -1

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	STANDARD
1. pH at 25.4°C	-	SM : 4500-H+ B	7.2	6.5-8.5
2. Chlorine	mg/L	SM : 4500- Cl- B	0.2	≤ 0.2
3. *Total Coliform Bacteria*	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. *Escherichia coli.*	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance — Sample : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน — Container Normal : PE 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3]: นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : [redacted]

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
29/02/67

ผู้อนุมัติ : [redacted]

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29/02/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.00

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

OPINIONS AND INTERPRETATIONS

CUSTOMER NAME/CODE	บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด สาขา 00001 V-024	SAMPLING DATA	26 กุมภาพันธ์ 2024
CUSTOMER ADDRESS	211,211/1,211/2. ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250	RECEIVING DATA	26 กุมภาพันธ์ 2024
SAMPLING SOURCE	บ่อพักน้ำ	ANALYZED DATE	27 กุมภาพันธ์ 2024
SAMPLING METHOD	แบบจ้วง	REPORT DATE	29 กุมภาพันธ์ 2024
SAMPLING BY	[redacted]	REPORT NO.	PTY67/02/001

ITEM NO.	ANALYSIS NO.	SAMPLING NAME	OPINIONS AND INTERPRETATIONS
1	PTY67/02/001 - 1	บ่อพักน้ำ	: จากการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำประปา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

[redacted]

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

[redacted]

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ผู้อนุมัติ

Get the Experience of Experts

เอกสารแนบ 22

ตัวอย่างสำเนาเอกสารการเก็บขนขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01370/67

วันที่ 22 มกราคม 2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ได้รับเงินจาก บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด สาขา00001

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 211/1-2 ม.1 20250 ม.- ซ.- ถ.- ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,000.00	ค่าขยะประจำเดือนมกราคม 2567
		รวมเงิน	3,000.00	

ตัวอักษร (สามพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ [redacted] รับเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

[redacted]

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02207/67
วันที่ 5 มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ได้รับเงินจาก บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด สาขา00001

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 211 ม.1 20250 ม.- ซ.- ถ.- ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,000.00	ค่าขยะประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
		รวมเงิน	3,000.00	

ตัวอักษร (สามพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน

คนงาน

[redacted]

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02208/67
วันที่ 5 มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ได้รับเงินจาก บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด สาขา00001

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 211 ม.1 20250 ม.- ซ.- ถ.- ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,000.00	ค่าขยะประจำเดือน มีนาคม 2567
		รวมเงิน	3,000.00	

ตัวอักษร (สามพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน

คนงาน

[redacted]

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03020/67

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ได้รับเงินจาก บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด สาขา00001

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 211 ม.1 20250 ม.- ซ.- ถ.- ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,000.00	ค่าขยะประจำเดือน เมษายน 2567
		รวมเงิน	3,000.00	
ตัวอักษร (สามพันบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ [redacted] รับเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

[redacted]

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03022/67

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ได้รับเงินจาก บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด สาขา00001

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 211 ม.1 20250 ม.- ซ.- ถ.- ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,000.00	ค่าขยะประจำเดือน พฤษภาคม 2567
		รวมเงิน	3,000.00	
ตัวอักษร (สามพันบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

[redacted]

เอกสารแนบ 23

สำเนาเอกสารการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เอกสารแนบ 24

สำเนาเอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบ 25

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

ตารางการตรวจเช็คตู้ DP. ของงานระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2024

ประเภทตู้	กระแส (A)			แรงดัน (V)			สภาพ CB. & สายไฟ		การรั่วไหล		สภาพ & ความสะอาดตู้		เช็คสปริงเมน ACB		พัดลมระบายอากาศ		หมายเหตุ
	R	S	T	R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
12/02/67	412	395	409	226	227	226	✓		✓		✓		✓		✓		
25/02/67	435	411	398	226	227	227	✓		✓		✓		✓		✓		

งานที่ดำเนินการแก้ไข _____

[redacted] [redacted]

Chief of refix [redacted] 28/2/67

(_____)

น.25/1

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

ตารางการตรวจเช็คตู้ DP. ของงานระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

ประจำเดือน มกราคม 67

ประเภทตู้	กระแส (A)			แรงดัน (V)			สภาพ CB. & สายไฟ		การรั่วไหล		สภาพ & ความสะอาดตู้		เช็คสปริงเมน ACB		พัดลมระบายอากาศ		หมายเหตุ
	R	S	T	R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
M.D.B.	227	227	233	226	225	226	✓		✓		✓		✓		✓		9/01/67
M.D.B	267	266	269	224	226	225	✓		✓		✓		✓		✓		28/01/67

งานที่ดำเนินการแก้ไข _____

[redacted]

[redacted]

[redacted]

น.25/2

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

ตารางการตรวจเช็คตู้ DP. ของงานระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

ประจำเดือน มีนาคม 2024

ประเภทตู้	กระแส (A)			แรงดัน (V)			สภาพ CB. & สายไฟ		การรั่วไหล		สภาพ & ความสะอาดตู้		เช็คสปริงเมน ACB		พัดลมระบายอากาศ		หมายเหตุ
	R	S	T	R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
M.D.B	315	281	293	224	224	223											8/03/67
M.D.B	330	307	330	225	224	224											26/03/67

งานที่ดำเนินการแก้ไข _____

[redacted]

[redacted]

[redacted]

น.25/3

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

ตารางการตรวจเช็คตู้ DP. ของงานระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

ประจำเดือน เมษายน 2024

ประเภทตู้	กระแส (A)			แรงดัน (V)			สภาพ CB. & สายไฟ		การรั่วไหล		สภาพ & ความสะอาดตู้		เช็คสปริงเมน ACB		พัดลมระบายอากาศ		หมายเหตุ
	R	S	T	R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
M.D.B	373	382	364	225	225	225	✓		✓		✓		✓		✓		10/04/67
M.D.B	365	337	357	225	225	225	✓		✓		✓		✓		✓		27/04/67

งานที่ดำเนินการแก้ไข _____

[redacted]

[redacted]

Chief of re[redacted]

(_____

น.25/4

SERVICE & MAINTENANCE REPORT

ตารางการตรวจเช็คตู้ DP. ของงานระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

ประจำเดือน พฤษภาคม 2024

ประเภทตู้	กระแส (A)			แรงดัน (V)			สภาพ CB. & สายไฟ		การรั่วไหล		สภาพ & ความสะอาดตู้		เช็คสปริงเมน ACB		พัดลมระบายอากาศ		หมายเหตุ
	R	S	T	R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
M.D.B.	407	371	400	225	225	225	✓		✓		✓		✓		✓		11/05/67

งานที่ดำเนินการแก้ไข _____

Tec[redacted] Sh[redacted] [redacted]

(_____ _____

น.25/5

เอกสารแนบ 26
เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๒๒/๑๔๗๗๗

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๗๒/๑๒ หมู่ที่ ๖ ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ค-๐๐๐๑
๒) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ค-๐๐๐๒
๓) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้า[redacted]าะห์

๑) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๑
๒) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๒
๓) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๓
๔) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๔
๕) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๕
๖) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๖

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๕๐
ที่ อก ๐๓๒๒/๑๔๗๗๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
3	pH	Electrometric Method
4	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method
5	Temperature	Laboratory and Filed Methods
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

[redacted]
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ