

เอกสารแนบ 6
รายงานการตรวจสอบระบบวัดดีกัย

EMERGENCY LIGHT CHECK LIST

ใบเช็คไฟฉุกเฉิน

วันที่ 4 มี.ค. 2567

ชั้น	เครื่อง 1	เครื่อง 2	เครื่อง 3	หมายเหตุ
1 (LOPPY)	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	
ถนงขอตรวจ	✓	✓	✓	

ผู้ตรวจ

ช่างอาคาร

EMERGENCY LIGHT CHECK LIST

ใบเช็คไฟฉุกเฉิน

วันที่ 2 มี.ค. 2567

ชั้น	เครื่อง 1	เครื่อง 2	เครื่อง 3	หมายเหตุ
1 (LOPPY)	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	
ถนงขอตรวจ	✓	✓	✓	

ผู้ตรวจ

ช่างอาคาร

EMERGENCY LIGHT CHECK LIST

ใบเช็คไฟฉุกเฉิน

วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๗

ชั้น	เครื่อง 1	เครื่อง 2	เครื่อง 3	หมายเหตุ
1 (LOPPY)	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	
ลานจอดรถ	✓	✓	✓	

ผู้ตรวจ

ช่างอาคาร

EMERGENCY LIGHT CHECK LIST

ใบเช็คไฟฉุกเฉิน

วันที่ 3 มิ.ย. ๒๕๖๗

ชั้น	เครื่อง 1	เครื่อง 2	เครื่อง 3	หมายเหตุ
1 (LOPPY)	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	
ลานจอดรถ	✓	✓	✓	

ผู้ตรวจ

ช่างอาคาร

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ใบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง

วันที่ 4 ธ.ค. 2567

NO.	LOCATION	TYPE ชนิดถังดับเพลิง	CONDITION ระดับความดัน		REMARK หมายเหตุ
			YES ปกติ	NO ไม่ปกติ	
1	ปั๊ม รปภ.	Dry Chemical	✓		
2	ประตูหนีไฟ (ตรงกันข้ามกับออฟฟิศ)	Dry Chemical	✓		
3	บริเวณลานจอดรถ	Dry Chemical	✓		
4	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	✓		
5	ทางเดินชั้น 2	Dry Chemical	✓		
6	ทางเดินชั้น 3	Dry Chemical	✓		
7	ทางเดินชั้น 4	Dry Chemical	✓		
8	ทางเดินชั้น 5	Dry Chemical	✓		
9	ทางเดินชั้น 6	Dry Chemical	✓		
10	ทางเดินชั้น 7	Dry Chemical	✓		
11	ทางเดินชั้น 8	Dry Chemical	✓		

ผู้ตรวจสอบ.....
(ช่างอาคาร)

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ใบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง

วันที่ 2 ก.พ. 2567

NO.	LOCATION	TYPE ชนิดถังดับเพลิง	CONDITION ระดับความดัน		REMARK หมายเหตุ
			YES ปกติ	NO ไม่ปกติ	
1	ปั๊ม รปภ.	Dry Chemical	✓		
2	ประตูหนีไฟ (ตรงกันข้ามกับออฟฟิศ)	Dry Chemical	✓		
3	บริเวณลานจอดรถ	Dry Chemical	✓		
4	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	✓		
5	ทางเดินชั้น 2	Dry Chemical	✓		
6	ทางเดินชั้น 3	Dry Chemical	✓		
7	ทางเดินชั้น 4	Dry Chemical	✓		
8	ทางเดินชั้น 5	Dry Chemical	✓		
9	ทางเดินชั้น 6	Dry Chemical	✓		
10	ทางเดินชั้น 7	Dry Chemical	✓		
11	ทางเดินชั้น 8	Dry Chemical	✓		

ผู้ตรวจสอบ.....
(ช่างอาคาร)

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ใบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง

วันที่ 4 มี.ค. 2567

NO.	LOCATION	TYPE ชนิดถังดับเพลิง	CONDITION ระดับความดัน		REMARK หมายเหตุ
			YES ปกติ	NO ไม่ปกติ	
1	ปัอม รปภ.	Dry Chemical	✓		
2	ประตูหนีไฟ (ตรงกันข้ามกับออฟฟิศ)	Dry Chemical	✓		
3	บริเวณลานจอดรถ	Dry Chemical	✓		
4	ห้องปัมน้ำ	Dry Chemical	✓		
5	ทางเดินชั้น 2	Dry Chemical	✓		
6	ทางเดินชั้น 3	Dry Chemical	✓		
7	ทางเดินชั้น 4	Dry Chemical	✓		
8	ทางเดินชั้น 5	Dry Chemical	✓		
9	ทางเดินชั้น 6	Dry Chemical	✓		
10	ทางเดินชั้น 7	Dry Chemical	✓		
11	ทางเดินชั้น 8	Dry Chemical	✓		

ผู้ตรวจสอบ.....

(ช่างอาคาร)

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ใบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง

วันที่ 2 มี.ค. 2567

NO.	LOCATION	TYPE ชนิดถังดับเพลิง	CONDITION ระดับความดัน		REMARK หมายเหตุ
			YES ปกติ	NO ไม่ปกติ	
1	ปัอม รปภ.	Dry Chemical	✓		
2	ประตูหนีไฟ (ตรงกันข้ามกับออฟฟิศ)	Dry Chemical	✓		
3	บริเวณลานจอดรถ	Dry Chemical	✓		
4	ห้องปัมน้ำ	Dry Chemical	✓		
5	ทางเดินชั้น 2	Dry Chemical	✓		
6	ทางเดินชั้น 3	Dry Chemical	✓		
7	ทางเดินชั้น 4	Dry Chemical	✓		
8	ทางเดินชั้น 5	Dry Chemical	✓		
9	ทางเดินชั้น 6	Dry Chemical	✓		
10	ทางเดินชั้น 7	Dry Chemical	✓		
11	ทางเดินชั้น 8	Dry Chemical	✓		

ผู้ตรวจสอบ.....

(ช่างอาคาร)

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ใบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง

วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๗

NO.	LOCATION	TYPE ชนิดดับเพลิง	CONDITION ระดับความดัน		REMARK หมายเหตุ
			YES ปกติ	NO ไม่ปกติ	
1	ปั๊ม รปภ.	Dry Chemical	✓		
2	ประตูหนีไฟ (ตรงกันข้ามกับออฟฟิศ)	Dry Chemical	✓		
3	บริเวณลานจอดรถ	Dry Chemical	✓		
4	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	✓		
5	ทางเดินชั้น 2	Dry Chemical	✓		
6	ทางเดินชั้น 3	Dry Chemical	✓		
7	ทางเดินชั้น 4	Dry Chemical	✓		
8	ทางเดินชั้น 5	Dry Chemical	✓		
9	ทางเดินชั้น 6	Dry Chemical	✓		
10	ทางเดินชั้น 7	Dry Chemical	✓		
11	ทางเดินชั้น 8	Dry Chemical	✓		

ผู้ตรวจสอบ...

(ช่างอาคาร)

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ใบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง

วันที่ 3 มิ.ย. ๒๕๖๗

NO.	LOCATION	TYPE ชนิดดับเพลิง	CONDITION ระดับความดัน		REMARK หมายเหตุ
			YES ปกติ	NO ไม่ปกติ	
1	ปั๊ม รปภ.	Dry Chemical	✓		
2	ประตูหนีไฟ (ตรงกันข้ามกับออฟฟิศ)	Dry Chemical	✓		
3	บริเวณลานจอดรถ	Dry Chemical	✓		
4	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	✓		
5	ทางเดินชั้น 2	Dry Chemical	✓		
6	ทางเดินชั้น 3	Dry Chemical	✓		
7	ทางเดินชั้น 4	Dry Chemical	✓		
8	ทางเดินชั้น 5	Dry Chemical	✓		
9	ทางเดินชั้น 6	Dry Chemical	✓		
10	ทางเดินชั้น 7	Dry Chemical	✓		
11	ทางเดินชั้น 8	Dry Chemical	✓		

ผู้ตรวจสอบ...

(ช่างอาคาร)