

เอกสารแนบ 7
หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด พี.วี. อพาร์ทเมนต์ ของบริษัท พี.วี. อพาร์ทเมนต์ จำกัด
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ซอยอินทามระ 12 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/04/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22/04-09/05/2567
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/05/2567
รหัสลูกค้า : JP-079-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	8.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	124	41	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	366	126	500*
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	415	133	40
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<1.0	<1.0	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric Method	<2.0	12	4.9	20
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	4.4	1.2	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	16	7.7	35
เลขปฏิบัติการ				WW 1454	WW 1455	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:25 น.	10:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น ดำ ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เทาอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด ประเภท ข

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

: * เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

: ค่า Total Dissolved Solids ของน้ำประปา เท่ากับ 180 mg/L

St.1: น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ส่วนแยกกาก)

St.2: น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อดำรงน้ำทั้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ)



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY