

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE PUMP (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย โอเรียนทัล เฟส	รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน	วันที่ 1-1-62
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM	1. [REDACTED]	
รหัสอุปกรณ์ FP 01	3. [REDACTED]	
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/			
4	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
6	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	/			
7	ตรวจเช็คแบตเตอรี่จอร์ทำงาน	/			
8	กระแสบATTERY # 1...150...A , BATTERY # 2...150...A				
9	แรงดัน BATTERY # 1...12...V, BATTERY # 2...12...V				
	ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ความเร็วรอบ 2200.....RPM.				
3	ตรวจเช็คความดันน้ำมัน 40.....PSI.				
4	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 80.....C°				
5	ตรวจเช็คความดันในระบบ 150.....PSI.				
6	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE.....150.....PSI.				
7	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION.....40.....PSI.				
ลงชื่อ	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ

.....

.....

.....



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ห้องเช่า รหัสอุปกรณ์	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [Redacted] วันที่ 1-1-67
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ สายไฟ	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็ค BATTERY	/			อายุ.....8 เดือน.....การใช้งาน
4	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ FCP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....24.....VOLT.				
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ BATTERY.....12.....VOLT.				
7	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	/			
8	ตรวจเช็คชุด COMPUTER และ PRINTER	/			
9	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCITER	/			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	/			
11	ตรวจเช็คทำความสะอาด FCP	/			
12	ตรวจเช็คหน้าตู้ โซลาร์ ALARM จำนวน.....จุด				ระบุ.....
13	ตรวจเช็คหน้าตู้ โซลาร์ TROUBLE จำนวน.....จุด				ระบุ.....

ลงชื่อ..... [Redacted].....หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ..... [Redacted].....ผู้จัดการอาคารชุดฯ
---	--

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัลเพลส	รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน	วันที่ 1-1-67
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ELECTRICAL ROOM	1	...
รหัสอุปกรณ์ GEN 01	3	
คาบเวลา PM ☐ ลับดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
4	ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งติดเครื่อง (Cool down)	/			
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลน้ำตู้ควบคุม	/			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่จอร์ทำงาน	/			
5	กระแส BATTERY #1...150...A, BATTERY # 2...A				
6	แรงดัน BATTERY #1...12...V, BATTERY # 2...V				
	การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ ...60...C°				
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ ...90...C°				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน ...34...PSI.				
5	ตรวจเช็ครอบ ...1500...RPM.				
6	ความถี่ ...50...Hz				
7	แรงดันไฟฟ้า R-S...404...S-T...404...R-T...404...VOLT.				
8	แรงดันไฟฟ้าความถี่เดียว	/			
9	ควันไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	/			
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	/			
ลงชื่อ	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เฟลต

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM

รหัสอุปกรณ์ TP 01-02

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 1-1-67

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	/			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	/			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	/			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	/			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	/			
6	ตรวจเช็คคอล์ยจารบีลูกปืน	/			
7	ตรวจเช็คดูยางล้อคจุดต่อเพลลา	/			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	/			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START 40.....PSI.				
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 90.....PSI.				
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER				
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL				
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC				
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY				
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 32.....A				
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL				
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL				
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP				
9	แรงดัน R-S.....395.....S-T.....393.....R-T.....395.....VOLT.				
10	กระแส R 17.6.....S 18.4.....T 19.7.....AMP.				
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP				
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL				
13	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL				
ลงชื่อ.....	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ.....		ผู้จัดการอาคารชุดฯ	

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE PUMP (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัลเพลส

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 1-2-67

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM

รหัสอุปกรณ์ FP 01

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/			
4	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
6	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	/			
7	ตรวจเช็คแบตเตอรี่จอร์ทำงาน	/			
8	กระแสด BATTERY # 1.....150.....A , BATTERY # 2.....150.....A				
9	แรงดัน BATTERY # 1.....12.....V, BATTERY # 2.....12.....V				
	ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ความเร็วรอบ 2200.....RPM.				
3	ตรวจเช็คความดันน้ำมัน 40.....PSI.				
4	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 80.....C°				
5	ตรวจเช็คความดันในระบบ 150.....PSI.				
6	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE.....150.....PSI.				
7	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION.....40.....PSI.				
ลงชื่อ	 หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ	 ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL

นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย โอเรียนทัลเพลส สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ห้องช่าง รหัสอุปกรณ์ คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 1-2-64
---	--

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ สายไฟ	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็ค BATTERY	/			อายุ 9 เดือน การใช้งาน
4	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ FCP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 24 VOLT.				
6	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY 12 VOLT.				
7	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	/			
8	ตรวจเช็คชุด COMPUTER และ PRINTER	/			
9	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCITER	/			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	/			
11	ตรวจเช็คทำความสะอาด FCP	/			
12	ตรวจเช็คหน้าตู้ ไวร ALARM จำนวน 7 จุด				ระบุ
13	ตรวจเช็คหน้าตู้ ไวร TROUBLE จำนวน 7 จุด				ระบุ
ลงชื่อ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ELECTRICAL ROOM รหัสอุปกรณ์ GEN 01 คาบเวลา PM ☐ ดับดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน 1. [REDACTED] 3. [REDACTED]	วันที่ 1-2-67
--	---	---------------

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
4	ตรวจเช็คคานาฟีกาลังติดเครื่อง (Cool down)	/			
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	/			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่จอร์ทำงาน	/			
5	กระแส BATTERY #1.....150.....A, BATTERY # 2.....A				
6	แรงดัน BATTERY #1.....12.....V, BATTERY # 2.....V				
	การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำ 60.....C°				
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 90.....C°				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน 33.....PSI.				
5	ตรวจเช็ครอบ 1500.....RPM.				
6	ความถี่ 50.....Hz				
7	แรงดันไฟฟ้า R-S.....404.....S-T.....404.....R-T.....404.....VOLT.				
8	แรงดันไฟฟ้าความเสถียร	/			
9	ควันไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	/			
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	/			
ลงชื่อ	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เฟลส

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 1-2-64

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM

รหัสอุปกรณ์ TP 01-02

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	/			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	/			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	/			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	/			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	/			
6	ตรวจเช็คขั้วการปลุกปั่น	/			
7	ตรวจเช็คดูยางล้อคจุดต่อเพลลา	/			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	/			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START 40.....PSI.				
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 90.....PSI.				
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 52.....A				
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	/			
8	ตรวจเช็คไฟโซ่การทำงานของชุด PUMP	/			
9	แรงดัน R-S.....395.....S-T.....397.....R-T.....395.....VOLT.				
10	กระแส R 17.7.....S 18.4.....T 19.6.....AMP.				
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	/			
13	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	/			
ลงชื่อ.....	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ.....	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ รีลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE PUMP (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เฟลต		รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน		วันที่ 1-9-67	
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM					
รหัสอุปกรณ์ FP 01					
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี					
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/			
4	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
6	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	/			
7	ตรวจเช็คแบตเตอรี่จอร์ทำงาน	/			
8	กระแสด BATTERY # 1.....150.....A , BATTERY # 2.....150.....A				
9	แรงดัน BATTERY # 1.....12.....V, BATTERY # 2.....12.....V				
	ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ความเร็วรอบ 2200.....RPM.				
3	ตรวจเช็คความดันน้ำมัน 40..... PSI.				
4	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 80.....C°				
5	ตรวจเช็คความดันในระบบ 150..... PSI.				
6	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE.....150.....PSI.				
7	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION.....10..... PSI.				
ลงชื่อ	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	วันที่ 1-3-67
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ห้องเช่า	1 [REDACTED]	
รหัสอุปกรณ์	3 [REDACTED]	
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ สายไฟ	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็ค BATTERY	/			อายุ 10 ปี ใช้งาน
4	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ FCP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 24 VOLT.				
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ BATTERY 12 VOLT.				
7	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	/			
8	ตรวจเช็คชุด COMPUTER และ PRINTER	/			
9	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCITER	/			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	/			
11	ตรวจเช็คทำความสะอาด FCP	/			
12	ตรวจเช็คหน้าตู้ ไซร์ ALARM จำนวน จุด				ระบุ
13	ตรวจเช็คหน้าตู้ ไซร์ TROUBLE จำนวน จุด				ระบุ
ลงชื่อ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ELECTRICAL ROOM รหัสอุปกรณ์ GEN 01 คาบเวลา PM ☐ ลับดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำ	รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน 1. [REDACTED] 3. [REDACTED]	วันที่ 1-3-67
--	---	---------------

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
4	ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งติดเครื่อง (Cool down)	/			
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	/			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่จากรางทำงาน	/			
5	กระแส BATTERY #1...150...A, BATTERY # 2.....A				
6	แรงดัน BATTERY #1...12...V, BATTERY # 2.....V				
	การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ 60.....C°				
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ 90.....C°				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน 34.....PSI.				
5	ตรวจเช็ครอบ 1500.....RPM.				
6	ความถี่ 50.....Hz				
7	แรงดันไฟฟ้า R-S...104...S-T...104...R-T...104...VOLT.				
8	แรงดันไฟฟ้าความถี่	/			
9	ควั่นไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	/			
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	/			
ลงชื่อ [REDACTED] ... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ [REDACTED] ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย โอเรียนทัล เฟลต

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM

รหัสอุปกรณ์ TP 01-02

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 1-5-67

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	/			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	/			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	/			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	/			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	/			
6	ตรวจเช็คคัตวาล์วมีลูกปืน	/			
7	ตรวจเช็คดูยางล้อจุดต่อเพลลา	/			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	/			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START 40.....PSI.				
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 90.....PSI.				
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 32.....A				
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	/			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	/			
9	แรงดัน R-S.....395.....S-T.....397.....R-T.....396.....VOLT.				
10	กระแส R 14.6.....S 14.3.....T 14.6.....AMP.				
11	ตรวจเช็คการลัดการทำงานของ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	/			
13	ตรวจเช็คทำความสะอาดชุด CONTROL	/			
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....			
หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE PUMP (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย โอเรียนทัล เฟส
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM
รหัสอุปกรณ์ FP 01
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/			
4	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
6	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	/			
7	ตรวจเช็คแบตเตอรี่จอร์ทำงาน	/			
8	กระแส BATTERY # 1...150...A , BATTERY # 2...150...A				
9	แรงดัน BATTERY # 1...12...V, BATTERY # 2...12...V				
	ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ความเร็วรอบ 2200.....RPM.				
3	ตรวจเช็คความดันน้ำมัน 40.....PSI.				
4	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 90.....C°				
5	ตรวจเช็คความดันในระบบ 150.....PSI.				
6	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE.....150.....PSI.				
7	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION.....40.....PSI.				
ลงชื่อ	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ รีลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL

นิติบุคคลอาคารชุด สภาลัย โอเรียนทัล เพลส	รายชื่อพนักงานประจำปฏิบัติงาน	วันที่ 1-4, 67
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ห้องช่าง	1	
รหัสอุปกรณ์	3	
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ สายไฟ	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็ค BATTERY	/			อายุ...!!...เสื่อม...การใช้งาน
4	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ FCP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....24.....VOLT.				
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ BATTERY.....12.....VOLT.				
7	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	/			
8	ตรวจเช็คชุด COMPUTER และ PRINTER	/			
9	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCITER	/			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	/			
11	ตรวจเช็คทำความสะอาด FCP	/			
12	ตรวจเช็คหน้าตู้ โซลาร์ ALARM จำนวน.....จุด				ระบุ.....
13	ตรวจเช็คหน้าตู้ โซลาร์ TROUBLE จำนวน.....จุด				ระบุ.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคารชุดฯ
--------------------------------------	-------------------------------

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ

.....

.....

.....



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัลเพลส
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ELECTRICAL ROOM
รหัสอุปกรณ์ GEN 01
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
4	ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งติดเครื่อง (Cool down)	/			
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงตมผลน้ำตู้ควบคุม	/			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ทำงาน	/			
5	กระแส BATTERY #1.....A, BATTERY # 2.....A				
6	แรงดัน BATTERY #1.....V, BATTERY # 2.....V				
	การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำ C°				
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน C°				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน PSI.				
5	ตรวจเช็ครอบ RPM.				
6	ความถี่ Hz				
7	แรงดันไฟฟ้า R-S.....S-T.....R-T.....VOLT.				
8	แรงดันไฟฟ้าความเสถียร	/			
9	ควันไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	/			
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	/			
ลงชื่อ	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ รีลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เพดส

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM

รหัสอุปกรณ์ TP 01-02

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 1-11-67

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	/			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	/			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	/			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	/			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	/			
6	ตรวจเช็คขั้วฉนวนปลอกปืน	/			
7	ตรวจเช็คดูยางล้อกดต่อเพลลา	/			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	/			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START 40.....PSI.				
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 90.....PSI.				
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 32.....A				
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	/			
8	ตรวจเช็คไฟโซลาร์การทำงานของชุด PUMP	/			
9	แรงดัน R-S.....395.....S-T.....397.....R-T.....395.....VOLT.				
10	กระแส R 17.5.....S 19.1.....T 19.8.....AMP.				
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	/			
13	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	/			
ลงชื่อ.....	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ.....	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ รีลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE PUMP (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย โอเรียนทัล เพลส
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM
รหัสอุปกรณ์ FP 01
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/			
4	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
6	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลน้ำตู้ควบคุม	/			
7	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ทำงาน	/			
8	กระแส BATTERY # 1.....150.....A , BATTERY # 2.....150.....A				
9	แรงดัน BATTERY # 1.....12.....V, BATTERY # 2.....12.....V				
	ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ความเร็วรอบ 2200.....RPM.				
3	ตรวจเช็คความดันน้ำมัน 40.....PSI.				
4	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 80.....C°				
5	ตรวจเช็คความดันในระบบ 150.....PSI.				
6	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE.....180.....PSI.				
7	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION.....40.....PSI.				
ลงชื่อ	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ รีเอลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ห้องช่าง รหัสอุปกรณ์ คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	1-5-67 1 3
--	------------------

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ สายไฟ	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็ค BATTERY	/			อายุ 12 เดือน การใช้งาน
4	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ FCP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 24 VOLT.				
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ BATTERY 12 VOLT.				
7	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	/			
8	ตรวจเช็คชุด COMPUTER และ PRINTER	/			
9	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCITER	/			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	/			
11	ตรวจเช็คทำความสะอาด FCP	/			
12	ตรวจเช็คหน้าตู้ โซลาร์ ALARM จำนวน จุด				ระบุ
13	ตรวจเช็คหน้าตู้ โซลาร์ TROUBLE จำนวน จุด				ระบุ
ลงที่ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ รีลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ELECTRICAL ROOM รหัสอุปกรณ์ GEN 01 คาบเวลา PM ☐ ลับดาร์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำ		รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน วันที่ 1-5-67		
ลำดับ รายการ ผลการตรวจเช็ค ปกติ ผิดปกติ อาการเสีย หมายเหตุ				
การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/		
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/		
4	ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งตืดเครื่อง (Cool down)	/		
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	/		
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่จอร์ทำงาน	/		
5	กระแส BATTERY #1...150...A, BATTERY #2... - A			
6	แรงดัน BATTERY #1...12...V, BATTERY #2... - .V			
การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START			
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำ 60.....C°			
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 90.....C°			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน 35.....PSI.			
5	ตรวจเช็ครอบ 1500.....RPM.			
6	ความถี่ 50.....Hz			
7	แรงดันไฟฟ้า R-S.....404.....S-T.....404.....R-T.....404.....VOLT.			
8	แรงดันไฟฟ้าความเสถียร	/		
9	ควั่นไอเสีย	/		
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	/		
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	/		
ลงชื่อ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เฟลต สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM รหัสอุปกรณ์ TP 01-02 คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [Redacted]	วันที่ 1-5-67		
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	/			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	/			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	/			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	/			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	/			
6	ตรวจเช็คข้อต่อจารบีลูกปืน	/			
7	ตรวจเช็คดูยางล้อคจุดต่อเฟลา	/			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	/			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START 40 PSI.				
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 90 PSI.				
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 32 A				
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	/			
8	ตรวจเช็คไฟโซลาร์การทำงานของชุด PUMP	/			
9	แรงดัน R-S..... 396 S-T..... 398 R-T..... 396 VOLT.				
10	กระแส R 17.4 S 19.3 T 19.5 AMP.				
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	/			
13	 ควบคุมตู้ CONTROL	/			
ลงชื่อ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ รีลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE PUMP (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย โอเรียนทัล เฟส	รายละเอียดงานต่างที่ปฏิบัติงาน	วันที่ 1-6-67
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM	1. [REDACTED]	
รหัสอุปกรณ์ FP 01	3. [REDACTED]	
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/			
4	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
6	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	/			
7	ตรวจเช็คแบตเตอรี่จอร์ทำงาน	/			
8	กระแส BATTERY # 1.....150.....A , BATTERY # 2.....150.....A				
9	แรงดัน BATTERY # 1.....12.....V, BATTERY # 2.....12.....V				
	ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ความเร็วรอบ 2200.....RPM.				
3	ตรวจเช็คความดันน้ำมัน 40..... PSI.				
4	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 80.....C°				
5	ตรวจเช็คความดันในระบบ 150..... PSI.				
6	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE.....150.....PSI.				
7	ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION.....40..... PSI.				
ลงชื่อ	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL

นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย โอเรียนทัล เพลส	
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ห้องช่าง	
รหัสอุปกรณ์	
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ สายไฟ	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็ค BATTERY	/			อายุ 13 เดือน การใช้งาน
4	ตรวจเช็คไฟโชว์ตู้ FCP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 24 VOLT.				
6	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY 12 VOLT.				
7	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	/			
8	ตรวจเช็คชุด COMPUTER และ PRINTER	/			
9	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCITER	/			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	/			
11	ตรวจเช็คทำความสะอาด FCP	/			
12	ตรวจเช็คหน้าตู้ โชว์ ALARM จำนวน จุด				ระบุ
13	ตรวจเช็คหน้าตู้ โชว์ TROUBLE จำนวน จุด				ระบุ
ลงชื่อ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เฟลส	รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน	วันที่ 1-6-67
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ELECTRICAL ROOM		
รหัสอุปกรณ์ GEN 01		
คาบเวลา PM ☐ ลับดาร์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	/			
4	ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งตืดเครื่อง (Cool down)	/			
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	/			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่จอร์ทำงาน	/			
5	กระแส BATTERY #1.....150.....A, BATTERY # 2.....A				
6	แรงดัน BATTERY #1.....12.....V, BATTERY # 2.....V				
	การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ 60.....C°				
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ 90.....C°				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน 34.....PSI.				
5	ตรวจเช็ครอบ 1500.....RPM.				
6	ความถี่ 50.....Hz				
7	แรงดันไฟฟ้า R-S.....40A.....S-T.....40A.....R-T.....40A.....VOLT.				
8	แรงดันไฟฟ้าความเสถียร	/			
9	ควันไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	/			
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	/			
ลงชื่อ	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เฟลส

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM

รหัสอุปกรณ์ TP 01-02

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	/			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	/			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	/			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	/			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	/			
6	ตรวจเช็คข้อัดจารบีลูกปืน	/			
7	ตรวจเช็คดูยางล๊อคจุดต่อเพลลา	/			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	/			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START 10.....PSI.				
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 90.....PSI.				
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 52.....A				
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	/			
8	ตรวจเช็คไฟโซ่การทำงานของชุด PUMP	/			
9	แรงดัน R-S.....394.....S-T.....397.....R-T.....395.....VOLT.				
10	กระแส R 17.5.....S 18.4.....T 19.2.....AMP.				
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	/			
13	ตรวจเช็คสภาพชุด CONTROL	/			
ลงชื่อ.....	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ.....		ผู้จัดการอาคารชุดฯ	

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดอาคารชุด ศุภาลย์โอเรียลทัล เฟส

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 515

หมู่ที่ : -

ซอย : สวนพลู8

ถนน : สาทรใต้

แขวง/ตำบล : พุทธมณฑล

เขต/ตำบล : เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

มี : นธิ มุธุศรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 302

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพ

หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[Redacted] ลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,240.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,494.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,973.700 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. เทจุรินทร์ 60.000 ลิตร
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มีขยะอุดตันแก้ไขโดยตักไปทิ้ง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กำจัดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17-1-67	40	100	40	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
18-1-67	40	188	150.4	ระบใหญ่	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
19-1-67	40	19	15.2	ระบใหญ่	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
20-1-67	40	59	44.2	ระบใหญ่	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
21-1-67	40	31	36.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
22-1-67	40	98	78.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
23-1-67	40	65	52	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
24-1-67	40	113	90.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
25-1-67	40	85	68	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
26-1-67	40	98	76	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
27-1-67	40	11	9.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
28-1-67	40	143	114.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
29-1-67	40	79	63.2	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
30-1-67	40	14	11.2	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
31-1-67	40	128	102.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณไฟฟ้าของระบบ	ปริมาณน้ำใช้ ในภาคครัวเรือน และ แหล่งน้ำดื่ม มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่ง ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ ที่ส่งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารพิษที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1-1-67	40	80	6A	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
2-1-67	60	56	40.8	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3-1-67	40	91	42.8	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4-1-67	40	66	52.8	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5-1-67	40	95	36	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6-1-67	40	62	49.6	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7-1-67	40	85	68	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8-1-67	40	17	13.6	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9-1-67	40	164	131.2	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10-1-67	40	53	42.4	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11-1-67	40	74	54.2	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12-1-67	40	102	86.4	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13-1-67	40	91	64.8	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14-1-67	40	76	59.2	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15-1-67	40	54	43.2	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16-1-67	40	80	64	5-200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดอาคารชุด ศุภาลย์โอเรียลทัล เฟลส

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 515

หมู่ที่ : -

ซอย : สวนพสุ8

ถนน : สาทรใต้

แขวง/ตำบล : พุ้มหามเมฆ

เขต/ตำบล : เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0

มี : นธิ มุธุศรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 302

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพ

หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละออง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,160.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,404.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,853.700 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มีขยะอุดตันแก้ไขโดยตักไปทิ้ง

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปริมาณอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อผู้บันทึก		
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ภายในอาคารของแม่พิมพ์และพิมพ์ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ออกนอกพื้นที่ (รวม/ไม่รวม)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
														เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)
4-2-67	40	82	65.6	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
2-2-67	40	92	73.6	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
3-2-67	40	65	52	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
4-2-67	40	85	68	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
5-2-67	40	60	48	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
6-2-67	40	74	69.2	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
7-2-67	40	79	69.2	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
8-2-67	40	95	76	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
9-2-67	40	13	10.4	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
10-2-67	40	15	12	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
11-2-67	40	214	171.8	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
12-2-67	40	46	36.8	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
13-2-67	40	80	64	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
14-2-67	40	64	64	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
15-2-67	40	113	90.4	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							
16-2-67	40	50	40	รวม 4		ปกติ	ปกติ	ปกติ							

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ปี เดือน	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ โรงงาน ภาค การไฟฟ้า ส่วน ภูมิภาค (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคครัวเรือน ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคเกษตร ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคบริการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคบริการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคเกษตร ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคบริการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคเกษตร ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ของเสีย ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
											ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม ออกซิเจน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ทราย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล้าง ถังตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-2-67	40	13	10.4	8.2	10.4	8.2	10.4	8.2	10.4	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
18-2-67	40	12.8	6.4	8.2	6.4	8.2	6.4	8.2	6.4	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
19-2-67	40	20.5	16.4	8.2	16.4	8.2	16.4	8.2	16.4	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
20-2-67	40	11.5	9.2	8.2	9.2	8.2	9.2	8.2	9.2	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
21-2-67	40	6.9	31.2	8.2	31.2	8.2	31.2	8.2	31.2	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
22-2-67	40	6.2	49.6	8.2	49.6	8.2	49.6	8.2	49.6	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
23-2-67	40	7.6	60.8	8.2	60.8	8.2	60.8	8.2	60.8	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
24-2-67	40	11.2	89.6	8.2	89.6	8.2	89.6	8.2	89.6	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
25-2-67	40	5.9	47.2	8.2	47.2	8.2	47.2	8.2	47.2	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
26-2-67	40	5.4	43.2	8.2	43.2	8.2	43.2	8.2	43.2	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
27-2-67	40	14.9	119.2	8.2	119.2	8.2	119.2	8.2	119.2	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
28-2-67	40	7.5	60	8.2	60	8.2	60	8.2	60	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
29-2-67	40	1.6	17.8	8.2	17.8	8.2	17.8	8.2	17.8	8.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดอาคารชุด ศุภาลย์โอเรียลทัล เฟส

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 515

หมู่ที่ : -

ซอย : สวนพลู8

ถนน : สาทรใต้

แขวง/ตำบล : พุฒมหาเมฆ

เขต/ตำบล : เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

มี : นธิ มุธุศรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 302

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพ

หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,240.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,370.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,809.700 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. เทจุรินทร์ 60.000 ลิตร
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มีขยะอุดตันแก๊สโดยดักไปทิ้ง

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17-3-67	40	94	70.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
18-3-67	40	49	31.2	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
19-3-67	40	81	64.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
20-3-67	40	174	149.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
21-3-67	40	29	18.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
22-3-67	40	74	59.2	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
23-3-67	40	18	14.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
24-3-67	40	93	34.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
25-3-67	40	85	68	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
26-3-67	40	61	48.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
27-3-67	40	77	61.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
28-3-67	40	89	67.2	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
29-3-67	40	103	82.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
30-3-67	40	29	17.6	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
31-3-67	40	76	60.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ลายมือชื่อ ผู้บันทึก				
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ (ปกติ/ ผิดปกติ)		อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
7-3-67	40	86	68.8	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
8-3-67	40	84	69.6	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
9-3-67	40	192	153.6	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
10-3-67	40	39	31.2	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
11-3-67	40	59	47.2	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
12-3-67	40	60	48	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
13-3-67	40	59	47.2	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
14-3-67	40	100	80	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
15-3-67	40	12	9.6	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
16-3-67	40	73	58.4	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
17-3-67	40	149	119.2	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
18-3-67	40	48	38.4	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
19-3-67	40	40	32	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
20-3-67	40	68	54.4	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
21-3-67	40	77	61.6	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
22-3-67	40	83	66.4	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดอาคารชุด ศุภลาโยเรียมอลล์ เฟส 2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 515

หมู่ที่ : -

ซอย : สวนพลู 8

ถนน : สาทรใต้

แขวง/ตำบล : พุุมหามาเมฆ

เขต/ตำบล : เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [REDACTED]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 302

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพ

หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [REDACTED]

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,200.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,097.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,592.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. เทจุลินทรีย์
- ปริมาณ หน่วย
200.000 ลิตร
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มีขยะอุดตันแก้ไขโดยตักไปทิ้ง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุ้งกัลรวม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียใช้ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่จกกระบวน บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ กิโลกรัม)	การทางานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวว/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ปกติ/ ผิดปกติ)		
17-1-67	90	91	72.8	55.94	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18-1-67	90	90	56	44.91	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19-1-67	40	64	51.2	5.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20-1-67	40	90	7.2	0.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21-1-67	40	21	16.8	5.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22-1-67	40	129	13.2	8.84	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23-1-67	40	43	58.4	5.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24-1-67	40	78	62.4	4.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25-1-67	40	78	62.4	4.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26-1-67	40	75	60	4.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27-1-67	40	84	67.2	4.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28-1-67	40	87	65.2	4.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29-1-67	40	65	52	4.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30-1-67	40	18	54.4	0.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหักล้างหนี้สิน										ปริมาณ อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	สายมีชื่อ ผู้บันทึก		
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลิตร ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)				เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)
1-4-67	40	47	61.6	7:30-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
2-4-67	40	85	68	8:00-11:30	เติมสารเคมี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
3-4-67	40	36	23.8	7:30-11:30	200 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
4-4-67	40	99	27.2	7:30-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
5-4-67	40	86	68.8	7:30-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
6-4-67	40	16	12.8	8:00-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
7-4-67	40	150	120	8:00-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
8-4-67	40	21	16.8	8:00-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
9-4-67	40	91	72.8	8:00-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
10-4-67	40	57	45.6	7:30-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
11-4-67	40	20	56	7:30-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
12-4-67	40	94	75.2	8:00-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
13-4-67	40	26	20.8	8:00-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
14-4-67	40	86	68.8	8:00-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
15-4-67	40	89	71.2	8:00-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
16-4-67	40	28	22.4	8:00-11:30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดอาคารชุด ศุภลาัยโอเรียลทอลล์ เฟส

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 515

หมู่ที่ : -

ซอย : สวนพลู8

ถนน : สาทรใต้

แขวง/ตำบล : ทุ่งมหาเมฆ

เขต/ตำบล : เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 302

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพ

หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,240.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,426.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,947.540 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มีขยะอุดตันแก้ไขโดยตักไปทิ้ง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1-5-67	40	83	66.4	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
5-5-67	40	66	52	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
3-5-67	40	154	123.2	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
4-5-67	40	9	7.2	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
5-5-67	40	68	54.4	ระบ.๑	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		-
6-5-67	40	137	109.6	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		-
7-5-67	40	64	51.4	ระบ.๑	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		-
8-5-67	40	81	64.8	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
9-5-67	40	58	46.4	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
10-5-67	40	102	81.6	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
11-5-67	40	55	44	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
12-5-67	40	68	50.4	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
13-5-67	40	145	116	ระบ.๑	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		-
14-5-67	40	157	145.6	ระบ.๑	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		-
15-5-67	40	-	-	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
16-5-67	40	149	119.2	ระบ.๑		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		

ลายมือชื่อ
ผู้มีหน้าที่

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
14-3-67	40	86	70.46	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18-5-67	40	69	85.2	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19-5-67	40	116	92.8	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20-5-67	40	89	47.2	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21-5-67	40	130	108.4	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22-5-67	40	79	63.2	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23-5-67	40	64	51.2	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24-5-67	40	78	62.4	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25-5-67	40	57	45.6	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26-5-67	40	75	60	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27-5-67	40	42	33.6	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28-5-67	40	96	76.8	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29-5-67	40	60	48	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30-5-67	40	77	61.8	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31-5-67	40	99	79.2	ระบ.บ.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก