

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ พินุลย์ คอนโดวิลล์ 3-4
ที่อยู่ : เลขที่ 51, 53 ซอยสุภาวธรรม ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 18/06/2567 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-27/06/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงานผล : 27/06/2567
รหัสลูกค้า : JP-166-1-00


ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	7.5	5-9
Temperature	°C	Electrometric Method	-	31	31	-
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	266	<2.0	20
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	9.7	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<2.0	76	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	1.1	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1334	WW 1335	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:41 น.	14:37 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดอาคาร 3

St.2: น้ำเสียหลังออกระบบบำบัดอาคาร 3



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟินูย์ คอนโดวิลล์ 3-4
ที่อยู่ : เลขที่ 51, 53 ซอยสุภาร่วม ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 18/06/2567 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-27/06/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงานผล : 27/06/2567
รหัสลูกค้า : JP-166-1-00


ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.3	St.4	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.2	5-9
Temperature	°C	Electrometric Method	-	30	31	-
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	252	2.1	20
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	3.7	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<2.0	66	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	1.4	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1336	WW 1337	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:31 น.	14:14 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดอาคาร 4

St.2: น้ำเสียหลังออกระบบบำบัดอาคาร 4



Analyst



Laboratory Manager