

## เอกสารแนบ 4

---

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด สิริเรสซิเดนซ์  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 24 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/03/2567  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/03/2567  
วันเดือนปีที่รายงาน : 25/03/2567  
รหัสลูกค้า : JP-050-1-00


ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ถึงแยกตะกอน (ก่อนบำบัด)	ถึงพักน้ำทิ้ง (หลังการบำบัด)	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	7.8	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	79	139	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	31	13	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	11	18	20
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0447	WW 0448	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:32 น.	11:36 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เขียว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager

