
รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้



Fire Alarm System Preventive Maintenance Report
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รายการตรวจสอบ อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด	รายการ	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของชุดควบคุมหลัก	(3M, 6M)	ปกติ	
2	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของแจ้งเหตุเพลิงไหม้	(3M, 6M)	สถานะเรียบร้อย	
3	ทดสอบหลอดไฟของ Graphic Annunciator	(3M, 6M)	หลอดไฟติดทั้งหมด	
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	(3M, 6M)	12-12.8 V / 1 UNIT	
5	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของ RTU	(3M, 6M)	ปกติ	
6	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	(6M, Y)	ปกติ	
7	ตรวจสอบ Loop ในแต่ละโซน	(3M, 6M)	ปกติ	
8	ทดสอบการแจ้งเพลิงไหม้ในแต่ละโซน	(3M)	ปกติ	
9	ทดสอบการแจ้งเหตุผิดปกติในแต่ละโซน (Trouble)	(3M)	ปกติ	
10	ทดสอบการทำงานรอฟังสัญญาณต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุมหลัก	(3M)	ปกติ	

ผลการทำงาน

ปี พ.ศ. 2567													
ลำดับ	Status :	Q	Status :	กุมภาพันธ์	Status :	มีนาคม	Status :	เมษายน	Status :	พฤษภาคม	Status :	H	Status :
1		✓											
2		✓											
3		✓											
4		✓											
5		✓											
6		✓											
7		✓											
8		✓											
9		✓											
10		✓											
ผู้ตรวจสอบ		01/05/67											
วันที่		6/1/67											
เวลา		14.00											
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง		✓											
พบพบตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร		✓											
หมายเหตุ													

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ