

ภาคผนวกที่ 19

รายงานการตรวจสอบสระว่ายนํ้า

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

| Date วันที่ | Time เวลา | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Recorded By บันทึก โดย | Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง | |
|--|--------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|---|---------|-----------------------------|---------------------------------|---|--------|
| | | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine คลอรีน (kg.) | Soda Ash โซดา-แอช (kg.) | ค่าเกลือ PPT กระสอบ | Pump Set ชุดปั้มน้ำ | | ปั้ม น้ำพุ No... | Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI) | | Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ | | | |
| | | | | | | | No... | No... | | No... | No..... | No..... | | | No.... |
| 1/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3700 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 2/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 3/5/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3540 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 4/5/67 | 6.10 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 5/5/67 | 6.10 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 6/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3530 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 7/5/67 | 7.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 8/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 9/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3400 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 10/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 11/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 12/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 13/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 14/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 15/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 16/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 17/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 18/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 19/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 20/5/67 | 7.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 21/5/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 22/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 23/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 24/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 25/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 26/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 27/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 28/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 29/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 30/5/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remark / หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chlorine (คลอรีน) | | Kg. | | Powder (สารกรอง) | | Kg. / Litre | | Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) | | Kg. | | | | | |
| Soda Ash (โซดา-แอช) | | Kg. | | Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) | | Kg. | | | | | | | | | |

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/5/67

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

| Date วันที่ | Time เวลา | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Recorded By บันทึก โดย | Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|---|-------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---|
| | | CL (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine | Soda Ash | ค่าเกลือ | Pump Set | | ปั๊ม | Pressure Tank | | Filter Set | | |
| | | | | คลอรีน (kg.) | โซดา-แอส (kg.) | PPT กระสอบ | ชุดปั๊มน้ำ | น้ำพุ | แรงดันของถัง(.....PSI) | ชุดไส้กรองน้ำ | ชุดไส้กรองน้ำ | ชุดไส้กรองน้ำ | | |
| | | | | | | | No... | No... | No... | No..... | No..... | No.... | No.... | |
| 1/4/67 | 6.40 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 3/4/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 4/4/67 | 6.10 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 5/4/67 | 6.10 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3560 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 6/4/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 7/4/67 | 6.40 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3540 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 8/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 9/4/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 8000 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 10/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 11/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 12/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 13/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 14/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 15/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 16/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 17/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 18/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 19/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 20/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 21/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 22/4/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3700 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 23/4/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3730 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24/4/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3700 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 25/4/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3650 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 26/4/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3650 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 27/4/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3630 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 28/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3610 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 29/4/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 30/4/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | |

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/4/67

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

| Date วันที่ | Time เวลา | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | | | Recorded By บันทึก โดย | Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง |
|--|--------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|---------------|---|---------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------------|---|
| | | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine คลอรีน (kg.) | Soda Ash โซดา-แอส (kg.) | ค่าเกลือ PPT กระสอบ | Pump Set ชุดปั๊มน้ำ | | ปั๊ม น้ำพุ | Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI) | | Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ | | | | |
| | | | | | | | No... | No... | | No... | No..... | No..... | No.... | No.... | | |
| 01/3/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 02/3/67 | 7.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 03/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 04/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 05/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 06/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 07/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 08/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 09/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 10/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 11/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 12/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 13/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 14/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 15/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 16/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 17/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 18/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 19/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 20/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 21/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 22/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 23/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 24/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 25/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 26/3/67 | 01.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 27/3/67 | 4.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 28/3/67 | 6.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3600 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 29/3/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3650 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 30/3/67 | 05.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 31/3/67 | 6.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3560 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remark / หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chlorine (คลอรีน) | | Kg. | | Powder (สารกรอง) | | Kg. / Litre | | Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) | | Kg. | | | | | | |
| Soda Ash (โซดา-แอส) | | Kg. | | Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) | | Kg. | | | | | | | | | | |

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/3/67

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

| Date วันที่ | Time เวลา | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Recorded By บันทึก โดย | Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง | |
|--|--------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|---------------|---|---------|-----------------------------|---------------------------------|---|--------|
| | | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine คลอรีน (kg.) | Soda Ash โซดา-แอส (kg.) | ค่าเกลือ PPT กระสอบ | Pump Set ชุดปั้มน้ำ | | ปั้ม น้ำพุ | Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI) | | Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ | | | |
| | | | | | | | No... | No... | | No... | No..... | No..... | | | No.... |
| 01/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 02/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 03/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 04/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 05/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 06/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 07/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 08/02/67 | 07.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 09/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 10/02/67 | 07.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 11/02/67 | 06.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 12/02/67 | 07.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 13/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 14/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 15/02/67 | 07.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 16/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 17/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 18/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 19/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 20/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 21/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 22/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 23/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 24/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 25/02/67 | 07.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 26/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 27/02/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 28/02/67 | 06.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 29/02/67 | 06.30 | 1.5 | 7.2 | - | - | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remark / หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chlorine (คลอรีน) | | Kg. | | Powder (สารกรอง) | | Kg. / Litre | | Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) | | Kg. | | | | | |
| Soda Ash (โซดา-แอส) | | Kg. | | Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) | | Kg. | | | | | | | | | |

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทนทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 29/2/67

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

| Date วันที่ | Time เวลา | Status Record | | Adding / การเติม | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | | | Recorded | Checked By |
|----------------|--------------|---------------|-----------|------------------|----------|----------|---|-------|-------|------------------------|---------|---------------|--------|--------|-------------|------------|
| | | บันทึกค่า | | Chlorine | Soda Ash | ค่าเกลือ | Pump Set | | ปั้ม | Pressure Tank | | Filter Set | | By | Tech. Sup. | |
| | | CL. | PH | คลอรีน | โซดา-แอส | PPT | ชุดปั้มน้ำ | | น้ำพุ | แรงดันของถัง(.....PSI) | | ชุดไส้กรองน้ำ | | บันทึก | ตรวจสอบโดย | |
| | | (1-1.5) | (7.2-7.6) | (kg.) | (kg.) | กระสอบ | No... | No... | No... | No..... | No..... | No.... | No.... | โดย | หัวหน้าช่าง | |
| 1/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 2/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 3/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 4/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 5/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 6/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 7/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 8/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 9/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 10/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 11/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 12/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 13/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 14/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 15/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 16/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 17/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 18/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 19/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 20/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 21/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 22/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 23/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 24/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 25/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 26/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 27/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 28/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 29/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 30/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 31/1/67 | 06.00 | 1.5 | 7.2 | / | / | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | | | |

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน)

Kg.

Powder (สารกรอง)

Kg. / Litre

Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Kg.

Soda Ash (โซดา-แอส)

Kg.

Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)

Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 29/1/67