

ภาคผนวกที่ 17

รายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 5 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บั้ม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิอบบี้		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

.....

.....

Date / วันที่ 5/1/67

Date / วันที่ 5/1/67

Date / วันที่ 6/1/67

Time / เวลา 14.00

Time / เวลา 12.00

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 4 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บีม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิ้นชักการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิ้นชัก		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

04/02/67

Date / วันที่ 4/2/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

(นายพรพงษ์ สุโพธิ์)

หัวหน้าช่างไฟฟ้า

Time / เวลา 14.00

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

04/02/67

Date / วันที่ 4/2/67

Time / เวลา 14.00

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 5 Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิล์ม		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บั้ม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิ้นชักการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิ้นชัก		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 6/3/67

Date / วันที่ หัวหน้าช่างไฟฟ้า

Date / วันที่ 6/3/67

Time / เวลา 14.30

Time / เวลา 16.00

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 5 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บัม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิ้นชักการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิ้นชัก		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

06/04/67

นายพรพงษ์ สุโพธิ์

6/4/67

Date / วันที่ 6/4/67

หัวหน้าช่างไฟฟ้า

6/4/67

Time / เวลา 14.30

12-14

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่.....Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM /ผู้จัดการอาคาร)

026 m²

(นายพิรพงษ์ สุโพธิ์)

میں

Date / วันที่ ๕/4/67

Date / วันที่ ห้วยน้ำค้างไฟฟ้า

Date / วันที่ 8 / 4 / 67

Time / เวลา 14.30

Time / 1200 12-00

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 30 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3	/		/		/		/		/		/		
B2-4	ห้อง ปีม CWP	/		/		/		/		/		/		
B2-2	ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		
B1	ลิอบบี้	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-2	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-1	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูทางออกBTS	/		/		/		/		/		/		
1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
3	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
4	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech, / ช่าง)

01/05/67

Date / วันที่ 30/6/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech, SMC / หัวหน้าช่างไฟฟ้า)

30/5/67

Date / วันที่ 30/5/67

Time / เวลา 10.00

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM, /ผู้จัดการอาคาร)

31/5/67

Date / วันที่ 31/5/67

Time / เวลา

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่.....Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

ALL 7701

Date / วันที่ 30 / 6 / 67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / **นายพรพงษ์ สโพธิ์** (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

หัวหน้าช่างไฟฟ้า

Date / วันที่ ๓๐/๘/๖๖

Time / 1302 12.0

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

۱۳۹۸/۰۵/۰۵

Date / วันที่ 31/5/67

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3	/		/		/		/		/		/		
B2-4	ห้อง บีม CWP	/		/		/		/		/		/		
B2-2	ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		
B1	สันทานการ	/		/		/		/		/		/		
B1	ลิอบบี้	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-2	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-1	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูทางออกBTS	/		/		/		/		/		/		
1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
3	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
4	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ ๓๐/6/๖๗

Time / เวลา 10.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature (นายพีรพันธ์ สุโพธิ์) หัวหน้าช่างไฟฟ้า

Date / วันที่ ๓๐/6/๖๗

Time / เวลา 15.00

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/6/67

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่.....Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ ๓๐/๖/๕๙

Time / เวลา 15.00 น.

Checked by นางสาวสุภาวดี ตรวจสอบโดย

Signature /  (Tech. Sub. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ ๓๐/๖/๖๖

Time / 4302 17-11-

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/6/67