

บันทึกการตรวจสอบระบบดับเพลิง

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน... มิถุนายน 67

หน้า 7 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหนัก		สลัก/ปิด		ฉีกติดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
1	191001LSWPOPETELE06-006	โกดัง 1	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/			12.58	/			/	
2	191001LSWPOPETELE06-007	โกดัง 1	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/			12.55	/			/	
3	191001LSWPOPETELE06-008	โกดัง 1	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/		73.21		/			/	
4	191001LSWPOPETELE06-009	โกดัง 1	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/		13.20		/			/	
5	191001LSWPOPETELE06-010	โกดัง 1	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/		13.22		/			/	
6	191001LSWPOPETELE06-011	โกดัง 1	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/		13.85		/			/	
7	191001LSWPOPETELE06-012	โกดัง 2	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/			11.52	/			/	
8	191001LSWPOPETELE06-013	โกดัง 2	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/			9.16	/			/	รั่วซึมเล็กน้อย Co2
9	191001LSWPOPETELE06-014	โกดัง 2	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/			12.58	/			/	
10	191001LSWPOPETELE06-015	โกดัง 2	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/		13.20		/			/	
11	191001LSWPOPETELE06-016	โกดัง 2	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/		13.24		/			/	
12	191001LSWPOPETELE06-027	โกดัง 2	Co2	10 lbs	3/1/64	/		/		/		13.29		/			/	
13	191001LSWPOPETELE06-017	โกดัง 3	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/		13.50		/			/	
14	191001LSWPOPETELE06-018	โกดัง 3	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/		13.42		/			/	
15	191001LSWPOPETELE06-019	โกดัง 3	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/		13.25		/			/	
16	191001LSWPOPETELE06-020	โกดัง 3	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/		13.46		/			/	
17	191001LSWPOPETELE06-021	โกดัง 3	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/		13.05		/			/	
18	191001LSWPOPETELE06-022	โกดัง 3	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/			8.84	/			/	รั่วซึมเล็กน้อย Co2
19	191001LSWPOPETELE06-023	โกดัง 4	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/		13.26		/			/	
20	191001LSWPOPETELE06-024	โกดัง 4	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/		13.09		/			/	
21	191001LSWPOPETELE06-025	โกดัง 4	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/		13.14		/			/	
22	191001LSWPOPETELE06-026	โกดัง 4	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/		13.29		/			/	
23	191001LSWPOPETELE06-028	โกดัง 4	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/		13.16		/			/	
24	191001LSWPOPETELE06-029	โกดัง 4	Co2	10 lbs	03-07-67	/		/		/			8.72	/			/	รั่วซึมเล็กน้อย Co2
25	191001LSWPOPETELE06-030	โกดัง 5	Co2	10 lbs	3-7-67	/		/		/			12.08	/			/	
26	191001LSWPOPETELE06-031	โกดัง 5	Co2	10 lbs	3-7-67	/		/		/			12.46	/			/	
27	191001LSWPOPETELE06-032	โกดัง 5	Co2	10 lbs	3-7-67	/		/		/		13.41		/			/	

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส 1

ประจำเดือน 31/1/67

หน้า 2 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหนัก		สลัก/ซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
28	191001LSWPOPETELE06-033	โกดัง 5	Co2	10 lbs	3/1/67	/		/		/			12.69	/			/	
29	191001LSWPOPETELE06-034	โกดัง 5	Co2	10 lbs	3/1/67	/		/		/		13.72		/			/	
30	191001LSWPOPETELE06-035	โกดัง 5	Co2	10 lbs	3/1/67	/		/		/			11.18	/			/	
31	191001LSWPOPETELE03-036	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/			/	
32	191001LSWPOPETELE03-037	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/			/	
33	191001LSWPOPETELE03-038	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/			/	
34	191001LSWPOPETELE03-039	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/			/	
35	191001LSWPOPETELE03-041	โกรก 1	Dry Chemical	10 lbs	03/01/67	/		/		/		/		/			/	
36	191001LSWPOPETELE03-042	โกรก 2	Dry Chemical	10 lbs	03/01/67	/		/		/		/		/			/	
37	191001LSWPOPETELE03-043	ปั๊มน้ำมัน 1	Dry Chemical	10 lbs	03/01/67	/		/		/		/		/			/	
38	191001LSWPOPETELE03-044	ปั๊มน้ำมัน 2	Dry Chemical	10 lbs	03/01/67	/		/		/		/		/			/	
39	191001LSWPOPETELE06-042	ห้องปฏิบัติการหน้าท่า	Dry Chemical	10 lbs	03/01/67	/		/		/		/		/			/	
40	201017LSWPOPETELE08-005	เครื่องปั่นไฟแรงสูง	BF2000	10 lbs	03/01/67	/		/		/		/		/			/	
41	201017LSWPOPETELE08-006	ตู้จ่ายไฟโรงไฟฟ้า	BF2001	10 lbs	03/01/67	/		/		/		/		/			/	
42	201001LSWPOPETELE08-004	ตู้ MDB หม้อแปลง 1000 KVA	BF2002	10 lbs	03/01/67	/		/		/		/		/			/	
43	191001LSWPOPETELE03-040	โกรก 3	Co2	10 lbs	3-1-67	/		/		/		13.56		/			/	
44	191001LSWPOPETELE06-041	โกรก 4	Co2	10 lbs	3-1-67	/		/		/		12.79		/			/	
45	191001LSWPOPETELE03-048	สโตร์ขนส่งทางน้ำ	Dry Chemical	10 lbs	3-1-67	/		/		/		/		/			/	
46	191001LSWPOPETELE03-049	โรงซ่อม	Dry Chemical	10 lbs	3-1-67	/		/		/		/		/			/	
47	191001LSWPOPETELE03-050	สโตร์เก็บกระสอบ	Dry Chemical	10 lbs	3-1-67	/		/		/		/		/			/	
48	210303LSWPOPETELE03-001	ใต้โกรก 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง กัง1)	Dry Chemical	10 lbs	3-1-67	/		/		/		/		/			/	
49	210303LSWPOPETELE03-002	ใต้โกรก 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง กัง2)	Dry Chemical	10 lbs	3-1-67	/		/		/		/		/			/	
50	210807LSWPOPETELE03-005	จุดแยกขยะอันตราย	BF2000	10 lbs	3-1-67	/		/		/		/		/			/	
51	221027LSWPOPETELE08-001	ตู้ MDB หม้อแปลง 1500 KVA	BF2000	10 lbs	3-1-67	/		/		/		/		/			/	
52	201001LSWPOPETELE08-003	ตู้ MDB หม้อแปลง 160 KVA	BF2000	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/			/	
53	191001LSWPOPETELE03-046	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/			/	
54	191001LSWPOPETELE03-047	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/			/	

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน 9/1/67

หน้า 3 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหนัก		สลักซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
55	191001LSWPOPETELE06-043	โรงอาหาร	Dry Chemical	10 lbs	3/1/67	/		/		/			12.21	/		/		
56	200926LSWPOPETELE03-002	ตู้ MDB หม้อแปลง 500 KVA	Dry Chemical	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/		/		
57	210303LSWPOPETELE03-003	โรงเก็บขยะ	Dry Chemical	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/		/		
58	191001LSWPOPETELE03-045	ห้องซัง 1	Dry Chemical	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/		/		
59	191001LSWPOPETELE03-051	ปั๊ม รปภ.	BF2000	10 lbs	3/1/67	/		/		/		/		/		/		

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบและดำเนินการแก้ไขทันที

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่รื้อ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่บวม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. เกจวัด จะต้องอยู่ในตำแหน่งสีเขียว ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักซีล ตรวจสอบการคล้องสลักและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน 9. ถังดับเพลิงมีฉลาก เพื่อไม่ให้ถังดับเพลิงมีการฉีกฉีก ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน	วิธีการตรวจถึงดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่รื้อ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่บวม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. น้ำหนัก ถังน้ำหนักถังจะต้องไม่น้อยกว่า 80% ของถังใหม่ 7. สลักซีล ตรวจสอบการคล้องสลักและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	วิธีการตรวจถึงดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย (BF2000) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่รื้อ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่บวม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. เกจวัด จะต้องอยู่ในตำแหน่งสีเขียว ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักซีล ตรวจสอบการคล้องสลักและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	รายละเอียดการชำรุด
---	--	--	---

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ : 28/1/67

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน.....ก.พ. 67

หน้า 1 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหนัก		สลักซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
1	191001LSWPOPETELE06-006	โกดัง 1	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.82		/		/		
2	191001LSWPOPETELE06-007	โกดัง 1	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.24		/		/		
3	191001LSWPOPETELE06-008	โกดัง 1	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.26		/		/		
4	191001LSWPOPETELE06-009	โกดัง 1	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		16.08		/		/		
5	191001LSWPOPETELE06-010	โกดัง 1	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.29		/		/		
6	191001LSWPOPETELE06-011	โกดัง 1	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.28		/		/		
7	191001LSWPOPETELE06-012	โกดัง 2	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		11.39		/		/		
8	191001LSWPOPETELE06-013	โกดัง 2	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		-	-	/		/		ถังชำรุด
9	191001LSWPOPETELE06-014	โกดัง 2	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		12.50		/		/		
10	191001LSWPOPETELE06-015	โกดัง 2	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.02		/		/		
11	191001LSWPOPETELE06-016	โกดัง 2	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.31		/		/		
12	191001LSWPOPETELE06-027	โกดัง 2	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.26		/		/		
13	191001LSWPOPETELE06-017	โกดัง 3	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.49		/		/		
14	191001LSWPOPETELE06-018	โกดัง 3	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		12.93		/		/		
15	191001LSWPOPETELE06-019	โกดัง 3	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.45		/		/		
16	191001LSWPOPETELE06-020	โกดัง 3	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.25		/		/		
17	191001LSWPOPETELE06-021	โกดัง 3	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.03		/		/		
18	191001LSWPOPETELE06-022	โกดัง 3	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		-	-	/		/		ถังชำรุด
19	191001LSWPOPETELE06-023	โกดัง 4	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.02		/		/		
20	191001LSWPOPETELE06-024	โกดัง 4	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.04		/		/		
21	191001LSWPOPETELE06-025	โกดัง 4	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.03		/		/		
22	191001LSWPOPETELE06-026	โกดัง 4	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.07		/		/		
23	191001LSWPOPETELE06-028	โกดัง 4	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		13.06		/		/		
24	191001LSWPOPETELE06-029	โกดัง 4	Co2	10 lbs	06/02/67	/		/		/		-	-	/		/		ถังชำรุด
25	191001LSWPOPETELE06-030	โกดัง 5	Co2	10 lbs	6/2/67	/		/		/		11.80		/		/		
26	191001LSWPOPETELE06-031	โกดัง 5	Co2	10 lbs	6/2/67	/		/		/		12.47		/		/		
27	191001LSWPOPETELE06-032	โกดัง 5	Co2	10 lbs	6/2/67	/		/		/		13.48		/		/		

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน.....พ.พ. 67.....

หน้า 2 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดัน/น้ำหนัก		ตลับ/ซิล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
28	191001LSWPOPETELE06-033	โกดัง 5	Co2	10 lbs	6/2/67	/		/		/			12.68	/			/	
29	191001LSWPOPETELE06-034	โกดัง 5	Co2	10 lbs	6/2/67	/		/		/		13.21		/			/	
30	191001LSWPOPETELE06-035	โกดัง 5	Co2	10 lbs	6/2/67	/		/		/			11.16	/			/	
31	191001LSWPOPETELE03-036	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	6/2/67	/		/		/				/			/	
32	191001LSWPOPETELE03-037	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	6/2/67	/		/		/				/			/	
33	191001LSWPOPETELE03-038	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	6/2/67	/		/		/				/			/	
34	191001LSWPOPETELE03-039	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	6/2/67	/		/		/				/			/	
35	191001LSWPOPETELE03-041	โกกรก 1	Dry Chemical	10 lbs	01/02/67	/		/		/				/			/	
36	191001LSWPOPETELE03-042	โกกรก 2	Dry Chemical	10 lbs	01/02/67	/		/		/				/			/	
37	191001LSWPOPETELE03-043	ปั้มน้ำมัน 1	Dry Chemical	10 lbs	01/02/67	/		/		/				/			/	
38	191001LSWPOPETELE03-044	ปั้มน้ำมัน 2	Dry Chemical	10 lbs	01/02/67	/		/		/				/			/	
39	191001LSWPOPETELE06-042	ห้องปฏิบัติการหน้าท่า	Dry Chemical	10 lbs	01/02/67	/		/		/				/			/	
40	201017LSWPOPETELE08-005	เครื่องปั่นไฟแรงสูง	BF2000	10 lbs	01/02/67	/		/		/				/			/	
41	201017LSWPOPETELE08-006	ตู้จ่ายไฟรถไฟฟ้า	BF2001	10 lbs	01/02/67	/		/		/				/			/	
42	201001LSWPOPETELE08-004	ตู้ MDB หม้อแปลง 1000 KVA	BF2002	10 lbs	01/02/67	/		/		/				/			/	
43	191001LSWPOPETELE03-040	โกกรก 3	Co2	10 lbs	1-2-67	/		/		/		19.57		/			/	
44	191001LSWPOPETELE06-041	โกกรก 4	Co2	10 lbs	1-2-67	/		/		/			12.42	/			/	
45	191001LSWPOPETELE03-048	สไตรีนส่งทางน้ำ	Dry Chemical	10 lbs	1-2-67	/		/		/				/			/	
46	191001LSWPOPETELE03-049	โรงซ่อม	Dry Chemical	10 lbs	1-2-67	/		/		/				/			/	
47	191001LSWPOPETELE03-050	สไตร์เก็บกระสอบ	Dry Chemical	10 lbs	1-2-67	/		/		/				/			/	
48	210303LSWPOPETELE03-001	ใต้โกกรก 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง ถึง1)	Dry Chemical	10 lbs	1-2-67	/		/		/				/			/	
49	210303LSWPOPETELE03-002	ใต้โกกรก 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง ถึง2)	Dry Chemical	10 lbs	1-2-67	/		/		/				/			/	
50	210807LSWPOPETELE03-005	จุดแยกขยะอันตราย	BF2000	10 lbs	1-2-67	/		/		/				/			/	
51	221027LSWPOPETELE08-001	ตู้ MDB หม้อแปลง 1500 KVA	BF2000	10 lbs	1-2-67	/		/		/				/			/	
52	201001LSWPOPETELE08-003	ตู้ MDB หม้อแปลง 160 KVA	BF2000	10 lbs	6/2/67	/		/		/				/			/	
53	191001LSWPOPETELE03-046	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	6/2/67	/		/		/				/			/	
54	191001LSWPOPETELE03-047	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	6/2/67	/		/		/				/			/	

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนธรรม

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนธรรม เฟส1

ประจำเดือน... ก.พ. 67

หน้า 3 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหนัก		สลัก/ซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
55	191001LSWPOPETELE06-043	โรงอาหาร	Dry Chemical	10 lbs	6/2/67	✓		✓		✓			12.30	✓			✓	
56	200926LSWPOPETELE03-002	ตู้ MDB หม้อแปลง 500 KVA	Dry Chemical	10 lbs	6/2/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
57	210303LSWPOPETELE03-003	โรงเก็บขยะ	Dry Chemical	10 lbs	6/2/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
58	191001LSWPOPETELE03-045	ห้องซัง 1	Dry Chemical	10 lbs	6/2/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
59	191001LSWPOPETELE03-051	ป้อม รถ.	BF2000	10 lbs	6/2/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบและดำเนินการแก้ไขทันที

วิธีการตรวจดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่แข็ง 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถังไม่บุบ ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. เกจวัด จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจน ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักซีล ตรวจสอบการฉีกฉีกและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน 9. คร่าถังดับเพลิงขึ้นลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขับเคลื่อน ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน	วิธีการตรวจดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่แข็ง 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถังไม่บุบ ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. น้ำหนัก ชั่งน้ำหนักถังดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่า 80% ของถังใหม่ 7. สลักซีล ตรวจสอบการฉีกฉีกและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	วิธีการตรวจดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย (BF2000) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่แข็ง 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถังไม่บุบ ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. เกจวัด จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจน ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักซีล ตรวจสอบการฉีกฉีกและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	รายละเอียดการชำรุด _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
---	--	---	--

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ : 8/2/67

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน มิ.ย. 67

หน้า 1 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหนัก		สลัก/ซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
1	191001LSWPOPETE06-006	โกดัง 1	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓			12.56	✓			✓	
2	191001LSWPOPETE06-007	โกดัง 1	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓			12.55	✓			✓	
3	191001LSWPOPETE06-008	โกดัง 1	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.22		✓			✓	
4	191001LSWPOPETE06-009	โกดัง 1	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.67		✓			✓	
5	191001LSWPOPETE06-010	โกดัง 1	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.31		✓			✓	
6	191001LSWPOPETE06-011	โกดัง 1	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.84		✓			✓	
7	191001LSWPOPETE06-012	โกดัง 2	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓			11.39	✓			✓	
8	191001LSWPOPETE06-013	โกดัง 2	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		-	-	✓			✓	
9	191001LSWPOPETE06-014	โกดัง 2	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓			12.50	✓			✓	
10	191001LSWPOPETE06-015	โกดัง 2	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.02		✓			✓	
11	191001LSWPOPETE06-016	โกดัง 2	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.30		✓			✓	
12	191001LSWPOPETE06-027	โกดัง 2	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.26		✓			✓	
13	191001LSWPOPETE06-017	โกดัง 3	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.49		✓			✓	
14	191001LSWPOPETE06-018	โกดัง 3	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓			12.92	✓			✓	
15	191001LSWPOPETE06-019	โกดัง 3	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.45		✓			✓	
16	191001LSWPOPETE06-020	โกดัง 3	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.25		✓			✓	
17	191001LSWPOPETE06-021	โกดัง 3	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.02		✓			✓	
18	191001LSWPOPETE06-022	โกดัง 3	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		-	-	✓			✓	
19	191001LSWPOPETE06-023	โกดัง 4	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.02		✓			✓	
20	191001LSWPOPETE06-024	โกดัง 4	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.04		✓			✓	
21	191001LSWPOPETE06-025	โกดัง 4	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.03		✓			✓	
22	191001LSWPOPETE06-026	โกดัง 4	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.07		✓			✓	
23	191001LSWPOPETE06-028	โกดัง 4	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		13.06		✓			✓	
24	191001LSWPOPETE06-029	โกดัง 4	Co2	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		-	-	✓			✓	
25	191001LSWPOPETE06-030	โกดัง 5	Co2	10 lbs	1/3/62	✓		✓		✓			11.74	✓			✓	
26	191001LSWPOPETE06-031	โกดัง 5	Co2	10 lbs	1/3/62	✓		✓		✓			12.43	✓			✓	
27	191001LSWPOPETE06-032	โกดัง 5	Co2	10 lbs	1/3/62	✓		✓		✓		13.43		✓			✓	

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

หน้า 2 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดัน/น้ำหนัก		สลัก/ซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
28	191001LSWPOPETELE06-033	โกดัง 5	Co2	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓			12.65	✓			✓	
29	191001LSWPOPETELE06-034	โกดัง 5	Co2	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		13.71		✓			✓	
30	191001LSWPOPETELE06-035	โกดัง 5	Co2	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓			11.16	✓			✓	
31	191001LSWPOPETELE03-036	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
32	191001LSWPOPETELE03-037	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
33	191001LSWPOPETELE03-038	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
34	191001LSWPOPETELE03-039	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
35	191001LSWPOPETELE03-041	โกกร 1	Dry Chemical	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
36	191001LSWPOPETELE03-042	โกกร 2	Dry Chemical	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
37	191001LSWPOPETELE03-043	ปั๊มน้ำมัน 1	Dry Chemical	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
38	191001LSWPOPETELE03-044	ปั๊มน้ำมัน 2	Dry Chemical	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
39	191001LSWPOPETELE06-042	ห้องปฏิบัติการหน้าท่า	Dry Chemical	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
40	201017LSWPOPETELE08-005	เครื่องปั่นไฟแรงสูง	BF2000	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
41	201017LSWPOPETELE08-006	ตู้จ่ายไฟรถไฟฟ้า	BF2001	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
42	201001LSWPOPETELE08-004	ตู้ MDB หม้อแปลง 1000 KVA	BF2002	10 lbs	01/03/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
43	191001LSWPOPETELE03-040	โกกร 3	Co2	10 lbs	1-3-67	✓		✓		✓		13.61		✓			✓	
44	191001LSWPOPETELE06-041	โกกร 4	Co2	10 lbs	1-3-67	✓		✓		✓			12.80	✓			✓	
45	191001LSWPOPETELE03-048	สไตรนส่งทางน้ำ	Dry Chemical	10 lbs	1-3-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
46	191001LSWPOPETELE03-049	โรงซ่อม	Dry Chemical	10 lbs	1-3-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
47	191001LSWPOPETELE03-050	สไตรเก็บกระสอบ	Dry Chemical	10 lbs	1-3-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
48	210303LSWPOPETELE03-001	ใต้โกกร 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง ถัง1)	Dry Chemical	10 lbs	1-3-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
49	210303LSWPOPETELE03-002	ใต้โกกร 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง ถัง2)	Dry Chemical	10 lbs	1-3-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
50	210807LSWPOPETELE03-005	จุดแยกขยะอันตราย	BF2000	10 lbs	1-3-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
51	221027LSWPOPETELE08-001	ตู้ MDB หม้อแปลง 1500 KVA	BF2000	10 lbs	1-3-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
52	201001LSWPOPETELE08-003	ตู้ MDB หม้อแปลง 160 KVA	BF2000	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
53	191001LSWPOPETELE03-046	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
54	191001LSWPOPETELE03-047	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน.....

หน้า 3 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหนัก		สลัก/ซีล		ฉลากตรวจ		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
55	191001LSWPOPETELE06-043	โรงอาหาร	Dry Chemical	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓			12.30	✓		✓		
56	200926LSWPOPETELE03-002	ตู้ MDB หม้อแปลง 500 KVA	Dry Chemical	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
57	210303LSWPOPETELE03-003	โรงเก็บขยะ	Dry Chemical	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
58	191001LSWPOPETELE03-045	ห้องซัง 1	Dry Chemical	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
59	191001LSWPOPETELE03-051	บิอม ปรก	BF2000	10 lbs	1/3/67	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบและดำเนินการแก้ไขทันที

วิธีการตรวจถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่ถลอก 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถ้าไม่บุบ ไม่บวม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. เกจวัด จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ชี้ด้วย ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักซีล ตรวจสอบการกดถัง และเข็มชี้สีแดงในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงถึงถัง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน 9. คำว่าถังดับเพลิงใช้งาน เพื่อให้คนเห็นถังมีการหยิบใช้ ป้องกันการจับรั่วเป็นอันตราย	วิธีการตรวจถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่ถลอก 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถ้าไม่บุบ ไม่บวม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. น้ำหนัก ถังน้ำหนักถังดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่า 80% ของถังใหม่ 7. สลักซีล ตรวจสอบการกดถัง และเข็มชี้สีแดงในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงถึงถัง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	วิธีการตรวจถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย (BF2000) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่ถลอก 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถ้าไม่บุบ ไม่บวม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. เกจวัด จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ชี้ด้วย ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักซีล ตรวจสอบการกดถัง และเข็มชี้สีแดงในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงถึงถัง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	รายละเอียดการชำรุด
---	--	---	---

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ : 2/3/67

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน... 6 เมษายน

หน้า...../.....

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหนัก		สลัก/ซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
1	191001LSWPOPETE06-006	โกดัง 1	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.13		/			/	
2	191001LSWPOPETE06-007	โกดัง 1	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.10		/			/	
3	191001LSWPOPETE06-008	โกดัง 1	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.09		/			/	
4	191001LSWPOPETE06-009	โกดัง 1	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.11		/			/	
5	191001LSWPOPETE06-010	โกดัง 1	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.09		/			/	
6	191001LSWPOPETE06-011	โกดัง 1	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.22		/			/	
7	191001LSWPOPETE06-012	โกดัง 2	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.10		/			/	
8	191001LSWPOPETE06-013	โกดัง 2	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.11		/			/	
9	191001LSWPOPETE06-014	โกดัง 2	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.20		/			/	
10	191001LSWPOPETE06-015	โกดัง 2	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.22		/			/	
11	191001LSWPOPETE06-016	โกดัง 2	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.23		/			/	
12	191001LSWPOPETE06-027	โกดัง 2	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.10		/			/	
13	191001LSWPOPETE06-017	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.12		/			/	
14	191001LSWPOPETE06-018	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.10		/			/	
15	191001LSWPOPETE06-019	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.22		/			/	
16	191001LSWPOPETE06-020	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.19		/			/	
17	191001LSWPOPETE06-021	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.24		/			/	
18	191001LSWPOPETE06-022	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.09		/			/	
19	191001LSWPOPETE06-023	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.15		/			/	
20	191001LSWPOPETE06-024	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.22		/			/	
21	191001LSWPOPETE06-025	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.23		/			/	
22	191001LSWPOPETE06-026	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.16		/			/	
23	191001LSWPOPETE06-028	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.20		/			/	
24	191001LSWPOPETE06-029	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02/04/67	/		/		/		13.18		/			/	
25	191001LSWPOPETE06-030	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.54		/			/	
26	191001LSWPOPETE06-031	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.41		/			/	
27	191001LSWPOPETE06-032	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2/4/67	/		/		/		13.43		/			/	

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน 62/8/2562

หน้า...../.....

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดัน/น้ำหนัก		สลัก/เชิด		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
28	191001LSWPOPETELE06-033	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2/4/62	✓		✓		✓		13.41		✓			✓	
29	191001LSWPOPETELE06-034	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2/4/62	✓		✓		✓		13.21		✓			✓	
30	191001LSWPOPETELE06-035	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2/4/62	✓		✓		✓				✓			✓	
31	191001LSWPOPETELE03-036	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	2/4/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
32	191001LSWPOPETELE03-037	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	2/4/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
33	191001LSWPOPETELE03-038	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	2/4/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
34	191001LSWPOPETELE03-039	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	2/4/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
35	191001LSWPOPETELE03-041	โกดัง 1	Dry Chemical	10 lbs	02/04/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
36	191001LSWPOPETELE03-042	โกดัง 2	Dry Chemical	10 lbs	02/04/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
37	191001LSWPOPETELE03-043	ปั๊มน้ำมัน 1	Dry Chemical	10 lbs	02/04/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
38	191001LSWPOPETELE03-044	ปั๊มน้ำมัน 2	Dry Chemical	10 lbs	02/04/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
39	191001LSWPOPETELE06-042	ห้องปฏิบัติการน้ำท่า	Dry Chemical	10 lbs	02/04/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
40	201017LSWPOPETELE08-005	เครื่องปั่นไฟแรงสูง	BF2000	10 lbs	02/04/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
41	201017LSWPOPETELE08-006	ตู้จ่ายไฟรตไฟฟ้า	BF2001	10 lbs	02/04/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
42	201001LSWPOPETELE08-004	ตู้ MDB หม้อแปลง 1000 KVA	BF2002	10 lbs	02/04/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
43	191001LSWPOPETELE03-040	โกดัง 3	Co2	10 lbs	2-4-67		-		-		-		-		-		-	ถังดับเพลิงชำรุด
44	191001LSWPOPETELE06-041	โกดัง 4	Co2	10 lbs	2-4-67		-		-		-		-		-		-	ถังดับเพลิงชำรุด
45	191001LSWPOPETELE03-048	สไตรีนส่งทางน้ำ	Dry Chemical	10 lbs	2-4-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
46	191001LSWPOPETELE03-049	โรงซ่อม	Dry Chemical	10 lbs	2-4-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
47	191001LSWPOPETELE03-050	สไตรีนเก็บกระสอบ	Dry Chemical	10 lbs	2-4-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
48	210303LSWPOPETELE03-001	ใต้โกดัง 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง ดัง1)	Dry Chemical	10 lbs	2-4-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
49	210303LSWPOPETELE03-002	ใต้โกดัง 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง ดัง2)	Dry Chemical	10 lbs	2-4-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
50	210807LSWPOPETELE03-005	จุดแยกขยะอันตราย	BF2000	10 lbs	2-4-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
51	221027LSWPOPETELE08-001	ตู้ MDB หม้อแปลง 1500 KVA	BF2000	10 lbs	2-4-67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
52	201001LSWPOPETELE08-003	ตู้ MDB หม้อแปลง 160 KVA	BF2000	10 lbs	2/4/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
53	191001LSWPOPETELE03-046	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	2/4/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
54	191001LSWPOPETELE03-047	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	2/4/62	✓		✓		✓		✓		✓			✓	

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินค้าน้ำมัน

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินค้าน้ำมัน เฟส 1

ประจำเดือน..... 6/9/67

หน้า...../.....

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดัน/น้ำหนัก		สลัก/ขีด		ลิงกิตขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
55	191001LSWPOPETELE06-043	โรงอาหาร	Dry Chemical	10 lbs	2/4/67	/		/		/		1351		/		/		
56	200926LSWPOPETELE03-002	ตู้ MDB หม้อแปลง 500 KVA	Dry Chemical	10 lbs	2/4/67	/		/		/		/		/		/		
57	210303LSWPOPETELE03-003	โรงเก็บขยะ	Dry Chemical	10 lbs	2/4/67	/		/		/		/		/		/		
58	191001LSWPOPETELE03-045	ห้องขัง 1	Dry Chemical	10 lbs	2/1/67	/		/		/		/		/		/		
59	191001LSWPOPETELE03-051	ปั๊ม รปภ.	BF2000	10 lbs	2/1/67	/		/		/		/		/		/		

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบและดำเนินการแก้ไขทันที

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการชำรุด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่งอ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่วม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. เกจวัด จะต้องชี้อยู่ในตำแหน่งสีเขียว ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักขีด ตรวจสอบการล็อกสลักและขีดให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. ลิงกิตขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน 9. ครึ่งถังเคมีแห้ง ต้องมีถังดับเพลิงถึงดับเพลิงติดตั้งอยู่ใกล้ถังเคมีแห้งเป็นอัน	วิธีการตรวจถึงดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการชำรุด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่งอ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่วม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. น้ำหนักถัง น้ำหนักถังถึงดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่า 80% ของถังใหม่ 7. สลักขีด ตรวจสอบการล็อกสลักและขีดให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. ลิงกิตขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	วิธีการตรวจถึงดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย (BF2000) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการชำรุด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดกั้นภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่งอ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่วม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. เกจวัด จะต้องชี้อยู่ในตำแหน่งสีเขียว ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักขีด ตรวจสอบการล็อกสลักและขีดให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. ลิงกิตขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	รายละเอียดการชำรุด _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
---	--	--	--

ผู้ตรวจสอบ :



วันที่ : 6/9/67

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน.....พ.ย. 67.....

หน้า 1 / 1

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหนัก		สัด/เชื้อ		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
1	191001LSWPOPETELE06-006	โกดัง 1	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.15		/			/	
2	191001LSWPOPETELE06-007	โกดัง 1	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.10		/			/	
3	191001LSWPOPETELE06-008	โกดัง 1	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.11		/			/	
4	191001LSWPOPETELE06-009	โกดัง 1	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.10		/			/	
5	191001LSWPOPETELE06-010	โกดัง 1	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.15		/			/	
6	191001LSWPOPETELE06-011	โกดัง 1	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.20		/			/	
7	191001LSWPOPETELE06-012	โกดัง 2	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.11		/			/	
8	191001LSWPOPETELE06-013	โกดัง 2	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.15		/			/	
9	191001LSWPOPETELE06-014	โกดัง 2	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.2		/			/	
10	191001LSWPOPETELE06-015	โกดัง 2	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.1		/			/	
11	191001LSWPOPETELE06-016	โกดัง 2	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.10		/			/	
12	191001LSWPOPETELE06-027	โกดัง 2	Co2	10 lbs	215164	/		/		/		13.50		/			/	
13	191001LSWPOPETELE06-017	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.09		/			/	
14	191001LSWPOPETELE06-018	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.12		/			/	
15	191001LSWPOPETELE06-019	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.17		/			/	
16	191001LSWPOPETELE06-020	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.08		/			/	
17	191001LSWPOPETELE06-021	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.14		/			/	
18	191001LSWPOPETELE06-022	โกดัง 3	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.22		/			/	
19	191001LSWPOPETELE06-023	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.09		/			/	
20	191001LSWPOPETELE06-024	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.21		/			/	
21	191001LSWPOPETELE06-025	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.16		/			/	
22	191001LSWPOPETELE06-026	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.20		/			/	
23	191001LSWPOPETELE06-028	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.22		/			/	
24	191001LSWPOPETELE06-029	โกดัง 4	Co2	10 lbs	02-05-67	/		/		/		13.21		/			/	
25	191001LSWPOPETELE06-030	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2-5-67	/		/		/		13.32		/			/	
26	191001LSWPOPETELE06-031	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2-5-67	/		/		/		13.41		/			/	
27	191001LSWPOPETELE06-032	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2-5-67	/		/		/		13.31		/			/	

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน.....พ.ค. 67

หน้า 1 / 2

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหมัก		สลัก/ซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
28	191001LSWPOPETELE06-033	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2-5-67	/		/		/		13.25		/			/	
29	191001LSWPOPETELE06-034	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2-5-67	/		/		/		13.41		/			/	
30	191001LSWPOPETELE06-035	โกดัง 5	Co2	10 lbs	2-5-67	/		/		/		13.34		/			/	
31	191001LSWPOPETELE03-036	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/		/		/				/			/	
32	191001LSWPOPETELE03-037	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/		/		/				/			/	
33	191001LSWPOPETELE03-038	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/		/		/				/			/	
34	191001LSWPOPETELE03-039	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/		/		/				/			/	
35	191001LSWPOPETELE03-041	โกกรก 1	Dry Chemical	10 lbs	02/05/67	/		/		/		/		/			/	
36	191001LSWPOPETELE03-042	โกกรก 2	Dry Chemical	10 lbs	02/05/67	/		/		/		/		/			/	
37	191001LSWPOPETELE03-043	ปั๊มน้ำมัน 1	Dry Chemical	10 lbs	02/05/67	/		/		/		/		/			/	
38	191001LSWPOPETELE03-044	ปั๊มน้ำมัน 2	Dry Chemical	10 lbs	02/05/67	/		/		/		/		/			/	
39	191001LSWPOPETELE06-042	ห้องปฏิบัติการหน้าท่า	Dry Chemical	10 lbs	02/05/67	/		/		/		/		/			/	
40	201017LSWPOPETELE08-005	เครื่องปั่นไฟแรงสูง	BF2000	10 lbs	02/05/67	/		/		/		/		/			/	
41	201017LSWPOPETELE08-006	ตู้จ่ายไฟรดไฟฟ้า	BF2001	10 lbs	02/05/67	/		/		/		/		/			/	
42	201001LSWPOPETELE08-004	ตู้ MDB หม้อแปลง 1000 KVA	BF2002	10 lbs	02/05/67	/		/		/		/		/			/	
43	191001LSWPOPETELE03-040	โกกรก 3	Co2	10 lbs	2-5-67	/		/		/		13.54		/			/	ถังไฟดับ
44	191001LSWPOPETELE06-041	โกกรก 4	Co2	10 lbs	2-5-67	/		/		/		13.10		/			/	
45	191001LSWPOPETELE03-048	สไตรนส่งทางน้ำ	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/		/		/		/		/			/	
46	191001LSWPOPETELE03-049	โรงซ่อม	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/		/		/		/		/			/	
47	191001LSWPOPETELE03-050	สไตรเก็บกระสอบ	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/		/		/		/		/			/	
48	210303LSWPOPETELE03-001	ใต้โกกรก 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง ถึง1)	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/		/		/		/		/			/	
49	210303LSWPOPETELE03-002	ใต้โกกรก 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง ถึง2)	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/		/		/		/		/			/	
50	210807LSWPOPETELE03-005	จุดแยกขยะอันตราย	BF2000	10 lbs	2-5-67	/		/		/		/		/			/	
51	221027LSWPOPETELE08-001	ตู้ MDB หม้อแปลง 1500 KVA	BF2000	10 lbs	2-5-67	/		/		/		/		/			/	
52	201001LSWPOPETELE08-003	ตู้ MDB หม้อแปลง 160 KVA	BF2000	10 lbs	2-5-67	/		/		/		/		/			/	
53	191001LSWPOPETELE03-046	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	2-5-67	/		/		/		/		/			/	
54	191001LSWPOPETELE03-047	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	2-5-67	/		/		/		/		/			/	

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน.....พ.จ. 67.....

หน้า 1 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดัน/น้ำหนัก		สลัก/ซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
55	191001LSWOPETELE06-043	โรงอาหาร	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
56	200926LSWOPETELE03-002	ตู้ MDB หม้อแปลง 500 KVA	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
57	210303LSWOPETELE03-003	โรงเก็บขยะ	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
58	191001LSWOPETELE03-045	ห้องซัง 1	Dry Chemical	10 lbs	2-5-67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
59	191001LSWOPETELE03-051	ปั๊ม รปภ.	BF2000	10 lbs	2-5-67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบและดำเนินการแก้ไขทันที

วิธีการตรวจถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดตันทายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่งอ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่วม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. มาตรวัด จะต้องเชื่อมในตำแหน่งสี่เหลี่ยม ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักซีล ตรวจสอบการฉีกและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน 9. คว่ำถังดับเพลิงขึ้น ลง เพื่อไปยังตำแหน่งมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน	วิธีการตรวจถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดตันทายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่งอ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่วม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. มาตรวัด ชี้มน้ำหนักตัวถังจะต้องไม่น้อยกว่า 80% ของถังในใบ 7. สลักซีล ตรวจสอบการฉีกและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	วิธีการตรวจถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย (BF2000) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดตันทายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่งอ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่วม ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. มาตรวัด จะต้องเชื่อมในตำแหน่งสี่เหลี่ยม ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักซีล ตรวจสอบการฉีกและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบดูบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	รายละเอียดการชำรุด
--	--	--	---

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ :

15/5/67

/S.P.

S.P. INTER MARINE CO.,LTD.

MARINE

150 / 90 MOO 3 Soi Wongsepad Teparak Rd, (Km.10) Bangpli Yai, Bangpli, Samutprakarn 10540
Tel : +662 385 5335 Fax : +662 385 5910 www.spintermarine.co.th

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน.....มิ.ย. 67.....

หน้า 1 / 1

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำหนัก		ถังกับซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
1	191001LSWPOPETELE06-006	โกดัง 1	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/		13.๐8		/			/	
2	191001LSWPOPETELE06-007	โกดัง 1	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/		13.25		/			/	
3	191001LSWPOPETELE06-008	โกดัง 1	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/		13.58		/			/	
4	191001LSWPOPETELE06-009	โกดัง 1	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/		13.10		/			/	
5	191001LSWPOPETELE06-010	โกดัง 1	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/		13.13		/			/	
6	191001LSWPOPETELE06-011	โกดัง 1	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/		13.๗6		/			/	
7	191001LSWPOPETELE06-012	โกดัง 2	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/			11.55	/			/	
8	191001LSWPOPETELE06-013	โกดัง 2	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/			12.๗๗	/			/	
9	191001LSWPOPETELE06-014	โกดัง 2	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/			12.56	/			/	
10	191001LSWPOPETELE06-015	โกดัง 2	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/		13.20		/			/	
11	191001LSWPOPETELE06-016	โกดัง 2	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/		13.11		/			/	
12	191001LSWPOPETELE06-027	โกดัง 2	Co2	10 lbs	๗/6/6๗	/		/		/		13.๐4		/			/	
13	191001LSWPOPETELE06-017	โกดัง 3	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.53		/			/	
14	191001LSWPOPETELE06-018	โกดัง 3	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.51		/			/	
15	191001LSWPOPETELE06-019	โกดัง 3	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.48		/			/	
16	191001LSWPOPETELE06-020	โกดัง 3	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.28		/			/	
17	191001LSWPOPETELE06-021	โกดัง 3	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.๐3		/			/	
18	191001LSWPOPETELE06-022	โกดัง 3	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/			12.52	/			/	
19	191001LSWPOPETELE06-023	โกดัง 4	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.28		/			/	
20	191001LSWPOPETELE06-024	โกดัง 4	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.10		/			/	
21	191001LSWPOPETELE06-025	โกดัง 4	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.19		/			/	
22	191001LSWPOPETELE06-026	โกดัง 4	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.35		/			/	
23	191001LSWPOPETELE06-028	โกดัง 4	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.13		/			/	
24	191001LSWPOPETELE06-029	โกดัง 4	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.21		/			/	
25	191001LSWPOPETELE06-030	โกดัง 5	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/			12.๐8	/			/	
26	191001LSWPOPETELE06-031	โกดัง 5	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/			12.47	/			/	
27	191001LSWPOPETELE06-032	โกดัง 5	Co2	10 lbs	๐๗-๐6-6๗	/		/		/		13.39		/			/	

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน.....ฉ.ช. 67.....

หน้า 1 / 2

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สารชนิด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดันน้ำมัน		ถังเก็บเชื้อ		ถังกักขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
28	191001LSWPOPETELE06-033	โกดัง 5	Co2	10 lbs	07-06-67	/		/		/			12.68	/			/	
29	191001LSWPOPETELE06-034	โกดัง 5	Co2	10 lbs	07-06-67	/		/		/		13.70		/			/	
30	191001LSWPOPETELE06-035	โกดัง 5	Co2	10 lbs	07-06-67	/		/		/			11.12	/			/	
31	191001LSWPOPETELE03-036	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	07-06-67	/		/		/		/		/			/	
32	191001LSWPOPETELE03-037	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	07-06-67	/		/		/		/		/			/	
33	191001LSWPOPETELE03-038	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	07-06-67	/		/		/		/		/			/	
34	191001LSWPOPETELE03-039	โกดัง 6	Dry Chemical	10 lbs	07-06-67	/		/		/		/		/			/	
35	191001LSWPOPETELE03-041	โกรก 1	Dry Chemical	10 lbs	01/06/67	/		/		/		/		/			/	
36	191001LSWPOPETELE03-042	โกรก 2	Dry Chemical	10 lbs	01/06/67	/		/		/		/		/			/	
37	191001LSWPOPETELE03-043	ปั๊มน้ำมัน 1	Dry Chemical	10 lbs	01/06/67	/		/		/		/		/			/	
38	191001LSWPOPETELE03-044	ปั๊มน้ำมัน 2	Dry Chemical	10 lbs	01/06/67	/		/		/		/		/			/	
39	191001LSWPOPETELE06-042	ห้องปฏิบัติการหน้าท่า	Dry Chemical	10 lbs	07/04/67	/		/		/		/		/			/	
40	201017LSWPOPETELE08-005	เครื่องปั่นไฟแรงสูง	BF2000	10 lbs	07/04/67	/		/		/		/		/			/	
41	201017LSWPOPETELE08-006	ตู้จ่ายไฟรตไฟฟ้า	BF2000	10 lbs	07/04/67	/		/		/		/		/			/	
42	201001LSWPOPETELE08-004	ตู้ MDB หม้อแปลง 1000 KVA	BF2000	10 lbs	07/06/67	/		/		/		/		/			/	
43	191001LSWPOPETELE03-040	โกรก 3	Co2	10 lbs	1-6-67	/		/		/				/			/	ถัง/ถังชำรุด
44	191001LSWPOPETELE06-041	โกรก 4	Co2	10 lbs	1-6-67	/		/		/				/			/	
45	191001LSWPOPETELE03-048	สไตรีนส่งทางน้ำ	Dry Chemical	10 lbs	1-6-67	/		/		/		/		/			/	
46	191001LSWPOPETELE03-049	โรงซ่อม	Dry Chemical	10 lbs	1-6-67	/		/		/		/		/			/	
47	191001LSWPOPETELE03-050	สไตรีนเก็บกระสอบ	Dry Chemical	10 lbs	1-6-67	/		/		/		/		/			/	
48	210303LSWPOPETELE03-001	ใต้โกรก 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง ถึง1)	Dry Chemical	10 lbs	1-6-67	/		/		/		/		/			/	
49	210303LSWPOPETELE03-002	ใต้โกรก 3 (พื้นที่ซ่อมบำรุง ถึง2)	Dry Chemical	10 lbs	1-6-67	/		/		/		/		/			/	
50	210807LSWPOPETELE03-005	จุดแยกขยะอันตราย	BF2000	10 lbs	1-6-67	/		/		/		/		/			/	
51	221027LSWPOPETELE08-001	ตู้ MDB หม้อแปลง 1500 KVA	BF2000	10 lbs	1-6-67	/		/		/		/		/			/	
52	201001LSWPOPETELE08-003	ตู้ MDB หม้อแปลง 160 KVA	BF2000	10 lbs	7-6-67	/		/		/		/		/			/	
53	191001LSWPOPETELE03-046	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	7-6-67	/		/		/		/		/			/	
54	191001LSWPOPETELE03-047	ห้องซัง 2	BF2000	10 lbs	7-6-67	/		/		/		/		/			/	

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

หน่วยงาน : ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา

พื้นที่ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา เฟส1

ประจำเดือน.....ธ.ค. 67.....

หน้า 1 / 3

ลำดับ	รหัสทรัพย์สิน	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	ขนาด (ปอนด์)	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพถัง		เกจวัดความดัน/น้ำหนัก		สลัก/ซีล		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
55	191001LSWPOPETELE06-043	โรงอาหาร	Dry Chemical	10 lbs	7/6/67	✓		✓		✓			12.32					
56	200926LSWPOPETELE03-002	ตู้ MDB หม้อแปลง 500 KVA	Dry Chemical	10 lbs	7/6/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
57	210303LSWPOPETELE03-003	โรงเก็บขยะ	Dry Chemical	10 lbs	7/6/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
58	191001LSWPOPETELE03-045	ห้องซัง 1	Dry Chemical	10 lbs	7/6/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
59	191001LSWPOPETELE03-051	ป้อม ปรก.	BF2000	10 lbs	7/6/67	✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งหน่วยงานให้ทราบและดำเนินการแก้ไขทันที

วิธีการตรวจดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจสอบเพื่อดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดตันภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่งอ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. เกจวัด จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ชี้เยื่อ ถ้ามีเข็มสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักซีล ตรวจสอบการต้องสลักและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน 9. คว่ำถังดับเพลิงขึ้นลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งน้ำมัน	วิธีการตรวจดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจสอบเพื่อดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดตันภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่งอ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. น้ำหนัก ซึ่งน้ำหนักถังดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่า 80% ของถังใหม่ 7. สลักซีล ตรวจสอบการต้องสลักและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	วิธีการตรวจดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย (BF2000) 1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจสอบเพื่อดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่ 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ 3. สายฉีด ไม่มีการฉีกขาด สายไม่แตก และไม่มีสิ่งอุดตันภายในสาย 4. คันบังคับ จะต้องไม่ชำรุด ไม่หักและไม่งอ 5. สภาพถัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ถึงไม่บุบ ไม่รั่ว และไม่ขึ้นสนิม 6. เกจวัด จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ชี้เยื่อ ถ้ามีเข็มสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน 7. สลักซีล ตรวจสอบการต้องสลักและซีลให้อยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 8. สิ่งกีดขวาง ตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการหยิบใช้งาน	รายละเอียดการชำรุด
--	---	---	---

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ : 10/6/67

แบบตรวจเช็คระบบดับเพลิงแรงดันน้ำ ฝ่ายท่าเรือสินวัฒนา

เดือน : ธ.ค ๖7
วันที่ตรวจเช็ค : 31
ระบบปั้มน้ำดับเพลิง

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Scal เครื่องสูบน้ำต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	วาล์วทางดูด (Foot Valve)	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	วาล์วทางดันจ่าย (Discharge Valve)	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	หลอดไฟหน้าตู้และสวิตช์หน้าตู้	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	ระดับเสียงมอเตอร์ขณะทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	หน้ผู้ควบคุม (Auto start function On/Off)	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	สภาพการทำงานของมอเตอร์โดยรวม	<input checked="" type="checkbox"/>		

ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		

หมายเหตุ : จุดที่ 1 - จุดที่ 4 = ข้างโกดัง 1

จุดที่ 5 - จุดที่ 8 = ข้างโกดัง 2 และ โกดัง 3

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ



S.P.
INTER
MARINE

150 / 90 M00 3 Soi Wongsepad Teparak Rd., (Km.10) Bangpli Yai, Bangpli,
Samutprakarn 10540 Thailand Tel. (662) 385-5335 (5 Lines) Fax. (662) 385-5910

แบบตรวจเช็คระบบดับเพลิงแรงดันน้ำ ฝ่ายท่าเรือสินวัฒนา

เดือน : ก.พ 67
วันที่ตรวจเช็ค : 29

ระบบปั้มน้ำดับเพลิง

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ประเมินหน้าวาล์วต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	วาล์วทางเท้าสูด (Foot Valve)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	วาล์วทางเท้าจ่าย (Discharge Valve)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	หลอดไฟหน้าตู้และสวิตช์หน้าตู้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	ระดับเสียงมอเตอร์ขณะทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On/Off)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	สภาพการทำงานของมอเตอร์โดยรวม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ มั่นคง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

หมายเหตุ : จุดที่ 1 - จุดที่ 4 = ข้างโกดัง 1

จุดที่ 5 - จุดที่ 8 = ข้างโกดัง 2 และ โกดัง 3

ผู้ตรวจเช็ค : 7 ผู้ตรวจสอบ :



S.P.
INTER
MARINE

150 / 90 M00 3 Soi Wongsepad Teparak Rd., (Km.10) Bangpli Yai, Bangpli,
Samutprakarn 10540 Thailand Tel. (662) 385-5335 (5 Lines) Fax. (662) 385-5910

แบบตรวจเช็คระบบดับเพลิงแรงดันน้ำ ฝ่ายท่าเรือสินวัฒนา

เดือน : มี.ค 67
วันที่ตรวจเช็ค : 30

ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ประเก็นหน้าหัวต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	วาล์วทางค้ำน้ำดูด (Foot Valve)	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	วาล์วทางค้ำน้ำจ่าย (Discharge Valve)	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	หลอดไฟหน้าตู้และสวิตช์หน้าตู้	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	ระดับเสียงมอเตอร์ขณะทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	หน้าสูบลูกคัม (Auto start function On/Off)	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	สภาพการทำงานของมอเตอร์โดยรวม	<input checked="" type="checkbox"/>		

ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.5 คีบสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		

หมายเหตุ : จุดที่ 1 - จุดที่ 4 = ข้างโกดัง 1

จุดที่ 5 - จุดที่ 8 = ข้างโกดัง 2 และ โกดัง 3

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ



S.P.
INTER
MARINE

150 / 90 M00 3 Soi Wongsepak Teparak Rd., (Km.10) Bangpli Yai, Bangpli,
Samutprakarn 10540 Thailand Tel. (662) 385-5335 (5 Lines) Fax. (662) 385-5910

แบบตรวจเช็คระบบดับเพลิงแรงดันน้ำ ฝ้ายท่าเรือสินวัฒนา

เดือน : เม.ย 67
วันที่ตรวจเช็ค : 30

ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	วาล์วทางคืนดูด (Foot Valve)	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	วาล์วทางคืนจ่าย (Discharge Valve)	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	หลอดไฟหน้าตู้และสวิตช์หน้าตู้	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	ระดับเสียงมอเตอร์ขณะทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On/Off)	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	สภาพการทำงานของมอเตอร์โดยรวม	<input checked="" type="checkbox"/>		

ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่าง ๆ มั่นคง แข็งแรง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		4.2 สายฉีดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		

หมายเหตุ : จุดที่ 1 - จุดที่ 4 = ข้างโกดัง 1

จุดที่ 5 - จุดที่ 8 = ข้างโกดัง 2 และ โกดัง 3

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ



S.P.
INTER
MARINE

150 / 90 M00 3 Soi Wongsepad Teparak Rd., (Km.10) Bangpli Yai, Bangpli,
Samutprakarn 10540 Thailand Tel. (662) 385-5335 (5 Lines) Fax. (662) 385-5910

แบบตรวจเช็คระบบดับเพลิงแรงดันน้ำ ฝ่ายท่าเรือสินวัฒนา

เดือน : พ.ค

วันที่ตรวจเช็ค : 31 67

ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ประกันหน้าवालวต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	वालวทางคืนดูด (Foot Valve)	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	वालวทางคาย (Discharge Valve)	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	หลอดไฟหน้าตู้และสวิตช์หน้าตู้	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	ระดับเสียงมอเตอร์ขณะทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On/Off)	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	สภาพการทำงานของมอเตอร์โดยรวม	<input checked="" type="checkbox"/>		

ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่าง ๆ มั่นคง แข็งแรง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		2.5 คังสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากหัวฉีด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		

หมายเหตุ : จุดที่ 1 - จุดที่ 4 = ข้างโกดัง 1

จุดที่ 5 - จุดที่ 8 = ข้างโกดัง 2 และ โกดัง 3

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ



S.P.
INTER
MARINE

150 / 90 M00 3 Soi Wongsepad Teparak Rd., (Km.10) Bangpli Yai, Bangpli,
Samutprakarn 10540 Thailand Tel. (662) 385-5335 (5 Lines) Fax. (662) 385-5910

แบบตรวจเช็คระบบดับเพลิงแรงดันน้ำ ฝ่ายท่าเรือสินวัฒนา

เดือน : ธ.ค.
วันที่ตรวจเช็ค : 27 67

ระบบปั้มน้ำดับเพลิง

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำต่าง ๆ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่าง ๆ	/		
3	วาล์วทางค้ำน้ำ (Foot Valve)	/		
4	วาล์วทางค้ำน้ำ (Discharge Valve)	/		
5	หาลอคไฟฟ้าและสวิตช์หน้าตู้	/		
6	ระดับเสียงมอเตอร์ขณะทำงาน	/		
7	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On/Off)	/		
8	สภาพการทำงานของมอเตอร์โดยรวม	/		

ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่าง ๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

หมายเหตุ : จุดที่ 1 - จุดที่ 4 = ข้างโกดัง 1

จุดที่ 5 - จุดที่ 8 = ข้างโกดัง 2 และ โกดัง 3

ผู้ตรวจเช็ค	ผู้ตรวจสอบ
-------------	------------