

ภาคผนวก

ตต.4

ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ
โครงการอาคารชุดพักอาศัย XLASS LANSUAN หลังส่วน แอสเซส จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดสำคัญ ๆ	ดัชนีชี้ตรวจวัด / วิธีการจัดการ	จุดตรวจวัด / จุดตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	- ตรวจสอบการรั่วซึม หรือรอยแตกของท่อส่งน้ำ หน้าแปลน	- แนวท่อส่งน้ำไปรอบของ โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการโครงการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท หลังส่วน แอสเซส จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้จัด ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
2. คุณภาพน้ำผิวดิน/ การบำบัดน้ำเสีย	มาตรฐานของชุมชน - pH, BOD, SS, Fat Oil & Grease, TKN และ Fecal Coliform	- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสีย ก่อนบำบัดแบบบ่อดำ 1 จุด - จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง หลังผ่านระบบบำบัด 1 จุด - จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ ตามแผนภาพแยกโครงการ 1 จุด (รูปที่ 7 และ 9)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการโครงการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท หลังส่วน แอสเซส จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้จัด ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

மாகონ 2557 ลงชื่อ
(นายอัครวิทย์ วัฒนารักษ์) กรรมการชุมชน บริษัท หลังส่วน แอสเซส จำกัด

மாகონ 2557 ลงชื่อ
(นางสาวพรทิพย์ พงษ์อึ้ง) ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อมชุมชน บริษัท โลตัส โฮมส์ แอสเซส จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีชี้วัดรางวัล / วิธีการจัดการ	จุดตรวจวัด / จุดตรวจประเมิน	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำผิวดิน/ การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>บริหารจัดการน้ำผิวดินและระบบ</p> <p>- จัดให้มีการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลการทางของระบบบำบัดน้ำเสีย และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ส่งผ่านการบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบแผนการเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทางของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบัญชีอยู่ในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2536) โดยต้องดำเนินการ</p> <p>๓ จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล</p> <p>๔ จัดทำรายงานสรุปผลการทางของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และแนบรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (หน่วยงานควบคุม) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	- ระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่โครงการ	ตามที่ระบุในวิธีการจัดการ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรือ บริษัท หลังสวน แอสเสท จำกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดทำและยื่นได้บุคคลอาสารอด


มกราคม 2557 ลงชื่อ (นางสาวพรวิมล พงศ์ศิริกุล)

กรรมการของ บริษัท หลังสวน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2557 ลงชื่อ (นางสาวพรวิมล พงศ์ศิริกุล)

หน้า 97/128

LA NGSU AN



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบหาสิ่งแสดงต่อ และคู่ค้าต่าง ๆ	ดัชนีชี้วัด / วิธีการ	จุดตรวจวัด / จุดตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. การระดมทุน และการมีองค์ร่วม	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระดับสถานะในรายงาน บัญชี และ บอกรายงาน 3 เดือน ถ้ามีภาพแสดงผลกระทบต่อ การเข้าถึงให้ข้อมูลออกมามีที่ ไม่กรณีที่ไม่มีการให้ ข้อมูลออกมามี 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถรองรับได้ ไม่อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เดือน - ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบและ 3 เดือน - ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบและ 3 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	ตามระยะเวลา ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ โครงการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท หลังสวน แอสเสท จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้จัด หะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
4. การจัดการข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่ - ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่ - ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องที่เผยแพร่เว็บไซต์และ ห้องที่เผยแพร่ข้อมูลภายใน โครงการ - ภาชนะรองรับข้อมูลภายใน โครงการ 	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการโครงการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท หลังสวน แอสเสท จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้จัด หะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
5. การป้องกัน และ ระวังภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่ - ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่ - ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ 	ตามระยะเวลา ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ โครงการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท หลังสวน แอสเสท จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้จัด หะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

มกราคม 2557 ลงชื่อ (นายสมชาย ใจดี) ผู้จัดการโครงการ

หน้า 98/128

มกราคม 2557 ลงชื่อ (นายสมชาย ใจดี) ผู้จัดการโครงการ

LANGSUAN

