

## เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 28/02/2567  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 29/02-18/03/2567  
วันเดือนปีที่รายงาน : 18/03/2567  
รหัสลูกค้า : JP 043-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.9	7.9	8.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	269	91	81	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	427	32	20	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	92	7.0	10	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<1.5	98	62	60	40
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	3.5	<1.0	<1.0	3.0
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0407	WW 0408	WW 0409	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:04 น.	13:22 น.	13:31 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/03/2567  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/03-18/04/2567  
วันเดือนปีที่รายงาน : 18/04/2567  
รหัสลูกค้า : JP 043-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.8	7.8	7.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	350	72	45	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	213	22	23	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	118	5.3	4.7	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<1.5	78	45	38	40
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	3.8	1.2	1.2	3.0
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0632	WW 0633	WW 0634	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:30 น.	12:40 น.	12:45 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง	ขุ่น เหลืองอ่อน	ขุ่น เหลืองอ่อน	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	มีกลิ่น	มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด  
St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด  
St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวาท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23/04/2567  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 24/04-21/05/2567  
วันเดือนปีที่รายงาน : 21/05/2567  
รหัสลูกค้า : JP 043-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	7.2	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	188	99	83	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	540	34	30	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	58	7.5	3.5	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<1.5	82	73	63	40
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	1.3	3.2	1.8	3.0
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0803	WW 0804	WW 0805	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:03 น.	11:50 น.	11:56 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิฆทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23/05/2567  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 24/05-07/06/2567  
วันเดือนปีที่รายงาน : 07/06/2567  
รหัสลูกค้า : JP 043-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.2	7.4	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	239	78	75	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	155	12	17	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	7.0	<2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	78	46	55	40
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	3.5	1.7	2.6	3.0
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1088	WW 1089	WW 1090	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:19 น.	12:15 น.	12:10 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง	ขุ่น เหลืองอ่อน	ขุ่น เหลืองอ่อน	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	มีกลิ่น	มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด  
St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด  
St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพเวท คอนโดมิเนียม แอต สุทธิสาร  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 18/06/2567 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19-26/06/2567  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงาน : 27/06/2567  
รหัสลูกค้า : JP 043-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	7.5	7.6	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	368	120	99	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	640	33	22	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	42	2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	82	74	74	40
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	1.9	2.3	2.3	3.0
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1338	WW 1339	WW 1340	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:36 น.	10:29 น.	10:23 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล	ขุ่น เหลือง	ขุ่น เหลือง	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	มีกลิ่น	มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY