ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-1
REPORT NO. : 050300/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/01/2567	วันที่รายงาน	:	12/02/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	31/01/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	01-09/02/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:38	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนมาก	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.2	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	268	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	492	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	143	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	14	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	120	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	4.9	-	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

12/02/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-1
REPORT NO. : 050303/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/01/2567	วันที่รายงาน	:	12/02/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	31/01/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	01-09/02/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:38	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนมาก	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	3.5	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

Technical Manager
12/02/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W052/02/24
51/2/67

Report No. 2402/033

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-1
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 2-13 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ออกรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียก่อนการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	>160,000

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 02 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-2
REPORT NO. : 050380/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	19/02/2567	วันที่รายงาน	:	05/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	19/02/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	20/02-01/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:17	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	6.4	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	279	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	519	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	69.0	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	9	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	103	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	4.7	-	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

05/03/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-2
REPORT NO. : 050383/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	19/02/2567	วันที่รายงาน	:	05/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	19/02/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	20/02-01/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:17	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	0.2	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

Technical Manager
05/03/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W508/02/24
270/2/67

Report No. 2402/293

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-2
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 20 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 1 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียก่อนการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	>160,000

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
01 / 03 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-3
REPORT NO. : 050550/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06/03/2567	วันที่รายงาน	:	19/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	06-14/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:53	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	6.3	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	310	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	437	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	64.6	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	6	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	81.4	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	4.0	-	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

19/03/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามตัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-3
REPORT NO. : 050553/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06/03/2567	วันที่รายงาน	:	19/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	06-14/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:53	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

Technical Manager
19/03/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W295/03/24

130/3/67

Report No. 2403/161

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-3
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 8-19 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียก่อนการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	>160,000

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนปานกลาง

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 03 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-4
REPORT NO. : 050797/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	03/04/2567	วันที่รายงาน	:	17/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	03/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	03-11/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:32	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.3	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	295	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	367	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	71.0	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	9	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	92.5	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	3.8	-	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

17/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-4
REPORT NO. : 050800/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	03/04/2567	วันที่รายงาน	:	17/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	03/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	03-11/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:32	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	0.8	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

Technical Manager
17/04/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W195/04/24

Report No. 2404/151

123/4/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-4
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 5-19 เมษายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 19 เมษายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียก่อนการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	>160,000

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ลักษณะตัว = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 04 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-5
REPORT NO. : 051347/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/05/2567	วันที่รายงาน	:	12/06/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	31/05/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	31/05-12/06/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำเสียก่อนการบำบัด	มาตรฐาน	หน่วย
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	14:00	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.2	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	189	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	382	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	79.1	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	10	-	mg/L
6. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	6.0	-	mg/L
7. Settleable Solids**	Imhoff Cone (2540 F)	0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

** = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

Approved Signature
12/06/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W038/06/24

Report No. 2406/014

30/6/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-5
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มิถุนายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 4 มิถุนายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 4-12 มิถุนายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียก่อนการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	>160,000
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	66

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
12 / 06 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-6
REPORT NO. : 051634/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	21/06/2567	วันที่รายงาน	:	05/07/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	21/06/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	21/06-04/07/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำเสียก่อนการบำบัด	มาตรฐาน	หน่วย
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:30	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.2	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	225	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	442	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	85.0	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	6	-	mg/L
6. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	3.4	-	mg/L
7. Settleable Solids**	Imhoff Cone (2540 F)	0.2	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

** = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

05/07/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W775/06/24
301/6/67

Report No. 2406/546

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-6
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 9 กรกฎาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียก่อนการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	>160,000
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	64

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
09 / 07 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-1
REPORT NO. : 050301/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/01/2567	วันที่รายงาน	:	12/02/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	31/01/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	01-09/02/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:25	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.2	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	121	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	545	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	26.2	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	107	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	3.1	-	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

12/02/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-1
REPORT NO. : 050304/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/01/2567	วันที่รายงาน	:	12/02/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	31/01/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	01-09/02/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:25	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

Technical Manager
12/02/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W053/02/24
51/2/67

Report No. 2402/033

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-1
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 2-13 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ออกรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียหลังการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	160,000

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 02 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-2
REPORT NO. : 050381/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	19/02/2567	วันที่รายงาน	:	05/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	19/02/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	20/02-01/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:26	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	6.5	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	104	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	496	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	29.1	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	100	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	4.1	-	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

05/03/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-2
REPORT NO. : 050384/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	19/02/2567	วันที่รายงาน	:	05/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	19/02/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	20/02-01/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:26	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.
- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]
05/03/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W509/02/24
270/2/67

Report No. 2402/293

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-2
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 20 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 1 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียหลังการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	160,000

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
01 / 03 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-3
REPORT NO. : 050551/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06/03/2567	วันที่รายงาน	:	19/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	06-14/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:00	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	6.8	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	110	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	441	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	31.3	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	73.6	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	2.4	-	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

19/03/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-3
REPORT NO. : 050554/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06/03/2567	วันที่รายงาน	:	19/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	06-14/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:00	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

Technical Manager
19/03/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W296/03/24

130/3/67

Report No. 2403/161

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-3
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 8-19 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียหลังการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	>160,000

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนปานกลาง

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 03 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-4
REPORT NO. : 050798/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	03/04/2567	วันที่รายงาน	:	17/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	03/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	03-11/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำเสียหลังการบำบัด	มาตรฐาน	หน่วย
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:50	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.3	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	63	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	379	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	33.9	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	89.2	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	2.9	-	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

17/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-4
REPORT NO. : 050801/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	03/04/2567	วันที่รายงาน	:	17/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	03/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	03-11/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:50	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

Technical Manager
17/04/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W196/04/24

Report No. 2404/151

123/4/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-4
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 5-19 เมษายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 19 เมษายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียหลังการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	>160,000

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ลักษณะตัว = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 04 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-5
REPORT NO. : 051348/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/05/2567	วันที่รายงาน	:	12/06/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	31/05/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	31/05-12/06/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	14:15	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.2	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	78	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	384	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	25.5	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	4.7	-	mg/L
7. Settleable Solids**	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

** = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

Approved Signature
12/06/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W039/06/24

Report No. 2406/014

30/6/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-5
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มิถุนายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 4 มิถุนายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 4-12 มิถุนายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียหลังการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	>160,000
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	60

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
12 / 06 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198
ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-6
REPORT NO. : 051635/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	21/06/2567	วันที่รายงาน	:	05/07/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	21/06/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	21/06-04/07/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำเสียหลังการบำบัด	มาตรฐาน	หน่วย
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:24	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.1	-	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	116	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	433	-	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	30.1	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	2.0	-	mg/L
7. Settleable Solids**	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

** = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

\- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

[redacted]

05/07/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W776/06/24

Report No. 2406/546

301/6/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-6
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 9 กรกฎาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำเสียหลังการบำบัด
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	160,000
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	35

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
09/07/67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-1
REPORT NO. : 050302/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/01/2567	วันที่รายงาน	:	12/02/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	31/01/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	01-09/02/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ / บ่อสังเกตการณ์	มาตรฐาน	หน่วย
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:20	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.3	5.0-9.0	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	60	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	369	500	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	35.4	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	106	35	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	1.1	1.0	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

[redacted]

12/02/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-1
REPORT NO. : 050305/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/01/2567	วันที่รายงาน	:	12/02/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	31/01/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	01-09/02/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		บ่อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:20	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	0.5	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

[redacted]

Technical Manager
12/02/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W054/02/24

Report No. 2402/033

51/2/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-1
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 2-13 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ออกรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	8,400

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 02 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-2
REPORT NO. : 050382/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	19/02/2567	วันที่รายงาน	:	05/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	19/02/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	20/02-01/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:38	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	6.7	5.0-9.0	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	68	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	453	500	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	25.6	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	90.1	35	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	2.1	1.0	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

[redacted]

05/03/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-2
REPORT NO. : 050385/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	19/02/2567	วันที่รายงาน	:	05/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	19/02/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	20/02-01/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:38	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	0.5	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

[redacted]

Technical Manager
05/03/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. W510/02/24

270/2/67

Report No. 2402/293

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-2
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 20 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 1 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	6,300

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
01 / 03 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-3
REPORT NO. : 050552/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06/03/2567	วันที่รายงาน	:	19/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	06-14/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ / บ่อสังเกตการณ์	มาตรฐาน	หน่วย
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:12	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	6.3	5.0-9.0	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	94	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	375	500	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	17.8	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	65.7	35	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	1.7	1.0	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

[redacted]

19/03/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-3
REPORT NO. : 050555/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06/03/2567	วันที่รายงาน	:	19/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	06-14/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:12	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	0.5	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

[redacted]

Technical Manager
19/03/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W297/03/24

Report No. 2403/161

130/3/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-3
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 8-19 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	7,000

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 03 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-4
REPORT NO. : 050799/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	03/04/2567	วันที่รายงาน	:	17/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	03/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	03-11/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:09	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	8.0	5.0-9.0	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	51	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	363	500	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	12.1	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH_3-C & 4500-Norg-C)	26.7	35	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	1.1	1.0	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

[redacted]

17/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-4
REPORT NO. : 050802/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	03/04/2567	วันที่รายงาน	:	17/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	03/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	03-11/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	**วิธีวิเคราะห์**	**ผลการวิเคราะห์**	**มาตรฐาน**	**หน่วย**
		บ่อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:09	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Settleable Solids	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	0.5	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

[redacted]

Technical Manager
17/04/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W197/04/24

Report No. 2404/151

123/4/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-4
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 5-19 เมษายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 19 เมษายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	1,100

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ลักษณะตั: = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 04 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-5
REPORT NO. : 051349/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/05/2567	วันที่รายงาน	:	12/06/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	31/05/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	31/05-12/06/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ / บ่อสังเกตการณ์	มาตรฐาน	หน่วย
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	14:20	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใสเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.1	5.0-9.0	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	396	500	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	ND	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	0.08	1.0	mg/L
7. Settleable Solids**	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	0.5	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

** = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ND = Non-Detectable (Total Suspended Solids <3.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

[redacted]

Approved Signature
12/06/2567

****

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W040/06/24

Report No. 2406/014

30/6/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-5
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มิถุนายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 4 มิถุนายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 4-12 มิถุนายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	1,100
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	2.5

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
12 / 06 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.
36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110
Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198
ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0102-6
REPORT NO. : 051636/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	**นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์**
ชื่อโครงการ	:	**HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)**
ที่ตั้งโครงการ	:	94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 094-493-4344

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	21/06/2567	วันที่รายงาน	:	05/07/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	21/06/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]
วันที่วิเคราะห์	:	21/06-04/07/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[redacted]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ / บ่อสังเกตการณ์	มาตรฐาน	หน่วย
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:16	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใสเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H^+-B)	7.2	5.0-9.0	-
2. BOD_5	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	384	500	mg/L
4.Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	ND	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S^{2-}-F)	<0.06	1.0	mg/L
7. Settleable Solids**	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	0.5	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

** = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

: สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร
Total Dissolved Solids (TDS) = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำใช้) = 384-143 = 241 มิลลิกรัม/ลิตร

ND = Non-Detectable (Total Suspended Solids <3.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

[redacted]

05/07/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W777/06/24 Report No. 2406/546

301/6/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0102-6
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 9 กรกฎาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	1,300
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	6.3

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
09 / 07 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W056/02/24

51/2/67

Report No. 2402/033

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-1
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 2-13 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ออกรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนลึก	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 02 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W512/02/24
270/2/67

Report No. 2402/293

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-2
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 20 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 1 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนลึก	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
01 / 03 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W299/03/24

Report No. 2403/161

130/3/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-3
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 8-19 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนลึก	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 03 / 67

- - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W199/04/24

Report No. 2404/151

123/4/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-4
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 5-19 เมษายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 19 เมษายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนลึก	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 04 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W042/06/24

Report No. 2406/014

30/6/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-5
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มิถุนายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 4 มิถุนายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 4-12 มิถุนายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2567

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนลึก	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	(MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria	(MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
12 / 06 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W779/06/24
301/6/67

Report No. 2406/546

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-6
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 9 กรกฎาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนลึก	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
09 / 07 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

Ref. No. W055/02/24

Report No. 2402/033

51/2/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-1
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 2-13 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ออกรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 02 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W511/02/24
270/2/67

Report No. 2402/293

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-2
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 20 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 1 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
01 / 03 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W298/03/24

Report No. 2403/161

130/3/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-3
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 8-19 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 03 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W198/04/24

Report No. 2404/151

123/4/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-4
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 5-19 เมษายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 19 เมษายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 04 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W041/06/24

Report No. 2406/014

30/6/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ	:	PM 67/0102-5	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 มิถุนายน 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	:	4 มิถุนายน 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่วิเคราะห์	:	4-12 มิถุนายน 2567
			วันที่ออกรายงาน	:	12 มิถุนายน 2567

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	(MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria	(MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

12 / 06 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W778/06/24 Report No. 2406/546

301/6/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ : PM 67/0102-6
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 9 กรกฎาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	ตรวจไม่พบ	น้อยกว่า 10
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

Detection Limit: Total Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL, Fecal Coliform Bacteria <1.1 MPN/100 mL

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
09 / 07 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -