

**เอกสารแนบ 9**  
**เอกสารตรวจสอบระบบวัดดีกัย**

## Security Fire Equipment Checklist Report of January 2024

Floor ชั้น	Pull down สวิตช์เตือน	Joint ข้อต่อ	Emergency light ไฟฉุกเฉิน	Extinguisher ถังดับเพลิง	Hose rell สายฉีดน้ำ	Lid ฝาปิด	Fire fight phone โทรศัพท์	Smoke หัวจับควัน	Heat หัวจับความร้อน	Fire exit sign ป้ายหนีไฟ	Fire exit door ประตูหนีไฟ	Sprinkler หัวสปริงเกอร์
17	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	3	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
5	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
4	3	3	3	4	3	3	3	44	5	4	3	99
3	3	4	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
2	3	3	2	5	3	3	3	27	2	3	3	66
1	3	3	3	6	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	5	4	4	1	16	30	N/A	3	93

Chief Security

	Tota รวม		Total รวม
Pull Down	49	Smoke	582
Joint	54	Heat	60
Extinguisher	61	Fire exit sign	49
Hose rell	54	Fire exit door	52
Lid	54	Spingle	1285
Fire fight phone	49	Emergency light	49

## SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST of January 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสรวายน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		

**SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST**  
of January 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		

**SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST**  
of January 2024


Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
หน้าห้อง ไรซาน	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

**SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST**  
of January 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าชาว	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓			✓	ไม่มีฝาครอบทองเหลือง
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		✓		✓		

Date	5/1/2024
------	----------

**SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST**  
of January 2024

Floor		Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
		Status		Status		Status		
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Check by								
Approved by								



SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST  
of January 2024



SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST  
of January 2024

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย A1 บันไดหนีไฟกลาง A2 บันไดหนีไฟขวา A3 โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย A1 บันไดหนีไฟกลาง A2 บันไดหนีไฟขวา A3 โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย A1 บันไดหนีไฟกลาง A2 บันไดหนีไฟขวา A3 โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
	✓		
	N/A		
	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย A1 บันไดหนีไฟกลาง A2 บันไดหนีไฟขวา A3 โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
	✓		
	N/A		
	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย A1 บันไดหนีไฟกลาง A2 บันไดหนีไฟขวา A3 โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
	✓		
	N/A		
	N/A		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย A1 บันไดหนีไฟกลาง A2 บันไดหนีไฟขวา A3 โถงลิฟท์พนักงาน	✓		ไม่มีตัวเตือนไฟ
	✓		
	✓		
	✓		
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย A1 บันไดหนีไฟกลาง A2/1 บันไดหนีไฟกลาง A2/2 บันไดหนีไฟขวา A3 โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ไม่มีตัวเตือนไฟ
	N/A		
	✓		
	N/A		

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		

# SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST

of January 2024

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	ไม่มีเจ้าสัวไฟ
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	ไม่มีเจ้าสัวไฟ
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

หมายเหตุ A1=ฝั่งถนนรวมค่าแห่ง A2=บันไดกลาง A3=ฝั่งโซเฟีย

Date	5/10/2024
Check by	
Approved by	

# SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST

of January 2024

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ	
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓							
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓							
Fl.1									หน้าห้องครัว Diwan		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓			
Fl.2	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓					
Fl.3	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓					
Fl.4									ห้องโอรฮาน		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓			
Fl.5	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓					
Fl.6	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓					

**SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST**  
of January 2024

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Fl.7	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.8	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.9	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.10	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				

**SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST**  
of January 2024

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Fl.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓						
Fl.17	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓					ห้องควบคุมลิฟท์	
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						


Date	
Check By	

Approved by	
-------------	--

## Security Fire Equipment Checklist Report of February 2024

Floor	Pull down	Joint	Emergency light	Extinguisher	Hose rell	Lid	Fire fight phone	Smoke	Heat	Fire exit sign	Fire exit door	Sprinkler
ชั้น	สวิตช์เตือน	ข้อต่อ	ไฟฉุกเฉิน	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำ	ฝาปิด	โทรศัพท์	หัวจับควัน	หัวจับความร้อน	ป้ายหนีไฟ	ประตูหนีไฟ	หัวสปริงเกอร์
17	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	3	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
5	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
4	3	3	3	4	3	3	3	44	5	4	3	99
3	3	4	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
2	3	3	2	5	3	3	3	27	2	3	3	66
1	3	3	3	6	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	5	4	4	1	16	30	N/A	3	93

Approved by



	Tota รวม		Total รวม
Pull Down	49	Smoke	582
Joint	54	Heat	60
Extinguisher	61	Fire exit sign	49
Hose rell	54	Fire exit door	52
Lid	54	Spingkle	1285
Fire fight phone	49	Emergency light	49

## SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST of February 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสรวายน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		



**SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST**  
of February 2024



Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าชาว	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าชาว	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าชาว	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าชาว	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าชาว	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าชาว	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

**SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST**  
of February 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ	
	Status		Status		Status			
	Yes	No	Yes	No	Yes	No		
โถงลิฟท์ลูกค้าชาว	✓		✓		✓			
ชั้น 4	โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
	โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง ไรฮาน	✓		✓		✓		
ชั้น 3	โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
	โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
	โถงลิฟท์ลูกค้าชาว	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2	โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
	โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓			✓	ไม่มีฝาครอบทองเหลือง
	ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1	โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
	โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
	ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
ชั้น B	โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
	โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
	ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
	ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		✓		✓		

**SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST**  
of February 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	

Date	
Check by	
Approved by	

**SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST**  
of February 2024

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	ไม่ได้เซ็นไฟ
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	ไม่มีตัวสียบไฟ
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	ไฟส่องสว่างไม่ติด
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	N/A		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

หมายเหตุ A1=ฝั่งถนนรามคำแหง A2=บันไดกลาง A3=ฝั่งโซเฟีย

Date	7/2/2024
Check by	
Approved by	

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	ไฟส่องสว่างไม่ติด
บันไดหนีไฟกลาง A2/1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		