

ภาคผนวก ฉ.

สำเนาผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า
ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

ตารางจดบันทึกค่าคลอรีนสระว่ายน้ำ

FR-EN-05 Rev 00

Chlorine Record Sheet

(เช็ทุกวัน) ประจำเดือน: มกราคม 2567

(Check daily) Month:

วันที่	การทำงานของปั๊มต่างๆ												ความดันในถังกรอง								คุณภาพน้ำ.....		คุณภาพน้ำ.....		Check By	หมายเหตุ
	Operation of pump												Pressure in filter tank								Quality of water		Quality of water			
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	PH	CL	PH	CL		
1	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
2	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.2	7.2	0.2	60	
3	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	ใช้คลอรีน 1
4	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
5	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	8
6	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
7	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
8	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.0	7.2	1.0	60	
9	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.2	7.2	0.2	60	
10	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
11	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	ใช้คลอรีน 6
12	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	3.0	7.6	3.0	60	8
13	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	3.0	7.6	3.0	60	
14	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
15	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
16	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.0	7.2	1.0	60	
17	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.2	7.2	0.2	60	
18	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
19	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	ใช้คลอรีน 6
20	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
21	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
22	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	0.0	6.8	0.0	60	ใช้คลอรีน 6
23	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
24	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
25	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
26	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
27	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	ใช้คลอรีน 6
28	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
29	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
30	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
31	/	X	/	X	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	

หมายเหตุ / =ปกติ x= ผิดปกติ

S Stanby

ตารางจดบันทึกค่าคลอรีนสระว่ายน้ำ

FR-EN-05 Rev 00

Chlorine Record Sheet

(เช็คทุกวัน) ประจำเดือน: กุมภาพันธ์ 2567

(Check daily) Month: February 2024

วันที่	การทำงานของปั๊มต่างๆ												ความดันในถังกรอง								คุณภาพน้ำ.....		คุณภาพน้ำ.....		Check By	หมายเหตุ
	Operation of pump												Pressure in filter tank								Quality of water		Quality of water			
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	PH	CL	PH	CL		
1	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
2	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
3	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
4	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
5	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
6	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.0	7.2	1.0	60	
7	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
8	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
9	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
10	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	คอปิ้ง 1 ตัว
11	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	คอปิ้ง 1 ตัว
12	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
13	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
14	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	คอปิ้ง 1 ตัว
15	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
16	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.0	60	
17	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	3.0	60	คอปิ้ง 1 ตัว
18	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
19	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
20	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
21	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	3.0	60	คอปิ้ง 1 ตัว
22	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
23	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
24	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
25	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
26	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
27	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.0	7.2	1.0	60	
28	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
29	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
30	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.0	7.2	1.0	60	
31																										

หมายเหตุ /=ปกติ x= ผิดปกติ

S Stanby

หมายเหตุ / =ปกติ x = ผิดปกติ

S Stanby

ตารางจดบันทึกค่าคลอรีนสระว่ายน้ำ

FR-EN-05 Rev 00

Chlorine Record Sheet

(เช็ทุกวัน) ประจำเดือน: มีนาคม 2021

(Check daily) Month: March 2021

วันที่	การทำงานของปั๊มต่างๆ												ความดันในถังกรอง								คุณภาพน้ำ.....		คุณภาพน้ำ.....		Check By	หมายเหตุ	
	Operation of pump												Pressure in filter tank								Quality of water		Quality of water				
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	PH	CL	PH	CL			
1	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.0	7.2	1.0	60	คลอรีน 1	
2	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	3.0	60		
3	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60		
4	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60		
5	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	คลอรีน 1	
6	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.0	7.2	1.0	60		
7	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60		
8	/	X	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60		
9	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	คลอรีน 1	
10	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60		
11	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60		
12	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.2	7.2	0.2	60		
13	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	คลอรีน 1	
14	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60		
15	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60		
16	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60		
17	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.0	7.2	1.0	60	ใส่คลอรีน	
18	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60		
19	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60		
20	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60		
21	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	ใส่คลอรีน	
22	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60		
23	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60		
24	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.6	7.2	0.6	60		
25	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.2	7.2	0.2	60		
26	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60		
27	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	3.0	60		
28	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.2	7.2	3.0	60		
29	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	ใส่คลอรีน	
30	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60		
31	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60		
หมายเหตุ / =ปกติ x= ผิดปกติ S Stanby																											

หมายเหตุ / =ปกติ x= ผิดปกติ

S Stanby

ตารางจดบันทึกค่าคลอรีนสระว่ายน้ำ

FR-EN-05 Rev 00

Chlorine Record Sheet

(เช็ทุกวัน) ประจำเดือน: เม.ย. 2567

(Check daily) Month:

วันที่	การทำงานของปั๊มต่างๆ												ความดันในถังกรอง								คุณภาพน้ำ.....		คุณภาพน้ำ.....		Check By	หมายเหตุ
	Operation of pump												Pressure in filter tank								Quality of water		Quality of water			
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	PH	CL	PH	CL		
1	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
2	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
3	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
4	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.0	7.2	1.0	60	
5	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	0.0	7.6	0.0	60	คณิศร 1
6	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	0.0	7.6	0.0	60	
7	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
8	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
9	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
10	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	1.5	7.6	1.5	60	
11	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	1.0	7.6	1.0	60	
12	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	0.0	7.6	0.0	60	
13	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	0.0	7.6	0.0	60	คณิศร 1
14	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
15	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
16	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
17	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	1.5	7.6	1.5	60	
18	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	1.5	7.6	1.5	60	
19	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	0.0	7.6	0.0	60	
20	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	0.0	7.6	0.0	60	คณิศร 1
21	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	0.0	7.6	0.0	60	
22	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.6	3.0	60	
23	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
24	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
25	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
26	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
27	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
28	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	คณิศร 1
29	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
30	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
31																										

หมายเหตุ /=ปกติ x= ผิดปกติ

S Stanby

หมายเหตุ / =ปกติ x= ผิดปกติ

S Stanby



ตารางจดบันทึกค่าคลอรีนสระว่ายน้ำ

FR-EN-05 Rev 00

Chlorine Record Sheet

(เช็ททุกวัน) ประจำเดือน: พฤษภาคม 2567

(Check daily) Month:

วันที่	การทำงานของปั๊มต่างๆ												ความดันในถังกรอง								คุณภาพน้ำ.....		คุณภาพน้ำ.....		Check By	หมายเหตุ
	Operation of pump												Pressure in filter tank								Quality of water		Quality of water			
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	PH	CL	PH	CL		
1	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	คณิศร
2	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
3	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.8	1.5	7.8	1.5	60	
4	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	1.5	7.6	1.5	60	
5	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	10	
6	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
7	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
8	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	3.0	7.6	3.0	60	
9	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	1.5	7.6	1.5	60	
10	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	คณิศร
11	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
12	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
13	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
14	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	1.5	7.6	1.5	60	
15	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	1.5	7.6	1.5	60	
16	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.0	7.2	1.0	10	
17	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
18	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	คณิศร
19	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
20	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
21	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
22	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
23	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
24	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.6	1.0	7.6	1.0	60	
25	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.8	0.0	7.8	0.0	60	คณิศร
26	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.8	0.0	7.8	0.0	60	
27	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.8	0.0	7.8	0.0	60	
28	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
29	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
30	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
31	/	x	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.2	3.0	7.2	3.0	60	

หมายเหตุ / =ปกติ x = ผิดปกติ

S Stanby



ตารางจดบันทึกค่าคลอรีนสระว่ายน้ำ

FR-EN-05 Rev 00

Chlorine Record Sheet

(เช็کتทุกวัน) ประจำเดือน: มิถุนายน 2568

(Check daily) Month:

วันที่	การทำงานของปั๊มต่างๆ												ความดันในถังกรอง								คุณภาพน้ำ.....		คุณภาพน้ำ.....		Check By	หมายเหตุ
	Operation of pump												Pressure in filter tank								Quality of water		Quality of water			
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	PH	CL	PH	CL		
1	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
2	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.6	1.5	7.6	1.5	60	
3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.0	1.0	7.6	1.0	60	
4	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.8	0.0	7.8	0.0	60	ดอสีน 1
5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.8	0.0	7.8	0.0	60	
6	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.8	0.0	7.8	0.0	60	
7	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.8	0.0	7.8	0.0	60	
8	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
9	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
10	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
11	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.6	1.5	7.6	1.5	60	
12	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.8	0.0	7.8	0.0	60	ดอสีน 1
13	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.8	0.0	7.8	0.0	60	
14	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.8	0.0	7.8	0.0	60	
15	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
16	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.6	3.0	7.6	3.0	60	
17	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
18	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	1.0	7.2	1.0	60	
19	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	0.0	7.2	0.0	60	
20	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	0.0	7.2	0.0	60	ดอสีน 1
21	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.6	0.0	7.6	0.0	60	
22	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.6	0.0	7.6	0.0	60	
23	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
24	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
25	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
26	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.8	1.0	7.8	1.0	60	
27	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.8	0.0	7.8	0.0	60	ดอสีน 1
28	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
29	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	3.0	7.2	3.0	60	
30	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.2	1.5	7.2	1.5	60	
31																										

หมายเหตุ / =ปกติ x = ผิดปกติ

S Stanby



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6701-244

Report No. W 6702-008

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธนพิพรรธน์ จำกัด
ADDRESS : 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดพังงา
SAMPLING SOURCE : โครงการ Le Menara Khaolak Resort (15 Banglut Beach, Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang-Nga)
SAMPLING DATE : 25/01/2024 SAMPLE NO. : 6701-1022-1023
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 10.04-10.05 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
TESTED DATE : 25/01/2024-05/02/2024 RECEIVED DATE : 25/01/2024
FILE NAME : บริษัท ธนพิพรรธน์ จำกัด REPORTED DATE : 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Main Pool "จุดลึก"	Main Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



รองอธิบดีกรมการสาธารณสุข
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

06/02/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธนพิพรรณ์ จำกัด
ADDRESS : 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
SAMPLING SOURCE : โครงการ Le Menara Khaolak Resort (15 Banglut Beach, Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang-Nga)
SAMPLING DATE : 22/02/2024 SAMPLE NO. : 6702-888-889
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 11.05-11.06 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 22/02/2024-05/03/2024 RECEIVED DATE : 22/02/2024
FILE NAME : บริษัท ธนพิพรรณ์ จำกัด REPORTED DATE : 05/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Main Pool "จุดลึก"	Main Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

- 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)


ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

05/03/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธนพิพรรธน์ จำกัด
ADDRESS : 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดพังงา
SAMPLING SOURCE : โครงการ Le Menara Khaolak Resort (15 Banglut Beach, Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang-Nga)
SAMPLING DATE : 21/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-962-963
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 11.15-11.18 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 21/03/2024-02/04/2024 RECEIVED DATE : 21/03/2024
FILE NAME : บริษัท ธนพิพรรธน์ จำกัด REPORTED DATE : 03/04/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Main Pool "จุดลึก"	Main Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

- 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลข
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by



03/04/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธนพิพรรณ์ จำกัด
ADDRESS : 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
SAMPLING SOURCE : โครงการ Le Menara Khaolak Resort (15 Banglut Beach, Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang-Nga)
SAMPLING DATE : 25/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-1069-1070
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 09.43-09.44 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 25/04/2024-09/05/2024 RECEIVED DATE : 25/04/2024
FILE NAME : บริษัท ธนพิพรรณ์ จำกัด REPORTED DATE : 10/05/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Main Pool "จุดลึก"	Main Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK
1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by



10/05/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธนพิพรรณ์ จำกัด
ADDRESS : 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดพังงา
SAMPLING SOURCE : โครงการ Le Menara Khaolak Resort (15 Banglut Beach, Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang-Nga)
SAMPLING DATE : 23/05/2024 SAMPLE NO. : 6705-871-872
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 01.09-01.10 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 23/05/2024-05/06/2024 RECEIVED DATE : 23/05/2024
FILE NAME : บริษัท ธนพิพรรณ์ จำกัด REPORTED DATE : 06/06/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Main Pool "จุดลึก"	Main Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการส้วม

REMARK
1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)


ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

06/06/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธนพิพรรณ์ จำกัด
ADDRESS : 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดพังงา
SAMPLING SOURCE : โครงการ Le Menara Khaolak Resort (15 Banglut Beach, Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang-Nga)
SAMPLING DATE : 20/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-866-867
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 11.58-11.59 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20/06/2024-05/07/2024 RECEIVED DATE : 20/06/2024
FILE NAME : บริษัท ธนพิพรรณ์ จำกัด REPORTED DATE : 06/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Main Pool "จุดลึก"	Main Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการส้วม

REMARK
1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



รองผู้อำนวยการวิเคราะห์
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by



06/07/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY