

**SES**
**บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด**  
**SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED**

สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
 โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses\_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-24172

วันที่ 2 สิงหาคม 2567

## ANALYSIS REPORT


Customer : นิติบุคคลอาคารชุด อัสสกาญจน์เพลส โครงการรามคำแหง - วงแหวน อาคาร 1  
 และนิติบุคคลอาคารชุด อัสสกาญจน์เพลส โครงการรามคำแหง - วงแหวน อาคาร 2  
 Address : เลขที่ 4 และเลขที่ 6 ซอยรามคำแหง 147/2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240  
 Sample Type : น้ำเสีย  
 Sampling Date : วันที่ 24 กรกฎาคม 2567  
 Sampling By : SES

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
				ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้งออกจากระบบ (Effluent)	
	Sample condition	-	-	สีเหลือง	-
1	pH	-	pH Meter	7.70	5.0 - 9.0
2	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	Azide Modification	22	≤30
3	SS (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C	17.6	≤40
4	Sulfide	mg/L	Iodometric	<1.0	≤1.0
5	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C	309	≤500
6	Settleable Solids	ml/L	Volumetric	<0.1	≤0.5
7	Fat Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	<3.0	≤20
8	TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	27.96	≤35

การตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามวิธีการ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (พ.ศ.2548) อาคารประเภท ข  
 (จำนวนอาคารชุดทั้งสิ้น 479 ห้อง คือ อาคาร 1 จำนวน 264 ห้อง และอาคาร 2 จำนวน 215 ห้อง)

หมายเหตุ : \* ค่า TDS เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (ค่า TDS น้ำใช้ตามปกติมีค่าเท่ากับ 180 มิลลิกรัมต่อลิตร)




Mr. Weerapun Weeraruetha

Approved



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO.1210)



แบบ กษช./๓๖๒

ใบรับรองเลขที่ 21T050/1263

**ใบรับรองห้องปฏิบัติการ**

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

**บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด**

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่

๑/๒๙ ซอยสุภาพพงษ์ ๓ แยก ๘ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ


หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๓๓



โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ถึง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

  
 (นายเอกนิติ มนูญวงศ์)  
 ผู้อำนวยการ  
 สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1/1



## Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

**VCARE ENVIRONMENT SERVICES CO., LTD.**

1/25, 1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8, Nongbon, Pravech, Bangkok, 10250, Thailand

In recognition of the organization's Quality Management System which complies with

**ISO 9001:2015**

The scope of activities covered by this certificate is defined below

**Environmental Quality, Working Conditions Measurement and Laboratory Analysis Service**

Certificate Number 124993/A/0001/UK/En			
Date of Issue of Certification Cycle	Issue Number	Certificate Expiry Date	Certification Cycle
07 December 2022	1	06 December 2025	1
Revision Date	Revision Number	Original Certificate Issue Date	Scheme Number
07 December 2022	0	07 December 2022	n/a

For detailed explanation for the data fields above, refer to <http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations>

Issued by  Mukesh Singhal - On behalf of the Schemes Manager






If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group at [www.urs-holdings.com](http://www.urs-holdings.com)  
 URS is a member of United Register of Systems (URS) Ltd, United Kingdom, 10000 Road, Southwark, London, SE16 2JL, UK. Company Registration no. 1338841

1/1