

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ จอดรถและทางเดินเชื่อม _____			ชั้น: 1 - 4	เดือน: _____ มิถุนายน _____								ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ	
1	1	FEC-001-1-P1	เสา E7	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	1	FEC-002-1-P1	ข้างบันไดหนีไฟ F-ST-03	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	1	FEC-003-1-P1	หน้าทางขึ้นชั้น 2	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	1	FEC-004-1-P1	หน้าทางขึ้นชั้น 2	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	1	FEC-005-1-P1	ห้องปั้มน้ำ	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	1	FEC-006-1-P1	ห้องปั้มน้ำ	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	1	FEC-007-1-P1	ห้องกำเนิดไฟฟ้า 1	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	1	FEC-008-1-P1	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	1	FEC-009-1-P1	หน้าห้องควบคุม	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	1	FEC-010-1-P1	หน้าห้องควบคุม	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	1	FEC-011-1-P1	เสา B7	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	1	FEC-012-1-P1	เสา B8	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	1	FEC-013-1-P1	เสา B12	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	1	FEC-014-1-P1	เสา B13	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	1	FEC-015-1-P1	หน้าโรงลิฟต์ 02	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	1	FEC-016-1-P1	หน้าโรงลิฟต์ 02	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	1	FEC-017-1-P1	เสา E18	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	1	FEC-018-1-P1	เสา D18	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	1	FEC-019-1-P1	เสา E12	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	1	FEC-020-1-P1	เสา E13	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	1	FEC-070-1-P1	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-03 (ในตู้ FHC-1-1-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	1	FEC-071-1-P1	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01 (ในตู้ FHC-2-1-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	1	FEC-072-1-P1	ในโรงลิฟต์หนีไฟ 01 (ในตู้ FHC-3-1-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	1	FEC-073-1-P1	หน้าประตูหนีไฟ F-ST-04 (ในตู้ FHC-4-1-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	1	FEC-074-1-P1	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-06 (ในตู้ FHC-5-1-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	1	FEC-075-1-P1	Fire man lift 02 (ในตู้ FHC-6-1-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	2	FEC-021-2-P1	ข้างบันไดหนีไฟ F-ST-01	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	2	FEC-022-2-P1	ข้างบันไดหนีไฟ F-ST-01	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	2	FEC-023-2-P1	ช่องจอดรถตรงข้ามบันไดหนีไฟ F-ST-01	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____		จุดตรวจและทางเดินเชื่อม _____		ชั้น: 1 - 4	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
59	3	FEC-048-3-P1	เสา B8	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	3	FEC-049-3-P1	เสา B12	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
61	3	FEC-050-3-P1	หน้าโรงลิฟต์ 02	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	3	FEC-051-3-P1	หน้าโรงลิฟต์ 02	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
63	3	FEC-052-3-P1	ข้างประตูหนีไฟ F-ST-03	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	3	FEC-053-3-P1	เสา E7	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
65	3	FEC-082-3-P1	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01 (ในตู้ FHC-13-3-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	3	FEC-083-3-P1	Fire man lift 01 (ในตู้ FHC-14-3-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
67	3	FEC-084-3-P1	หน้าประตูหนีไฟ F-ST-04 (ในตู้ FHC-15-3-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	3	FEC-085-3-P1	หน้าประตูหนีไฟ F-ST-06 (ในตู้ FHC-16-3-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
69	3	FEC-086-3-P1	Fire man lift 02 (ในตู้ FHC-17-3-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70	3	FEC-087-3-P1	หน้าประตูหนีไฟ F-ST-03 (ในตู้ FHC-18-3-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
71	4	FEC-054-4-P1	เสา B1	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	4	FEC-055-4-P1	เสา C1	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
73	4	FEC-056-4-P1	เสา B7	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	4	FEC-057-4-P1	เสา B8	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
75	4	FEC-058-4-P1	เสา B12	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	4	FEC-059-4-P1	เสา B13	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
77	4	FEC-060-4-P1	เสา E 18	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	4	FEC-061-4-P1	เสา D18	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
79	4	FEC-062-4-P1	เสา E12	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80	4	FEC-063-4-P1	เสา E13	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
81	4	FEC-064-4-P1	ข้างบันไดหนีไฟ F-ST-03	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
82	4	FEC-065-4-P1	เสา E7	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
83	4	FEC-066-4-P1	หน้าโรงลิฟต์ 02	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
84	4	FEC-067-4-P1	หน้าโรงลิฟต์ 02	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
85	4	FEC-068-3-P1	หน้าโรงลิฟต์ 01	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
86	4	FEC-069-3-P1	หน้าโรงลิฟต์ 01	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
87	4	FEC-088-4-P1	หน้าประตูหนีไฟ F-ST-01 (ในตู้ FHC-19-4-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____		จุดตรวจและทางเดินเชื่อม _____		ชั้น: 1 - 4	เดือน: _____ มิถุนายน						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
88	4	FEC-089-4-P1	Frie man lift 01 (ในตู้ FHC-20-4-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
89	4	FEC-090-4-P1	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-04 (ในตู้ FHC-21-4-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
90	4	FEC-091-4-P1	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-06 (ในตู้ FHC-22-4-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
91	4	FEC-092-4-P1	Frie man lift 02 (ในตู้ FHC-23-4-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
92	4	FEC-093-4-P1	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-03 (ในตู้ FHC-24-4-P1)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่: 16 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: __ซ่อมบำรุง__				ชั้น: 1	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-01-1-P2	หน้าห้องพักรับงาน	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-02-1-P2	หน้าห้องน้ำ ในสำนักงาน	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-03-1-P2	หน้าห้องเก็บของคอนสเวน	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-04-1-P2	หน้าสำนักงาน	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(_____)
วันที่: 14 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____				ชั้น: 1-R	เดือน: _____ มิถุนายน						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-001-1-R	หน้าห้อง Fire pump (FHC-19-1-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-002-1-R	ในห้องปั้มน้ำ	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-003-1-R	ในห้องปั้มน้ำ	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-004-1-R	ตรงข้ามห้องปั้มน้ำ	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	1	FEC-005-1-R	ตรงข้ามห้องปั้มน้ำ	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	1	FEC-006-1-R	ทางเข้าสนามบาส	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	1	FEC-007-1-R	ทางเข้าสนามบาส	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	1	FEC-008-1-R	ทางเข้าสนามเบต	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	1	FEC-009-1-R	ทางเข้าสนามเบต	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	1	FEC-010-1-R	ด้านในสนามเบตา (ตู้ FHC-18-1-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	1	FEC-020-1-R	หน้าศูนย์เด็ก (ตู้ FHC-01-1-H)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	1	FEC-021-1-R	ข้างห้องปฐมพยาบาล (ตู้ FHC-02-1-R)	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	1	FEC-022-1-R	หน้าประตูหนีไฟทางออกสนามเทนนิส (ตู้ FHC-03-1-R)	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	1	FEC-023-1-R	หน้าลิฟท์เบอร์ 2 (ตู้ FHC-04-1-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	1	FEC-024-1-R	ด้านในสนามบาส (ตู้ FHC-05-1-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	1	FEC-025-1-R	หน้าห้องน้ำข้างห้องพัสดุ (ตู้ FHC-06-1-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	1	FEC-026-1-R	หน้าลิฟท์เบอร์ 1 (ตู้ FHC-07-1-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	1	FEC-037-1-R	ห้องไฟฟ้าด้านหลังตึก	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	1	FEC-038-1-R	ห้องไฟฟ้าด้านหลังตึก	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	1	FEC-039-1-R	ด้านในห้องกำเนิดไฟฟ้า	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	1	FEC-040-1-R	ด้านในห้องกำเนิดไฟฟ้า	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	1	FEC-041-1-R	ศูนย์เด็กด้านหน้า	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	1	FEC-042-1-R	ศูนย์เด็กห้องพัก	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	1	FEC-043-1-R	ศูนย์เด็กห้องครัว	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	1	FEC-044-1-R	หน้าอาคารนันทนาการ (Food Truck)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	2	FEC-011-2-R	ในห้องประชุม	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	2	FEC-027-2-R	ข้างลิฟท์เบอร์ 1 (ตู้ FHC-08-2-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	2	FEC-028-2-R	หน้าบันไดข้างห้องประชุมหลัก (ตู้ FHC-09-2-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	2	FEC-029-2-R	ข้างห้องออกกำลังกายด้านหลัง (ตู้ FHC-10-2-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	2	FEC-030-2-R	หน้าห้องระบบเครือข่าย (ตู้ FHC-11-2-R)	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


แบบฟอร์มรายการตรวจสอบดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____				ชั้น: 1-R	เดือน: _____						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
31	2	FEC-031-2-R	หน้าบันไดหนีไฟฝั่งตรงข้ามลิฟท์เบอร์ 2 (ตู้ FHC-12-2-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	2	FEC-032-2-R	หน้าห้องน้ำข้างห้องชมรม 03 (ตู้ FHC-13-2-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	3	FEC-012-3-R	หน้าห้องเครื่องลิฟท์	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	3	FEC-013-3-R	หน้าห้องเครื่องลิฟท์	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	3	FEC-014-3-R	ห้องเครื่องปรับอากาศ	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	3	FEC-015-3-R	ห้องเครื่องปรับอากาศ	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	3	FEC-016-3-R	ห้องเครื่องปรับอากาศ	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	3	FEC-017-3-R	ห้องเครื่องปรับอากาศ	CO2	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	3	FEC-033-3-R	หน้าห้องน้ำข้างห้องชมรม 03 (ตู้ FHC-14-3-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	3	FEC-034-3-R	หน้าบันไดฝั่งตรงข้ามลิฟท์เบอร์ 2 (ตู้ FHC-15-3-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	3	FEC-035-3-R	ห้องเครื่องปรับอากาศ (ตู้ FHC-16-3-R)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	R	FEC-018-R-R	หน้าห้องเครื่องลิฟท์	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	R	FEC-019-R-R	หน้าห้องเครื่องลิฟท์	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	R	FEC-036-R-R	หน้าห้องควบคุมลิฟต์ (ตู้ FHC-17-R-R)	Fireade2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(_____)

วันที่: 21 / 6 / 67



ชั้น: 1 - 3

เดือน: มิถุนายน

٢٥٦٧

[illegible]

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: บริการผ้า			ชั้น: 1 - 3	เดือน: มิถุนายน							ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

([Redacted Signature])

วันที่: 16 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: บำบัดน้ำเสีย__		ชั้น: 1-R_		เดือน: มิถุนายน							ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-001-1-T	ข้างประตูทางเข้า	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-002-1-T	ข้างประตูทางเข้า	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-003-1-T	หน้าห้องเก็บสารเคมี	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-004-1-T	หน้าห้องควบคุม	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

()
วันที่: 18 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ ทรัพย์สิน _____				ชั้น: B1 - R2	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: 2567 _____		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	B1	FEC-B-07-A	ไม้กั้นทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน (ในตู้ FHC-B-07-A)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	B1	FEC-B-08-A	หลังลิฟท์ โซน A (ในตู้ FHC-B-08-A)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	B1	FEC-B-09-A	เสา A7 (ในตู้ FHC-B-09-A)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	B1	FEC-B-01-B	หน้าห้องปั๊มน้ำ (ในตู้ FHC-B-01-B)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	B1	FEC-B-03-B	ตรงข้ามห้องเก็บของ 3 (ในตู้ FHC-B-03-B)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	B1	FEC-B-04-B	หน้าห้องเก็บของ 1 (ในตู้ FHC-B-04-B)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	B1	FEC-B-05-B	เสา E1 (ในตู้ FHC-B-05-B)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	B1	FEC-B-06-B	หน้าโถงลิฟท์ 1-2 (ในตู้ FHC-B-06-B)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	B1	FEC-B-13-B	หน้าลิฟท์ขนของ (ในตู้ FHC-B-13-B)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	B1	FEC-B-02-C	เสา G4 (ในตู้ FHC-B-02-C)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	B1	FEC-B-10-C	ตรงข้ามเสา H8 (ในตู้ FHC-B-10-C)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	B1	FEC-B-11-C	เสา J8 (ในตู้ FHC-B-11-C)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	B1	FEC-B-12-C	เสา J4 (ในตู้ FHC-B-12-C)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	1	FEC-1-05-A	หน้าห้อง no.02 ห้องระบบเครือข่าย	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	1	FEC-1-06-A	ในศูนย์ซิม 1A2	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	1	FEC-1-15-A	หน้าห้องโถงเอก 1A1 (อยู่ในตู้ FHC-1-08-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	1	FEC-1-16-A	หน้าห้องน้ำ (อยู่ในตู้ FHC-1-09-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	1	FEC-1-17-A	หน้าห้องERจำลอง (อยู่ในตู้ FHC-1-10-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	1	FEC-1-01-B	ข้างห้องปั๊มน้ำ 06	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	1	FEC-1-02-B	หลังจุดติดตั้งหม้อแปลง	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	1	FEC-1-03-B	ข้างห้อง Generator	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	1	FEC-1-04-B	ข้างห้องระบบไฟฟ้า ชั้น 1 โซน A,B,C	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	1	FEC-1-10-B	หน้าโถงทางเข้า1B1 (อยู่ในตู้ FHC-1-01-B)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	1	FEC-1-11-B	ในประตูหนีไฟ ST-B1 (ตู้ FHC-1-02-B)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	1	FEC-1-12-B	หน้าห้อง Chiller (อยู่ในตู้ FHC-1-03-B)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	1	FEC-1-13-B	อยู่ในตู้ FHC-1-04-B	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	1	FEC-1-14-B	หน้าลิฟต์ No.6 (อยู่ในตู้ FHC-1-05-B)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	1	FEC-1-22-B	ข้างห้องข้าง 1 B	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	1	FEC-1-24-B	ห้องไฟฟ้า MDB	CO2	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	1	FEC-1-25-B	ห้องไฟฟ้า MDB	CO2	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: <u>พรีคลินิก</u>		ชั้น: <u>B1 - R2</u>		เดือน: <u>มิถุนายน</u>		ปี: <u>2567</u>								
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ	
61	3	FEC-3-11-A	ข้างบันไดหนีไฟ ST-A2 (ในตู้ FHC-3-08-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
62	3	FEC-3-12-A	โถงทางเดิน3A	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
63	3	FEC-3-13-A	หน้าห้องกายวิภาค 04 (ในตู้ FHC-3-10-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
64	3	FEC-3-01-B	หน้าห้องไฟฟ้า	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
65	3	FEC-3-04-B	หน้าห้องเตรียมยาตัวอย่างเลือด(ในตู้ FHC-3-01-B)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
66	3	FEC-3-05-B	ในบันไดหนีไฟ ST-B1	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
67	3	FEC-3-07-B	ข้างห้องแม่บ้าน 04 (ในตู้ FHC-3-04)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
68	3	FEC-3-08-B	โถงลิฟท์เบอร์ 6 (ในตู้ FHC-3-05-B)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
69	3	FEC-3-09-B	หน้าห้อง 09 (ในตู้ FHC-3-06-B)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
70	3	FEC-3-14-C	หน้าบันไดหนีไฟ ST-C2	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
71	3	FEC-3-15-C	หน้าห้องเครื่องระบบปรับอากาศ	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
72	4	FEC-4-02-A	หน้าห้องระบบเครือข่าย เบอร์ 04	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
73	4	FEC-4-16-A	ข้างบันไดหนีไฟ ST-A4 (อยู่ในตู้ FHC-4-07-A)	Clean agent	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
74	4	FEC-4-17-A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-A2 (ในตู้ FHC-4-08-A)	Fire ade 2000	null	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
75	4	FEC-4-18-A	หน้าห้องน้ำ 4A3 (ในตู้ FHC-4-09-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
76	4	FEC-4-19-A	ข้างห้อง AHU No.10 (อยู่ในตู้ FHC-4-10-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
77	4	FEC-4-01-B	หน้าห้องระบบไฟฟ้า	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
78	4	FEC-4-03-A	ห้องเตรียมเชื้อ 13	HFC	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: <u>พรีคลินิก</u>				ชั้น: <u>B1 - R2</u>	เดือน: <u>มิถุนายน</u>						ปี: <u>2567</u>		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
79	4	FEC-4-04-A	ห้องเตรียมสารเคมี เบอร์ 08	HFC	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80	4	FEC-4-05-B	ในห้องเบอร์ 21	BF2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
81	4	FEC-4-06-B	หน้าห้องเบอร์ 21	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
82	4	FEC-4-07-B	ห้องNo.15	Fire ade 2000	null	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
83	4	FEC-4-08-B	หน้าห้องเบอร์ 27	Fire ade 2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
84	4	FEC-4-09-B	หน้าห้อง 04	Clean agent	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
85	4	FEC-4-10-B	ข้างห้องปฏิบัติการL(FHC-4-01-B)	BF2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
86	4	FEC-4-11-B	บันไดหนีไฟST-B1	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
87	4	FEC-4-12-B	หน้าบันไดหนีไฟST-B3	Clean agent	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
88	4	FEC-4-13-B	ข้างห้องแม่บ้าน 04	Fire ade 2000	null	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
89	4	FEC-4-14-B	โรงลิฟเบอร์ 6 (ในตู้ FHC-4-05-B)	HFC	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
90	4	FEC-4-15-B	หน้าห้องควบคุม 02	Clean agent	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
91	4	FEC-4-20-B	หน้าห้องเก็บสารเคมี13	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
92	5	FEC-5-02-A	หน้าห้องเก็บของ เบอร์ 05	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
93	5	FEC-5-03-B	ห้องปฏิบัติการ เบอร์ 17	HFC	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
94	5	FEC-5-04-B	ข้างห้องปฏิบัติการ เบอร์ 16	HFC	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
95	5	FEC-5-05-B	หน้าห้อง Analytics No.12	HFC	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
96	5	FEC-5-06-B	หน้าห้อง Cell culture No.2	HFC	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
97	5	FEC-5-07-B	ข้างประตูหนีไฟ ST-B2 (ในตู้FHC -5-01-B)	HFC	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
98	5	FEC-5-09-B	ข้างบันไดหนีไฟ ST-B3 (ในตู้ FHC -5-03-B)	HFC	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
99	5	FEC-5-12-B	ข้างห้อง common 01 (ในตู้ FHC-5-06-B)	HFC	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
100	5	FEC-5-17-B	หน้าห้องเก็บสารเคมี เบอร์ 10	HFC	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
101	5	FEC-5-13-A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-A4 (อยู่ในตู้ FHC-5-07-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
102	5	FEC-5-14-A	(อยู่ในตู้ FHC-5-08-A)หน้าบันไดST-A2	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
103	5	FEC-5-15-A	หน้าห้องสำนักงาน01(อยู่ในตู้ FHC-5-09-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
104	5	FEC-5-16-A	(อยู่ในตู้ FHC-5-10-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: <u>พรีคลินิก</u>			ชั้น: <u>B1 - R2</u>		เดือน: <u>มิถุนายน</u>						ปี: <u>2567</u>			
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ	
131	7	FEC-7-07-B	หน้าลิฟท์เบอร์ 6 (ตู้ FHC-7-05-B)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
132	7	FEC-7-08-B	ข้างห้อง Utility No 502 (ในตู้ FHC-7-06-B)	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
133	R1	FEC-R1-02-A	หน้าห้องเครื่องลิฟท์	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
134	R1	FEC-R1-04-A	หน้าห้องปั้มน้ำ	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
135	R1	FEC-R1-05-A	ข้างห้องปั้มน้ำ	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
136	R1	FEC-R1-06-A	ห้องปั้มน้ำ gas	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
137	R1	FEC-R1-13-A	ทางออก ST-A4 (ในตู้ FHC-R1-06-A)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
138	R1	FEC-R1-14-A	ทางออก ST-A2 (ในตู้ FHC-R1-07-A)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
139	R1	FEC-R1-15-A	ข้างห้องเครื่องลิฟท์ (ในตู้ FHC-R1-08-A)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
140	R1	FEC-R1-01-B	หน้าห้องปั้มน้ำ	BF2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
141	R1	FEC-R1-03-B	หน้าห้องOAU	BF2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
142	R1	FEC-R1-07-B	ข้างห้องเครื่องอัดอากาศ	BF2000	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
143	R1	FEC-R1-08-B	หน้าประตูหนีไฟ ST-B3 (ในตู้FHC-R1-01-B)	Dry chemical	null	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
144	R1	FEC-R1-09-B	หน้าประตูหนีไฟST-B2(ในตู้FHC-R1-02-B)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
145	R1	FEC-R1-10-B	หน้าบันไดหนีไฟST-B1 (ในตู้FHC-R1-03-B)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
146	R1	FEC-R1-11-B	ข้างประตูหนีไฟ(ในตู้FHC-R1-04-B)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
147	R1	FEC-R1-12-B	หน้าลิฟต์เบอร์ 6 (ในตู้FHC-R1-05-B)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
148	R2	FEC-R2-01-B	หน้าห้องระบบเครื่องลิฟต์	BF2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

()

วันที่: 26 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: B1	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	B1	FEC-613-B1A1-H	หน้าโถงทางเข้า โซน A (ข้างประตูซ้าย)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	B1	FEC-614-B1A1-H	หน้าโถงทางเข้า โซน A (ข้างประตูขวา)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	B1	FEC-622-B1A1-H	ห้องโถง A1 (1) หน้าบันไดหนีไฟ ST-03	Low Pressure Water Mist	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	B1	FEC-623-B1A1-H	ห้องโถง A1 (2) ด้านหลังบันไดหนีไฟ ST-03	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	B1	FEC-624-B1A1-H	ห้องโถง A1 (3) ด้านหลังบันไดหนีไฟ F-ST-05	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	B1	FEC-325-B1A2-H	เสา J8 (ระหว่างเสา J7 และ J8)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	B1	FEC-334-B1A2-H	โถง Fire Man Lift เบอร์ 24	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	B1	FEC-337-B1A2-H	โถง Fire Man Lift เบอร์ 27	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	B1	FEC-407-B1A2-H	หน้าห้องลูกกรง (ข้างบันไดหนีไฟ F-ST-04)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	B1	FEC-620-B1A2-H	โถง Fire Man Lift เบอร์ 27	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	B1	FEC-632-B1A2-H	ข้างบันไดหนีไฟ ST-04 (อยู่ในตู้ FHC-219-B1A2-H)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	B1	FEC-318-B1B-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01 (3)	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	B1	FEC-319-B1B-H	เสา B5	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	B1	FEC-320-B1B-H	เสา B2	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	B1	FEC-321-B1B-H	เสา G3	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	B1	FEC-322-B1B-H	เสา E8	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	B1	FEC-323-B1B-H	เสา G6	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	B1	FEC-324-B1B-H	ช่องโถง A1	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	B1	FEC-615-B1B-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01 (1)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	B1	FEC-616-B1B-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01 (2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	B1	FEC-618-B1B-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-03	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	B1	FEC-631-B1B-H	ตรงข้ามเสา D3 หน้าห้องน้ำ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	B1	FEC-326-B1C-H	เสา J1	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	B1	FEC-327-B1C-H	เสา L3	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	B1	FEC-619-B1C-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-06 (อยู่ในตู้ FHC-206-B1C-H)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	B1	FEC-621-B1C-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-08	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	B1	FEC-330-B1D-H	ที่เก็บก๊าซทางการแพทย์	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	B1	FEC-331-B1D-H	ทางเข้าห้องปฎิบัติการ อาคาร U (2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	B1	FEC-333-B1D-H	เสา O2	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	B1	FEC-335-B1D-H	เสา O5	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	B1	FEC-336-B1D-H	โถง Lift เบอร์ 28	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	B1	FEC-344-B1D-H	ที่เก็บก๊าซทางการแพทย์	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: B1	เดือน: _____ วัฒนธรรม _____						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
33	B1	FEC-617-B1D-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-10 (อยู่ในตู้ FHC-204-B1D-H)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	B1	FEC-627-B1D-H	ทางเข้าห้องปฎิบัติการ U (1) หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-11 (อยู่ในตู้ FHC-214-B1D-H)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	B1	FEC-628-B1D-H	หน้าโถงลิฟต์ โซน D	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	B1	FEC-328-B1E-H	เสา L15	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	B1	FEC-329-B1E-H	เสา J17	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	B1	FEC-625-B1E-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-07 (อยู่ในตู้ FHC-212-B1E-H)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	B1	FEC-626-B1E-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-09 (อยู่ในตู้ FHC-213-B1E-H)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	B1	FEC-316-B1F-H	หน้าสำนักงาน ตรงข้ามเสา E17	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	B1	FEC-317-B1F-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-02	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	B1	FEC-332-B1F-H	เสา B18	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	B1	FEC-611-B1F-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-02	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	B1	FEC-612-B1F-H	ตรงข้าม เสา E14	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	B1	FEC-629-B1F-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-04	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	B1	FEC-630-B1F-H	โถง Fire Man Lift เบอร์ 06	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	B1	FEC-652-B1F-H	สำนักงาน	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	B1	FEC-314-B1G-H	เสา D23	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	B1	FEC-315-B1G-H	ทางลง โซน G	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
50	B1	FEC-609-B1G-H	เสา B26	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	B1	FEC-610-B1G-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-06	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่: 28 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____		ชั้น: 1		เดือน: มิถุนายน							ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกอวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบังคับ	ป้ายแสดงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-417-1A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-03 (ในตู้ FHC-4-1A1-H)	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-416-1A1-H	หน้าถังลิฟต์เบอร์ 20 (ในตู้ FHC-3-1A1-H)	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-415-1A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-01 A1 (ในตู้ FHC-2-1A1-H)	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-547-1A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-02 A1 (ในตู้ FHC-001-1A1-H)	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	1	FEC-002-1A1-H	หน้ามูลนิธิรามาฯ	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	1	FEC-001-1A1-H	โถงนั่งรอจุดคัดกรองฝั่งโซน F	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	1	FEC-420-1A2-H	ในถังลิฟต์เบอร์ 27 (ในตู้ FHC-7-1A2-H)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	1	FEC-419-1A2-H	หน้าห้องสื่อสาร (ในตู้ FHC-6-1A2-H)	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	1	FEC-008-1A2-H	ตรงข้ามห้องประชาสัมพันธ์	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	1	FEC-007-1A2-H	ในถังลิฟต์ เบอร์ 27	CO2	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	1	FEC-006-1A2-H	คลังเภสัช ฝั่ง 1E	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	1	FEC-005-1A2-H	ด้านในคลังเภสัช ฝั่ง 1C	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	1	FEC-004-1A2-H	ในถังลิฟต์เบอร์ 03	CO2	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	1	FEC-003-1A2-H	หน้าลิฟต์เบอร์ 23	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	1	FEC-424-1B-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01 (ในตู้ FHC-011-1B-H)	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	1	FEC-423-1B-H	ถังลิฟต์ดับเพลิง 01(15)(ในตู้ FHC-10-1B-H)	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	1	FEC-422-1B-H	หน้าโปรเซสซิ่ง (ในตู้ FHC-009-1B-H)	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	1	FEC-421-1B-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-03 (ในตู้ FHC-8-1B-H)	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	1	FEC-389-1B-H	หน่วยเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	1	FEC-383-1B-H	หน่วยเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ (ด้านใน)	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	1	FEC-016-1B-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	1	FEC-015-1B-H	หน้ามูลนิธิพระดาบส	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	1	FEC-014-1B-H	หน้าธนาคารกรุงเทพ	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	1	FEC-013-1B-H	หน่วยสังคมสงเคราะห์	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	1	FEC-012-1B-H	หน้าห้องเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	1	FEC-011-1B-H	หน้าห้องผู้ป่วยสัมพันธ์	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	1	FEC-010-1B-H	หน่วยบริการโลหิต	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	1	FEC-009-1B-H	ข้างมูลนิธิรามา	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	1	FEC-654-1C-H	ทางเดินนิติเวช	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	1	FEC-426-1C-H	ข้างหน่วยนิติเวช (ในตู้ FHC-13-1C-H)	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	1	FEC-425-1C-H	จุดรอปักญาติ (ในตู้ FHC)	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

อาคาร: _____		โรงพยาบาล _____		ชั้น: _____ 1 _____	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: _____ 2567 _____		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันabin	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
32	1	FEC-384-1C-H	ห้องปฏิบัติการหน่วยพยาธิวิทยา	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	1	FEC-022-1C-H	ในห้องสื่อสาร	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	1	FEC-021-1C-H	หน้าห้องแต่งศพ เบอร์ 23	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	1	FEC-020-1C-H	หน้าห้องแต่งศพ เบอร์ 23	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	1	FEC-019-1C-H	ในห้องผ่าตัด	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	1	FEC-018-1C-H	ตรงข้ามห้องทำพิธีเบอร์ 22	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	1	FEC-017-1C-H	ตรงข้ามลิฟท์ เบอร์1	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	1	FEC-656-1D-H	ห้อง AHU เบอร์ 20 Lab 1D	CO2	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	1	FEC-655-1D-H	ห้อง AHU เบอร์ 3 (ห้อง Lab 1D)	CO2	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	1	FEC-429-1D-H	หน้าห้องเก็บของเบอร์ 16 (ในตู้ FHC-16-1D-H)	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	1	FEC-428-1D-H	หน้าห้องเครื่องระบบปรับอากาศเบอร์ 03 (ในตู้FHC-15-1D)	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	1	FEC-427-1D-H	หน้าห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	1	FEC-025-1D-H	ตรงข้ามห้องเบอร์ 14	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	1	FEC-024-1D-H	หน้าห้องเบอร์ 04	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	1	FEC-023-1D-H	น้ำลิฟท์เบอร์ 29	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	1	FEC-653-1E-H	ในห้องคลีนนิ่งเฮลท์ 1E	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	1	FEC-388-1E-H	ในห้อง CCTV	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	1	FEC-431-1E-H	หน้าคลังเวชภัณฑ์ (ในตู้ FHC-18-1E-H)	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
50	1	FEC-403-1E-H	ในห้องผ้า	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	1	FEC-430-1E-H	หน้าห้องผ้า (ในตู้ FHC-17-1E-H)	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	1	FEC-387-1E-H	หน้าหม้อแปลงไฟฟ้า	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
53	1	FEC-386-1E-H	หน้าหม้อแปลงไฟฟ้า	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	1	FEC-385-1E-H	ในห้องคลีนนิ่งเฮลท์ เบอร์ 07	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
55	1	FEC-379-1E-H	ในห้อง Control	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	1	FEC-377-1E-H	ในห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
57	1	FEC-028-1E-H	หน้าทางเข้าห้องผ้า	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	1	FEC-027-1E-H	ในห้องเภสัชกรรม	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
59	1	FEC-026-1E-H	คลังเวชภัณฑ์	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	1	FEC-657-1F-H	ข้างสถานีแก๊ส LPG หน้าโภชนาการ	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
61	1	FEC-436-1F-H	ในศูนย์อาหาร2 (ในตู้FHC)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	1	FEC-435-1F-H	หน้าห้องเก็บถาดผู้ป่วย ในตู้ FHC-22-1F-H)	CO2	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: 1	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
63	1	FEC-434-1F-H	หน้าแผนกโภชนาการ (ในตู้ FHC-21-1F-H)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	1	FEC-433-1F-H	ไนโตรเจนที่ เบอร์ 6 (ในตู้ FHC-20-1F-H)	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
65	1	FEC-432-1F-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-02 (ในตู้ FHC-19-1F-H)	Halotron-1	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	1	FEC-038-1F-H	ข้างตู้ดูด	Wet chemical class k	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
67	1	FEC-037-1F-H	ห้องครัวร้อน	Wet chemical class k	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	1	FEC-036-1F-H	ในห้อง SPECIAL KITCHEN	Wet chemical class k	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
69	1	FEC-035-1F-H	หน้าห้องเตรียมผลไม้	Wet chemical class k	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70	1	FEC-034-1F-H	หน้าห้อง BD PREPARATION	Wet chemical class k	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
71	1	FEC-033-1F-H	ในศูนย์อาหาร2	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	1	FEC-032-1F-H	หน้าห้องรับอาหารสด	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
73	1	FEC-031-1F-H	ข้างหลังร้านขายน้ำ	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	1	FEC-030-1F-H	CP WORLD ห้องล้างจาน	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
75	1	FEC-029-1F-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-02	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	1	FEC-634-1G-H	น้ำลิฟ34 ตู้ FHC-221-1G-H	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
77	1	FEC-633-1G-H	น้ำห้องน้ำโซน G (ในตู้ FHC-220-1G-H)	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	1	FEC-380-1G-H	หลังสถานีแก๊ส LPG โภชนาการ	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
79	1	FEC-349-1G-H	ข้างเคาเตอร์พยาบาลโซน G	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80	1	FEC-348-1G-H	ข้างห้องประชุม โซนG	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
81	1	FEC-347-1G-H	ข้างสำนักงาน07	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
82	1	FEC-346-1G-H	หน้าห้องระบบ05	Halotron-1	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
83	1	FEC-345-1G-H	หน้าห้องน้ำ	Low pressure water mist	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่: 25 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____		ชั้น: 2		เดือน: มิถุนายน							ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	2	FEC-437-2A1-H	หน้าโถงลิฟท์ส่งอาหาร ฟัง F	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	2	FEC-438-2A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-05	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	2	FEC-439-2A1-H	หน้าโถง Fire Man Lift 01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	2	FEC-440-2A1-H	หน้าบันได ST-03	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	2	FEC-441-2A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-01 ฟัง B	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	2	FEC-442-2A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-02 ฟัง F (อยู่ในตู้ FHC-043-2F-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	2	FEC-39-2A2-H	มุมห้องจ่ายยาและการเงิน ฟัง C	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	2	FEC-40-2A2-H	มุมห้องจ่ายยาและการเงิน ฟัง E	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	2	FEC-41-2A2-H	เสาโถง หน้าห้องการเงิน	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	2	FEC-42-2A2-H	โถง Fire Man Lift เบอร์ 27	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	2	FEC-43-2A2-H	หน้าห้องระบบไฟฟ้า ฟัง C	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	2	FEC-44-2A2-H	หน้าห้องระบบไฟฟ้า ฟัง E	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	2	FEC-45-2A2-H	โถงทางเข้าคลินิกเด็ก	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	2	FEC-443-2A2-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-04 ฟัง C	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	2	FEC-444-2A2-H	โถง Fire Man Lift 27 ฟัง E (อยู่ในตู้ FHC-031-2A2-H)	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	2	FEC-46-2B-H	หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน โถงทางเข้าด่วนฉุกเฉิน	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	2	FEC-47-2B-H	หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ข้าง FM200	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	2	FEC-48-2B-H	หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน พื้นที่จุดแปล หน้าห้องเก็บของ 1	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	2	FEC-49-2B-H	หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน หน้าห้องสังเกตอาการ	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	2	FEC-50-2B-H	หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องล้าง และเก็บสิ่งของสกปรก	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	2	FEC-51-2B-H	หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางเดินปลอดเชื้อ	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	2	FEC-52-2B-H	หน่วยรังสีวินิจฉัย หน้าห้องอัลตราซาวด์ 05	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	2	FEC-53-2B-H	หน่วยรังสีวินิจฉัย หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ 3	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	2	FEC-417-2B-H	หน่วยรังสีวินิจฉัย ห้องควบคุม CT Scan (ถึงสีขาว)	Low Pressure Water Mist	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	2	FEC-55-2B-H	หน่วยรังสีวินิจฉัย หน้าห้องระบบสื่อสาร	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	2	FEC-56-2B-H	หน่วยรังสีวินิจฉัย ตรงข้ามเคาน์เตอร์ลงทะเบียน	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____		โรงพยาบาล _____		ชั้น: 2	เดือน: มิถุนายน						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
27	2	FEC-396-2B-H	ลานจอดรถ ER	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	2	FEC-397-2B-H	ลานจอดรถ ER	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	2	FEC-408-2B-H	หน่วยรังสีวินิจฉัย ตรงข้ามห้องควบคุม CT Scan	Low Pressure Water Mist	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	2	FEC-445-2B-H	หน่วยรังสีวินิจฉัย ทางเชื่อมหน่วยสูบลูกเหล็ก (อยู่ในตู้ FHC-032-2B-H)	Low Pressure Water Mist	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	2	FEC-446-2B-H	หน่วยสูบลูกเหล็ก ด้านหลังห้องน้ำ	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	2	FEC-447-2B-H	หน่วยรังสีวินิจฉัย หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	2	FEC-448-2B-H	หน่วยรังสีวินิจฉัย หน้าห้อง Fire Man Lift 02	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	2	FEC-57-2C-H	หน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสั้น เคาน์เตอร์พยาบาล 02	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	2	FEC-58-2C-H	หน่วยบำบัดแผลไฟไหม้ ด้านหน้ามขว	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	2	FEC-59-2C-H	หน่วยบำบัดแผลไฟไหม้ ทางเดินบริการ หอผู้ป่วย 03	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	2	FEC-60-2C-H	ทางเดินบริการ ช่องกลาง	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	2	FEC-61-2C-H	คลินิกสูติ นรีเวช หน้าห้องตรวจ 22	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	2	FEC-62-2C-H	คลินิกสูติ นรีเวช ทางเดินบริการ มุมห้องเก็บของสะอาด	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	2	FEC-63-2C-H	คลินิกสูติ นรีเวช ทางเดินบริการ มุมห้องเก็บของ 2	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	2	FEC-449-2C-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-06 (อยู่ในตู้ FHC-036-2C-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	2	FEC-450-2C-H	คลินิกสูติ นรีเวช หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-08	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	2	FEC-64-2D-H	ทางเชื่อม RAMA ZONE หน้าหน่วยเจาะเลือด	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	2	FEC-65-2D-H	หน่วยเจาะเลือด	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	2	FEC-66-2D-H	โถงลิฟท์โดยสาร 13 (29)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	2	FEC-67-2D-H	ส่วนบริการนักศึกษา หน้าห้อง Locker จนท.01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	2	FEC-68-2D-H	ส่วนบริการนักศึกษา หน้าห้อง Locker นักศึกษาแพทย์	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	2	FEC-451-2D-H	ส่วนบริการนักศึกษา มุมทางเข้า	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	2	FEC-452-2D-H	ส่วนบริการนักศึกษา หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-10	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
50	2	FEC-453-2D-H	ส่วนบริการนักศึกษา หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-11	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	2	FEC-69-2E-H	ทางเดิน ฝั่งทางเข้าคลินิกเด็กและวัยรุ่น	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	2	FEC-70-2E-H	คลินิกเด็กและวัยรุ่น ห้องให้คำปรึกษา 2	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____			ชั้น: <u>2</u>	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: <u>2567</u>			
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถัง ดับเพลิง	สายฉีด	แก๊สวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(_____)

วันที่: 29 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: 3	เดือน: มิถุนายน							ปี: 2561		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ	
1	3	FEC-80-3A1-H	หน้าคลินิกแพทย์ทางเลือก	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	3	FEC-81-3A1-H	โถงบันไดเลื่อนฝั่ง B	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	3	FEC-82-3A1-H	โถงทางเดินเข้า คลินิกอายุรกรรมและกระดูก หน้าห้องน้ำ	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	3	FEC-83-3A1-H	โถงทางเดินเข้า คลินิกอายุรกรรมและกระดูก	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	3	FEC-460-3A1-H	หน้าโถงลิฟท์ส่งอาหาร ฝั่ง F (อยู่ในตู้ FHC-47-3A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	3	FEC-461-3A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-05 (อยู่ในตู้ FHC-48-3A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	3	FEC-462-3A1-H	หน้าโถง Fire Man Lift 01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	3	FEC-463-3A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-03	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	3	FEC-464-3A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	3	FEC-465-3A1-H	โถง Fire Man Lift เบอร์ 27	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	3	FEC-84-3A2-H	มุมห้องจ่ายยาและการเงิน ฝั่ง C	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	3	FEC-85-3A2-H	มุมห้องจ่ายยาและการเงิน ฝั่ง E	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	3	FEC-86-3A2-H	เสาโถง หน้าห้องการเงิน	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	3	FEC-87-3A2-H	เสาโถง หน้าห้องจ่ายยา	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	3	FEC-88-3A2-H	หน้าห้องระบบไฟฟ้า ฝั่ง C	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	3	FEC-89-3A2-H	หน้าห้องระบบไฟฟ้า ฝั่ง E	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	3	FEC-466-3A2-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-04 ฝั่ง C (อยู่ในตู้ FHC-053-3A2-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	3	FEC-467-3A2-H	หน้าโถง Fire Man Lift 04 ฝั่ง E (อยู่ในตู้ FHC-054-3A2-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	3	FEC-90-3B-H	หน้าห้องระบบสื่อสาร	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	3	FEC-91-3B-H	คลินิกอายุรกรรมและกระดูก หน้าห้องผ่าตัดเล็ก	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	3	FEC-92-3B-H	คลินิกอายุรกรรมและกระดูก โถงเข้าห้องผ่าตัด	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	3	FEC-93-3B-H	คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว ทางเดินบริการหลังห้องตรวจ 3B3	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	3	FEC-94-3B-H	คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว ทางเดินบริการหน้าห้องฟักนักศึกษา	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	3	FEC-95-3B-H	คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล 02	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	3	FEC-96-3B-H	คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว มุมห้องตรวจ 20	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	3	FEC-97-3B-H	คลินิกอายุรกรรม หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล 3B1	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	3	FEC-98-3B-H	คลินิกอายุรกรรม ทางเดินบริการหลังห้องตรวจ 05	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	3	FEC-99-3B-H	คลินิกอายุรกรรม หน้าห้องตรวจ Isolated 02	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	3	FEC-100-3B-H	ห้องจ่ายยา ด้านใน	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	3	FEC-468-3B-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01 (อยู่ในตู้ FHC-055-3B-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	3	FEC-469-3B-H	คลินิกอายุรกรรม หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-03 (อยู่ในตู้ FHC-056-3B-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: 3	เดือน: มิถุนายน						ปี: 2561			
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	แกว้ดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าสั้	หมายเหตุ	
32	3	FEC-470-3B-H	โถงลิฟท์ 01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
33	3	FEC-101-3C-H	หน้าคลินิกอายุรกรรม	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
34	3	FEC-102-3C-H	ตรวจพิเศษทางอายุรกรรม เคาน์เตอร์พยาบาล	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
35	3	FEC-103-3C-H	ตรวจพิเศษทางอายุรกรรม หน้าห้องตรวจ 14	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
36	3	FEC-104-3C-H	คลินิกอายุรกรรม รุมทางเดินบริการ หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
37	3	FEC-105-3C-H	คลินิกอายุรกรรม ตรงข้ามบันไดหนีไฟ F-ST-08	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
38	3	FEC-106-3C-H	คลินิกอายุรกรรม ทางเชื่อมโซน B	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
39	3	FEC-381-3C-H	ด้านหลัง ห้องตรวจ 5-6	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
40	3	FEC-471-3C-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-06 คลินิกอายุรกรรม	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
41	3	FEC-472-3C-H	คลินิกอายุรกรรม หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-08	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
42	3	FEC-107-3D-H	ทางเชื่อม Zone D หน้าห้องเจาะเลือด	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
43	3	FEC-108-3D-H	โถงลิฟท์ 28	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
44	3	FEC-109-3D-H	สำนักงานบริหาร หน้าห้องเอกประสงคื 01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
45	3	FEC-110-3D-H	สำนักงานบริหาร ข้างห้องเอกประสงคื 01	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
46	3	FEC-111-3D-H	สำนักงานบริหาร หน้าห้องหัวหน้า 10	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
47	3	FEC-112-3D-H	สำนักงานบริหาร หน้าห้องหัวหน้า 15	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
48	3	FEC-393-3D-H	ห้อง server	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
49	3	FEC-394-3D-H	ห้อง server	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
50	3	FEC-395-3D-H	ห้อง server	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
51	3	FEC-398-3D-H	ห้อง server	BF2000	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
52	3	FEC-399-3D-H	ห้อง server	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
53	3	FEC-400-3D-H	ห้อง server	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
54	3	FEC-401-3D-H	ห้อง server	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
55	3	FEC-402-3D-H	ห้อง server	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
56	3	FEC-404-3D-H	ห้อง server	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
57	3	FEC-473-3D-H	สำนักงานบริหาร ทางเชื่อม Zone D	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
58	3	FEC-474-3D-H	สำนักงานบริหาร หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-10	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
59	3	FEC-475-3D-H	สำนักงานบริหาร หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-11	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
60	3	FEC-113-3E-H	คลินิก หู คอ จมูก หน้าห้องตรวจ	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
61	3	FEC-114-3E-H	คลินิก หู คอ จมูก หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ 12	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
62	3	FEC-115-3E-H	คลินิก หู คอ จมูก ทางเดินบริการหลังห้องตรวจ	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: 5	เดือน: มิถุนายน						ปี: 2561		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	แกว่งวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
63	3	FEC-116-3E-H	คลินิกความผิดปกติทางการสื่อความหมาย เคาน์เตอร์พยาบาล 01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	3	FEC-117-3E-H	คลินิกความผิดปกติทางการสื่อความหมาย ห้องเครื่องช่วยฟัง 02	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
65	3	FEC-118-3E-H	คลินิกความผิดปกติทางการสื่อความหมาย ห้องเจ้าหน้าที่	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	3	FEC-119-3E-H	คลินิกความผิดปกติทางการสื่อความหมาย ห้องเก็บแบบทดสอบ	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
67	3	FEC-120-3E-H	คลินิกความผิดปกติทางการสื่อความหมาย ห้องประชุม	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	3	FEC-476-3E-H	คลินิก หู คอ จมูก หนักันโดหนีไฟ F-ST-07	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
69	3	FEC-477-3E-H	คลินิกความผิดปกติทางการสื่อความหมาย หนักันโดหนีไฟ F-ST-09	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70	3	FEC-121-3F-H	หนักันห้องระบบสื่อสาร	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
71	3	FEC-122-3F-H	คลินิกจักษุ หนักันเคาน์เตอร์พยาบาล	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	3	FEC-123-3F-H	คลินิกจักษุ หนักันห้องตรวจ 04	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
73	3	FEC-124-3F-H	คลินิกจักษุ ทางเชื่อมบริกร	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	3	FEC-125-3F-H	คลินิกทันตกรรม เคาน์เตอร์พยาบาล	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
75	3	FEC-126-3F-H	หนักันทางเข้า คลินิกผิวหนัง	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	3	FEC-127-3F-H	คลินิกผิวหนัง หนักันห้องผ่าตัดเล็ก	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
77	3	FEC-128-3F-H	คลินิกผิวหนัง เคาน์เตอร์พยาบาล 02	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	3	FEC-478-3F-H	หนักันโดหนีไฟ F-ST-02	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
79	3	FEC-479-3F-H	ลิ้ง Lift 08	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80	3	FEC-480-3F-H	หนักันโดหนีไฟ F-ST-04	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
81	3	FEC-481-3F-H	คลินิกผิวหนัง หนักันโดหนีไฟ F-ST-13	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
82	3	FEC-355-3G-H	หนักันโดหนีไฟ F-ST-12	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
83	3	FEC-356-3G-H	หนักันห้องงานระบบ	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
84	3	FEC-637-3G-H	ลิ้ง Fire man Lift เบอร์ 34 (อยู่ในตู้ FHC-224-3G-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
85	3	FEC-638-3G-H	หนักันโดหนีไฟ F-ST-12 (อยู่ในตู้ FHC-225-3G-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

()

วันที่: 24 / 6 / 2561

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____			ชั้น: 4	เดือน: มิถุนายน							ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	4	FEC-129-4A1-H	หน้าโถงเฉลิมพระเกียรติ ฟังโซน B	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	4	FEC-130-4A1-H	หน้าโถงเฉลิมพระเกียรติ ฟังโซน F	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	4	FEC-131-4A1-H	หน้าทางเข้าห้องผ่าตัด	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	4	FEC-132-4A1-H	ห้อง Super Clean ฟังโซน B	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	4	FEC-133-4A1-H	ห้อง Super Clean ฟังโซน F	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	4	FEC-482-4A1-H	หน้าห้องน้ำผึ้ง F (อยู่ในตู้ FHC-069-4A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	4	FEC-483-4A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-05 (อยู่ในตู้ FHC-070-4A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	4	FEC-484-4A1-H	หน้าโถง Fire Man Lift 01 (อยู่ในตู้ FHC-071-4A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	4	FEC-485-4A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-03 (อยู่ในตู้ FHC-072-4A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	4	FEC-486-4A1-H	โถง Fire Man Lift เบอร์ 27	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	4	FEC-487-4A1-H	โถงเฉลิมพระเกียรติ ฟังโซน B ข้างบันไดหนีไฟ ST-01 (อยู่ในตู้ FHC-074-4A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	4	FEC-134-4A2-H	เสาฝั่ง C	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	4	FEC-135-4A2-H	เสาฝั่ง E	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	4	FEC-136-4A2-H	หน้าห้องผู้ป่วย ICU 5C	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	4	FEC-137-4A2-H	หน้าห้องระบบไฟฟ้า ฝั่ง C	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	4	FEC-138-4A2-H	หน้าห้องผู้ป่วยเด็กวิกฤต	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	4	FEC-139-4A2-H	หน้าห้องระบบไฟฟ้า ฝั่ง E	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	4	FEC-140-4A2-H	หน่วยส่องกล้อง หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล 01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	4	FEC-141-4A2-H	หน่วยส่องกล้อง หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล 02	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	4	FEC-142-4A2-H	หน่วยส่องกล้อง หน้าห้องเก็บของสะอาด	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	4	FEC-488-4A2-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-04 ฝั่ง C (อยู่ในตู้ FHC-075-4A2-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	4	FEC-489-4A2-H	หน้าโถง Fire Man Lift 04 ฝั่ง E (อยู่ในตู้ FHC-076-4A2-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	4	FEC-143-4B-H	ห้องผ่าตัด ทางเดินบริการ หน้าห้องพักรับ	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	4	FEC-144-4B-H	ห้องผ่าตัด ห้องพักรับ	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	4	FEC-145-4B-H	ห้องผ่าตัด ทางเดินบริการ หน้าห้องเตรียมคนไข้	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	4	FEC-146-4B-H	ห้องผ่าตัด โขนผ่าตัด ติดประตูทางเดินบริการ 01	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	4	FEC-147-4B-H	ห้องผ่าตัด โขนผ่าตัด ติดประตูทางเดินบริการ 02	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	4	FEC-148-4B-H	ห้องผ่าตัด โขนผ่าตัด หน้าห้องผ่าตัด 09	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	4	FEC-149-4B-H	ห้องผ่าตัด โขนผ่าตัด มุมห้องผ่าตัด 08	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	4	FEC-150-4B-H	ห้องผ่าตัด โขนผ่าตัด ห้องเก็บของ 04	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	4	FEC-151-4B-H	ห้องผ่าตัด โขนผ่าตัด หน้าห้องผ่าตัด 03	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	4	FEC-152-4B-H	ห้องผ่าตัด โขนผ่าตัด หน้าห้องเก็บของสะอาด	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: 4	เดือน: มิถุนายน						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกอวิตแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
33	4	FEC-153-4B-H	ห้องผ่าตัด โชนผ่าตัด หน้าห้องระบบสื่อสาร	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	4	FEC-490-4B-H	ห้องผ่าตัด ตรงข้ามเคาน์เตอร์พยาบาล 02 (อยู่ในตู้ FHC-077-4B-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	4	FEC-491-4B-H	ห้องผ่าตัด โชนผ่าตัด หน้า Fire Man Lift 02 (อยู่ในตู้ FHC-078-4B-H)	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	4	FEC-492-4B-H	ห้องผ่าตัด โชนผ่าตัด หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01 (อยู่ในตู้ FHC-079-4B-H)	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	4	FEC-154-4C-H	หอผู้ป่วยวิกฤต 4C หน้าทางเดินบริการ	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	4	FEC-155-4C-H	หอผู้ป่วยวิกฤต 4C หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล 01	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	4	FEC-156-4C-H	หอผู้ป่วยวิกฤต 4C หลังเคาน์เตอร์พยาบาล 02	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	4	FEC-493-4C-H	หอผู้ป่วยวิกฤต 4C หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-06 (อยู่ในตู้ FHC-080-4C-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	4	FEC-494-4C-H	หอผู้ป่วยวิกฤต 4C หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-08 (อยู่ในตู้ FHC-081-4C-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	4	FEC-157-4D-H	ทางเชื่อมโซน D	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	4	FEC-158-4D-H	หน่วยสายสวนหัวใจ ตรงข้ามบันไดหนีไฟ F-ST-10	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	4	FEC-159-4D-H	หน่วยสายสวนหัวใจ หน้าห้อง CCU 01	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	4	FEC-160-4D-H	หน่วยสายสวนหัวใจ หน้าห้อง CCU 07	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	4	FEC-161-4D-H	หน่วยสายสวนหัวใจ หน้าห้อง ICU 07	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	4	FEC-174-4D-H	โถงลิฟต์โดยสาร 13	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	4	FEC-406-4D-H	หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	4	FEC-495-4D-H	หน้าโถงลิฟต์โดยสาร 13 (อยู่ในตู้ FHC-082-4D-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
50	4	FEC-496-4D-H	หน่วยสายสวนหัวใจ หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-10 (อยู่ในตู้ FHC-083-4D-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	4	FEC-497-4D-H	หน่วยสายสวนหัวใจ หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-11 (อยู่ในตู้ FHC-084-4D-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	4	FEC-162-4E-H	หน่วย NICU หน้าห้อง NICU 01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
53	4	FEC-163-4E-H	หน่วย PICU หน้าห้อง PICU 03	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	4	FEC-164-4E-H	หน่วย PICU หน้าห้อง PICU 02	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
55	4	FEC-498-4E-H	หน่วย NICU หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-09 (อยู่ในตู้ FHC-085-4E-H)	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	4	FEC-499-4E-H	หน่วย PICU หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-07	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
57	4	FEC-165-4F-H	หน้าห้องระบบสื่อสาร	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	4	FEC-166-4F-H	หน้าหอผู้ป่วยแม่มีความเสี่ยง	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
59	4	FEC-167-4F-H	ห้องคลอด หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	4	FEC-168-4F-H	ห้องคลอด หน้าห้องคลอด 04	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
61	4	FEC-169-4F-H	ห้องคลอด หน้าห้องผ่าตัด 02	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	4	FEC-170-4F-H	ห้องคลอด ทางเดินบริการ 01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
63	4	FEC-171-4F-H	ห้องคลอด ทางเดินบริการ 02	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	4	FEC-172-4F-H	หอผู้ป่วยแม่มีความเสี่ยง หน้าห้องพักรักษาผู้ป่วย 06	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: 4	เดือน: มิถุนายน					ปี: 2567			
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกอวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
65	4	FEC-173-4F-H	ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินความเสี่ยง หลังเคาน์เตอร์พยาบาล	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	4	FEC-500-4F-H	หน้าลิฟท์ Fire Man Lift 05 (อยู่ในตู้ FHC-087-4E-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
67	4	FEC-501-4F-H	หน้าลิฟท์ไดรฟ์ไฟ F-ST-04 (อยู่ในตู้ FHC-088-4E-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	4	FEC-502-4F-H	ห้องคลอด หน้าห้องรอกคลอด (อยู่ในตู้ FHC-089-4E-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
69	4	FEC-503-4F-H	ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินความเสี่ยง หน้าลิฟท์ไดรฟ์ไฟ F-ST-13 (อยู่ในตู้ FHC-090-4F-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70	4	FEC-357-4G-H	หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (FL3)	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
71	4	FEC-358-4G-H	หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (FL3)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	4	FEC-359-4G-H	หน้าห้องผู้ป่วย 4G02 (FL3)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
73	4	FEC-360-4G-H	หน้าห้องผู้ป่วย 4G08 (FL3)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	4	FEC-361-4G-H	หน้าห้องผู้ป่วย 4G12 (FL3)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
75	4	FEC-639-4G-H	ลิฟท์ Fire man Lift เบอร์ 34 (FL3) (อยู่ในตู้ FHC-226-4G-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	4	FEC-640-4G-H	หน้าลิฟท์ไดรฟ์ไฟ F-ST-12 (FL3) (FL3) (อยู่ในตู้ FHC-227-4G-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

()

วันที่: 20 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: 4T	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
34	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้อง 50 ห้องระบบปรับอากาศ 4 (ตรงกลาง)	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้อง 50 ห้องระบบปรับอากาศ 4 (ประตู2)	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้อง 51 ห้อง R.O	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้องระบบไฟฟ้า	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้อง 42 ห้องระบบน้ำอุ่น สำหรับแผนกทันตกรรม	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้อง 37 ห้องเครื่องระบบปรับอากาศ 2	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้อง 33 ห้องเครื่องระบบปรับอากาศ	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้อง Lift 06 (อยู่ในตู้ FHC-183-4TF-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้อง Fire Man Lift 06 (อยู่ในตู้ FHC-193-4TF-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าชั้นใต้ถุนไฟฟ้า F-ST-04 (อยู่ในตู้ FHC-194-4TF-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้อง Fire Man Lift 06 (อยู่ในตู้ FHC-195-4TF-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(_____)
วันที่: 28 / 6 / 2567

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____													
ชั้น: 4T				เดือน: _____ มิถุนายน _____							ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	4T	FEC-291-4TA1-H	หน้าห้อง 21 ห้องเก็บของ (ไม่ชนห้องนอนเวร)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	4T	FEC-293-4TA1-H	หน้าลิฟต์ชั้นส่งอาหาร สิ่งโซน F	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	4T	FEC-588-4TA1-H	หน้าโซน TA1 ห้องนอนเวร (อยู่ในตู้ FHC-175-4TA1-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	4T	FEC-589-4TA1-H	โถงทางเข้า หน้าบันไดหนีไฟ ST-02 (อยู่ในตู้ FHC-176-4TA1-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	4T	FEC-590-4TA1-H	หน้าโถง Fire Man Lift 03 (โถงลิฟต์ 29) (อยู่ในตู้ FHC-177-4TA1-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	4T	FEC-593-4TA1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-03	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	4T	FEC-594-4TA1-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-05	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	4T	FEC-297-4TA2-H	หน้าห้องพรงกลาง	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	4T	FEC-299-4TA2-H	หน้าห้อง 19 ห้องระบบสื่อสาร	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	4T	FEC-302-4TA2-H	โถง Fire Man Lift เบอร์ 27	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	4T	FEC-598-4TA2-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-04 (อยู่ในตู้ FHC-185-4TA2-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	4T	FEC-605-4TA2-H	ข้างห้อง 01 ห้องระบบแล็บทางการแพทย์ 1 (ทางไปโซน C) (อยู่ในตู้ FHC-192-4TA2-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	4T	FEC-292-4TB-H	ห้องนอนเวร หน้าห้องนอนเวร 4T31	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	4T	FEC-294-4TB-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-02 หน้าห้องระบบสื่อสาร	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	4T	FEC-295-4TB-H	ตรงข้ามห้อง 11 ห้องนอน/ประสงค์ 3	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	4T	FEC-296-4TB-H	หน้าห้อง 07 ห้องเจ้าหน้าที่ บันไดขึ้น-ลง	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	4T	FEC-313-4TB-H	ในห้อง ข้างห้อง 4T38 (ห้องไม่มีหมายเลข)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	4T	FEC-591-4TB-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-02 (อยู่ในตู้ FHC-178-4TB-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	4T	FEC-592-4TB-H	หน้าโถง Fire Man Lift 01 (ลิฟต์เบอร์ 01) (อยู่ในตู้ FHC-179-4TB-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	4T	FEC-595-4TB-H	พื้นที่ห้องเครื่องเหนือห้องผ่าตัด (อยู่ในตู้ FHC-182-4TB-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	4T	FEC-298-4TC-H	หน้าห้อง 06 ห้องพัฒน isolate	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	4T	FEC-597-4TC-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-08 (อยู่ในตู้ FHC-184-4TC-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	4T	FEC-300-4TD-H	ทางเชื่อมเข้าโซน D	Dry Chemical	10	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	เมเจอร์ความดันตก
24	4T	FEC-301-4TD-H	หน้าลิฟต์เบอร์ 29	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	4T	FEC-599-4TD-H	หน้าประตูทางเข้า ด้านซ้าย (อยู่ในตู้ FHC-186-4TD-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	4T	FEC-600-4TD-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-10 (อยู่ในตู้ FHC-187-4TD-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	4T	FEC-601-4TD-H	ข้างบันไดหนีไฟ F-ST-11 (อยู่ในตู้ FHC-188-4TD-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	4T	FEC-303-4TE-H	หน้าห้องพรงกลาง	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	4T	FEC-602-4TE-H	ตรงข้ามโถง Fire Man Lift 05 (โถงลิฟต์ 21) (อยู่ในตู้ FHC-189-4TE-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	4T	FEC-603-4TE-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-07 (อยู่ในตู้ FHC-190-4TE-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	4T	FEC-604-4TE-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-09 (อยู่ในตู้ FHC-191-4TE-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	4T	FEC-304-4TF-H	หน้าห้อง 50 ห้องระบบปรับอากาศ 4 (ประตู 1)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	4T	FEC-304-4TF-H	ตรงข้ามห้อง 50 ห้องระบบปรับอากาศ 4 (ประตู 1)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: 5	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	5	FEC-175-5A1-H	ด้านหน้าโรงลิฟท์ 24	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	5	FEC-176-5A1-H	ส่วนพักผ่อนส่วนกลาง 5A1	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	5	FEC-177-5A1-H	หน้า CSSD	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	5	FEC-178-5A1-H	ข้างห้องงานระบบ 04 (ทางเดินโรงลิฟท์)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	5	FEC-179-5A1-H	ทางเดินหน้าห้องพักนักศึกษา 2 (หน้าล้างไต)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	5	FEC-504-5A1-H	หน้าโรงลิฟท์ 24 (ในตู้ FHC-91-5A1-H)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	5	FEC-505-5A1-H	ข้างบันไดหนีไฟ ST-02 (ในตู้ FHC-92-5A1-H)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	5	FEC-506-5A1-H	ข้างบันไดหนีไฟ ST-01 (ในตู้ FHC-93-5A1-H)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	5	FEC-507-5A1-H	ข้างบันไดหนีไฟ F-ST-05 (ในตู้ FHC-94-5A1-H)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	5	FEC-508-5A1-H	ข้างโรงลิฟท์ 21 (ในตู้ FHC-95-5A1-H)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	5	FEC-509-5A1-H	ข้างบันไดหนีไฟ ST-03 (ในตู้ FHC-96-5A1-H)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	5	FEC-180-5A2-H	พื้นที่ส่วนกลาง 5A2 (ข้างทางเข้า 5C)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	5	FEC-181-5A2-H	ทางเดินก่อนเข้าหอผู้ป่วย 5E	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	5	FEC-182-5A2-H	งานเภสัชกรรมคลินิก	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	5	FEC-184-5A2-H	ในโรงลิฟต์ 07	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	5	FEC-185-5A2-H	ทางเข้า 5A	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	5	FEC-186-5A2-H	ในโรงลิฟต์ดับเพลิง	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	5	FEC-510-5A2-H	ข้างโรงลิฟท์ 07 (ในตู้ FHC-97-5A2-H)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	5	FEC-511-5A2-H	ในลิฟท์ดับเพลิง 14 (ในตู้ FHC-98-5A2-H)	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	5	FEC-187-5B-H	CSSD ในห้อง PLASMA ROOM	Halotron-1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	5	FEC-188-5B-H	CSSD หน้าเครื่อง CART WASHER เบอร์ 1	Halotron-1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	5	FEC-189-5B-H	CSSD ในห้อง STERILE STORAGE ZONE	Halotron-1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	5	FEC-190-5B-H	CSSD หน้าห้อง STORAGE	Halotron-1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	5	FEC-378-5B-H	CSSD ในห้อง clean room หน้าห้อง	Halotron-1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	5	FEC-411-5B-H	CSSD หลังห้อง clean room	Halotron-1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	5	FEC-512-5B-H	CSSD หน้าลิฟต์เบอร์ 1 (ในตู้ FHC-99-5B-H)	Halotron-1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	5	FEC-513-5B-H	CSSD หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-03 (ตู้ FHC-100-5B-H)	Halotron-1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	5	FEC-649-5B-H	CSSD หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01 (ตู้ FHC-236-5B-H)	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	5	FEC-Osh-056	ห้องสกรุปกร BEM	Halotron-1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	5	FEC-Osh-057	ทางเดิน BEM	Halotron-1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	5	FEC-658-5A2-H	กลางห้อง BEM	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____			ชั้น: 5		เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: 2567			
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ	
61	5	FEC-364-5G-H	หน้าห้อง5G04	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
62	5	FEC-365-5G-H	หน้าห้อง5G09	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
63	5	FEC-366-5G-H	หน้าห้องเครื่องระบบอากาศ22	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
64	5	FEC-641-5G-H	หน้าลิฟ34 ตู้ FHC-228-5G-H	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
65	5	FEC-642-5G-H	ในตู้FHC229	Low pressure water mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ



วันที่: 25 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____			ชั้น: 6	เดือน: _____ มิถุนายน _____							ปี: 2567 _____		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
62	6G	FEC-371-6G-H	หน้าห้องผู้ป่วย 6G10	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
63	6G	FHC-230-6G-H	โถง Fire man Lift เบอร์ 34	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	6G	FHC-231-6G-H	หน้ากันใต้หนีไฟ F-5T-12	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(_____)

วันที่: ๑๓ / ๖ / ๖๗

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____		โรงพยาบาล _____		ชั้น: 7	เดือน: _____ มี.ค. 2567						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายส่งชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	7	FEC-242-7A1-H	หน้าห้องพักนักศึกษาพยาบาล ฝั่ง B	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	7	FEC-243-7A1-H	หน้าห้องพักนักศึกษาพยาบาล ฝั่ง F	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	7	FEC-244-7A1-H	หน้าห้องเตรียมอาหาร ฝั่ง B	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	7	FEC-245-7A1-H	หน้าห้องเตรียมอาหาร ฝั่ง F	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	7	FEC-246-7A1-H	หน้าห้องซ่อมระบบ	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	7	FEC-546-7A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-01 (อยู่ในตู้ FHC-133-7A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	7	FEC-547-7A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-02 (อยู่ในตู้ FHC-134-7A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	7	FEC-548-7A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-05 (อยู่ในตู้ FHC-135-7A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	7	FEC-549-7A1-H	หน้าบันไดหนีไฟ ST-03 (อยู่ในตู้ FHC-136-7A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	7	FEC-550-7A1-H	ถัง Fire Man Lift เบอร์ 27	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	7	FEC-566-7A1-H	หน้าลิฟต์ขนส่งอาหาร (อยู่ในตู้ FHC-153-7A1-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	7	FEC-247-7A2-H	ข้างห้องประชุมย่อย 01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	7	FEC-248-7A2-H	ข้างห้องประชุมย่อย 02	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	7	FEC-249-7A2-H	หน้าห้องแม่บ้านประจำชั้น ฝั่ง E	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	7	FEC-250-7A2-H	หน้าห้องระบบสื่อสาร ฝั่ง E	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	7	FEC-251-7A2-H	ห้องสำนักงานพยาบาล	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	7	FEC-252-7A2-H	หน้าห้องระบบสื่อสาร ฝั่ง C	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	7	FEC-551-7A2-H	หน้าถัง Fire man lift ฝั่ง E (อยู่ในตู้ FHC-138-7A2-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	7	FEC-552-7A2-H	หน้าถัง Fire man lift ฝั่ง C (อยู่ในตู้ FHC-139-7A2-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	7	FEC-253-7B-H	หน้าห้องระบบสื่อสาร	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	7	FEC-254-7B-H	หน้าห้องรับแขก	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	7	FEC-255-7B-H	ข้างเคาน์เตอร์พยาบาล	Halotron I	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	7	FEC-256-7B-H	หน้าห้องผู้ป่วย 7B09	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	7	FEC-257-7B-H	หน้าห้องผู้ป่วย 7B03	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	7	FEC-258-7B-H	หน้าห้องผู้ป่วย 7B01	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	7	FEC-553-7B-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-01 (อยู่ในตู้ FHC-140-7B-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	7	FEC-554-7B-H	หน้าถัง Fire man lift ฝั่ง B (อยู่ในตู้ FHC-141-7B-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	7	FEC-555-7B-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-03 (อยู่ในตู้ FHC-142-7B-H)	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	7	FEC-259-7C-H	หน้าห้องประชุม 03	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	7	FEC-260-7C-H	หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	Low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____			ชั้น: <u>7</u>	เดือน: _____ มิถุนายน _____							ปี: <u>2567</u>		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
61	7	FEC-376-7G-H	หน้าห้องผู้ป่วย หน้าคาง	low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	7	FEC-643-7G-H	โถง Fire man Lift เบอร์ 34 (อยู่ในตู้ FHC-232-7G-H)	low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
63	7	FEC-644-7G-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-12 (อยู่ในตู้ FHC-233-7G-H)	low Pressure Water Mist	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(_____)

วันที่: 20 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ โรงพยาบาล _____				ชั้น: 8,9	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
31	8	FEC-284-8E-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-07 (อยู่ในตู้ FHC-170-8E-H)	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	8	FEC-583-8E-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-09 (อยู่ในตู้ FHC-171-8E-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	8	FEC-584-8E-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-02	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	8	FEC-285-8F-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-04	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	8	FEC-289-8F-H	ในห้องเครื่องลิฟท์ F	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	8	FEC-391-8F-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-02 (อยู่ในตู้ FHC-172-8F-H)	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	8	FEC-585-8F-H	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-04 (อยู่ในตู้ FHC-173-8F-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	8	FEC-586-8F-H	ลิ้ง Fire man Lift เบอร์ 34 (FL7) (R1)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	8	FEC-647-8G-H	หน้าลิ้งบันไดหนีไฟ (F-ST-12) (FL7) (R1)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	8	FEC-648-8G-H	หน้าลิ้งบันไดโดยสาร ข้าง Helipad	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	9	FEC-290-9A2-H	หน้า Fire man lift มัง E	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	9	FEC-587-9A2-H	ห้องเครื่องลิ้งลิฟท์ดับเพลิง เบอร์ 34 (อยู่ในตู้ FHC-237-9G-H)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่: 24 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: <u>โรงพักขยะ</u>				ชั้น: <u>1</u>	เดือน: <u>มิถุนายน</u>						ปี: <u>2567</u>		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-001-1-G	หน้าห้องพักพนักงาน	CO2	15 lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-002-1-G	หน้าที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-003-1-G	หน้าที่พักรวมมูลฝอยอันตรายและสารเคมี	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-004-1-G	หน้าห้องขยะรีไซเคิล	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	1	FEC-005-1-G	หน้าห้องพักขยะ 4	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

()

วันที่: 20 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: วิศวกรรมบริการ			ชั้น: 1-2	เดือน: มิถุนายน							ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-001-1-E	ประตูทางเข้า	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-002-1-E	หน้าห้องน้ำ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-003-1-E	หน้าห้องประชุม 06	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-004-1-E	ในห้องคลังพัสดุ RFS	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	1	FEC-005-1-E	ในห้องคลังสินค้า RAMA	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	1	FEC-006-1-E	หน้าห้องระบบไฟฟ้าหลัก	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	2	FEC-007-2-E	หน้าห้องเก็บของ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	2	FEC-008-2-E	หน้าห้องเก็บแบบ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

()
วันที่: 26 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: ศาลาประชาคม		ชั้น: 1-R		เดือน: มิถุนายน							ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-001-1-C	หน้าห้องน้ำ	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-006-1-C	หน้าห้องนันทนาการ (ในตู้ FHC-01-1-C)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-007-1-C	ไนโตรเจนลิฟต์1 (ในตู้ FHC-02-1-C)	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-008-1-C	หน้าลิฟต์2 (ในตู้ FHC-03-1-C)	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	2	FEC-004-2-C	ข้างห้องนันทนาการ 8	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	2	FEC-005-2-C	หน้าห้องนันทนาการ8	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	2	FEC-009-2-C	หน้าห้องสมุด2 (ในตู้ FHC-04-2-C)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	2	FEC-010-2-C	ลิฟต์1 (ในตู้ FHC-05-2-C)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	2	FEC-011-2-C	หน้าลิฟต์2 (ในตู้ FHC-06-2-C)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	R	FEC-002-R-C	ห้องเก็บของ	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	R	FEC-003-R-C	ไนโตรเจนเก็บของ	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	R	FEC-012-R-C	ไนโตรเจนลิฟต์1 (ในตู้ FHC-07-R-C)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	R	FEC-013-R-C	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ (ในตู้ FHC-08-R-C)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

([Redacted Signature])

วันที่: 21 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: ศูนย์การเรียนรู้				ชั้น: 1-R	เดือน: มิถุนายน						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท		สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-023-1A-L	ห้องสมุด 1A (ในตู้ FHC-002-1A-L)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-022-1A-L	หน้าลิฟท์โซน A (ในตู้ FHC-001-1A-L)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-001-1B-L	หน้าห้องช่องระบบไฟฟ้า	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-002-1B-L	หน้าห้องช่องระบบไฟฟ้า	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	1	FEC-003-1B-L	ห้องปั้มน้ำ	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	1	FEC-004-1B-L	ในห้องปั้มน้ำ	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	1	FEC-005-1B-L	หน้าห้องเก็บของ 01 (ในตู้ FHC-05-1B-L)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	1	FEC-006-1B-L	ด้านหลังห้องบรรยาย (ในตู้ FHC-06-1B-L)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	1	FEC-026-1B-L	โถงลิฟท์ดับเพลิง (ในตู้ FHC-01-1A-L)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	1	FEC-025-1B-L	หน้าห้องน้ำหญิง (ในตู้ FHC-04-1B-L)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	1	FEC-024-1B-L	หน้าช่องระบบไฟฟ้า (ในตู้ FHC)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	1	FEC-068-1A-L	Food Truck อาคารศูนย์การเรียนรู้	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	1M	FEC-027-1MA-L	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-02 ห้องสมุด (ในตู้ FHC-06-1MA-L)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	1M	FEC-028-1MB-L	หน้าบันไดหนีไฟ F-ST-04 (ในตู้ FHC-07-1MB-L)	Fire ade 2000	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	2	FEC-029-2A-L	หน้าห้องแม่บ้าน (อยู่ในตู้ FHC-008-2A-L)	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	2	FEC-030-2A-L	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-009-2A-L)	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	2	FEC-031-2B-L	หน้าบันไดหนีไฟ 04 (อยู่ในตู้ FHC-010-2B-L)	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	2	FEC-032-2B-L	หน้าช่องระบบไฟฟ้า (อยู่ในตู้ FHC-011-2B-L)	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	2	FEC-033-2B-L	หน้าโถง Fire Man Lift 01 (อยู่ในตู้ FHC-012-2B-L)	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	2	FEC-034-2B-L	หน้าห้องบรรยาย (อยู่ในตู้ FHC-013-2B-L)	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	2	FEC-035-2B-L	ภายในห้องบรรยาย (อยู่ในตู้ FHC-014-2B-L)	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	2	FEC-068-2B-L	ในสำนักงานคลังพัสดุ 2B	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	3	FEC-007-3A-L	เสากลางห้องสมุด	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	3	FEC-008-3A-L	หน้าโถงลิฟต์ชั้นของ	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	3	FEC-036-3A-L	หน้าห้องแม่บ้าน	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	3	FEC-037-3A-L	หน้าบันไดหนีไฟ 02	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	3	FEC-038-3B-L	หน้าโถง Fire Man Lift 01	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	3	FEC-039-3B-L	หน้าช่องระบบไฟฟ้า	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	3	FEC-040-3B-L	หน้าบันไดหนีไฟ 04 (อยู่ในตู้ FHC-024-4B-L)	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	4	FEC-041-4A-L	หน้าห้องแม่บ้าน (อยู่ในตู้ FHC-020-4A-L)	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	4	FEC-042-4A-L	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-021-4A-L)	Fireade2000	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ ศูนย์การเรียนรู้ _____				ชั้น: 1-R	เดือน: _____ มิถุนายน _____					ปี: 2567			
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท		สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
63	R	FEC-065-RB-L	ในโรงลิฟท์ดับเพลิง 01 (ในตู้ FHC-44-RB-L)	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	R	FEC-067-RB-L	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ดับเพลิง	CO2	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ



วันที่ 10 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: <u>สถานีน้ำมัน</u>				ชั้น: <u>1</u>	เดือน: _____ มิถุนายน						ปี: <u>2567</u>		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-001-1-O	ทางเข้า	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-002-1-O	หัวจ่ายน้ำมัน	Dry chemical	10lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-003-1-O	ในจัดเก็บน้ำมันดีเซล 3	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-004-1-O	ในจัดเก็บน้ำมันดีเซล 4	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

[Redacted Signature]

วันที่: 12 / 6 / 68

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: _____ สาธารณูปโภค _____		ชั้น: B1 - R1		เดือน: _____ มิถุนายน _____							ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	B1	FEC-12-B1-UH	ข้างห้องปั้มน้ำ	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	B1	FEC-19-B1-UH	หน้าห้องปั้มน้ำ	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-1-1-UH	ข้างแผนออกซิเจน	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-2-1-UH	ข้างแผนออกซิเจน	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	1	FEC-3-1-UH	หน้าห้องแม่บ้าน	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	1	FEC-4-1-UH	ด้านหลังอาคาร	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	1	FEC-5-1-UH	ด้านหลังอาคาร	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	1	FEC-16-1-UH	หน้าห้องนำชั้น1 (อยู่ในตู้ FHC-1-1-UH)	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	1	FEC-17-1-UH	ด้านหลังอาคาร (อยู่ในตู้ FHC-2-1-UH)	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	1	FEC-21-1-UH	ข้างโถงเก็บผ้า 4	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	1	FEC-22-1-UH	ห้องเก็บผ้าใหม่	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	1	FEC-23-1-UH	ห้องเก็บผ้าใหม่	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	2	FEC-6-2-UH	ข้างตู้กดน้ำ	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	2	FEC-7-2-UH	หน้าห้องระบบไฟฟ้า	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	2	FEC-8-2-UH	หน้าห้องระบบไฟฟ้า	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	2	FEC-9-2-UH	หน้าห้องระบบไฟฟ้า	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	2	FEC-10-2-UH	ข้างห้องระบบควบคุมไฟฟ้า	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	2	FEC-11-2-UH	หน้าห้องควบคุมระบบไฟฟ้า	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	2	FEC-15-2-UH	ข้างโถงบันได (อยู่ในตู้ FHC-3-2-UH)	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	2	FEC-18-2-UH	หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Dry chemical	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	R1	FEC-13-R1-UH	ข้างห้องงานระบบ	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	R1	FEC-20-R1-UH	ข้างห้องงานระบบ (อยู่ในตู้ FHC-5-R1-UH)	Dry chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(_____)
วันที่: 18 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: หมอตำโถน้ำ				ชั้น: 1	เดือน: มิถุนายน						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-001-1-B	หน้าอาคารBoiler	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-002-1-B	หน้าอาคารBoiler	Dry chemical	15lbs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

([Redacted Signature])
 วันที่: 10 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: __หอ 1__				ชั้น: 1-R	เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
31	7	FEC-031-7-D1	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-019-7-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	7	FEC-032-7-D1	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-020-7-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	7	FEC-033-7-D1	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-021-7-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	R	FEC-034-R-D1	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-022-R-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	R	FEC-035-R-D1	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-023-R-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	R	FEC-036-R-D1	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-024-R-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(_____)
วันที่: 21 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: __หอ 2__		ชั้น: 1-R		เดือน: _____ มิถุนายน _____							ปี: 2567			
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ	
1	1	FEC-001-1-D2	ห้อง generator	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	1	FEC-002-1-D2	ห้อง generator	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	1	FEC-003-1-D2	ห้อง generator ด้านใน	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	1	FEC-004-1-D2	ห้อง generator ด้านใน	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	1	FEC-005-1-D2	ห้องควบคุม	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	1	FEC-006-1-D2	ห้องควบคุม	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	1	FEC-007-1-D2	ห้องปั๊มน้ำ	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	1	FEC-008-1-D2	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	1	FEC-013-1-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-01-1-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	1	FEC-014-1-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-02-1-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	1	FEC-015-1-D2	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-03-1-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	2	FEC-016-2-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-04-2-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	2	FEC-017-2-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-05-2-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	2	FEC-018-2-D2	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-06-2-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	3	FEC-019-3-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-07-3-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	3	FEC-020-3-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-08-3-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	3	FEC-021-3-D2	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-09-3-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	4	FEC-022-4-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-10-4-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	4	FEC-023-4-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-11-4-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	4	FEC-024-4-D2	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-12-4-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	5	FEC-025-5-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-13-5-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	5	FEC-026-5-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-14-5-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	5	FEC-027-5-D2	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-15-5-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	6	FEC-028-6-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-16-6-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	6	FEC-029-6-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-17-6-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	6	FEC-030-6-D2	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-18-6-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	7	FEC-031-7-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-19-7-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	7	FEC-032-7-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-20-7-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	7	FEC-033-7-D2	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-21-7-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	R	FEC-009-R-D2	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: หอ 2			ชั้น: 1-R	เดือน: มิถุนายน							ปี: 2567		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
31	R	FEC-010-R-D2	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	R	FEC-011-R-D2	ห้องเครื่องลิฟท์	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	R	FEC-012-R-D2	ห้องเครื่องลิฟท์	CO2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	R	FEC-034-R-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-22-R-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	R	FEC-035-R-D2	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-23-R-D2)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	R	FEC-036-R-D2	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-24-R-D2)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ



วันที่: 19 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: หอ 3

ชั้น: 1-R

เดือน: มิถุนายน

ปี: 2567

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันบีบ	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
1	1	FEC-001-1-D3	ห้อง generator	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1	FEC-002-1-D3	ห้อง generator	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1	FEC-003-1-D3	ห้อง generator ด้านใน	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1	FEC-004-1-D3	ห้อง generator ด้านใน	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	1	FEC-005-1-D3	ห้องควบคุม	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	1	FEC-006-1-D3	ห้องควบคุม	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	1	FEC-007-1-D3	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	1	FEC-008-1-D3	ห้องปั๊มน้ำ	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	1	FEC-013-1-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-001-1-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	1	FEC-014-1-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-002-1-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	1	FEC-015-1-D3	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-003-1-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	2	FEC-016-2-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-004-2-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	2	FEC-017-2-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-005-2-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	2	FEC-018-2-D3	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-006-2-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	3	FEC-019-3-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-007-3-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	3	FEC-020-3-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-008-3-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	3	FEC-021-3-D3	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-009-3-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	4	FEC-022-4-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-010-4-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	4	FEC-023-4-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-011-4-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	4	FEC-024-4-D3	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-012-4-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	5	FEC-025-5-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-013-5-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	5	FEC-026-5-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-014-5-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	5	FEC-027-5-D3	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-015-5-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	6	FEC-028-6-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-016-6-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	6	FEC-029-6-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-017-6-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	6	FEC-030-6-D3	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-018-6-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	7	FEC-031-7-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-019-7-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	7	FEC-032-7-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-020-7-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	7	FEC-033-7-D3	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-021-7-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	R	FEC-009-R-D3	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

			อาคาร: <u>หอ 3</u>	ชั้น: <u>1-R</u>	เดือน: _____ มิถุนายน						ปี: <u>2567</u>			
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ	
31	R	FEC-010-R-D3	ห้องปั้มน้ำ	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	R	FEC-011-R-D3	ห้องเครื่องลิฟท์	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	R	FEC-012-R-D3	ห้องเครื่องลิฟท์	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	R	FEC-034-R-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-022-R-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	R	FEC-035-R-D3	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-023-R-D3)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	R	FEC-036-R-D3	หน้าโถงลิฟท์ ซ่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-024-R-D3)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

 วันที่: 12 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: __หอ 4__				ชั้น: 1-R	เดือน: มิถุนายน						ปี: 2567			
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ	
1	1	FEC-001-1-D4	ห้อง generator	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	1	FEC-002-1-D4	ห้อง generator	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	1	FEC-003-1-D4	ห้อง generator ด้านใน	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	1	FEC-004-1-D4	ห้อง generator ด้านใน	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	1	FEC-005-1-D4	ห้องควบคุม	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	1	FEC-006-1-D4	ห้องควบคุม	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	1	FEC-007-1-D4	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	1	FEC-008-1-D4	ห้องปั๊มน้ำ	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	1	FEC-013-1-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-001-1-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	1	FEC-014-1-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-002-1-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	1	FEC-015-1-D4	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-003-1-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	2	FEC-016-2-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-004-2-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	2	FEC-017-2-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-005-2-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	2	FEC-018-2-D4	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-006-2-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	3	FEC-019-3-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-007-3-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	3	FEC-020-3-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-008-3-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	3	FEC-021-3-D4	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-009-3-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	4	FEC-022-4-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-010-4-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	4	FEC-023-4-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-011-4-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	4	FEC-024-4-D4	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-012-4-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	5	FEC-025-5-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-013-5-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	5	FEC-026-5-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-014-5-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	5	FEC-027-5-D4	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-015-5-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	6	FEC-028-6-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-016-6-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	6	FEC-029-6-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-017-6-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	6	FEC-030-6-D4	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-018-6-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	7	FEC-031-7-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-019-7-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	7	FEC-032-7-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-020-7-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	7	FEC-033-7-D4	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-021-7-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	R	FEC-009-R-D4	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: __หอ 4__				ชั้น: 1-R	เดือน: _____ มี.ค. 2567					ปี: 2567			
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบังคับ	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ
31	R	FEC-010-R-D4	ห้องปั๊มน้ำ	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	R	FEC-011-R-D4	ห้องเครื่องลิฟท์	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	R	FEC-012-R-D4	ห้องเครื่องลิฟท์	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	R	FEC-034-R-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 01 (อยู่ในตู้ FHC-022-R-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	R	FEC-035-R-D4	หน้าบันไดหนีไฟ 02 (อยู่ในตู้ FHC-023-R-D4)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	R	FEC-036-R-D4	หน้าโถงลิฟท์ ช่องโถงตรงกลาง (อยู่ในตู้ FHC-024-R-D4)	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

[Redacted Signature]

วันที่: 29 / 6 / 67

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: __หอ 5__		ชั้น: __1-R__		เดือน: _____ มิถุนายน _____								ปี: __2567__		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายสีเขียว	การเข้าถึง	หมายเหตุ	
1	1	FEC-001-1-D5	ในห้องสุขาภิบาล 01	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	1	FEC-002-1-D5	ในห้องสุขาภิบาล 02	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	1	FEC-003-1-D5	ในห้องระบบไฟฟ้า 01	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	1	FEC-004-1-D5	ในห้องระบบไฟฟ้า 02	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	1	FEC-005-1-D5	ในห้องระบบไฟฟ้า 03	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	1	FEC-006-1-D5	ในห้องระบบไฟฟ้า 04	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	1	FEC-008-1-D5	หน้าห้องควบคุม 02	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	1	FEC-029-1-D5	ห้องโถงหน้าประตูทางเข้า (อยู่ในตู้ FHC-001-1-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	1	FEC-030-1-D5	หน้าห้องระบบเครือข่าย (อยู่ในตู้ FHC-002-1-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	2	FEC-031-2-D5	ข้างโรงลิฟต์ (อยู่ในตู้ FHC-003-1-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	2	FEC-032-2-D5	หน้าห้องระบบเครือข่าย (อยู่ในตู้ FHC-004-2-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	3	FEC-033-3-D5	ข้างโรงลิฟต์ (อยู่ในตู้ FHC-005-3-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	3	FEC-034-3-D5	หน้าห้องระบบเครือข่าย (อยู่ในตู้ FHC-006-3-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	4	FEC-035-4-D5	ข้างโรงลิฟต์ (อยู่ในตู้ FHC-007-4-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	4	FEC-036-4-D5	หน้าห้องระบบเครือข่าย (อยู่ในตู้ FHC-008-4-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	5	FEC-037-5-D5	ข้างโรงลิฟต์ (อยู่ในตู้ FHC-009-5-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	5	FEC-038-5-D5	หน้าห้องระบบเครือข่าย (อยู่ในตู้ FHC-010-5-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	6	FEC-039-6-D5	ข้างโรงลิฟต์ (อยู่ในตู้ FHC-011-6-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	6	FEC-040-6-D5	หน้าห้องระบบเครือข่าย (อยู่ในตู้ FHC-012-6-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	7	FEC-041-7-D5	ข้างโรงลิฟต์ (อยู่ในตู้ FHC-013-7-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	7	FEC-042-7-D5	หน้าห้องระบบเครือข่าย (อยู่ในตู้ FHC-014-7-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	R	FEC-027-R-D5	หน้าห้องสุขาภิบาล (อยู่ในตู้ FHC-015-R-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	R	FEC-028-R-D5	หน้าบันไดหนีไฟที่ 2 (อยู่ในตู้ FHC-016-R-D5)	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	R	FEC-10-R-D5	ห้องปั๊มน้ำ	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	R	FEC-11-R-D5	ห้องปั๊มน้ำ	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	R	FEC-12-R-D5	หน้าห้อง Generator	Dry Chemical	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	R	FEC-13-R-D5	หน้าห้อง Generator	CO2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



แบบฟอร์มรายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist

อาคาร: <u>หอ 5</u>			ชั้น: <u>1-R</u>		เดือน: _____ มิถุนายน _____						ปี: <u>2567</u>		
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาดความจุ (ปอนด์)	สภาพถังดับเพลิง	สายฉีด	เกจวัดแรงดัน	สลักและคันปั๊ม	ป้ายบ่งชี้	ป้ายลงชื่อ	การเข้าถึง	หมายเหตุ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ



วันที่: 25 / 6 / 67