

ลัพท์

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิท E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา PARADOX RESORT Route 61 หมายเลขสัญญา 77M1000 หมายเลขเครื่อง 77E0924 รุ่น

สัปดาห์ที่ 28 ว/ด/ป 23/1/64 เวลาเข้า 13.00 เวลาออก ชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงเดินทาง

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนมกราคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)			
อันตราย	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ถูกหนีบ	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ถูกกระแทก/บาดเจ็บ
	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ปวดเคล็ด/เครียด	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P สารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ตกจากที่สูง
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน
	<input type="checkbox"/> ตั้งการป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาตัว Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input checked="" type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย
			<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย
		<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย
		<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง	N C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส)	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดแคบประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (คูโดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bell (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหอสลื่นราง	N C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (349 mm.)	N C A L R T
- ระยะ Governor run by (340 mm.)	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมกราคม	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
Machine (เครื่องลิฟต์)/ Hoist Ropes (สลิง)/Belts	
- สภาพทั่วไปของ Machine Sheave และร่อง Sheave	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Deflector Sheave และร่อง Sheave (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของสลิง/Belts	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ PVT/VTR/Encoder	N C A L R T
- การทำงานของสวิตช์เบรก/ระยะ Gap ของชุดเบรก (0.3-0.5 mm)	N C A L R T
- ความแน่นของสายไฟทั้งหมดของ Machine	N C A L R T
Machine Brake	
- ความสะอาดของเบรก ผื่น คราบน้ำมัน และอื่นๆ	N C A L R T
- เสียงการทำงาน/ประสิทธิภาพการทำงาน	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรก (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรกลิฟต์ (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
CSB (เบลท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบลท์)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของมิวสยาพาน CSB	N C A L R T

ผลการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางสลิง (คู่มือที่อยู่บนหน้าหนักถ่วง)	
เส้นที่ 1 = 12.2 mm.	เส้นที่ 2 = 12.2 mm.
เส้นที่ 3 = 12.2 mm.	เส้นที่ 4 = 12.2 mm.
เส้นที่ 5 = 12.2 mm.	เส้นที่ 6 = 12.2 mm.
เส้นที่ 7 = 12.2 mm.	เส้นที่ 8 = 12.2 mm.

หมายเหตุ	N = Normal (ปกติ)	C = Cleaned (ทำความสะอาด)
	A = Adjusted (ปรับแต่ง)	L = Lubricated (หล่อลื่น)
	T = Corrected (แก้ไข)	R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม		
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ		

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง หมายเลข 641

ชื่อช่าง หมายเลข

ตรวจเช็คโดย ว/ด/ป



OTIS Online

ลายเซ็นลูกค้า / วันเดือนปี

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา PARADOX RESORT Route 31 หมายเลขสัญญา 77M1006 หมายเลขเครื่อง 77C0925 รุ่น 66

สถาปนาที่ 28 ก/ค/ป 23/1/67 เวลาเข้า 11.00 เวลาออก 12.00 ชั่วโมงทำงาน 1 ชั่วโมงเดินทาง

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนมกราคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)			
อันตราย	M T P ถูกหนีบ	M T P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	M T P อุณหภูมิ/บาดเจ็บ
	M T P บาดแผล/เครียด	M T P สารเคมี	M T P ตกจากที่สูง
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันป่อ
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การไขสาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันป่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน
	<input type="checkbox"/> ตั้งการป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแมงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาตัว Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย
			<input type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า
			<input type="checkbox"/> อื่นๆ
			<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก
			<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน
			<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด
			<input type="checkbox"/> อื่นๆ

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง 24 องศา C	M C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	M C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 398 Volt	M C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	M C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดทั่วบริเวณ	M C A L R T
Car Cab (คู่มือสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	M C A L R T
- Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	M C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	M C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	M C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังควิลท์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหหล่อลื่นราง	M C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	M C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (350 mm.)	M C A L R T
- ระยะ Governor run by (330 mm.)	M C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมกราคม	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
Machine (เครื่องลิฟต์)/ Hoist Ropes (สลิง)/Belts	
- สภาพทั่วไปของ Machine Sheave และร่อง Sheave	M C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Deflector Sheave และร่อง Sheave (ถ้ามี)	M C A L R T
- สภาพทั่วไปของสลิง/Belts	M C A L R T
- สภาพทั่วไปของ PVT/VTR/Encoder	M C A L R T
- การทำงานของสวิตช์เบรก/ระยะ Gap ของชุดเบรก (0.3-0.5 mm)	M C A L R T
- ความแน่นของสายไฟทั้งหมดของ Machine	M C A L R T
Machine Brake	
- ความสะอาดของเบรก ผื่น คราบน้ำมัน และอื่นๆ	M C A L R T
- เสียงการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน	M C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรก (0.3 - 0.5 mm)	M C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรกสวิตช์ (0.3 - 0.5 mm)	M C A L R T
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T

ผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง (ผู้ลิฟต์อยู่เสมอน้ำหนักว่าง)	
เส้นที่ 1 = 12.7 mm.	เส้นที่ 2 = 12.7 mm.
เส้นที่ 3 = 12.7 mm.	เส้นที่ 4 = mm.
เส้นที่ 5 = mm.	เส้นที่ 6 = mm.
เส้นที่ 7 = mm.	เส้นที่ 8 = mm.

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ)	C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง)	L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข)	R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม	
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ	

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง ธิพงษ์ หมายเลข 641

ชื่อช่าง หมายเลข

ตรวจเช็คโดย ก/ค/ป



OTIS Online

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิต E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา PARADOX Route 81 หมายเลขสัญญา 77M1000 หมายเลขเครื่อง 77C0926 รุ่น 60
 สัปดาห์ที่ 7 ว/ด/ป 6/1/67 เวลาเข้า 09.00 เวลาออก 11.00 ชั่วโมงทำงาน 1 ชั่วโมงเดินทาง 1

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนมกราคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)		[M] = ห้องเครื่อง	[T] = หลังคาลิฟต์	[P] = บ่อลิฟต์
อันตราย	[M/T/P] ถูกหนีบ	[M/T/P] ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	[M/T/P] ถูกกระแทก/บาดเจ็บ	[M/T/P] สิ้นเปลือง/สะดุด
	[M/T/P] บัดเคล็ด/เครียด	[M/T/P] สารเคมี	[M/T/P] ตกจากที่สูง	[M/T/P] อื่นๆ.....
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก
	<input type="checkbox"/> ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไขว้มือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาตัว Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง	26 องศา C
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส)	398 Volt
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดแคบประตูทุกชั้น	
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	
Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาวน้ำมันราง	
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	
- ระยะ Counterweight run by	355 mm.
- ระยะ Governor run by	348 mm.

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมกราคม	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
Machine (เครื่องลิฟต์)/ Hoist Ropes (สลิง)/Belts	
- สภาพทั่วไปของ Machine Sheave และร่อง Sheave	
- สภาพทั่วไปของ Deflector Sheave และร่อง Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพทั่วไปของสลิง/Belts	
- สภาพทั่วไปของ PVT/VTR/Encoder	
- การทำงานของสวิตช์เบรก/ระยะ Gap ของชุดเบรก (0.3 0.5 mm)	
- ความแน่นของสายไฟทั้งหมดของ Machine	
Machine Brake	
- ความสะอาดของเบรก ผุ่น คราบน้ำมัน และอื่นๆ	
- เสียงการทำงาน/ ประสิทธิภาพการทำงาน	
- ระยะ Gap ของเบรก (0.3 - 0.5 mm)	
- ระยะ Gap ของเบรกดิสก์ (0.3 - 0.5 mm)	
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	
- สภาพทั่วไปของมิวสลายทาน CSB	

ผลการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางสลิง (ผู้ลิฟต์อยู่เสมอน้ำหนักว่าง)	
เส้นที่ 1 = 11.1 mm.	เส้นที่ 2 = 11.1 mm.
เส้นที่ 3 = 11.1 mm.	เส้นที่ 4 = 11.1 mm.
เส้นที่ 5 = 11.1 mm.	เส้นที่ 6 = 11.1 mm.
เส้นที่ 7 = 11.1 mm.	เส้นที่ 8 = 11.1 mm.

หมายเหตุ	N = Normal (ปกติ)	C = Cleaned (ทำความสะอาด)
	A = Adjusted (ปรับแต่ง)	L = Lubricated (หล่อลื่น)
	T = Corrected (แก้ไข)	R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม		
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ		

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง หมายเลข

ชื่อช่าง หมายเลข

ลายเซ็นลูกค้า / วันเดือนปี

ตรวจเช็คโดย ว/ด/ป



OTIS Online

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิต E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา PARADOX RESORT Route. 81 หมายเลขสัญญา 77M1000 หมายเลขเครื่อง 776 0927 รุ่น 60

สัปดาห์ที่ 7 ว/ด/ป 6/1/67 เวลาเข้า 11.00 เวลาออก 12.00 ชั่วโมงทำงาน 1 ชั่วโมงเดินทาง

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนมกราคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				[M] = ห้องเครื่อง	[T] = หลังคาลิฟต์	[P] = บ่อลิฟต์
อันตราย	<input checked="" type="checkbox"/> MTP ถูกหนีบ	<input checked="" type="checkbox"/> MTP ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	<input checked="" type="checkbox"/> MTP ถูกกระแทก/บาดเจ็บ	<input checked="" type="checkbox"/> MTP สันโกล/สะดุด		
	<input checked="" type="checkbox"/> MTP บวดเคล็ด/เครียด	<input checked="" type="checkbox"/> MTP สารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> MTP ตกจากที่สูง	<input checked="" type="checkbox"/> MTP อื่นๆ.....		
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า		
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ		
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก		
	<input type="checkbox"/> ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน		
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาตัว Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด		
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- จุดภูมิภายในห้องเครื่องของทาง C	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 395 Volt	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดทั่วๆไป	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Car Cab (ผู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหหล่อลื่นราง	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- ระยะ Counterweight run by (..... 310 mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- ระยะ Governor run by (..... 330 mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมกราคม	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
Machine (เครื่องลิฟต์)/ Hoist Ropes (สลิง)/Belts	
- สภาพทั่วไปของ Machine Sheave และร่อง Sheave	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของ Deflector Sheave และร่อง Sheave (ถ้ามี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของสลิง/Belts	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของ PVT/ATR/Encoder	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- การทำงานของสวิตช์เบรก/ระยะ Gap ของชุดเบรก (0.3 0.5 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- ความแน่นของสายไฟทั้งหมดของ Machine	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Machine Brake	
- ความสะอาดของเบรก ผื่น คราบน้ำมัน และอื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- เสียงการทำงาน/ ประสิทธิภาพการทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- ระยะ Gap ของเบรก (0.3 - 0.5 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- ระยะ Gap ของเบรกลวด (0.3 - 0.5 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของมิวสายพาน CSB	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T

ผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง (ดูลิฟต์อยู่เสมอน้ำหนักถ่วง)	
เส้นที่ 1 = 12.8 mm.	เส้นที่ 2 = 12.8 mm.
เส้นที่ 3 = 12.7 mm.	เส้นที่ 4 = 12.7 mm.
เส้นที่ 5 = 12.7 mm.	เส้นที่ 6 = 12.7 mm.
เส้นที่ 7 = 12.7 mm.	เส้นที่ 8 = 12.7 mm.

หมายเหตุ	N = Normal (ปกติ)	C = Cleaned (ทำความสะอาด)
	A = Adjusted (ปรับแต่ง)	L = Lubricated (หล่อลื่น)
	T = Corrected (แก้ไข)	R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม		
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ		

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ 'โอทีส' ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง หมายเลข 641

ชื่อช่าง หมายเลข

ลายเซ็นลูกค้า / วันเดือนปี

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป.....



OTIS Online

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ลำปางที่ ๑ ว/ด/ป ๗/๒/๕๗ เวลาเข้า ๐๙.๐๐ เวลาออก ๑๑.๐๐ ชั่วโมงทำงาน ๑ ชั่วโมงเดินทาง

☐ ใบ Certificate หมดอายุ

๒. ระยะเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนกุมภาพันธ์

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)			[M] = ห้องเครื่อง	[T] = หลังคาลิฟต์	[P] = บ่อลิฟต์
อันตราย	[M] [T] [P] อุทกภัย	[M] [T] [P] ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	[M] [T] [P] อุทกกระทก/บาดเฉือน	[M] [T] [P] สิ้นไกล/สะตูด	
	[M] [T] [P] ปวดเคล็ด/เคลียด	[M] [T] [P] สารเคมี	[M] [T] [P] ตกจากที่สูง	[M] [T] [P] สิ้นๆ.....	
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันป่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า	
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> สิ้นๆ	
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันป่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก	
	<input type="checkbox"/> ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน	
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาค้ำ Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สิ้นๆ.....	

[illegible]สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS-Online

ชื่อ..... นามสกุล..... หมายเลข..... 641

ชื่อ.....หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป.....

(เพื่อผลประโยชน์ของท่านโปรดตรวจเช็คผลการทำงานก่อนเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้ง)



OTIS Online

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOX..... RESORT..... Route ๑..... หมายเลขสัญญา 7/M 1000..... หมายเลขเครื่อง 77C0925..... รุ่น.....

สัปดาห์ที่..... 1..... ว/ด/ป 7/2/67..... เวลาเข้า..... 11.00..... เวลาออก..... 12.00..... ชั่วโมงทำงาน..... 1..... ชั่วโมงเดินทาง.....

☐ ใบ Certificate หดอายุ

ในเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนกุมภาพันธ์

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				M = ห้องเครื่อง	T = หลังคาลิฟต์	P = บ่อลิฟต์
อันตราย	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ถูกหนีบ	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P อุณหภูมิ/บาดเจ็บ	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P สิ้นโดล/สะดุด		
	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ปวดเคล็ด/เครียด	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P สารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ตกจากที่สูง	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P อื่นๆ.....		
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันป่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า		
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันป่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก		
	<input type="checkbox"/> ตั้งการป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไขถ่วงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน		
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาตัว Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด		
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง..... องศา C	M C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	M C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส)..... Volt	M C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	M C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดทั่วประตูทุกชั้น	M C A L R T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	M C A L R T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	M C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	M C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	M C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหหล่อลื่นราง	M C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	M C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (.....) mm.	M C A L R T
- ระยะ Governor run by (.....) mm.	M C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนกุมภาพันธ์	
Controller (ผู้ควบคุม)	
- แรงดันไฟฟ้าด้านออกทั้งหมดของ Power Supply	M C A L R T
- สภาพและความสะดวกของแผง PCB ทั้งหมด	M C A L R T
- สภาพทั่วไปของสายไฟที่เข้า Relays/Fuses	M C A L R T
- ความแน่นของสายไฟทั้งหมดในตู้ควบคุม	M C A L R T
- ระบบระบายอากาศตู้ควบคุม	M C A L R T
Governor	
- สภาพของ Sheave/ถลิ่ง Governor	M C A L R T
- หล่อลื่นแกนและจุดหมุน	M C A L R T
- การหมุนของ Sheave	M C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Governor Switch/สายไฟ	M C A L R T
CSB (เบสท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบสท์)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของมิวสายนาน CSB	N C A L R T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... ช่าง..... หมายเลข..... ๑๑.....

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย..... ว/ด/ป.....



OTIS Online

ลายเซ็นลูกค้า / วันเดือนปี

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิท E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา PARADOX RESORT Route 81 หมายเลขสัญญา 77M1000 หมายเลขเครื่อง 77C0116 รุ่น 60

สัปดาห์ที่ 6/2/17 เวลาเข้า 11:00 เวลาออก 12:00 ชั่วโมงทำงาน 1 ชั่วโมงเดินทาง

☐ ไม่ Certificate หมดอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนกุมภาพันธ์

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)

อันตราย	M	T	P	อุปกรณ์	M	T	P	อุปกรณ์	M	T	P	อุปกรณ์
ถูกหนีบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	การกระแทก/บาดเจ็บ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สิ่งสกปรก/สะดุด
ปัดเคส/เคย์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ตกจากที่สูง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ.....
การป้องกันการตก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	การเข้าออกกันป้อ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	การควบคุมไฟฟ้า
การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	การใส่สาย Jumpers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สารเคมี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	อื่นๆ.....
การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	การเข้าออกกันป้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ใส่อุปกรณ์กันตก
ตั้งการป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ตั้งแรงคอกกัน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	การปิดคลุมป้องกัน
ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ตั้งเสาเค้ Weight/Car	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ใส่ถุงมือกันบาด
แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง 26 องศา C	N C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 395 Volt	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดที่ประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภากลื่นราง	N C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (345 mm.)	N C A L R T
- ระยะ Governor run by (350 mm.)	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนกุมภาพันธ์	
Controller (ตัวควบคุม)	
- แรงดันไฟฟ้าด้านนอกทั้งหมดของ Power Supply	N C A L R T
- สภาพและความสะอาดของแผง PCB ทั้งหมด	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของสายไฟที่เข้า Relays/Fuses	N C A L R T
- ความแน่นของสายไฟทั้งหมดในตัวควบคุม	N C A L R T
- ระบบระบายอากาศในตัวควบคุม	N C A L R T
Governor	
- สภาพร่อง Sheave/สลิง Governor	N C A L R T
- ห้อยลื่นแกนและจุดหมุน	N C A L R T
- การหมุนของ Sheave	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Governor Switch/สายไฟ	N C A L R T
CSB (เบสท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบสท์)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง 641 หมายเลข 641

ชื่อช่าง หมายเลข

ลายเซ็นลูกค้า / วันเดือนปี

ตรวจเช็คโดย 6/2/17



OTIS Online

OTIS

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOX R55067 Route 51..... หมายเลขสัญญา 7741000..... หมายเลขเครื่อง 7760917..... รุ่น 60

ลำดับที่..... 1..... ว/ด/ป 6/2/67 เวลาเข้า 13:00 เวลาออก 14:00 ชั่วโมงทำงาน..... ชั่วโมงเดินทาง.....

☐ ใบ Certificate หมดอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนกุมภาพันธ์

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)

[M] = ห้องเครื่อง

[T] = หลังคาลิฟต์

[P] = บอลลิฟต์

อันตราย	[M/T/P] ถูกหนีบ	[M/T/P] ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	[M/T/P] อุณหภูมิสูง/บาดเจ็บ	[M/T/P] สิ้นโดล/สะดุด
	[M/T/P] ปวดเคล็ด/เครียด	[M/T/P] สารเคมี	[M/T/P] ตกจากที่สูง	[M/T/P] อื่นๆ.....
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก
	<input type="checkbox"/> ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาตัว Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ

Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง	N C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรค	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส)	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดแคร์รี่ประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในการหล่อลื่นราง	N C A L R T
Pit (บอลลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by	N C A L R T
- ระยะ Governor run by	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนกุมภาพันธ์

Controller (ผู้ควบคุม)	
- แรงดันไฟฟ้าด้านออกทั้งหมดของ Power Supply	N C A L R T
- สภาพและความสะอาดของแผง PCB ทั้งหมด	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของสายไฟที่เข้า Relays/Fuses	N C A L R T
- ความแน่นของสายไฟทั้งหมดในตู้ควบคุม	N C A L R T
- ระบบระบายอากาศตู้ควบคุม	N C A L R T
Governor	
- สภาพร่อง Sheave/สลิง Governor	N C A L R T
- ห่อหุ้มแกนและจุดหมุน	N C A L R T
- การหมุนของ Sheave	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Governor Switch/สายไฟ	N C A L R T
CSB (เบสท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบสท์)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

- ปรับระดับน้ำมันในราง

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ลายเซ็นลูกค้า / วันเดือนปี

ตรวจเช็คโดย..... ว/ด/ป.....



OTIS Online

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิท E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา PARA BOX R550RT Route S1 หมายเลขสัญญา 77M 1000 หมายเลขเครื่อง 77E0924 รุ่น 6

สัปดาห์ที่ 10 ว/ด/ป 5/3/17 เวลาเข้า 09.00 เวลาออก 17.00 ชั่วโมงทำงาน 1 ชั่วโมงเดินทาง

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษา ลิฟต์ เดือนมีนาคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)

[M] = ห้องเครื่อง

[T] = หลังคา ลิฟต์

[P] = บ่อ ลิฟต์

อันตราย [M] [T] [P] อุณหภูมิ [M] [T] [P] ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล [M] [T] [P] ลูกกระเทก/บาดเจ็บ [M] [T] [P] สิ้นไกล/สะดุด
[M] [T] [P] ปวดเคล็ด/เครียด [M] [T] [P] สารเคมี [M] [T] [P] ตกจากที่สูง [M] [T] [P] อื่นๆ.....

ประเด็น FPA ☐ การป้องกันการตก ☒ การเข้าออกหลังคา ☒ การเข้าออกกันบ่อ ☐ การควบคุมไฟฟ้า
☐ การควบคุมกำลังกล ☐ การใส่สาย Jumpers ☐ สารเคมี ☐ อื่นๆ

การควบคุม ☒ การเข้าออกหลังคา ☒ การเข้าออกกันบ่อ ☒ ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน ☐ ใส่อุปกรณ์กันตก
☐ ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave ☐ ตั้งแผงคอกกัน ☒ ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI ☐ การปิดคลุมป้องกัน
☐ ใส่หมวกนิรภัย ☐ ตั้งเสาตัว Weight/Car ☒ หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย ☒ ใส่ถุงมือกันบาด
☐ แต่งกายรัดกุม ☐ เพิ่มแสงสว่าง ☐ สวมแว่นนิรภัย ☐ อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ

Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง องศา C	N C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) Volt	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดแทร็คประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Lights & Fans	
- ใช้งาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bell (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคา ลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหอสลื่นราง	N C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (330 mm.)	N C A L R T
- ระยะ Governor run by (330 mm.)	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนมีนาคม

HoistWay	
Equipment of Hoistway Doors	
- สภาพทั่วไปของประตูชานพักและสลิง Aircord	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Hanger Rollers	N C A L R T
- หล่อลื่นส่วนต่างๆ ของและความสะดวก Door Locks	N C A L R T
- ระยะระหว่าง Car Cam กับ Door Lock Rollers (..... mm.)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของหลักเข้าสายและสายไฟ	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Closer Spring/Weight	N C A L R T
- สภาพของ Door Guide Shoes และร่อง Sills	N C A L R T
CSB (เบสท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบสท์)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง หมายเลข 6471

ชื่อช่าง หมายเลข

ตรวจเช็คโดย ว/ด/ป



OTIS Online

ลายเซ็นลูกค้า

ว/ด/ป

(เพื่อผลประโยชน์ของท่านโปรดตรวจเช็คผลการทำงานก่อนเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้ง)

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

OTIS

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิค E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARAOO x RESORT..... Route..... หมายเลขสัญญา..... 74000..... หมายเลขเครื่อง..... 746075..... รุ่น.....

สัปดาห์ที่..... 1..... ว/ด/ป..... 5/3/17..... เวลาเข้า..... 12:00..... เวลาออก..... 12:00..... ชั่วโมงทำงาน..... 1..... ชั่วโมงเดินทาง.....

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนมีนาคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				[M] = ห้องเครื่อง	[T] = หลังคาลิฟต์	[P] = บอลลิฟต์
อันตราย	[M/T/P] ถูกหนีบ	[M/T/P] ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	[M/T/P] ถูกกระแทก/บาดเจ็บ	[M/T/P] สิ้นเปลือง/สะดุด		
	[M/T/P] ปวดเคล็ด/เครียด	[M/T/P] สารเคมี	[M/T/P] ตกจากที่สูง	[M/T/P] อื่นๆ.....		
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า		
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก		
	<input type="checkbox"/> ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน		
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาค่า Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด		
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง องศา C	N C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) Volt	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดแทรกประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหหล่อลื่นราง	N C A L R T
Pit (บอลลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (..... mm.)	N C A L R T
- ระยะ Governor run by (..... mm.)	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนมีนาคม	
HoistWay	
Equipment of Hoistway Doors	
- สภาพทั่วไปของประตูบานหักและสลิง Aircord	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Hanger Rollers	N C A L R T
- หลอดสั่นส่วนต่าง ๆ ของและความสะอาด Door Locks	N C A L R T
- ระยะระหว่าง Car Cam กับ Door Lock Rollers (..... mm.)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของหลักเข้าสายและสายไฟ	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Closer Spring/Weight	N C A L R T
- สภาพของ Door Guide Shoes และร่อง Sills	N C A L R T
CSB (เบสท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบสท์)	
- LED status ของกล้อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของฉนวนสายพาน CSB	N C A L R T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... หมายเลข..... 641

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป.....



OTIS Online

ลายเซ็นลูกค้า

ว/ด/ป

(เพื่อผลประโยชน์ของท่านโปรดตรวจเช็คผลการดำเนินงานก่อนเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้ง)

W. S. P. - 1

W. S. P. - 1

W. C. C.

W. S. P. - 1

W. S. P.

W. C. C.

[illegible]

W. S. P.

W. S. P. - 1

W. S. P. - 1

W. S. P. - 1

W. S. P. - 1

[illegible]

W. S. P. - 1

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOX R650RT Route 51 หมายเลขสัญญา..... 74100 หมายเลขเครื่อง..... 7-150927 รุ่น..... 60

สัปดาห์ที่..... 10 ว/ด/ป..... 6/3/64 เวลาเข้า..... 11:00 เวลาออก..... 13:00 ชั่วโมงทำงาน..... 1 ชั่วโมงเดินทาง.....

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนมีนาคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)		M = ห้องเครื่อง	T = หลังคาลิฟต์	P = บ่อลิฟต์
อันตราย	M T P ถูกหนีบ M T P วัตถุเคลื่อน/เคลื่อน	M T P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล M T P สารเคมี	M T P ถูกกระแทก/บาดเจ็บ M T P ตกจากที่สูง	M T P สิ้นเปลือง/สะดุด M T P อื่นๆ.....
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก <input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา <input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ <input type="checkbox"/> สารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา <input type="checkbox"/> ดึงการ์ดป้องกัน Sheave <input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย <input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ <input type="checkbox"/> ดึงแรงคอกกัน <input type="checkbox"/> ดึงเสาค้ำ Weight/Car <input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน <input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI <input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย <input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก <input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง 28 องศา C	N C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 398 Volt	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดเทร็คประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (คูโดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาชนะหล่อลื่นราง	N C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (..... 360 mm.)	N C A L R T
- ระยะ Governor run by (..... 320 mm.)	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนมีนาคม	
HoistWay	
Equipment of Hoistway Doors	
- สภาพทั่วไปของประตูบานหักและสลิง Aircord	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Hanger Rollers	N C A L R T
- สลักลิ้นส่วนต่าง ๆ ของและความสะอาด Door Locks	N C A L R T
- ระยะระหว่าง Car Cam กับ Door Lock Rollers (..... mm.)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของสลักเข้าสายและสายไฟ	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Closer Spring/Weight	N C A L R T
- สภาพของ Door Guide Shoes และร่อง Sills	N C A L R T
CSB (เบลท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบลท์)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน	

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... 10111 หมายเลข..... 6441

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย..... ว/ด/ป.....

ลายเซ็นลูกค้า..... ว/ด/ป.....

(เพื่อผลประโยชน์ของท่านโปรดตรวจเช็คผลการทำงานก่อนเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้ง)



OTIS Online

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOX Route 81 หมายเลขสัญญา 77M1000 หมายเลขเครื่อง 77E0924 รุ่น.....

สัปดาห์ที่..... 16/4/67 เวลาเข้า..... 11.00 เวลาออก..... 12.00 ชั่วโมงทำงาน..... 1 ชั่วโมงเดินทาง.....

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนเมษายน

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				M	T	P
				=ห้องเครื่อง	=หลังคาลิฟต์	=บ่อลิฟต์
อันตราย	M/T/P ถูกหนีบ	M/T/P ไฟฟ้าช็อต/ก้ำกึ่ง	M/T/P ถูกกระแทก/บาดเฉือน	M/T/P ลื่นไถล/สะดุด		
	M/T/P ปวดเคล็ด/เคลียด	M/T/P สารเคมี	M/T/P ตกจากที่สูง	M/T/P	อื่นๆ.....	
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า		
	<input type="checkbox"/> การควบคุมก้ำกึ่ง	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก		
	<input type="checkbox"/> ตั้งการป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน		
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาค้ำ Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด		
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง 32 องศา C	N C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 398 Volt	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดทั่วประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (คูโดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหหล่อลื่นราง	N C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (..... 3.0 mm.)	N C A L R T
- ระยะ Governor run by (..... 3.4 mm.)	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนเมษายน	
Car Top (หลังคาลิฟต์)	
Environment of Car Door & Operator (ลิฟต์ทุกรุ่น)	
- สภาพทั่วไปของ Car Door /Cann/Lock Rollers	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Car Hanger Rollers/Tracks/Air Cord Sling	N C A L R T
- สภาพทั่วไปและความสะอาดของ Door Operator	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Carbon Brushes Door Operator (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Contacts และ Resistors ใน DOCB (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของหลักสายและสายไฟใน DOCB	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของหลักสายและสายไฟ Gate Switch	N C A L R T
- สภาพของ Car Door Guide Shoes	N C A L R T
Car Roller Guides/Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Rollers/Guide Shoes	N C A L R T
- สภาพและปริมาณจารบี/ระดับน้ำมัน	N C A L R T
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
Machine Brake	
- ความสะอาดของเบรก ฝุ่น คราบน้ำมัน และอื่นๆ	N C A L R T
- เสียงการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรก (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรคลิฟต์ (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
CSB (เนลท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเนลท์)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง หมายเลข..... 641.....

ชื่อช่าง หมายเลข.....

ลายเซ็นลูกค้า

ว/ด/ป

OTIS Online

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PA R A D O X Route..... ๕1 หมายเลขสัญญา..... 77M1000 หมายเลขเครื่อง..... 77E0925 รุ่น..... 60

ลำดับที่..... ๖/ด/ป 16/4/67 เวลาเข้า..... 11.00 เวลาออก..... 13.00 ชั่วโมงทำงาน..... 1 ชั่วโมงเดินทาง.....

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนเมษายน

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				M	=	ห้องเครื่อง	T	=	หลังคาลิฟต์	P	=	บ่อลิฟต์
อันตราย	M	T	P	ถูกหนีบ	M	T	P	ไฟฟ้าช็อต/ก้างกล	M	T	P	ถูกกระแทก/บาดเจ็บ
	M	T	P	ปวดเคล็ด/เคล็ด	M	T	P	สารเคมี	M	T	P	ลื่นไถล/สะดุด
												อื่นๆ.....
ประเด็น FPA				<input type="checkbox"/> การป้องกันการ์ด	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า
				<input type="checkbox"/> การควบคุมก้างกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> สารเคมี
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ
	<input type="checkbox"/> ดึงการ์ดป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน	<input type="checkbox"/> ดึงแผงคอกกัน
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม
	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง
	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI
	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย
	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง	N C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส)	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดแทร็คประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (คูโดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหหล่อลื่นราง	N C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (..... mm.)	N C A L R T
- ระยะ Governor run by (..... mm.)	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนเมษายน	
Car Top (หลังคาลิฟต์)	
Environment of Car Door & Operator (ลิฟต์ทุกรุ่น)	
- สภาพทั่วไปของ Car Door /Cam/Lock Rollers	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Car Hanger Rollers/Tracks/Air Cord Sling	N C A L R T
- สภาพทั่วไปและความสะอาดของ Door Operator	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Carbon Brushes Door Operator (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Contacts และ Resistors ใน DOCB (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของสลักสายและสายไฟใน DOCB	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของสลักสายและสายไฟ Gate Switch	N C A L R T
- สภาพของ Car Door Guide Shoes	N C A L R T
Car Roller Guides/Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Rollers/Guide Shoes	N C A L R T
- สภาพและปริมาณจารบี/ระดับน้ำมัน	N C A L R T
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
Machine Brake	
- ความสะอาดของเบรก แผ่น ครอบน้ำมัน และอื่นๆ	N C A L R T
- เสียงการทำงาน/ ประสิทธิภาพการทำงาน	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรก (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรคสวิตช์ (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
CSB (เบลท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบลท์)	
- LED status ของกล้อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... หมายเลข..... 641

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ลายเซ็นลูกค้า

ว/ด/ป

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป..... ข - 141

(เพื่อผลประโยชน์ของท่านโปรดตรวจสอบผลการทำงานก่อนเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้ง)

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา PARADOX RESORT Route 81 หมายเลขสัญญา 77M100 หมายเลขเครื่อง 77C0926 รุ่น 60

สัปดาห์ที่ 3/4/67 เวลาเข้า 09.00 เวลาออก 11.00 ชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงเดินทาง

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนเมษายน

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				M	T	P		
				= ห้องเครื่อง	= หลังคาลิฟต์	= บอลลิฟต์		
อันตราย	MTP	ถูกหนีบ	MTP	ไฟฟ้าช็อต/ก้ำลึงกล	MTP	ถูกระแทก/บาดเนือง	MTP	ลื่นไถล/สะดุด
	MTP	ปัดเคล็ด/เคียว	MTP	สารเคมี	MTP	ตกจากที่สูง	MTP	อื่นๆ.....
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/>	การป้องกันการค้าด	<input checked="" type="checkbox"/>	การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/>	การเข้าออกกันปอ	<input checked="" type="checkbox"/>	การควบคุมไฟฟ้า
	<input type="checkbox"/>	การควบคุมก้ำลึงกล	<input type="checkbox"/>	การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/>	สารเคมี	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ.....
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/>	การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/>	การเข้าออกกันปอ	<input checked="" type="checkbox"/>	ล๊อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/>	ใส่อุปกรณ์กันดก
	<input type="checkbox"/>	ตั้งการป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/>	ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/>	การปิดคลุมป้องกัน
	<input type="checkbox"/>	ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/>	ตั้งเสาตัว Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/>	หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	ใส่ถุงมือกันบาด
	<input type="checkbox"/>	แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/>	เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/>	สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง องศา C	N C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) Volt	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดเทร็คประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (คูโดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหหล่อลื่นราง	N C A L R T
Pit (บอลลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (..... mm.)	N C A L R T
- ระยะ Governor run by (..... mm.)	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนเมษายน	
Car Top (หลังคาลิฟต์)	
Environment of Car Door & Operator (ลิฟต์ทุกชั้น)	
- สภาพทั่วไปของ Car Door /Cam/Lock Rollers	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Car Hanger Rollers/Tracks/Air Cord Sling	N C A L R T
- สภาพทั่วไปและความสะอาดของ Door Operator	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Carbon Brushes Door Operator (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Contacts และ Resistors ใน DOCB (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของหลักสายและสายไฟใน DOCB	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของหลักสายและสายไฟ Gate Switch	N C A L R T
- สภาพของ Car Door Guide Shoes	N C A L R T
Car Roller Guides/Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Rollers/Guide Shoes	N C A L R T
- สภาพและปริมาณจารบี/ระดับน้ำมัน	N C A L R T
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
Machine Brake	
- ความสะอาดของเบรก ผุ่น คราบน้ำมัน และอื่นๆ	N C A L R T
- เสียงการทำงาน/ประสิทธิภาพการทำงาน	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรก (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรกลิฟต์ (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
CSB (เบลท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบลท์)	
- LED status ของกล้อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง หมายเลข 641

ชื่อช่าง หมายเลข

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป..... 142

(เพื่อผลประโยชน์ของท่านโปรดตรวจเช็คผลการทำงานก่อนเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้ง)

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOX Route..... 81 หมายเลขสัญญา..... 77M.000 หมายเลขเครื่อง..... 77C0427 รุ่น..... 60

สัปดาห์ที่ 7 ว/ด/ป 3/4/67 เวลาเข้า..... 11-00 เวลาออก..... 12-00 ชั่วโมงทำงาน..... 1 ชั่วโมงเดินทาง.....

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนเมษายน

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				M	T	P
				= ห้องเครื่อง	= หลังคาลิฟต์	= บ่อลิฟต์
อันตราย	M T P ถูกหนีบ	M T P ไฟฟ้าช็อต/ฟ้าผ่า	M T P ลูกกระแทก/บาดเจ็บ	M T P ดึงจากที่สูง	M T P สิ้นไกล/สะดุด	M T P อื่นๆ.....
	M T P ปิดเคล็ด/เครียด	M T P สารเคมี				
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันอาคาร	<input type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ.....
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี			
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด
	<input type="checkbox"/> ตั้งการป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแรงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาตัว Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย			
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย			

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง องค์ฯ C	N C A L R T
Machine/Braze	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรค	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 395 Volt	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดแทร็คประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (คูโดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหหล่อลื่นราง	N C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (3.45 mm.)	N C A L R T
- ระยะ Governor run by (3.20 mm.)	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนเมษายน	
Car Top (หลังคาลิฟต์)	
Environment of Car Door & Operator (ลิฟต์ทุกชั้น)	
- สภาพทั่วไปของ Car Door /Cam/Lock Rollers	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Car Hanger Rollers/Tracks/Air Cord Sling	N C A L R T
- สภาพทั่วไปและความสะอาดของ Door Operator	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Carbon Brushes Door Operator (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Contacts และ Resistors ใน DOCB (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของหลังคาสายและสายไฟใน DOCB	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของหลังคาสายและสายไฟ Gate Switch	N C A L R T
- สภาพของ Car Door Guide Shoes	N C A L R T
Car Roller Guides/Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Rollers/Guide Shoes	N C A L R T
- สภาพและปริมาณจารบี/ระดับน้ำมัน	N C A L R T
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
Machine Brake	
- ความสะอาดของเบรค ฝุ่น คราบน้ำมัน และอื่นๆ	N C A L R T
- เสียงการทำงาน/ ประสิทธิภาพการทำงาน	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรค (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรคสวิตช์ (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง หมายเลข..... 641

ชื่อช่าง หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป.....

บริษัท โอทีส เอลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิท E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOX RESORTRoute ๘1หมายเลขสัญญา 77M1000หมายเลขเครื่อง 77C924รุ่น.....

สัปดาห์ที่ 19ว/ด/ป 15/5/17 เวลาเช้า 09.00เวลาออก 11.00ชั่วโมงทำงาน 1ชั่วโมงเดินทาง.....

☐ ใบ Certificate หมาดอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนพฤษภาคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				M = ห้องเครื่อง	T = หลังคาลิฟต์	P = บ่อลิฟต์
อันตราย	<input checked="" type="checkbox"/> หนีไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> ถูกหนีบ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	<input checked="" type="checkbox"/> ถูกกระแทก/บาดเจ็บ	<input checked="" type="checkbox"/> ลื่นไถล/สะดุด	
	<input checked="" type="checkbox"/> ปวดเคล็ด/เคลียด	<input checked="" type="checkbox"/> สารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> ตกจากที่สูง	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า		
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก		
	<input type="checkbox"/> ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน		
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาค้ำ Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด		
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง 30 องศา C	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Machine/Brake	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	
Controller	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 39 v Volt	
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong /Position Indicators /Button	
- การทำงาน และสภาพทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงาน และความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกชั้น	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกด และ Key Switches	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Safety Shoes /Detector /Light Rays	
- การทำงาน และสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และอายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และระดับน้ำมันในการหล่อลื่นราง	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะดวก	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Counterweight run by (..... 360mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Governor run by (..... 320mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนพฤษภาคม	
Car Top (หลังคาลิฟต์)	
Car Sheave (ถ้ำมี)	
- สภาพและปริมาณจารบี	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Safety Switch	
- ทดสอบการทำงานของ Inspection Box	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ทดสอบการทำงานของ EEC, SOS, BTS Switch	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Door Zone & LV	
- การทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Counter Weight Sheave (ถ้ำมี)	
- สภาพและปริมาณจารบี	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Stopping Switches (1LS, 2LS, 3LS, 4LS.....)	
- สภาพหน้าสัมผัสและแรงกดของ Switches	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)

ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากท่านต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... งามหมายเลข..... 641

ชื่อช่าง.....หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป.....



OTIS Online

บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOX R650R9 Route 31 หมายเลขสัญญา 77M1000 หมายเลขเครื่อง 77C0925 รุ่น.....

สัปดาห์ที่ 19 15/5/67 เวลาเช้า 11.00 เวลาออก 12.00 ชั่วโมงทำงาน 1 ชั่วโมงเดินทาง.....

☐ ใบ Certificate หมาดอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนพฤษภาคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)

อันตราย	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ถูกหนีบ	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ถูกกระแทก/บาดเจ็บ	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ลื่นไถล/สะดุด
	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ปวดเคล็ด/เคลียด	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P สารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P ตกจากที่สูง	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> P อื่นๆ.....
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก
	<input type="checkbox"/> ตั้งการป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแรงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาค้ำ Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ

Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง องศา C	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Machine/Brake	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	
Controller	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) Volt	
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong /Position Indicators /Button	
- การทำงาน และสภาพทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงาน และความสะอาดแทรกประตูทุกชั้น	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกด และ Key Switches	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
C... Lights & Fans	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	
Safety Shoes /Detector /Light Rays	
- การทำงาน และสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และอายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และระดับน้ำมันในการหล่อลื่นราง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Counterweight run by (348.....mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Governor run by (330.....mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนพฤษภาคม

Car Top (หลังคาลิฟต์)	
Car Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพและปริมาณจารบี	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Safety Switch	
- ทดสอบการทำงานของ Inspection Box	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ทดสอบการทำงานของ EEC, SOS, BTS Switch	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Door Zone & LV	
- การทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Counter Weight Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพและปริมาณจารบี	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Stopping Switches (1LS, 2LS, 3LS, 4LS.....)	
- สภาพหน้าสัมผัสและแรงกดของ Switches	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน
- วัสดุอะไหล่จาก 156
- 6 ตราแม่แบบ ป้อน 60 กรั L

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทิส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากท่านต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... 34/6 หมายเลข..... 641

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย..... 14/5/67

ลายเซ็นลูกค้า / 14/5/67



OTIS Online

(เพื่อผลประโยชน์ของท่านโปรดตรวจเช็คผลการทำงานก่อนเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้ง)

บริษัท โอทีส เอลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิต E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOX RESORT Route 81 หมายเลขสัญญา 77 M1000 หมายเลขเครื่อง 7760926 รุ่น 60

สัปดาห์ที่..... 9/5/67 เวลาเข้า..... 11.00 เวลาออก..... 12.00 ชั่วโมงทำงาน..... 1 ชั่วโมงเดินทาง.....

☐ ใบ Certificate หมาดอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนพฤษภาคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				M = ห้องเครื่อง	T = หลังคาลิฟต์	P = บ่อลิฟต์
อันตราย	M/T/P ถูกหนีบ	M/T/P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	M/T/P ถูกกระแทก/บาดเฉือน	M/T/P สิ้นไถล/สะดุด		
	M/T/P ปวดเคล็ด/เครียด	M/T/P สารเคมี	M/T/P ตกจากที่สูง	M/T/P อื่นๆ.....		
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า		
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก		
	<input type="checkbox"/> ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน		
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาค้ำ Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด		
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง องศา C	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Machine/Brake	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรค Controller	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 399 Volt	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong /Position Indicators /Button	
- การทำงาน และสภาพทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงาน และความสะดวกแฮนด์ประตูลูกขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P.)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกด และ Key Switches	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Lights & Fans	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Safety Shoes /Detector /Light Rays	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน และสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และอายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และระดับน้ำมันในการหล่อลื่นราง	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Counterweight run by (.....360.....mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Governor run by (.....340.....mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนพฤษภาคม	
Car Top (ห้องคาลิฟต์)	
Car Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพและปริมาณจารบี	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Safety Switch	
- ทดสอบการทำงานของ Inspection Box	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ทดสอบการทำงานของ EEC, SOS, BTS Switch	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Door Zone & LV	
- การทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Counter Weight Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพและปริมาณจารบี	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Stopping Switches (1LS, 2LS, 3LS, 4LS.....)	
- สภาพหน้าสัมผัสและแรงกดของ Switches	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากท่านต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... หมายเลข..... 641

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย..... ว/ด/ป.....



บริษัท โอทีส เอลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิท E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOX R650R1..... Route 81..... หมายเลขสัญญา 77M1000 หมายเลขเครื่อง 7750927 รุ่น 60

สัปดาห์ที่..... ๖/๑๕/๒๕..... เวลาเข้า..... 12.00 เวลาออก..... 13.00 ชั่วโมงทำงาน..... 1 ชั่วโมงเดินทาง.....

☐ ใบ Certificate หมาดอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนพฤษภาคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				[M] = ห้องเครื่อง	[T] = หลังคาลิฟต์	[P] = บ่อลิฟต์
อันตราย	[M] [T] [P] ถูกหนีบ	[M] [T] [P] ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	[M] [T] [P] ถูกกระแทก/บาดเจ็บ	[M] [T] [P] สิ้นไกล/สะดุด		
	[M] [T] [P] บดเคี้ยว/เคี้ยว	[M] [T] [P] สารเคมี	[M] [T] [P] ตกจากที่สูง	[M] [T] [P] อื่นๆ.....		
ประเด็น FPA	<input type="checkbox"/> การป้องกันการตก	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า		
	<input type="checkbox"/> การควบคุมกำลังกล	<input type="checkbox"/> การใช้สาย Jumpers	<input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
การควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกหลังคา	<input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกกันบ่อ	<input type="checkbox"/> ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ใส่อุปกรณ์กันตก		
	<input type="checkbox"/> ตั้งการป้องกัน Sheave	<input type="checkbox"/> ตั้งแผงคอกกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	<input type="checkbox"/> การปิดคลุมป้องกัน		
	<input type="checkbox"/> ใส่หมวกนิรภัย	<input type="checkbox"/> ตั้งเสาตัว Weight/Car	<input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ใส่ถุงมือกันบาด		
	<input type="checkbox"/> แต่งกายรัดกุม	<input type="checkbox"/> เพิ่มแสงสว่าง	<input type="checkbox"/> สวมแว่นนิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง..... องศา C	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส)..... Volt	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong /Position Indicators /Button	
- การทำงาน และสภาพทั่วไป	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงาน และความสะดวกแพร่ประตูทุกชั้น	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Car Cab (ผู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกด และ Key Switches	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Safety Shoes /Detector /Light Rays	
- การทำงาน และสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และอายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และระดับน้ำมันในการหล่อลื่นราง	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
- ระยะ Counterweight run by (.....mm.)	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
- ระยะ Governor run by (.....mm.)	[M] [C] [A] [L] [R] [T]

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนพฤษภาคม	
Car Top (หลังคาลิฟต์)	
Car Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพและปริมาณจารบี	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Safety Switch	
- ทดสอบการทำงานของ Inspection Box	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
- ทดสอบการทำงานของ EEC, SOS, BTS Switch	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Door Zone & LV	
- การทำงาน	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Counter Weight Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพและปริมาณจารบี	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
Stopping Switches (1LS, 2LS, 3LS, 4LS.....)	
- สภาพหน้าสัมผัสและแรงกดของ Switches	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	[M] [C] [A] [L] [R] [T]
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	[M] [C] [A] [L] [R] [T]

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากท่านต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... หมายเลข..... ๖๔1

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย..... ๖/๑๕/๒๕

ลายเซ็นลูกค้า / ๖/๑๕/๒๕



OTIS Online

(เพื่อผลประโยชน์ของท่านโปรดตรวจสอบผลการทำงานก่อนเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้ง)

บริษัท โอทีเอส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOXRoute..... ๕1หมายเลขสัญญา..... 774.1000หมายเลขเครื่อง..... 77E0914รุ่น.....

สัปดาห์ที่..... ๑ว/ด/ป..... 7/6/67เวลาเข้า..... ๐๘เวลาออก..... ๑๒.๐๐ชั่วโมงทำงาน..... 1ชั่วโมงเดินทาง.....

☐ ใบ Certificate หมดอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนมิถุนายน

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)

อันตราย ☒ M ☒ T ☒ P ถูกหนีบ ☒ M ☒ T ☒ P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล ☒ M ☒ T ☒ P ถูกกระแทก/บาดเจ็บ ☒ M ☒ T ☒ P สิ้นไกล/สะดุด ☒ M ☒ T ☒ P ปวดเคล็ด/เครียด ☒ M ☒ T ☒ P สารเคมี ☒ M ☒ T ☒ P ตกจากที่สูง ☒ M ☒ T ☒ P อื่นๆ.....

ประเด็น FPA ☐ การป้องกันการตก ☒ การเข้าออกหลังคา ☒ การเข้าออกกันบ่อ ☒ การควบคุมไฟฟ้า ☐ การควบคุมกำลังกล ☐ การใช้สาย Jumpers ☐ สารเคมี ☐ อื่นๆ.....

การควบคุม ☒ การเข้าออกหลังคา ☒ การเข้าออกกันบ่อ ☒ ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน ☐ ใส่อุปกรณ์กันตก ☐ ตั้งการป้องกัน Sheave ☐ ตั้งแผงคอกกัน ☒ ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI ☐ การปิดคลุมป้องกัน ☐ ใส่หมวกนิรภัย ☐ ตั้งเสาตัว Weight/Car ☒ หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย ☒ ใส่ถุงมือกันบาด ☐ แต่งกายรัดกุม ☐ เพิ่มแสงสว่าง ☐ สวมแว่นนิรภัย ☐ อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ

Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL) 2 ข	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง องศา C	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Machine/Brake	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรค Controller	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 395 Volt	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Batt ทุกปี)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong /Position Indicators /Button	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน และสภาพทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน และความสะดวกแอตริคประตูทุกชั้น	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกด และ Key Switches	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Lights & Fans	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Safety Shoes /Detector /Light Rays	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน และสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Intercom / Emergency Bell and Light	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน และอายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และระดับน้ำมันในการหล่อลื่นราง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Counterweight run by (..... 330mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Governor run by (..... 340mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมิถุนายน

Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Safety Switches	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ทดสอบการทำงานของ Pit Switches Under The Car	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไป และยางรองพื้นตู้ลิฟต์ Safety Gear	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพ Safety Linkages/Lift Rod Load Transducers & Micro Switches	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไป/หลักสาย และสายไฟ Governor Tension Sheave	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ความยาว Governor Run By (..... mm)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Selector Tape Sheave (ถ้ามี)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไป/หล่อลื่น Sheave Shaft/Tape Compensating Ropes & Sheave (ถ้ามี)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพ Guide Rails, Sheave, Rope Buffers (ลิฟต์ทุกรุ่น)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพ/ระดับน้ำมัน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีเอส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากท่านต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... ธีระ.....หมายเลข..... 641.....

ชื่อช่าง.....หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป.....

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิท E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา PARADOX RESORT Route 91 หมายเลขสัญญา 77M1000 หมายเลขเครื่อง 77E09CS รุ่น 6

สัปดาห์ที่ 9 ว/ด/ป 7/6/17 เวลาเข้า 11.00 เวลาออก 14.00 ชั่วโมงทำงาน 2 ชั่วโมงเดินทาง

☐ ใบ Certificate หมาดอายุ ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนมิถุนายน

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)

อันตราย ☒ M ☒ T ☒ P ถูกหนีบ ☒ M ☒ T ☒ P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล ☒ M ☒ T ☒ P ถูกกระแทก/บาดเจ็บ ☒ M ☒ T ☒ P สิ้นไกล/สะดุด ☒ M ☒ T ☒ P ปวดเคล็ด/เครียด ☒ M ☒ T ☒ P สารเคมี ☒ M ☒ T ☒ P ตกจากที่สูง ☒ M ☒ T ☒ P อื่นๆ.....

ประเด็น FPA ☐ การป้องกันการตก ☒ การเข้าออกหลังคา ☒ การเข้าออกกันป้อ ☐ การควบคุมไฟฟ้า
☐ การควบคุมกำลังกล ☐ การใช้สาย Jumpers ☐ สารเคมี ☐ อื่นๆ.....

การควบคุม ☒ การเข้าออกหลังคา ☒ การเข้าออกกันป้อ ☒ ล็อกเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน ☐ ใส่อุปกรณ์กันตก
☐ ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave ☐ ตั้งแผงคอกัน ☒ ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI ☐ การปิดคลุมป้องกัน
☐ ใส่หมวกนิรภัย ☐ ตั้งเสาตัว Weight/Car ☒ หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย ☒ ใส่ถุงมือกันบาด
☐ แต่งกายรัดกุม ☐ เพิ่มแสงสว่าง ☐ สวมแว่นนิรภัย ☐ อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ

Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง องศา C	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Machine/Brake	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Controller	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) Volt	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Batt ทุกปี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong /Position Indicators /Button	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน และสภาพทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน และความสะอาดแทรกประตูทุกชั้น	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกด และ Key Switches	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Lights & Fans	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Safety Shoes /Detector /Light Rays	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน และสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Intercom / Emergency Bell and Light	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- การทำงาน และอายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และระดับน้ำมันในการหล่อลื่นราง	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Counterweight run by (.....mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Governor run by (.....mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมิถุนายน

Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Safety Switches	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ทดสอบการทำงานของ Pit Switches	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Under The Car	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไป และยางรองพื้นตู้ลิฟต์	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Safety Gear	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพ Safety Linkages/Lift Rod	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Load Transducers & Micro Switches	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไป/หลักสาย และสายไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Governor Tension Sheave	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ความยาว Governor Run By (.....mm)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Selector Tape Sheave (ถ้ามี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไป/หล่อลื่น Sheave Shaft/Tape	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Compensating Ropes & Sheave (ถ้ามี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพ Guide Rails, Sheave, Rope	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Buffers (ลิฟต์ทุกชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพระดับน้ำมัน	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของมิวสายพาน CSB	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

- วัสดุอุปกรณ์

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากท่านต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง.....หมายเลข.....

ชื่อช่าง.....หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป.....

ลายเซ็นลูกค้า / ว/ด/ป



OTIS Online

(เพื่อผลประโยชน์ของท่านโปรดตรวจเช็คผลการทำงานก่อนเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้ง)

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARADOX RESORTRoute 81หมายเลขสัญญา 77M 1000หมายเลขเครื่อง 77E 0926รุ่น 60

สัปดาห์ที่ 1ว/ด/ป 6/6/67 เวลาเข้า 09.00เวลาออก 11.00ชั่วโมงทำงาน 1ชั่วโมงเดินทาง.....

☐ ใบ Certificate หมดอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนมิถุนายน

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)

อันตราย ☒ M ☒ P ถูกหนีบ ☒ M ☒ P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล ☒ M ☒ P ถูกกระแทก/บาดเจ็บ ☒ M ☒ P สิ้นเปลือง/สะดุด ☒ M ☒ P บดเคี้ยว/เครียด ☒ M ☒ P สารเคมี ☒ M ☒ P ตกจากที่สูง ☒ M ☒ P อื่นๆ.....

ประเด็น FPA ☐ การป้องกันการตก ☒ การเข้าออกหลังคา ☒ การเข้าออกกันป้อ ☒ การควบคุมไฟฟ้า ☐ การควบคุมกำลังกล ☐ การใช้สาย jumpers ☐ สารเคมี ☐ อื่นๆ.....

การควบคุม ☒ การเข้าออกหลังคา ☒ การเข้าออกกันป้อ ☒ ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน ☐ ใส่อุปกรณ์กันตก ☐ ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave ☐ ตั้งแผงคอกกัน ☒ ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI ☐ การปิดคลุมป้องกัน ☐ ใส่หมวกนิรภัย ☐ ตั้งเสาคว่ Weight/Car ☒ หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย ☒ ใส่ถุงมือกันบาด ☐ แต่งกายรัดกุม ☐ เพิ่มแสงสว่าง ☐ สวมแว่นนิรภัย ☐ อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ

Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุดมภูมิภายในห้องเครื่อง 28องศา C	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 394Volt	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Batt ทุกปี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong /Position Indicators /Button	
- การทำงาน และสภาพทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงาน และความสะอาดเทร็คประตูทุกชั้น	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกด และ Key Switches	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Safety Shoes /Detector /Light Rays	
- การทำงาน และสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และอายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และระดับน้ำมันในการหล่อลื่นราง	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Counterweight run by (.....360.....mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- ระยะ Governor run by (.....320.....mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมิถุนายน

Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Safety Switches	
- ทดสอบการทำงานของ Pit Switches	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Under The Car	
- สภาพทั่วไปและยางรองพื้นตู้ลิฟต์	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Safety Gear	
- สภาพ Safety Linkages/Lift Rod	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Load Transducers & Micro Switches	
- สภาพทั่วไป/หลักสาย และสายไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Governor Tension Sheave	
- ความยาว Governor Run By (..... mm)	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Selector Tape Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพทั่วไป/หล่อลื่น Sheave Shaft/Tape	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Compensating Ropes & Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพ Guide Rails, Sheave, Rope	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
Buffers (ลิฟต์ทุกรุ่น)	
- สภาพ/ระดับน้ำมัน	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากท่านต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... หมายเลข..... 641

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป.....



OTIS Online

ลายเซ็นลูกค้า / ว/ด/ป

(เพื่อผลประโยชน์ของท่านโปรดตรวจเช็คผลการทำงานก่อนเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้ง)

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา..... PARAPAX RESORTRoute 81หมายเลขสัญญา 77M1000หมายเลขเครื่อง 77E0927รุ่น 60

สัปดาห์ที่..... ๙ว/ด/ป ๐/๐/๐๐เวลาเข้า ๑๑.๐๐เวลาออก ๑๖.๐๐ชั่วโมงทำงาน ๑ชั่วโมงเดินทาง.....

☐ ใบ Certificate หมดอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนมิถุนายน

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)

อันตราย ☒ M ☒ T ☒ P ถูกหนีบ ☒ M ☒ T ☒ P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล ☒ M ☒ T ☒ P ถูกกระแทก/บาดเจ็บ ☒ M ☒ T ☒ P สิ้นไถล/สะดุด ☒ M ☒ T ☒ P
☒ M ☒ T ☒ P ปวดเคล็ด/เครียด ☒ M ☒ T ☒ P สารเคมี ☒ M ☒ T ☒ P ตกจากที่สูง ☒ M ☒ T ☒ P อื่นๆ.....

ประเด็น FPA ☐ การป้องกันการตก ☒ การเข้าออกหลังคา ☐ การเข้าออกกันบ่อ ☒ การควบคุมไฟฟ้า
☐ การควบคุมกำลังกล ☐ การใช้สาย Jumpers ☐ สารเคมี ☐ อื่นๆ.....

การควบคุม ☒ การเข้าออกหลังคา ☒ การเข้าออกกันบ่อ ☒ ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน ☐ ใส่อุปกรณ์กันตก
☐ ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave ☐ ตั้งแผงคอกกัน ☒ ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI ☐ การปิดคลุมป้องกัน
☐ ใส่หมวกนิรภัย ☐ ตั้งเสาตัว Weight/Car ☒ หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย ☒ ใส่ถุงมือกันบาด
☐ แต่งกายรัดกุม ☐ เพิ่มแสงสว่าง ☐ สวมแว่นนิรภัย ☐ อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ

M. Line Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง 19องศา C	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 19Volt	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Batt ทุกปี)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong /Position Indicators /Button	
- การทำงาน และสภาพทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงาน และความสะดวกแฮนด์ประตูลูกขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Car Cab (ตู้โดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกด และ Key Switches	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Lights & Fans	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Safety Shoes /Detector /Light Rays	
- การทำงาน และสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และอายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และระดับน้ำมันในการหล่อลื่นราง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- ระยะ Counterweight run by (...3.5.5...mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- ระยะ Governor run by (...3.3.3...mm.)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมิถุนายน

Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Safety Switches	
- ทดสอบการทำงานของ Pit Switches	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Under The Car	
- สภาพทั่วไป และยางรองพื้นตู้ลิฟต์	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Safety Gear	
- สภาพ Safety Linkages/Lift Rod	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Load Transducers & Micro Switches	
- สภาพทั่วไป/หลักสาย และสายไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Governor Tension Sheave	
- ความยาว Governor Run By (..... mm)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Selector Tape Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพทั่วไป/หล่อลื่น Sheave Shaft/Tape	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Compensating Ropes & Sheave (ถ้ามี)	
- สภาพ Guide Rails, Sheave, Rope	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
Buffers (ลิฟต์ทุกรุ่น)	
- สภาพ/ระดับน้ำมัน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
CSB (เบสท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบสท์)	
- LED status ของกล่อง RBI	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
- สภาพทั่วไปของมิวสายพาน CSB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากท่านต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ชื่อช่าง..... หมายเลข.....

ตรวจเช็คโดย.....ว/ด/ป.....