

ภาคผนวก ง-6

ใบรายงานตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT

3/4

COSI PATANA WONG JARAT BEACH											
MAINTENANCE TASKS REPORT											
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL											
PROJECT TITLE: COSI Pattaya Wong Jarat beach										MONTH / YEAR PLAN January 2024	
ADDRESS:											
EQUIPMENT											
PERIOD:											
MAIN CB Brand/Model:											
Main CB Rate Amp:											
✓ EMERGENCY LIGHT (EML)											
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)											
Checking / Testing Report											
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal		
			General Clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	Work in 1 hour				
ST 1	Standard		/	N	AB	N	AB				
EML FL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL1		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
ST 2	Standard		/	N	AB	N	AB				
EML FL RF		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL1		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
RECOMMENDATIONS / REMARKS											
/ Do PM. อุปกรณ์ / = ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)											
RETY NOTE: 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่ไฟฟ้า											
2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ											
3. make sure That After operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงาน											
CUSTOMER ACCEPTANCE											
SERVICE BY											
CHECKED / VERIFIED BY											
Date: 2/1/67											
Date: / /											

4/4

COSI PATANA WONG JARAT BEACH											
MAINTENANCE TASKS REPORT											
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL											
PROJECT TITLE: COSI Pattaya Wong Jarat beach										MONTH / YEAR PLAN January 2024	
ADDRESS:											
EQUIPMENT											
PERIOD:											
MAIN CB Brand/Model:											
Main CB Rate Amp:											
✓ EMERGENCY LIGHT (EML)											
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)											
Checking / Testing Report											
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal		
			General Clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	Work in 1 hour				
ST 3	Standard		/	N	AB	N	AB				
EML RL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML RL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML RL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML RL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
หม้อไฟฟ้า		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML RL RF		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML RL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
EML FL1		CP04-12AD	/	/	/	/	/				
RECOMMENDATIONS / REMARKS											
/ Do PM. อุปกรณ์ / = ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)											
RETY NOTE: 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่ไฟฟ้า											
2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ											
3. make sure That After operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงาน											
CUSTOMER ACCEPTANCE											
SERVICE BY											
CHECKED / VERIFIED BY											
Date: 2/1/67											
Date: / /											

1/4

MAINTENANCE TASKS REPORT											
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL											
PROJECT TITLE: <i>Cosli Pattaya Wong Amat Beach</i>										MONTH / YEAR PLAN	
ADDRESS:										February 2024	
EQUIPMENT											
EXIT LIGHT (EXL)											
EMERGENCY LIGHT (EML)											
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)											
Chacking / Testing Report											
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal		
			General Clean	Fuse check	Lamp check	Battery test					
EML	FL-B1	CP04-12AD	/	N	AB	N	AB				
EML	หน้าห้องทำงาน	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้องนั่งเล่น	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง Marketing	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง HK	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง ADMIN	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง GM	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง Operation	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง ... HK Toile	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง Engineering	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง Training	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง Control	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้องช่าง	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง	CP04-12AD	/								
EML	ST 1	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง Score (Eng)	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง 1	CP04-12AD	/								
/ Do PM. อุปกรณ์ / = ลงบันทึก N หรือ AB หากตรวจพบการผิดปกติในการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)											
RECOMMENDATIONS / REMARKS											
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า 2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel / ต้องแน่ใจว่าได้ทำการติดป้ายเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่แผงควบคุม 3. Make Sure That After operation. System in the status. Work as normal / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงาน											
SERVICE BY										CHECKED / VERIFIED BY	
1 <i>[Signature]</i>										1 <i>[Signature]</i>	
2										2	
3										3	
Date: / /										Date: / /	

2/4

MAINTENANCE TASKS REPORT											
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL											
PROJECT TITLE: <i>Cosli Pattaya Wong Amat Beach</i>										MONTH / YEAR PLAN	
ADDRESS:										February 2024	
EQUIPMENT											
EXIT LIGHT (EXL)											
EMERGENCY LIGHT (EML)											
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)											
Chacking / Testing Report											
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal		
			General Clean	Fuse check	Lamp check	Battery test					
EML	หน้าห้อง 2	CP04-12AD	/	N	AB	N	AB				
EML	หน้าห้อง 3	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง 4	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้องครัว	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้องครัว	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง B1	CP04-12AD	/								
EML	FL G.	CP04-12AD	/								
EML	Parking 1	CP04-12AD	/								
EML	Parking 2	CP04-12AD	/								
EML	Parking 3	CP04-12AD	/								
EML	Parking 4	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง Gen	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง	CP04-12AD	/								
EML	หน้าห้อง MDB	CP04-12AD	/								
EML	ST 2 (หน้าห้องลูกค้า)	CP04-12AD	/								
/ Do PM. อุปกรณ์ / = ลงบันทึก N หรือ AB หากตรวจพบการผิดปกติในการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)											
RECOMMENDATIONS / REMARKS											
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า 2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel / ต้องแน่ใจว่าได้ทำการติดป้ายเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่แผงควบคุม 3. Make Sure That After operation. System in the status. Work as normal / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงาน											
SERVICE BY										CHECKED / VERIFIED BY	
1 <i>[Signature]</i>										1 <i>[Signature]</i>	
2										2	
3										3	
Date: / /										Date: / /	

3/4

MAINTENANCE TASKS REPORT											
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL											
PROJECT TITLE: <u>Cosli Pattaya wong Amat Beach</u>										MONTH / YEAR PLAN	
ADDRESS:										February 2024	
EQUIPMENT											
PERIOD :											
EXIT LIGHT (EXL)											
MAIN CB Brand/Model:											
Main CB Rate Amp :											
EMERGENCY LIGHT (EML)											
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)											
Checking / Testing Report											
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal		
			General Clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	Warning 1				
ST 1	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB		
EML FL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL0		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
ST 2			/	/	/	/	/	/	/		
EML FL RF		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL0		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
RECOMMENDATIONS / REMARKS											
/ Do PM. อุปกรณ์ / = ลงบันทึก N หรือ AB หากตรวจพบการผิดปกติในการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)											
ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่จุ่มน้ำได้ก่อนแตะไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะเริ่มในส่วนที่ไฟฟ้า 2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel/ต้องไม่จุ่มน้ำได้ก่อนแตะไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะเริ่มในส่วนที่ไฟฟ้า 3.make Sure That After operation. System in the status. Work as normal./ต้องไม่จุ่มน้ำแล้วระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงาน											
SERVICE BY											
CHECKED / VERIFIED BY											
CUSTOMER ACCEPTANCE											
1 <u> </u> 2 <u> </u> 3 <u> </u> Date: / /											

4/4

MAINTENANCE TASKS REPORT											
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL											
PROJECT TITLE: <u>Cosli Pattaya wong Amat Beach</u>										MONTH / YEAR PLAN	
ADDRESS:										February 2024	
EQUIPMENT											
PERIOD :											
EXIT LIGHT (EXL)											
MAIN CB Brand/Model:											
Main CB Rate Amp :											
EMERGENCY LIGHT (EML)											
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)											
Checking / Testing Report											
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal		
			General Clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	Warning 1				
ST 3	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB		
EML RL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML PL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML RL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML RL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML RL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
หลอดไฟฟ้า			/	/	/	/	/	/	/		
EML RL-RF		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML RL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML FL0		CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
RECOMMENDATIONS / REMARKS											
/ Do PM. อุปกรณ์ / = ลงบันทึก N หรือ AB หากตรวจพบการผิดปกติในการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)											
ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่จุ่มน้ำได้ก่อนแตะไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะเริ่มในส่วนที่ไฟฟ้า 2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel/ต้องไม่จุ่มน้ำได้ก่อนแตะไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะเริ่มในส่วนที่ไฟฟ้า 3.make Sure That After operation. System in the status. Work as normal./ต้องไม่จุ่มน้ำแล้วระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงาน											
SERVICE BY											
CHECKED / VERIFIED BY											
CUSTOMER ACCEPTANCE											
1 <u> </u> 2 <u> </u> 3 <u> </u> Date: / /											

1/4

MAINTENANCE TASKS REPORT													
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL													
PROJECT TITLE : Cusi Pattaya Wong Amat Beach													
ADDRESS :													
MONTH / YEAR PLAN													
Apr-24													
EQUIPMENT													
PERIOD :													
MAIN CB Brand/Model:													
Main CB Rate Amp :													
EXIT LIGHT (EXL)													
EMERGENCY LIGHT (EML)													
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)													
Checking / Testing Report													
Item	Location	Brand / Model	General Clean	Fuse check	การเช็คสายไฟ	Lamp check	การเช็คหลอดไฟ	Battery test	การทดสอบแบตเตอรี่	Description For Abnormal			
FL-B1	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB				
EML	พื้นที่พนักงาน	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	พื้นที่ห้องพักรับ	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง Marketing	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง HK	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง ADMIN	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง GM	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง Canteen	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง Operation	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง Linen	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง Engineering	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง Training	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง Control	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้องพักรับ	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้องพักรับ	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง Store (Eng)	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้องชั้น 1	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
/ : Do PM. อุปกรณ์ / = อุปกรณ์ N หรือ AB หากตรวจพบความผิดปกติในการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)													
RECOMMENDATIONS / REMARKS													
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่ไปแตะสายไฟก่อนจะตัดกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไฟฟ้า													
2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมก่อนที่จะทำการดำเนินการ													
3. Make Sure That After operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น													
SERVICE BY													
CHECKED / VERIFIED BY													
CUSTOMER ACCEPTANCE													
1 													
2													
3													
Date: / /													

2/4

MAINTENANCE TASKS REPORT													
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL													
PROJECT TITLE : Cusi Pattaya Wong Amat Beach													
ADDRESS :													
MONTH / YEAR PLAN													
Apr-24													
EQUIPMENT													
PERIOD :													
MAIN CB Brand/Model:													
Main CB Rate Amp :													
EXIT LIGHT (EXL)													
EMERGENCY LIGHT (EML)													
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)													
Checking / Testing Report													
Item	Location	Brand / Model	General Clean	Fuse check	การเช็คสายไฟ	Lamp check	การเช็คหลอดไฟ	Battery test	การทดสอบแบตเตอรี่	Description For Abnormal			
EML	ห้องชั้น 2	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้องชั้น 3	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้องชั้น 4	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้องชั้นระหว่างท่า	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้องเรือ	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้องไฟฟ้า	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ทางเดิน B1	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	FL G.	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	Parking 1	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	Parking 2	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	Parking 3	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	Parking 4	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	หน้าห้อง Gen	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง Gen	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ห้อง MDB	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
EML	ST 2 (หน้าลิฟท์คู่ตัว)	CP04-12AD	/	/	/	/	/	/	/				
/ : Do PM. อุปกรณ์ / = อุปกรณ์ N หรือ AB หากตรวจพบความผิดปกติในการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)													
RECOMMENDATIONS / REMARKS													
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่ไปแตะสายไฟก่อนจะตัดกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไฟฟ้า													
2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมก่อนที่จะทำการดำเนินการ													
3. Make Sure That After operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น													
SERVICE BY													
CHECKED / VERIFIED BY													
CUSTOMER ACCEPTANCE													
1 													
2													
3													
Date: / /													

3/4

MAINTENANCE TASKS REPORT													
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL													
PROJECT TITLE : Cusi Pattaya Wong Amat Beach												MONTH / YEAR PLAN	
ADDRESS :												Apr-24	
EQUIPMENT													
EXIT LIGHT (EXL)												PERIOD :	
EMERGENCY LIGHT (EML)												MAIN CB Brand/Model:	
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)												Main CB Rate Amp :	
Checking / Testing Report													
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal				
			General Clean ทั่วไป	Fuse check ฟิวส์	Lamp check ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test ทดสอบแบตเตอรี่	Warning แจ้งเตือน	AB					
ST 1	Standard		/	N	AB	N	AB						
EML FL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL0		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
ST 2													
EML FL8F		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL0		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
/ Do PM. อุปกรณ์ / = ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)													
RECOMMENDATIONS / REMARKS													
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่ไปแตะโดนกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะสัมผัสส่วนไฟฟ้า 2. Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel / ต้องไม่ไปแตะโดนการเตือนที่แผงควบคุมก่อนที่จะดำเนินการ 3. make Sure That After operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงาน													
SERVICE BY												CUSTOMER ACCEPTANCE	
1 <i>[Signature]</i>												1 <i>[Signature]</i>	
2 <i>[Signature]</i>												2 <i>[Signature]</i>	
3 <i>[Signature]</i>												3 <i>[Signature]</i>	
Date : / /												Date : / /	
(ENGINEER / SUPERVISOR)													

4/4

MAINTENANCE TASKS REPORT													
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL													
PROJECT TITLE : Cusi Pattaya Wong Amat Beach												MONTH / YEAR PLAN	
ADDRESS :												Apr-24	
EQUIPMENT													
EXIT LIGHT (EXL)												PERIOD :	
EMERGENCY LIGHT (EML)												MAIN CB Brand/Model:	
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)												Main CB Rate Amp :	
Checking / Testing Report													
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal				
			General Clean ทั่วไป	Fuse check ฟิวส์	Lamp check ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test ทดสอบแบตเตอรี่	Warning แจ้งเตือน	AB					
ST 3	Standard		/	N	AB	N	AB						
EML RL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML RL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML RL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML RL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
ST 4													
EML RL-RE		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML RL8		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL7		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL6		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL5		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL4		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL3		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL2		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
EML FL0		CP04-12AD	/	/	/	/	/						
/ Do PM. อุปกรณ์ / = ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)													
RECOMMENDATIONS / REMARKS													
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่ไปแตะโดนกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะสัมผัสส่วนไฟฟ้า 2. Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel / ต้องไม่ไปแตะโดนการเตือนที่แผงควบคุมก่อนที่จะดำเนินการ 3. make Sure That After operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงาน													
SERVICE BY												CUSTOMER ACCEPTANCE	
1 <i>[Signature]</i>												1 <i>[Signature]</i>	
2 <i>[Signature]</i>												2 <i>[Signature]</i>	
3 <i>[Signature]</i>												3 <i>[Signature]</i>	
Date : / /												Date : / /	

3/4

MAINTENANCE TASKS REPORT											
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL											
PROJECT TITLE : Cosi Pattaya Wong Amat Beach										MONTH / YEAR PLAN	
ADDRESS :										May-24	
EQUIPMENT											
EXIT LIGHT (EXL)											
MAIN CB Brand/Model:											
Main CB Rate Amp :											
EMERGENCY LIGHT (EML)											
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)											
Checking / Testing Report											
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal		
			General Clean	Fuse check	ตรวจสอบสายไฟ	Lamp check	ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test			
Standard											
ST 1			/								
EML FL8		CP04-12AD	/								
EML FL7		CP04-12AD	/								
EML FL6		CP04-12AD	/								
EML FL5		CP04-12AD	/								
EML FL4		CP04-12AD	/								
EML FL3		CP04-12AD	/								
EML FL2		CP04-12AD	/								
EML FL0		CP04-12AD	/								
ST 2			/								
FL RF		CP04-12AD	/								
EML FL8		CP04-12AD	/								
EML FL7		CP04-12AD	/								
EML FL6		CP04-12AD	/								
EML FL5		CP04-12AD	/								
EML FL4		CP04-12AD	/								
EML FL3		CP04-12AD	/								
EML FL2		CP04-12AD	/								
/ Do PM. อุปกรณ์ / = อุปกรณ์ N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)											
RECOMMENDATIONS / REMARKS											
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า 2. Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนว่าบริเวณควบคุมเครื่องที่ดำเนินการ 3. make Sure That After operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น											
SERVICE BY										CUSTOMER ACCEPTANCE	
1										1	
2										2	
3										3	
Date :										Date: / /	
(ENGINEER / SUPERVISER)											

4/4

MAINTENANCE TASKS REPORT											
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL											
PROJECT TITLE : Cosi Pattaya Wong Amat Beach										MONTH / YEAR PLAN	
ADDRESS :										May-24	
EQUIPMENT											
EXIT LIGHT (EXL)											
MAIN CB Brand/Model:											
Main CB Rate Amp :											
EMERGENCY LIGHT (EML)											
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)											
Checking / Testing Report											
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal		
			General Clean	Fuse check	ตรวจสอบสายไฟ	Lamp check	ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test			
Standard											
ST 3			/								
EML RL8		CP04-12AD	/								
EML FL7		CP04-12AD	/								
EML FL6		CP04-12AD	/								
EML PL5		CP04-12AD	/								
EML RL4		CP04-12AD	/								
EML RL3		CP04-12AD	/								
EML RL2		CP04-12AD	/								
หลังไฟฟ้า			/								
EML RL-RF		CP04-12AD	/								
EML RL8		CP04-12AD	/								
EML FL7		CP04-12AD	/								
EML FL6		CP04-12AD	/								
EML FL5		CP04-12AD	/								
EML FL4		CP04-12AD	/								
EML FL3		CP04-12AD	/								
EML FL2		CP04-12AD	/								
EML FL0		CP04-12AD	/								
/ Do PM. อุปกรณ์ / = อุปกรณ์ N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)											
RECOMMENDATIONS / REMARKS											
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า 2. Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนว่าบริเวณควบคุมเครื่องที่ดำเนินการ 3. make Sure That After operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น											
SERVICE BY										CUSTOMER ACCEPTANCE	
1										1	
2										2	
3										3	
Date :										Date: / /	

1/4

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH													
MAINTENANCE TASKS REPORT													
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL													
PROJECT TITLE : Cusi Pattaya Wong Amat Beach										MONTH / YEAR PLAN			
ADDRESS :										Jun-24			
EQUIPMENT													
PERIOD :													
MAIN CB Brand/Model:													
Main CB Rate Amp :													
EXIT LIGHT (EXL)													
EMERGENCY LIGHT (EML)													
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)													
Checking / Testing Report													
Item	Location	Brand / Model	General Clean	Fuse check	การเช็คสายไฟ	Lamp check	การเช็คหลอดไฟ	Battery test	การเช็คแบตเตอรี่	ทาง 1 ถึง 2	Description For Abnormal		
FL-B1	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB				
EML	พื้นที่พนักงาน	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	พื้นที่พนักงาน	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง Marketing	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง HK	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง ADMIN	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง GM	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง Canteen	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง Operation	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง Linen	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง Engineering	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง Training	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง Control	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง IT	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้องช่าง	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง Store (Eng)	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง 1	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
A. Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)													
RECOMMENDATIONS / REMARKS													
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่ไฟฟ้า 2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมที่ดำเนินการ 3. Make Sure That After operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น													
SERVICE BY										CHECKED / VERIFIED BY		CUSTOMER ACCEPTANCE	
1										2		3	
Date :										(		Date: / /	

2/4

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH													
MAINTENANCE TASKS REPORT													
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL													
PROJECT TITLE : Cusi Pattaya Wong Amat Beach										MONTH / YEAR PLAN			
ADDRESS :										Jun-24			
EQUIPMENT													
PERIOD :													
MAIN CB Brand/Model:													
Main CB Rate Amp :													
EXIT LIGHT (EXL)													
EMERGENCY LIGHT (EML)													
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)													
Checking / Testing Report													
Item	Location	Brand / Model	General Clean	Fuse check	การเช็คสายไฟ	Lamp check	การเช็คหลอดไฟ	Battery test	การเช็คแบตเตอรี่	ทาง 1 ถึง 2	Description For Abnormal		
EML	ห้อง 2	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง 3	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง 4	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้องครัว	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้อง	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ห้องไฟฟ้า	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ทางเดิน B1	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	FL.G.	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	Parking 1	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	Parking 2	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	Parking 3	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	Parking 4	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ไฟฟ้า Gen	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ไฟฟ้า Gen	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ไฟฟ้า MDB	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EML	ไฟฟ้า ST 2 (ไฟฟ้าฉุกเฉิน)	CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
B. Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)													
RECOMMENDATIONS / REMARKS													
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่ไฟฟ้า 2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมที่ดำเนินการ 3. Make Sure That After operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น													
SERVICE BY										CHECKED / VERIFIED BY		CUSTOMER ACCEPTANCE	
1										2		3	
Date :										(		Date: / /	

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH											
MAINTENANCE TASKS REPORT											
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL											
PROJECT TITLE : Cosi Pattaya Wong Amat Beach										MONTH / YEAR PLAN	
ADDRESS :										Jun-24	
EQUIPMENT											
EXIT LIGHT (EXL)										PERIOD :	
EMERGENCY LIGHT (EML)										MAIN CB Brand/Model:	
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)										Main CB Rate Amp :	
Checking / Testing Report											
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal		
			General Clean ทั่วไป	Fuse Check ฟิวส์	Lamp check ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test ทดสอบการ ชาร์จไฟ	Warning 1 แจ้งเตือน				
ST 1	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB		
EML FL8		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL7		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL6		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL5		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL3		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL2		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FLB1		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ST 2											
EML FL RF		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL8		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL7		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL6		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL5		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL3		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL2		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
/ Do PM. อุปกรณ์ / = ส่วนของ N หรือ AB หากการตรวจไม่พบการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)											
RECOMMENDATIONS / REMARKS											
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่เป็นไฟฟ้า 2. Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel/ต้องแน่ใจว่าได้มีการตั้งขึ้นเตือนบริเวณจุดควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ 3. make Sure That After operation. System in the status. Work as normal/ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น											
SERVICE BY										CUSTOMER ACCEPTANCE	
1										1	
2										2	
3										3	
Date :										Date: / /	

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH											
MAINTENANCE TASKS REPORT											
EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL											
PROJECT TITLE : Cosi Pattaya Wong Amat Beach										MONTH / YEAR PLAN	
ADDRESS :										Jun-24	
EQUIPMENT											
EXIT LIGHT (EXL)										PERIOD :	
EMERGENCY LIGHT (EML)										MAIN CB Brand/Model:	
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)										Main CB Rate Amp :	
Checking / Testing Report											
Item	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal		
			General Clean ทั่วไป	Fuse Check ฟิวส์	Lamp check ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test ทดสอบการ ชาร์จไฟ	Warning 1 แจ้งเตือน				
ST 3	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB		
EML RL8		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL7		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL6		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML PL5		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML RL4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML RL3		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML RL2		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
FL8 ไฟฟ้า											
EML RL RF		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML RL8		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL7		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL6		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL5		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL3		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FL2		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EML FLG		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
/ Do PM. อุปกรณ์ / = ส่วนของ N หรือ AB หากการตรวจไม่พบการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal, AB=Abnormal)											
RECOMMENDATIONS / REMARKS											
ETY NOTE : 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่เป็นไฟฟ้า 2. Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel/ต้องแน่ใจว่าได้มีการตั้งขึ้นเตือนบริเวณจุดควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ 3. make Sure That After operation. System in the status. Work as normal/ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น											
SERVICE BY										CUSTOMER ACCEPTANCE	
1										1	
2										2	
3										3	
Date :										Date: / /	