

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001	Max Bright	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	EL-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	EL-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	EL-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	EL-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	EL-WE1B-006	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	EL-WE1B-007	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
8	EL-WE1B-008	Max Bright	ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	✓	✓	✓	✓	
9	EL-WE1B-009	Dyno	บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
10	EL-WE1B-010	Max Bright	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	EL-WE1B-011	Dyno	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
12	EL-WE1B-012	Max Bright	ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
13	EL-WE1B-013	Max Bright	ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
14	EL-WE1B-014	Max Bright	ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
15	EL-WE1B-015	Dyno	ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
16	EL-WE1B-016	Max Bright	ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
17	EL-WE1B-017	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	

ขย่มเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
- ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดำรงเดช  
วันที่ 12 JAN 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
19	EL-WE1B-019	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
20	EL-WE1B-020	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
21	EL-WE1B-021	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
22	EL-WE01-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	✓	✓	✓	✓	
23	EL-WE01-002	Max Bright / Central Unit	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
24	EL-WE01-003	Max Bright / Central Unit	ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	✓	✓	✓	✓	
25	EL-WE01-004	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
26	EL-WE01-005	Max Bright	ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
27	EL-WE01-006	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
28	EL-WE01-007	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
29	EL-WE01-008	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
30	EL-WE01-009	Max Bright	ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
31	EL-WE01-010	Max Bright	ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
32	EL-WE01-011	Max Bright	ห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
33	EL-WE01-012	Max Bright	หน้าห้องน้ำสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
34	EL-WE01-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.กรรณ  
วันที่ 12 JAN 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แปดเคอร์รี่	
35	EL-WE02-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	✓	✓	✓	✓	
36	EL-WE02-002	Max Bright / Central Unit	ห้องน้ำชาย แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
37	EL-WE02-003	Max Bright / Central Unit	ห้องสูติศกเกอร์แพทย์ แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
38	EL-WE02-004	Max Bright	ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
39	EL-WE02-005	Max Bright / Central Unit	แผนกประสานการแพทย์	✓	✓	✓	✓	
40	EL-WE02-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
41	EL-WE02-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
42	EL-WE02-008	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
43	EL-WE02-009	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
44	EL-WE02-010	Max Bright / Central Unit	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสอบสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
45	EL-WE02-011	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสอบสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
46	EL-WE02-012	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสอบสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
47	EL-WE02-013	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสอบสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
48	EL-WE02-014	Max Bright	ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
49	EL-WE03-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
50	EL-WE03-002	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
51	EL-WE03-003	Max Bright	โถงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
52	EL-WE03-004	Max Bright	แผนกคลังสินค้า					

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

12 JAN 2024



## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
53	EL-WE03-005	Max Bright	โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
54	EL-WE03-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
55	EL-WE03-007	Max Bright	แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
56	EL-WE03-008	Dyno	หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
57	EL-WE03-009	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
58	EL-WE03-010	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
59	EL-WE03-011	Dyno	ช่างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
60	EL-WE03-012	Dyno	หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
61	EL-WE03-013	Max Bright	ห้องซีลเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
62	EL-WE03-014	Max Bright	หน้าห้อง AHU.3/2	✓	✓	✓	✓	
63	EL-WE03-015	Max Bright	หน้าห้องระบบออกซิเจน	✓	✓	✓	✓	
64	EL-WE03-016	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
65	EL-WE03-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
66	EL-WE03-018	Max Bright	หน้าห้องเครื่องมือช่าง	✓	✓	✓	✓	
67	EL-WE03-019	Dyno	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
68	EL-WE03-020	Max Bright	ห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
69	EL-WE04-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

12 JAN 2024



### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
70	EL-WE04-002	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	✓	✓	✓	✓	
71	EL-WE04-003	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
72	EL-WE04-004	Max Bright	ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
73	EL-WE04-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
74	EL-WE04-006	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
75	EL-WE04-007	Max Bright / Central Unit	ห้องสาริต	✓	✓	✓	✓	
76	EL-WE04-008	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
77	EL-WE04-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเตรียมนม	✓	✓	✓	✓	
78	EL-WE04-010	Max Bright / Central Unit	จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
79	EL-WE04-011	Max Bright / Central Unit	เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
80	EL-WE04-012	Max Bright	หน้าห้องรอดูอาการ 3 ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
81	EL-WE04-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
82	EL-WE05-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	✓	✓	✓	✓	
83	EL-WE05-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
84	EL-WE05-003	Max Bright / Central Unit	แผนกบัญชี	✓	✓	✓	✓	
85	EL-WE05-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
86	EL-WE05-005	Max Bright	ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 12 JAN 2024

## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
87	EL-WE05-006	Max Bright	ห้องติดตัวรับส่งยา แผนกเภสัชกรรม W.5	✓	✓	✓	✓	
88	EL-WE05-007	Max Bright	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
89	EL-WE05-008	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
90	EL-WE05-009	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
91	EL-WE05-010	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
92	EL-WE05-011	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
93	EL-WE05-012	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
94	EL-WE05-013	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
95	EL-WE05-014	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
96	EL-WE05-015	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
97	EL-WE05-016	Max Bright	แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
98	EL-WE05-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
99	EL-WE06-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	✓	✓	✓	✓	
100	EL-WE06-002	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
101	EL-WE06-003	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
102	EL-WE06-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
103	EL-WE06-005	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 12 JAN 2024

## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
104	EL-WE06-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
105	EL-WE06-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
106	EL-WE07-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	✓	✓	✓	✓	
107	EL-WE07-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
108	EL-WE07-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
109	EL-WE07-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
110	EL-WE07-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
111	EL-WE07-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
112	EL-WE07-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
113	EL-WE08-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	✓	✓	✓	✓	
114	EL-WE08-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
115	EL-WE08-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
116	EL-WE08-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
117	EL-WE08-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
118	EL-WE08-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
119	EL-WE08-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
120	EL-WE09-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 12 JAN 2024



### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฟักเงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
121	EL-WE09-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
122	EL-WE09-003	Dyno / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
123	EL-WE09-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
124	EL-WE09-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
125	EL-WE09-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
126	EL-WE09-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
127	EL-WE10-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	✓	✓	✓	✓	
128	EL-WE10-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
129	EL-WE10-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
130	EL-WE10-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
131	EL-WE10-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
132	EL-WE10-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
133	EL-WE10-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
134	EL-WE11-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	✓	✓	✓	✓	
135	EL-WE11-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
136	EL-WE11-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
137	EL-WE11-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

ดำรงเอก  
12 JAN 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
138	EL-WE11-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
139	EL-WE11-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
140	EL-WE11-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
141	EL-WE12-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	✓	✓	✓	✓	
142	EL-WE12-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
143	EL-WE12-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
144	EL-WE12-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
145	EL-WE12-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
146	EL-WE12-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
147	EL-WE12-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
148	EL-WE13-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	✓	✓	✓	✓	
149	EL-WE13-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
150	EL-WE13-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
151	EL-WE13-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
152	EL-WE13-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
153	EL-WE13-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
154	EL-WE13-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.วิภาดา  
วันที่ 12 IAN / 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
155	EL-WE14-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	✓	✓	✓	✓	
156	EL-WE14-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
157	EL-WE14-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
158	EL-WE14-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
159	EL-WE14-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
160	EL-WE14-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
161	EL-WE14-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
162	EL-WE14-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
163	EL-WE15-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	✓	✓	✓	✓	
164	EL-WE15-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
165	EL-WE15-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
166	EL-WE15-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
167	EL-WE15-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
168	EL-WE15-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
169	EL-WE15-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
170	EL-WE15-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
171	EL-WE16-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

12 JAN 2024



### รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
172	EL-WE16-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
173	EL-WE16-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
174	EL-WE16-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
175	EL-WE16-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
176	EL-WE16-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
177	EL-WE16-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
178	EL-WE16-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
179	EL-WE17-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	✓	✓	✓	✓	
180	EL-WE17-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
181	EL-WE17-003	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
182	EL-WE17-004	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
183	EL-WE17-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา NICU.	✓	✓	✓	✓	
184	EL-WE17-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
185	EL-WE17-007	Max Bright / Central Unit	ห้องสกรปรก NICU	✓	✓	✓	✓	
186	EL-WE17-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
187	EL-WE17-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	✓	✓	✓	✓	
188	EL-WE17-010	Max Bright / Central Unit	หน้าห้องพักแพทย์เวร	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ดิเรกฤทธิ์  
วันที่ 12 IAN 2024

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
189	EL-WERF-001	Max Bright	ห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
190	EL-WERF-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
- ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราภา หอ  
วันที่ 12 JAN 2024

## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001	Max Bright	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	EL-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	EL-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	EL-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	EL-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	EL-WE1B-006	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	EL-WE1B-007	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
8	EL-WE1B-008	Max Bright	ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	✓	✓	✓	✓	
9	EL-WE1B-009	Dyno	บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
10	EL-WE1B-010	Max Bright	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	EL-WE1B-011	Dyno	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
12	EL-WE1B-012	Max Bright	ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
13	EL-WE1B-013	Max Bright	ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
14	EL-WE1B-014	Max Bright	ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
15	EL-WE1B-015	Dyno	ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
16	EL-WE1B-016	Max Bright	ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
17	EL-WE1B-017	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	

ขยมูลเพิ่มเติม :

### WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 08 FEB 2024



รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
19	EL-WE1B-019	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
20	EL-WE1B-020	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
21	EL-WE1B-021	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
22	EL-WE01-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	✓	✓	✓	✓	
23	EL-WE01-002	Max Bright / Central Unit	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
24	EL-WE01-003	Max Bright / Central Unit	ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	✓	✓	✓	✓	
25	EL-WE01-004	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU ศูนย์อาหารลดตาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
26	EL-WE01-005	Max Bright	ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
27	EL-WE01-006	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
28	EL-WE01-007	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
29	EL-WE01-008	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
30	EL-WE01-009	Max Bright	ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลดตาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
31	EL-WE01-010	Max Bright	ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลดตาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
32	EL-WE01-011	Max Bright	ห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
33	EL-WE01-012	Max Bright	หน้าห้องน้ำสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
34	EL-WE01-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :  
.....  
.....  
.....

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
- ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....  
วันที่ 08 FEB 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	✓	✓	✓	✓	
36	EL-WE02-002	Max Bright / Central Unit	ห้องน้ำชาย แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
37	EL-WE02-003	Max Bright / Central Unit	ห้องสูติคลอดแพทย์ แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
38	EL-WE02-004	Max Bright	ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
39	EL-WE02-005	Max Bright / Central Unit	แผนกประสานการแพทย์	✓	✓	✓	✓	
40	EL-WE02-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
41	EL-WE02-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
42	EL-WE02-008	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
43	EL-WE02-009	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
44	EL-WE02-010	Max Bright / Central Unit	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
45	EL-WE02-011	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
46	EL-WE02-012	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
47	EL-WE02-013	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
48	EL-WE02-014	Max Bright	ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
49	EL-WE03-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
50	EL-WE03-002	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
51	EL-WE03-003	Max Bright	โถงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
52	EL-WE03-004	Max Bright	แผนกคลังสินค้า					

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครเดช  
วันที่ 08 FEB 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
53	EL-WE03-005	Max Bright	โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
54	EL-WE03-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
55	EL-WE03-007	Max Bright	แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
56	EL-WE03-008	Dyno	หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
57	EL-WE03-009	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
58	EL-WE03-010	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
59	EL-WE03-011	Dyno	ข้างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
60	EL-WE03-012	Dyno	หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
61	EL-WE03-013	Max Bright	ห้องซีลเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
62	EL-WE03-014	Max Bright	หน้าห้อง AHU.3/2	✓	✓	✓	✓	
63	EL-WE03-015	Max Bright	หน้าห้องระบบออกซิเจน	✓	✓	✓	✓	
64	EL-WE03-016	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
65	EL-WE03-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
66	EL-WE03-018	Max Bright	หน้าห้องเครื่องมือช่าง	✓	✓	✓	✓	
67	EL-WE03-019	Dyno	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
68	EL-WE03-020	Max Bright	ห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
69	EL-WE04-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครวิทย์  
วันที่ 08 FEB 2024



## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
70	EL-WE04-002	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	✓	✓	✓	✓	
71	EL-WE04-003	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
72	EL-WE04-004	Max Bright	ทางเดินหลังห้องเตียงแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
73	EL-WE04-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
74	EL-WE04-006	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
75	EL-WE04-007	Max Bright / Central Unit	ห้องสาริต	✓	✓	✓	✓	
76	EL-WE04-008	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
77	EL-WE04-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเตรียมนม	✓	✓	✓	✓	
78	EL-WE04-010	Max Bright / Central Unit	จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
79	EL-WE04-011	Max Bright / Central Unit	เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
80	EL-WE04-012	Max Bright	หน้าห้องรอคูอาการ 3 ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
81	EL-WE04-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
82	EL-WE05-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	✓	✓	✓	✓	
83	EL-WE05-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
84	EL-WE05-003	Max Bright / Central Unit	แผนกบัญชี	✓	✓	✓	✓	
85	EL-WE05-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
86	EL-WE05-005	Max Bright	ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....

วันที่ 08 FEB 2024

## รายงานการตรวจเช็คคอมไฟลูกเงิน อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
87	EL-WE05-006	Max Bright	ห้องติดต๋อรับส่งยา แผนกเภสัชกรรม W.5	✓	✓	✓	✓	
88	EL-WE05-007	Max Bright	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
89	EL-WE05-008	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
90	EL-WE05-009	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
91	EL-WE05-010	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
92	EL-WE05-011	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
93	EL-WE05-012	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
94	EL-WE05-013	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
95	EL-WE05-014	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
96	EL-WE05-015	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
97	EL-WE05-016	Max Bright	แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
98	EL-WE05-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
99	EL-WE06-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	✓	✓	✓	✓	
100	EL-WE06-002	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
101	EL-WE06-003	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
102	EL-WE06-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
103	EL-WE06-005	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

### WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ดิเรก ธรรม  
วันที่... 08 FEB 2024

## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
104	EL-WE06-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
105	EL-WE06-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
106	EL-WE07-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	✓	✓	✓	✓	
107	EL-WE07-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
108	EL-WE07-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
109	EL-WE07-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
110	EL-WE07-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
111	EL-WE07-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
112	EL-WE07-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
113	EL-WE08-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	✓	✓	✓	✓	
114	EL-WE08-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
115	EL-WE08-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
116	EL-WE08-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
117	EL-WE08-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
118	EL-WE08-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
119	EL-WE08-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
120	EL-WE09-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

### WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

08 FEB 2024



## รายงานการตรวจเช็คคอมไฟลุกเงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
121	EL-WE09-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
122	EL-WE09-003	Dyno / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
123	EL-WE09-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
124	EL-WE09-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
125	EL-WE09-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
126	EL-WE09-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
127	EL-WE10-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	✓	✓	✓	✓	
128	EL-WE10-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
129	EL-WE10-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
130	EL-WE10-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
131	EL-WE10-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
132	EL-WE10-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
133	EL-WE10-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
134	EL-WE11-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	✓	✓	✓	✓	
135	EL-WE11-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
136	EL-WE11-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
137	EL-WE11-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

ศิริลักษณ์  
08 FEB 2024

### รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
138	EL-WE11-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
139	EL-WE11-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
140	EL-WE11-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
141	EL-WE12-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	✓	✓	✓	✓	
142	EL-WE12-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
143	EL-WE12-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
144	EL-WE12-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
145	EL-WE12-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
146	EL-WE12-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
147	EL-WE12-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
148	EL-WE13-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	✓	✓	✓	✓	
149	EL-WE13-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
150	EL-WE13-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
151	EL-WE13-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
152	EL-WE13-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
153	EL-WE13-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
154	EL-WE13-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

อัครา คุ้ม

วันที่ 08 FEB 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
155	EL-WE14-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	✓	✓	✓	✓	
156	EL-WE14-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
157	EL-WE14-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
158	EL-WE14-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
159	EL-WE14-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
160	EL-WE14-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
161	EL-WE14-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
162	EL-WE14-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
163	EL-WE15-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	✓	✓	✓	✓	
164	EL-WE15-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
165	EL-WE15-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
166	EL-WE15-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
167	EL-WE15-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
168	EL-WE15-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
169	EL-WE15-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
170	EL-WE15-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
171	EL-WE16-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดำรงคุณ  
วันที่ 08 FEB 2024



### รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
172	EL-WE16-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
173	EL-WE16-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
174	EL-WE16-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
175	EL-WE16-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
176	EL-WE16-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
177	EL-WE16-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
178	EL-WE16-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
179	EL-WE17-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	✓	✓	✓	✓	
180	EL-WE17-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
181	EL-WE17-003	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
182	EL-WE17-004	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
183	EL-WE17-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา NICU.	✓	✓	✓	✓	
184	EL-WE17-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
185	EL-WE17-007	Max Bright / Central Unit	ห้องสกรปรก NICU	✓	✓	✓	✓	
186	EL-WE17-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
187	EL-WE17-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	✓	✓	✓	✓	
188	EL-WE17-010	Max Bright / Central Unit	หน้าห้องพักแพทย์เวร	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก คุ้ม  
 วันที่ ๑๑ FEB 2024

## 12

ข้อมูลเพิ่มเติม :

☐ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....  
วันที่..... 08 FEB 2024

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001	Max Bright	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	EL-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	EL-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	EL-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	EL-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	EL-WE1B-006	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	EL-WE1B-007	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
8	EL-WE1B-008	Max Bright	ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	✓	✓	✓	✓	
9	EL-WE1B-009	Dyno	บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
10	EL-WE1B-010	Max Bright	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	EL-WE1B-011	Dyno	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
12	EL-WE1B-012	Max Bright	ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
13	EL-WE1B-013	Max Bright	ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
14	EL-WE1B-014	Max Bright	ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
15	EL-WE1B-015	Dyno	ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
16	EL-WE1B-016	Max Bright	ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
17	EL-WE1B-017	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริกุล ตรี  
วันที่ 07 MAR 2024



## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
19	EL-WE1B-019	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
20	EL-WE1B-020	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
21	EL-WE1B-021	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
22	EL-WE01-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	✓	✓	✓	✓	
23	EL-WE01-002	Max Bright / Central Unit	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
24	EL-WE01-003	Max Bright / Central Unit	ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	✓	✓	✓	✓	
25	EL-WE01-004	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
26	EL-WE01-005	Max Bright	ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
27	EL-WE01-006	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
28	EL-WE01-007	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
29	EL-WE01-008	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
30	EL-WE01-009	Max Bright	ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
31	EL-WE01-010	Max Bright	ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
32	EL-WE01-011	Max Bright	ห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
33	EL-WE01-012	Max Bright	หน้าห้องน้ำสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
34	EL-WE01-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ. อดิศักดิ์  
วันที่ 07 MAR 2024

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

3

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	✓	✓	✓	✓	
36	EL-WE02-002	Max Bright / Central Unit	ห้องน้ำชาย แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
37	EL-WE02-003	Max Bright / Central Unit	ห้องตู้ลิ้นชักเกอร์แพทย์ แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
38	EL-WE02-004	Max Bright	ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
39	EL-WE02-005	Max Bright / Central Unit	แผนกประสานการแพทย์	✓	✓	✓	✓	
40	EL-WE02-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
41	EL-WE02-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
42	EL-WE02-008	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
43	EL-WE02-009	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
44	EL-WE02-010	Max Bright / Central Unit	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสอบภาพ	✓	✓	✓	✓	
45	EL-WE02-011	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสอบภาพ	✓	✓	✓	✓	
46	EL-WE02-012	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสอบภาพ	✓	✓	✓	✓	
47	EL-WE02-013	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสอบภาพ	✓	✓	✓	✓	
48	EL-WE02-014	Max Bright	ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
49	EL-WE03-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
50	EL-WE03-002	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
51	EL-WE03-003	Max Bright	โถงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
52	EL-WE03-004	Max Bright	แผนกคลังสินค้า					

ข้อมูลเพิ่มเติม : \_\_\_\_\_

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
- ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก วัชรกุล  
วันที่ 07 MAR 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
53	EL-WE03-005	Max Bright	โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
54	EL-WE03-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
55	EL-WE03-007	Max Bright	แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
56	EL-WE03-008	Dyno	หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
57	EL-WE03-009	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
58	EL-WE03-010	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
59	EL-WE03-011	Dyno	ข้างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
60	EL-WE03-012	Dyno	หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
61	EL-WE03-013	Max Bright	ห้องซีลเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
62	EL-WE03-014	Max Bright	หน้าห้อง AHU.3/2	✓	✓	✓	✓	
63	EL-WE03-015	Max Bright	หน้าห้องระบบออกซิเจน	✓	✓	✓	✓	
64	EL-WE03-016	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
65	EL-WE03-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
66	EL-WE03-018	Max Bright	หน้าห้องเครื่องมือช่าง	✓	✓	✓	✓	
67	EL-WE03-019	Dyno	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
68	EL-WE03-020	Max Bright	ห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
69	EL-WE04-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราภรณ์  
วันที่ 07 MAR 2024



### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
70	EL-WE04-002	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	✓	✓	✓	✓	
71	EL-WE04-003	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
72	EL-WE04-004	Max Bright	ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
73	EL-WE04-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
74	EL-WE04-006	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
75	EL-WE04-007	Max Bright / Central Unit	ห้องสาริต	✓	✓	✓	✓	
76	EL-WE04-008	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
77	EL-WE04-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเตรียมนม	✓	✓	✓	✓	
78	EL-WE04-010	Max Bright / Central Unit	จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
79	EL-WE04-011	Max Bright / Central Unit	เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
80	EL-WE04-012	Max Bright	หน้าห้องรถดูอาการ 3 ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
81	EL-WE04-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
82	EL-WE05-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	✓	✓	✓	✓	
83	EL-WE05-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
84	EL-WE05-003	Max Bright / Central Unit	แผนกบัญชี	✓	✓	✓	✓	
85	EL-WE05-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
86	EL-WE05-005	Max Bright	ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก ฤทธิ์  
วันที่ 07 MAR 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฉุกเฉิน อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
87	EL-WE05-006	Max Bright	ห้องติดต๋อรับส่งยา แผนกเภสัชกรรม W.5	✓	✓	✓	✓	
88	EL-WE05-007	Max Bright	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
89	EL-WE05-008	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
90	EL-WE05-009	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
91	EL-WE05-010	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
92	EL-WE05-011	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
93	EL-WE05-012	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
94	EL-WE05-013	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
95	EL-WE05-014	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
96	EL-WE05-015	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
97	EL-WE05-016	Max Bright	แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
98	EL-WE05-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
99	EL-WE06-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	✓	✓	✓	✓	
100	EL-WE06-002	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
101	EL-WE06-003	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
102	EL-WE06-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
103	EL-WE06-005	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... อ. ธีรเดช ธีรเดช  
วันที่... 07 MAR 2024

## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
104	EL-WE06-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
105	EL-WE06-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
106	EL-WE07-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	✓	✓	✓	✓	
107	EL-WE07-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
108	EL-WE07-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
109	EL-WE07-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
110	EL-WE07-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
111	EL-WE07-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
112	EL-WE07-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
113	EL-WE08-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	✓	✓	✓	✓	
114	EL-WE08-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
115	EL-WE08-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
116	EL-WE08-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
117	EL-WE08-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
118	EL-WE08-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
119	EL-WE08-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
120	EL-WE09-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.วิระพงษ์  
วันที่ 07 MAR 2567



### รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
121	EL-WE09-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
122	EL-WE09-003	Dyno / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
123	EL-WE09-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
124	EL-WE09-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
125	EL-WE09-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
126	EL-WE09-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
127	EL-WE10-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	✓	✓	✓	✓	
128	EL-WE10-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
129	EL-WE10-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
130	EL-WE10-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
131	EL-WE10-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
132	EL-WE10-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
133	EL-WE10-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
134	EL-WE11-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	✓	✓	✓	✓	
135	EL-WE11-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
136	EL-WE11-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
137	EL-WE11-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....  
วันที่..... 07 MAR 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
138	EL-WE11-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
139	EL-WE11-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
140	EL-WE11-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
141	EL-WE12-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	✓	✓	✓	✓	
142	EL-WE12-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
143	EL-WE12-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
144	EL-WE12-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
145	EL-WE12-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
146	EL-WE12-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
147	EL-WE12-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
148	EL-WE13-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	✓	✓	✓	✓	
149	EL-WE13-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
150	EL-WE13-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
151	EL-WE13-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
152	EL-WE13-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
153	EL-WE13-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
154	EL-WE13-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดำรงฤทธิ์  
วันที่ 07 MAR 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
155	EL-WE14-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	✓	✓	✓	✓	
156	EL-WE14-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
157	EL-WE14-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
158	EL-WE14-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
159	EL-WE14-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
160	EL-WE14-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
161	EL-WE14-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
162	EL-WE14-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
163	EL-WE15-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	✓	✓	✓	✓	
164	EL-WE15-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
165	EL-WE15-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
166	EL-WE15-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
167	EL-WE15-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
168	EL-WE15-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
169	EL-WE15-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
170	EL-WE15-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
171	EL-WE16-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 07 MAR 2024



### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
172	EL-WE16-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
173	EL-WE16-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
174	EL-WE16-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
175	EL-WE16-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
176	EL-WE16-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
177	EL-WE16-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
178	EL-WE16-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
179	EL-WE17-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	✓	✓	✓	✓	
180	EL-WE17-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
181	EL-WE17-003	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
182	EL-WE17-004	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
183	EL-WE17-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา NICU.	✓	✓	✓	✓	
184	EL-WE17-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
185	EL-WE17-007	Max Bright / Central Unit	ห้องสกรปรก NICU	✓	✓	✓	✓	
186	EL-WE17-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
187	EL-WE17-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	✓	✓	✓	✓	
188	EL-WE17-010	Max Bright / Central Unit	หน้าห้องพักแพทย์เวร	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

*ศิริกมล*

วันที่ 07 MAR 2024

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหอแวลส์

12

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
189	EL-WERF-001	Max Bright	ห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
190	EL-WERF-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม : \_\_\_\_\_

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
- ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ศิริลักษณ์  
วันที่... 07 MAR 2024

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001	Max Bright	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	EL-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	EL-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	EL-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	EL-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	EL-WE1B-006	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	EL-WE1B-007	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
8	EL-WE1B-008	Max Bright	ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	✓	✓	✓	✓	
9	EL-WE1B-009	Dyno	บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
10	EL-WE1B-010	Max Bright	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	EL-WE1B-011	Dyno	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
12	EL-WE1B-012	Max Bright	ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
13	EL-WE1B-013	Max Bright	ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
14	EL-WE1B-014	Max Bright	ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
15	EL-WE1B-015	Dyno	ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
16	EL-WE1B-016	Max Bright	ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
17	EL-WE1B-017	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	

ขยมูลเพิ่มเติม : \_\_\_\_\_

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน
- ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริเดช ทรัพย์  
วันที่ 11 APR 2024



### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
19	EL-WE1B-019	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
20	EL-WE1B-020	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
21	EL-WE1B-021	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
22	EL-WE01-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	✓	✓	✓	✓	
23	EL-WE01-002	Max Bright / Central Unit	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
24	EL-WE01-003	Max Bright / Central Unit	ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	✓	✓	✓	✓	
25	EL-WE01-004	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
26	EL-WE01-005	Max Bright	ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
27	EL-WE01-006	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
28	EL-WE01-007	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
29	EL-WE01-008	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
30	EL-WE01-009	Max Bright	ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
31	EL-WE01-010	Max Bright	ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
32	EL-WE01-011	Max Bright	ห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
33	EL-WE01-012	Max Bright	หน้าห้องน้ำสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
34	EL-WE01-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก คุ้ม  
 วันที่ 11 APR 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	✓	✓	✓	✓	
36	EL-WE02-002	Max Bright / Central Unit	ห้องน้ำชาย แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
37	EL-WE02-003	Max Bright / Central Unit	ห้องตู้ลิ้นชักเกอร์แพทย์ แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
38	EL-WE02-004	Max Bright	ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
39	EL-WE02-005	Max Bright / Central Unit	แผนกประสานการแพทย์	✓	✓	✓	✓	
40	EL-WE02-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
41	EL-WE02-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
42	EL-WE02-008	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
43	EL-WE02-009	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
44	EL-WE02-010	Max Bright / Central Unit	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
45	EL-WE02-011	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
46	EL-WE02-012	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
47	EL-WE02-013	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
48	EL-WE02-014	Max Bright	ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
49	EL-WE03-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
50	EL-WE03-002	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
51	EL-WE03-003	Max Bright	โถงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
52	EL-WE03-004	Max Bright	แผนกคลังสินค้า					

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ดิเรกพันธ์  
วันที่... 11 APR 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
53	EL-WE03-005	Max Bright	โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
54	EL-WE03-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
55	EL-WE03-007	Max Bright	แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
56	EL-WE03-008	Dyno	หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
57	EL-WE03-009	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
58	EL-WE03-010	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
59	EL-WE03-011	Dyno	ข้างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
60	EL-WE03-012	Dyno	หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
61	EL-WE03-013	Max Bright	ห้องซิลเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
62	EL-WE03-014	Max Bright	หน้าห้อง AHU.3/2	✓	✓	✓	✓	
63	EL-WE03-015	Max Bright	หน้าห้องระบบออกซิเจน	✓	✓	✓	✓	
64	EL-WE03-016	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
65	EL-WE03-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
66	EL-WE03-018	Max Bright	หน้าห้องเครื่องมือช่าง	✓	✓	✓	✓	
67	EL-WE03-019	Dyno	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
68	EL-WE03-020	Max Bright	ห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
69	EL-WE04-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราภรณ์  
 วันที่ 11 APR 2567



### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
70	EL-WE04-002	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	✓	✓	✓	✓	
71	EL-WE04-003	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
72	EL-WE04-004	Max Bright	ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
73	EL-WE04-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
74	EL-WE04-006	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
75	EL-WE04-007	Max Bright / Central Unit	ห้องส้วม	✓	✓	✓	✓	
76	EL-WE04-008	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
77	EL-WE04-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเตรียมนม	✓	✓	✓	✓	
78	EL-WE04-010	Max Bright / Central Unit	จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
79	EL-WE04-011	Max Bright / Central Unit	เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
80	EL-WE04-012	Max Bright	หน้าห้องรอคลอด 3 ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
81	EL-WE04-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
82	EL-WE05-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	✓	✓	✓	✓	
83	EL-WE05-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
84	EL-WE05-003	Max Bright / Central Unit	แผนกบัญชี	✓	✓	✓	✓	
85	EL-WE05-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
86	EL-WE05-005	Max Bright	ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราพร  
 วันที่ 11 APR 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
87	EL-WE05-006	Max Bright	ห้องติดต๋อรับสงยา แผนกเภสัชกรรม W.5	✓	✓	✓	✓	
88	EL-WE05-007	Max Bright	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
89	EL-WE05-008	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
90	EL-WE05-009	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
91	EL-WE05-010	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
92	EL-WE05-011	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
93	EL-WE05-012	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
94	EL-WE05-013	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
95	EL-WE05-014	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
96	EL-WE05-015	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
97	EL-WE05-016	Max Bright	แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
98	EL-WE05-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
99	EL-WE06-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	✓	✓	✓	✓	
100	EL-WE06-002	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
101	EL-WE06-003	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
102	EL-WE06-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
103	EL-WE06-005	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... อานันท์  
วันที่... 11 APR 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
104	EL-WE06-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
105	EL-WE06-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
106	EL-WE07-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	✓	✓	✓	✓	
107	EL-WE07-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
108	EL-WE07-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
109	EL-WE07-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
110	EL-WE07-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
111	EL-WE07-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
112	EL-WE07-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
113	EL-WE08-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	✓	✓	✓	✓	
114	EL-WE08-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
115	EL-WE08-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
116	EL-WE08-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
117	EL-WE08-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
118	EL-WE08-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
119	EL-WE08-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
120	EL-WE09-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

ดิเรก งาม  
11 APR 2024



## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
121	EL-WE09-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
122	EL-WE09-003	Dyno / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
123	EL-WE09-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
124	EL-WE09-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
125	EL-WE09-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
126	EL-WE09-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
127	EL-WE10-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	✓	✓	✓	✓	
128	EL-WE10-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
129	EL-WE10-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
130	EL-WE10-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
131	EL-WE10-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
132	EL-WE10-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
133	EL-WE10-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
134	EL-WE11-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	✓	✓	✓	✓	
135	EL-WE11-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
136	EL-WE11-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
137	EL-WE11-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

### WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

11 APR 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟลูกเงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
138	EL-WE11-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
139	EL-WE11-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
140	EL-WE11-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
141	EL-WE12-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	✓	✓	✓	✓	
142	EL-WE12-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
143	EL-WE12-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
144	EL-WE12-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
145	EL-WE12-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
146	EL-WE12-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
147	EL-WE12-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
148	EL-WE13-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	✓	✓	✓	✓	
149	EL-WE13-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
150	EL-WE13-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
151	EL-WE13-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
152	EL-WE13-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
153	EL-WE13-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
154	EL-WE13-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครเดช  
วันที่ 11 APR 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟลุคเงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
155	EL-WE14-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	✓	✓	✓	✓	
156	EL-WE14-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
157	EL-WE14-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
158	EL-WE14-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
159	EL-WE14-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
160	EL-WE14-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
161	EL-WE14-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
162	EL-WE14-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
163	EL-WE15-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	✓	✓	✓	✓	
164	EL-WE15-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
165	EL-WE15-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
166	EL-WE15-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
167	EL-WE15-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
168	EL-WE15-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
169	EL-WE15-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
170	EL-WE15-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
171	EL-WE16-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สามารถใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

11 APR 2024



## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
172	EL-WE16-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
173	EL-WE16-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
174	EL-WE16-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
175	EL-WE16-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
176	EL-WE16-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
177	EL-WE16-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
178	EL-WE16-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
179	EL-WE17-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	✓	✓	✓	✓	
180	EL-WE17-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
181	EL-WE17-003	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
182	EL-WE17-004	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
183	EL-WE17-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา NICU.	✓	✓	✓	✓	
184	EL-WE17-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
185	EL-WE17-007	Max Bright / Central Unit	ห้องสกรปรก NICU	✓	✓	✓	✓	
186	EL-WE17-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
187	EL-WE17-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	✓	✓	✓	✓	
188	EL-WE17-010	Max Bright / Central Unit	หน้าห้องพักแพทย์เวร	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

ดิเรก หิราภักดิ์  
11 APR 2024

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

12

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
189	EL-WERF-001	Max Bright	ห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
190	EL-WERF-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม : \_\_\_\_\_

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
- ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก คุ้ม  
วันที่ 11 APR 2024

## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001	Max Bright	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	EL-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	EL-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	EL-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	EL-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	EL-WE1B-006	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	EL-WE1B-007	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
8	EL-WE1B-008	Max Bright	ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	✓	✓	✓	✓	
9	EL-WE1B-009	Dyno	บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
10	EL-WE1B-010	Max Bright	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	EL-WE1B-011	Dyno	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
12	EL-WE1B-012	Max Bright	ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
13	EL-WE1B-013	Max Bright	ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
14	EL-WE1B-014	Max Bright	ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
15	EL-WE1B-015	Dyno	ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
16	EL-WE1B-016	Max Bright	ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
17	EL-WE1B-017	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

### WORKING REMARK :

☐ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 07 MAY 2024



## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
19	EL-WE1B-019	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
20	EL-WE1B-020	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
21	EL-WE1B-021	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
22	EL-WE01-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	✓	✓	✓	✓	
23	EL-WE01-002	Max Bright / Central Unit	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
24	EL-WE01-003	Max Bright / Central Unit	ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	✓	✓	✓	✓	
25	EL-WE01-004	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
26	EL-WE01-005	Max Bright	ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
27	EL-WE01-006	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
28	EL-WE01-007	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
29	EL-WE01-008	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
30	EL-WE01-009	Max Bright	ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
31	EL-WE01-010	Max Bright	ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
32	EL-WE01-011	Max Bright	ห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
33	EL-WE01-012	Max Bright	หน้าห้องน้ำสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
34	EL-WE01-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

### WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อริสเดช  
วันที่ 07 MAY 2024

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	✓	✓	✓	✓	
36	EL-WE02-002	Max Bright / Central Unit	ห้องน้ำชาย แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
37	EL-WE02-003	Max Bright / Central Unit	ห้องสูติคลอดกึ่งแพทย์ แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
38	EL-WE02-004	Max Bright	ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
39	EL-WE02-005	Max Bright / Central Unit	แผนกประสานการแพทย์	✓	✓	✓	✓	
40	EL-WE02-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
41	EL-WE02-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
42	EL-WE02-008	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
43	EL-WE02-009	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
44	EL-WE02-010	Max Bright / Central Unit	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
45	EL-WE02-011	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
46	EL-WE02-012	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
47	EL-WE02-013	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
48	EL-WE02-014	Max Bright	ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
49	EL-WE03-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
50	EL-WE03-002	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
51	EL-WE03-003	Max Bright	โถงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
52	EL-WE03-004	Max Bright	แผนกคลังสินค้า					

ข้อมูลเพิ่มเติม : \_\_\_\_\_

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
- ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครา ทรัพย์  
วันที่ 07 MAY 2024

## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
53	EL-WE03-005	Max Bright	โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
54	EL-WE03-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
55	EL-WE03-007	Max Bright	แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
56	EL-WE03-008	Dyno	หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
57	EL-WE03-009	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
58	EL-WE03-010	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
59	EL-WE03-011	Dyno	ข้างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
60	EL-WE03-012	Dyno	หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
61	EL-WE03-013	Max Bright	ห้องซีลเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
62	EL-WE03-014	Max Bright	หน้าห้อง AHU.3/2	✓	✓	✓	✓	
63	EL-WE03-015	Max Bright	หน้าห้องระบบออกซิเจน	✓	✓	✓	✓	
64	EL-WE03-016	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
65	EL-WE03-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
66	EL-WE03-018	Max Bright	หน้าห้องเครื่องมือช่าง	✓	✓	✓	✓	
67	EL-WE03-019	Dyno	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
68	EL-WE03-020	Max Bright	ห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
69	EL-WE04-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราเดช

วันที่ 07 MAY 2024



### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
70	EL-WE04-002	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	✓	✓	✓	✓	
71	EL-WE04-003	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
72	EL-WE04-004	Max Bright	ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
73	EL-WE04-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
74	EL-WE04-006	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
75	EL-WE04-007	Max Bright / Central Unit	ห้องส้วม	✓	✓	✓	✓	
76	EL-WE04-008	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
77	EL-WE04-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเตรียมนม	✓	✓	✓	✓	
78	EL-WE04-010	Max Bright / Central Unit	จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
79	EL-WE04-011	Max Bright / Central Unit	เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
80	EL-WE04-012	Max Bright	หน้าห้องรอคลอด 3 ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
81	EL-WE04-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
82	EL-WE05-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	✓	✓	✓	✓	
83	EL-WE05-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
84	EL-WE05-003	Max Bright / Central Unit	แผนกบัญชี	✓	✓	✓	✓	
85	EL-WE05-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
86	EL-WE05-005	Max Bright	ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิระเดช ทรัพย์  
วันที่ 7 MAY 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟลูกเงิน อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
87	EL-WE05-006	Max Bright	ห้องติดต่อบริษัท แผนกเภสัชกรรม W.5	✓	✓	✓	✓	
88	EL-WE05-007	Max Bright	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
89	EL-WE05-008	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
90	EL-WE05-009	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
91	EL-WE05-010	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
92	EL-WE05-011	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
93	EL-WE05-012	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
94	EL-WE05-013	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
95	EL-WE05-014	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
96	EL-WE05-015	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
97	EL-WE05-016	Max Bright	แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
98	EL-WE05-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
99	EL-WE06-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	✓	✓	✓	✓	
100	EL-WE06-002	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
101	EL-WE06-003	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
102	EL-WE06-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
103	EL-WE06-005	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

ดิเรกฤทธิ์  
07 MAY 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
104	EL-WE06-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
105	EL-WE06-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
106	EL-WE07-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	✓	✓	✓	✓	
107	EL-WE07-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
108	EL-WE07-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
109	EL-WE07-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
110	EL-WE07-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
111	EL-WE07-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
112	EL-WE07-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
113	EL-WE08-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	✓	✓	✓	✓	
114	EL-WE08-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
115	EL-WE08-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
116	EL-WE08-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
117	EL-WE08-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
118	EL-WE08-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
119	EL-WE08-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
120	EL-WE09-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☐ สภาพการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ดิเรก หิรา  
วันที่... 07 MAY 2024



### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฟ้เงิน อาคารหมอแลส

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
121	EL-WE09-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
122	EL-WE09-003	Dyno / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
123	EL-WE09-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
124	EL-WE09-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
125	EL-WE09-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
126	EL-WE09-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
127	EL-WE10-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	✓	✓	✓	✓	
128	EL-WE10-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
129	EL-WE10-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
130	EL-WE10-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
131	EL-WE10-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
132	EL-WE10-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
133	EL-WE10-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
134	EL-WE11-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	✓	✓	✓	✓	
135	EL-WE11-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
136	EL-WE11-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
137	EL-WE11-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....

วันที่ 07 MAY 2024

## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
138	EL-WE11-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
139	EL-WE11-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
140	EL-WE11-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
141	EL-WE12-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	✓	✓	✓	✓	
142	EL-WE12-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
143	EL-WE12-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
144	EL-WE12-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
145	EL-WE12-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
146	EL-WE12-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
147	EL-WE12-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
148	EL-WE13-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	✓	✓	✓	✓	
149	EL-WE13-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
150	EL-WE13-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
151	EL-WE13-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
152	EL-WE13-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
153	EL-WE13-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
154	EL-WE13-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....

วันที่..... 07 MAY 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟลิกเงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
155	EL-WE14-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	✓	✓	✓	✓	
156	EL-WE14-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
157	EL-WE14-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
158	EL-WE14-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
159	EL-WE14-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
160	EL-WE14-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
161	EL-WE14-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
162	EL-WE14-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
163	EL-WE15-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	✓	✓	✓	✓	
164	EL-WE15-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
165	EL-WE15-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
166	EL-WE15-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
167	EL-WE15-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
168	EL-WE15-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
169	EL-WE15-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
170	EL-WE15-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
171	EL-WE16-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ปัทมาพร

วันที่ 07 MAY 2024



### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
172	EL-WE16-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
173	EL-WE16-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
174	EL-WE16-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
175	EL-WE16-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
176	EL-WE16-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
177	EL-WE16-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
178	EL-WE16-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
179	EL-WE17-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	✓	✓	✓	✓	
180	EL-WE17-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
181	EL-WE17-003	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
182	EL-WE17-004	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
183	EL-WE17-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา NICU.	✓	✓	✓	✓	
184	EL-WE17-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
185	EL-WE17-007	Max Bright / Central Unit	ห้องสกปรก NICU	✓	✓	✓	✓	
186	EL-WE17-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
187	EL-WE17-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	✓	✓	✓	✓	
188	EL-WE17-010	Max Bright / Central Unit	หน้าห้องพักแพทย์เวร	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 07 MAY 2024

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....  
วันที่ ๓๐ MAY ๒๕๖๓

## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001	Max Bright	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	EL-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	EL-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	EL-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	EL-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	EL-WE1B-006	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	EL-WE1B-007	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
8	EL-WE1B-008	Max Bright	ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	✓	✓	✓	✓	
9	EL-WE1B-009	Dyno	บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
10	EL-WE1B-010	Max Bright	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	EL-WE1B-011	Dyno	ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
12	EL-WE1B-012	Max Bright	ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
13	EL-WE1B-013	Max Bright	ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
14	EL-WE1B-014	Max Bright	ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
15	EL-WE1B-015	Dyno	ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
16	EL-WE1B-016	Max Bright	ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
17	EL-WE1B-017	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	

ขยมูลเพิ่มเติม :

### WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จิระเดช  
วันที่... 12 JUN 2024



## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
19	EL-WE1B-019	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
20	EL-WE1B-020	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
21	EL-WE1B-021	Max Bright	ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
22	EL-WE01-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	✓	✓	✓	✓	
23	EL-WE01-002	Max Bright / Central Unit	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
24	EL-WE01-003	Max Bright / Central Unit	ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	✓	✓	✓	✓	
25	EL-WE01-004	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
26	EL-WE01-005	Max Bright	ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
27	EL-WE01-006	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
28	EL-WE01-007	Max Bright / Central Unit	ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
29	EL-WE01-008	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
30	EL-WE01-009	Max Bright	ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
31	EL-WE01-010	Max Bright	ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
32	EL-WE01-011	Max Bright	ห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
33	EL-WE01-012	Max Bright	หน้าห้องน้ำสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
34	EL-WE01-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ดิเรกคุณ  
วันที่... 12 JUN 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	✓	✓	✓	✓	
36	EL-WE02-002	Max Bright / Central Unit	ห้องน้ำชาย แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
37	EL-WE02-003	Max Bright / Central Unit	ห้องตู้ลิ้นชักเกอร์แพทย์ แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
38	EL-WE02-004	Max Bright	ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
39	EL-WE02-005	Max Bright / Central Unit	แผนกประสานการแพทย์	✓	✓	✓	✓	
40	EL-WE02-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
41	EL-WE02-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
42	EL-WE02-008	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
43	EL-WE02-009	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
44	EL-WE02-010	Max Bright / Central Unit	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
45	EL-WE02-011	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
46	EL-WE02-012	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
47	EL-WE02-013	Max Bright	ทางเดินด้านหลังแผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
48	EL-WE02-014	Max Bright	ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
49	EL-WE03-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
50	EL-WE03-002	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
51	EL-WE03-003	Max Bright	โถงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
52	EL-WE03-004	Max Bright	แผนกคลังสินค้า					

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อริยา อึ้งทูละ  
วันที่ 12 JUN 2024

## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	ชุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
53	EL-WE03-005	Max Bright	โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
54	EL-WE03-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
55	EL-WE03-007	Max Bright	แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
56	EL-WE03-008	Dyno	หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
57	EL-WE03-009	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
58	EL-WE03-010	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
59	EL-WE03-011	Dyno	ข้างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
60	EL-WE03-012	Dyno	หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
61	EL-WE03-013	Max Bright	ห้องซีลเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
62	EL-WE03-014	Max Bright	หน้าห้อง AHU.3/2	✓	✓	✓	✓	
63	EL-WE03-015	Max Bright	หน้าห้องระบบออกซิเจน	✓	✓	✓	✓	
64	EL-WE03-016	Dyno	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
65	EL-WE03-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
66	EL-WE03-018	Max Bright	หน้าห้องเครื่องมือช่าง	✓	✓	✓	✓	
67	EL-WE03-019	Dyno	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
68	EL-WE03-020	Max Bright	ห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
69	EL-WE04-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 12 JUN 2024



## รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
70	EL-WE04-002	Max Bright / Central Unit	ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	✓	✓	✓	✓	
71	EL-WE04-003	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
72	EL-WE04-004	Max Bright	ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
73	EL-WE04-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
74	EL-WE04-006	Max Bright / Central Unit	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
75	EL-WE04-007	Max Bright / Central Unit	ห้องสาธิต	✓	✓	✓	✓	
76	EL-WE04-008	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
77	EL-WE04-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเตรียมนม	✓	✓	✓	✓	
78	EL-WE04-010	Max Bright / Central Unit	จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
79	EL-WE04-011	Max Bright / Central Unit	เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
80	EL-WE04-012	Max Bright	หน้าห้องรอดูอาการ 3 ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
81	EL-WE04-013	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
82	EL-WE05-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	✓	✓	✓	✓	
83	EL-WE05-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
84	EL-WE05-003	Max Bright / Central Unit	แผนกบัญชี	✓	✓	✓	✓	
85	EL-WE05-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
86	EL-WE05-005	Max Bright	ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... อัครวิทย์  
วันที่... 12 JUN 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฟุ้กเงิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
87	EL-WE05-006	Max Bright	ห้องติดต๋อรับส่งยา แผนกเภสัชกรรม W.5	✓	✓	✓	✓	
88	EL-WE05-007	Max Bright	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
89	EL-WE05-008	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
90	EL-WE05-009	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
91	EL-WE05-010	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
92	EL-WE05-011	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
93	EL-WE05-012	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
94	EL-WE05-013	Max Bright / Central Unit	ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
95	EL-WE05-014	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
96	EL-WE05-015	Max Bright / Central Unit	ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
97	EL-WE05-016	Max Bright	แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
98	EL-WE05-017	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
99	EL-WE06-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	✓	✓	✓	✓	
100	EL-WE06-002	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
101	EL-WE06-003	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
102	EL-WE06-004	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
103	EL-WE06-005	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริลักษณ์  
วันที่ 12 JUN 2024

### รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
104	EL-WE06-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
105	EL-WE06-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
106	EL-WE07-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	✓	✓	✓	✓	
107	EL-WE07-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
108	EL-WE07-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
109	EL-WE07-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
110	EL-WE07-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
111	EL-WE07-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
112	EL-WE07-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
113	EL-WE08-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	✓	✓	✓	✓	
114	EL-WE08-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
115	EL-WE08-003	Max Bright	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
116	EL-WE08-004	Max Bright	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
117	EL-WE08-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
118	EL-WE08-006	Max Bright	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
119	EL-WE08-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
120	EL-WE09-001	Max Bright	ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแสง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 12 JUN 2024



### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฉุกเฉิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
121	EL-WE09-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
122	EL-WE09-003	Dyno / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
123	EL-WE09-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
124	EL-WE09-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
125	EL-WE09-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
126	EL-WE09-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
127	EL-WE10-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	✓	✓	✓	✓	
128	EL-WE10-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
129	EL-WE10-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
130	EL-WE10-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
131	EL-WE10-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
132	EL-WE10-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
133	EL-WE10-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
134	EL-WE11-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	✓	✓	✓	✓	
135	EL-WE11-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
136	EL-WE11-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
137	EL-WE11-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

12 JUN 2024

## รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
138	EL-WE11-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
139	EL-WE11-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
140	EL-WE11-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
141	EL-WE12-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	✓	✓	✓	✓	
142	EL-WE12-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
143	EL-WE12-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
144	EL-WE12-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
145	EL-WE12-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
146	EL-WE12-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
147	EL-WE12-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
148	EL-WE13-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	✓	✓	✓	✓	
149	EL-WE13-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
150	EL-WE13-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
151	EL-WE13-004	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
152	EL-WE13-005	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
153	EL-WE13-006	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
154	EL-WE13-007	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 12 JUN 2567

### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟลิกเงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
155	EL-WE14-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	✓	✓	✓	✓	
156	EL-WE14-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
157	EL-WE14-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
158	EL-WE14-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
159	EL-WE14-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
160	EL-WE14-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
161	EL-WE14-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
162	EL-WE14-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
163	EL-WE15-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	✓	✓	✓	✓	
164	EL-WE15-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
165	EL-WE15-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
166	EL-WE15-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
167	EL-WE15-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
168	EL-WE15-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
169	EL-WE15-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
170	EL-WE15-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
171	EL-WE16-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริลักษณ์  
วันที่ 12 JUN 2024



### รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
172	EL-WE16-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
173	EL-WE16-003	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
174	EL-WE16-004	Max Bright / Central Unit	ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
175	EL-WE16-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
176	EL-WE16-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
177	EL-WE16-007	Max Bright / Central Unit	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
178	EL-WE16-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
179	EL-WE17-001	Max Bright / Central Unit	ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	✓	✓	✓	✓	
180	EL-WE17-002	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
181	EL-WE17-003	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
182	EL-WE17-004	Max Bright / Central Unit	ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
183	EL-WE17-005	Max Bright / Central Unit	ห้องจัดยา NICU.	✓	✓	✓	✓	
184	EL-WE17-006	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
185	EL-WE17-007	Max Bright / Central Unit	ห้องสกรปรก NICU	✓	✓	✓	✓	
186	EL-WE17-008	Dyno	บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
187	EL-WE17-009	Max Bright / Central Unit	ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	✓	✓	✓	✓	
188	EL-WE17-010	Max Bright / Central Unit	หน้าห้องพักแพทย์เวร	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... *ดิเรก งาม*

วันที่... 17 JUN 2024

ข้อมูลเพิ่มเติม :

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบบ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... วราภรณ์  
วันที่..... 12 JUN 2024