

ผลวิเคราะห์น้ำใช้โครงการโรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 2 จังหวัดพังงา

เดือน มกราคม



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก) /7P-006	Sampling Date ^[5]	9 มกราคม 2567
Customer Address	64,65,72 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีกก อำเภอดงทับปด จังหวัดพังงา 82220	Receiving Date	11 มกราคม 2567
Sampling Source ^[5]	อาคาร KAL 1-2 ห้องพักแรมหมายเลข 5203	Analyzed Date	11 มกราคม -8 มีนาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	11 มีนาคม 2567
Sampling By ^[5]	นายภาณุไนย วงษ์ขจร	Report No.	PKT6701058 Rev.01

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	11.45 น.
Analysis No.	25670146

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Turbidity ^{[3][4]}	NTU	SM : 2130 B	0.9	≤ 4.0
2. Residual Chlorine ^{[3][4]}	mg/L	SM : 4500-Cl G	0.9	> 0.2
3. pH at 25.0°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.7	6.5-8.5
4. Total Dissolve Solid	mg/L	SM : 2540 C	518 ^[7]	≤ 600
5. Iron ^{[3][4]}	mg/L	SM: 3500-Fe B	0.1	≤ 0.3
6. E. Coli ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25670146 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 500 mL ,G 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p> <p>[7] : การใช้บริการจากภายนอก</p> <p>[8] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2567 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 11 มีนาคม 2567</p>	

ผู้ออกรายงาน : จิรกรวิมล มิตตะภา
นางสาวจิรกรวิมล มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท. 3 / 67



ผู้อนุมัติ : Shir Kone
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 3 / 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

Get the Experienced Experts

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564
HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

เดือน เมษายน



BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/6

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม แคนทารี บีช (ขาหล็ก)) /7P-006	Sampling Date ^[5]	26 เมษายน 2567
Customer Address	64,65,72 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีกก อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร 32220	Receiving Date	29 เมษายน 2567
Sampling Source ^[5]	อาคาร KAL 1-2 ห้องฝึกแขกหมายเลข 4404	Analyzed Date	29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	10 พฤษภาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวอรริษา สักโค	Report No.	PKT6704132

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	09.55 น.
Analysis No.	25671567

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Residual Chlorine ^{[3][4]}	mg/L	SM : 4500-Cl G	0.4	> 0.2
2. pH at 25°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	8.3	6.5-8.5
3. Turbidity ^{[3][4]}	NTU	SM : 2130 B	0.5	≤ 4.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	548	≤ 600
5. Iron ^{[3][4]}	mg/L	Part 3500-Fe B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.3
6. E. Coli ^{[3][4]}	MPN/100 mL	Part 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25671567 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 500 mL , G 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

อรริษา ขุนเนียม
นางสาวอรริษา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10/05/67

ผู้อนุมัติ :

Don Kmr
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10/05/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปใช้เพื่อการอื่นหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400