

## 2. รายละเอียดการดำเนินโครงการปัจจุบัน

ปัจจุบันโครงการโรงแรมคุ้มภูคำ (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยบริษัท เชียงใหม่ภูคำ (3) จำกัด เป็นโรงแรมพักอาศัยรายวัน โดยมีห้องพักทั้งหมด 153 ห้อง เริ่มเปิดดำเนินการบรรจุผู้เข้าพักในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

### 1) จำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการปัจจุบัน

การให้บริการของโรงแรมคุ้มภูคำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรมเฉลี่ยเดือนละ 3,597.3 คน (คิดที่ 2 คน/ห้อง) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1	
จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567	
เดือน	จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม (ห้อง)
มกราคม	4,160
กุมภาพันธ์	4,358
มีนาคม	3,802
เมษายน	2,051
พฤษภาคม	3,657
มิถุนายน	3,556
จำนวนผู้เข้าพักเฉลี่ย (คน/เดือน)	3,597.3 (21,584/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มภูคำ, กรกฎาคม พ.ศ. 2567

### 2) ปริมาณน้ำใช้ในโครงการปัจจุบัน

การดำเนินการของโรงแรมคุ้มภูคำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 1,750.12 ลบ.ม./เดือน หรือคิดเป็นประมาณ 58.34 ลบ.ม./วัน (1,750.12/30) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2	
ปริมาณการใช้น้ำจริงของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567	
เดือน	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)
มกราคม	1,790.9
กุมภาพันธ์	1,719.4
มีนาคม	1,858.4
เมษายน	1,528.8
พฤษภาคม	1,783.7
มิถุนายน	1,819.5
ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย	1,750.12 (10,500.7/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มภูคำ, กรกฎาคม พ.ศ. 2567

### 3) ปริมาณน้ำเสีย

การดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า มีปริมาณน้ำเสียรวมทั้งสิ้นประมาณ 46.67 ลบ.ม./วัน (ปริมาณน้ำใช้×ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) หรือ 3.11 ลบ.ม./ชม. (คิดที่ระยะเวลาการเกิดน้ำเสียสูงสุด 15 ชั่วโมง) โดยน้ำเสียทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป

