

ภาคผนวกที่ 9

บันทึกการตรวจวัดพารามิเตอร์ในสระว่ายน้ำ



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

๑๐. / ๖๒

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอสช (kg.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH					No.1 No.2		No.1 No.2		No.1 No.2			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)					ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
1	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	✓	✓	10	10	/	/	วณิ	
2	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วณิ	
3	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วณิ	
4	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	ป.อ.อ.ว	
5	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	ป.อ.อ.ว	
6	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	ป.อ.อ.ว	
7	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	ป.อ.อ.ว	
8	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	ป.อ.อ.ว	
9	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	ป.อ.อ.ว	
10	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	ป.อ.อ.ว	
11	07.00	3.0	7.8	-	4	-	2	/	/	10	10	/	/	วณิ	
12	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วณิ	
13	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วณิ	
14	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	วณิ	
15	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	วณิ	
16	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	14	14	/	/	วณิ	
17	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วณิ	
18	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วณิ	
19	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วณิ	
20	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วณิ	
21	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	วณิ	
22	07.00	3.5	7.8	2	5	-	2	/	/	10	10	/	/	วณิ	
23	07.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วณิ	
24	07.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วณิ	
25	07.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	วณิ	
26	07.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	วณิ	
27	07.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	14	14	/	/	วณิ	
28	07.00	3.2	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วณิ	
29	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วณิ	
30	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วณิ	
31	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วณิ	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre _____ / _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Date / วันที่

Time / เวลา

Date / วันที่

Time / เวลา

Date / วันที่

Time / เวลา

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ก.พ. 12567

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL.	PH	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอสช (kg.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
								ชุดปั๊ม น้ำ	แรงดันของถัง(...PSI)	ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย					
											No.1	No.2	No.1		
1	06.00	4.0	7.8	1	4	-	-	/	/	12	12	/	/	16.50	
2	06.00	4.0	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	16.50	
3	06.00	4.0	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	16.50	
4	06.00	4.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	16.50	
5	06.00	4.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	16.50	
6	06.00	4.0	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	16.50	
7	06.00	4.0	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	16.50	
8	06.00	4.0	7.8	-	-	-	2	/	/	10	10	/	/	16.50	
9	06.00	4.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	16.50	
10	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	16.50	
11	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	16.50	
12	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	16.50	
13	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	16.50	
14	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	16.50	
15	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	16.50	
16	06.00	7.6	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	16.50	
17	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	16.50	
18	06.00	1.5	7.6	-	4	-	-	/	/	18	18	/	/	16.50	
19	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	16.50	
20	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	16.50	
21	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	16.50	
22	06.00	7.5	7.8	-	-	-	2	/	/	10	10	/	/	16.50	
23	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	16.50	
24	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	16.50	
25	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	16.50	
26	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	16.50	
27	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	16.50	
28	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	16.50	
29	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	16.50	
30															
31															

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg / Litre _____ / _____ Kg
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg

Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

สิงหาคม / ๒๕๖๑

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded บันทึก โดย	Checked By ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอช	ผงกรอง	ชุดปั๊ม		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)					No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
				(kg.)	(kg./Lt)	(kg.)	(kg.)	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
2	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	บันทึก	
3	6.00	1.5	7.6	-	4	-	2	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
4	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
5	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
6	6.00	1.5	7.9	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
7	6.00	1.5	7.4	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
8	6.00	1.5	7.4	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
9	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
10	6.00	1.5	7.6	-	3	-	2	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
11	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
12	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
13	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	บันทึก	
14	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	14	14	/	/	บันทึก	
15	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	บันทึก	
16	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	บันทึก	
17	07.00	1.5	7.2	-	-	-	0.3	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
18	07.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
19	6.00	1.5	7.4	-	2	-	-	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
20	6.00	1.5	7.4	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
21	6.00	1.5	7.4	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
22	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
23	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
24	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
25	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	บันทึก	
26	6.00	1.5	7.6	-	3	-	2	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
27	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
28	6.00	1.5	7.4	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	บันทึก	
29	6.00	1.5	7.4	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
30	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	
31	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	บันทึก	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg.

Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre

_____ / _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____

Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____

Kg.

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

2.4/2567

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอช	ผงกรอง	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)												
1	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กตกริ	รวม 1
2	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กตกริ	
3	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กตกริ	
4	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	กตกริ	
5	07.00	3.0	7.8	-	3	-	2	/	/	12	12	/	/	กตกริ	
6	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	กตกริ	
7	07.00	4.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กตกริ	
8	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กตกริ	
9	07.00	4.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กตกริ	
10	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	กตกริ	
11	07.00	2.5	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กตกริ	
12	07.00	2.5	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กตกริ	
13	07.00	2.5	7.6	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	กตกริ	
14	07.00	2.5	7.6	-	4	-	2	/	/	20	20	/	/	กตกริ	
15	07.00	2.5	7.6	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	กตกริ	
16	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	กตกริ	
17	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กตกริ	
18	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กตกริ	
19	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กตกริ	
20	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กตกริ	
21	07.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กตกริ	
22	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กตกริ	
23	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กตกริ	
24	07.00	3.0	7.8	-	3	-	2	/	/	18	18	/	/	กตกริ	
25	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กตกริ	
26	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	กตกริ	
27	07.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	กตกริ	
28	07.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กตกริ	
29	07.00	2.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	กตกริ	
30	07.00	4.0	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	กตกริ	
31															

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre _____ / _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

พ.ค. / 2567

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH	คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอส (kg.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(....PSI)		ชุดถังกรองน้ำ/กรองทราย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)					No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วินัย	
2	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วินัย	
3	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วินัย	
4	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วินัย	
5	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	วินัย	
6	06.00	3.5	7.8	-	4	-	2	/	/	10	10	/	/	วินัย	
7	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วินัย	
8	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วินัย	
9	06.00	3.5	7.8	2	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วินัย	
10	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วินัย	
11	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	วินัย	
12	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	วินัย	
13	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	วินัย	
14	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วินัย	
15	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วินัย	
16	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วินัย	
17	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วินัย	
18	06.00	3.5	7.8	-	-	-	2	/	/	20	20	/	/	วินัย	
19	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วินัย	
20	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วินัย	
21	06.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วินัย	
22	06.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	วินัย	
23	06.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/	วินัย	
24	06.00	3.0	7.6	-	4	-	-	/	/	12	12	/	/	วินัย	
25	06.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วินัย	
26	06.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วินัย	
27	06.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	วินัย	
28	06.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วินัย	
29	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วินัย	
30	06.00	3.5	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	วินัย	
31	06.00	3.5	7.8	-	-	-	2	/	/	18	18	/	/	วินัย	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg

Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg / Litre

_____ / _____ Kg

Soda Ash (โซดาแอช) _____ / _____

Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)

Kg

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

25.8 / 2561

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
				คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอสช (kg.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	6.20	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
2	6.30	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
3	6.40	1.5	7.6	-	3	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
4	6.50	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
5	6.60	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	1250W	
6	6.70	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	1250W	
7	6.80	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	1250W	
8	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	1250W	
9	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	1250W	
10	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	1250W	
11	6.90	1.5	7.6	-	4	-	-	/	/	16	16	/	/	1250W	
12	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	1250W	
13	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
14	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
15	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
16	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	1250W	
17	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
18	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
19	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
20	6.90	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	1250W	
21	6.90	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	1250W	
22	6.90	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	1250W	
23	6.90	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	1250W	
24	6.90	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	1250W	
25	6.90	1.5	7.8	-	3	-	2	/	/	10	10	/	/	1250W	
26	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
27	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	1250W	
28	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	1250W	
29	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	1250W	
30	6.90	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/	1250W	
31															

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre _____ / _____ Kg.
Soda Ash (โซดาแอส) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Date / วันที่ _____ Date / วันที่ _____ Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____ Time / เวลา _____ Time / เวลา _____