

## 5.6 ตัวอย่างเอกสารการตรวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

แบบฟอร์มตรวจนับเพลิง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2024

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

03 / 05 / 67

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO <sub>2</sub>	/		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO <sub>2</sub>	/		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO <sub>2</sub>	/		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO <sub>2</sub>	/		
54	ลิฟท์เกอร์พนักงาน	1	CO <sub>2</sub>	/		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO <sub>2</sub>	/		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO <sub>2</sub>	/		
8	ในห้องอาหาร	1	CO <sub>2</sub>	/		
92	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	/		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	/		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	/		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	/		

บริเวณ Stock Room

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	/		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	/		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	/		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	/		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	/		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	/		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	/		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	/		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
9	แผนกAuto	1	CO <sub>2</sub>	✓		
14	หน้าห้องลองสตรี	1	CO <sub>2</sub>	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO <sub>2</sub>	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
22	ลิ้นชักฟอก	1	CO <sub>2</sub>	✓		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO <sub>2</sub>	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO <sub>2</sub>	✓		
26	Big Pack	1	CO <sub>2</sub>	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO <sub>2</sub>	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO <sub>2</sub>	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO <sub>2</sub>		X	ถึงชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO <sub>2</sub>	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO <sub>2</sub>	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO <sub>2</sub>	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO <sub>2</sub>	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
84	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		



บริเวณพื้นที่ปลาซ่า

หมายเลขถัง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO <sub>2</sub>	/		
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO <sub>2</sub>	/		
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO <sub>2</sub>	/		
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO <sub>2</sub>	/		
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO <sub>2</sub>	/		
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO <sub>2</sub>	/		
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO <sub>2</sub>	/		
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO <sub>2</sub>	/		
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO <sub>2</sub>	/		
25	หน้าร้านซีเอสบูตเชนส์เตอร์	1B	CO <sub>2</sub>	/		
3	หน้าห้องบอล	1B	CO <sub>2</sub>	/		
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO <sub>2</sub>	/		
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	/		
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	/		
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	/		
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO <sub>2</sub>	/		
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO <sub>2</sub>	/		
18	หน้าร้าน บานาน่า ไอที	1B	CO <sub>2</sub>	/		
20	หน้าร้านอมร	1B	CO <sub>2</sub>	/		
28	หน้าร้านอมร	1B	CO <sub>2</sub>	/		
55	หลัง KFC	1	CO <sub>2</sub>	/		
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM	/		

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอด, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	✓		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง	✓		
68	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
69	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	✓		ถังสำรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		ถังสำรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	✓		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	✓		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง	✓		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคลิน	1A	เคมีแห้ง	✓		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคลิน	1A	เคมีแห้ง	✓		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		✗	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		✗	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		✗	ชำรุด
70	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
80	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
62	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
65	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้



# แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

03 / 05 / 63

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	/		
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	/		
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	/		
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	/		
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	/		
6	STOCK NONFOOD	1	/		
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	/		
8	ประตู TEST SCAN	1	/		
9	หน้าห้อง ADMIN	1	/		
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	/		
11	หลังร้าน MK	1	/		
12	จุดแลกซื้อ	1	/		
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	/		
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	/		
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	/		
16	หลังร้าน KFC	1	/		
17	บุทชายตัว	1	/		
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	/		
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	/		
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	/		
21	ร้านแตรมโพลีน Play Land	2	/		
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	/		
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	/		
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	/		
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	/		
26	ร้านของหวานชวนชิม FOOD COUNT	1B	/		
27	หลังร้าน DTAC	1B	/		

# แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

03 / 05 / 67

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสื่อสาร	1B	/		
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	/		
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	/		
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	/		
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	/		
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	/		
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	/		
35	หน้าห้องช่าง	1B	/		
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	/		
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	/		
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	/		
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT )	1B	/		
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	/		





มาตรฐานจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงและ ERT ประจำปี 2564

(1) พื้นที่สาขา รวม.....ตารางเมตร		
1	พื้นที่ภายนอก	37,441 ตารางเมตร
2	สต็อคคุม-ออฟฟิศ	3,015 ตารางเมตร
3	พื้นที่ขาย	11,023 ตารางเมตร
4	พลาซ่า-ร้านค้า	3,498 ตารางเมตร

สาขา ...11129.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่ กำหนด	จำนวนที่ สาขา	จำนวนที่ พร้อมใช้งาน	Dist มาตรฐาน	Dist สาขา	จำกัด	สูญหาย	อายุการใช้งาน (ปี)	หมายเหตุ
		(2)	(3)	(4)	(4)-(2)=(5)	(4)-(3)=(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับบุคคล	6	6	6	0	0			18ปี	หมวดจำรุกลงไป
2	ชุดดับเพลิงแบบสวมหมวก	2	3	3	1	0			18ปี	
3	ชุดออกซิเจน (SCBA)	2	3	3	1	0			18ปี	มีถังออกซิเจน 1 ปี/ถังออกซิเจน 1 ปี
4	ถัง SCBA อากาศ ขนาด 300 บาร์ Dräger รุ่น PS-3000	2	2	2	0	0			7ปี	มีถังออกซิเจน 1 ปี
1	ชุดอุปกรณ์ดับเพลิงประจำทีม									
1	ชุด Fireman ยี่ห้อ	10	10	6	-4	-4			18ปี	
2	ไฟฉายพร้อมถ่าน	10	10	10	0	0			18ปี	
3	โทรโข่ง	4	4	2	-2	-2			18ปี	ใช้ทุกระยะที่ติดกับถังดับเพลิง
4	ข้อต่อ 3 ทางแบบสวมเร็ว	1	1	1	0	0			18ปี	
5	ข้อต่อข้อต่อขนาด 2.5" ดัด 1.5" ชนิดทองเหลือง	9	9	9	0	0			18ปี	
6	ประตูปิด Valve หัว F (มีผู้ใช้งานกรณีเกิดเพลิงไหม้)	40	40	40	0	0			18ปี	
7	ประตูปิด Valve หัวใหญ่	1	1	1	0	0			18ปี	
8	ตะขอเกี่ยวพาด	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ขวาน	2	2	2	0	0			18ปี	
10	ขวาน	1	1	1	0	0			18ปี	
11	หัวฉีดปืน	1	1	1	0	0			18ปี	
12	หัวฉีดไฮดรอลิก 1.5 นิ้วแบบพกพา ชนิดทองเหลือง	40	40	40	0	0			18ปี	
13	หัวฉีดดับเพลิงขนาด 2.5 " สวมเร็ว	0	0	0	0	0			18ปี	
14	หัวฉีดดับเพลิงแบบพกพาขนาด 2.5 " ชนิดทองเหลือง	5	5	5	0	0			18ปี	
15	หัวฉีดดับเพลิงแบบพกพาขนาด 1.5	2	2	2	0	0			18ปี	
16	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (สำหรับใช้งาน Fireman ไม่รวมที่หัว Fire Hose)	4	9	9	5	0			18ปี	
17	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำหรับใช้งาน Fireman ไม่รวมที่หัว Fire Hose)	5	5	5	0	0			18ปี	
18	Inflator adapter foam (มีใบใช้งาน)	0	0	0	0	0				
19	เครื่องอัดอากาศ (มีใบใช้งาน)	0	0	0	0	0				เฉพาะสาขา RS2, RE, BN, OY, KP, PT2, CM, ST
20	ถังลมระบบดับเพลิง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว (มีใบใช้งาน)	1	1	1	0	0			18ปี	เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PN, OY, RS2
21	ถังลมระบบดับเพลิง 5 เมตร (มีใบใช้งาน)	0	0	0	0	0				เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PN, OY, RS2
1	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับรถดับเพลิง									
1	ชนิด CO2 (10 ปอนด์)	60	60	57	-3	-3			18ปี	จำรุกลง
2	ชนิด CO2 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
3	ชนิด ผสมแก๊ส ABC (10 ปอนด์)	40	40	40	0	0			18ปี	
4	ชนิด ผสมแก๊ส ABC (15 ปอนด์)	30	30	30	0	0			18ปี	
5	ชนิด ผสมแก๊ส ABC (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
6	ชนิด BCF / NON CFC (10 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
7	ชนิด BCF / NON CFC (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
8	ชนิด BCF / NON CFC แบบ Auto	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ชนิด FOAM (2.5 แกลลอน)	4	4	4	0	0			18ปี	
10	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์)	10	10	10	0	0			18ปี	
11	ชนิด FireAde 2000 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
12	ชนิด FireAde 2000 (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
13	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์) แบบ Auto	0	0	0	0	0				
14	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Rack ในพื้นที่ที่จอดรถ	25	25	25	0	0			18ปี	
15	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Reel ในพื้นที่ที่จอดรถ	0	0	0	0	0				
16	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Rack ตามอาคารจอดรถ	15	15	15	0	0			18ปี	
17	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Reel ตามอาคารจอดรถ	0	0	0	0	0				
18	ถังดับเพลิงมือถือ	1	1	1	0	0			18ปี	
1	ระบบดับเพลิง FM200	0	0	0	0	0				
2	ระบบดับเพลิง CO2	0	0	0	0	0				
3	ถังดับเพลิงมือถือ		31	31	31	0			18ปี	
4	ไฟฉุกเฉิน		179	179	179	0			18ปี	
5	SMOKE DETECTOR		510	510	510	0			18ปี	
6	HEAT DETECTOR		184	184	184	0			18ปี	
7	SPRINKLER		3,317	3,317	3,317	0			18ปี	
1	เส้นทางหนีไฟ									
1	ประตูหนีไฟ		14	14	0	0			18ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14	0	0			18ปี	
1	ระบบน้ำดับเพลิง		0							
2	ระบบน้ำดับเพลิง		1							
1	ถังดับเพลิงมือถือ		0							
1	ถังดับเพลิงมือถือ		0							
2	ถังดับเพลิงมือถือ		0							
3	ถังดับเพลิงมือถือ		0							
4	ถังดับเพลิงมือถือ		0							
5	ถังดับเพลิงมือถือ		0							
6	ถังดับเพลิงมือถือ		0							
7	ถังดับเพลิงมือถือ		0							

**แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง**

**บริเวณสำนักงาน Office**

10 / 06 / 67

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO <sub>2</sub>	/		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO <sub>2</sub>	/		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO <sub>2</sub>	/		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO <sub>2</sub>	/		
54	ลิโอกเกอร์พนักงาน	1	CO <sub>2</sub>	/		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO <sub>2</sub>	/		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO <sub>2</sub>	/		
8	ในห้องอาหาร	1	CO <sub>2</sub>	/		
92	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	/		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	/		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	/		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	/		

**บริเวณ Stock Room**

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	/		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	/		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	/		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	/		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	/		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	/		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	/		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	/		



บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO <sub>2</sub>	/		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO <sub>2</sub>	/		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO <sub>2</sub>	/		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO <sub>2</sub>	/		
13	เครื่องเขียน	1	CO <sub>2</sub>	/		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO <sub>2</sub>	/		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO <sub>2</sub>	/		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO <sub>2</sub>	/		
9	แผนกAuto	1	CO <sub>2</sub>	/		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO <sub>2</sub>	/		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO <sub>2</sub>	/		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO <sub>2</sub>	/		
7	เครื่องนอน	1	CO <sub>2</sub>	/		
22	ลิ้นชักผงซักฟอก	1	CO <sub>2</sub>	/		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO <sub>2</sub>	/		
21	ลิ้นชักนม	1	CO <sub>2</sub>	/		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO <sub>2</sub>	/		
26	Big Pack	1	CO <sub>2</sub>	/		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO <sub>2</sub>	/		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	/		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	/		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	/		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	/		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO <sub>2</sub>	/		
47	แผนก Bakery	1	CO <sub>2</sub>	/		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO <sub>2</sub>	/		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO <sub>2</sub>	/		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO <sub>2</sub>		X	ถังชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO <sub>2</sub>	/		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO <sub>2</sub>	/		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO <sub>2</sub>	/		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO <sub>2</sub>	/		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	/		
84	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	/		

บริเวณพื้นที่พลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO <sub>2</sub>	✓		
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO <sub>2</sub>	✓		
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO <sub>2</sub>	✓		
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO <sub>2</sub>	✓		
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO <sub>2</sub>	✓		
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO <sub>2</sub>	✓		
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO <sub>2</sub>	✓		
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
25	หน้าร้านซีเอสยูเคเซนเตอร์	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
3	หน้าห้องบอล	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
18	หน้าร้าน บานาน่า ไอที	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
20	หน้าร้านอมร	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
28	หน้าร้านอมร	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
55	หลัง KFC	1	CO <sub>2</sub>	✓		
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM	✓		



บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอด, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้ไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	/		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO <sub>2</sub>	/		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A (โซน E)	1A	เคมีแห้ง	/		
68	ลานจอดจักรยาน 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	/		
69	ลานจอดจักรยาน 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	/		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	/		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	/		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	/		ถังสำรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	/		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	/		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง (โซน B)	1B	เคมีแห้ง	/		ถังสำรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง (โซน B)	1B	เคมีแห้ง	/		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	/		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	/		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	/		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	/		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A (โซน B)	1A	เคมีแห้ง	/		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	/		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	/		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		X	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		X	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		X	ชำรุด
70	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
80	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
62	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
65	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
				/		
				/		
				/		

# แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

10 / 05 / 59

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	/		
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	/		
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	/		
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	/		
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	/		
6	STOCK NONFOOD	1	/		
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	/		
8	ประตู TEST SCAN	1	/		
9	หน้าห้อง ADMIN	1	/		
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	/		
11	หลังร้าน MK	1	/		
12	จุดแลกซื้อ	1	/		
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	/		
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	/		
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	/		
16	หลังร้าน KFC	1	/		
17	บูทขายตัว	1	/		
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	/		
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	/		
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	/		
21	ร้านแถมโพลีน Play Land	2	/		
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	/		
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	/		
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	/		
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	/		
26	ร้านของหวานชวนชิม FOOD COUNT	1B	/		
27	หลังร้าน DTAC	1B	/		

# แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

10 / 05 / 67

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสือสาร	1B	/		
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	/		
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	/		
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	/		
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	/		
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	/		
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	/		
35	หน้าห้องช่าง	1B	/		
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	/		
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	/		
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	/		
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT )	1B	/		
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	/		





มาตรฐานจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงและ ERT ประจำปี 2564

(1) พื้นที่ศึกษา รวณ.....ตารางเมตร			
1	พื้นที่ภายนอก	37,441	ตารางเมตร
2	ตลิ่งถนน-ถนน	3,015	ตารางเมตร
3	พื้นที่ภายใน	11,023	ตารางเมตร
4	พลาซ่า-ร้านค้า	3,498	ตารางเมตร

สาขา ...11129.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่ กำหนด	จำนวนที่ สาขา	จำนวนที่ พร้อมใช้งาน	DM มาตรฐาน	DM สาขา	ชำรุด	สูญหาย	อายุการใช้งาน (ปี)	หมายเหตุ
		(2)	(3)	(4)	(4)-(2)-(5)	(4)-(3)-(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับบุคคล	6	6	6	0	0			18ปี	หมวดอุปกรณ์
2	ชุดดับเพลิงแบบรวมรวม	2	3	3	1	0			18ปี	
3	ชุดถังดับเพลิง (SCBA)	2	3	3	1	0			18ปี	มีถังอยู่ใช้งานไว้ตัวอยู่ใช้งานไว้
4	ถัง SCBA อากาศ ขนาด 300 บาร์ Dräger รุ่น PS-3000	2	2	2	0	0			7ปี	มีถังอยู่ใช้งานไว้
5	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำทีม									
1	ชุด Fireman เต็ม	10	10	6	-4	-4			18ปี	
2	ไฟฉายหรือฉาย	10	10	10	0	0			18ปี	
3	โทรโข่ง	4	4	2	-2	-2			18ปี	ชำรุดตัวที่ล็อกถ่วงหนักชำรุด
4	ชุดแยก 3 ทางแบบสวมหัว	1	1	1	0	0			18ปี	
5	ชุดท่อฉีดน้ำขนาด 2.5" ลด 1.5" ชนิดทองเหลือง	9	9	9	0	0			18ปี	
6	ประตูปิด Valve หัว F (เมื่อใช้งานร่วมกับหัว Fire Hose)	40	40	40	0	0			18ปี	
7	ประตูปิด Valve หัวใหญ่	1	1	1	0	0			18ปี	
8	กะช้อนเคียวพาดาน	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ขวาน	2	2	2	0	0			18ปี	
10	ระบอง	1	1	1	0	0			18ปี	
11	ถังดับเพลิง	1	1	1	0	0			18ปี	
12	หัวฉีดไฮดรอลิก 1.5 นิ้วแบบพกพา ชนิดทองเหลือง	40	40	40	0	0			18ปี	
13	หัวฉีดน้ำขนาด 2.5" สวมหัว	0	0	0	0	0			18ปี	
14	หัวฉีดปรับสวิตช์แบบพกพาขนาด 2.5" ชนิดทองเหลือง	5	5	5	0	0			18ปี	
15	หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5	2	2	2	0	0			18ปี	
16	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (สำรองให้กับ Fireman ไม่รวมหัว Fire Hose)	4	9	9	5	0			18ปี	
17	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำรองให้กับ Fireman ไม่รวมหัว Fire Hose)	5	5	5	0	0			18ปี	
18	Inline adapter foam (มีน้ำยาสา)	0	0	0	0	0				
19	เครื่องฉีดน้ำแบบพกพา (มีน้ำยาสา)	0	0	0	0	0				
20	หัวฉีดแบบพกพา ขนาด 1.5 นิ้ว (มีน้ำยาสา)	1	1	1	0	0			ใช้คืน	เฉพาะสาขา RS2, RE, BN, OY, KP, PT2, CM, ST
21	หัวฉีดแบบพกพา ขนาด 1.5 นิ้ว (มีน้ำยาสา)	0	0	0	0	0				เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PH, OY, RS2
22	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับอาคาร									
1	ชนิด CO2 (10 ปอนด์)	60	60	57	-3	-3			18ปี	ชำรุดตัว
2	ชนิด CO2 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
3	ชนิด ผงเคมีแห้ง ABC (10 ปอนด์)	40	40	40	0	0			18ปี	
4	ชนิด ผงเคมีแห้ง ABC (15 ปอนด์)	30	30	30	0	0			18ปี	
5	ชนิด ผงเคมีแห้ง ABC (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
6	ชนิด BCF / NON CFC (10 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
7	ชนิด BCF / NON CFC (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
8	ชนิด BCF / NON CFC แบบ Auto	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ชนิด FOAM เคมี (2.5 แกลลอน)	4	4	4	0	0			18ปี	
10	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์)	10	10	10	0	0			ใช้คืน	
11	ชนิด FireAde 2000 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
12	ชนิด FireAde 2000 (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
13	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์) แบบ Auto	0	0	0	0	0				
14	ตู้ Fire Hose ชนิด Hose Rack ในพื้นที่จอดรถ	25	25	25	0	0			18ปี	
15	ตู้ Fire Hose ชนิด Hose Rack ในพื้นที่จอดรถ	0	0	0	0	0				
16	ตู้ Fire Hose ชนิด Hose Rack ตามอาคารจอดรถ	15	15	15	0	0			18ปี	
17	ตู้ Fire Hose ชนิด Hose Rack ตามอาคารจอดรถ	0	0	0	0	0				
18	จุดรับแจ้งเหตุ	1	1	1	0	0			18ปี	
19	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย									
1	ระบบดับเพลิง FM200	0	0	0	0	0				
2	ระบบดับเพลิง CO2	0	0	0	0	0				
3	สัญญาณเตือนภัย		31	31	31	0			18ปี	
4	ไฟฉุกเฉิน		179	179	179	0			18ปี	
5	SMOKE DETECTOR		510	510	510	0			18ปี	
6	HEAT DETECTOR		184	184	184	0			18ปี	
7	SPRINKLER		3,317	3,317	3,317	0			18ปี	
20	เส้นทางหนีไฟ									
1	ประตูหนีไฟ		14	14	0	0			18ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14	0	0			18ปี	
21	FIRE PUMP									
1	ระบบกันน้ำ		0		แก้ว		Rated Capacity			USGPM (แกลลอนต่อนาที)
2	ระบบไฟฟ้า		1		แก้ว		Rated Capacity	1500		USGPM (แกลลอนต่อนาที)
22	แหล่งน้ำสำรอง									
1	แหล่งน้ำสำรอง		0		แหล่ง		ปริมาณ			ถูกบดบังด้วย
23	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล									
1	กระดูกสันหลัง (long spinal board) (1 อัน)	0	0	0	0	0				
2	แอมบู Ambu Bag (1 อัน)	0	0	0	0	0				
3	ไม้ส้อม 2 อัน - ความยาว 60 CM 2 อัน (1 ชุด)	0	0	0	0	0				
4	ชุดปฐมพยาบาลขั้นสูง พร้อมกระเป๋า (1 ชุด)	0	0	0	0	0				
5	Collar แบบปรับขนาดได้ 2 อัน (1 ชุด)	0	0	0	0	0				
6	เครื่องมือวัดความดันโลหิต	0	0	0	0	0				
7	กระเป๋าพยาบาล หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำทีม หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ	0	0	0	0	0				



**แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง**

**บริเวณสำนักงาน Office**

31 / 05 / 67

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO <sub>2</sub>	✓		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO <sub>2</sub>	✓		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO <sub>2</sub>	✓		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO <sub>2</sub>	✓		
54	ลิ้งเกอร์พนักงาน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO <sub>2</sub>	✓		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO <sub>2</sub>	✓		
8	ในห้องพักอาหาร	1	CO <sub>2</sub>	✓		
84	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	✓		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	✓		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	✓		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	✓		

**บริเวณ Stock Room**

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	✓		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
9	แผนกAuto	1	CO <sub>2</sub>	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO <sub>2</sub>	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO <sub>2</sub>	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
22	ลิ้นชักซักฟอก	1	CO <sub>2</sub>	✓		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO <sub>2</sub>	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO <sub>2</sub>	✓		
26	Big Pack	1	CO <sub>2</sub>	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO <sub>2</sub>	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO <sub>2</sub>	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO <sub>2</sub>		X	ถึงชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO <sub>2</sub>	✓		
24	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO <sub>2</sub>	✓		
33	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO <sub>2</sub>	✓		
36	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO <sub>2</sub>	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
92	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่พลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO <sub>2</sub>	✓		
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO <sub>2</sub>	✓		
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO <sub>2</sub>	✓		
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO <sub>2</sub>	✓		
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO <sub>2</sub>	✓		
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO <sub>2</sub>	✓		
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO <sub>2</sub>	✓		
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
25	หน้าร้านซีอีเอสบูตเซนเตอร์	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
3	หน้าห้องบอล	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
18	หน้าร้าน บานานา ไอที	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
20	หน้าร้านอมร	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
28	หน้าร้านอมร	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
55	หลัง KFC	1	CO <sub>2</sub>	✓		
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอดรถ, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	✓		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง	✓		
68	ลานจอดรถจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
69	ลานจอดรถจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	✓		ถึงสารรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		ถึงสารรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	✓		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	✓		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง	✓		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคัส	1A	เคมีแห้ง	✓		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคัส	1A	เคมีแห้ง	✓		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		✗	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		✗	ชำรุด
	รอสักน้ำยา (ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง		✗	น้ำยาหมด
	รอสักน้ำยา	1	เคมีแห้ง		✗	น้ำยาหมด
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้องLP	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้



# แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

31 / 09 / 65

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	✓		
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	✓		
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	✓		
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	✓		
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	✓		
6	STOCK NONFOOD	1	✓		
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	✓		
8	ประตู TEST SCAN	1	✓		
9	หน้าห้อง ADMIN	1	✓		
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	✓		
11	หลังร้าน MK	1	✓		
12	จุดแลกซื้อ	1	✓		
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	✓		
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	✓		
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	✓		
16	หลังร้าน KFC	1	✓		
17	บูทขายตัว	1	✓		
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	✓		
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	✓		
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	✓		
21	ร้านแตรมโพลีน Play Land	2	✓		
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	✓		
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	✓		
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	✓		
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	✓		
26	ร้านของหวานขนมขมิ้น FOOD COUNT	1B	✓		
27	หลังร้าน DTAC	1B	✓		

# แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

31 / 05 / 67

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสื่อสาร	1B	✓		
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	✓		
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	✓		
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	✓		
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	✓		
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	✓		
34	ทางออกลานจอด 1A โซน A	1A	✓		
35	หน้าห้องช่าง	1B	✓		
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	✓		
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	✓		
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	✓		
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT )	1B	✓		
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	✓		



*[Handwritten signature]*

nan

1	ตู้ควบคุม-อย่งฟีด	3,015	คาราบายเคร
2	พื้นทึขาย	11,020	คาราบายเคร
3	ทลจขำ-ร้นค้ำขำ	3,498	คาราบายเคร

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่กำหนด	จำนวนที่มี	จำนวนที่ตรวจสอบพร้อม	มาตรฐาน	วัสดุ	อายุการใช้งาน(ปี)	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับรถบรรทุก				Big C			
1	ชุดดับเพลิงแบบธรรมดา	6	6	3	0	3	17 ปี	จะขอซื้ออีก 2 ตัว / หมวดดับเพลิงอีก 3 ใบ
2	ชุดดับเพลิงแบบความไว	2	3	3	1	0	17 ปี	หมวดดับเพลิงความไวรอบข้างรถบรรทุก
3	ชุดถังดับเพลิง (BA)	2	3	3	1	0	17 ปี	มี 2 ตัว อายุงาน 16 ปี / 1 ตัว อายุงาน 5 ปี
4	ถัง SCBA สำรอง	2	2	2	0	0	6 ปี	มี 2 ถัง อายุงาน 5 ปี
	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำทีม							
1	ไฟฉายพร้อมถ่าน	10	10	10	0	0	6 ปี	
2	โทรศัพท์	4	4	2	0	2	6 ปี	ชำรุด 2 ตัว ที่ล็อกด้วยรหัสชำรุด
3	ชุดออก 3 ทางแบบความไว	1	1	1	0	1	17 ปี	
4	ชุดออกแบบความไว	9	9	9	0	0	17 ปี	
5	ประตูปิด Valve ตัว F	เท่ากับดับเพลิง	40	40	-	0	17 ปี	
6	ประตูปิด Valve ตัวใหญ่	1	1	1	0	0	17 ปี	
7	ตะขอยึดสายพาน	2	2	2	0	0	17 ปี	
8	ขวาน	2	2	2	0	0	17 ปี	
9	ฆะเลง	1	1	1	0	0	17 ปี	
10	หัวฉีดน้ำขนาด 2.5 นิ้ว	1	1	1	0	0	17 ปี	
11	หัวฉีดน้ำขนาด 2.5 นิ้ว	4	5	5	1	0	17 ปี	
12	หัวฉีดน้ำขนาดแบบปืน	2	2	2	0	0	17 ปี	
13	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว	4	9	4	5	0	17 ปี	
14	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำรอง)	5	5	5	0	0	17 ปี	
15	Interface adapter	2	2	2	0	0	-	
16	ชุด Fireman สีส้ม	10	10	6	0	4	17 ปี	อายุใช้งาน 16 ปี ชุดจีนแตก
17	เครื่องมือช่าง	1	1	0	0	1	7 เดือน	เฉพาะสาขา RS2, RE, BN, OY, KR, PT2, CM, ST
	อุปกรณ์ป้องกันทีมที่ขาย/จนเจอล							
1	หมวก (CO/BS LBS)	60	60	57	0	3	17 ปี	กระบอกฉีดชำรุดที่เขมาตัวกับ CO2 ชำรุด
2	หมวก หมวกที่เห็น ABC (10/15 LBS)	30	30	30	0	0	17 ปี	
3	หมวก Fireade / 2000 (10 LBS)	10	10	10	0	0	17 ปี	
4	หมวก FOAM ที่ (2.5 KG)	3	4	4	1	0	17 ปี	
5	หมวก BCF / NON CFC หมวกอีกในอีก	2	2	2	0	0	17 ปี	
6	ชุดกันน้ำกันที่		40	40		0	17 ปี	
	อุปกรณ์ป้องกันทีมที่							
1	ถังออกซิเจน		31	31		0	17 ปี	
2	ไฟฉุกเฉิน		179	179		0	17 ปี	
3	SMOKE DETECTOR		510	510		0	17 ปี	
4	HEAT DETECTOR		184	184		0	17 ปี	
5	SPRINKLER		3,317	3,317		0	17 ปี	
	เส้นทางหนีไฟ							
1	ประตูหนีไฟ		14	14		0	17 ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14		0	17 ปี	
	FIRE PUMP							
1	ระบบน้ำดับ		0		เครื่อง	ated Capac	0	USGFM (หมักตอนก่อนที่)
2	ระบบไฟฟ้า		1		เครื่อง	ated Capac	1500	USGFM (หมักตอนก่อนที่)
	แบตเตอรี่สำรอง							
1	แบตเตอรี่สำรอง		0		แบตเตอรี่	บริมาตร	0	ดูบนคัมเคร

หมายเหตุ: ให้ตรวจสอบด้วยว่าถึงสำรองมีอากาศที่บาร์...ถึงสำรองที่ 1.....บาร์

ถึงสำรองที่ 2. ....บาร์ ถึงสำรองที่ 3 .....บาร์

Firer



แบบฟอร์มตรวจระดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุนายน 2024

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

07 / 06 / 67

หมายเลขถัง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO <sub>2</sub>	✓		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO <sub>2</sub>	✓		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO <sub>2</sub>	✓		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO <sub>2</sub>	✓		
54	ลิโอกเกอร์พนักงาน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO <sub>2</sub>	✓		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO <sub>2</sub>	✓		
8	ในห้องอาหาร	1	CO <sub>2</sub>	✓		
92	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	✓		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	✓		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	✓		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	✓		

บริเวณ Stock Room

หมายเลขถัง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	✓		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
9	แผนกAuto	1	CO <sub>2</sub>	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO <sub>2</sub>	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO <sub>2</sub>	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
22	ลิ้นชักฟอก	1	CO <sub>2</sub>	✓		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO <sub>2</sub>	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO <sub>2</sub>	✓		
26	Big Pack	1	CO <sub>2</sub>	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นที่อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO <sub>2</sub>	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO <sub>2</sub>	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO <sub>2</sub>		X	ถังชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO <sub>2</sub>	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO <sub>2</sub>	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO <sub>2</sub>	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO <sub>2</sub>	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
84	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		



บริเวณพื้นที่พลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO <sub>2</sub>	✓		
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO <sub>2</sub>	✓		
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO <sub>2</sub>	✓		
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO <sub>2</sub>	✓		
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO <sub>2</sub>	✓		
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO <sub>2</sub>	✓		
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO <sub>2</sub>	✓		
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
25	หน้าร้านซีเอสบุคเซนเตอร์	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
3	หน้าห้องบอล	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
18	หน้าร้าน บานาน่า ไอที	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
20	หน้าร้านอมร	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
28	หน้าร้านอมร	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
55	หลัง KFC	1	CO <sub>2</sub>	✓		
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอดรถ, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	✓		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO <sub>2</sub>	✓		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง	✓		
68	ลานจอดรถจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
69	ลานจอดรถจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	✓		ถึงสำรวจ
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		ถึงสำรวจ
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	✓		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	✓		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง	✓		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		✗	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		✗	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>		✗	ชำรุด
70	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
80	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
62	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
65	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP (ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้องLP	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้



# แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

09 / 06 / 67

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	STOCK NONFOOD	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	ประตู TEST SCAN	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	หน้าห้อง ADMIN	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	หลังร้าน MK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	จุดแลกซื้อ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	หลังร้าน KFC	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	บุทชายตัว	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	ร้านแตรมโพลีน Play Land	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	ร้านของหวานชวนชิม FOOD COUNT	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	หลังร้าน DTAC	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



# แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

07 / 06 / 67

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสื่อสาร	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	หน้าห้องช่าง	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT )	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



มาตรฐานจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงและ ERT ประจำปี 2564

(1) พื้นที่สาขา รวม.....ตารางเมตร		
1	พื้นที่ภายนอก	37,441 ตารางเมตร
2	สต็อคกรม-รถพ่นฝอย	3,915 ตารางเมตร
3	พื้นที่ขาย	11,023 ตารางเมตร
4	พลเข้า-วันสัปดาห์	3,498 ตารางเมตร

สาขา ...11129.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่ กำหนด	จำนวนที่ สาขามี	จำนวนที่ พร้อมใช้งาน	หมายเหตุ มาตรฐาน	หมายเหตุ สาขา	จำนวน สำรอง	หมายเหตุ อื่นๆ	หมายเหตุ อื่นๆ
	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับบุคคล	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)-(3)	(4)-(3)-(6)	(7)	(8)	(9)
1	ชุดดับเพลิงแบบธรรมดา	6	6	6	0	0			18ปี
2	ชุดดับเพลิงแบบพกพา	2	3	3	1	0			18ปี
3	ชุดดับเพลิง (SCBA)	2	3	3	1	0			18ปี
4	ถัง SCBA ยี่ห้อ 300 บาร์ Dräger รุ่น PS-3000	2	2	2	0	0			7ปี
	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำทีม								
1	ชุด Fireman ยี่ห้อ	10	10	6	-4	-4			18ปี
2	ไฟฉายหรือฉาย	10	10	10	0	0			18ปี
3	โทรศัพท์	4	4	2	-2	-2			18ปี
4	ชุดออก 3 ทายแบบสวมเร็ว	1	1	1	0	0			18ปี
5	ชุดออกชุดขนาด 2.5" x 1.5" ชนิดท่อนเหล็ก	9	9	9	0	0			18ปี
6	ประตูปิด Valve ตัว F (มีผู้ใช้งาน/ควมที่เก็บ Fire Hose)	40	40	40	0	0			18ปี
7	ประตูปิด Valve ตัวใหญ่	1	1	1	0	0			18ปี
8	ตะขอยึดท่อ	2	2	2	0	0			18ปี
9	ขวาน	2	2	2	0	0			18ปี
10	ขะลอก	1	1	1	0	0			18ปี
11	ถังดับเพลิง	1	1	1	0	0			18ปี
12	หัวฉีดดับเพลิง 1.5 เมตรแบบพกพา ชนิดท่อนเหล็ก	40	40	40	0	0			18ปี
13	หัวฉีดดับเพลิงขนาด 2.5" x 1.5" แบบพกพา	0	0	0	0	0			18ปี
14	หัวฉีดดับเพลิงแบบพกพาขนาด 2.5" x 1.5" ชนิดท่อนเหล็ก	5	5	5	0	0			18ปี
15	หัวฉีดดับเพลิงแบบพกพา 1.5	2	2	2	0	0			18ปี
16	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (สำหรับใช้งาน Fireman ไม่รวมที่เก็บ Fire Hose)	4	9	9	5	0			18ปี
17	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำหรับใช้งาน Fireman ไม่รวมที่เก็บ Fire Hose)	5	5	5	0	0			18ปี
18	Infinite adapter foam (เป็นบางสาขา)	0	0	0	0	0			
19	เครื่องฉีดน้ำ (เป็นบางสาขา)	0	0	0	0	0			
20	ถังดับเพลิงแบบพกพา ขนาด 16 นิ้ว (เป็นบางสาขา)	1	1	1	0	0			18ปี
21	ถังดับเพลิงแบบพกพา 5 เมตร (เป็นบางสาขา)	0	0	0	0	0			18ปี
	อุปกรณ์ดับเพลิงที่ขาด/ชำรุด								
1	ชนิด CO2 (10 ปอนด์)	60	60	57	-3	-3			18ปี
2	ชนิด CO2 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
3	ชนิด ผสมกันทั้ง ABC (10 ปอนด์)	40	40	40	0	0			18ปี
4	ชนิด ผสมกันทั้ง ABC (15 ปอนด์)	30	30	30	0	0			18ปี
5	ชนิด ผสมกันทั้ง ABC (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
6	ชนิด BCF / NON CFC (10 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
7	ชนิด BCF / NON CFC (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
8	ชนิด BCF / NON CFC แบบ Auto	2	2	2	0	0			18ปี
9	ชนิด FOAM เดย์ (2.5 เมตร)	4	4	4	0	0			18ปี
10	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์)	10	10	10	0	0			18ปี
11	ชนิด FireAde 2000 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
12	ชนิด FireAde 2000 (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
13	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์) แบบ Auto	0	0	0	0	0			
14	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Rack ในพื้นที่ที่จอดรถ	25	25	25	0	0			18ปี
15	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Reel ในพื้นที่ที่จอดรถ	0	0	0	0	0			
16	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Rack ตามอาคารจอดรถ	15	15	15	0	0			18ปี
17	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Reel ตามอาคารจอดรถ	0	0	0	0	0			
18	ถังดับเพลิงมือถือ	1	1	1	0	0			18ปี
	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย								
1	ระบบดับเพลิง FM200	0	0	0	0	0			
2	ระบบดับเพลิง CO2	0	0	0	0	0			
3	สัญญาณเตือนภัย	31	31	31	0	0			18ปี
4	ไฟฉุกเฉิน	179	179	179	0	0			18ปี
5	SMOKE DETECTOR	510	510	510	0	0			18ปี
6	HEAT DETECTOR	184	184	184	0	0			18ปี
7	SPRINKLER	3,317	3,317	3,317	0	0			18ปี
	เส้นทางหนีไฟ								
1	ประตูหนีไฟ	14	14	0	0	0			18ปี
2	ทางออกฉุกเฉิน	14	14	0	0	0			18ปี
	FIRE PUMP								
1	ระบบน้ำดับเพลิง	0							USGPM (แยกตอนต่อหน้า)
2	ระบบไฟฟ้า	1							USGPM (แยกตอนต่อหน้า)
	แหล่งน้ำสำรอง								
1	แหล่งน้ำสำรอง	0							อุปกรณ์ดับเพลิง
	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล								
1	กระดานปฐมพยาบาล (long spinal board) (1 อัน)	0	0	0	0	0			
2	ถุงปฐมพยาบาล (1 อัน)	0	0	0	0	0			
3	ไม้ค้ำขา 2 อัน	0	0	0	0	0			
4	ชุดปฐมพยาบาล (1 ชุด)	0	0	0	0	0			
5	Collar แบบปรับขนาดได้ 2 อัน (1 ชุด)	0	0	0	0	0			
6	เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	0	0	0			
7	กระป๋องยาแก้ปวด หรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ	0	0	0	0	0			

**แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง**

**บริเวณสำนักงาน Office**

14 / 08 / 69

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO <sub>2</sub>	✓		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO <sub>2</sub>	✓		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO <sub>2</sub>	✓		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO <sub>2</sub>	✓		
54	ล็อกเกอร์พนักงาน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO <sub>2</sub>	✓		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO <sub>2</sub>	✓		
8	ในห้องอาหาร	1	CO <sub>2</sub>	✓		
92	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	✓		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	✓		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	✓		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	✓		

**บริเวณ Stock Room**

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	✓		

























บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
9	แผนกAuto	1	CO <sub>2</sub>	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO <sub>2</sub>	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO <sub>2</sub>	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
22	ลิ้นชักซักฟอก	1	CO <sub>2</sub>	✓		
17	Cosmetics(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO <sub>2</sub>	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO <sub>2</sub>	✓		
26	Big Pack	1	CO <sub>2</sub>	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO <sub>2</sub>	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO <sub>2</sub>	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO <sub>2</sub>	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO <sub>2</sub>	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO <sub>2</sub>		X	ถังชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO <sub>2</sub>	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO <sub>2</sub>	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO <sub>2</sub>	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO <sub>2</sub>	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
84	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่พลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO <sub>2</sub>			
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO <sub>2</sub>			
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO <sub>2</sub>			
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO <sub>2</sub>			
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO <sub>2</sub>			
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO <sub>2</sub>			
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO <sub>2</sub>			
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO <sub>2</sub>			
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO <sub>2</sub>			
25	หน้าร้านซีเอสเบคเคนต์เตอร์	1B	CO <sub>2</sub>			
3	หน้าห้องบอล	1B	CO <sub>2</sub>			
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO <sub>2</sub>			
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>			
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>			
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO <sub>2</sub>			
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO <sub>2</sub>			
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO <sub>2</sub>			
18	หน้าร้าน บานาน่า ไอที	1B	CO <sub>2</sub>			
20	หน้าร้านอมร	1B	CO <sub>2</sub>			
28	หน้าร้านอมร	1B	CO <sub>2</sub>			
55	หลัง KFC	1	CO <sub>2</sub>			
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM			



บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอด, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000			
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO <sub>2</sub>			
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง			
68	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง			
69	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง			
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง			
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง			
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง			ถึงสารรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง			
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง			
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง			ถึงสารรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง			
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง			
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง			
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง			
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง			
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง			
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง			
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง			
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>			ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>			ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO <sub>2</sub>			ชำรุด
70	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง			ใช้งานได้
80	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง			ใช้งานได้
62	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง			ใช้งานได้
65	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง			ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000			ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000			ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000			ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	Fireade2000			ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้องLP	1	เคมีแห้ง			ใช้งานได้



# แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

14 / 06 / 67

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2			
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2			
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1			
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1			
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1			
6	STOCK NONFOOD	1			
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1			
8	ประตู TEST SCAN	1			
9	หน้าห้อง ADMIN	1			
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1			
11	หลังร้าน MK	1			
12	จุดแลกซื้อ	1			
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1			
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1			
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1			
16	หลังร้าน KFC	1			
17	บุทชายตัว	1			
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2			
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2			
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2			
21	ร้านแตรมโพลีน Play Land	2			
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2			
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2			
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A			
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B			
26	ร้านของหวานชวนชิม FOOD COUNT	1B			
27	หลังร้าน DTAC	1B			

# แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

14 / 06 / 67

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสีสรร	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	หน้าห้องช่าง	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT )	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

an



(1) พื้นที่สาขา รวม.....ตารางเมตร			
1	พื้นที่ภายนอก	37,441	ตารางเมตร
2	สต็อกชุมชน-อพยพ	3,015	ตารางเมตร
3	พื้นที่จอด	11,023	ตารางเมตร
4	พลาซ่า-ร้านค้า	3,498	ตารางเมตร

สาขา ...11129.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่ กำหนด	จำนวนที่ สาขามี	จำนวนที่ พร้อมใช้งาน	Dis มาตรฐาน	Dis สาขา	จำนวน	สูญหาย	อนุญาตใช้งาน (ปี)	หมายเหตุ
		(2)	(3)	(4)	(4)-(2)-(5)	(4)-(3)-(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับบุคคล										
1	ชุดดับเพลิงแบบธรรมดา	6	6	6	0	0			18ปี	หมวดจำรูญใบ
2	ชุดดับเพลิงแบบทวนหัว	2	3	3	1	0			18ปี	
3	ชุดอ็อกซิเจน (SCBA)	2	3	3	1	0			18ปี	มีถังออกซิเจนไว้แล้วอุปกรณ์
4	ถัง SCBA อากาศ ขนาด 300 บาร์ Dräger รุ่น PS-3000	2	2	2	0	0			7ปี	มีถังออกซิเจนไว้
อุปกรณ์ดับเพลิงประจำทีม										
1	ชุด Fireman สีเข้ม	10	10	6	-4	-4			18ปี	
2	ไฟฉายหรือฉาย	10	10	10	0	0			18ปี	
3	โหม่ง	4	4	2	-2	-2			18ปี	จำนวนที่ลี้ภัยตามหลักสากล
4	ข้อต่อ 3 ทางแบบสวมหัว	1	1	1	0	0			18ปี	
5	ข้อต่อข้อต่อขนาด 2.5" อก 1.5" ชนิดทองเหลือง	9	9	9	0	0			18ปี	
6	ประตูปิด Valve ตัว F (เมื่อใช้งานควรใช้กับ Fire Hose)	40	40	40	0	0			18ปี	
7	ประตูปิด Valve ตัวใหญ่	1	1	1	0	0			18ปี	
8	กะชอกหรือพาด	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ขวาน	2	2	2	0	0			18ปี	
10	ขะนง	1	1	1	0	0			18ปี	
11	ค้อนปอนด์	1	1	1	0	0			18ปี	
12	หัวฉีดไฮดรอลิก 1.5 เกจิวยอนอเมริกัน ชนิดทองเหลือง	40	40	40	0	0			18ปี	
13	หัวฉีดไฮดรอลิกขนาด 2.5" สวมหัว	0	0	0	0	0			18ปี	
14	หัวฉีดปรับสเปกแบบหัวเจดขนาด 2.5" ชนิดทองเหลือง	5	5	5	0	0			18ปี	
15	หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5	2	2	2	0	0			18ปี	
16	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (สำหรับใช้งาน Fireman ไม่รวมที่ Fire Hose)	4	9	9	5	0			18ปี	
17	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำหรับใช้งาน Fireman ไม่รวมที่ Fire Hose)	5	5	5	0	0			18ปี	
18	In-line adapter foam (เป็นงาซา)	0	0	0	0	0				
19	เครื่องฉีดอากาศ (เป็นงาซา)	0	0	0	0	0				เฉพาะสาขา RS2, RE, BN, OY, KP, PT2, CM, ST
20	ท่อระบายน้ำขนาด 16 นิ้ว (เป็นงาซา)	1	1	1	0	0			8เดือน	เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PN, OY, RS2
21	ท่อระบายน้ำขนาด 5 เมตร (เป็นงาซา)	0	0	0	0	0				เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PN, OY, RS2
อุปกรณ์ดับเพลิงที่ขาย/ออกจอก										
1	ชนิด CO2 (10 ปอนด์)	60	60	57	-3	-3			18ปี	จำรูญ
2	ชนิด CO2 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
3	ชนิด ผสมแก๊ส ABC (10 ปอนด์)	40	40	40	0	0			18ปี	
4	ชนิด ผสมแก๊ส ABC (15 ปอนด์)	30	30	30	0	0			18ปี	
5	ชนิด ผสมแก๊ส ABC (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
6	ชนิด BCF / NON CFC (10 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
7	ชนิด BCF / NON CFC (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
8	ชนิด BCF / NON CFC แบบ Auto	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ชนิด FOAM เกล็ด (2.5 แกลลอน)	4	4	4	0	0			18ปี	
10	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์)	10	10	10	0	0			9เดือน	
11	ชนิด FireAde 2000 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
12	ชนิด FireAde 2000 (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
13	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์) แบบ Auto	0	0	0	0	0				
14	Fire Hose ชนิด Hose Rack ในพื้นที่ก่อการ	25	25	25	0	0			18ปี	
15	Fire Hose ชนิด Hose Reel ในพื้นที่ก่อการ	0	0	0	0	0				
16	Fire Hose ชนิด Hose Rack ตามอาคารก่อการ	15	15	15	0	0			18ปี	
17	Fire Hose ชนิด Hose Reel ตามอาคารก่อการ	0	0	0	0	0				
18	อุปกรณ์ดับเพลิงที่	1	1	1	0	0			18ปี	
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย										
1	ระบบดับเพลิง FM200	0	0	0	0	0				
2	ระบบดับเพลิง CO2	0	0	0	0	0				
3	สัญญาณเตือนภัย		31	31	31	0			18ปี	
4	ไฟฉุกเฉิน		179	179	179	0			18ปี	
5	SMOKE DETECTOR		510	510	510	0			18ปี	
6	HEAT DETECTOR		184	184	184	0			18ปี	
7	SPRINKLER		3,317	3,317	3,317	0			18ปี	
เส้นทางหนีไฟ										
1	ประตูหนีไฟ		14	14	0	0			18ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14	0	0			18ปี	
FIRE PUMP										
1	ระบบน้ำดับ		0		เครื่อง		Rated Capacity			USGPM (แกลลอนต่อนาที)
2	ระบบไฟฟ้า		1		เครื่อง		Rated Capacity	1500		USGPM (แกลลอนต่อนาที)
แหล่งน้ำสำรอง										
1	แหล่งน้ำสำรอง		0		แหล่ง		ปริมาณ			ลูกบาศก์เมตร
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล										
1	กระดานปฐมพยาบาล (long spinal board) (1 อัน)	0	0		0	0				
2	แอมบู Ambu Bag (1 ถัง)	0	0	0	0	0				
3	ไม้สับขา 2 อัน - ขนาดขนาด 60 CM 2 อัน (1 ชุด)	0	0	0	0	0				
4	ชุดปฐมพยาบาลขั้นสูง พร้อมกระเป๋า (1 ชุด)	0	0	0	0	0				
5	Collar แบบปรับขนาดได้ 2 อัน (1 ชุด)	0	0	0	0	0				
6	เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	0	0	0				
7	กระเป๋าพยาบาล หรืออุปกรณ์ ยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ	0	0	0	0	0				



## 5.7 ตัวอย่างเอกสารสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

- สรุปสถิติการประสบอันตราย ระหว่าง เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567

เดือน	จำนวนลูกจ้างทั้งหมด (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)						
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
มกราคม	122	-	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	122	-	-	-	-	-	-	-
มีนาคม	125	-	-	-	-	-	-	-
เมษายน	119	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	124	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	124	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-

- จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามสิ่งที่ทำให้ประสบอันตรายและความร้ายแรง  
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567...

สิ่งที่ทำให้ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
รวม	-	-	-	-	-	-	-
ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องมือ	-	-	-	-	-	-	-
ตกจากที่สูง	-	-	-	-	-	-	-
ของหล่นทับ	-	-	-	-	-	-	-
ลื่นล้ม	-	-	-	-	-	-	-
ความร้อน	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งมีพิษ สารเคมี	-	-	-	-	-	-	-
ระเบิด	-	-	-	-	-	-	-
เศษวัตถุ	-	-	-	-	-	-	-
ถูกทำร้ายร่างกาย	-	-	-	-	-	-	-
เสียงในโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุหรือสิ่งของกระแทก	-	-	-	-	-	-	-
โรคเนื่องจากการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-
ยกของหนัก	-	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-



- จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามส่วนของร่างกายที่ประสบอันตรายและความ  
ร้ายแรงระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567

ส่วนของร่างกายที่ประสบ อันตราย	รวม	ตาย	ทุพพล ภาพ	สูญเสีย อวัยวะ บางส่วน	หยุดงาน เกิน 3 วัน	หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุด งาน
รวม	-	-	-	-	-	-	-
ตา	-	-	-	-	-	-	-
หู	-	-	-	-	-	-	-
คอ ศีรษะ	-	-	-	-	-	-	-
ใบหน้า	-	-	-	-	-	-	-
มือ	-	-	-	-	-	-	-
นิ้วมือ	-	-	-	-	-	-	-
แขน	-	-	-	-	-	-	-
ลำตัว เอว	-	-	-	-	-	-	-
หลัง	-	-	-	-	-	-	-
ไหล่	-	-	-	-	-	-	-
เท้า	-	-	-	-	-	-	-
นิ้วเท้า	-	-	-	-	-	-	-
ขา	-	-	-	-	-	-	-
อวัยวะอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
บาดเจ็บหลายส่วน	-	-	-	-	-	-	-

## **5.8 รายงานผลการดำเนินงาน จป.ว**



ที่ 0002

## หนังสือคำสั่ง

รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ รอบเดือน ม.ค.-มิ.ย 67

เรียน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

เนื่องด้วย กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ในหมวดที่ 5 ข้อ 47 กำหนดให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อดำเนินการสอดคล้องตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด บริษัท บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา ภูเก็ต 1 มีความประสงค์ส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ในรอบเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

บริ

ชื่อผู้ประสานงาน: นางสาวกนกวรรณ กลัดทอง

จปว.เลขที่ กสร. จป.ว 05-283-2566-000062

เบอร์ติดต่อ : 062-6590-222

Email : hyper\_lp.phuket@bigc.co.th





# รายงานผลการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จป.(ว)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สาขา ภูเก็ต 1

ที่อยู่: 72 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

---

จัดทำโดย : นางสาวกนกวรรณ กลัดทอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

กสร.จป.ว 05-283-2566-000062



## แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

เขียนที่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) โสภิตา อารีย์สรแดง ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

ชื่อสถานประกอบการ/กิจการชื่อ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา ภูเก็ต

ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง (กิจการบัญชี 2 ลำดับที่ 44)

ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ 5 ต.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพจำนวน 1 คน

ขอรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในรอบ 6 เดือน  
ในช่วงตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ของ นางสาวกนกวรรณ กลัดทอง เลขทะเบียนเลขที่ กสร.จป.ว 05-283-2566-000062

☒ รายงานครั้งที่ 1 วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

☐ รายงานครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

### 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำเดือนพร้อมทั้งนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
- ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในการทำงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยในการทำงาน
- เสนอแนะให้นายจ้างจัดสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ
- ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎหมาย กฎกระทรวงการ  
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้าน  
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565

### 2. วิเคราะห์งานเพื่อข้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เสนอต่อนายจ้าง ดังนี้

- วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน และกำหนดขั้นตอนการทำงาน  
อย่างปลอดภัย

### 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อจัดทำแผนงานควบคุมความเสี่ยงด้านความ  
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี

- ร่วมตรวจ และประเมินความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสาขา

4. วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง ดังนี้

- วิเคราะห์แผนงาน โครงการ เพื่อวัดผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี
- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมจากการทำงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมิถุนายน 2567

5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการประจำปีตามที่กำหนดในแผนงานควบคุมความเสี่ยง
- ตรวจสอบถังดับเพลิง ตู้ Fire Hose ประจำสัปดาห์
- ตรวจสอบหนีไฟประจำวัน
- ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ภายในสถานประกอบการ

6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ ดังนี้

- แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

7. แนะนำฝึกสอน และอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- อบรมชี้แจงพนักงานให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ และขั้นตอนในการทำงานอย่างความปลอดภัย

8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือ นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ตรวจวัดและประเมินความเข้มแสงสว่าง (Illumination Measurement) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากส่วนกลาง

9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับ สถานประกอบการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการ และเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม



10. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผล การตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า ดังนี้

- ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอ และหาวิธีเพื่อหาแนวทางในการป้องกันร่วมกับ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง ดังนี้

- สรุปสถิติการประสบอันตราย ระหว่าง เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567

เดือน	จำนวนลูกจ้างทั้งหมด (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)						
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
มกราคม	122	-	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	122	-	-	-	-	-	-	-
มีนาคม	125	-	-	-	-	-	-	-
เมษายน	119	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	124	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	124	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-

- จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามสิ่งที่ทำให้ประสบอันตรายและความร้ายแรงระหว่าง  
เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567

สิ่งที่ทำให้ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
รวม	-	-	-	-	-	-	-
ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องมือ	-	-	-	-	-	-	-
ตกจากที่สูง	-	-	-	-	-	-	-
ของหล่นทับ	-	-	-	-	-	-	-
ลื่นล้ม	-	-	-	-	-	-	-
ความร้อน	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งมีพิษ สารเคมี	-	-	-	-	-	-	-
ระเบิด	-	-	-	-	-	-	-
เศษวัตถุ	-	-	-	-	-	-	-
ถูกทำร้ายร่างกาย	-	-	-	-	-	-	-
เสียงในโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุหรือสิ่งของกระแทก	-	-	-	-	-	-	-
โรคเนื่องจากการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-
ยกของหนัก	-	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-

- จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามส่วนของร่างกายที่ประสบอันตรายและความร้ายแรงระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567

ส่วนของร่างกายที่ประสบ อันตราย	รวม	ตาย	ทุพพล ภาพ	สูญเสีย อวัยวะ บางส่วน	หยุดงาน เกิน 3 วัน	หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุด งาน
รวม	-	-	-	-	-	-	-
ตา	-	-	-	-	-	-	-
หู	-	-	-	-	-	-	-
คอ ศีรษะ	-	-	-	-	-	-	-
ใบหน้า	-	-	-	-	-	-	-
มือ	-	-	-	-	-	-	-
นิ้วมือ	-	-	-	-	-	-	-
แขน	-	-	-	-	-	-	-
ลำตัว เอว	-	-	-	-	-	-	-
หลัง	-	-	-	-	-	-	-
ไหล่	-	-	-	-	-	-	-
เท้า	-	-	-	-	-	-	-
นิ้วเท้า	-	-	-	-	-	-	-
ขา	-	-	-	-	-	-	-
อวัยวะอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
บาดเจ็บหลายส่วน	-	-	-	-	-	-	-



12. ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้

- อบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน และระหว่างการทำงาน

13. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย ดังนี้

- ควบคุม ดูแล การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี
- ควบคุม ดูแล การฝึกซ้อมทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำสาขาเป็นประจำทุกๆ เดือน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่ผู้จัดการสาขามอบหมาย
- จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย เช่น คู่มือความปลอดภัย
- ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยประจำวัน



รับไว้ เป็นที่ดูเพื่อใช้แทนตรา ข้าราชการ (สหภาพฯ สาขามอช.)  
72 หมู่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดน่าน 52000



# *Save nature for the future.*

Environment Research & Technology Co., Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.



## CONTACT



25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,  
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210



0-2954-7745-6



0-2954-7747



[www.enviresearch.co.th](http://www.enviresearch.co.th)



enviresearch ERTC



Envi research



@enviresearch