

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 มกราคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 200124/00258/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00258
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	198	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	16	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	16.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "***" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 290 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันทนาถยาว เขตคันทนาถยาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 มกราคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200124/00258/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S00258

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ที่อยู่ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Address : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567
Sampling Date : 20 มกราคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567
Received Date : 20 มกราคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 มกราคม 2567
Analysis Date : 20 - 26 มกราคม 2567
วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2567
Reported Date : 27 มกราคม 2567
เลขที่วิเคราะห์ : 200124/00259/1
เลขที่ตัวอย่าง : S00259
Analysis No. : 200124/00259/1
Sample No. : S00259

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	188	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	14	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	15.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- **** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 244 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิโยนน

Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิโยนนSampling Site
ประเภทตัวอย่าง : WastewaterSample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 มกราคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200124/00259/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S00259

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 14 กุมภาพันธ์ 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 070224/00587/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02666
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	450	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	18	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	23.52	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "***" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 232 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : WastewaterSample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070224/00587/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S02666

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.6×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 14 กุมภาพันธ์ 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 070224/00588/1
เลขที่ตัวอย่าง : S02667
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	438	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	14	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	19.60	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 232 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070224/00588/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S02667

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050324/00631/1

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S07530

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	432	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น ปิยะนนท์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น ปิยะนนท์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050324/00631/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S07530

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			ข้อพิพาทสุดท้ายก่อนระบาย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.0 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มีนาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050324/00632/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07531
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.0	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	414	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	20	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	17.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "*" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050324/00632/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S07531

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			จุดปล่อย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050424/00949/1
เลขที่ตัวอย่าง : S12898
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	306	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	36	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.44	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050424/00949/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S12898

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อพิพาทสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ²	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050424/00950/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12899
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	328	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	41	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050424/00950/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S12899

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 พฤษภาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 060524/00920/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17891
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	440	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	16	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	12	≤ 20
Sulfide *	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	18.76	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "*" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 060524/00920/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S17891

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			ป้อนักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิโยนน
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิโยนน
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 พฤษภาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 060524/00921/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17892
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.9	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	436	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	18	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	13	≤ 20
Sulfide *	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	19.88	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- *** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 060524/00921/2

เลขที่ตัวอย่าง : S17892

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.37×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00424/1 เลขที่ตัวอย่าง : S22896
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อพิพาทสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.9	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	216	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	16	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	10	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	14.84	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- *** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 241 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น ปิยะนนท์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น ปิยะนนท์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00424/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S22896

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00425/1 เลขที่ตัวอย่าง : S22897
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
pH	-	Electrometric	7.0	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	206	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	16.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "***" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 241 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น ปิโยนน

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น ปิโยนน

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00425/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S22897

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.0×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.