

ภาคผนวก

เอกสารตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

6

ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์ถังดับเพลิงประจำเดือน



ตรวจเช็คระบบ jockey pump



ตรวจเช็คระบบ fire pump



ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์)

Engine Fire Pump Weekly Checklist

Week / สัปดาห์ 1 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 67 Building / อาคาร Thana Astra Sathorn-Chan

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	N/A	N		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	62		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [✓] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [✓] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2900		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N/A	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [✓] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [✓] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	N/A	N/A		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	N/A	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	0 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	130 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	13.0	13.2		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A	N/A		
Remark / หมายเหตุ ขุดล้อยางตัว				

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/5/67

Date / วันที่ 21/5/67

Date / วันที่ 21/6/67

Time / เวลา

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์)
Engine Fire Pump Weekly Checklist

Week / สัปดาห์ Month / เดือน Year / ปี Building / อาคาร Thana Astra Sathorn-Chan

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System				
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record				
บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	N/A	N/A		
Water Temperature Record				
บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (C/F)	N/A	80		
Oil Temperature Record				
บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record				
บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	82 PSI		
Oil Level Record				
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record				
บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	9000		
Bell Tension				
ความตึงสายพาน	N/A	N		
Smoke Condition				
สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record				
บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading)				
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	N/A	N/A		
Vibration & Noise				
การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing				
จาระบีและลูกปืน	N/A	N		
Pressure IN Record				
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	8 PSI		
Pressure OUT Record				
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	120 PSI		
Pressure Relief Valve				
วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve				
โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition				
สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery				
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger				
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record				
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	13.9	13.6		
Battery Amperes Record				
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A	N/A		
Remark / หมายเหตุ	ดีผิดปกติ			

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์)

Engine Fire Pump Weekly Checklist

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 5 Year / ปี 67 Building / อาคาร Thana Astra Sathorn-Chan

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System	N/A	N/A		
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ				
Coolant Water Level Record	N/A	N		
บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน				
Water Temperature Record	N/A	N		
บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)				
Oil Temperature Record	N/A	N/A		
บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)				
Oil Pressure Record	N/A	64		
บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)				
Oil Level Record	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง				
Speed Record	N/A	8900		
บันทึกความเร็วรอบ (RPM)				
Bolt Tension	N/A	N		
ความตึงสายพาน				
Smoke Condition	N/A	N		
สภาพเขม่าควัน				
Diesel Level Record	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		
บันทึกระดับน้ำมันดีเซล				
Engine Operating Hour (Reading)	N/A	N/A		
ผลรวมจำนวนการทำงานเครื่อง (จากมิเตอร์)				
Vibration & Noise	N/A	N		
การสั่นสะเทือนและเสียง				
Grease & Bearing	N/A	N		
จาระบีและลูกปืน				
Pressure IN Record	N/A	0 PSI		
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)				
Pressure OUT Record	N/A	130 PSI		
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)				
Pressure Relief Valve	N	N		
วาล์วควบคุมแรงดัน				
Solenoid Valve	N	N		
โซลินอยด์ วาล์ว				
Battery Condition	N	N		
สภาพแบตเตอรี่				
Distilled Water of Battery	N	N		
น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
Battery Charger	N	N		
ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
Battery Voltage Record	12.6	12.4		
บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)				
Battery Amperes Record	N/A	N/A		
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)				
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์)

Engine Fire Pump Weekly Checklist

Week / สัปดาห์ Month / เดือน Year / ปี Building / อาคาร Thana Astra Sathorn-Chan

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	N/A	80°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	N/A		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [x] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [x] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	3000 RPM		
Bell Tension ความตึงสายพาน	N/A	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [x] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [x] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	N/A	N/A		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	0 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	191 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	12 V	12 N		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A	N/A		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงนาม (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์)

Engine Fire Pump Weekly Checklist

Week / สัปดาห์ 5 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 67 Building / อาคาร Thana Astra Sathorn-Chan

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	N		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	40		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	N		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [x] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [x] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	3000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N/A	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [x] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [x] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	N/A	N/A		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	0 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	130 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	12.43	12.29		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)				
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ, AB ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/5/67

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/5/67

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/5/67

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์)

Engine Fire Pump Weekly Checklist

Week / สัปดาห์ 4 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 62 Building / อาคาร Thana Astra Sathorn-Chan

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	N/A	N		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	N		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> เต็ม [] N/A	[] ต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	3,000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N/A	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) <input checked="" type="checkbox"/> กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) <input checked="" type="checkbox"/> กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	N/A	N/A		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	๑ PSJ		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	130 PSJ		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	25.4 ✓	26.8V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A	N/A		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 27/6/67

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 27/6/67

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์)

Engine Fire Pump Weekly Checklist

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 67 Building / อาคาร Thana Astra Sathorn-Chan

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบบความชื้น	N/A	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบความชื้น (C/F)	N/A	N		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	125 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [x] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [x] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	3000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N/A	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [x] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [x] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	N/A	N/A		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	0 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	133 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24.6V	25.1		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)				
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ, AB ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงชื่อ (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/6/67

Date / วันที่ 20/6/67

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Date / วันที่

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์)

Engine Fire Pump Weekly Checklist

Week / สัปดาห์ 8 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 67

Building / อาคาร Thana Astra Sathorn-Chan

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	N/A	N		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	N		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [X] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [X] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	3,000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N/A	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [X] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [X] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	N/A	N/A		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	N		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	13.9 V	13.6 V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A	N/A		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์)

Engine Fire Pump Weekly Checklist

Week / สัปดาห์ 1 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 67 Building / อาคาร Thana Astra Sathorn-Chan

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	N/A		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	N/A	N/A		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	N/A		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	3000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N/A	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	N/A	N/A		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	0		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	135 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24	25		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A	N/A		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงชื่อ (BM/ผู้บังคับกองอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Week / สัปดาห์ 4 Month / เดือน 5 Year / ปี 67

Building / อาคาร THANAN ASTRA

Note : Please Mark N/A if not applicable , Normal , ☒ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ☒ ปกติ , ☒ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง) Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/10/67 Date / วันที่ 31/10/67 Date / วันที่ 31/10/67

Time / เวลา Time / เวลา Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 67

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร THANAN ASTRA

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒1/6/68

Date / วันที่ ๓๐/๖/๖๓

Date / วันที่

Time / 1207

Time / 1287