

ภาคผนวก

4

เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm)





หมายเลขเอกสาร

EN/PM/M&E/007-61

ใบรายการตรวจสอบระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Fire Alarm System Weekly Checklist

ตารางตรวจสอบบำรุงรักษา Fire Alarm System

Site: Thana Astra

Date: 6/3/67

Name :	Fire Alarm Control Panel	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน		
No. :		1)	มอ. หิมาด	
Location :	ห้องช่าง	2)		
หัวข้อ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะตู้ Graphic Annunciator	/		
2	ตรวจสอบและวัดค่าแรงดัน Battery Backup (บันทึกค่า) (DC)			ค่าที่ได้ = 12.4 V
3	ตรวจสอบและวัดค่าแรงดัน Power Supply (บันทึกค่า) (DC)			ค่าที่ได้ = 24.2 V
4	ตรวจสอบการแสดงผลตู้ Control Panel & Graphic Annunciator	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมย่อย (Module)	/		
6	ตรวจสอบขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	/		
7	สุ่มทดสอบ Smok Detector (ส่วนกลาง)	/		
8	สุ่มทดสอบ Heat Detector (ส่วนกลาง)	/		
9	สุ่มทดสอบ Manual Pull Station & Key Switch	/		
10	สุ่มทดสอบ Emergency Telephone	/		
11	ตรวจสอบการทำงานตาม Function	/		
12	ทำความสะอาดทั่วไป	/		

Recommendation / Remarks :

Report By:

Inspector By:

Approve By:

Technician

Chief Engineer

Building Manager

Date: 6/3/67

Date: 6/3/67

Date: 6-3/67



ใบรายการตรวจสอบระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Fire Alarm System Weekly Checklist

ตารางตรวจสอบบำรุงรักษา Fire Alarm System

Site: Thana Astra

Date: 14/5/67

Name: Fire Alarm Control Panel	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
No.:	1) <u>ทพ. ทิมปก</u>
Location: ห้องช่าง	2)

หัวข้อ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะตู้ Graphic Annunciator	✓		
2	ตรวจสอบและวัดค่าแรงดัน Battery Backup (บันทึกค่า) (DC)	✓		ค่าที่ได้ = <u>12.4</u> V
3	ตรวจสอบและวัดค่าแรงดัน Power Supply (บันทึกค่า) (DC)	✓		ค่าที่ได้ = <u>9.4</u> V
4	ตรวจสอบการแสดงผลที่ตู้ Control Panel & Graphic Annunciator	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมย่อย (Module)	✓		
6	ตรวจสอบขั้วต่อลวดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	✓		
7	สุ่มทดสอบ Smok Detector (ส่วนกลาง)	✓		
8	สุ่มทดสอบ Heat Detector (ส่วนกลาง)	✓		
9	สุ่มทดสอบ Manual Pull Station & Key Switch	✓		
10	สุ่มทดสอบ Emergency Telephone	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Function	✓		
12	ทำความสะอาดทั่วไป	✓		

Recommendation / Remarks :

Report By: <u>กช</u>	In Spector By: <u>ทพ</u>	Approve By: <u>รัตนพงษ์</u>
Technician	Chief Engineer	Building Manager
Date: <u>14/5/67</u>	Date: <u>14/5/67</u>	Date: <u>14-5-67</u>



ใบรายการตรวจสอบระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Fire Alarm System Weekly Checklist

ตารางตรวจสอบบำรุงรักษา Fire Alarm System

Site: Thana Astra

Date: 21/5/67

Name :	Fire Alarm Control Panel	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน	
No. :		1)	มโห่ นิลนทร
Location :	ห้องช่าง	2)	

หัวข้อ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะตู้ Graphic Annunciator	✓		
2	ตรวจสอบและวัดค่าแรงดัน Battery Backup (บันทึกค่า) (DC)	✓		ค่าที่ได้ = 13.2 V
3	ตรวจสอบและวัดค่าแรงดัน Power Supply (บันทึกค่า) (DC)	✓		ค่าที่ได้ = 24.2 V
4	ตรวจสอบการแสดงผลตู้ Control Panel & Graphic Annunciator	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมย่อย (Module)	✓		
6	ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	✓		
7	สุ่มทดสอบ Smok Detector (ส่วนกลาง)	✓		
8	สุ่มทดสอบ Heat Detector (ส่วนกลาง)	✓		
9	สุ่มทดสอบ Manual Pull Station & Key Switch	✓		
10	สุ่มทดสอบ Emergency Telephone	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานตาม Function	✓		
12	ทำความสะอาดทั่วไป	✓		

Recommendation / Remarks :

Report By :

In Spector By :

Approve By :

Technician

Chief Engineer

Building Manager

Date :

21/5/67

Date :

21/5/67

Date :

21/5/67



ใบรายการตรวจสอบระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Fire Alarm System Weekly Checklist

ตารางตรวจสอบบำรุงรักษา Fire Alarm System

Site: Thana Astra

Date :

Name :	Fire Alarm Control Panel	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน		
No. :		1) นาย ภิรมย์		
Location :	ห้องช่าง	2)		
หัวข้อ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะตู้ Graphic Annunciator	✓		
2	ตรวจสอบและวัดค่าแรงดัน Battery Backup (บันทึกค่า) (DC)	✓		ค่าที่ได้ = 12.2 V
3	ตรวจสอบและวัดค่าแรงดัน Power Supply (บันทึกค่า) (DC)	✓		ค่าที่ได้ = 24.6 V
4	ตรวจสอบการแสดงผลตู้ Control Panel & Graphic Annunciator	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมย่อย (Module)	✓		
6	ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	✓		
7	สุ่มทดสอบ Smok Detector (ส่วนกลาง)	✓		
8	สุ่มทดสอบ Heat Detector (ส่วนกลาง)	-		
9	สุ่มทดสอบ Manual Pull Station & Key Switch	✓		
10	สุ่มทดสอบ Emergency Telephone	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Function	✓		
12	ทำความสะอาดทั่วไป	✓		

Recommendation / Remarks :

Report By : QAIn Spector By : QAApproved By : Pathanapher

Technician

Chief Engineer

Building Manager

Date : 28/5/67Date : 28/5/67Date : 28/5/67

หมายเลขเอกสาร : EN/PM/MAE/007-6.1				
<h2 style="margin: 0;">ใบรายการตรวจสอบระบบ Fire Alarm</h2>				
Preventive Maintenance Fire Alarm System Weekly Checklist ตารางตรวจสอบบำรุงรักษา Fire Alarm System				
Site: Thana Astra Date : 18/6/67				
Name : Fire Alarm Control Panel No : Location : ห้องช่าง	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน 1) พ.ต.ท. กิ่งศักดิ์ 2)			
หัวข้อ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะตู้ Graphic Annunciator	✓		
2	ตรวจสอบและวัดค่าแรงดัน Battery Backup (บันทึกค่า) (DC)	✓		ค่าที่ได้ = 19.15 V
3	ตรวจสอบและวัดค่าแรงดัน Power Supply (บันทึกค่า) (DC)	✓		ค่าที่ได้ = 27.67 V
4	ตรวจสอบการแสดงผลตู้ Control Panel & Graphic Annunciator	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมย่อย (Module)	✓		
6	ตรวจสอบขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	✓		
7	สุ่มทดสอบ Smok Detector (ส่วนกลาง)	✓		
8	สุ่มทดสอบ Heat Detector (ส่วนกลาง)	✓		
9	สุ่มทดสอบ Manual Pull Station & Key Switch	✓		
10	สุ่มทดสอบ Emergency Telephone	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานตาม Function	✓		
12	ทำความสะอาดทั่วไป	✓		
Recommendation / Remarks :				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Report By : Technician Date : 18/6/67 </div> <div> In Spector By : Chief Engineer Date : 18/6/67 </div> <div> Approve By : Building Manager Date : </div> </div>				



Preventive Maintenance Fire Alarm System Weekly Checklist

ตารางตรวจสอบบำรุงรักษา Fire Alarm System

Site: Thana Astra

Date : 18/6/67

Name : Fire Alarm Control Panel

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

No.:

1)	max	កំរិតកម្រិត
----	-----	-------------

Location : ห้องช่าง

2)

Recommendation / Remarks :

Report By :

In Spector By :

Approve By _____

Technician

Chief Engineer

Building Manager

Date :

Date :

Date :



ตารางแสดงค่าแรงเหวี่ยง Fire Alarm System

Date : _____

ราชกิจจานุเบกษา

13

2)

Recommendation / Remarks :

Approve By :

Building Manager

Date: _____