

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/9-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รังสิต

Client

ที่อยู่ : 11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์

Address : อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รังสิต

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มกราคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 25 มกราคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 มกราคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 250124/00623


เลขที่ตัวอย่าง : S00623/67

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result
			Cooling Tower
Legionella spp.,	CFU/L	Culture	ND

หมายเหตุ : ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รังสิต

Client

ที่อยู่ : 11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์

Address อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รังสิต

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 24 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 240424/00450 เลขที่ตัวอย่าง : S02420/67

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result
			Cooling Tower
Legionella spp.,	CFU/L	Culture	ND

หมายเหตุ

1. ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/9-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รังสิต

Client

ที่อยู่ : 11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์

Address : อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รังสิต

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 กรกฎาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 22 กรกฎาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 กรกฎาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 กรกฎาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 220724/00551 เลขที่ตัวอย่าง : S04296/67

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result
			Cooling Tower
<i>Legionella spp.</i>	CFU/L	Culture	ND

หมายเหตุ : ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.