

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 9/6/67

เวลา	ปอดักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)				
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่าไม่ต่ำกว่า 3	HOURS
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR		
08.30 น.			✓	L	A	2272.05		✓	A	13462.44	A	13340.99	A	13298.70	L	A	743.47		✓	L	A	2049.99	A	3060.22	9	42467
14.30 น.			✓	L	A	2272.66		✓	A	13463.46	A	13341.38	A	13298.87	L	A	743.97		✓	L	A	2050.79	A	3060.22	9	42477
18.30 น.			✓	L	A	2272.63		✓	A		A		A		L	A			✓	L	A		A		9	
ปิด																										
20.30 น.			✓	L	A	2273.24		✓	A	13464.08	A	13342.91	A	13300.35	L	A	743.97		✓	L	A	2050.78	A	3061.28	0	42478
01.30 น.			✓	L	A	2273.24		OFF	A	13464.44	A	13343.12	A	13300.50	L	A	744.47		OFF	L	A	2050.78	A	3061.28	0	42484
06.30 น.			✓	L	A	2273.63		✓	A	13464.92	A	13343.71	A	13302.02	L	A	744.47		✓	L	A	2051.29	A	3061.28	0	42489
รวมชม.						1.58		✓		2.53		2.72		3.31							1.3		1.56			

เวลา	Drainage Pump				บ่อ Sump สูบน้ำออกนอกจุดข้างตู้ DTS 1				บ่อ Sump โรงขยะ 2				บ่อ Sump หน้าห้องปลาฟ้า				บ่อ Sump หลังศูนย์ตรวจสุขภาพ				พัดลมดูด อากาศ ชั้น B1				
	ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP								
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน		DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน		DP-5	ชั่วโมงการทำงาน	SN5-1	ชั่วโมงการทำงาน		SN5-2	ชั่วโมงการทำงาน	SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-2	ชั่วโมงการทำงาน	ปกติ
08.30 น.	L	A	138.11	A	215.06	L	A	114.53	A	183.52	A	176.04	L	A	1238.01		A	60.45	L	A		A			
14.30 น.	L	A	138.14	A	215.09	L	A	114.53	A	183.52	A	176.04	L	A	1238.39		L	A	60.45	L	A		A		
18.30 น.	L	A		A		L	A	114.53	A	183.52	A	176.04	L	A	1238.66		L	A	60.45	L	A	110.99	A	560.63	
รวม																									
เลิก																									
20.30 น.	L	A	138.17	A	215.12	L	A	114.53	A	183.52	A	176.04	L	A	1238.71		L	A	60.45	L	A	111.01	A	560.66	
01.30 น.	L	A	138.17	A	215.15	L	A	114.53	A	183.52	A	176.04	L	A	1238.80		OFF	L	A	60.45	L	A	111.01	A	560.66
06.30 น.	L	A	138.21	A	215.15	L	A	114.53	A	183.52	A	176.04	L	A	1238.88		1	L	A	60.45	L	A	111.03	A	560.69
รวม			0.1		0.09			0		0		0		0.37		1			0			0.04		0.04	

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.2	7.2	7.2	
TDS		1230	182	628
DO	4.09			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อน้ำดิบกับ TDS จากน้ำประปา จะได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก

เวลาบันทึก

เวลาบันทึก

Super visor