

## เอกสารแนบ 8

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

แผนกช่างซ่อมบำรุง ดึก 2

MAINTENANCE CHECK LIST FIRE PUMP

ประจำเดือน.....ปี.....2567.....

วันที่	ระดับ น้ำมันเครื่อง	ระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง	TEST RUN	ใช้น้ำมัน	กรองอากาศ	แรงดันน้ำ 175 BAR	แท่นยึดเครื่อง	เช็ครั่วท่อน้ำ	แบตเตอรี่	ทำความสะอาด	สภาพทั่วไป	ผู้ปฏิบัติงาน
1	✓	119	-	✓	✓	170 BAR	✓	✓	✓	✓	15050	
2	✓	119	119	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
3	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
4	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
5	✓	118	-	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
6	✓	118	-	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
7	✓	118	-	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
8	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
9	✓	119	119	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
10	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
11	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
12	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
13	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
14	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
15	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
16	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
17	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
18	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
19	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
20	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
21	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
22	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
23	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
24	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
25	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
26	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
27	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
28	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
29	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
30	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	
31	✓	118	118	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	15050	



### MAINTENANCE CHECK LIST FIRE PUMP



MAINTENANCE CHECK LIST FIRE PUMP

ประจำเดือน.....ปี.....2567.....

วันที่	ระดับ น้ำมันเครื่อง	ระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง	TEST RUN	ใช้น้ำมัน	กรองอากาศ	แรงดันน้ำ 175 BAR	แท่นยึดเครื่อง	เช็กรั่วท่อน้ำ	แบตเตอรี่	ทำความสะอาด	สภาพทั่วไป	ผู้ปฏิบัติงาน
1	✓	151	1	✓	✓	170m	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	151	1	✓	✓	175	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	151	1	✓	✓	175 BAR	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	151	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	150	TEST	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	150	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	150	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	149	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	149	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	144	1	✓	✓	175 BAR	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	144	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	140	TEST	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	142	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	142	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	142	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	142	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	143	1	✓	✓	175 BAR	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	147	1	✓	✓	174m	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	149	TEST	✓	✓	174m	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	142	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	160	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	140	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	140	1	✓	✓	175 BAR	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	140	1	✓	✓	175 BAR	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	140	1	✓	✓	175 BAR	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	140	TEST	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	139	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	130	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	122	1	✓	✓	172	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	139	1	✓	✓	195 BAR	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	139	1	✓	✓	175 BAR	✓	✓	✓	✓	✓	







MAINTENANCE CHECK LIST FIRE PUMP

ประจำเดือน.....ปี.....2567.....

วันที่	ระดับ น้ำมันเครื่อง	ระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง	TEST RUN	ใช้น้ำมัน	กรองอากาศ	แรงดันน้ำ 175 BAR	แท่นยึดเครื่อง	เช็ครวท่อน้ำ	แบตเตอรี่	ทำความสะอาด	สภาพทั่วไป	ผู้ปฏิบัติงาน
1	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
2	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
3	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
4	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
5	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
6	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
7	OK	134	TEST RUN	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
8	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
9	OK	133	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
10	OK	133	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
11	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
12	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
13	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
14	OK	134	TEST RUN	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
15	OK	132	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
16	OK	132	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
17	OK	132	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
18	OK	132	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
19	OK	132	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
20	OK	131	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
21	OK	132	TEST RUN	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
22	OK	132	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
23	OK	132	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
24	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
25	OK	134	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
26	OK	131	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
27	OK	131	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
28	OK	131	TEST RUN	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
29	OK	130	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
30	OK	130	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	
31	OK	130	-	OK	OK	175 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	





No.สถานที่ตั้ง,ชนิด			มก.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1														
ห้อง MDB	21-01	CO2	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
หน้าवेशระเบียน	21-02	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-03	NON	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
ตู้ FH	21-04	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
Med 1	21-05	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
Med 2	21-06	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
ห้องยา	21-07	NON	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-08	CO2	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-09	NON	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
บันไดवेशระเบียน	21-10	NON	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
ห้องบัตร	21-11	NON	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
ศูนย์หัวใจ	21-12	NON	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-13	NON	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
ชั้นลอย	21-12	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-13	CO2	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-14	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-15	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-16	NON	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-17	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-18	NON	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
"	21-19	NON	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						



บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคาร 2 ปี 2567

No.สถานที่ตั้ง,ชนิด			มก.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2														
หน้า ICU	22-01	CO2	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
ใน ICU	22-02	CO2	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
ตู้ FH	22-03	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
หน้าลิฟท์ 4	22-04	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
เช็คออฟ	22-05	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
EENT	22-06	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
พักแพทย์	22-07	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
WARD 23														
โถงหน้าลิฟท์	23-01	CO2	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
หน้าลิฟท์ 4	23-02	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
FH	23-03	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
หน้า 2304	23-04	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
หน้า 2309	23-05	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
หน้า 2314	23-06	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
หน้า 2320	23-07	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
หน้า 2325	23-08	ABC	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						
หลังเคอร์เตอร์	23-09	CO2	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67	01/11/67						



บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคาร 2 ปี 2567

No.สถานที่ตั้ง,ชนิด	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
WARD 24												
หน้าลิฟต์ 24-01	CO2	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้าลิฟต์ 4 24-02	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
FH 24-03	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้า 2404 24-04	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้า 2409 24-05	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
Admission 24-09	NON	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้าการเงิน 24-07	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้า 2420 24-08	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้า 2425 24-06	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หลังเคาร์เตอร์ 24-10	CO2	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
WARD 25												
โถงหน้าลิฟท์ 25-01	CO2	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้าลิฟต์ 4 25-02	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
ตู้ FH 25-03	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้า 2504 25-04	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้า 2509 25-05	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้า 2514 25-06	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้า 2520 25-07	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หน้า 2525 25-08	ABC	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					
หลังเคาร์เตอร์ 25-09	CO2	01/10/67	01/10/67	01/10	01/10	01/10	01/10					



No.สถานที่ตั้ง,ชนิด			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
WARD 26														
หน้าลิฟต์	26-01	CO2	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้าลิฟต์ 4	26-02	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
ตู้ FH	26-03	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้า 2604	26-04	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้า 2609	26-05	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้า 2614	26-06	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้า 2620	26-07	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้า 2625	26-08	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หลังเคาร์เตอร์	26-09	CO2	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
WARD 27														
หน้าลิฟต์	27-01	CO2	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้าลิฟต์ 4	27-02	CO2	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
ตู้ FH	27-03	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้า 2704	27-04	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้า 2709	27-05	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้า 2714	27-06	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้า 2720	27-07	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หน้า 2725	27-08	ABC	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
หลังเคาร์เตอร์	27-09	CO2	OK	OK	OK	OK	OK	OK						