

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Nai Lert Park, Hotel and Residences, Bangkok ของบริษัท นายเลิศ পার์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ช่วงเปิดดำเนินการ) ฉบับประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่าโครงการได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามที่มาตรการกำหนด อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Nai Lert Park, Hotel and Residences, Bangkok ของบริษัท นายเลิศ পার์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ช่วงเปิดดำเนินการ) ฉบับประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือบริเวณน้ำในสระว่ายน้ำ ชั้น 30 บริเวณส่วนต้น และน้ำในสระว่ายน้ำ ชั้น 30 บริเวณส่วนลึก พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งสองจุด และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง จำนวน 3 จุด ได้แก่ บ่อตกไขมัน บ่อพักน้ำใส และบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น จุดตรวจวัดบ่อพักน้ำใส ค่าบีโอดีในเดือนมีนาคม, เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน, สารแขวนลอยทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน, สารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม, ตะกอนหนักในเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม และทีเคเอ็นในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ ค่าบีโอดี ในเดือนมีนาคม, เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน, สารแขวนลอยทั้งหมดในเดือนมีนาคม, เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน, สารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม, ชัลไฟด์ในเดือนมีนาคม และทีเคเอ็นในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ และประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและ

ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างอาคารทำการตรวจสอบระบบ
บำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในระดับมาตรฐานกำหนด และ
โครงการจะติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดต่อไป