

## เอกสารแนบ 9

ผลวิเคราะห์เชื้อสปีชีโอเนลลา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
King Chulalongkorn Memorial Hospital  
ฝ่าย จุลชีววิทยา / MICROBIOLOGY

ชื่อ : BRIA LAB (น้ำจาก COOLING TOWER 1)

วันที่พิมพ์ : 23/04/2567 15:44:11

HN : 923733/67

Access no : 246451365

AN :

Lab no : MB-52854/67

BACTERIOLOGY

Specimen : Water

วันที่เก็บส่งตรวจ : 09/04/2567 11:39:23

วันที่รับส่งตรวจ : 09/04/2567 11:39:23

รายการตรวจ/เชื้อ	จำนวนเชื้อ/ผลการทดสอบ	ยา	S/I/R	MIC	Unit
◆ Legionella culture from water					
1.	Negative for <i>Legionella</i> spp.				

Requested by : \*\*ไม่ระบุแพทย์\*\* 09/04/2567 11:39:23

Approved by : น.ส.วราฯ สิงห์สุวรรณ 23/04/2567 15:43:14

◆ - การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรับรอง ISO 15189 Accreditation No. 4112/55