

เอกสารแนบ 7

ผลวิเคราะห์เชื้อสปีชีโอเนลลา

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด

Address : 15 ซอยรามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 03/04/2567

Received Date : 05/04/2567

Report Date : 18/04/2567

Sample Type : Cooling Water

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:15 น.

Analytical Date : 05 - 17/04/2567

Report No. : RS07664/67

Parameters	Unit	Method	TS07758 /67
			Cooling Water
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Analyst

18/04/2567

Technical Manager

18/04/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025