

ภาคผนวก ค7

แบบตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



ลำดับ	หมวด	รายละเอียด		ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มี	หมายเหตุ
21	บริเวณชั้น ดาดฟ้า	59	ระบบชั้นดาดฟ้า (สายล่อฟ้า)				
		60	Roof Drain/Floor Drainไม่มีสิ่งอุดตันกีดขวางการระบายน้ำ จำนวน.....จุด				
		61	ผิวกันซึมไม่มีหลุดร่อน/เกิดรอยร้าว/แอ่งน้ำขัง				
22	ระบบบำบัด น้ำเสีย	62	ระบบปั๊มเติมอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน.....เครื่อง				
			- ขณะทำงานไม่มีเสียงดังผิดปกติ				
			- สายพานไม่มีรอยฉีกหรือขาด				
			- ปริมาณน้ำมันภายในเครื่องไม่รั่วซึมอยู่ในระดับปกติ				
		63	บ่อดักไขมัน (มีการดัก,สูบน้ำไขมันและเติมเอนไซม์อย่างน้อยทุก 3 เดือน)				
		64	บ่อเกรอะ (มีการเติมจุลินทรีย์ทุกเดือนและสูบกากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)				
		65	บ่อกรอง (มีการสูบล้างและซ่อมแซมตัวกลาง) Media				
		66	บ่อดกตะกอน (มีปริมาณตะกอนน้อยไม่จับตัว/ตะกอนละเอียด)				
23	ฟิตเนส	67	ปั๊ม Submersible pump จำนวน.....ตัว				
		68	ฟิตเนส คลับเฮาส์และสรวายน้ำ				
			- อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายสามารถใช้งานได้ปกติ มีการใส่น้ำมันหล่อลื่น				
			- เครื่องปรับอากาศ จำนวน.....เครื่อง				
			- หลอดไฟส่องสว่างติดครบทุกหลอด				
24	สรวายน้ำ	69	ภูมิทัศน์โดยรอบสรวายน้ำ				
			- ค่า PH อยู่ที่ระดับ 7.2-7.6 / ค่าคลอรีนอยู่ที่ระดับ 1.0-3.0				
			- หลอดไฟส่องสว่างได้สะอาดครบทุกหลอด				
			- บ่อพักน้ำสรวายน้ำ ภายในไม่มีใบไม้,เศษตะกอนก้นบ่อ				
			- ลูกลอยสามารถตัด/เติมน้ำได้ตามปกติ				
		70	บริเวณที่อาบน้ำก่อนลงสรวายน้ำ				
		71	ห้องน้ำสรวายน้ำ				
		72	ผู้ควบคุมระบบสรวายน้ำ				
			- มีไฟสถานะติดครบทุกหลอด				
			- ไม่มีไฟแสดงผลว่ามี Overload ติด				
			- สามารถสั่งการทำงานด้วยระบบ Manual ได้				
			- สามารถสั่งการทำงานด้วยระบบ Auto ได้				
			- สามารถสลับการทำงานของปั๊มได้				
			- ระบบเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ				
25	ปั๊มสรวายน้ำ	73	ปั๊มสรวายน้ำ สามารถใช้งานได้ปกติ จำนวน.....ตัว				
			- ขณะทำงานไม่มีเสียงดังผิดปกติ				
			- ไม่มีน้ำรั่วซึมตามจุดเชื่อมต่อต่างๆ				
26	ห้องอาบน้ำ/ ห้องสตรัมรูม	74	ห้องอบไอน้ำ Sauna Room จำนวน.....ห้อง				
			- ไม้พ่นภายนอก/ภายใน สมบูรณ์ ไม่ผุ/สีไม่ซีด				
			- แผงควบคุมอุณหภูมิสามารถใช้งานได้				
		75	ห้องอบสตรัม Steam Room จำนวน.....ห้อง				
			- กระจก/พลาสติกผนังภายใน สมบูรณ์ ไม่ชำรุด				
			- แผงควบคุมอุณหภูมิสามารถใช้งานได้				
			- เครื่องกำเนิดไอน้ำ/หม้อต้ม สามารถปล่อยไอน้ำเข้าภายในห้องได้				
		76	ล็อกเกอร์เก็บของสำหรับสมาชิก				