

ภาคผนวก ง3

คุณภาพน้ำใช้





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@tmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน DRIVE **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/4
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำใช้
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 06 มีนาคม 2567
Sampling Point : ถังน้ำใช้ ชั้นใต้ดิน **Received Date** : 07 มีนาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703627 E 1426192 N **Analytical Date** : 07-25 มีนาคม 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 29 มีนาคม 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 15.05 น.
Sampling Name : [REDACTED]

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result	Standard
Odor	-	Obseration Method	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	-
Color	Pt-Co	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, 2120 C	Less than 1 ⁽²⁾	≤ 15
Turbidity	NTU	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, 2130 B	0.55 ⁽²⁾	≤ 5
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected ⁽³⁾	ตรวจไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		


Standard : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

Remark ⁽¹⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24thed. Washington, DC: APHA, 2023.

⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาระยอง) เลขทะเบียน ๖-197

⁽³⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313

Less than : Lower than LOQ "Limit of Quantitation" (LOQ Color = 1)





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envt@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีร์ว่า โอเชียน ไดรฟ์ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/5
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำใช้
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 06 มีนาคม 2567
Sampling Point : ถังน้ำใช้ ชั้นดาดฟ้า **Received Date** : 07 มีนาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703629 E 1426262 N **Analytical Date** : 07-25 มีนาคม 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 29 มีนาคม 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 15.12 น.
Sampling Name : [REDACTED]

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result	Standard
Odor	-	Observation Method	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	-
Color	Pt-Co	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, 2120 C	Less than 1 ⁽²⁾	≤ 15
Turbidity	NTU	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, 2130 B	0.75 ⁽²⁾	≤ 5
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected ⁽³⁾	ตรวจไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

Remark ⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาระยอง) เลขทะเบียน ๖-197

⁽³⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313

Less than : Lower than LOQ "Limit of Quantitation" (LOQ Color = 1)



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318

ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์โทรศัพท์ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com

เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน ไดรฟ์
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Sampling Point : ถังน้ำใช้ ชั้นใต้ดิน
GPS. Coordinate : 47 P 703692 E 1426161 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : XXXXXXXXXX
Customer Code : W67064
Sample No : W67064/4
Sample Type : คุณภาพน้ำใช้
Sampling Date : 04 มิถุนายน 2567
Received Date : 05 มิถุนายน 2567
Analytical Date : 05 – 20 มิถุนายน 2567
Report Date : 25 มิถุนายน 2567
Sampling Time : 12.21 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result	Standard
Odor	-	Threshold Odor Test (2150 B)	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	-
Color	Pt-Co	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, 2120 C	2 ⁽²⁾	-
Turbidity	NTU	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, 2130 B	1.3 ⁽²⁾	-
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected ⁽³⁾	-
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)

Remark ⁽¹⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาของ) เลขทะเบียน ๖-197

⁽³⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313

M



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318

ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์โทรศัพท์ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com

เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน ไดรฟ์ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/5
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำใช้
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 04 มิถุนายน 2567
Sampling Point : ถังน้ำใช้ ชั้นดาดฟ้า **Received Date** : 05 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703654 E 1426196 N **Analytical Date** : 05 - 20 มิถุนายน 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 25 มิถุนายน 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 12.29 น.
Sampling Name : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result	Standard
Odor	-	Threshold Odor Test (2150 B)	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	-
Color	Pt-Co	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, 2120 C	2 ⁽²⁾	-
Turbidity	NTU	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, 2130 B	1.2 ⁽²⁾	-
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected ⁽³⁾	-
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)

Remark ⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาระยอง) เลขทะเบียน ว-197

⁽³⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313