

เอกสารผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH)

และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine)

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)

มก / 2567

Building / อาคาร

โอมิซ 36032

| Date วันที่ | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|------|----------------------|--------|------------|------|------------------------|--------------------|
| | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine | Salt | SodaAsh | Diatomite | Pump Set | | Pressure Tank | | Filter Set | | | |
| | | | คลอรีน (kg.) | เกลือ (kg./lt) | โซดา-แอสช (kg.) | ผงกรอง (kg.) | ชุดปั๊มน้ำ | | แรงดันถังของถัง(Psi) | | ไส้กรอง | | | |
| | | | | | | | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | | |
| 1 | 1.0 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 10 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 2 | 1.5 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 10 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 3 | 2.5 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 10 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 4 | 2.5 | 7.2 | 19 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 10 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 5 | 2.5 | 7.2 | 20 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 10 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 6 | 2.5 | 7.2 | 18 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 16 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 7 | 2.5 | 7.2 | 20 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 8 | 3.0 | 7.2 | 21 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 9 | 3.0 | 7.2 | 21 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 10 | 3.0 | 7.2 | 22 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 11 | 2.5 | 7.2 | 24 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 12 | 2.5 | 7.2 | 20 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 13 | 2.0 | 7.2 | 20 kg | - | 24 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 14 | 2.0 | 7.2 | 20 kg | - | 24 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 15 | 2.0 | 7.2 | 20 kg | - | 24 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 16 | 1.5 | 7.2 | 18 kg | - | 24 kg | - | ปกติ | ปกติ | 10 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 17 | 1.5 | 7.2 | 19 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 18 | 2.0 | 7.2 | 20 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 19 | 2.0 | 7.2 | 21 kg | - | 18 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 20 | 2.5 | 7.2 | 27 kg | - | 15 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 21 | 2.5 | 7.2 | 20 kg | - | 15 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 22 | 3.0 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 23 | 3.0 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 24 | 3.0 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 10 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 25 | 2.0 | 7.2 | 20 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 10 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 26 | 2.5 | 7.2 | 25 kg | - | 15 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 10 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | 25 kg | - | 15 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 10 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | 15 kg | - | 15 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 29 | 3.0 | 7.2 | 20 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 10 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 30 | 3.0 | 7.2 | 20 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 31 | 3.0 | 7.2 | 20 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ซอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)

ก.พ. / 2567

Building / อาคาร

โคมิดี 360 32

| Date วันที่ | Status Record | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|----------------|---------------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|---|------|-------------------|--------|---------------|------|------------------------|--------------------|
| | บันทึกค่า | | Chlorine | Salt | SodaAsh | Diatomite | Pump Set | | Pressure Tank | | Filter Set | | | |
| | CL. | PH | คลอรีน | เกลือ | โซดา-แอสช | ผงกรอง | ชุดปั๊มน้ำ | | แรงดันของถัง(Psi) | | ชุดถังกรองผ้า | | | |
| | (1-1.5) | (7.2-7.6) | (kg.) | (kg./Lt) | (kg.) | (kg.) | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | | |
| 1 | 1.5 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 10 Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 2 | 1.5 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 10Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 3 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 10Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 4 | 3.0 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 5 | 3.0 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | 15kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 7 | 2.5 | 7.2 | 21kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 8 | 2.5 | 7.2 | 22kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 9 | 2.5 | 7.2 | 24kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 10 | 2.0 | 7.2 | 24kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 11 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 12 | 1.5 | 7.2 | 20kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 13 | 1.5 | 7.2 | 20kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 14 | 2.0 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 15 | 2.0 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 16 | 1.5 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 10Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 17 | 1.0 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 10Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 10Psi | 10Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 10Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 20 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 21 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 10Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 22 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 10Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 23 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 24 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 25 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 26 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 27 | 1.0 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 28 | 1.0 | 7.2 | 15kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 29 | 2.5 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 10Psi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ซอคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)

มี.ค. / 2567

Building / อาคาร

โคมิตะ 36032

| Date วันที่ | Status Record | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By | Remark |
|----------------|---------------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|---|------|-------------------|--------|---------------|------|-----------|--------|
| | บันทึกค่า | | Chlorine | Salt | SodaAsh | Diatomite | Pump Set | | Pressure Tank | | Filter Set | | | |
| | CL. | PH | คลอรีน | เกลือ | โซดา-แอสช | ผงกรอง | ชุดปั๊มน้ำ | | แรงดันของถัง(Psi) | | ชุดถังกรองน้ำ | | | |
| | (1-1.5) | (7.2-7.6) | (kg.) | (kg./Lt) | (kg.) | (kg.) | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | | |
| 1 | 3.0 | 7.2 | 30 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 2 | 3.0 | 7.2 | 30 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 30 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 3 | 3.0 | 7.2 | 30 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 30 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 4 | 2.5 | 7.2 | 25 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 5 | 2.5 | 7.2 | 20 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 6 | 2.5 | 7.2 | 25 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 7 | 3.0 | 7.2 | 25 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 8 | 3.0 | 7.2 | 25 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 9 | 2.5 | 7.2 | 25 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 10 | 2.0 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 11 | 2.0 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 12 | 2.0 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 13 | 1.5 | 7.2 | 10 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 14 | 1.5 | 7.2 | 10 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 15 | 1.5 | 7.2 | 15 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | 15 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 17 | 3.0 | 7.2 | 15 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | 25 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 20 | 2.5 | 7.2 | 25 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 21 | 2.5 | 7.2 | 20 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 22 | 1.5 | 7.2 | 15 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 23 | 1.5 | 7.2 | 15 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 20 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 24 | 1.0 | 7.2 | 15 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 25 | 1.0 | 7.2 | 20 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 30 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 26 | 1.5 | 7.2 | 20 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 30 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 27 | 1.5 | 7.2 | 25 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 30 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | 10 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 29 | 3.0 | 7.2 | 10 kg | - | 20 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 30 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 30 | 3.0 | 7.2 | 15 kg | - | 25 kg | - | ปกติ | ปกติ | 25 Psi | 30 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 31 | 2.5 | 7.2 | 15 kg | - | 30 kg | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 25 Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ซอคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)

เม.ย / 2567

Building / อาคาร

โมดูล 3 ร้อย 32

| Date วันที่ | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------|-----------|-----------|---|------|-------------------|-------|---------------|------|------------------------|--------------------|
| | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine | Salt | SodaAsh | Diatomite | Pump Set | | Pressure Tank | | Filter Set | | | |
| | | | คลอรีน | เกลือ | โซดา-แอสช | ผงกรอง | ชุดปั๊มน้ำ | | แรงดันของถัง(PSI) | | ชุดถังกรองผ้า | | | |
| | | | (kg.) | (kg./Lt) | (kg.) | (kg.) | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | | |
| 1 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 2 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 3 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 4 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 5 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 7 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 8 | 2.5 | 7.2 | 15kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 9 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 10 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 11 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 12 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 13 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 14 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 15 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 16 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 17 | 2.0 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 18 | 2.0 | 7.2 | 10kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 19 | 1.5 | 7.2 | 15kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 20 | 1.5 | 7.2 | 15kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 21 | 2.0 | 7.2 | 15kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 22 | 2.0 | 7.2 | 15kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 10PSi | 15PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 23 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 24 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 25 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 26 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 27 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 29 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 30 | 2.0 | 7.2 | 25kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 31 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)

พ.ค. / 2567

Building / อาคาร

โคมิต 3632

| Date วันที่ | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------|-----------|-----------|---|------|-------------------|-------|---------------|------|------------------------|--------------------|
| | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine | Salt | SodaAsh | Diatomite | Pump Set | | Pressure Tank | | Filter Set | | | |
| | | | คลอรีน | เกลือ | โซดา-แอสช | ผงกรอง | ชุดปั๊มน้ำ | | แรงดันของถัง(Psi) | | ชุดถังกรองผ้า | | | |
| | | | (kg.) | (kg./Lt) | (kg.) | (kg.) | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | | |
| 1 | 1.5 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 30Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 2 | 2.0 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 30Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 3 | 2.0 | 7.2 | 30kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 30Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 4 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 30Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 5 | 2.5 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 30Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 30Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 7 | 3.0 | 7.2 | 10kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 8 | 3.0 | 7.2 | 10kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 9 | 3.0 | 7.2 | 15kg | - | 10kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 10 | 1.5 | 7.2 | 15kg | - | 10kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 11 | 1.5 | 7.2 | 20kg | - | 10kg | - | ปกติ | ปกติ | 30Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 12 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 30Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 13 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 14 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 15 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 10Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 17 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 10Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 19 | 2.0 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 15Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 20 | 2.0 | 7.2 | 10kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 30Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 21 | 2.0 | 7.2 | 10kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 30Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 22 | 1.5 | 7.2 | 10kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 30Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 23 | 1.5 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 24 | 1.5 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 30Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 25 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 30Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 26 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 30Psi | 30Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25Psi | 30Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 28 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 29 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 25Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 30 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |
| 31 | 3.0 | 7.2 | 10kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 15Psi | 20Psi | ปกติ | ปกติ | ว | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)

มิ.ย / 2567

Building / อาคาร

โมดิซ 2601 32

| Date วันที่ | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|------|-------------------|-------|------------|------|------------------------|--------------------|
| | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine | Salt | SodaAsh | Diatomite | Pump Set | | Pressure Tank | | Filter Set | | | |
| | | | คลอรีน (kg.) | เกลือ (kg./Lt) | โซดา-แอสช (kg.) | ผงกรอง (kg.) | ชุดปั๊ม | | แรงดันของถัง(PSI) | | ชุดกรองผ้า | | | |
| | | | | | | | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | | |
| 1 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 25PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 2 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 30PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 3 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 30PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 4 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 25PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 5 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSI | 25PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSI | 20PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 7 | 1.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSI | 20PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 8 | 1.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 20PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 9 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 15PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 10 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 20PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 11 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSI | 30PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 12 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSI | 30PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 13 | 3.0 | 7.2 | 15kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSI | 25PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 14 | 3.0 | 7.2 | 15kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSI | 25PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 15 | 1.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSI | 30PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 16 | 1.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSI | 30PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 17 | 2.0 | 7.2 | 25kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSI | 15PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 18 | 2.0 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSI | 20PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 19 | 2.0 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSI | 20PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 20 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSI | 15PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 21 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSI | 15PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 22 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSI | 15PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 23 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSI | 20PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 24 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSI | 20PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 25 | 1.5 | 7.2 | 25kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 25PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 26 | 1.5 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 30PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 27 | 2.0 | 7.2 | 30kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 30PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 28 | 2.0 | 7.2 | 15kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 30PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 29 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSI | 25PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 30 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSI | 25PSI | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.