

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท TOU)

อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : กรกฎาคม / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟกเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		549.366	202.545	346.821	0.446	0.507	0.097	0.093	สังกร	
1	06:30	506.168	202.545	463.624	0.446	0.507	0.097	0.093	บดบัท	7 นน
2	08:30	613.334	206.334	407.100	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	7 นน
3	08:30	620.271	209.865	410.407	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	7 นน
4	08:00	627.120	213.489	413.631	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	7 นน
5	08:00	633.113	216.564	416.505	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	6 นน
6	08:00	639.113	216.564	422.505	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	6 นน
7	08:00	645.911	219.850	426.061	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	6 นน
8	08:00	653.456	219.850	433.587	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	6 นน
9	08:00	660.595	223.492	437.103	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	6 นน
10	09:30	667.270	226.900	440.311	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	7 นน
11	08:30	673.790	230.292	443.498	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	6 นน
12	08:30	680.240	233.615	446.628	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	6 นน
13	08:00	686.568	237.078	449.490	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	6 นน
14	08:10	693.197	237.078	456.115	0.446	0.567	0.097	0.093	บดบัท	6 นน
15	08:00	700.552	237.195	463.357	0.437	0.475	0.092	0.092	บดบัท	7 นน
16	08:30	706.681	240.903	466.378	0.437	0.475	0.092	0.092	บดบัท	6 นน
17	08:30	713.046	243.537	469.459	0.437	0.475	0.092	0.092	บดบัท	7 นน
18	08:00	719.415	246.821	472.594	0.437	0.475	0.092	0.092	บดบัท	6 นน
19	08:00	725.737	250.117	475.620	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	6 นน
20	08:00	731.770	253.336	478.434	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	6 นน
21	08:00	738.026	253.336	484.693	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	7 นน
22	08:00	744.460	253.420	491.040	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	6 นน
23	08:00	750.864	256.932	493.937	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	6 นน
24	08:00	756.000	256.932	499.932	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	6 นน
25	08:00	762.000	258.732	496.000	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	6 นน
26	08:00	769.947	266.605	503.242	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	7 นน
27	08:00	775.357	269.773	505.585	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	6 นน
28	08:00	782.433	269.773	512.660	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	7 นน
29	08:45	788.560	269.773	518.787	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	6 นน
30	09:00	795.472	273.648	521.828	0.437	0.475	0.096	0.092	บดบัท	7 นน
31		802.126	277.076	525.041	0.435	0.475	0.096	0.092	บดบัท	7 นน
รวม										

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

W

วันที่ : 7 / 8 / 67



# แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

## Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : \_กรกฎาคม\_ / \_2567\_

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh)		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		361	4	ช่างเดช		ระบบบำบัดน้ำเสีย
1	06:35	370	9	ช่างกัน	} <i>Ok</i>	
2	06:35	379	9	ช่างกัน		
3	06:30	388	9	ช่างกัน		
4	06:30	395	7	ช่างกัน		
5	09:00	0404	9	ช่างกัน	} <i>Ok</i>	
6	09:00	412	8	ช่างกัน		
7	09:00	<del>439</del> 421	9	ช่างกัน		
8	09:00	430	9	ช่างกัน		
9	09:00	439	9	ช่างกัน	} <i>Ok</i>	
10	09:00	448	9	ช่างกัน		
11	09:00	457	9	ช่างกัน		
12	09:00	465	8	ช่างกัน		
13	08:40	<del>474</del>	9	ช่างกัน	} <i>Ok</i>	
14	09:00	<del>482</del>	8	ช่างกัน		
15	09:00	491	9	ช่างกัน		
16	09:00	500	9	ช่างกัน		
17	09:00	508	8	ช่างกัน	} <i>Ok</i>	
18	09:00	517	9	ช่างกัน		
19	09:00	525	8	ช่างกัน		
20	09:00	534	9	ช่างกัน		
21	09:00	543	9	ช่างกัน	} <i>Ok</i>	
22	09:00	551	8	ช่างกัน		
23	09:00	560	9	ช่างกัน		
24	09:30	568	8	ช่างกัน		
25	08:50	<del>577</del>	9	ช่างกัน	} <i>Ok</i>	
26	08:30	586	9	ช่างกัน		
27	09:00	594	8	ช่างกัน		
28	09:00	603	9	ช่างกัน		
29	08:50	612	9	ช่างกัน	} <i>Ok</i>	
30	08:50	621	9	ช่างกัน		
31	08:50	630	9	ช่างกัน		
จำนวนรวม			271			

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : *W* วันที่ : 1 / 8 / 67

# แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

\_กรกฎาคม\_/\_2567\_

วันที่	เวลา	ก่อนจดมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	8.30	74%	31.3	78%	32.1	✓	อรรถพร	อ.ก	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14	8.30	80%	29.4	83%	30.2	✓	อรรถพร	อ.ก	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21	8.30	76%	31.2	76%	31.9	✓	อรรถพร	อ.ก	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28	8.30	78%	29.6	76%	30.2	✓	อรรถพร	อ.ก	
29									
30									
31									

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

H

วันที่ :

1 / 8 / 67



# แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท TOU)

อาคาร : ไอทีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : สิงหาคม / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
			Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071		
เดือนที่ผ่านมา		802.126	277.078	525.041	0.437	0.475	0.096	0.092	นพรัตน์	
1	08:00	808.814	280.469	528.344	0.437	0.475	0.096	0.092	นพรัตน์	6 หน่วย
2	08:00	815.219	283.717	531.498	0.437	0.475	0.096	0.092	นพรัตน์	7 หน่วย
3	09:00	821.695	286.921	534.778	0.437	0.475	0.096	0.092	นพรัตน์	6 หน่วย
4	09:30	828.062	286.921	541.141	0.365	0.445	0.096	0.092	นพรัตน์	7 หน่วย
5	08:50	834.486	286.921	547.565	0.365	0.475	0.096	0.092	นพรัตน์	6 หน่วย
6	08:50	841.098	290.358	550.740	0.365	0.475	0.077	0.088	นพรัตน์	7 หน่วย
7	08:40	847.758	293.889	553.870	0.365	0.475	0.077	0.088	นพรัตน์	6 หน่วย
8	08:40	854.445	297.292	557.157	0.365	0.475	0.077	0.088	นพรัตน์	7 หน่วย
9	08:30	861.116	300.703	560.415	0.365	0.475	0.077	0.088	นพรัตน์	7 หน่วย
10	08:20	866.275	304.291	563.985	0.404	0.444	0.099	0.088	นพรัตน์	7 หน่วย
11	08:30	875.606	304.291	571.315	0.404	0.444	0.099	0.088	นพรัตน์	7 หน่วย
12	08:36	882.661	304.291	578.370	0.404	0.444	0.099	0.088	นพรัตน์	7 หน่วย
13	08:30	889.794	304.291	585.503	0.404	0.444	0.099	0.098	นพรัตน์	7 หน่วย
14	09:00	897.209	308.009	589.200	0.404	0.444	0.099	0.098	นพรัตน์	8 หน่วย
15	08:40	904.643	311.746	592.898	0.404	0.444	0.099	0.098	นพรัตน์	8 หน่วย
16	09:15	912.680	315.903	596.772	0.404	0.444	0.099	0.098	นพรัตน์	7 หน่วย
17	08:20	919.969	319.712	600.258	0.404	0.444	0.099	0.098	นพรัตน์	7 หน่วย
18	09:10	927.939	319.712	608.227	0.404	0.444	0.099	0.098	นพรัตน์	8 หน่วย
19	09:00	936.230	319.712	616.496	0.404	0.444	0.099	0.098	นพรัตน์	9 หน่วย
20	09:00	943.927	323.435	620.088	0.404	0.444	0.099	0.098	นพรัตน์	7 หน่วย
21	08:30	951.375	327.800	623.575	0.475	0.507	0.102	0.090	นพรัตน์	8 หน่วย
22	08:00	958.564	331.536	627.029	0.475	0.507	0.102	0.090	นพรัตน์	7 หน่วย
23	08:00	966.653	335.722	630.932	0.475	0.507	0.102	0.090	นพรัตน์	8 หน่วย
24	08:00	974.310	339.746	634.565	0.475	0.507	0.102	0.090	นพรัตน์	8 หน่วย
25	08:00	981.720	339.746	641.975	0.475	0.507	0.102	0.090	นพรัตน์	7 หน่วย
26	08:40	989.248	339.746	649.492	0.475	0.507	0.102	0.090	นพรัตน์	8 หน่วย
27	08:50	996.480	343.609	652.872	0.475	0.507	0.102	0.090	นพรัตน์	8 หน่วย
28	08:20	1003.475	347.390	656.086	0.475	0.507	0.102	0.099	นพรัตน์	7 หน่วย
29	08:45	1010.577	350.956	659.591	0.475	0.507	0.102	0.090	นพรัตน์	7 หน่วย
30	08:30	1017.118	354.353	662.766	0.475	0.507	0.102	0.090	นพรัตน์	7 หน่วย
31	08:20	1023.578	357.815	665.764	0.475	0.507	0.102	0.090	นพรัตน์	6 หน่วย
รวม										
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : 9/ วันที่ : 2 / 9 / 67										

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

9/

วันที่ : 2 / 9 / 67



THE  
WORKS▶

(ประเภทอัตราปกติ)

เดือน / ปี :                      \_สิงหาคม\_/\_2567\_

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD. ENG-SF-028 / REV.02 / 16 กุมภาพันธ์ 2566 / Page 2 / 3



# แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

## Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

\_สิงหาคม\_/\_2567\_

วันที่	เวลา	ก่อนจกมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1									
2									
3									
4	08:00	74%	30.5 c	76%	31.0 c	/	apm	om	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	08:00	76%	30.1 c	76%	30.9 c	/	apm	om	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18	09:00	74%	31.2 c	78%	32.1	/	apm	om	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25	09:00	74%	31.1 c	78%	32.1	/	apm	om	
26									
27									
28									
29									
30									
31									

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

W

วันที่ :

2 / 9 / 67



# แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท TOU)

อาคาร : ไอทีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : กันยายน / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
			Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071		
เดือนที่ผ่านมา		1023.578	357.815	665.764	0.475	0.507	0.102	0.090	อัครเดช	6. นนง
1	08:50	1030.788	357.815	672.947	0.000	0.345	0.000	0.064	อนุสรณ์	7. นนง
2	08:30	1038.559	357.815	680.745	0.000	0.444	0.000	0.092	อัครเดช	8 นนง
3	08:30	1044.997	361.123	683.874	0.375	0.444	0.072	0.092	อัครเดช	6 นนง
4	08:30	1051.922	364.427	686.798	0.378	0.444	0.082	0.092	อัครเดช	7 นนง
5	08:30	1057.949	367.825	690.124	0.378	0.444	0.082	0.092	อัครเดช	6 นนง
6	08:30	1064.980	371.381	693.429	0.378	0.444	0.082	0.092	อัครเดช	7 นนง
7	08:30	1071.952	375.079	696.773	0.418	0.444	0.08	0.092	อัครเดช	7 นนง
8	08:30	1078.941	375.079	703.862	0.418	0.444	0.080	0.092	อัครเดช	7 นนง
9	08:30	1086.627	375.079	711.542	0.418	0.444	0.080	0.092	อัครเดช	8 นนง
10	08:50	1093.721	378.732	714.990	0.418	0.444	0.080	0.092	อัครเดช	7 นนง
11	08:30	1100.918	382.459	718.459	0.418	0.444	0.080	0.092	อัครเดช	7 นนง
12	09:31	1107.718	386.078	721.641	0.418	0.444	0.085	0.092	อัครเดช	7 นนง
13	09:19	1114.310	389.416	724.897	0.454	0.459	0.085	0.092	อัครเดช	7 นนง
14	09:00	1121.314	392.416	728.897	0.454	0.459	0.085	0.092	อัครเดช	7 นนง
15	09:00	1127.149	392.736	734.454	0.454	0.459	0.085	0.092	อัครเดช	6 นนง
16	09:00	1133.197	392.736	741.222	0.454	0.459	0.085	0.092	อัครเดช	6 นนง
17	08:40	1140.795	396.308	744.445	0.454	0.459	0.085	0.092	อัครเดช	7 นนง
18	08:30	1146.597	399.877	747.128	0.454	0.459	0.085	0.092	อัครเดช	6 นนง
19	08:30	1153.119	402.954	750.111	0.454	0.459	0.085	0.092	อัครเดช	7 นนง
20	08:30	1160.040	406.437	753.603	0.454	0.459	0.083	0.092	อัครเดช	7 นนง
21	08:50	1167.143	409.500	756.404	0.454	0.459	0.083	0.092	อัครเดช	7 นนง
22	08:10	1173.378	409.810	763.569	0.454	0.459	0.083	0.092	อัครเดช	6 นนง
23	08:20	1180.470	409.810	770.660	0.454	0.459	0.083	0.092	อัครเดช	7 นนง
24	09:00	1187.470	411.810	775.660	0.454	0.459	0.083	0.092	อัครเดช	7 นนง
25	08:40	1193.037	416.318	776.669	0.454	0.459	0.083	0.092	อัครเดช	6 นนง
26	09:00	1199.031	419.366	779.665	0.454	0.459	0.083	0.092	อัครเดช	6 นนง
27	09:00	1205.217	422.623	782.594	0.454	0.459	0.083	0.092	อัครเดช	6 นนง
28	09:40	1211.798	426.145	785.651	0.454	0.459	0.083	0.092	อัครเดช	6 นนง
29	08:50	1218.378	428.620	785.653	0.454	0.459	0.087	0.092	อัครเดช	8 นนง
30	08:50	1227.013	426.411	800.601	0.454	0.461	0.085	0.096	อัครเดช	9 นนง
รวม										

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : 9/ วันที่ : 1 / 10 / 67



THE  
WORKS

(ประเภทอัตราปกติ)

เดือน / ปี : กันยายน / 2567

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.



# แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

\_กันยายน\_/\_2567\_

วันที่	เวลา	ก่อนจดมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1	08:50	74%	30.9	74%	31.5	✓	อ.กมล	อ.กมล	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8	09:00	76%	31.2 c	76%	31.9 c	✓	อ.กมล	อ.กมล	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16	08:00	74%	30.9 c	72%	31.0 c	✓	อ.กมล	อ.กมล	
17									
18									
19									
20									
21									
22	08:30	80%	29.2 c	80%	29.4 c	✓	อ.กมล	อ.กมล	
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29	8:30	82%	29.6 c	78%	30.1 c	✓	อ.กมล	อ.กมล	
30									

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

น

วันที่: 1 / 10 / 67



แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท TOU)

อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : ตุลาคม / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
			Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072	
เดือนที่ผ่านมา		1927.013	426.411	800.601	0.454	0.461	0.085	0.096		
1	08:30	1233.802	430.136	803.666	0.000	0.000	0.000	0.000	อ.อ.อ.	6 น้อย
2	08:30	1240.946	433.496	807.090	0.426	0.444	0.094	0.060	อ.อ.อ.	7 น้อย
3	08:30	1247.086	436.816	811.091	0.426	0.444	0.094	0.060	อ.อ.อ.	8 น้อย
4	08:30	1254.314	440.919	813.365	0.426	0.444	0.094	0.060	อ.อ.อ.	7 น้อย
5	08:30	1260.571	444.934	816.338	0.426	0.444	0.094	0.063	อ.อ.อ.	6 น้อย
6	08:30	1267.572	444.934	823.339	0.426	0.444	0.094	0.063	อ.อ.อ.	7 น้อย
7	08:30	1275.021	444.934	830.740	0.426	0.444	0.094	0.063	อ.อ.อ.	8 น้อย
8	08:30	1282.102	448.918	834.489	0.426	0.444	0.094	0.063	อ.อ.อ.	7 น้อย
9	08:30	1299.322	451.609	839.918	0.426	0.444	0.094	0.063	อ.อ.อ.	7 น้อย
10	08:30	1296.002	454.152	840.851	0.426	0.444	0.094	0.063	อ.อ.อ.	7 น้อย
11	08:20	1302.800	458.688	844.112	0.426	0.461	0.094	0.085	อ.อ.อ.	6 น้อย
12	08:09	1309.372	462.396	846.976	0.426	0.461	0.104	0.085	อ.อ.อ.	7 น้อย
13	08:50	1316.182	462.396	853.786	0.426	0.461	0.104	0.085	อ.อ.อ.	7 น้อย
14	08:30	1322.509	462.396	860.112	0.426	0.461	0.104	0.085	อ.อ.อ.	6 น้อย
15	09:00	1329.966	466.492	864.489	0.426	0.462	0.104	0.096	อ.อ.อ.	7 น้อย
16	09:00	1337.092	470.156	866.957	0.426	0.462	0.104	0.096	อ.อ.อ.	8 น้อย
17	09:00	1343.392	473.413	869.999	0.426	0.462	0.104	0.096	อ.อ.อ.	6 น้อย
18	09:00	1350.525	477.133	873.392	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	7 น้อย
19	09:15	1356.322	480.401	875.921	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	6 น้อย
20	09:01	1363.285	480.401	882.885	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	7 น้อย
21	08:42	1370.174	480.401	889.773	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	7 น้อย
22	09:00	1376.693	483.814	892.879	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	6 น้อย
23	09:00	1382.625	486.925	895.706	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	6 น้อย
24	09:00	1389.405	486.925	902.481	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	7 น้อย
25	08:30	1395.922	490.268	905.655	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	6 น้อย
26	08:30	1402.810	493.890	908.930	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	7 น้อย
27	08:30	1410.647	493.890	916.783	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	8 น้อย
28	08:40	1418.850	493.890	924.971	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	8 น้อย
29	08:15	1425.760	497.622	928.138	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	8 น้อย
30	08:15	1432.659	501.923	931.136	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	7 น้อย
31	08:45	1439.568	504.826	934.742	0.427	0.472	0.104	0.096	อ.อ.อ.	7 น้อย
รวม										

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : พ วันที่: 1 / 11 / 67



# แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : \_ตุลาคม\_ / \_2567\_

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh)		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		1163	9			ระบบบำบัดน้ำเสีย
1	09:00	1171	8	อ.พรหม	อ.พรหม	
2	09:00	1180	9	อ.พรหม		
3	09:00	1189	9	อ.พรหม		
4	09:00	1197	8	อ.พรหม		
5	09:00	1206	9	อ.พรหม	อ.พรหม	
6	09:00	1215	9	อ.พรหม		
7	09:00	1224	9	อ.พรหม		
8	09:00	1233	9	อ.พรหม		
9	09:00	1242	9	อ.พรหม	อ.พรหม	
10	09:00	1250	8	อ.พรหม		
11	09:00	1259	9	อ.พรหม		
12	09:00	1268	9	อ.พรหม		
13	09:00	1277	9	อ.พรหม	อ.พรหม	
14	08:40	1285	8	อ.พรหม		
15	09:00	1294	9	อ.พรหม		
16	09:00	1303	9	อ.พรหม		
17	09:00	1312	9	อ.พรหม	อ.พรหม	
18	09:00	1321	9	อ.พรหม		
19	09:10	1330	9	อ.พรหม		
20	09:30	1338	8	อ.พรหม		
21	09:25	1347	9	อ.พรหม	อ.พรหม	
22	09:28	1356	9	อ.พรหม		
23	09:00	1365	9	อ.พรหม		
24	09:00	1374	9	อ.พรหม		
25	09:00	1383	9	อ.พรหม	อ.พรหม	
26	09:00	1392	9	อ.พรหม		
27	09:00	1401	9	อ.พรหม		
28	09:15	1409	8	อ.พรหม		
29	08:30	1418	9	อ.พรหม	อ.พรหม	
30	09:00	1427	9	อ.พรหม		
31	09:00	1436	9	อ.พรหม		
จำนวนรวม			273			

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : \_\_\_\_\_ วันที่ : 1 / 11 / 67



# แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

\_ตุลาคม\_/\_2567\_

วันที่	เวลา	ก่อนจกมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1									
2									
3									
4									
5									
6	8.30	76%	29.3C	73%	29.8C	/	ปกติ	OK	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13	8.30	72%	28.6C	70%	29.2C	/	ปกติ	OK	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20	8.30	74%	28.3C	73%	28.9C	/	ปกติ	OK	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27	8.30	77%	27.7C	74%	28.3C	/	ปกติ	OK	
28									
29									
30									
31									

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : \_\_\_\_\_ วันที่ : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

## Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท TOU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : พฤศจิกายน / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟกเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
			Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071		
เดือนที่ผ่านมา		1439.518	504.426	934.742	0.427	0.472	0.109	0.096		7 หน่วย
1	08:00	1446.626	508.463	938.165	0.427	0.472	0.109	0.096	บันทึก	7 หน่วย
2	08:00	1453.127	511.644	941.483	0.427	0.472	0.109	0.096	บันทึก	7 หน่วย
3	09:00	1459.577	511.644	947.933	0.427	0.472	0.109	0.096	บันทึก	6 หน่วย
4	08:40	1466.697	511.644	955.053	0.427	0.472	0.109	0.096	บันทึก	7 หน่วย
5	09:00	1473.900	515.266	958.634	0.427	0.472	0.109	0.096	บันทึก	7 หน่วย
6	08:40	1479.761	518.167	961.594	0.427	0.472	0.109	0.096	บันทึก	6 หน่วย
7	08:40	1486.217	521.492	964.725	0.427	0.472	0.109	0.096	บันทึก	2 หน่วย
8	09:30	1491.546	524.799	967.747	0.427	0.472	0.109	0.096	บันทึก	6 หน่วย
9	08:30	1499.115	528.080	971.035	0.427	0.472	0.109	0.096	บันทึก	7 หน่วย
10	08:00	1505.834	524.040	977.794	0.427	0.472	0.109	0.096	บันทึก	8 หน่วย
11	09:01	1513.213	528.094	985.119	0.400	0.426	0.078	0.095	บันทึก	8 หน่วย
12	08:10	1520.023	531.700	988.324	0.400	0.426	0.078	0.095	บันทึก	7 หน่วย
13	08:40	1527.531	535.430	992.102	0.400	0.426	0.078	0.095	บันทึก	7 หน่วย
14	08:00	1534.823	539.115	995.708	0.400	0.426	0.078	0.095	บันทึก	7 หน่วย
15	08:30	1542.124	542.837	999.287	0.400	0.426	0.078	0.095	บันทึก	8 หน่วย
16	08:30	1548.641	546.984	1002.657	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	6 หน่วย
17	08:25	1555.803	546.284	1009.519	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	2 หน่วย
18	08:20	1563.052	546.284	1016.768	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	8 หน่วย
19	08:30	1569.865	549.765	1020.100	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	6 หน่วย
20	08:00	1576.892	553.395	1023.497	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	7 หน่วย
21	08:00	1583.889	556.946	1026.943	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	7 หน่วย
22	08:00	1590.957	560.423	1030.534	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	7 หน่วย
23	08:00	1597.885	564.009	1033.876	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	7 หน่วย
24	08:50	1604.526	564.009	1040.517	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	7 หน่วย
25	08:10	1611.956	564.005	1047.951	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	7 หน่วย
26	08:10	1619.317	567.821	1051.496	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	8 หน่วย
27	08:05	1626.643	571.493	1055.150	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	7 หน่วย
28	08:05	1633.807	575.159	1058.648	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	7 หน่วย
29	08:00	1640.146	578.500	1061.646	0.446	0.436	0.096	0.095	บันทึก	7 หน่วย
30	08:00	1645.484	581.103	1064.381	0.446	0.466	0.096	0.095	บันทึก	5 หน่วย
รวม										

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

W

วันที่ : 1 / 12 / 67



# บฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

## Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : \_พฤศจิกายน\_ / \_2567\_

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า ( kWh )		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		1436	9			ระบบบำบัดน้ำเสีย
1	09:00	1445	9	ชนวน		
2	09:00	1454	9	ชนวน		
3	09:00	1462	8	ชนวน		
4	09:00	1471	9	ชนวน		
5	09:30	1480	9	ชนวน		
6	09:00	1489	9	ชนวน		
7	09:00	1498	9	ชนวน		
8	09:40	1506	8	ชนวน		
9	09:00	1515	9	ชนวน		
10	09:00	1524	9	ชนวน		
11	09:30	1533	9	ชนวน		
12	09:40	1541	8	ชนวน		
13	09:00	1550	9	ชนวน		
14	09:00	1559	9	ชนวน		
15	09:00	1568	9	ชนวน		
16	09:00	1577	9	ชนวน		
17	09:00	1585	8	ชนวน		
18	09:00	1594	9	ชนวน		
19	09:19	1603	9	ชนวน		
20	09:00	1612	9	ชนวน		
21	09:00	1621	9	ชนวน		
22	09:00	1630	9	ชนวน		
23	09:00	1639	9	ชนวน		
24	09:00	1647	8	ชนวน		
25	09:00	1656	9	ชนวน		
26	09:00	1665	9	ชนวน		
27	09:00	1674	9	ชนวน		
28	09:30	1682	8	ชนวน		
29	09:00	1691	9	ชนวน		
30	09:00	1700	9	ชนวน		
จำนวนรวม			264			

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : \_\_\_\_\_ วันที่ : 1 / 12 / 67



# แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี ซูซุมวิท-อีสท์เกต

\_พฤศจิกายน\_/\_2567\_

วันที่	เวลา	ก่อนจดมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1									
2									
3	08:30	74%	30.0 c	74%	30.9 c	/	Open	Open	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	08:00	76%	29.8 c	72%	30.00	/	Open	Open	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18	08:30	78%	31.6	76%	31.8 c	/	Open	Open	
19									
20									
21									
22									
23									
24	08:30	74%	30.9 c	72%	31.0 c	/	Open	Open	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

W

วันที่ :

1 / 12 / 67



แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท TOU)

อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : ธันวาคม / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
			Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071		
เดือนที่ผ่านมา		1645.484	581.107	1064.381	0.446	0.436	0.096	0.095		5 หน้า
1	09.00	1651.405	581.654	1070.443	0.391	0.400	0.077	0.068	บุกรุก	6 หน้า
2	09.00	1657.508	581.154	1076.354	0.391	0.400	0.077	0.068	บุกรุก	6 หน้า
3	09.00	1663.866	584.392	1079.476	0.391	0.400	0.077	0.068	บุกรุก	6 หน้า
4	09.00	1670.527	587.796	1082.731	0.391	0.400	0.077	0.068	บุกรุก	7 หน้า
5	09.00	1677.115	591.187	1085.928	0.391	0.400	0.077	0.068	บุกรุก	7 หน้า
6	09.00	1684.361	591.187	1093.174	0.391	0.400	0.086	0.068	บุกรุก	7 หน้า
7	09.00	1691.089	594.604	1096.485	0.391	0.400	0.086	0.068	บุกรุก	7 หน้า
8	08:35	1697.811	594.604	1103.206	0.391	0.400	0.086	0.068	บุกรุก	6 หน้า
9	08:40	1705.135	594.604	1110.536	0.391	0.400	0.086	0.068	บุกรุก	8 หน้า
10	08:00	1711.459	598.025	1113.434	0.391	0.400	0.086	0.068	บุกรุก	6 หน้า
11	08:00	1718.539	598.025	1120.514	0.391	0.400	0.086	0.068	บุกรุก	6 หน้า
12	08.00	1725.394	601.500	1123.894	0.391	0.400	0.086	0.068	บุกรุก	7 หน้า
13	08.00	1732.168	604.921	1127.248	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	7 หน้า
14	08.00	1737.972	607.939	1130.033	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	5 หน้า
15	08.24	1743.770	607.939	1135.831	0.405	0.426	0.085	0.084	บุกรุก	6 หน้า
16	08.30	1749.541	607.935	1141.601	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	6 หน้า
17	08.30	1754.804	610.180	1144.125	0.409	0.428	0.089	0.84	บุกรุก	5 หน้า
18	09:30	1760.832	613.511	1146.720	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	6 หน้า
19	08:00	1765.800	616.458	1149.342	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	5 หน้า
20	08:10	1771.074	619.184	1151.890	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	6 หน้า
21	08:10	1776.126	621.775	1154.347	0.405	0.426	0.085	0.084	บุกรุก	5 หน้า
22	08.00	1781.125	621.779	1159.476	0.405	0.426	0.089	0.084	บุกรุก	5 หน้า
23	08:00	1786.236	621.779	1164.456	0.409	0.426	0.089	0.084	บุกรุก	5 หน้า
24	08.10	1790.827	624.165	1166.662	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	4 หน้า
25	08:30	1795.756	626.772	1168.984	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	5 หน้า
26	08:00	1800.929	629.391	1171.539	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	5 หน้า
27	08:00	1806.226	632.145	1174.081	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	6 หน้า
28	09:00	1811.921	635.174	1177.747	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	5 หน้า
29	08:30	1816.892	635.174	1181.718	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	5 หน้า
30	08:30	1821.677	635.174	1186.503	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	5 หน้า
31	08:00	1826.407	637.786	1188.621	0.409	0.428	0.089	0.084	บุกรุก	5 หน้า
รวม										

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : 9V วันที่ : 2 / 1 / 68



# แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

## Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตรากบิต)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : ธันวาคม / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า ( kWh )		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		1700	9			ระบบบำบัดน้ำเสีย
1	9.00	1708	8	นพรัตน์	OK	
2	9.00	1717	9	นพรัตน์		
3	9.00	1725	8	นพรัตน์		
4	9.00	1735	10	นพรัตน์		
5	9.00	1744	9	นพรัตน์	OK	
6	9.00	1753	9	นพรัตน์		
7	9.00	1762	9	นพรัตน์		
8	9.00	1770	8	นพรัตน์		
9	9.00	1779	9	นพรัตน์	OK	
10	9.00	1788	9	นพรัตน์		
11	9.00	1797	9	นพรัตน์		
12	9.00	1805	8	นพรัตน์		
13	9.00	1814	9	นพรัตน์	OK	
14	9.00	1823	9	นพรัตน์		
15	9.00	1832	9	นพรัตน์		
16	9.00	1841	9	นพรัตน์		
17	9.00	1849	8	นพรัตน์	OK	
18	9.00	1858	9	นพรัตน์		
19	9.00	1865	7	นพรัตน์		
20	9.00	1872	7	นพรัตน์		
21	9.00	1879	7	นพรัตน์	OK	
22	9.00	1886	7	นพรัตน์		
23	9.00	1895	9	นพรัตน์		
24	9.00	1904	7	นพรัตน์		
25	9.00	1911	7	นพรัตน์	OK	
26	9.00	1918	7	นพรัตน์		
27	9.00	1927	9	นพรัตน์		
28	9.00	1935	8	นพรัตน์		
29	9.00	1943	8	นพรัตน์	OK	
30	9.00	1950	7	นพรัตน์		
31	9.00	1958	8	นพรัตน์		
จำนวนรวม		256				

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : N วันที่ : 2 / 1 / 68



# แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

## Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

\_ ธันวาคม \_ / 2567 \_

วันที่	เวลา	ก่อนจกมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1	8.00	74%	27.4	70%	27.6	✓	อนรรักษ์	อน	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8	8.45	76%	27.2	72%	26.3	✓	ปิ่นดาวิการ์	อน	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15	8.10	74%	26.6	69%	27.1	✓	ณัฏฐา	อน	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22	09.30	76%	27.8	74%	27.7	/	อัครินทร์	อน	
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29	09.00	72%	28.6	70%	28.9	✓	อนรรักษ์	อน	
30									

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : W วันที่ : 2 / 1 / 68